



RENVOOI:

- BMC Brandmeldcentrale
- R Optische rookmelder
- ASD Aspiratirookmelder
- NV Noodvoeding
- Handbrandmelder
- SW Akoestische signaalgever 'slow-whoop'
- Flitslicht
- Nevenindicator
- Optische rookmelder met akoestische signaal 'slow-whoop'
- MS Multi-sensormelder met akoestische signaal 'slow-whoop'
- I/O Module
- Stijgstuk
- Zakstuk

[1] Nummer detectiezone

— Detectiezone

R = 48 dB(A) R = dB(A) in rust
A = 76 dB(A) A = dB(A) in alarm

Nummering melders: Lus-element-zone

* FB op installatie tekening vermeld

van dijnsen installatiewerken • beveiligingen		Haarboorn 100 4817 NL Breda Postbus 2243 4800 CE Breda T +31 (0)16 21 20 21 F +31 (0)16 21 20 22		 			
1e Controle Installatietechnische Naam: 22-01-2021 Datum: 22-01-2021		Paroof: 		2e Controle Projectleidendeskundige Naam: 22-01-2021 Datum: 22-01-2021		Paroof: 	
Controle installatie deskundige Naam: _____ Datum: _____		Paroof: _____		Revisie			
Onderwerp: Brandmeld-/Ontruimingsinstallatie Installatietekening 2e Verdieping				Getekend: NGT		Datum: 24-11-2020	
Project: Alweil Locatie T 10486 Kongoeroestraat 1 4817 GA Breda				Gecontr.: FUS		Formaat: A1	
IFC Bouwkundig				School: 1:100		Proj. Nr.: P2060173	
IFC Constructie				Tek. Nr.: 2.4817GA.001-B1/3			
DWO: Onderlegger							
Wijziging A: 14-12-2020 NGT Revisie							
Wijziging B: _____							
Wijziging C: _____							

Deze tekening blijft een eigenaard en mag zonder onze schriftelijke toestemming niet gepubliceerd of anderszins openbaar worden verspreid.