


SAMENVATTING



Projectreferentie	De Kastanje Liessel
Nominaal vermogen	33.00 kWp
kWh eerste jaar	29,809 kWh
Specifieke opbrengst	903 kWh/kWp
Max. AC vermogen	27.58 kW
Max. AC stroom per fase	40 A
Totale systeemschaduwverliezen	4.3 %
Schaduwverliezen bij volledige implementatie optimizers	2.4 %

*2 stuks liggen ruime positie ivm veiligheidslijn
2 stuks worden laterafgedraaid.*