

Emissie punten Delrin Finishing						Formaldehyde		Stof		Isopropanol	
Nieuwe code	Oude Code	Omschrijving	Debiet <Nm³/uur>	FAA nummer:	Reductie factor (Uptime / Discontinuu)	Concentratie <1 mg/Nm³>	Jaarvracht Vrijstellingsgrens waarde <1,25 kg/jaar>	Concentratie <5 mg/Nm³>	Jaarvracht Vrijstellingsgrens waarde <100 kg/jaar>	Concentratie <50 mg/Nm³>	Jaarvracht Vrijstellingsgrens waarde <250 kg/jaar>
1	NIEUW	Exhaust Fan Cleaning Oven	660	1780-5060-02.60	0.1	1	1				
2	NIEUW	Rieter Vacuum Pyrolysis	120	1780-5060-01.01	0.1	1	0				
3	NIEUW	Afvoer Vent Accu Laad Station		1780-2885-51.60	1						
4	NIEUW	Exhaust Fan Lashok		1798-3100-02							
5	NIEUW	Exhaust Fan Nebol Unit		1798-3103-01							
6	NIEUW	Exhaust Fan Ramp roldeur		1780-2885-50							
7	NIEUW	Exhaust Fan Import Fluff	2930	1778-2850-05.60	0.16	2	8	0.5	2		
8	NIEUW	Exhaust Fan Export 2 Fluff	4540	1778-2860-17.60	0.5	0.9	18	2.8	56		
9	NIEUW	Exhaust Fan Export 1 Fluff		1778-2860-16.60	1	0	0		0		
10	NIEUW	Afblaas Export 1 Blw 4		1778-2860-12.60	1		0				
11	NIEUW	Afblaas Blower 7		1778-2902-07.60	1	0.75	0				
12	NIEUW	Afblaas Blower 6		1778-2861-20.60	1		0				
13	NIEUW	Afblaas Blower 5		1778-2864-01.60	1		0				
14	NIEUW	Afblaas Blower 2		1778-2861-1.60	1		0				
15	NIEUW	Afblaas Blower 3		1778-2858-01.60	1	0.25	0				
16	NIEUW	Afblaas Blower 1	1000	1778-2857-2.60	1		0				
17	NIEUW	Afblaas Stort/spui Blower	540	1777-2850-13.60	0.05	9.7	4	2.2	1		
18	NIEUW	Rooffan 183		1780-2885-53							
19	NIEUW	Puntafzuiging Lab	2220	1798-6100-65	1	0	0				
20	NIEUW	Afzuigventlators Zuurkasten	4700	1798-6100-63 en 1798-6100-64	1	0	0				
21	NIEUW	Concentraat blower G-lijn		1788-2975-30.60							
22	NIEUW	Concentraat blower H-lijn	150	1789-3975-36.64	0.2	1	0	0.9	0		
23	NIEUW	Rework Blower H-lijn		1789-3975-25.60							
24	NIEUW	TPU Vacuum Blower		1789-3975-88.60							
25	NIEUW	Sikd 3	11140	1782-0710-70	1	1.17	114	0.5	49		
26	NIEUW	PE/TPU MB Black blower		1788-2975-50.60							
27	NIEUW	TPU Blower		1788-2975-40.60							
28	NIEUW	Skid 4	10240	1782-0720-70	1	0.354	32	0.5	45		
29	NIEUW	Concentraatblower 1 K&L	340	1790-4975-21.60	0.2			0.5	0		
30	NIEUW	Concentraatblower 2 K&L	340	1790-4975-24.60	0.2			0.5	0		
31	NIEUW	Clean-out Blower H-lijn		1789-3975-74.60							
32	NIEUW	Meetpunt 47 X-lijn									
33	NIEUW	Cubetransport blower G lijnen	1656	1781-3907-02.60	0.1175	1	2	9.9	17		
34	NIEUW	Cubetransport blower L-lijnen	1656		0.175	1	3	9.9	25		
35	NIEUW	Cubetransport blower K-lijn	1656	1781-3907-01.60	0.2	1	3	9.9	29		
36	NIEUW	Cubetransport blower H-lijn	550	1789-3975-72.60	0.33	1	2	8.7	14		
37	NIEUW	Cubetransport blower C-lijn	500	1791-1979-14.60	0.25	1	1	9.9	11		
38	NIEUW	Exhaust fan Kelder	8740	1780-2886-53	1	0	0				
39	NIEUW	Exhaust fan X-lijn Area		1780-3885-51							
40	NIEUW	Exhaust Fan uitvalbin C-Lijn		1791-1974-17							
41	NIEUW	Car exhaust Fan 1		1780-2285-64.60							
42	NIEUW	AM Black Vacuum Blower D-lijn		1792-2040-12.60							
43	NIEUW	TPU Vacuum Blower D-lijn		1792-2040-11.60							

44	NIEUW	Droger Toevoer Blower		1792-2043-13.60							
45	NIEUW	Afzuig Zuurkast oude lab	1710	1785-2954-01.60	1	0	0				
46	NIEUW	Afzuiging zuurkasten oude lab		1798-0504-50.60							
47	NIEUW	Sparge Air Blower D-lijn		1792-2045-04.60							
48	NIEUW	Conditioneer Blower E-lijn		1794-2045-4.60							
49	NIEUW	Exhaust Fan Octabin Filling	13840	1781-3905-16.60	1	0	0	0.5	61		
50	NIEUW	Exhaust Fan Pallettizer 2 area	1810	1779-400-50.62							
51	NIEUW	Stofzuigstelsysteem DFA	370	1780-1000-11.60 en 14,60 en 01.60	0.5	1	2	0.5	1		
52	NIEUW	Stofzuigstelsysteem exportgebouw	610	1770-2860-15.60	0.5	1	3	0.5	1		
53	NIEUW	Afzuigfan 1 Blower 5 gebouw		1778-2864-01.60							
54	NIEUW	Afzuigfan 2 Blower 5 gebouw		1778-2864-01.63							
55	NIEUW	Car exhaust Fan 2 MP RA12		1780-2285-65.60							
56	NIEUW	Rooffan Nauta C-G-Lijnen area		1780-3885-65							
57	NIEUW	Exhaust Fan Oven Area		1780-2885-56							
58	NIEUW	Exhaust Fan Lashok		1798-3100-01							
59	NIEUW	Exhaust fan Kelder nr 2		1780-3885-60	1	0	0				
127	DFA_C1	C-Lijn Cubetransportblower	1391	1791-1978-01	1	0.05	1	0.5	6		
128	DFA_C2	C-lijn Die Afzuigblower	3739	1791-1983-10	1	0.1	3				
129	DFA_C3	C-lijn cubebinstack	1130	nvt	1	11	109	0.5	5		
130	DFA_D1	D-lijn cubetransportblower	1278	1792-2045-05	1	1	11	2	22		
131	DFA_D2	D-lijn Meng/transportblower	1950	1792-20146-09	1	0.6	10	2	34		
132	DFA_DE1	E-lijn Gran. Transport blower	9192	1794-2045-5							
133	DFA_DE2	Cubebin afzuigblower DE-lijnen	1409	1792-2045-08							
134	DFA_E1	E-lijn Droger afvoerblower	6137	1794-2043-29							
135	DFA_E2	E-lijn Meng/tranportblower	1092	1794-2046-09							
136	DFA_E3	D line Cubebin afzuigblower	1130	1792-2049-20	1	11	109	0.5	5		
137	DFA_G1	G-lijn Cubebin afzuigblower	1720	1788-2885-59	1	13	196	1.7	26		
138	DFA_G2	G-lijn Die Afzuigblower	12160	1788-2976-15	1	0.1	11	2.5	266		
139	DFA_G3	G-lijn Meng/transportblower	1380	1788-2979-54	1	0.2	2	4	48		
140	DFA_G4	G-lijn Ontstoffsblower	1940	1788-2982-09	1	0.5	8	0.5	8		
141	DFA_H1	H-lijn Die afzuigblower	22100	1789-3083-10	1	0.1	19	0.6	116		
142	DFA_H2	H-lijn mengstransport blower	510	1989-3975-54	1	0.1	0	6.9	31		
143	DFA_H3	H lijn Cube bin afzuigblower	2220	1789-3976-66	1	8	156	0.5	10		
144	DFA_H4	H-lijn Ontstoffsblower	1032	1789-3978-08	1	1	9	0.5	5		
145	DFA_K1	K lijn Die afzuigblower	13590	1790-4976-30	1	0.1	12	1	119		
146	DFA_K2	K-lijn K2 blower (Meng transport)	2290	1790-4980-1	1	0.3	6	0.5	10		
147	DFA_K3	K-lijn K3 (cube bin afzuigblower)	3490	1790-4985-10	1	11	336	0.5	15		
148	DFA_K4	K-lijn K1 (transport blower)	2370	1790-7978-1	1	1	21	3.5	73		
149	DFA_L1	L-Lijn cubetransportblower 1	770	1793-2078-18	1	1	7	3.2	22		
150	DFA_L2	L-Lijn cubetransportblower 2	1100	1793-2080-5.5	1	3	29	1.1	11		
151	DFA_L3-1	L-Lijn Blender A air-fan	4860	1794-2081-22	0.5	0.2	4	1.9	40		
152	DFA_L3-2	L-Lijn Blender B air-fan	4860	1793-2081-33	0.5	0.2	4	1.9	40		
153	DFA_L4	L-Lijn Cube bin afzuigblower	3050	1793-2080-02	1	4	107	0.5	13		
154	DFA_L5	L-Lijn Die Afzuigblower	11210	1793-2085-20	1	0.3	29				
155	DFA_R1	HV97 C-lijn Area afzuigblower	7454	1791-1979-10	1	0.1	7				
156	DFA_R2	Rooffan Nauta/Menger C/G	3757	1780-3885-65	1	0.1	3				

157	DFA_R3	HV111 Rooffan NR7 L-lijn dak	12625	1793-2085-01	1	0.1	11				
158	DFA_R4	HV79 Rooffan A&B area	17722	1779-0400-51	1	0.1	16				
159	DFA_R5	HV66 Rooffan conc. Area	17722	1780-2886-50	1	0.1	16				
160	DFA_R6	HV75 Rooffan H&K-lijn	16771	1780-3885-54	1	0.1	15				
161	DFA_R7	HV70 Rooffan Glijn toren	16771	1780-2885-58	1	0.1	15				
162	DFA_R8	HV117 Rooffan nr2 D/E lijn	17722	1792-2049-02	1	0.1	16				
163	DFA_R9	HV112 Rooffan nr 8 L-lijn dak	2013	1793-2085-02	1	0.1	2				
164	DFA_R10	HV Rooffan nr 3 D/Elijn dak	16771	1792-2049-03							
165	DFA_R11	D--lijn plafond ventilator	16771	1792-2049-30	1	0.1	15				
166	DFA_R13	HV 82 Skid 2	7000	1782-0700-70	1	0.04	2	0.6	37		
170	NIEUW	Shut down vent (DS-58 project)	5000		0.0413	20	36		0		
						Excl. Cubebins	Incl. Cubebins				
Totaal vracht:						531 kg/jaar	1543 kg/jaar	1274 kg/jaar		342 kg/jaar	