

Documentenlijst Besluit-ontwerp (GG)

Algemene informatie:

Dossier:202018032

Type: Aanvraag Wabo

Omschrijving: het brandveilig in gebruik nemen van de gebouwen Binckhorstlaan 149 t.b.v. de functies kinderdagverblijf in het kasteel en buitenschoolse opvang in het bijgebouw

Adres: Binckhorstlaan 149

Datum Besluit-ontwerp (GG): 23-06-2021

Documenten bij besluit:

Document: Besluit-ontwerp

Bestandsnaam: anonieme versie ontwerp besluit.pdf

Documentid: 35717438

Bestandsgrootte: 0,10



Den Haag

Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

[Geanonimiseerd]

Datum

zie documentenlijst

Onderwerp

ontwerpbesluit Brandveilig gebruik Binckhorstlaan 149

Uw brief van

-

Ons kenmerk

202018032/7976825

Contactpersoon

[Geanonimiseerd]

Telefoonnummer

[Geanonimiseerd]

E-mailadres

[Geanonimiseerd]

Aantal bijlagen

diverse

Geachte heer,

Op 22 oktober 2020 ontvingen wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning voor het brandveilig in gebruik nemen van de gebouwen Binckhorstlaan 149 ten behoeve van de functies kinderdagverblijf in het kasteel en buitenschoolse opvang in het bijgebouw.

Uw aanvraag omvat de activiteit Brandveilig gebruik waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is.

De motivering van onze beslissing vindt u in de bijlage waarin de beoordeling, de advisering en de van toepassing zijnde voorschriften zijn opgenomen. Deze bijlage moet hier als herhaald en ingelast worden beschouwd.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij het voornemen de gevraagde omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder d, van deze wet te verlenen met de daarbij behorende documenten.

Uw ontwerpbesluit ligt gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen bij het bestuursorgaan een zienswijze over het ontwerpbesluit indienen. De ingediende zienswijzen worden meegenomen in de besluitvorming.

Bij deze brief ontvangt u het ontwerpbesluit.

Gemeente Den Haag

Ons kenmerk

202018032/7976825

Contact

Heeft u vragen na het lezen van deze brief? Dan kunt u contact opnemen met [Geanonimiseerd]

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen,
Teammanager vergunningen, afdeling Vergunningen & Toezicht

[Geanonimiseerd]

Bijlage

Op basis van de aard en inhoud van deze aanvraag is volgens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen het gebruiksdoel 'bijeenkomstfunctie kinderopvang' vastgesteld.

Beoordeling activiteit 'Brandveilig gebruik'

Voor zover van toepassing is deze activiteit getoetst aan de brandveiligheidsvoorschriften van het Bouwbesluit 2012.

Aan de hand van de aanvraag zijn de volgende zaken vastgesteld:

1. Het maximaal gelijktijdige aantal aanwezige personen in het bouwwerk is: 174 personen.
2. Het bouwwerk mag in gebruik worden genomen als: Bijeenkomstfunctie kinderopvang.
U moet ons tijdig op de hoogte stellen als u het bouwwerk op een andere wijze wilt gebruiken.
3. Bij de registratie zijn de volgende documenten van toepassing:
 - Formulier aanvraaggegevens 5518485 d.d. 22 oktober 2020;
 - Situatietekening, plattegronden en bezetting van het aantal personen dd. 9 februari 2021.
4. In de ontwerp omgevingsvergunning dient het volgende te worden opgenomen/verduidelijkt:

Noodverlichting

In de verkeersruimte op alle verdiepingen aan de rechterzijde van het bouwwerk (ruimte 1.09, 2.09 etc.) ontbreken de noodverlichtingsarmaturen. Er moet worden aangetoond door middel van een aangepaste plattegrondtekening of de vluchtrouteaanduiding armaturen tevens fungeren als noodverlichtingsarmatuur of dat deze aanvullend moeten worden aangebracht.

De aanduidingen zijn conform NEN 1413 voor zover deze norm daarin voorziet.

U bent als eigenaar/gebruiker zelf verantwoordelijk voor het brandveilig gebruik van het bouwwerk.

Eindoordeel activiteit 'Brandveilig gebruik'

Op basis van de beoordeling van de activiteit bestaat er geen bezwaar tegen het, met toepassing van artikel 2.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, verlenen van de vergunning voor de activiteit 'Brandveilig gebruik'.