



Analysrapport

De Ruiter Grondwatertechniek
Maurits Wensink
Emrikweg 5
2031 BT Haarlem

Blad 1 van 3

Uw projectnaam : Spinoza Hotel
Uw projectnummer : 3220492
ALcontrol rapportnummer : 12341209, versienummer: 1

Rotterdam, 19-07-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 3220492. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analysrapport.


Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analysrapport bestaat inclusief bijlagen uit 3 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



R. van Duin
Laboratory Manager



De Ruiter Grondwatertechniek
Maurits Wensink

Analysrapport

Blad 2 van 3

Projectnaam Spinoza Hotel
Projectnummer 3220492
Rapportnummer 12341209 - 1

Orderdatum 13-07-2016
Startdatum 13-07-2016
Rapportagedatum 19-07-2016

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grondwater	Lozing Sprinklerbron

Analyse	Eenheid	Q	001
---------	---------	---	-----

ANORGANISCHE VERBINDINGEN

ammonium	mg/l	Q	11
ammonium	mgN/l	Q	8.9
fosfor	µg/l	Q	290

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN

chloride	mg/l	Q	7500
CZV	mg/l	Q	49
onopgel.best./zweev.stof	mg/l	Q	94
monstervolume tbv analyse	ml		250
sulfaat	mg/l	Q	620

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

Paraaf :



De Ruiter Grondwatertechniek
Maurits Wensink

Analysrapport

Blad 3 van 3

Projectnaam Spinoza Hotel
Projectnummer 3220492
Rapportnummer 12341209 - 1

Orderdatum 13-07-2016
Startdatum 13-07-2016
Rapportagedatum 19-07-2016

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
ammonium	Grondwater	Conform NEN-ISO 15923-1
ammonium	Grondwater	Idem
fosfor	Grondwater	Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885
chloride	Grondwater	Conform NEN-ISO 15923-1
CZV	Grondwater	Conform NEN 6633
onopgel.best./zweev.stof	Grondwater	Conform NEN 6484
sulfaat	Grondwater	Conform NEN-ISO 15923-1

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	B5693274	13-07-2016	12-07-2016	ALC207
001	H7374274	13-07-2016	12-07-2016	ALC281
001	B1440535	13-07-2016	12-07-2016	ALC204
001	T0177826	13-07-2016	12-07-2016	ALC244
001	F5736165	13-07-2016	12-07-2016	ALC227
001	F5736169	13-07-2016	12-07-2016	ALC227

Paraaf :