

1. Gegevens		Invullen door PvE-opsteller
Documentnr. BMI:	PVE2020-BMI-B-185	
Documentnr. OAI:	PVE2020-OAI-B-185	
Datum opmaak:	16-11-2020	
PvE-opsteller:	Ruud Amendt Energa-Elektra B.V., Postbus 574, 5900 AN Venlo Erkenningsnummer: 10738	
Certificaat vereist:	☐ Ja ☒ Nee conform regeling BMI2011 CCV inspectieschema brandbeveiliging. Inspectiefrequentie ☐ Jaarlijks ☐ Eens per 3 jaar	
Bouwwerk:	Naam: Nieuwbouw Kindcentrum Stip Gebruiksfuncties: Kinderdagverblijf voor kinderen jonger dan 4 jaar en onderwijsfunctie Adres: Molenstraat 39, 5866 AB te Swolgen	
Doel installatie	☒ Persoonlijke bescherming ☒ Schadebeperking ☒ Sturen brandbeveiligingsinstallatie ☐ Bescherming milieu ☐ Continuïteit bedrijfsvoering ☐ Beheersbaarheid van brand	
Bouwvergunning:		
Gebruiksvergunning:		
Eigenaar / Gebruiker:	Naam: Stichting Dynamiek Scholengroep Adres: Expeditiestraat 3a, 5961 PX Horst Contactpersoon / Telefoon D. Sommers / 077-4678020 Naam beheerder brandmeldinstallatie	
Eisende partij(en):	☒ Bevoegd gezag (Gemeente) ☐ Verzekeraar ☒ Eigenaar / Gebruiker	
Branddetectiebedrijf:	Energa-Elektra B.V. Postbus 574 5900 AN Venlo	
Installatiebedrijf:	Energa-Elektra B.V. Postbus 574 5900 AN Venlo	
Onderhoudsbedrijf:	Energa-Elektra B.V. Postbus 574 5900 AN Venlo	

1. Gegevens

Invullen door PvE-opsteller

Bijlagen:

(documentnaam, -nummer en – datum vermelden)

- Bouwkundige tekening(en)
Nummer: 20A223, bladnaam P-B-(0) en P-B-(0)
Datum: 12-11-2020
- Overige relevante tekening(en)
Nummer:
Datum:
- Andere relevante documenten
Nummer:
Datum:

2. Eisen		Invullen door PvE-opsteller				
NEN 2535	Omschrijving	Eis				
paragraaf 10.2	Omvang van de brandmeldinstallatie B= bevoegd gezag (gemeente) V= verzekeraar E= eigenaar G= gebruiker	Geëist door: ☐ Volledige bewaking ☐ Gedeeltelijke bewaking ☐ Ruimtebewaking (in relatie tot ontvluchten) ☒ Niet-automatische bewaking ☒ ruimtebewaking (het bewaken van een ruimte) ☒ Objectbewaking (toelichten)	<u>B</u> ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒	<u>V</u> ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	<u>E</u> ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	<u>G</u> ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Toelichting: Ruimte bewaking t.b.v. deel kinderopvang (<200m²) Object bewaking t.b.v. deuren met vrijloopdeurdranger t.w. toegangsdeur KDV lokaal en trappenhuisdeuren.						
paragraaf 4.2	Brandgrootte 1.Polyurethaan matten 2.Beukenhouten blokjes 5.PVC-draad volgens BS 6266 7.Brandspiritus 8.Andere overeengekomen brandgrootte (omschrijven/vastleggen bij toelichting)	Ruimte(n): Overige ruimten	Nummer brandgrootte: 1 of 2			
Toelichting proefbranden:						

2. Eisen

Invullen door PvE-opsteller

NEN 2535	Omschrijving	Eis	
paragraaf 4.3	Prestatie-eis voor ongewenste en onechte brandmeldingen Gebruiksfunctie: Onderwijsfunctie Gebruiksfunctie: Bijeenkomstfunctie voor opvang van kinderen jonger dan 4 jaar	Risicoklasse extern ☒ A ☐ B ☐ C ☐ A ☐ B ☒ C	Risicoklasse intern ☒ B ☐ D ☐ E ☐ B ☐ D ☒ E
Toelichting: Het maximale aantal ongewenste en onechte meldingen moet bij inbedrijfstelling of oplevering in het logboek worden vastgelegd.			
Paragraaf 10.11.3	Bijzondere omgevingsinvloeden voor het voorkomen van ongewenste en onechte meldingen en storingen	Ruimte	Omstandigheden
Toelichting:			
paragraaf 4.4	Prestatie-eis voor de systeembeschikbaarheid. De prestatie-eis voor systeembeschikbaarheid is 99,7% Toelichting bijzondere situaties:		
paragraaf 10.3	Indeling detectiezones		
	Zone 1	Trappenhuis	
	Zone 2	Kinderdagverblijf	
	Zone 3	Begane grond	
	Zone 4	1 ^{ste} verdieping	
	Zone 5		
Toelichting:			

2. Eisen

Invullen door PvE-opsteller

NEN 2535	Omschrijving	Eis				
paragraaf 8.6	Sturingen automatische Brandbeveiligingsinstallaties (C en/of G in figuur 1)	Installatie: ☒ Ontruimingsalarminstallatie ☐ Brandpomp ☐ Kleefmagneten ☐ Ontgrendelen vluchtdeuren ☐ Rook- en warmte afvoerinstallatie ☒ Luchtbehandelingsinstallatie ☒ Lift(en) ☐ Overdrukinstallatie ☐ Brandweeringang ☐ Brandweerkhuis ☒ Vrijloopdeurdrangers	Algemeen ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☒	Detectiezone 	AM ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒	HM ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒
Toelichting: Bij een brandmelding is het wenselijk om de luchtbehandeling- en/ of het ventilatiesysteem te schakelen om het gebouw zo lang mogelijk rookvrij te houden. De afvoer en toevoer naar 100% schakelen. Indien een recirculatiemogelijkheid aanwezig is, de recirculatieklep dichtsturen.						
paragraaf 10.7	Plaats brandweeringang	☒ N.v.t ☐ Hoofdingang ☐ Anders, namelijk :				
	Flitslicht brandweeringang(en)	☐ Ja ☐ kleur ☒ Nee				
Toelichting:						
	Aansturing ontsluiting brandweeringang	☒ N.v.t ☐ Sleuteldepot type.... ☐ Anders,.....				
Toelichting:						
	Brandweerpaneel vereist	☐ Ja, omdat er een doormelding is vereist ☐ Ja, op basis van een risicoanalyse ☒ Nee				
Toelichting: De brandmeldcentrale mag worden toegepast als BrandWeerPaneel .						

2. Eisen

Invullen door PvE-opsteller

NEN 2535	Omschrijving	Eis
	Locatie brandweerpaneel	
	Toelichting:	
paragraaf 6.5	Uitvoering brandweerpaneel	☒ N.v.t ☐ Geen specifieke eisen (tekstpaneel of alfanumeriek paneel) ☐ Tekstpaneel of alfanumeriek paneel met tekening ☐ Geografisch paneel (brandmeldpaneel)
	Toelichting:geen	
	Brandweerpaneel ter goedkeuring aan de bevoegde autoriteit (brandweer)	☒ N.v.t ☐ Ja ☐ Nee
	Toelichting:	
paragraaf 10.8	Nevenpaneel	☒ N.v.t ☐ Ja, locatie
	Toelichting	
paragraaf 6.2.2	Opties brandmeldcentrale	☐ Uitgang naar doormeldapparatuur voor brandmeldingen (E) ☐ Verificatie van meldingen ☐ Vertraging van de uitgangssignalen naar C en/of G ☐ Vertraging van de uitgangssignalen naar E (aparte toestemming van de brandweer vereist)
	Toelichting: geen	
Paragraaf 6.3 en 10.11.1	Handbrandmelders	☒ Standaarduitvoering ☐ Speciale uitvoering (zie toelichting)
	Montage hoogte handbrandmelders	☒ Standaardhoogte ☐ Afwijkende hoogte (zie toelichting)
	Toelichting	

2. Eisen Invullen door PvE-opsteller		
NEN 2535	Omschrijving	Eis
paragraaf 8.2	Doormelding van storing naar 24 uur bezet ontvangststation voor storingsmeldingen	☐ Intern Locatie: ☒ Extern ☒ PAC ☐ Andere locatie:.....
	Toelichting:	
paragraaf 8.4	Doormelding van het brandalarm	☐ Geen doormelding vereist ☐ Type 1 ☒ Type 2
	Categorie	
	Aantal criteria	☒ Eén criterium brand (algemeen) ☐ Meerdere criteria brand (omschrijven bij toelichting)
	Toelichting: Doormelding brandalarm naar een PAC, uitgaande van één criterium Brand algemeen.	
paragraaf 16.6.2	Signalering interne organisatie	☒ Brandmeldcentrale Locatie:..... ☐ Bedienings- en signaleringspaneel Locatie:..... ☐ Akoestische signaalgevers ☐ Stil ontruimingsalarminstallatie (NEN2575) ☒ Luid ontruimingsalarminstallatie (NEN2575)
	Categorie	
	Toelichting:	
Opmerkingen:		

Goedkeuring		Invullen door PvE-opsteller
Partij	Gegevens	Handtekening
PvE-Opsteller	Naam: Energa-Elektra B.V Adres: Postbus 574 Postcode: 5900 AN Plaats: Venlo Contactpersoon: Ruud Amendt Telefoon: 077-3545454	
Bevoegde autoriteit (Gemeente Horst aan de Maas) ☐ Eisende partij		
Eigenaar / Gebruiker ☒ Eisende partij ☐ Belanghebbende	Naam: Stichting Dynamiek Scholengroep Adres: Expeditiestraat 3a Postcode: 5961 PX Horst Contactpersoon: D. Sommers	
Verzekeraar ☐ Eisende partij	Naam: Adres: Postcode: Contactpersoon:	