

Situatie 1:500



BEGLAZING SYMBOLEN:

- enkel blank glas
- enkel blank glas, doorvalveilig
- dubbel blank glas
- dubbel glas, binnen doorvalveilig
- dubbel glas, buiten doorvalveilig
- dubbel glas, binnen-en buiten doorvalveilig
- gehard glas
- ★ inbraakwerend, klasse II
- ▲ 30min. WBDBO
- 60min. WBDBO

ELEKTRA SYMBOLEN:

- 300+vt enkele wandcontactdoos, geaard
- 300+vt dubbele wandcontactdoos, geaard, waterdicht
- 1000+vt enkele schakelaar gekoppeld aan lamp (a)
- 1000+vt wissel schakelaar gekoppeld aan lamp (a)
- 300+vt internet data
- 300+vt loos
- aansluitpunt centraaldoos
- aansluitpunt verlichting gloeilamp (a)
- wand verlichting spaarlamp (a)
- rookmelder

TEKENING CONFORM NORMEN:

- draagconstructie brandwerend tegen bezwijken, conform NEN6702 of NEN6069
- elektriciteits voorziening conform NEN1010 en voorschrift van nutsbedrijven meterkast conform NEN2768
- watervoorzieningen conform NEN 1006 ventilatie/luftverversing conform NEN1087 en NPR1088
- binnenriolering conform NEN3215
- gebouw v.v. HR++ beglazing, beglazing volgens NEN 3569.
- draaiende delen t.v.v. meervoudige aanslag met goede elastische kierdichtingsprofielen (klasse III)
- inbraakwerendheid conform NEN5096, weerstandsklasse 2
- isolatie eisen volgens NEN 1068 en NEN 1070 wering van vocht buiten/binnen volgens NEN 2778
- oppervlakte parkeervlakken volgens NEN 2443
- elektrische installaties volgens NEN 1010 en NEN 1814 (zie tekenigen/opgave installateur).
- trappen volgens NEN 3509.
- trapafscheidings volgens artikel 2.3 en 2.5, vloerafscheidingen volgens artikel 2.14 t/m 2.18 Bouwbesluit.
- vrije doorgang volgens artikel 4.11 van het Bouwbesluit.
- rioleringsinstallaties volgens NEN 3215 waterinstallaties volgens NEN 1006
- alle rookmelders zijn gekoppeld volgens de NEN 2555
- wateropname sanitaire ruimten vloeren en wanden conform eisen art. 3.23 bouwbesluit
- wering van ratten en muizen volgens paragraaf 3.10.1 van het bouwbesluit 2012
- Materialen m.u.v. een dak, vloer en bovenzijde trap/hellingbaan voldoen aan brandklasse D en rookklasse S2 vl gs. NEN-EN 13501-1, BB
- De bovenzijde van vloer-, trap- en hellingbaanconstructie voldoen aan brandklasse Dfl en rookklasse S1fl vlgs. NEN-EN 13501-1, BB art. 2.69
- Materialen toegepast aan de binnenzijde van een koker, schacht of kanaal grenzend aan meer dan één brandcompartiment of subbrandcompartiment met een inwendige doorsnede > 0,015m2 voldoet over een dikte van ten minste 0,01m aan brandklasse A2 vlgs. NEN-EN 13501-1

BRANDVEILIGHEID:

- kozijn zelfsluitend
- kozijn 30min WBDBO
- kozijn 60min WBDBO
- — 30 brandscheiding, 30min WBDBO
- — 60 brandscheiding, 60min WBDBO
- rookmelder
- algemene noodverlichting
- vluchtwegaanduiding
- nooduitgang
- paniekbeslag
- handmelder
- blusdeken
- brandslanghaspel
- handblusser
- slow whoop
- brandmeldcentrale

KLEUREN EN MATERIALEN:

	MATERIAAL	KLEUR
Patiowoningen		
gevel hoofdgebouw	metserwerk	wf hv grijs/wit genuanceerd
gevel plint	metserwerk	wf hv beige/grijs genuanceerd
opbouw 1e verdieping	stucwerk	wit Ral 9010
deuren en ramen	hout	Ral 7039
plat dak	sedum dak 1e / zonnepanelen	n.v.t.
dakrand	aluminium	antraciet

ALGEMENE SYMBOLEN:

- hoofdaansluiting water
- koudwater / warmwater
- hoofdaansluiting gas
- hoofdaansluiting elektra
- mechanische ventilatie unit
- CV ketel aansluitingen
- riolering leidingverloop
- riolering leidingverloop natte cellen
- aanvoer ventilatielucht
- aanvoer ventilatielucht

Gemeente Breda
Bijlage bij besluit
Z2020-006925-V01