



**Vergunninghouder  
Stedin Netten B.V.**

**Datum**  
19 juli 2021

**Kenmerk**  
DMS2021-0026235

**Zaaknummer**  
WN2021-003156

**Olo-nummer**  
6058371

## **Watervergunning**

voor het aanleggen van twee middenspanning elektra kabels in een waterkering en het verwijderen van een middenspanning elektra kabel uit een waterkering, ter hoogte van Bloklaan 5 in Loosdrecht.

Uw kenmerk/projectcode:  
- 950000121378

## Inhoud

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Samenvatting</b>                                              | <b>3</b>  |
| <b>1 Besluit</b>                                                 | <b>4</b>  |
| <b>2 Voorschriften</b>                                           | <b>5</b>  |
| 2.1 Algemeen                                                     | 5         |
| 2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater | 5         |
| 2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen    | 6         |
| <b>3 Aanleiding</b>                                              | <b>7</b>  |
| 3.1 Algemeen                                                     | 7         |
| 3.2 Aangevraagde activiteiten                                    | 7         |
| 3.3 Waterstaatkundige informatie                                 | 8         |
| <b>4 Toetsing en overwegingen</b>                                | <b>9</b>  |
| 4.1 Toetsingskader                                               | 9         |
| 4.2 Beoordeling vergunningaanvraag                               | 9         |
| <b>5 Procedure</b>                                               | <b>11</b> |
| 5.1 Aanvraag en aanvullingen                                     | 11        |
| 5.2 Procedure                                                    | 11        |
| <b>6 Mededelingen</b>                                            | <b>12</b> |

## Samenvatting

Op 4 mei 2021 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van Visma Roxit B.V., Kelvinbaan 42, 3439 MT Nieuwegein namens Stedin Netten B.V., Blaak 8, 3011 TA Rotterdam.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2021-003156.

De aanvraag betreft het plaatsen van een middenspanningsruimte, het aanleggen van twee middenspanning elektra kabels en het verwijderen van een middenspanning elektra kabel, ter hoogte van Bloklaan 5 in Loosdrecht.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

### *Conclusie*

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

# 1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Stedin Netten B.V., Blaak 8, 3011 TA Rotterdam, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
  - het ontgraven en verwijderen van grond;
  - het uitvoeren van een wegkruising door middel van een boogzinker;in de kern- en beschermingszone van een waterkering, globaal gezien ter hoogte van Bloklaan 5 in Loosdrecht en in de kadastrale percelen bekend gemeente Wijdmeren (Loenen) E 844 en gemeente Loosdrecht E 1747, H 324, H 425, H 426, H 427, H 428, H 510, H 518.
- II. In afwijking van de regels in artikel 2.9, lid 3, sub a, onder 5 van het Keurbesluit AGV 2019 in te stemmen met het aanleggen van middenspanningskabels in de kern- en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam, globaal gezien ter hoogte van Bloklaan 5 in Loosdrecht (bij wijze van maatwerk als bedoeld in artikel 2.42 van de Keur AGV 2019).
- III. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
  - DMS2021-0019933 tekening boogzinker;
  - DMS2021-0019934 tekening gestuurde boring Bloklaan 5 / N403 HM1.0 (+/- 745,7 meter lengte);
  - DMS2021-0019935 tekening gestuurde boring Bloklaan 26 (+/- 266,5 meter lengte);
  - DMS2021-0019936 tekening gestuurde boring Bloklaan 5 (+/- 432 meter lengte);
  - DMS2021-0019937 tekening detailontwerp Blad 1;
  - DMS2021-0019938 tekening detailontwerp Blad 2;
  - DMS2021-0019939 tekening detailontwerp Blad 3;
  - DMS2021-0019940 tekening detailontwerp Blad 4.
- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

R. de Man, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Wijdmeren en de gemeente Loosdrecht over dit besluit.

## 2 Voorschriften

### 2.1 Algemeen

#### voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
  - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
  - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

#### voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

#### voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2021-003156.

#### voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

### 2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

#### voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 Na het gereedkomen moeten alle door de activiteiten ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.3 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

## 2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

### voorschrift 6 Waterkeringen algemeen

- 6.1 Het werkzaamheden moeten zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 6.2 De werkzaamheden mogen niet worden gestart en uitgevoerd wanneer er sprake is van langdurige regenval of aanhoudende vorst.
- 6.3 Alle ontgravingen moeten tot een voor de werkzaamheden benodigd minimum beperkt blijven.
- 6.4 De uitkomende grond in de kernzone van de waterkering moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
- 6.5 Alle ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond.
- 6.6 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 6.7 De afwatering van de werken mogen geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
- 6.8 Tijdens het uitvoeren van de activiteiten moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 6.9 Alle verzakkingen of zettingen die door de werkzaamheden ontstaan, moeten worden hersteld.

### voorschrift 7 Kabels en leidingen in en bij waterkeringen

- 7.1 De te graven sleuf of lasgat:
  - a. mag niet breder of dieper worden dan voor de uitvoering van het werk strikt noodzakelijk is;
  - b. moet direct na het leggen of aansluiten van de kabels of mantelbuizen worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde, in lagen van maximaal 0,2 meter;
  - c. moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld. In overleg met Waternet (afdeling VTH) mag van dit voorschrift worden afgeweken.
- 7.2 Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering moeten in segmenten worden uitgevoerd. De lengte van deze segmenten is maximaal 20 meter.
- 7.3 Sleufontgravingen haaks op de waterkeringen moeten gefaseerd worden uitgevoerd, zodat nooit de gehele kruin is doorgraven.
- 7.4 De mantelbuizen moeten na het invoeren van de kabels aan de uiteinden worden voorzien van een blijvend waterdichte afsluiting.
- 7.5 Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de vergunninghouder voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend.
- 7.6 Als vervallen mantelbuizen niet kunnen worden verwijderd, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De vergunninghouder behoudt de plicht de mantelbuizen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Als in de toekomst blijkt dat het verwijderen alsnog kan, dan moet dit binnen een redelijke termijn alsnog gebeuren.
- 7.7 Als tijdens het aanbrengen van de boogzinker problemen ontstaan waardoor opnieuw geboord moet worden, mag dat pas nadat Waternet (afdeling VTH) hiervoor toestemming verleend heeft.
- 7.8 Een boorgat dat in onbruik geraakt is, moet zo worden opgevuld dat geen kwel ontstaat.

## **3 Aanleiding**

### **3.1 Algemeen**

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

#### *Omschrijving aanvraag en werkzaamheden*

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd ter verbetering van het stroomnet voor de drinkwatervoorziening Loenderveen. De middenspanningsruimte wordt op het terrein van de drinkwatervoorziening Loenderveen geplaatst, die werkzaamheden zijn niet vergunnings- of meldingsplichtig.

De wegkruising met de boogzinker vindt plaats onder de Bloklaan door, ter hoogte van Bloklaan 2a. Het intredepunt is in de groenstrook tussen de rijbaan het fietspad en het uitredepunt is in de groenstrook aan de andere kant van de rijbaan. Deze boogzinker is nodig vanwege de weinige ruimte voor alternatieven (er liggen al veel nutsvoorzieningen in de Bloklaan) en het niet volledig kunnen of mogen stremmen van het doorgaande verkeer.

Er vindt een gestuurde boring plaats van +/- 745,7 meter lang, maximale horizontale diepte circa 19 meter min maaiveld en 20 meter min N.A.P. Het intredepunt ligt tegen over Bloklaan 26 in de groenstrook aan de overzijde van de weg, het uitredepunt ligt op het terrein van de drinkwatervoorziening.

Er vindt een gestuurde boring plaats van +/- 266,5 meter lang, maximale horizontale diepte circa 10 meter min maaiveld en 10,4 meter min N.A.P. Het intredepunt ligt tegen over Bloklaan 22a/FV30 in de groenstrook aan de overzijde van de weg, het uitredepunt tegen over Bloklaan 24 in de groenstrook aan de overzijde van de weg.

Er vindt een gestuurde boring plaats van +/- 432 meter lang, maximale horizontale diepte circa 10 meter min maaiveld en 10,4 meter min N.A.P. Het intredepunt ligt tegen over Bloklaan 22a/FV30 in de groenstrook aan de overzijde van de weg, het uitredepunt tegen over Bloklaan 2 a in de groenstrook aan de overzijde van de weg. Een vervallen kabel zal verwijderd worden.

### **3.2 Aangevraagde activiteiten**

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- 1) Grond ontgraven en verwijderen;
- 2) Kabels of mantelbuizen verwijderen en aanleggen.

Voor het deel van de activiteiten met betrekking tot de graafwerkzaamheden en de wegkruising met een boogzinker is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.18 lid a onder 1 van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.18 lid a onder 2 van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.18 lid b onder 1 van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.18 lid b onder 3 van de Keur AGV 2019.

Het verwijderen van kabels (en mantelbuizen) en het aanleggen van de kabels of mantelbuizen door middel van een gestuurde boring is vrijgesteld van vergunningplicht in het Keurbesluit AGV 2019. Voor deze activiteiten is de aanvraag als melding gelezen. Per activiteit gelden de volgende regels uit het Keurbesluit AGV 2019, paragraaf 2.2 'Kabels en leidingen':

- artikel 2.7 lid 1 en 2: Het kruisen van de een watergang met een nieuwe kabel of mantelbuis;
- artikel 2.9 lid 3: Het aanleggen van de doorgaande middenspanningskabels en mantelbuizen;
- artikel 2.9 lid 4: Het verwijderen van een bestaande middenspanningskabel (en mantelbuis).

#### Maatwerk

Het aanleggen van middenspanningskabels in de kernzone en beschermingszone van een waterkering is volgens artikel 2.9, lid 3, sub a, onder 5 van het Keurbesluit AGV 2019 niet toegestaan. AGV kan de werkzaamheden echter alsnog toestaan met een maatwerkbesluit. In dit geval maken wij van die mogelijkheid gebruik. De reden hiervoor staat in hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen.

### **3.3 Waterstaatkundige informatie**

De werkzaamheden, waarop deze watervergunning van toepassing is, vinden plaats in de polder Loenderveen. Deze polder heeft een vastgesteld peil van NAP -1,35 m. Dit peil is van toepassing aan beide kanten van de waterkering. De waterkering waarin en waarbij deze werkzaamheden plaats vinden is bekend onder dijkvakcode V03-361C, hiervan is geen Leggerprofiel aanwezig. Deze waterkering is bekend als 'overige waterkering' van het type 'dijken/dammen', er is sprake van een aangeheelde of half-verholten waterkering. Het water waarbij deze activiteiten worden uitgevoerd behoort tot de categorie primaire en secundaire wateren met een beschermingszone van 5 en 0,40 meter vanuit de insteek van de taluds.

## 4 Toetsing en overwegingen

### 4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

### 4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

| Handeling                                                    | Beleidsregels voor de Keur van AGV: |                                  | Resultaat |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen          | Hoofdstuk 6                         | Beleidsregel 6.1                 | Voldoet   |
| Leggen van kabels en leidingen in of nabij waterstaatswerken | Hoofdstuk 8                         | Beleidsregel 8.1, 8.3, 85 en 8.6 | Voldoet   |

### Overwegingen

Alle ontgravingen zijn van tijdelijke aard en worden tot het benodigde minimum beperkt. Er vinden geen permanente of diepe ontgravingen plaats waardoor de stabiliteit van de waterkering niet meer kan worden gegarandeerd. De middenspanningsruimte wordt gerealiseerd buiten de kern- en beschermingszone van de waterkering. Er is geen andere mogelijkheid of alternatief tracé voor de nieuwe middenspanningskabels. Door de aanwezigheid van bestaande nutsvoorzieningen, bebouwing, bomen en natuur is het nu uitgewerkte tracé en aanlegmethode op dit moment het best haalbare. De aangevraagde werkwijze is het best haalbare ter bescherming van de waterkering. Alle kabels en mantelbuizen van de gestuurde boringen komen in het vaste pleistocene zand te liggen. Doordat de waterkering half verholten is, deze over gedimensioneerd is en er aan beide zijden hetzelfde waterpeil heerst, zijn geen negatieve gevolgen voor de stabiliteit of het waterkerend vermogen van de waterkering te verwachten.

### *Maatwerk*

Zoals in paragraaf 3.2 staat wordt bij wijze van maatwerk ingestemd met het aanleggen van middenspanningskabels, zoals aangevraagd. Met het aanleggen van de middenspanningskabels wordt ingestemd, omdat het aansluitingen betreffen op een reeds bestaande middenspanningskabeltracé dat nu ook in de kernzone of beschermingszone van de waterkering ligt. Er is geen alternatief kabeltracé buiten de kernzone of beschermingszone van de waterkering mogelijk. Er sprake van een leveringsplicht door het kabel- en leidingbedrijf en er is sprake van een maatschappelijk belang, omdat de drinkwatervoorziening Loenderveen te allen tijde storingsvrij moet kunnen blijven functioneren. Er kan worden voldaan aan de overige vrijstellingsregels in het Keurbesluit AGV 2019 en de beleidsregels voor de Keur AGV 2019. Er ontstaan geen negatieve gevolgen voor het waterkerend vermogen of de stabiliteit van de waterkering.

### **Conclusie**

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

## **5 Procedure**

### **5.1 Aanvraag en aanvullingen**

De aanvraag is op 4 mei 2021 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Wijdemeren en gemeente Loosdrecht van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Visma Roxit B.V. is gemachtigd de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie te verstrekken om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2021-0019942 aanvraagformulier watervergunning met OLO 6058371;
- DMS2021-0019933 tekening boogzinker;
- DMS2021-0019934 tekening gestuurde boring Bloklaan 5 / N403 HM1.0 (+/- 745,7 meter lengte);
- DMS2021-0019935 tekening gestuurde boring Bloklaan 26 (+/- 266,5 meter lengte);
- DMS2021-0019936 tekening gestuurde boring Bloklaan 5 (+/- 432 meter lengte);
- DMS2021-0019937 tekening detailontwerp Blad 1;
- DMS2021-0019938 tekening detailontwerp Blad 2;
- DMS2021-0019939 tekening detailontwerp Blad 3;
- DMS2021-0019940 tekening detailontwerp Blad 4;
- DMS2021-0019941 aanvraagbrief Stedin.

### **5.2 Procedure**

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

## 6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen activiteiten die zijn vrijgesteld van vergunningplicht op grond van het Keurbesluit AGV 2019 (en waarop geen maatwerk van toepassing is) is geen bezwaar mogelijk.

### Overige mededelingen

- De werken en werkzaamheden worden uitgevoerd in een deel van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.