Gestuurde boring Ø160 HDPE

MSR 2405 < 3x1x240AL-XLPE

Kabellengte Stedin 835 meter

Gaat over op blad 4B

Gestuurde boring Ø160 HDPE

Gestuurde boring Ø160 HDPE

Gaat over op blad 3

Bloklaan

Boogboring Ø160 PE met bentoniet

Gestuurde boring Ø160 HDPE

Asfalt zagen fietspad

Middenweg

Middenbaan

MSR 2405 < 3x1x240AL-XLPE

Gestuurde boring Ø160 HDPE

Bloklaan

Gaat over op blad 4A

ELEKTRA NEUW	LS-kast	Station	Leveringspunt	Laadpaal	OV mast		
	Mast bovengronds	Mof	Beschermring	Abc Tekst	Zinkerbord		
	Kabel nieuw	Kabel te rijden	Kabel te rooien	Buiten Bedrijf	Kadaster		
ELEKTRA BESTAAND	LS-kast	Station	Leveringspunt	OV mast	Mast bovengronds	Mof	Beschermring
	0,4 kV/OV	0,4 kV	OV	3 kV	6 kV	10/13 kV	
	23 kV	25 kV	50 kV	66 kV	150 kV		
	Buiten Bedrijf	Telecom	Aardkabel	Gelijkspanning			

Aansprakelijkheid voorbehouden volgens de wet

Opmerkingen Geen
Tracélengte: Mtr.

STEDIN

Formaat: A0
Schaal: 1:500
Volgend blader: 4 van 4

20201208 Trace Elektra
Bloklaan 5 Loenen aan de Vecht
MS plan
Detailontwerp/Vergunning E

Wijz. BL	Datum: 15-4-2021
Getekend door: A. Vogelzang	
Goedgekeurd door Engineer: A.M.H. Bouman	
Goedgekeurd door OM/OV: V. Remers	
Project: 930000145561 KGK Aanvraag	
Order#: 50204278	
Documentnr: 20201208-0000-015	
Status: Vrij voor uitvoering	Blader: 015