

Verzenddatum
26 juli 2021

Ons kenmerk
Z-297384

Uw kenmerk

Uw brief van

onderwerp

Besluit omgevingsvergunning brandveilig gebruik
Perceel: Valbrugweg 4c in 't Veld

Pagina

1/7

Contact

T 088 321 5000

Geachte heer ,

Op 24 maart 2021 hebben wij uw tijdelijke (10 jaar) aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor de activiteit brandveilig gebruik voor het in gebruik nemen van een logiesaccommodatie voor 38 tijdelijke werknemers op het perceel Valbrugweg 4 c, in 't Veld. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z-297384.

Besluit

Wij hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen. Dit besluit heeft betrekking op de activiteiten:

1. *Brandveilig gebruik* (artikel 2.1, lid 1 onder d Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht, hierna Wabo).

De vergunning zal worden verleend voor een periode van tien (10) jaar. Deze omgevingsvergunning komt van rechtswege na deze 10 jaar te vervallen. Aan de vergunning zijn voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden vindt u verderop in de beschikking.

De aan deze vergunning verbonden voorschriften maken deel uit van de vergunning. Daar waar de voorschriften van deze vergunning afwijken van hetgeen in de bij deze vergunning horende documenten staat vermeld gelden de aan deze vergunning verbonden voorschriften.

Let op

U ontvangt geen legesnota achteraf; de nota is hierbij ingesloten op pagina 7. Wij verzoeken u vriendelijk deze nota te betalen.

Als digitale gemeente ontvangen wij uw post graag via post@hollandskroon.nl.

Brievenbuspost en pakketten kunt u sturen naar postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna.

Contact

www.hollandskroon.nl

T 088 – 321 50 00

Social Media

 facebook.com/hollandskroon
 [@hollandskroon](https://twitter.com/hollandskroon)

Overige gegevens

BNG Algemeen NL82 BNGH 028.51.52.785

BIC: BNGHNL2G

Vorbereidingsprocedure

Gelet op artikel 3.10 lid 1 sub a van de Wabo is voor deze omgevingsvergunning de *uitgebreide* voorbereidingsprocedure van toepassing. Dit houdt in dat deze ontwerpbeschikking is gepubliceerd en gedurende zes weken ter inzage is gelegd en iedereen in de gelegenheid is gesteld om zienswijzen in te brengen.

Overwegingen

Bij het nemen van dit besluit hebben wij het volgende overwogen:

1. Activiteit Brandveilig gebruik.

Voor de activiteit *brandveilig gebruik* moet het plan volgens artikel 2.13 van de Wabo voldoen aan de volgende criteria:

- het Bouwbesluit 2012.

De omgevingsvergunning wordt geweigerd indien de brandveiligheid met het oog op het voorziene gebruik van het bouwwerk niet voldoende verzekerd is.

Wij hebben de aanvraag omgevingsvergunning getoetst aan de van belang zijnde regels uit het Bouwbesluit 2012. Gelet op de stukken bij de aanvraag wordt er voldaan aan de regels uit het Bouwbesluit op het gebied van brandveilig gebruik.

Tevens is de aanvraag ter advies voorgelegd aan de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Op 12 mei 2021 (UIT-2021-22537) heeft de VRNHN advies gegeven over het plan. De aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik is getoetst aan de brandveiligheidsvoorschriften uit het Bouwbesluit 2012.

De Veiligheidsregio adviseert (UIT-2021-22537) ons om onder voorwaarden akkoord te gaan met de aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik. Wij hebben besloten dit advies over te nemen en voorwaarden aan deze vergunning te verbinden.

Nu er is aangetoond dat de brandveiligheid met het oog op het voorziene gebruik van het bouwwerk voldoende verzekerd is, is er geen weigeringsgrond voor de activiteit brandveilig gebruik.

Wij verlenen de tijdelijke (10 jaar) omgevingsvergunning brandveilig gebruik. Aan de omgevingsvergunning brandveilig gebruik zijn wel voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden staan verderop in de beschikking onder het kopje “voorwaarden”.

Conclusie

Gelet op de uitkomst van bovenstaande toets is er geen reden om de tijdelijke (10 jaar) omgevingsvergunning voor de activiteit *Brandveilig gebruik* te weigeren. Het is aannemelijk dat het plan niet in strijd is met wet- en regelgeving.

Voorwaarden

Op grond van artikel 2.22 lid 2 Wabo worden aan deze omgevingsvergunning de volgende voorschriften verbonden, die nodig zijn met het oog op het belang dat voor de betrokken activiteit is aangegeven in het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2.10 tot en met 2.20 Wabo:

- Wij verlenen de tijdelijke (10 jaar) omgevingsvergunning voor de activiteit *Brandveilig gebruik* in overeenstemming met het bouwplan en de bouwtekening(en) met bijlagen die bij dit besluit horen en als zodanig zijn gewaarmerkt.
- Voor zover in deze vergunning niet anders is bepaald, gelden de eisen inzake brandveilig gebruik uit het Bouwbesluit 2012;
- Deze vergunning wordt verleend voor de maximale periode van tien (10) jaar en vervalt van rechtswege. Na deze termijn wordt de huisvesting binnen het gebouw direct gestaakt.
- U mag maximaal 38 tijdelijke werknemers gelijktijdig huisvesten in de nieuwe tijdelijke logiesaccommodatie met maximaal 2 personen per unit conform de bouwtekeningen. Totaal mag er op het perceel Valbrugweg 4-6 in 't Veld aan maximaal 78 tijdelijke werknemers gelijktijdig logies worden aangeboden.
- Er mag alleen logies in de nieuwe tijdelijke logiesaccommodatie verstrekt worden aan tijdelijke werknemers die werkzaam zijn bij en op het bedrijf A.S. de Boer B.V welke is gevestigd op de Valbrugweg 6 in 't Veld.
- Ten behoeve van de uitvoering van deze omgevingsvergunning en vóór ingebruikname dient de belanghebbende de volgende gegevens ter beoordeling aan het bevoegd gezag voor te leggen:
 - Het Programma van Eisen van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie (tijdens bouwfase);
 - Voor de ingebruikname het inspectierapport van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie;
 - Het ontruimingsplan (4 weken voor de ingebruikname). Bij het opstellen van een ontruimingsplan kan gebruik worden gemaakt van de NEN 8112, "Leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen";
 - Ten behoeve van een adequate voorbereiding op de repressieve inzet verzoeken wij u ons te informeren als de gebouwen in gebruik wordt genomen.
- Op basis van hoofdstuk 6 van het BB 2012 dienen de volgende brandbeveiligingsinstallaties aanwezig te zijn:
 - Draagbare- en verrijdbare blustoestellen (advies: aanbrengen volgens NEN-EN 4001);
 - Noodverlichting volgens NEN-EN 1838;

- Een brandmeldinstallatie volgens NEN 2535 zonder doormelding naar de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK). Uitgangspunt van de omvang is:

- Volledige bewaking (logiesgebouwen).

Opmerking: Deze installatie moet volgens bijlage I van het Bouwbesluit 2012 een inspectiecertificaat hebben, gebaseerd op het "CCV inspectieschema brandbeveiliging".

- Een ontruimingsalarminstallatie type B volgens NEN 2575;

Opmerking: Deze installatie moet volgens bijlage I van het Bouwbesluit 2012 een inspectiecertificaat hebben, gebaseerd op het "CCV inspectieschema brandbeveiliging".

- Vluchtrouteaanduiding volgens NEN-EN 1838 en NEN-EN-ISO 7010.
- De brandbeveiligingsinstallaties dienen te voldoen aan de huidig geldende NEN-normen en voorschriften. Deze staan vermeld in bijlage I behorende bij artikel 1.2 van de "Regeling Bouwbesluit 2012". Met betrekking tot de uitvoering van de installaties kan gebruik worden gemaakt van de publicatie van Brandweer Nederland, het boek "Brandbeveiligingsinstallaties", derde druk, juni 2012.
- Voordat het pand in gebruik wordt genomen dient u aan te tonen of de aangegeven brandwerendheid van de bestaande loodsen overeenkomt met hetgeen door u op tekening is gezet.
- Voordat u het pand in gebruik neemt dient het pand afgeschouwd te worden door de gemeente en de VRNHN. Hiervoor dient u zelf contact op te nemen met de gemeente (team Toezicht&Inspectie).
- De omgevingsvergunning zal worden ingetrokken, indien er binnen 2 jaar, dan wel indien de vergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder a, b of g gedurende 26 weken geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning.

Het voortijdig gebruik maken van de omgevingsvergunning en niet voldoen aan de voorwaarden zorgt voor een strijdig gebruik en zal leiden tot handhavend optreden.

Omdat er voor de activiteiten *Bouwen* en *strijdig gebruik* op het perceel Valbrugweg 4c in 't Veld geen omgevingsvergunning is verleend kan er geen verblijf worden aangeboden aan de tijdelijke werknemers in de nieuwe tijdelijke logiesaccommodatie. Het zonder omgevingsvergunning voor de activiteiten *Bouwen* en *strijdig gebruik* in gebruik nemen van de logiesaccommodatie zorgt voor een overtreding van de Wabo en zal leiden tot handhavend optreden.

Aandachtspunten

- Voor het advies betreffende de risico's en gevolgen van een brand en de mogelijkheden voor de hulpverlening en zelfredzaamheid verwijzen wij naar het advies van de VRNHN met referentie UIT-2021-22298 van 30 maart 2021.
- De aanvrager is verantwoordelijk voor het juist uitvoeren van de brandwerende detaillering en het toepassen van de juiste materialen. Wij adviseren om de brandwerende detailleringen uit te voeren conform het boek van de SBR. Als de aanvrager andere keuzes maakt kan het bevoegd gezag de aanvrager verplichten om aan te laten tonen dat de detaillering voldoet aan de eisen voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbbo).

- Om aan de zorgplicht te kunnen voldoen adviseren wij de aanvrager minimaal twee keer per jaar een brandveiligheidscontrole te laten uitvoeren. Hierbij dient te worden gecontroleerd of het gebouw en het gebruik voldoet aan de uitgangspunten van de vergunning en dat het gebouw brandveilig wordt gebruikt. De rapporten hiervan dienen te worden geborgd in het ontruimingsplan. Voor meer informatie over brandveilig gebruik kan de aanvrager via <https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/folders-brandveiligheid> meer informatie vinden. Daarbij adviseren wij ook een aantal huisregels in op te nemen zoals het scheiden van afval, gebruik van alcohol, gebruik van kaarsen, schoonhouden verblijven etc.

Ter inzage legging

De ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken heeft voor iedereen vanaf 10 juni 2021 zes weken ter inzage gelegen. Binnen de termijn van ter inzage legging zijn er geen zienswijzen ingediend.

Leges

Volgens de Legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag omgevingsvergunning leges verschuldigd ad. . De nota treft u bijgaand aan.

Publicatie

De vergunning wordt gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl . Tevens wordt deze vergunning, inclusief aanverwante bijlagen, voor de duur van 6 weken, vanaf een nader in de publicatie te noemen datum, ter inzage gelegd.

In werking treding vergunning

De vergunning treedt niet eerder in werking dan zes weken na de publicatiedatum van de verleende vergunning. U kunt in de tussentijd nog geen gebruik maken van de vergunning.

Beroep

Gedurende de termijn van inzage kunnen belanghebbenden die hun zienswijze hebben gegeven op de ontwerp omgevingsvergunning, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht, gemotiveerd beroep aantekenen bij de president van de Rechtbank Noord-Holland, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor het in behandeling nemen van dit verzoek is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening

Ook kan degene die beroep heeft ingesteld en er een spoedeisend belang bij heeft dat de vergunning niet in werking treedt, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de hiervoor genoemde sector.

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Echter, indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,

Team Vergunning

c.c. : ME-2 Architecten BNA,

Van toepassing zijnde stukken:

- publiceerbaar aanvraagformulier, ingediend op 24 maart 2021 en aangepast d.d. 31 mei 2021;
- 002_20-1206_S-01_29-04-2021;
- 003_20-1206_DO-01_29-04-2021;
- 004_20-1206_DO-PD_29-04-2021;
- 005_2210050 Versie 20-04-2021 Brandveiligheidsconcept logiesverblijven 't Veld.

Bijlage(n):

- legesnota.

LEGESNOTA

LEGESNOTA	INVULDATUM: 26 juli 2021
	Kenmerk: Z-297384
Naam	
T.a.v.	
Adres	
Postcode – Woonplaats	
Omschrijving factuur	: Z-297384 Omgevingsvergunning Valbrugweg 4 c 't Veld

Berekening:

120. brandveilig gebruik	€
--------------------------	---

Subtotaal	:
Btw	:
Totaalbedrag	:

Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag ad. binnen 30 dagen na dagtekening van deze brief over te maken op bankrekening NL82 BNGH 028 51 52 785, Biccode: BNGHNL2G, ten name van Gemeente Hollands Kroon onder vermelding van: Z-297384 Valbrugweg 4 c 't Veld.

Wanneer u het niet eens bent met de aanslag kunt u binnen zes weken na dagtekening van deze brief schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Hollands Kroon, onder vermelding van het zaaknummer.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op.