

2.1.2	Onderbelading en onderlossing	Legen van vetvangput	afvalruimte	I	• kerende voorziening en; • overvulbeveiliging op het te vullen object en; • aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer.	• geïnstrueerd personeel aanwezig tijdens de handeling en; • los- en laadinstructie met aandacht voor positie aansluitpunten en; • faciliteiten en personeel.	Er zijn geen aanvullende maatregelen nodig.
4.1	Gesloten proces of bewerking	In werking hebben noodstroomaggregaat 1 en 2	NSA	I	• geen voorziening noodzakelijk; • aandacht voor pompen, appendages, en monsterpunten	• onderhoudsprogramma en; • systeem inspectie en; • algemene zorg.	Er zijn geen aanvullende maatregelen nodig.
2.1.2	Onderbelading en onderlossen	Bijvullen noodstroomaggregaat 1 en 2 met diesel	NSA	I	• kerende voorziening en; • overvulbeveiliging op het te vullen object en; • aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer.	• geïnstrueerd personeel aanwezig tijdens de handeling en; • los- en laadinstructie met aandacht voor positie aansluitpunten en; • faciliteiten en personeel.	Er zijn geen aanvullende maatregelen nodig.
5.3	Activiteiten in werkplaats	Activiteiten in werkplaats	werkplaatsruimte	I	• kerende voorziening en; • aandacht voor gecontroleerde afvoer.	• visueel toezicht tijdens de werkzaamheden en; • algemene zorg en; • faciliteiten personeel.	Er zijn geen aanvullende maatregelen nodig.
5.1.1	Afvoer van afvalwater in bedrijfsriolering	riolering	riolering	I	• aandacht voor putten, slibvangers, olieafsciders, verbindingen, ontvangputten.	• waar mogelijk inspectie als vloeistofdichte voorziening en; • algemene zorg.	Een olie- en benzine afscheider wordt aangelegd.
3.4	Overgieten, aftanken of afvullen	Vullen onderhoudsmachines met brandstof	technische ruimte veldonderhoud	I	• kerende voorziening en; • aandacht voor hemelwater.	• visueel toezicht en; • faciliteiten en personeel.	Er zijn geen aanvullende maatregelen nodig.
1.3	Opslag in bovengrondse tank vrij van de ondergrond opgesteld	Opslag diesel (5 m3)	brandstoftank	III	• dubbelwandige tank • lekdetectie.	• inspectie tank en; • visueel toezicht en; • algemene zorg.	Er zijn geen aanvullende maatregelen nodig.
2.1.2	Onderbelading en onderlossen	Vullen bovengrondse dieseltank	brandstoftank	I	• enkelwandige tank en; • kerende voorziening	• visuele controle uitwendig op lekkage en; • faciliteiten personeel.	Er zijn geen aanvullende maatregelen nodig.
3.6	Transport open emballage	afvoeren klein gevaarlijk afval	Milieustraat, afvalruimte	I	• kerende voorziening en; • aandacht voor hemelwater.	• visueel toezicht en; • faciliteiten personeel.	Er zijn geen aanvullende maatregelen nodig.
1.3	Opslag in bovengrondse tank vrij van de ondergrond opgesteld	Opslag klein gevaarlijk afval	milieustraat	I	• enkelwandige tank en; • kerende voorziening	• visuele controle uitwendig op lekkage en; • faciliteiten personeel.	Er zijn geen aanvullende maatregelen nodig.
3.6	Transport open emballage	afvoeren klein gevaarlijk afval	milieustraat	I	• kerende voorziening en; • aandacht voor hemelwater.	• visueel toezicht en; • faciliteiten personeel.	Er zijn geen aanvullende maatregelen nodig.
1.3	Opslag in bovengrondse tank vrij van de ondergrond opgesteld	Opslag benzine (60 l)	brandstoftank		• dubbelwandige tank • lekdetectie.	• inspectie tank en; • algemene zorg.	Er zijn geen aanvullende maatregelen nodig.