



Vergunninghouder
BAM Infra Energie & Water B.V.

Datum
26 januari 2021

Kenmerk
DMS2021-0002721

Zaaknummer
WN2021-000473

Olo-nummer
5735443

Wijziging Watervergunning

voor het aanleggen van een middenspaningskabel in open ontgraving en door middel van een boogboring ter hoogte van Rondehoep West 27-33 in Ouderkerk aan de Amstel.

Uw kenmerk/projectcode:
- COP.00061.02.33

Inhoud

1	Besluit	3
2	Wijziging watervergunning	4
2.1	Eerder verleende vergunning	4
2.2	Aanvraag wijziging watervergunning	4
2.3	Inhoud wijziging	4
2.4	Overwegingen bij de wijziging	4
3	Mededelingen	5
3.1	Gevolgde procedure	5
3.2	Bezwaar	5
3.3	Contact	5

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

de verleende vergunning aan Alliander N.V., Postbus 50, 6920 AB Duiven, met zaaknummer WN2020-006487 van 5 november 2020, als volgt te wijzigen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

1. Het met behulp van een boogboring leggen van 2 mantelbuizen PE 100 SDR11 ø 125 mm in de waterkering i.p.v. één mantelbuis;
in verband met de aansluiting van elektriciteitskabels voor woningbouw op het Amsteleiland ter hoogte van Rondehoep West 27 in Ouderkerk aan de Amstel.
2. De volgende tekeningen komen te vervallen:
 - DMS2020-0043567 tekening Boogplan Ouderkerk a/d Amstel van BAM Infratechniek en Telecom;
 - DMS2020-0044260 tekening MS-tracé Amsteleiland Amstelveen van BAM Infratechniek en Telecom.
3. De volgende tekeningen worden aan de vergunning toegevoegd:
 - DMS2021-0002341 tekening MS-tracé Amsteleiland-Amstelveen V2 van BAM Infratechniek en Telecom;
 - DMS2021-002340 tekening Boogplan-Ouderkerk a/d Amstel-Bam van BAM Infratechniek en Telecom .

Alle overige activiteiten, voorschriften en overwegingen die in de watervergunning zijn genoemd, blijven onveranderd van kracht.

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in paragraaf 2.4. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K.J. van Koppen, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Ouder-Amstel over dit besluit. Ook hebben wij een afschrift gestuurd naar:

- Alliander N.V., Postbus 50, 6920 AB Duiven

2 Wijziging watervergunning

2.1 Eerder verleende vergunning

Op 5 november 2020 stuurde Waternet een besluit op de vergunningaanvraag (op grond van de Waterwet) naar Alliander N.V., Postbus 50, 6920 AB Duiven en gemachtigde BAM Infra Energie & Water B.V., Bennebroekerweg 265, 1435 CJ Rijsenhout.

Deze vergunning heeft zaaknummer WN2020-006487 en heeft betrekking op:

- Het met behulp van een boogboring leggen van een PE 100 SDR11 mantelbuis $\varnothing$ 125 mm in de waterkering;
 - Het aanleggen van een middenspanningskabel dwars op de kering
- in verband met de aansluiting van elektriciteitskabels voor woningbouw op het Amsteleiland ter hoogte van Rondehoep West 27 in Ouderkerk aan de Amstel.

2.2 Aanvraag wijziging watervergunning

Op 12 januari 2021 ontving Waternet een aanvraag voor de wijziging van bovengenoemde vergunning van BAM Infra Energie & Water B.V., Bennebroekerweg 265, 1435 CJ Rijsenhout

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2021-000473.

2.3 Inhoud wijziging

De wijziging betreft:

- Het met behulp van een boogboring leggen van 2 PE100 SDR 11 mantelbuizen $\varnothing$ 125 mm in de waterkering i.p.v. één mantelbuis. De boogboring verandert zelf niet in tracé.

Het wijzigingsverzoek bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier (kenmerk DMS2021-0002342 met OLO-nummer 573544);
- tekening MS-tracé Amsteleiland-Amstelveen V2 (kenmerk: DMS2021-0002341);
- Boogplan-Ouderkerk adAmstel-Bam (kenmerk: DMS2021-0002340).

2.4 Overwegingen bij de wijziging

Er zal nu een tweede mantelbuis worden ingetrokken met oog op toekomstig gebruik. Voor de werkzaamheden heeft dit geen negatieve gevolgen voor de waterkering. De kabel door de Amstel wordt aangelegd met behulp van een boogboring volgens de Demar-methode. Deze methode is ontwikkeld in combinatie met diverse waterschappen en is daardoor geschikt voor toepassing bij waterkeringen. Zowel het in- als uitredepunt van de boringen bevinden zich ruim boven het maatgevende waterpeil, waardoor de kans op piping nihil is. Om deze kans nog verder te verkleinen, wordt het boorgat meteen na het inbrengen van de kabel opgevuld met bentoniet, waarmee het gat waterdicht afgesloten wordt.

Conclusie

De wijzigingsvergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

3 Mededelingen

3.1 Gevolgde procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

3.2 Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

3.3 Contact

Heeft u behoefte aan overleg naar aanleiding van dit besluit? Bel dan 0900 9394, en vraag naar het team Toezicht en Handhaving. Mailen of schrijven kan ook; vermeld daarbij zaaknummer: WN2021-000473:

- handhaving@waternet.nl
- Waternet, KMR/VTH
Team Toezicht en Handhaving
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam