Zie tek. 14.21.0010-1009-003

Zie tek. 14.21.0010-1009-006

3(9580) (Gepland)
4000 (GV) (Gepland)

Te leggen 1x 250 mm (PVC)
Te leggen 1x 110 mm (PVC)

Zagen asfalt

1x 250 mm (HDPE) + 2x 110 mm (HDPE)
Gestuurde boring lg= 208,78m
(Zie boortek. nr.: 14.21.0010-1009-103





Theoretisch profiel
bij aanleg van 1 kabelbundel + HDPE buis t.b.v.glasvezel
maten in cm.

Kabel codering conform GNR Enexis	
9580	1x800 mm YMeKrvasijwd 12/20kV-1x800.0Alvm+aa35+(p)
9596	1x630 mm YMeKrvasijwd 12/20kV-1x630.0Alvm+aa35+(d)
4000	1x40.0 mm HDPE
118	VO-VMvKaa 0.4kV-8x2.5Cu
821	GPLK 8/10kV-3x35.0Cu
862	GPLK 8/10kV-3x150.0Al
866	VGPLK 8/10kV-3x150.0Al
887	YMeKrvasnb 6/10kV-3x240.0Alvm+aa35
889	YMeKrvasdtwd 6/10kV-1x630.0Alvm+aa50+(d)
9080	YMeKrvasdjwd 6/10kV-3x150.0Alvm+aa35
932	YMeKrvas 6/10kV-1x400.0Alvm+aa35+(d)
943	YMeKrvasdjwd 6/10kV-3x240.0Alvm+aa50
9590	YMeKrvasdjwd 6/10kV-1x240.0Alvm+aa35+(d)
9592	YMeKrvasdjwd 6/10kV-1x630.0Alvm+aa35+(d)

Eis aanleg nrs:	Opmerkingen:
210013698	Bestaande kabels en leidingen zijn ingetekend volgens kleinmeting Exacte locatie van de bestaande kabels en leidingen tijdens uitvoering bepalen door middel van proefsleuven

Geel status
- Gepland
- Bestaand
- Te verwijderen

Symbolen
- Kabel gepland
- Kabel bestaand
- Kabel te verwijderen

Versie	Datum	Gewijzigd	Gecontr.	Goedk.	Omschrijving
H	23-06-2021	RH	RB	RB	
G	02-03-2021	AL	RB	RB	
F	11-02-2021	AL	RB	RB	
E	9-10-2020	AL	RB	RB	

baas
Zoeksteen 40A | 3990 LJ Capelle aan den IJssel | Postbus 440 | 2900 AK Capelle a/d IJssel | T 088-222 70 00 | F 088 222 70 09

Omschrijving
Kabelverbinding Vossenberg
Castorstraat - Gesworenhoeksweg
Gemeente Tilburg

Onderwerp
Tracéetekening middenspanning

ENEXIS
Regio Brabant W afd. A, E & I
Zuyderwijkstraat 12
4782 LC Moerendael

Projectnummer	
Werknummer	-
Getekend	
Gezien	
Datum	11-02-2021
Schaal	1:500
Formaat	A0
Blad	7 van 9
Status	Definitief
Tekeningnummer	14.21.0010-1009-007