

Erik van den Bos - Architect

Van: Jaap Hollestelle | Liftservice24 <jaap.hollestelle@liftservice24.nl>
Verzonden: donderdag 15 april 2021 12:36
Aan: Erik van den Bos - Architect
Onderwerp: RE: Verzoek om aanvulling aanvraag Oranjestraat, de Willem-3 kazerne; memo brandveiligheid VRZ

Beste Erik,

Over de Lift het volgende:

- Waar zit de liftmachinekamer? (deze lift heeft **geen** machinekamer, alles zit IN de schacht zelf, het gaat om een type lift zonder put, lift valt onder machine richtlijn, heeft ook geen keuring's plicht. Wel kan de lift aangesloten worden op een brand meld centrale.) **e.v.t. zijn de deuren van de Lift te krijgen als optie: brandwerend**
- Is de lift, middels specificaties, tevens rookwerend? (voldoet aan rookdoorgangseisen Ra/R200 cf. NEN 6075?). Let hierbij op dat de lift uitkomt in het bovenste appartement. **(Lift voldoet niet aan eis rookwerend, dat doet geen één lift.**
De Lift kan nooit voldoen aan deze eis.

Een Liftschacht kan je niet tussen de verdiepingen in afsluiten, want dan kom je niet meer boven
Ik denk dat de NORM NEN 6075 niet op de lift van toepassing is.

[NEN 6075:2020 Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten \(bouwbesluitonline.nl\)](https://bouwbesluitonline.nl)

[Microsoft PowerPoint - Rudolf van Mierlo, NEN 6075 presentatie BpA-congres 2019-06-12 - v11juni \(congres-brandveiligheid.nl\)](https://congres-brandveiligheid.nl)

[Wijzigingen Bouwbesluit in 2021 \(nen.nl\)](https://nen.nl)

Vragen? ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

Jaap Hollestelle
Directeur

Liftservice24

Rangeerstraat 37 A
4431 NL 's-Gravenpolder
GSM : +31 (0)612736573
T: +31 (0)113 22 79 90
W: <http://www.liftservice24.nl>
E: jaap.hollestelle@liftservice24.nl
nl.linkedin.com/pub/jaap-hollestelle/60/540/a7b



P.S. A.u.b. denk aan het milieu - wil je echt deze email printen?

Confidentiality note: this message is intended only for the person or entity to which it is addressed.. It may contain confidential and/or privileged material. Any review, transmission, dissemination or other use, or taking of any action in reliance upon this message by persons or entities other than the intended recipient is prohibited and may be unlawful. If you received this message in error, please contact the sender and delete it from your computer.

Van: Erik van den Bos - Architect [mailto:info@erikvandenbos.nl]

Verzonden: woensdag 14 april 2021 13:33

Aan: Jaap Hollestelle | Liftservice24 <jaap.hollestelle@liftservice24.nl>

Onderwerp: FW: Verzoek om aanvulling aanvraag Oranjestraat, de Willem-3 kazerne; memo brandveiligheid VRZ

met vriendelijke groet,

erik

OP AL MIJN WERKEN IS DE DNR 2011, 1^E HERZIENING, JULI 2013 VAN TOEPASSING.

Erik van den Bos Architect B.V.

Bezoekadres:

Kerkhof 8
4301EP Zierikzee

Postadres:

Keersweel 6
4311CT Bruinisse

M 0612323720
E info@erikvandenbos.nl
W erikvandenbos.nl
KvK 66380790
BTW-nr NL8565.24.499.B01
IBAN NL17RABO0109165780
Registratienummer Architectenregister: 1.080415.012



Van: Marc Overbeeke [mailto:MOOverbeeke@Vlissingen.nl]

Verzonden: donderdag 11 maart 2021 14:09

Aan: 'Erik van den Bos - Architect' <info@erikvandenbos.nl>

CC: 'Meko Vastgoed' <mekovastgoed@zeelandnet.nl>

Onderwerp: Verzoek om aanvulling aanvraag Oranjestraat, de Willem-3 kazerne; memo brandveiligheid VRZ

Geachte heer van den Bos,

Bijgaand mail ik u het verzoek om aanvulling, waar ik u eerder deze week al over sprak.

Ook toegevoegd is een memo van de VRZ. Hier is al een globale toets uitgevoerd, voor zover dat mogelijk was. Deze kan wellicht in de aanvulling gelijk worden meegenomen.

Zodra de aanvullingen bij ons binnen zijn kunnen we hopelijk een afspraak maken om vervolgens het plan verder te bespreken bij de monumentencommissie.

Met vriendelijke groet,

Marc Overbeeke

Constructeur, Adviseur Vergunningen / Afd. Dienstverlening

T 0118-487226 | M 06-21197233 | moverbeeke@Vlissingen.nl
vlissingen.nl | [Twitter](#) | [Facebook](#)

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Paul Krugerstraat 1 | 4382 MA Vlissingen

Postbus 3000 | 4380 GV Vlissingen

