



Denkkamer B.V.
Kerkstraat 2 a
5421 KX GEMERT

Deurne, 24 september 2021
Kenmerk: 1292199 (bij volgend contact graag dit nummer vermelden)
Betreft: aanpassen plan en verdaging beslistermijn
Bijlage(n): -

Geachte [REDACTED]

Op 5 augustus 2021 diende u een aanvraag voor een omgevingsvergunning in. De aanvraag gaat over het transformeren van een voormalige reinwaterkelder tot woning op het adres Veenpluisweg 7 te Neerkant. Ons kenmerk van de aanvraag is 1292199. In deze brief informeren wij u over de stand van zaken van de aanvraag.

Uw aanvraag voldoet nog niet aan de Regeling parkeernormen Deurne 2019

De aanvraag voldoet nog niet aan de Regeling parkeernormen Deurne 2019. Bij de woning zijn 2 parkeerplaatsen benodigd. Wij verzoeken u om deze in te tekenen.

Uw aanvraag voldoet nog niet aan het Bouwbesluit 2012

De aanvraag voldoet nog niet aan het Bouwbesluit 2012, omdat de woning moet worden voorzien van rookmelders die voldoen en worden geprojecteerd conform NEN 2555. Dit moet op tekening worden aangegeven.

U moet de aanvraag aanpassen

U moet de aanvraag aanpassen zodat deze wel aan de regels voldoet. De aangepaste gegevens moet u binnen 2 weken indienen op www.omgevingsloket.nl. Als u dit niet doet, dan moeten wij de gevraagde omgevingsvergunning weigeren.

Verdagingsbesluit

Op grond van artikel 3.9 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de uiterste beslistermijn op uw aanvraag 12 oktober 2021.

Om u in de gelegenheid te stellen om een aangepast plan in te dienen en zodat wij nog tijd hebben voor de beoordeling hiervan, hebben wij besloten de definitieve beslissing op uw aanvraag, op grond van artikel 3.9 lid 2 van de Wabo, te verdagen tot uiterlijk 23 november 2021

Publicatie

Het verdagingsbesluit zal worden gepubliceerd in het 'Weekblad voor Deurne' en op onze website.

Postbus 3
5750 AA Deurne

Bezoekadres:

Markt 1

T: 0493 – 38 77 11

F: 0493 – 38 75 55

E: info@deurne.nl

www.deurne.nl



Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met S. van Cranenbroek van het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving op het algemene telefoonnummer van de gemeente Deurne (0493) 38 77 11 of via e-mail: info@deurne.nl. Gebruik het kenmerk van de aanvraag als u contact met ons opneemt.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Deurne,



H.P.T. Verberk
Regisseur omgevingsvergunningen