

## **Toelichting op de vergunningaanvraag**

Aan de oostzijde van de Mariapeel is compartiment III gelegen. In het uitgevoerde LIFE+ project is tussen dit compartiment en het Defensiekanaal een kade met 2 stuwen aangelegd, waarmee het waterpeil in compartiment III beïnvloed kan worden. Sinds november 2019 zijn de stuwen ingesteld op de vergunde hoogte van 32,40 mNAP. Uit een evaluatie van de gemeten waterstanden in compartiment III over het afgelopen jaar blijkt dat de stuwstand, ook wel het streefpeil genoemd, nog niet optimaal is voor de lokale waterhuishouding in compartiment III. Bij deze vragen wij om het stuwpeil voor compartiment III aan te passen van 32,40 mNAP naar 32,6 mNAP in de huidige vergunning met nummer 2014.28394K, vergund op 19 mei 2015. Het huidige stuwpeil is in de betreffende vergunning uit 2015 opgenomen in bijlage O1-6-6a.