

WATERVERGUNNING

Z-21-017676/D-21-014902



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 30 september 2021
Datum aanvraag: 27 juli 2021
OLO-nummer: N.V.T.
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure opgeschort nee
Aanvrager: Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, 2611 AL Delft
Gemachtigde: N.V.T.
Locatie activiteit: Maassluisdijk 201, 3133 KB VLAARDINGEN
Aanvraagnaam: Ambtshalve
Projectomschrijving: Hebben en houden stalen persrioolleiding Ø 800 mm en toebehoren in het Oeverbos, binnen de beschermingszone van de Delflandsedijk te Vlaardingen
Referentiecode: Z-21-017504 (Aanvr_0069)

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Bij besluit van 1 oktober 2021 is onder nummer Z-21-017504/D-21-012520 vergunning verleend aan BAAK EPCM v.o.f. te Rotterdam voor onder meer het aanleggen van een stalen persrioolleiding Ø 800 mm en toebehoren in het Oeverbos te Vlaardingen. De vergunde werkzaamheden vinden plaats binnen de beschermingszone (rivierzijde) van de primaire waterkering Delflandsedijk.

De stalen persrioolleiding dient ter vervanging van een deel van de bestaande betonnen persrioolleiding van Delfland. Het te vervangen leidingdeel valt binnen de werkgrenzen van het project Blankenburgverbinding, de nieuwe autosnelweg (A24) die Rijkswaterstaat laat aanleggen tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg. In verband met de realisatie van de Maasdeltatunnel moet de bestaande persrioolleiding deels worden verwijderd en, ter vervanging hiervan, opnieuw worden aangelegd.

Bij besluit van 7 mei 2021 is onder nummer 2021-005039/D2021-03-001835 vergunning verleend aan BAAK EPCM v.o.f. te Rotterdam voor het verwijderen van het buiten gebruik te stellen leidingdeel.

De stalen persrioolleiding volgt een ander, meer rivierwaarts gelegen tracé dan het buiten gebruik te stellen leidingdeel. De nieuwe leiding wordt aangelegd over het dak van de Maasdeltatunnel (in aanleg). De stalen persrioolleiding wordt op enig moment overgedragen aan Delfland als leidingbeheerder. De stalen persrioolleiding blijft tijdelijk onderdeel uitmaken van het werkterrein, totdat het wegproject is voltooid en inclusief de Maasdeltatunnel is overgedragen aan Rijkswaterstaat.

Zodra de stalen persrioolleiding is overgedragen aan Delfland, is een vergunning nodig voor het hebben en gebruikmaken van dit omgelegde deel van de persrioolleiding in de waterkering. Hierin wordt voorzien door de onderhavige vergunning te verlenen aan Delfland.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De grondslag voor de onderhavige watervergunning is als volgt.
Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door,

anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

Legger Delflandsedijk, Rivierdijk Delfland

Uit de Legger Delflandsedijk, Rivierdijk van Delfland volgt dat hetgeen is aangevraagd, is gesitueerd in Waterstaatswerken en daarbij behorende beschermingszone aan de zijde van Het Scheur (rivierzijde).

Slotsom is dat een watervergunning is vereist.

3 Overwegingen

Toetsingskader

Op grond van de Keur Delfland, alsmede de Legger van Delfland is een vergunning vereist voor het behouden of hebben van de nieuwe leiding in de beschermingszone van de Delflandsedijk. Het kader voor het beoordelen van de vergunning is hieronder kort beschreven.

- Waterwet
- Beleidsregel Medegebruik Delflandsedijk 2011, partieel gewijzigd 2020

Waterwet

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, waaronder het verlenen van vergunningen:

- a) Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
- b) Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- c) Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van onder andere waterveiligheid. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, beleid(regels) en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De beoordeling van de effecten van de stalen persrioolleiding op de punten a t/m c is al gemaakt in de vergunning voor het aanleggen van deze leiding (nr. Z-21-017504/D-21-012520).

De stalen rioolpersleiding voldoet aan het beleid en heeft geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het feit dat de aanleg van de leiding reeds is vergund. In dat besluit nr. Z-21-017504/D-21-012520 zijn de effecten getoetst. De documenten horende bij dat besluit maken tevens onderdeel uit van dit besluit voor het hebben van de leiding, met uitzondering van de specifieke aanlegdocumenten zoals het werkplan.

Ter toelichting van voorschrift 4.1.1 het volgende: de onderhavige vergunning is alleen te gebruiken in de situatie dat de watervergunninghouder van besluit nr. Z-21-017504/D-21-012520 (BAAK EPCM v.o.f. te Rotterdam) de in die vergunning bedoelde

leiding naar het oordeel van de leidingbeheerder (Delfland) correct heeft aangelegd en het beheer zodoende bij de leidingbeheerder komt te rusten. Op dat moment is die vergunning in beginsel geëxpireerd en vormt de onderhavige vergunning de titel voor het hebben en houden van de betreffende leiding in het waterstaatswerk en bijbehorende beschermingszone. Het moment dat het beheer bij de leidingbeheerder komt te liggen, dient uiterlijk op 1 januari 2026 plaats te vinden.

Andere belangen

Delfland heeft met Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid afspraken gemaakt met betrekking tot het verleggen en verwijderen van een persriool. Delfland wordt eigenaar van het nieuwe persriool. Rijkswaterstaat heeft geen bezwaar tegen die ligging in de betreffende gronden. Rijkswaterstaat ontvangt een afschrift van dit besluit. Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de benodigde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemeen

4.1.1 Geldigheid

1. De vergunning is alleen bruikbaar vanaf het moment dat Delfland het beheer over de stalen persrioolleiding heeft aanvaard, zulks dient uiterlijk voor 1 januari 2026 te hebben plaatsgevonden.

4.2 Werken

4.2.1 Pijpleiding

1. In geval van een leidingbreuk of een lekkage moet de vergunninghouder direct maatregelen treffen zodat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
2. De leiding moet zijn uitgevoerd overeenkomstig de documenten die onderdeel zijn van dit besluit, met inachtneming van de voorschriften.

5 Besluit


Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan het Hoogheemraadschap van Delfland Phoenixstraat 32, 2611 AL Delft, voor het in de beschermingszone van de Delflandsedijk (rivierzijde) hebben en gebruikmaken van een persrioolleiding DN800 (staal, Ø 800 mm) inclusief appendages (ontluchters, zakbakens, put).
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 1. BAAK-UO-T-KTDA-SIT-00016, rev. 1.0 van 31-03-2021 (bijlage A, tekening 'Vergunningsoverzicht kanteldijk persriool');
 2. BAAK-AL-X-ALGM-ALG-00414/RS15080-R01, rev. B van 19-09-2016 (bijlage B, rapport 'Functionele Specificatie Verlegging DN800 persriool HDD');
 3. Bijlage C, productieblad 'Conval koppeling';

4. BAAK-DO-R-MDTN-KLM-00007/RS18019-R01, revisie a, van 26-02-2021 (bijlage D, rapportage Definitief Ontwerp, Sterktetechnische toetsing conform de NEN3650-reeks);
5. BAAK-DO-R-MDTN-KLM-00008/RS18078-BAAK, van 19-02-2019 (bijlage E, sterkteberekening drukloos);
6. BAAK-DO-R-MDTN-KLM-00009/RS18078-BAAK-Persriool Poot, van 19-02-2019 (bijlage F, sterkteberekening ontwerpdruk 0,6 N/mm²);
7. BAAK-DO-T-MDTN-KLM-00002/RS18019-R-DT01, rev. b van 15-03-2021 (bijlage G, Verlegging Ø800 Persriool, Detailblad);
8. BAAK-DO-T-MDTN-KLM-00003/ RS18019-R-RK01, rev. a van 26-02-2021 (bijlage H, Verlegging Ø800 Persriool, Routekaart 1);
9. BAAK-DO-T-MDTN-KLM-00004/RS18019-R-RK02, rev. a van 26-02-2021 (bijlage I, Verlegging Ø800 Persriool, Routekaart 2);
10. BAAK-DO-T-MDTN-KLM-00005/ RS18019-R-RK03, rev. a van 22-02-2021 (bijlage J, Verlegging Ø800 Persriool, Routekaart 3);
11. BAAK-DO-T-MDTN-KLM-00006/RS18019-R-TT01, rev. a van 26-02-2021 (bijlage K, Verlegging Ø800 Persriool, Overzichtstekening);
12. BAAK-DO-T-MDTN-KLM-00007/ RS18019-R-DT02, rev. a van 17-03-2021 (bijlage L, Verlegging Ø800 Persriool, Detailblad);
13. BAAK-UO-T-OLW-ALG-KLM-00001, rev. 2.0 van 17-06-2021 (bijlage N, Overzichtstekening tijdelijke- en eindsituatie nieuw tracé persrioolleiding Oeverbos).

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.