

Reactienota ontwerplegger deelgebieden 11 (Kampereilanden) en 12 (Mastenbroek)

21 september 2021

Criteria voor indeling watergangen

A-watergangen:

- Meer dan 25 liters per seconde afvoer en/of wateraanvoer van meer dan 5 liters per seconde gedurende gemiddeld 1 tot 2 dagen per jaar;
- Of waarvoor specifieke watersysteemdoelen gelden t.a.v. GGOR, waterkwaliteit en waterberging/NBW.
- Onderhoud door Waterschap Drents Overijsselse Delta.

B-watergangen:

- Afvoer tussen de 10 tot 25 liters per seconde en/of tussen de 3 en 5 liters per seconde aanvoer gedurende gemiddeld 1 tot 2 dagen per jaar;
- Of waarvoor specifieke watersysteemdoelen gelden t.a.v. GGOR, waterkwaliteit, waterberging/NBW en watergangen die van belang zijn voor ontwatering en afwatering ten behoeve van bebouwing in het landelijk gebied buiten de bebouwde kom.
- Onderhoudsplicht voor aanliggende eigenaren.
- Onderhoud wordt jaarlijks gecontroleerd door Waterschap Drents Overijsselse Delta middels schouw.

C-watergangen:

- Alle overige watergangen.
- Het waterschap ziet niet op onderhoud toe, wel op instandhouding (niet dempen, tenzij vrijstelling of vergunning van het waterschap).
- Onderhoudsverantwoordelijkheid ligt bij eigenaar kadastrale ondergrond.

Nr.	Betreft watergang	Status in ontwerplegger	Zienswijze	Reactie van WDO Delta	Leidt tot aanpassing in legger t.o.v. ontwerplegger
1	CM1040-CM1090, CM1000-CM1042, CM0570-CM1000, CM0560-CM0570	Allen C	Indiener wil dat deze vier watergangen een B-status houden en niet gewijzigd worden naar een C-status. Indiener heeft ervaren dat burens deze watergangen in het verleden niet goed schoon houden en maakt zich daarom zorgen dat met het verdwijnen van de B-status weer gaat gebeuren.	De betreffende watergangen zijn aanvullend theoretisch en praktisch getoetst. Uit de toetsing van watergang CM1040-CM1090 volgt dat de hoeveelheid water die door deze watergang stroomt in een <i>waterafvoer</i> situatie, voldoet aan de criteria voor een B-watergang. Uit de toetsing van watergangen CM1000-CM1042, CM0570-CM1000, CM0560-CM0570 volgt dat de hoeveelheid water die door deze watergangen stroomt in een <i>wateraanvoer</i> situatie, voldoet aan de criteria voor B-watergangen.	Ja, watergangen krijgen een B-status.

2.1	CM0790-CM0800, CM0800-CM0810, CM0810-CM0820	Allen B	Indiener wil dat de B-watgangen die zijn percelen doorsnijden gewijzigd worden naar een C-status, aangezien hij volgens hem de enige belanghebbende is.	De betreffende watgangen onder 2.1 en 2.2 zijn hydrologisch en praktisch getoetst. Hoewel indiener eigenaar is van alle aanliggende percelen langs de genoemde watgangen, is eigendom geen criterium voor de status van de watgang.	Ja, watgangen krijgen een C-status
2.2	Sloot in verlengde van watgang CM0780-CM0790 op perceel met kadastraal nummer GNM00K360	C	Indiener geeft aan dat als het waterschap dit wilt, deze sloot dan wel een B-status mag krijgen, om de waterafvoer van het perceel van zijn buurman te garanderen. Mits de eerder genoemde B-watgangen een C-status krijgen. Deze sloot heeft gelijke dimensies als de eerder genoemde B-watgangen en stroomt rechtstreeks af op een A-watgang van het waterschap.	In het poldersysteem waarin deze watgangen liggen, is het lastig exact aan te geven welke hoeveelheid water door welke watgang stroomt en in welke richting. Het watersysteem bestaat namelijk uit een netwerk van kleine en grotere watgangen. In het hier betreffende subsysteem is het belangrijk dat in ieder geval één watgang een B-status heeft. Zodoende wordt gegarandeerd dat het aan- en af te voeren water in dit gebiedje in goede verbinding staat met een A-watgang. De theoretische berekende en aan de praktijk getoetste hoeveelheid aan- en af te voeren water rechtvaardigen dit. Daarom kunnen de onder 2.1 genoemde watgangen gewijzigd worden naar een C-status en wordt de onder 2.2 genoemde watgang gewijzigd naar een B-watgang.	Ja, watgang krijgt een B-status
3.1	BV0110-BV0120	C	Indiener wil deze watgang verwijderen van de legger aangezien dit een zgn. tussensloot is van 2 percelen (GNM00L13 en GNMOOL14) die gepacht worden van de Gemeente Zwartewaterland.	Watgang heeft op ontwerplegger al een C-status. Dit komt overeen met de zienswijze van de indiener.	Nee
3.2	Sloot tussen percelen met kadastrale nummers	C	Indiener ziet deze watgang graag op de legger geplaatst worden, omdat dit de scheidingssloot is tussen hem en zijn buurman. Beide percelen zijn eigendom	De betreffende watgang is aanvullend theoretisch en praktisch getoetst. Uit deze toetsing volgt dat de hoeveelheid water die door deze watgang stroomt dermate	Nee

	GNM00L36 en GNM00L35		van Gemeente Zwartewaterland.	klein is, dat deze niet voldoet aan de criteria voor een B-watergang, maar past binnen de criteria voor een C-watergang.	
4	Nvt	Nvt	Indiener heeft pro forma zienswijze ingediend.	Indiener is tot en met 13 september 2021 de tijd gegeven om de gronden voor de pro forma zienswijze in te dienen. Indiener heeft daar geen gebruik van gemaakt. Daarom wordt deze zienswijze niet-ontvankelijk verklaard.	Nee