



[REDACTED]

Deurne, 13 oktober 2021
Kenmerk: 1287378 (bij volgend contact graag dit nummer vermelden)
Betreft: aanpassen plan en verdagingsbesluit
Bijlage(n): -

Geachte [REDACTED]

Op 3 juni 2021 diende u een aanvraag voor een omgevingsvergunning in. De aanvraag gaat over het verbouwen van een woonboerderij op het adres Donschotseweg 6 te Deurne. Ons kenmerk van de aanvraag is 1287378. In deze brief informeren wij u over de stand van zaken van de aanvraag.

Uw aanvraag voldoet niet aan het Bouwbesluit 2012

De constructietekeningen en -berekeningen moeten worden aangepast. De volgende opmerkingen hebben wij nog op de gegevens:

- De draagkracht van de grond en de bestaande fundering ter plaatse van de achtergevel moet op belasting uit het spant worden gecontroleerd. De gegevens hiervan moet u indienen.
- De constructietekeningen en -berekeningen van de breedplaatvloeren moeten worden ingediend.
- De gegevens van de balustraden inclusief bevestiging moeten worden ingediend.

U moet de aanvraag aanpassen

U moet de aanvraag aanpassen zodat deze wel aan de regels voldoet. De aangepaste gegevens moet u binnen 2 weken indienen op www.omgevingsloket.nl. Als u dit niet doet, dan moeten wij de gevraagde omgevingsvergunning weigeren.

Verdagingsbesluit

Op grond van artikel 3.9 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de uiterste beslistermijn op uw aanvraag 25 oktober 2021.

Om u in de gelegenheid te stellen om een aangepast plan aan te leveren en zodat wij tijd hebben voor de beoordeling hiervan, hebben wij besloten de definitieve beslissing op uw aanvraag, op grond van artikel 3.9 lid 2 van de Wabo, te verdagen tot **uiterlijk 6 december 2021**.

Publicatie

Ons verdagingsbesluit zal worden gepubliceerd in het 'Weekblad voor Deurne' en op onze website.

Postbus 3

5750 AA Deurne

Bezoekadres:

Markt 1

T: 0493 – 38 77 11

F: 0493 – 38 75 55


E: info@deurne.nl

www.deurne.nl

**Heeft u nog vragen?**

Neemt u dan contact op met N. Hendrickx van het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving op het algemene telefoonnummer van de gemeente Deurne (0493) 38 77 11 of via e-mail: info@deurne.nl. Gebruik het kenmerk van de aanvraag als u contact met ons opneemt.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Deurne,



G.C.J.M. Verhoef
Regisseur omgevingsvergunningen