



Deurne, 21 oktober 2021

Kenmerk: 1292449

Betreft: toezending omgevingsvergunning

Bijlage: Beschikking omgevingsvergunning nr. HZ-2021-1142

Geachte 

Op 10 augustus 2021 diende u een aanvraag voor een omgevingsvergunning in. De aanvraag gaat over het realiseren van een opbouw op het adres Berkenstraat 47 te Deurne. Ons kenmerk van de aanvraag is HZ-2021-1142. In deze brief informeren wij u over onze beslissing op de aanvraag.

Verlenen omgevingsvergunning

Wij hebben de omgevingsvergunning verleend. U vindt de vergunning in de bijlage.

Let op de voorschriften

De vergunning bevat voorschriften. U moet aan deze voorschriften voldoen.

Burgerlijk wetboek

In het Burgerlijk Wetboek (boek 5, titel 4) staan rechten en plichten van burgers vermeld. Wij willen u erop wijzen dat er rechten van derden worden genoemd, die er mogelijk voor zorgen dat u geen gebruik kunt maken van uw omgevingsvergunning.

Leges betalen

U moet leges betalen omdat u een aanvraag heeft ingediend. Hiervoor krijgt u een afzonderlijke nota met toelichting. In de toelichting staat een uitleg over de hoogte van de legeskosten en over de manier waarop u bezwaar kunt maken tegen de legeskosten.

Publicatie

We publiceren het besluit op onze website. Belanghebbenden kunnen bezwaar aantekenen tegen het besluit.

Let op: u handelt op eigen risico als u deze vergunning gebruikt voordat hij onherroepelijk is.

Binnen drie jaar beginnen met de werkzaamheden

In de wet is bepaald dat u ten minste binnen 3 jaar, nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, gebruik moet hebben gemaakt van de aan u verleende vergunning. Als wij constateren dat u binnen deze termijn geen gebruik heeft gemaakt van de vergunning, kunnen wij de aan u verleende vergunning intrekken.

Postbus 3

5750 AA Deurne

Bezoekadres:

Markt 1

T: 0493 – 38 77 11

F: 0493 – 38 75 55


E: info@deurne.nl

www.deurne.nl

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met S. van Cranenbroek van het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving op het algemene telefoonnummer van de gemeente Deurne (0493) 38 77 11 of via e-mail: info@deurne.nl. Gebruik het kenmerk van de aanvraag als u contact met ons opneemt.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Deurne,



C.I.E. Hendrickx
Regisseur omgevingsvergunningen

OMGEVINGSVERGUNNING

Nr. HZ-2021-1142/OMG

(zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Aanhef

Op 10 augustus 2021 is een verzoek ontvangen om een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een opbouw op het perceel kadastraal bekend gemeente Deurne, sectie N, nr. 562 en plaatselijk bekend Berkenstraat 47 te Deurne. De aanvraag is geregistreerd onder nummer HZ-2021-1142.

Reguliere procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten:

Gelet op artikelen 2.1, lid 1, sub a en c, 2.10 en 2.12, lid 1, sub a, onder 1° en 2° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning te **verlenen** voor de volgende activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk;
- handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat onderstaande stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning.

Bijgevoegde documenten

De volgende documenten maken onderdeel uit van het besluit en zijn beschikbaar via omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl) onder nr. 6304091:

1. Aanvraagformulier met datum ontvangst d.d. 10 augustus 2021.
2. 03_-_Constructief_rapport_-_A_pdf met datum ontvangst d.d. 10 augustus 2021.
3. 04_-_Toetsing_veilig_onderhoud_pdf met datum ontvangst d.d. 10 augustus 2021.
4. f_resultaat_vooroverleg_HZ-2020-1587_pdf met datum ontvangst d.d. 10 augustus 2021.
5. nvulling_omgevingsvergunning_1292449_pdf met datum ontvangst d.d. 31 augustus 2021.
6. 01 - Rapport aanvraag omgevingsvergunning - Av1 met datum ontvangst d.d. 7 oktober 2021.
7. 2.4 - Technisch plan - Av1 met datum ontvangst d.d. 7 oktober 2021.
8. 2.3 - Kozijnenoverzicht - Av1 met datum ontvangst d.d. 7 oktober 2021.
9. 2.1 - Gevels - Plattegronden - doorsneden - Av1 met datum ontvangst d.d. 7 oktober 2021.
10. 2.2 - Profielen - Av1 met datum ontvangst d.d. 7 oktober 2021.


Nog in te dienen gegevens en bescheiden

Uiterlijk 3 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden moeten de volgende bescheiden worden ingediend via www.omgevingsloket.nl:

- T.b.v. stabiliteit en samenhang dient de achtergevel wel gekoppeld te zijn aan de verdiepingsvloer. Er moet worden aangegeven hoe dit wordt uitgevoerd (opleggen vloer op gevel is ook voldoende).
- Uit de tekeningen is niet te herleiden wat de afmetingen van de leidingen in de vloer zijn. Een leiding ø110 is zeer kritisch in een vloer van 180mm. Er moet een duidelijk leidingplan worden ingediend.

Deurne, 21 oktober 2021

namens burgemeester en wethouders van Deurne,



C.I.E. Hendrickx

Regisseur omgevingsvergunningen

Contact, bezwaar en voorlopige voorziening

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Voordat u dat doet adviseren wij u om eerst telefonisch contact op te nemen met S. van Cranenbroek, via telefoonnummer (0493) 387711. Zij bespreekt dan met u het genomen besluit.

Bent u daarmee niet geholpen? Dan kunt u alsnog een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne, postbus 3, 5750 AA Deurne. Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer behandelen.

Het indienen van een bezwaarschrift kan op twee manieren:

- direct online via www.deurne.nl/formulierbezwaar. U heeft dan wel een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig; of
- schriftelijk.

Als u kiest voor de schriftelijke wijze van indienen, vermeld dan in uw brief: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (argumenten) van het bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Kijk voor meer informatie op www.deurne.nl.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Daarom kunt u - als u een spoedeisend belang meent te hebben - de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Het postadres is: Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek desgewenst ook digitaal indienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning, verleend op 21 oktober 2021 aan [REDACTED] voor het realiseren van een opbouw op het adres Berkenstraat 47 te Deurne, geregistreerd onder nummer HZ-2021-1142.

Inhoudsopgave

Procedureel
Overwegingen
Voorschriften

PROCEDUREEL

Gegevens project

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:
het realiseren van een opbouw op het adres Berkenstraat 47 te Deurne.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven omgevingsaspecten:

- het bouwen van een bouwwerk;
- handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

Er is beoordeeld of een toestemmingsstelsel moet worden aangehaakt. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet. Wij hebben vastgesteld dat er geen toestemmingenstelsels aangehaakt behoeven te worden.

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Ontvankelijkheid

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning beschikbaar moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Wij hebben de aanvraag na ontvangst aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is hierop op 18 augustus 2021 in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. We hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 31 augustus 2021. Hierdoor is de wettelijke procedure verlengd met de termijn die aanvrager heeft gebruikt voor het indienen van de gevraagde gegevens. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Verdagingsbesluit

Op 15 oktober 2021 hebben wij besloten om de beslistermijn te verdagen tot uiterlijk 29 november 2021.

Ingebrachte adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij geconstateerd dat er voor de behandeling van de aanvraag geen advies behoeft te worden ingewonnen bij een ander bestuursorgaan.

Verklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. Wij hebben vastgesteld dat er geen Verklaring van geen bedenkingen bij een ander bestuursorgaan behoeft te worden opgevraagd.

OVERWEGINGEN

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:

Het bouwen van een bouwwerk

Beheersverordening

De aanvraag is strijdig met de voorschriften van de beheersverordening "Sint Jozefparochie" en de daarin opgenomen bestemming "Woongebied" om de volgende redenen:

- De maximaal toegestane bouwdiepte van het hoofdgebouw bedraagt 12 meter. De bouwdiepte volgens ontwerp bedraagt 12,07 meter, mede door de reeds bestaande uitbouw op de begane grond.
- De maximaal toegestane goothoogte van bijgebouwen bedraagt 3,20 meter. De goothoogte aan de achterzijde van het nieuwe bijgebouw bedraagt 5,67 meter door toepassing van een plat dak.
- Het bijgebouw mag voorzien worden van slechts 1 dakvlak met een dakhelling van maximaal 45 graden waarbij de goothoogte van maximaal 3,20 meter gelegen is aan de zijde van en evenwijdig aan de zijdelingse perceelgrens. De dakhelling van het bijgebouw bedraagt 60 graden waarbij de goot haaks op de zijdelingse perceelgrens is gesitueerd.

Redelijke eisen van welstand

De aanvraag voldoet aan de Welstandsnota gemeente Deurne 2016 met categorie 16 "Welstandsvrij".

Bouwverordening 2010

Aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften en bepalingen uit de Bouwverordening 2010.

Bouwbesluit 2012

Aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften en bepalingen uit het Bouwbesluit 2012.

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Beheersverordening

De aanvraag is strijdig met de voorschriften van de beheersverordening "Sint Jozefparochie" en de daarin opgenomen bestemming "Woongebied".

Strijdigheden

- De maximaal toegestane bouwdiepte van het hoofdgebouw bedraagt 12 meter. De bouwdiepte volgens ontwerp bedraagt 12,07 meter, mede door de reeds bestaande uitbouw op de begane grond.
- De maximaal toegestane goothoogte van bijgebouwen bedraagt 3,20 meter. De goothoogte aan de achterzijde van het nieuwe bijgebouw bedraagt 5,67 meter door toepassing van een plat dak.
- Het bijgebouw mag voorzien worden van slechts 1 dakvlak met een dakhelling van maximaal 45 graden waarbij de goothoogte van maximaal 3,20 meter gelegen is aan de zijde van en evenwijdig aan de zijdelingse perceelgrens. De dakhelling van het bijgebouw bedraagt 60 graden waarbij de goot haaks op de zijdelingse perceelgrens is gesitueerd.

Afwijkingsmogelijkheden

Horizontale bouwdiepte

Op basis van de algemene afwijkingsregels in artikel 17 van de beheersverordening en artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 1° van de Wabo kan voor de maximaal toegestane bouwdiepte van het hoofdgebouw worden afgeweken van de voorschriften van de beheersverordening mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.

Goothoogte en dakhelling

Op grond van artikel 4 onderdeel 1 van Bijlage II bij het Bor en artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 2° van de Wabo kan voor het bouwen van het bijbehorende bouwwerk worden afgeweken van de voorschriften van de beheersverordening.

Medewerking aan afwijkingsmogelijkheid

De afwijking van de bouwdiepte is akkoord. Het bouwwerk is geheel gelegen achter de bestaande woning. De overschrijding van de maximaal toegestane bouwdiepte heeft daardoor geen negatieve stedenbouwkundige uitwerking op het straatbeeld. De ruimtelijke invloed van de overschrijding van de diepte blijft beperkt tot het eigen perceel. De dakhelling en goothoogte aan de achterzijde zorgen niet voor een onevenredige afbreuk van het straat- en bebouwingsbeeld.

Er zijn geen andere ruimtelijke en stedenbouwkundige bezwaren tegen de voorgestelde afwijking van het bestemmingsplan.

VOORSCHRIFTEN

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

Het bouwen van een bouwwerk

1. Er moet worden gebouwd in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012.
2. U moet minimaal twee werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden (inclusief de graafwerkzaamheden) contact met de gemeente opnemen. U kunt daarvoor een email sturen naar olo@deurne.nl met als onderwerp "start bouw". In de mail verzoeken wij u de geplande startdatum, het adres en het vergunningnummer te vermelden.
3. U moet op de eerste werkdag na de beëindiging van de werkzaamheden contact met de gemeente opnemen. U kunt daarvoor een email sturen naar olo@deurne.nl met als onderwerp "bouw gereed". In de mail verzoeken wij u de einddatum, het adres en het vergunningnummer te vermelden.
4. Uiterlijk 3 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden moeten de volgende bescheiden worden ingediend via www.omgevingsloket.nl:
 - T.b.v. stabiliteit en samenhang dient de achtergevel wel gekoppeld te zijn aan de verdiepingsvloer. Er moet worden aangegeven hoe dit wordt uitgevoerd (opleggen vloer op gevel is ook voldoende).
 - Uit de tekeningen is niet te herleiden wat de afmetingen van de leidingen in de vloer zijn. Een leiding ø110 is zeer kritisch in een vloer van 180mm. Er moet een duidelijk leidingplan worden ingediend.