



Deurne, 2 november 2021

Kenmerk: 1293428 (bij volgend contact graag dit nummer vermelden)

Betreft: aanpassen project ogv inhoudelijke beoordeling, verdagingsbesluit

Bijlage(n): -

Geachte heer 

Op 28 augustus 2021 diende u een aanvraag voor een omgevingsvergunning in. De aanvraag gaat over het inpandig aanpassen van een woning op het adres Bonkspade 8 te Deurne. Ons kenmerk van de aanvraag is 1293428. In deze brief informeren wij u over de stand van zaken van de aanvraag.

Uw aanvraag voldoet niet aan het Bouwbesluit

De aanvraag voldoet niet aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 en wel om de volgende reden(en):

- Gegevens over de afvoer van ventilatielucht vanuit de keuken ontbreken.
- Er is niet aangetoond dat de warmteweerstand van de nieuwe vloer, gevels en dak voldoet aan artikel 5.6 lid 4. Hiervoor dient een onderbouwing aangeleverd te worden.

U moet de aanvraag aanpassen

U moet de aanvraag aanpassen zodat deze wel aan de regels voldoet. De aangepaste tekeningen/gegevens moet u binnen 2 weken indienen op www.omgevingsloket.nl. Als u dit niet doet, dan moeten wij de gevraagde omgevingsvergunning weigeren.

Let op! De behandeling van uw aanvraag is nog niet helemaal afgerond

De op 14 oktober 2021 ingediende constructieberekening wordt nu beoordeeld. Zodra de controle afgerond is, zullen wij u hiervan nog op de hoogte stellen.

Verdagingsbesluit

Op grond van artikel 3.9 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de uiterste beslistermijn op uw aanvraag 15 november 2021.

Om u in de gelegenheid te stellen een aangepast plan in te dienen, hebben wij besloten de definitieve beslissing op uw aanvraag, op grond van artikel 3.9 lid 2 van de Wabo, te verdagen tot uiterlijk 27 december 2021.

Publicatie

Ons verdagingsbesluit zal tevens worden gepubliceerd op onze website en in het 'Weekblad voor Deurne'.

Postbus 3

5750 AA Deurne

Bezoekadres:

Markt 1

T: 0493 - 38 77 11

F: 0493 - 38 75 55

E: info@deurne.nl


www.deurne.nl



Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met E. Janssens-Kayan van het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving op het algemene telefoonnummer van de gemeente Deurne (0493) 38 77 11 of via e-mail: info@deurne.nl. Gebruik het kenmerk van de aanvraag als u contact met ons opneemt.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Deurne,



G.C.J.M. Verhoef
Regisseur omgevingsvergunningen