



RENVOOI

- Draaiend deel zelfsluitend
- Deur-, luik of raamconstructie met een weerstand tegen branddoorslag van tenminste 30 minuten conform NEN6069 beschouwd vanaf zijde met kruis
- Brandwerendheidseis scheidingsconstructie: **30 minuten WDBO cf. NEN 6069** (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag)
- Vluchtdoor aan binnenzijde te openen zonder losse hulpmiddelen
- Brandweeringang
- Neveningang
- Brandmeldcentrale
- Brandmeldpaneel
- Brandslanghaspel
- Draagbaar blustoestel
- Noodverlichting
- Vluchtroute-aanduidingen

Vluchtrichting

Bouwbesluit 2012, Afdeling 7.2 Veilig vluchten bij brand, art 7.12 lid 1
Een vluchtroute leidt naar het aansluitend terrein en vandaar naar de openbare weg zonder dat deuren worden gepasseerd die met een sleutel moeten worden geopend.

Constructie volgens opgave constructeur
Installaties volgens opgave installatie-adviseur
Bouw fysische gegevens volgens opgave bouw fysisch adviseur
Alle maten in het werk te meten en te controleren

versie: datum: omschrijving:
wijz. A
wijz. B
wijz. C
wijz. D
wijz. E

WBC Korenhuys te Sevenum

Brandveilig Gebruik
datum: 20-07-2021
schaal: 1:100

1402 GV 02

Verdieping