



Maatwerkbesluit

Liander N.V.

voor het maken van een gestuurde boring ter
hoogte van Park Zomerlust 114 in Zevenhoven

Datum

8 november 2021

Uw kenmerk

168462, Rene Berlijn

OLO-nummer

6213229

Ons zaaknummer

WN2021-004372

Het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) besluit, op grond van artikel 2.42 van de Keur AGV 2019:

Onderwerp

Maatwerkbesluit

- I. In afwijking van de regels van artikel 2.9 lid 3 sub c van het [Keurbesluit AGV 2019](#) toe te staan dat:
 - het intredepunt van de gestuurde boring ter hoogte van de kade 7c in Zevenhoven binnen de NEN-veiligheidszone mag worden uitgevoerd.
- II. De volgende documenten deel uit te laten maken van dit maatwerkbesluit:
 - DMS2021-0031296 PLANDEF_01_01-LS_2__A0_L_5.pdf
 - DMS2021-0031295 PLANDEF_01_01-LS_1__A0_L_6_pdf
 - DMS2021-0044118 20120900 WMO HDD03 V1 (DEF)

Alle overige voorschriften uit het [Keurbesluit AGV 2019](#) (artikel 2.9 en 2.7) blijven onverminderd van toepassing.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K.J. van Koppen, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Nieuwkoop over dit besluit.

Aanleiding

Op 3 juli 2021 heeft Visma Roxit B.V., Kelvinbaan 42, 3439MT Nieuwegein namens Liander N.V., Melkemastate 2, 8925 AP Leeuwarden, bij Waternet een verzoek tot maatwerk ingediend voor het aanleggen van kabels of leidingen, ter hoogte van Park Zomerlust 114 in Zevenhoven.

Datum

8 november 2021

Zaaknummer

WN2021-004372

Pagina

2 van 3

Het uitvoeren van een gestuurde boring is vrijgesteld van vergunningplicht in het Keurbesluit AGV 2019. Hiervoor gelden in principe de regels zoals genoemd in artikel 2.9 lid 3 sub c van het Keurbesluit AGV 2019. In dit geval wordt niet volledig aan de regels voldaan, omdat het intredepunt binnen de NEN-veiligheidszone ligt. AGV kan de activiteiten alsnog toestaan met maatwerkvoorschriften. In dit geval maken we van die mogelijkheid gebruik.

Overwegingen

Bij het toetsen van de verzoek tot maatwerk aan de oogmerken van de Keur AGV 2019 en de doelstellingen van het waterbeheer is het volgende overwogen:

Het intredepunt van de gestuurde boring bevindt zich in een lus van de Kromme Mijdrecht. Deze lus is ontstaan door een meander, die nadat de Kromme Mijdrecht zijn loop weer heeft hernomen boezemland is geworden. De waterkering volgt de oude route van de Kromme Mijdrecht. Het buitendijkse boezemland zorgt voor extra stabiliteit en er staat op dat punt geen water direct tegen de kering. Er wordt van de kering afgeboord, zo dicht mogelijk bij de oever, in de richting van de polder. Het uitvoeren van de boring heeft geen extra risico's door het aanwezige boezemland. Daarom kan de boring binnen de NEN-veiligheidszone worden toestaan. Met het uitvoeren van de werkzaamheden worden de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet aangetast.

Alle andere werkzaamheden die het aanbrengen van een laag- en middenspannings netwerk met zich meebrengt, op het Park Zomerlust voldoen aan de voorschriften van het Keurbesluit AGV. Voor het uitvoeren van de activiteiten gelden de voorwaarden uit artikel 2.7 en 2.9 van het Keurbesluit AGV 2019.

De aanvraag voor deze activiteit is gelezen als een melding.

Toestemming andere overheden

Het is mogelijk, dat u voor de activiteiten ook toestemming nodig hebt van andere overheden. Denk aan een omgevingsvergunning op grond van de Wabo van de gemeente waar de activiteiten plaatsvinden. Informeer uzelf tijdig; in elk geval voordat u met de werkzaamheden begint.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat het maatwerkbesluit bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen het maatwerkbesluit (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van dit maatwerkbesluit) naar:

- Het dagelijks bestuur van AGV
p/a Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

Het maatwerkbesluit treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig bezwaar instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Datum

8 november 2021

Zaaknummer

WN2021-004372

Pagina

3 van 3