

Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland
Gemeente Horst aan de Maas
T.a.v. mevrouw K. Thissen
Wilhelminaplein 6
5961 ES HORST

CLASSIFICATIE	C1 - Publieke Informatie
DATUM	23 september 2021
UW REFERENTIE	20-1032217
ONZE REFERENTIE	TOE0004913 JOS/EHU
BEHANDELD DOOR	Jos Sijben
TELEFOON DIRECT	026 373 32 72
E-MAIL	toestemming@tennet.eu
AANTAL BIJLAGEN	1

BETREFT Uitbreiding Zonnepark Vinkenpeelweg Grubbenvorst

Geachte mevrouw Thissen,

Naar aanleiding van uw e-mailbericht van 25 november 2021 deelt TenneT TSO B.V. (hierna TenneT) u het volgende mee.

Hoogspanningsverbinding

De uitbreiding van het zonnepark en de voor de oprichting hiervan benodigde werkzaamheden zijn (gedeeltelijk) aanwezig en worden uitgevoerd binnen de belemmerde strook van onze bovengrondse kV-hoogspanningsverbinding Californië-Horst (CLF-HRST150) tussen mastnummers 13 en 16. In deze belemmerde strook gelden, in het kader van veiligheid en ongestoorde leveringszekerheid, veiligheidsaanbevelingen.

Op deze strook is ten gunste van TenneT, of een van haar rechtsvoorgangers, een zakelijk recht gevestigd ten behoeve van de aanwezige hoogspanningsverbinding. In dit zakelijk recht zijn onder meer de rechten en verplichtingen opgenomen van TenneT en van diegene die activiteiten in de belemmerde strook wil ondernemen. Deze brief met voorwaarden kan worden gezien als schriftelijke toestemming zoals wordt bedoeld in het gevestigde zakelijk recht.

De strook heeft op deze locatie een breedte van 40,00 meter aan weerszijden vanuit de hartlijn van de hoogspanningsverbinding (totale breedte 80,00 meter).

Voorwaarden

Voor het hebben en houden van het zonnepark (uitbreiding) en de voor de oprichting hiervan benodigde werkzaamheden gelden verschillende technische voorwaarden. Onderstaand zijn deze voorwaarden per onderdeel opgenomen.

Het werk en technische voorwaarden

Wij hebben geen bezwaar tegen het hebben en houden van het uitgebreide zonnepark (hierna het werk) nabij de Vinkenpeelweg in Grubbenvorst in de gemeente Horst aan de Maas, kadastraal bekend als Grubbenvorst L903, L936 en L939 mits daarbij de volgende voorwaarden in acht worden genomen:

- De aanleg van het zonnepark op genoemde locatie is akkoord volgens uw adviesverzoek 16-09-2021 inclusief de bijlagen.
- Het werk wordt gerealiseerd conform de bij uw aanvraag gevoegde documenten.
- Het werk moet voldoen aan de aanbevelingen zoals vermeld in onze bijgevoegde veiligheidsbrochure.
- In de toekomst dienen een aantal nieuwe afspanportalen geplaatst te worden aan de achter zijde (westkant) van het hoogspanningsstation. Indien nodig zullen, in overleg met de eigenaar, een aantal zonnepanelen tijdelijk verwijderd te worden.

Werkzaamheden en technische voorwaarden

Wij hebben geen bezwaar tegen de door u geplande werkzaamheden voor het uitbreiden van het zonnepark nabij de Vinkenpeelweg in Grubbenvorst in de gemeente Horst aan de Maas, mits bij de uitvoering van de werkzaamheden de volgende voorwaarden in acht worden genomen:

- De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de bij uw aanvraag gevoegde documenten.
- De werkzaamheden moeten voldoen aan de aanbevelingen zoals vermeld in onze bijgevoegde veiligheidsbrochures.
- Deze technische voorwaarden voor werkzaamheden zijn van toepassing op uw huidige aanvraag en hebben een geldigheid van 1 jaar.
- De maximale veilige werkhoogte onder onze hoogspanningsverbinding CLF-HRST150 tussen mastnummers 13 en 16 bedraagt 4,00 meter ten opzichte van het huidige maaiveld.
- Het mechanisch, elektrisch of elektronisch blokkeren van de draaicirkel en/of de hoogte van de werktuigen is aanbevolen. U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste werking hiervan.
- Wij adviseren u om bij de toegangswegen van het terrein en/of gespecificeerde locatie, aan beide zijden van de belemmerde strook van de hoogspanningsverbinding, borden met de maximale doorrijhoogte van 4,00 meter ten opzichte van het maaiveld te plaatsen.
- Buiten de belemmerde strook dienen materialen en werktuigen zo te worden gebruikt dat de geleiders (spanning voerende draden) niet dichterbij worden dan 4,00 meter.
Zie figuur 'risicozone hoogspanningslijnen' in de veiligheidsbrochure.
- Het maaiveld mag zonder onze schriftelijke toestemming niet worden gewijzigd.
- Tijdens werkzaamheden moet de afstand van zware hulpwerktuigen, voertuigen en dergelijke tot aan de buitenzijden van de poeren van de mast(en) altijd minimaal 5,00 meter bedragen.
- Binnen een afstand van 5,00 meter, gerekend vanaf de buitenzijden van de zichtbare mastfundatie in alle richtingen, mag niet worden gegraven of geboord.
- Er mag geen (tijdelijke) grond- en/of materiaalopslag plaatsvinden in de belemmerde strook.
- U moet ervoor zorgdragen dat de waterhuishouding rondom de mast minimaal in de huidige conditie wordt gehandhaafd.

- Metalen delen van bouwwerken moeten worden geaard, zoals vermeld in de vigerende norm NEN 1010.
- Alle werktuigen dienen door middel van een sleepketting te worden geaard.
- Binnen een afstand van 5,00 meter, gemeten vanaf het zichtbare gedeelte van de mastfundatie, in alle richtingen, zal geen beplanting worden aangebracht.

Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden enkel van toepassing zijn op uw huidige ingediende aanvraag. Elke verandering aan uw aanvraag moet opnieuw door TenneT worden goedgekeurd. Wanneer u een aangepast plan wil laten beoordelen, adviseren wij u het kenmerk (TOE-nummer) van deze brief te vermelden. Dit voorkomt stagnatie in de behandeling van uw aanvraag.

Aansprakelijkheid werk

U vrijwaart onze vennootschap voor aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de aanwezigheid van de hoogspanningsverbinding. Ook voor derden die werkzaamheden uitvoeren of gebruik maken van het uit te voeren werk.

Aansprakelijkheid werkzaamheden

Op het moment dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door u wordt geconstateerd dat onze eigendommen beschadigd dreigen te raken en/of de ongestoorde leveringszekerheid in gevaar komt, verzoeken wij u de werkzaamheden direct stil te leggen en met TenneT in overleg te treden over het verdere verloop. Wij wijzen u erop dat u (wettelijk) aansprakelijk bent voor eventuele schades aan onze eigendommen, inclusief eventuele vervolgschade.

Indien er tijdens de werkzaamheden materiële schade aan onze assets is ontstaan, dan moet u dit melden via schade@tennet.eu onder vermelding van het kenmerk van deze brief.

Veiligheid

De opdrachtgever is altijd verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Het is dan ook belangrijk dat al het uitvoerende personeel en onderaannemers op de hoogte zijn van de risico's van het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanning en werken volgens de voorwaarden in deze brief. In het belang van de veiligheid van betrokken personen en om de ongestoorde leveringszekerheid van de elektriciteitsvoorziening te waarborgen, verzoeken wij u (of uw opdrachtgever) het uitvoerende personeel en onderaannemers te informeren over de inhoud van deze brief. Deze brief met bijlagen moet tevens aanwezig zijn op de locaties waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Veiligheid is voor ons van groot belang. Daarom kunnen er vanuit TenneT bij de werkplek controles worden uitgevoerd. Hierbij wordt gecontroleerd of deze brief op de werklocatie aanwezig is en/of volgens de gestelde voorwaarden wordt gewerkt.

Contact

Heeft u nu nog vragen? Neemt u dan contact op met onze adviseur. De contactgegevens staan rechtsboven in deze brief vermeld.

Wij wensen u veel succes toe met het zorgvuldig en veilig uitvoeren van de werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'i.o. [unclear]', is written over a horizontal line.

Angélique Avink
Head Real Estate Management