NTV: 0V 12/20kV 1x630Al/In-as50 YMeKrv-as lgvd 028029
NTV: 0V 12/20kV 1x630Al/In-as50 YMeKrv-as lgvd 028029
NTV: 0V 12/20kV 1x630Al/In-as50 YMeKrv-as lgvd 028029
NTL: 10kV 1x630 Al
NTL: 10kV 1x630 Al
NTL: 10kV 1x630 Al
GVM 3x1x630AL-3x240AL richting OS 50/10kV LON_NRO veld 13
GVM 3x1x240AL -3x240AL richting Langegracht 30A
A NTL: 10kV 1x240 Al
B NTL: 10kV 1x240 Al
C NTL: 10kV 1x240 Al
NTL 3x240AL XLPE richting Koornbrugsteeg
NTL: MB 125 PVC
NTL: MB 125 PVC
NTL 3x240AL XLPE 12/20kV richting Raamsteeg
NTL 3x240AL XLPE 12/20kV richting Raamsteeg
NTL 3x240AL XLPE 12/20kV richting Koornbrugsteeg
NTL: MB 125 PVC
NTL: MB 125 PVC
NTL 3x240AL XLPE 12/20kV richting Raamsteeg
NTL 3x240AL XLPE 12/20kV richting Koornbrugsteeg
NTL: MB 125 PVC
NTL: MB 125 PVC
NTL 3x240AL XLPE 12/20kV richting Raamsteeg
NTL 3x240AL XLPE 12/20kV richting Koornbrugsteeg
NTL: MB 125 PVC
NTL: MB 125 PVC
NTL: Gestuurde bundelboring 160 PE 100 SDR 11
NTL: MS VM
NTL: MS VM
NTL: MS EM
NTL 3x240AL XLPE 12/20kV richting Koornbrugsteeg
NTL 3x240AL XLPE 12/20kV richting Raamsteeg
NTL: Gestuurde bundelboring 160 PE 100 SDR 11
NTL: MS EM
NTL: MS FM
NTL: MS FM
NTL: Gestuurde bundelboring 160 PE 100 SDR 11
NTL 3x240AL XLPE 12/20kV richting Koornbrugsteeg
NTL 3x240AL XLPE 12/20kV richting Raamsteeg
NTL: 10KV 3X240 AL
NTL: MB 125 PVC
NTL: MB 125 PVC
NTL: MS VM
NTL: MS EM
NTL 3x240AL XLPE 12/20kV richting Raamsteeg
NTL 3x240AL XLPE 12/20kV richting Koornbrugsteeg
NTL: MS EM
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
1/3
2/3
3/3

Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden
BV. Z/20/1600648

Verklaring E & O

- Aarde
- LS 230V, 400V of 600V rms
- 3kV, 6kV, 10kV of 20kV
- LS-OV of OV
- 50kV
- 150kV
- 380kV
- Mantelbuis
- 10kV-, 50kV-, of 150kV-bnd
- LS (NTL/TVV/IBS/TRL)
- MS (NTL/TVV/IBS/TRL)
- LS/MS/HS (UTN/BBS/TVL)
- Mantelbuis/Zinker/Persing/Boring
- Telecom
- LS (Bestaand)
- MS (Bestaand)
- NTL/NTP Nieuw te leggen/plaatsen
- BBS Buitenbedrijf te stellen
- UTN Uit te nemen
- OTL Om te leggen
- TVV Te vervangen
- NTV Na te verlegen
- TVL Te Verlaten
- IBS In bedrijf te stellen
- MS Station
- MS Station met OV
- LS kast
- LS OV kast
- Mof
- Kabel-op rol
- Kwelscherm
- Natuursluiting
- Krimpkap
- Eindsluiting
- Bestaande lichtmast
- Aarde

Uitbreiding 10kV met Raamsteeg Leiden

Beheerkaart :	
Datum	: 14-4-2020
Status	: Voorbereiding
Schaal	: 1:500
Discipline	E-MS-G-LD-G-HD-Telecom
Blad nr: 1/3	Formaat: A0
Gemeente: Leiden	CS nr: 3109015
Get. : Gilbert Klein — Datum: 17-06-2020	Regio: NHZ & Rijnland - IPZ
Vrg. A : — Datum: — Par:	
Vrg. C : — Datum: — Par:	Case nr: 214958
Engineer : Marcel Klok — Tel. nr : 06-50126162	

Liander onderdeel van Alliander