



Mariënborg 75
6511 PS Nijmegen
Telefoon 024-7517700
E-mail info@odrn.nl

Postadres
Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

Datum
15 november 2021

Ons kenmerk
OD50 /
W.Z21.103038.02 /
D211265305
Datum uw brief

Contactpersoon

Telefoonnummer
024 – 751 7700

Onderwerp
Goedkeuring UPD

Adres
Bijsterhuizen 1127 te Nijmegen

Door DHL Supply Chain (Netherlands) B.V. (verder: DHL) is een nota van aanvulling (NvA) opgesteld op het "Uitgangspuntendocument PGS15-opslagvoorziening DHL Supply locatie Nijmegen 1 (nu Nijmegen 3)", opgesteld door Save/Oranjewoud, met kenmerk: projectnr. 247128 - HD24, revisie 06, d.d. 08-05-2013. De reden van het opstellen van deze NvA is gelegen in het gegeven dat de branddetectie-installatie voor de vergunde schuimblusinstallatie is vervangen.

Deze NvA beschrijft derhalve de aanvullingen en wijzigingen, ten opzichte van bovengenoemd UPD.

Besluit

Wij hebben besloten de volgende door DHL Supply Chain (Netherlands) B.V. voorgelegde documenten goed te keuren:

- Nota van aanvullingen uitgangspuntendocument PGS 15 OPSLAGVOORZIENING DHL SUPPLY LOCATIE NIJMEGEN 1 Bestaande hal 8 BIJLAGE 3, PROJECT 247128 – HD24 DHL 3 NIJMEGEN, d.d. 29 juni 2021, projectnummer 20096;
- Programma van eisen brandmeld-/ontruimingsinstallatie (Basisontwerp) Bijlage 3, project 247128 – HD24 BESTAANDE HAL 8 DHL 3 NIJMEGEN, d.d. 10 mei 2021 (20096)
- INSPECTIERAPPORT BASISONTWERP Kenmerk: BSO-15931-DBS-DBM-hal 8-02-21 Datum rapport: 17 mei 2021 Objectgegevens DHL Nijmegen Hal 8 Bijsterhuizen 11-27 6546 AR Nijmegen

Overweging

Het Programma van Eisen (PvE) brandmeld-/ontruimingsalarminstallatie (basisontwerp) Bijlage 3, project 247128 - HD24 omschrijft de prestatie-eisen voor het gehele nieuwe branddetectiesysteem ten behoeve van de aansturing van de schuimblusinstallatie in hal 8. Uit het vorengenoemde PvE en de op 26 mei 2021 uitgevoerde brandproef (Rapport proefbrand DHL opslaghal te Nijmegen (kenmerk: 45.20.628.0-1) blijkt dat wordt voldaan aan de in het PvE beschreven prestatie-eisen.

Advies

De rapportages zijn door de Veiligheidsregio Gelderland Zuid (d.d. 22 april 2021, kenmerk Z/21/009071 en d.d. 29 oktober 2021 (kenmerk: Z/21/21/020137) beoordeeld. De VRGZ heeft geen bezwaar tegen goedkeuring van het PvE en de daarbij behorende NvA.

Beoordeling

Uit het ingediende NvA en de geslaagde brandproef van 26 mei 2021 blijkt dat de in het PvE en de daarbij behorende NvA beschreven prestatie-eisen wordt voldaan. Doordat de brandmeldinstallatie voldoet aan haar prestatie-eisen is het beschreven doel van het VBB-systeem (het detecteren, signaleren en beheersen van een beginnende brand) voldoende geborgd.

Conclusie

Uit het ingediende PvE (inclusief de bijbehorende NvA) en het eerder goedgekeurde UPD van het aanwezige VBB-systeem blijkt dat het doel (het detecteren, signaleren en beheersen van een beginnende brand) voldoende geborgd is.

Zaaknummer

Uw dossier is geregistreerd onder zaaknummer W.Z21.103038.02. Vermeld alstublieft dit nummer, als u contact met ons opneemt.

Vragen

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met telefoonnummer: 024 – 751 7700.

Hoogachtend,

Het College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

BIJLAGE 'BEZWAAR EN MOGELIJKHEID VAN VOORLOPIGE VOORZIENING'

INWERKING TREDEN BESLUIT

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

PUBLICATIE

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de gemeente Nijmegen op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u het beste benaderen via

<https://www.nijmegen.nl/diensten/vergunningen/bekendmakingen>

MOGELIJKHEID VAN INZIEN

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het OLO en/of zaaknummer een email naar wabo@odrn.nl.

BEZWAAR EN MOGELIJKHEID VAN VOORLOPIGE VOORZIENING

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente, Nijmegen, bureau JZ 20, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.

Het is ook mogelijk om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen via een webformulier op de website van de Gemeente Nijmegen, onder Diensten > Klacht, bezwaar en beroep > bezwaar maken, beroep instellen. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.