

Nummer: 479485

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 4 oktober 2021, ingekomen op 4 oktober 2021 geregistreerd onder zaaknummer 0652467094 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 10 november 2021.

Van:

Namens:

Gelet op: - de Waterwet;  
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;  
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

#### **Aanvraag**

1. Er is een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de vergunning met besluitnummer 424185.
2. Deze vergunning is verleend voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk binnen de zoneringen van de regionale waterkeringen in het gebied Zevenbergen-Oost in de gemeente Moerdijk.
3. Het verzoek betreft het aanpassen van het traject ter hoogte van Markdijk 1.
4. De reden van de aanvraag voor de wijziging is dat het vergunde tracé privégrond betreft en dit niet akkoord is vanuit de bewoner.

#### **Wetgeving**

5. Volgens artikel 3.3 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
  - gebruik te maken van een primaire of regionale waterkering of bijbehorende beschermingszone A, met uitzondering van compartimenteringskeringen, door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen;
  - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

#### **Algemene toetsingskaders van het waterbeheer**

6. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
  - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
  - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
  - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
7. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
8. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
9. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.
10. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
11. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

### **Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater**

1. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 15 en 16 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
2. Beleidsregel 15 (algemene toetsingscriteria waterkeringen) stelt dat waterkeringen zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen overstroming van het achterland. Het waterschap hanteert als ideaalbeeld een waterkering in de vorm van een grondlichaam bekleed met een erosiebestendige grasmat vrij van niet-waterkerende objecten als bijvoorbeeld bouwwerken en bomen en struiken. Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid is het waterschap zich er bewust van dat het ideaalbeeld als zodanig niet over de volle lengte van de waterkering realiseerbaar of zelfs wenselijk is. Uit het oogpunt van veiligheid en efficiënt beheer van de waterkering is dit ideaalbeeld wel onderdeel van het referentiekader waaraan (nieuw gewenste) niet-waterkerende objecten en activiteiten getoetst worden.
3. Het doel van beleidsregel 16 (kabels en leidingen waterkeringen) is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Bij het aanbrengen van kabels en leidingen in het waterstaatswerk en beschermingszones van een waterkering is het voornamelijk van belang dat de waterkerende functie van de waterkering is gegarandeerd. Kabels en leidingen (waaronder drainage) zijn een potentieel risico voor de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering.

### **Aanleg van glasvezelbekabeling binnen de zoneringen van de regionale waterkeringen**

4. Waterkeringen worden aangelegd om een maatgevende waterstand te kunnen keren, waarbij bij het ontwerpen van waterkeringen geen rekening wordt gehouden met het aanbrengen van bebouwing en andere "vreemde" objecten.
5. Door ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting kunnen de sterkte en stabiliteit en daarmee de veiligheid van de waterkering nadelig worden beïnvloed.
6. De werkzaamheden vinden plaats in de waterkering, de beschermingszone A en het profiel van vrije ruimte van de regionale waterkeringen.
7. Onder profiel van vrije ruimte wordt verstaan de ruimte ter weerszijden van en boven de waterkering, die als zodanig in de legger is opgenomen, die naar het oordeel van het waterschap nodig is voor toekomstige verbeteringen aan de waterkering. Hierdoor moet de waterkering vrij worden gehouden van permanente obstakels.
8. Het kabelnetwerk is noodzakelijk om de woningen binnen het gebied te kunnen voorzien van glasvezel.
9. Nieuwe kabels moeten zo veel als mogelijk buiten de waterkering en de beschermingszone A worden gelegd.
10. Er is aangetoond dat er geen redelijk alternatief is voor de realisatie van het tracé.
11. De kabels worden zowel kruisend met als parallel aan de regionale waterkeringen aangelegd.
12. De kabels parallel aan de waterkering worden zowel binnendijks als buitendijks aangelegd.
13. De aanleg wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door middel van open ontgravingen.
14. Op een aantal locaties is vanwege infrastructurele werken een open ontgraving niet mogelijk. Op deze locaties wordt gebruik gemaakt van een persing dan wel gestuurde boring.
15. De persingen onder de wegen ter hoogte van de waterkeringen kruisen de waterkering boven het dijkleggerprofiel. Mitigerende maatregelen in de vorm van een kwelsscherm zijn hier niet noodzakelijk.
16. In en uittredepunt van de boringen bevinden zich buiten de kernzone van de waterkeringen. Bij deze boringen worden geen waterkeringen gekruist.
17. De waterkeringen S110, B111 en B112 hebben ter plaatse een zodanige breedte en hoogte of hebben een breed, hoog en verhard voor/achterland. De kabel wordt binnen deze gebieden op een zodanige locatie en diepte aangelegd dat het niet aannemelijk is dat dit leidt tot instabiliteit of een open verbinding met het buitendijks gelegen water.
18. Bij werkzaamheden voor kabels en leidingen binnen het waterstaatswerk dient te worden voldaan aan de landelijke richtlijnen en normeringen voor werkzaamheden in waterstaatwerken.
19. De werkzaamheden leveren geen belemmering op voor zowel de sterkte en stabiliteit als het beheer en onderhoud van de waterkering. Dit wordt geborgd door het opnemen van voorschriften in de vergunning.

### **Algemeen**

20. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

## B E S L U I T:

De vergunning met besluitnummer 424185 verleend aan E-FIBER Moerdijk B.V., Huis ter Heideweg 16, 3705 LZ te Zeist en zijn rechtverkrijgenden, als volgt te wijzigen:

### **I Algemene voorschriften**

Onderstaand algemeen voorschrift vervalt:

- 2.1 De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers:
- 0652415069-A Overzicht Zevenbergen-Oost;
  - 0652415069-B Tracé segment A1;
  - 0652415069-C Tracé segment A2;
  - 0652415069-D Tracé segment A3;
  - 0652415069-E Tracé segment B1;
  - 0652415069-F Tracé segment B2;
  - 0652415069-G Tracé segment B3;
  - 0652415069-H Tracé segment C1;
  - 0652415069-I Tracé segment C2;
  - 0652415069-J Tracé segment D1;
  - DWP01-P dwarsprofiel Allenweg;
  - DWP02-P dwarsprofiel kristallaan;
  - DWP03-P dwarsprofiel Koekoekse dijk;
  - B01-P Boring Allenweg/Zuidrand, beschermingszone A parallel aan B111;
  - B02-P Boring Hazeldonkse zandweg/Markdijk-Zuidelijk, beschermingszone A parallel aan B113;
  - P01-P t/m P14-P (detailtekeningen persingen wegekruisingen).

En wordt vervangen door onderstaand algemeen voorschrift:

- 2.1 De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers:
- 0652415069-A Overzicht Zevenbergen-Oost;
  - 0652415069-B1 Tracé segment A1;
  - 0652415069-C Tracé segment A2;
  - 0652415069-D Tracé segment A3;
  - 0652415069-E Tracé segment B1;
  - 0652415069-F Tracé segment B2;
  - 0652415069-G Tracé segment B3;
  - 0652415069-H Tracé segment C1;
  - 0652415069-I Tracé segment C2;
  - 0652415069-J Tracé segment D1;
  - DWP01-P dwarsprofiel Allenweg;
  - DWP02-P dwarsprofiel kristallaan;
  - DWP03-P dwarsprofiel Koekoekse dijk;
  - B01-P Boring Allenweg/Zuidrand, beschermingszone A parallel aan B111;
  - B02-P Boring Hazeldonkse zandweg/Markdijk-Zuidelijk, beschermingszone A parallel aan B113;
  - P01-P t/m P14-P (detailtekeningen persingen wegekruisingen).

Breda, 24 november 2021  
Namens het dagelijks bestuur,  
Teammanager vergunningen

# Mededelingenblad

## Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

## Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

## Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

## Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.