



Het bouwen zal geschieden overeenkomstig de eisen van het bouwbesluit

Het bouwen zal geschieden overeenkomstig de eisen van het bouwbesluit

- Als voor de constructie wordt uitgegaan van NEN 6700, wordt het niet overschreden van de uiterste grenstoestand bepaald conform NEN 3859
- Geluidwerende uitwendige scheidingsoestricte buitenwanden, dak en binnenwanden grenzend aan een verblijfsgebied min. 20 dbA, volgens art. 3.2.88
- Water-, verwarmings-, mechanische ventilatie, electrie t.b.v., van verlichting en apparatuur, en aarding te leveren en aan te brengen vlgz tekeningen en leidingsschema's van desbetreffende installateurs ca. aanneemer [inclusief alle benodigde bouwkundige voorzieningen]
- Definitieve ventilatiebuis en vlgz vggave installateur
- Max. luchtdichtheid bij 10 Pa is niet hoger dan 0,2 m³/s conform NEN 2686
- Aansluitpunten eenduidig conform NEN 1100, voorschrijven VEEN en art. 6.8.88
- Waterinstallatie dient te voldoen aan NEN 1006
- Aansluitpunten koud en warmwater conform voorschrijven Wavin en art. 6.12 6.13.88
- Dakdoorvoeren ca. rookgasdoorvoeren en springen vlgz opgave installateurs en conform geldende constructies
- Hw's en riolering, diameters, leidingverloop binnen- en buitenriolering
- Vlgz tekening installateur de begane grond en vanaf het plat dorpsepenkij geldig voor het hang- en buitsysteemstrookwerendheidsklasse 2, NEN 5096
- Wering van vocht van binnen: F-factor hoger of gelijk aan 0,65 met uitzondering van deur, raam, kozijn of daarmee gelijk te stellen constructieonderdeel, deze hoeven niet aan deze eis te voldoen.
- Bij een toeliet'-badruimte mag het oppervlak van wanden tot 1200+ vloer en de vloer slecht beperkt waterdichtoorlatend zijn, art. 3.23.88. Tevens geldt dit tpb van douche over een lengte van 3000 mm tot een hoogte van 2100+ vloer.
- Al deze oppervlakten zullen worden voorzien van tegels
- Waterdichtheid constructies binnen en buiten vlgz NEN 2778
- Bescherming tegen ruiten en stalen
- er mogen geen openingen in een uitwendige scheidingsoestricte aanwezig zijn die breder zijn dan 10 mm (m.u.v. lucht/rookgas dooeren)
- Alle glas uit te voeren als dubbele isolerende beglazing HR++ met koepel
- U waarde van 1,1 W/m².K

- BUITENGEVELS HOOFDGEBOUW :	BAKSTEEN WIT GESCHILDERSD (bestaand)
- VOEGWERK HOOFDGEBOUW:	CEMENT WIT GESCHILDERSD (bestaand)
- BUITENGEVEL NIEUWE OPBOUW:	KERALIT O.G. KLEUR ANTRACIET
- BUITENKOZIJNEN :	KUNSTSTOF KLEUR ANTRACIET
- BUITENRAMEN :	KUNSTSTOF KLEUR ANTRACIET
- BOEIEBOARD:	KERALIT O.G. KLEUR ANTRACIET
- DAKDEKDEKING :	DAKPANNEN KLEUR ANTRACIET



- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| NEN 1010 | Electrische installatie |
| NEN 1068 | Thermische isolatie |
| NEN 1087 | Ventilatie |
| NEN 2057 | Daglicht |
| NEN 2757 | Toevoer/afvoer van lucht/rook |
| NEN 2778/NPR 2652 | Vochtwerking |
| NEN 3028 | Warmwatervoorziening |
| NEN 3215 | Riolering |
| NEN 3509 | Trappen |
| NEN 3569 | (Veiligheids-) beglazing |
| NEN 5077/NPR 5072 | Geluidgeving |
| NEN 6068-6082 | Brandveiligheid |
| NEN 6702, 6707, NPR 6708 | Dakbedekking |

- | | |
|---|-----------------------------|
|  | baksteen metselwerk (1:100) |
|  | baksteen metselwerk (1:10) |
|  | betonsteen |
|  | porisosteek o.g. |
|  | gewapend beton (i.h.w.) |
|  | gewapend beton (prefab) |
|  | ongewapend beton |

BETON-, STAAL- EN HOUTCONSTRUCTIES

VLGS. OPGAVE CONSTRUCTEUR

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN!

PROJECT :		Verbouwing woning Oude Peeltstraat 43, 5759 PB Helenaveen		PROJ: 2021.07.02
OPDRACHTGEVER :				BLAD:
ONDERDEEL :		Bestektekening: plattengronden, gevels, doorsnede		B.01
SCHAAL: 1:100	GETEKEND: 06-10-2021	GEWIJZIGD: 18-10-2021		

B.01