

13.3.2.4. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element








13.3.2.5. Wapeningsmoment MyD+ (Veld) [kNm]


Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





13.3.2.6. Wapeningsmoment MyD+ (Rand) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





13.3.2.7. Interne 2D-krachten (Veld)

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Y Vloer Veld1	Element: 704	6.321	2.850	-5.750	BGT Frequent	-25.7	0.0	**-74.6**	0.0	-26.0	-64.9	3.6	-16.2	-87.8
Snede Y Vloer Veld1	Element: 3007	30.164	2.850	-5.750	BGT Frequent	**0.0**	31.2	**0.0**	**77.5**	-69.5	-18.7	-16.5	-50.9	-204.6
Snede Y Vloer Veld3	Element: 124	0.250	12.050	-5.750	BGT Frequent	0.0	**98.3**	0.0	26.4	**-96.3**	-4.2	0.0	36.9	-89.5
Snede Y Vloer Veld2	Element: 354	4.293	7.050	-5.750	BGT Frequent	-25.1	**0.0**	-36.1	**0.0**	**0.0**	-36.1	-54.3	0.0	-153.0
Snede X Vloer Veld1	Element: 841	2.810	20.706	-5.750	BC18/1	**-120.9**	0.0	-17.5	3.0	-35.0	**-106.3**	0.0	-25.5	-50.4
Snede Y Vloer Veld4	Element: 115	0.467	17.050	-5.750	BC18/2	0.0	20.1	0.0	10.0	-20.0	**-0.4**	0.0	-120.9	-209.9
Snede Y Vloer Veld1	Element: 3007	30.164	2.850	-5.750	BGT Frequent	0.0	41.4	0.0	71.3	-60.9	-28.9	**-155.1**	0.0	-214.4
Snede Y Vloer Veld1	Element: 113	2.333	2.850	-5.750	BGT Frequent	-58.0	0.0	-34.5	0.0	-27.6	-48.9	**228.0**	114.3	-203.3
Snede Y Vloer Veld4	Element: 145	1.867	17.050	-5.750	BC17/3	-2.5	0.0	0.0	23.1	-22.8	-2.8	0.0	**-142.2**	-185.1
Snede Y Vloer Veld4	Element: 3271	33.350	17.050	-5.750	BC18/4	0.0	58.9	0.0	13.9	-56.5	-5.4	50.8	**334.7**	-197.5
Snede Y Vloer Veld1	Element: 750	29.100	2.850	-5.750	BGT Frequent	0.0	58.5	0.0	49.2	-55.0	-7.5	0.0	-47.5	**-406.1**
Snede X Vloer Veld3	Element: 781	14.000	21.750	-5.750	BGT Frequent	-16.6	0.0	-0.3	0.4	-1.2	-16.0	89.9	0.0	**0.0**

Naam	Combinatiesleutel
BC18/1	BG1 + BG2 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG14 + BG15 + 0.80*BG42 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG129 + 0.80*BG30 + 0.30*BG20
BC18/2	BG1 + BG2 + BG6 + BG8 + 0.80*BG11 + 0.80*BG13 + BG15 + 0.32*BG25 + 0.80*BG43 + 0.64*BG61 + 0.64*BG63 + 0.80*BG135 + 0.80*BG36 + 0.32*BG26 + 0.30*BG20
BC17/3	BG1 + BG5 + BG6 + BG8 + 0.40*BG10 + 0.40*BG11 + 0.40*BG13 + BG15 + 0.16*BG25 + 0.40*BG40 + 0.40*BG51 + 0.40*BG52 + 0.40*BG118 + 0.16*BG26 + 0.80*BG20
BC18/4	BG1 + BG2 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG14 + BG16 + 0.80*BG43 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG157 + 0.80*BG30 + 0.30*BG21

13.3.2.8. Interne 2D-krachten (Rand)

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:


Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Y Vloer Rand3	Element: 3	1.867	3.350	-5.750	BC14/1	**-74.5**	0.0	-35.5	0.0	-31.5	-63.0	152.4	167.8	-132.1
Snede X Vloer Rand1	Element: 3379	0.250	20.786	-5.750	BGT Frequent	**0.0**	**127.1**	**0.0**	35.7	-117.7	-21.4	-50.0	-42.3	-198.0
Snede Y Vloer Rand4	Element: 4313	9.904	2.150	-6.150	BGT Frequent	-25.3	0.0	**-66.3**	0.0	-27.8	-56.4	18.0	9.6	-60.8
Snede Y Vloer Rand1	Element: 4107	14.978	0.250	-6.150	BGT Frequent	0.0	14.6	0.0	**83.3**	-81.5	-3.7	0.0	-90.4	-228.0
Snede X Vloer Rand1	Element: 3378	0.250	21.269	-5.750	BC18/2	0.0	126.5	0.0	28.3	**-120.8**	-12.3	-63.0	-15.4	-197.0
Snede Y Vloer Rand4	Element: 4344	25.633	2.150	-6.150	BC14/3	-13.0	**0.0**	-8.7	**0.0**	**0.0**	-13.0	0.0	-15.1	-178.7
Snede Y Vloer Rand3	Element: 3073	32.612	3.350	-5.750	BGT Frequent	-44.9	40.1	-36.0	49.0	-85.0	**-85.0**	-33.3	-16.4	-110.5
Snede Y Vloer Rand1	Element: 4111	17.007	0.250	-6.150	BGT Frequent	0.0	10.8	0.0	45.3	-45.2	**-0.2**	-35.8	-7.2	-216.0
Snede X Vloer Rand2	Element: 3346	33.350	18.300	-5.750	BGT Frequent	0.0	31.7	-0.8	6.5	-27.8	-10.7	**-202.7**	0.0	-284.2
Snede Y Vloer Rand1	Element: 4137	30.200	0.250	-6.150	BGT Frequent	0.0	18.6	-7.8	5.1	-16.4	-15.2	**278.0**	155.2	-124.2
Snede Y Vloer Rand1	Element: 4059	2.800	0.250	-6.150	BGT Frequent	-14.6	0.0	0.0	37.7	-34.2	-18.1	0.0	**-203.1**	-390.3
Snede X Vloer Rand2	Element: 3270	33.350	16.819	-5.750	BC18/4	0.0	58.9	0.0	13.9	-56.5	-5.4	50.8	**334.7**	-197.5
Snede Y Vloer Rand1	Element: 4084	2.800	0.250	-6.150	BGT Frequent	-32.7	6.3	-8.5	37.7	-43.8	-41.4	0.0	-121.8	**-554.0**
Snede Y Vloer Rand3	Element: 1898	12.832	3.350	-5.750	BC14/5	-26.2	0.0	-25.6	0.0	-1.8	-27.7	52.4	10.9	**-0.3**


Naam	Combinatiesleutel
BC14/1	BG1 + BG2 + BG8 + 0.80*BG13 + BG14 + 0.32*BG25 + 0.80*BG40 + 0.64*BG51 + 0.64*BG52 + 0.80*BG101 + 0.80*BG30 + 0.32*BG26 + 0.30*BG21
BC18/2	BG1 + BG2 + BG5 + BG6 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + BG15 + BG16 + 0.80*BG42 + 0.64*BG60 + 0.64*BG62 + 0.80*BG129 + 0.80*BG35 + 0.30*BG21
BC14/3	BG1 + BG2 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG15 + 0.80*BG41 + 0.64*BG51 + 0.64*BG52 + 0.80*BG119 + 0.80*BG35 + 0.30*BG20
BC18/4	BG1 + BG2 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG14 + BG16 + 0.80*BG43 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG157 + 0.80*BG30 + 0.30*BG21
BC14/5	BG1 + BG8 + 0.80*BG13 + BG14 + 0.64*BG51 + 0.64*BG53 + 0.80*BG115 + 0.30*BG20

13.4. Kelderwanden

13.4.1. Wapeningsmomenten MxD+ [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element








13.4.2. Wapeningsmomenten MxD+ [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{xD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element







13.4.3. Wapeningsmomenten MxD- [kNm]

Waardes: m_{xD-}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{xD-} [kNm/m]








13.4.4. Wapeningsmomenten MxD- [kNm]

Waardes: m_{xD-}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element







13.4.5. Wapeningsmomenten MyD+ [kNm]

Waardes: m_{yD+}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{yD+} [kNm/m]








13.4.6. Wapeningsmomenten MyD+ [kNm]


Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element




13.4.7. Wapeningsmomenten MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD-}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{yD-} [kNm/m]








13.4.8. Wapeningsmomenten MyD- [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD-}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.4.9. Interne 2D-krachten

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Wand V18	Element: 5127	33.600	18.550	-4.715	BC18/1	**-67.9**	0.0	-107.3	0.0	-35.9	-93.3	-18.8	-7.4	-85.6
Snede Wand V8	Element: 4907	0.000	17.300	-4.714	BC18/2	**0.0**	**69.3**	**0.0**	110.0	-95.5	-37.1	-31.2	-11.3	-93.4
Snede Wand H1	Element: 4844	0.000	21.750	-5.400	BGT Frequent	-1.1	1.2	0.0	**118.1**	**-116.5**	-3.9	40.4	0.0	-264.5
Snede Wand H4	Element: 3551	29.184	0.000	-5.800	BGT Frequent	-3.0	**0.0**	-4.0	**0.0**	**-0.1**	-5.5	0.0	-3.6	-248.6
Snede Wand H1	Element: 5254	33.600	21.750	-5.400	BGT Frequent	-2.0	0.6	**-110.8**	0.0	-5.0	**-108.3**	45.9	0.0	-257.5
Snede Wand H2	Element: 3741	20.557	0.000	-5.400	BGT Frequent	0.0	3.7	0.0	24.9	-24.9	**0.0**	99.3	-38.9	-247.8
Snede Wand H13	Element: 4908	0.000	17.026	-3.950	BGT Frequent	0.0	52.2	0.0	70.4	-69.7	-3.0	**-195.4**	0.0	-236.0
Snede Wand H5	Element: 4881	0.000	5.454	-2.900	BGT Frequent	-1.4	0.0	-8.8	0.0	-1.5	-8.1	**848.6**	96.1	-61.4
Snede Wand H5	Element: 4883	0.000	4.987	-2.900	BGT Frequent	-0.7	10.0	0.0	25.5	-21.3	-14.7	0.0	**-179.1**	-587.3
Snede Wand H5	Element: 5057	33.600	1.909	-2.900	BGT Frequent	0.0	39.4	-2.1	14.9	-37.7	-4.6	336.5	**438.8**	-416.2
Snede Wand H5	Element: 4881	0.000	5.454	-2.900	BGT Frequent	0.0	9.3	0.0	19.2	-16.2	-9.9	0.0	-84.8	**-743.8**
Snede Wand H8	Element: 3955	32.143	0.000	-2.900	BGT Frequent	-21.3	0.0	-8.1	1.8	-12.7	-18.5	103.8	0.5	**-2.9**


Naam	Combinatiesleutel
BC18/1	BG1 + BG2 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG16 + 0.80*BG43 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG157 + 0.80*BG36 + 0.30*BG21
BC18/2	BG1 + BG2 + BG5 + BG6 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + BG16 + 0.80*BG42 + 0.64*BG60 + 0.64*BG62 + 0.80*BG129 + 0.80*BG35 + 0.32*BG26 + 0.30*BG21


13.5. Binnenwanden

13.5.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{xD+} [kNm/m]








13.5.2. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{xD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element






13.5.3. Wapeningsmoment MxD- [kNm]

Waardes: m_{xD-}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{xD-} [kNm/m]








13.5.4. Wapeningsmoment MxD- [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{xD-}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element







13.5.5. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: m_{yD+}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{yD+} [kNm/m]








13.5.6. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element







13.5.7. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD-}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{yD-} [kNm/m]








13.5.8. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD-}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





13.5.9. Interne 2D-krachten

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:


Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Binnenwand V3	Element: 4721	29.100	2.625	-4.200	BGT Frequent	**0.0**	**23.6**	-2.1	4.7	-19.9	-10.4	0.0	12.6	-126.5
Snede Binnenwand H1	Element: 4611	29.100	2.625	-5.400	BGT Frequent	-14.8	0.0	**-18.0**	0.0	-6.9	-21.8	-14.9	87.0	-274.1
Snede Binnenwand V14	Element: 4047	30.325	2.500	-2.900	BGT Frequent	0.0	11.1	**0.0**	**20.9**	-18.8	-6.2	-51.1	0.0	-336.6
Snede Binnenwand V14	Element: 4047	30.325	2.500	-2.900	BGT Frequent	0.0	14.9	0.0	20.8	**-21.1**	-7.2	-21.2	0.0	-207.7
Snede Binnenwand H1	Element: 4697	29.100	7.438	-5.400	BGT Frequent	-0.4	**0.0**	-0.9	**0.0**	**0.0**	-0.9	100.7	0.0	-61.8
Snede Binnenwand V11	Element: 4006	30.075	2.500	-4.000	BC14/1	**-29.5**	0.0	-10.9	0.3	-5.1	**-27.4**	0.0	-106.3	-504.7
Snede Binnenwand H1	Element: 4477	2.800	8.522	-5.400	BGT Frequent	0.0	0.1	0.0	0.2	-0.2	**0.0**	271.9	5.3	-23.1
Snede Binnenwand V14	Element: 4033	30.325	2.500	-4.006	BGT Frequent	-0.8	2.9	-0.5	1.9	-3.1	-1.0	**-187.6**	0.0	-439.8
Snede Binnenwand H3	Element: 8908	30.200	1.939	-2.900	BGT Frequent	-7.7	0.4	-5.8	1.3	-7.4	-7.5	**476.5**	90.6	-349.8
Snede Binnenwand H1	Element: 4611	29.100	2.625	-5.400	BGT Frequent	-9.8	1.1	-4.2	7.3	-10.3	-10.0	311.4	**324.8**	-298.0
Snede Binnenwand V15	Element: 4003	33.450	18.300	-4.200	BC18/2	-1.4	0.0	-1.2	0.0	-0.7	-1.2	0.0	**-362.9**	**-1917.7**
Snede Binnenwand V7	Element: 4581	2.800	18.425	-4.200	BGT Frequent	-1.3	0.0	-0.3	0.3	-0.9	-1.1	19.0	0.9	**-0.4**

Naam	Combinatiesleutel
BC14/1	BG1 + BG5 + BG6 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + BG14 + BG16 + 0.32*BG25 + 0.80*BG41 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + 0.80*BG128 + 0.80*BG36 + 0.32*BG26 + 0.30*BG21
BC18/2	BG1 + BG2 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG16 + 0.80*BG43 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG157 + 0.80*BG36 + 0.30*BG21

13.6. Kolommen


13.6.1. Normaalkracht N [kNm]

Waardes: **N**
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Lokaal
Selectie: Alle




13.6.2. Moment My [kNm]

Waardes: $\mathbf{M_y}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Globaal
Selectie: Alle



13.6.3. Moment Mz [kNm]

Waardes: $\mathbf{M_z}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Globaal
Selectie: Alle



13.6.4. Interne 1D-krachten

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Globaal
Selectie: Alle

Naam	dx [m]	Belasting	N [kN]	V_y [kN]	V_z [kN]	M_x [kNm]	M_y [kNm]	M_z [kNm]
S27	0.000	BC18/1	**-1209.6**	-9.3	-57.2	-0.1	86.3	12.3
S25	3.200	BC20/2	**-336.6**	-22.1	-15.1	0.0	-17.7	-25.5
S22	0.000	BC18/3	-717.5	**-68.0**	-18.2	0.0	28.9	98.7
S16	0.000	BC17/4	-498.3	**46.1**	-6.8	0.0	11.1	-58.4
S28	0.000	BC18/5	-766.3	-26.0	**-104.7**	-0.2	160.9	38.7
S25	0.000	BC18/6	-578.5	-12.1	-45.9	**-0.5**	79.7	30.4
S1	0.000	BC14/7	-682.0	-4.2	47.1	**0.5**	-78.2	13.4
S27	3.200	BC18/8	-782.3	-7.1	-104.3	-0.2	**-182.8**	-13.3
S3	3.200	BC18/9	-785.2	-6.2	**106.0**	0.2	**184.4**	-11.6
S16	3.200	BC18/10	-661.3	-67.6	-13.1	0.0	-20.3	**-119.6**
S7	0.000	BC18/11	-534.8	-59.4	1.8	-0.1	-2.3	**100.3**


Naam	Combinatiesleutel
BC18/1	BG1 + BG2 + BG5 + 0.80*BG10 + BG16 + 0.80*BG43 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG153 + 0.80*BG30 + 0.32*BG26 + 0.30*BG21
BC20/2	BG1 + BG5 + BG8 + 0.40*BG10 + 0.40*BG13 + BG14 + BG16 + 0.40*BG42 + 0.40*BG61 + 0.40*BG62 + 0.40*BG129 + 0.80*BG20
BC18/3	BG1 + BG2 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG14 + BG15 + 0.80*BG43 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG148 + 0.80*BG34 + 0.30*BG21
BC17/4	BG1 + BG6 + BG8 + 0.40*BG11 + BG16 + 0.16*BG25 + 0.40*BG40 + 0.40*BG50 + 0.40*BG53 + 0.40*BG100 + 0.40*BG33 + 0.16*BG26 + 0.80*BG20
BC18/5	BG1 + BG2 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG15 + BG16 + 0.80*BG43 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG156 + 0.80*BG36 + 0.30*BG21
BC18/6	BG1 + BG2 + BG8 + 0.80*BG13 + BG15 + BG16 + 0.80*BG43 + 0.64*BG61 + 0.64*BG63 + 0.80*BG157 + 0.80*BG36 + 0.30*BG21
BC14/7	BG1 + BG2 + BG6 + 0.80*BG11 + BG16 + 0.80*BG41 + 0.64*BG50 + 0.64*BG53 + 0.80*BG128 + 0.80*BG35 + 0.30*BG21
BC18/8	BG1 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG15 + BG16 + 0.32*BG25 + 0.80*BG43 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG156 + 0.80*BG36 + 0.32*BG26 + 0.30*BG21
BC18/9	BG1 + BG5 + BG6 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + BG15 + BG16 + 0.80*BG42 + 0.64*BG60 + 0.64*BG62 + 0.80*BG130 + 0.80*BG35 + 0.32*BG26 + 0.30*BG21
BC18/10	BG1 + BG2 + BG5 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG14 + BG15 + 0.80*BG42 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG143 + 0.80*BG34 + 0.30*BG21
BC18/11	BG1 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG15 + BG16 + 0.32*BG25 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG129 + 0.32*BG26 + 0.30*BG21


13.7. Reacties

13.7.1. 2D-contactspanningen; σ_z

Waardes: σ_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: LCS net element

σ_z [kPa]








13.7.2. 2D-contactspanningen; σ_z

Waardes: σ_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: LCS net element







14. Resultaten BGT Quasi-blijvend

14.1. Globale vervormingen

14.1.1. 3D verplaatsing; u_z

Waardes: u_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Quasi-blijvend
Selectie: Alle
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: Globaal









14.1.2. 3D verplaatsing; u_z

Waardes: u_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Quasi-blijvend
Selectie: Alle
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: Globaal









14.2. Reacties

14.2.1. 2D-contactspanningen; σ_z

Waardes: σ_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Quasi-blijvend
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: LCS net element








14.2.2. 2D-contactspanningen; σ_z

Waardes: σ_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Quasi-blijvend
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: LCS net element



15. Resultaten UGT

Licentienaam	Hewlett-Packard Company
Project	N206 Tjalmaweg
Onderdeel	PKC
Omschrijving	Pomkelderconstructie
Auteur	W Sleddens
Datum	30. 11. 2020
Constructie	Algemeen XYZ
Aantal knopen :	113
Aantal staven :	20
Aantal platen :	13
Aantal vaste lichamen :	0
Aantal gebruikte doorsneden :	1
Aantal belastingsgevallen :	127
Aantal gebruikte materialen :	1
Gravitatieversnelling [m/s^2]	9.810
Nationale norm	EC - EN

16. Inhoudsopgave

15. Resultaten UGT 1
16. Inhoudsopgave 1
17. Resultaten UGT Fundamenteel 3
17.1. Globale vervormingen 3
17.1.1. 3D verplaatsing; u_z 3
17.1.2. 3D verplaatsing; u_z 4
17.2. Rijvloer 5
17.2.1. Steunpuntzones 5
17.2.1.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm] 5
17.2.1.2. Wapeningsmoment MxD+ (Stp X) [kNm] 6
17.2.1.3. Interne 2D-krachten (Stp X) 7
17.2.1.4. Dwarskracht Vx [kN] 9
17.2.1.5. Dwarskracht Vx [kN] 10
17.2.1.6. Dwarskracht Vx [kN] 11
17.2.1.7. Interne 2D-krachten (Dwars X) 12
17.2.1.8. Wapeningsmoment MyD+ [kNm] 16
17.2.1.9. Wapeningsmoment MyD+ (Stp Y) [kNm] 17
17.2.1.10. Interne 2D-krachten (Stp Y) 18
17.2.1.11. Dwarskracht Vy [kN] 20
17.2.1.12. Dwarskracht Vy [kN] 21
17.2.1.13. Interne 2D-krachten (Dwars Y) 22
17.2.1.14. Wapeningsmoment MxD+ (Rand) [kNm] 26
17.2.1.15. Wapeningsmoment MyD+ (Rand) [kNm] 27
17.2.1.16. Interne 2D-krachten (Rand) 28
17.2.2. Rand- & veldzones 30
17.2.2.1. Wapeningsmoment MxD- [kNm] 30
17.2.2.2. Wapeningsmoment MxD- (Veld) [kNm] 31
17.2.2.3. Wapeningsmoment MxD- (Rand) [kNm] 32
17.2.2.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm] 33
17.2.2.5. Wapeningsmoment MyD- (Veld) [kNm] 34
17.2.2.6. Wapeningsmoment MyD- (Rand) [kNm] 35
17.2.2.7. Interne 2D-krachten (Veld) 36
17.2.2.8. Interne 2D-krachten (Rand) 37
17.2.2.9. Dwarskracht Vx [kN] 38
17.2.2.10. Dwarskracht Vy [kN] 39
17.2.2.11. Dwarskracht Vy [kN] 40
17.2.2.12. Interne 2D-krachten (Dwars) 41
17.3. Keldervloer 42
17.3.1. Steunpuntzones 42
17.3.1.1. Wapeningsmoment MxD- [kNm] 42
17.3.1.2. Wapeningsmoment MxD- (Stp X) [kNm] 43
17.3.1.3. Interne 2D-krachten (Stp X) 44
17.3.1.4. Dwarskracht Vx [kN] 46
17.3.1.5. Dwarskracht Vx [kN] 47
17.3.1.6. Dwarskracht Vx [kN] 48
17.3.1.7. Interne 2D-krachten (Dwars X) 49
17.3.1.8. Wapeningsmoment MyD- [kNm] 53
17.3.1.9. Wapeningsmoment MyD- (Stp Y) [kNm] 54
17.3.1.10. Interne 2D-krachten (Stp Y) 55
17.3.1.11. Dwarskracht Vy [kN] 57
17.3.1.12. Dwarskracht Vy [kN] 58
17.3.1.13. Interne 2D-krachten (Dwars Y) 59
17.3.1.14. Wapeningsmoment MxD- (Rand) [kNm] 63
17.3.1.15. Wapeningsmoment MyD- (Rand) [kNm] 64
17.3.1.16. Interne 2D-krachten (Rand) 65
17.3.2. Rand- & veldzones 67
17.3.2.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm] 67
17.3.2.2. Wapeningsmoment MxD+ (Veld) [kNm] 68
17.3.2.3. Wapeningsmoment MxD+ (Rand) [kNm] 69
17.3.2.4. Wapeningsmoment MyD+ [kNm] 70
17.3.2.5. Wapeningsmoment MyD+ (Veld) [kNm] 71
17.3.2.6. Wapeningsmoment MyD+ (Rand) [kNm] 72
17.3.2.7. Interne 2D-krachten (Veld) 73
17.3.2.8. Interne 2D-krachten (Rand) 74


17.3.2.9. Dwarskracht Vx [kN] 75
17.3.2.10. Dwarskracht Vy [kN] 76
17.3.2.11. Interne 2D-krachten (Dwars) 77
17.4. Kelderwanden 79
17.4.1. Wapeningsmomenten MxD+ [kNm] 79
17.4.2. Wapeningsmomenten MxD+ [kNm] 80
17.4.3. Wapeningsmomenten MxD- [kNm] 81
17.4.4. Wapeningsmomenten MxD- [kNm] 82
17.4.5. Wapeningsmomenten MyD+ [kNm] 83
17.4.6. Wapeningsmomenten MyD+ [kNm] 84
17.4.7. Wapeningsmomenten MyD- [kNm] 85
17.4.8. Wapeningsmomenten MyD- [kNm] 86
17.4.9. Interne 2D-krachten 87
17.4.10. Dwarskracht Vx [kN] 88
17.4.11. Dwarskracht Vx [kN] 89
17.4.12. Dwarskracht Vx (gem.) [kN] 90
17.4.13. Dwarskracht Vx (2) [kN] 91
17.4.14. Dwarskracht Vy [kN] 92
17.4.15. Dwarskracht Vy [kN] 93
17.4.16. Dwarskracht Vy (gem.) [kN] 94
17.4.17. Dwarskracht Vy (2) [kN] 95
17.4.18. Interne 2D-krachten (2) 96
17.4.19. Interne 2D-krachten (Gem. Vx) 97
17.4.20. Interne 2D-krachten (Gem. Vy) 98
17.5. Binnenwanden 99
17.5.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm] 99
17.5.2. Wapeningsmoment MxD+ [kNm] 100
17.5.3. Wapeningsmoment MxD- [kNm] 101
17.5.4. Wapeningsmoment MxD- [kNm] 102
17.5.5. Wapeningsmoment MyD+ [kNm] 103
17.5.6. Wapeningsmoment MyD+ [kNm] 104
17.5.7. Wapeningsmoment MyD- [kNm] 105
17.5.8. Wapeningsmoment MyD- [kNm] 106
17.5.9. Interne 2D-krachten 107
17.5.10. Dwarskracht Vx [kN] 108
17.5.11. Dwarskracht Vx [kN] 109
17.5.12. Dwarskracht Vx (gem.) [kN] 110
17.5.13. Dwarskracht Vx (2) [kN] 111
17.5.14. Dwarskracht Vy [kN] 112
17.5.15. Dwarskracht Vy [kN] 113
17.5.16. Dwarskracht Vy (gem.) [kN] 114
17.5.17. Dwarskracht Vy (2) [kN] 115
17.5.18. Interne 2D-krachten 116
17.5.19. Interne 2D-krachten (Gem. Vx) 117
17.5.20. Interne 2D-krachten (Gem. Vy) 117
17.6. Kolommen 118
17.6.1. Normaalkracht N [kNm] 118
17.6.2. Dwarskracht Vy [kNm] 119
17.6.3. Dwarskracht Vz [kNm] 120
17.6.4. Moment My [kNm] 121
17.6.5. Moment Mz [kNm] 122
17.6.6. Interne 1D-krachten 123
17.7. Reacties 124
17.7.1. 2D-contactspanningen; σ_z 124
17.7.2. 2D-contactspanningen; σ_z 125


17. Resultaten UGT Fundamenteel

17.1. Globale vervormingen

17.1.1. 3D verplaatsing; u_z

Waardes: u_z
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Selectie: Alle
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: Globaal









17.1.2. 3D verplaatsing; u_z

Waardes: u_z
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Selectie: Alle
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: Globaal








17.2. Rijvloer


17.2.1. Steunpuntzones

17.2.1.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{xD+} [kNm/m]








17.2.1.2. Wapeningsmoment MxD+ (Stp X) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{xD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt X
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.2.1.3. Interne 2D-krachten (Stp X)


Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt X
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:


Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede X Dek K1	Element: 0	5.600	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-342.7**	0.0	-206.4	0.0	-85.9	-310.7	103.3	90.8	-77.8
Snede X Dek K1	Element: 0	5.600	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-12.6**	45.1	-19.0	65.6	-74.1	-33.7	-0.8	-42.8	-104.8
Snede X Dek K2	Element: 0	5.600	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-341.5**	0.0	-234.1	0.0	-123.6	-305.9	39.4	43.4	-98.2
Snede X Dek K2	Element: 0	5.600	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-25.1**	32.7	-18.3	51.9	-67.5	-37.4	7.3	3.9	-107.9
Snede X Dek K3	Element: 0	5.600	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-376.4**	0.0	-218.4	0.0	-121.6	-336.3	49.0	57.7	-123.6
Snede X Dek K3	Element: 0	5.600	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-17.9**	53.8	-25.0	80.1	-98.9	-42.3	30.5	3.8	-85.1
Snede X Dek K4	Element: 0	5.600	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-317.3**	0.0	-192.1	0.0	-132.5	-282.1	94.0	35.5	-102.2
Snede X Dek K4	Element: 0	5.600	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-31.0**	37.0	-79.7	20.4	-63.6	-85.2	43.2	34.9	-71.6
Snede X Dek K7	Element: 0	11.200	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-316.8**	0.0	-189.2	0.0	-80.8	-287.3	46.7	27.9	-50.8
Snede X Dek K7	Element: 0	11.200	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-13.8**	44.1	-37.2	59.0	-75.7	-43.8	4.0	-11.2	-106.9
Snede X Dek K8	Element: 0	11.200	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-327.0**	0.0	-233.2	0.0	-124.7	-292.1	43.5	35.4	-91.2
Snede X Dek K8	Element: 0	11.200	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-19.2**	51.5	-41.8	55.8	-77.5	-58.1	17.3	10.3	-95.1
Snede X Dek K9	Element: 0	11.200	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-360.0**	0.0	-212.4	0.0	-141.1	-316.9	28.8	40.6	-109.2
Snede X Dek K9	Element: 0	11.200	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-11.9**	78.8	-42.1	83.7	-115.0	-59.7	48.7	30.8	-70.7
Snede X Dek K10	Element: 0	11.200	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-276.3**	0.0	-154.7	0.0	-117.2	-241.2	1.9	36.4	-99.6
Snede X Dek K10	Element: 0	11.200	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-27.8**	35.0	-108.9	12.7	-66.1	-100.9	98.8	33.9	-68.2
Snede X Dek K13	Element: 0	16.800	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-317.5**	0.0	-190.8	0.0	-91.8	-285.8	117.7	46.5	-73.2
Snede X Dek K13	Element: 0	16.800	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-7.9**	46.1	-34.0	50.9	-59.6	-41.1	-8.3	-32.1	-157.9
Snede X Dek K14	Element: 0	16.800	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-308.9**	0.0	-213.8	0.0	-99.5	-279.2	116.8	38.1	-75.4
Snede X Dek K14	Element: 0	16.800	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-13.7**	40.9	-36.1	45.3	-65.1	-36.5	12.2	-17.2	-125.1
Snede X Dek K15	Element: 0	16.800	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-334.6**	0.0	-186.9	0.0	-93.9	-301.3	47.7	31.3	-70.1
Snede X Dek K15	Element: 0	16.800	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-4.9**	70.7	-32.1	72.1	-94.4	-38.8	22.6	16.8	-69.0
Snede X Dek K16	Element: 0	16.800	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-254.0**	0.0	-138.5	0.7	-75.7	-235.1	9.7	16.9	-91.8
Snede X Dek K16	Element: 0	16.800	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-19.3**	24.9	-90.7	11.6	-44.4	-87.4	101.3	33.7	-54.7
Snede X Dek K19	Element: 0	22.400	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-316.2**	0.0	-189.0	0.1	-95.1	-283.5	44.5	24.7	-65.8
Snede X Dek K19	Element: 0	22.400	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-11.7**	44.3	-32.2	62.6	-77.2	-37.3	6.5	-17.9	-103.2
Snede X Dek K20	Element: 0	22.400	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-328.2**	0.0	-230.5	0.0	-121.9	-293.2	59.6	32.6	-102.5
Snede X Dek K20	Element: 0	22.400	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-21.7**	47.9	-40.5	55.8	-76.1	-56.8	15.5	18.9	-91.4
Snede X Dek K21	Element: 0	22.400	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-363.1**	0.0	-212.6	0.0	-142.9	-320.0	31.4	40.7	-113.5
Snede X Dek K21	Element: 0	22.400	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-13.4**	75.1	-40.8	82.6	-111.6	-58.9	43.6	32.2	-67.3
Snede X Dek K22	Element: 0	22.400	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-281.2**	0.0	-155.2	0.0	-120.5	-245.3	19.7	40.1	-100.4
Snede X Dek K22	Element: 0	22.400	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-27.7**	30.9	-106.9	12.0	-59.5	-99.9	74.1	30.4	-66.4
Snede X Dek K25	Element: 0	28.000	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-307.4**	0.0	-183.8	0.0	-79.5	-279.1	14.4	22.5	-53.5
Snede X Dek K25	Element: 0	28.000	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-3.8**	64.3	-14.4	69.7	-75.9	-34.2	26.1	18.1	-104.8
Snede X Dek K26	Element: 0	28.000	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-333.4**	0.0	-233.5	0.0	-114.0	-299.4	39.4	32.4	-89.8

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede X Dek K26	Element: 0	28.000	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-21.9**	36.2	-17.0	53.8	-67.0	-35.4	11.4	-3.4	-101.8
Snede X Dek K27	Element: 0	28.000	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-374.5**	0.0	-222.0	0.0	-110.2	-336.3	29.9	43.6	-100.9
Snede X Dek K27	Element: 0	28.000	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-14.1**	54.2	-25.3	79.1	-96.4	-40.0	28.7	-3.5	-82.6
Snede X Dek K28	Element: 0	28.000	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-310.4**	0.0	-190.5	0.0	-131.2	-276.4	92.1	34.7	-102.1
Snede X Dek K28	Element: 0	28.000	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-29.3**	38.0	-80.1	18.7	-64.7	-83.5	46.1	37.1	-74.2

17.2.1.4. Dwarskracht Vx [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Dwars X
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element








17.2.1.5. Dwarskracht Vx [kN]


Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Dwars X
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.2.1.6. Dwarskracht Vx [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Dek Dwars X
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.2.1.7. Interne 2D-krachten (Dwars X)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Dek Dwars X
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede X Dek Dwars1	Element: 0	4.600	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	30.8	-12.8	23.6	**-244.3**	29.5	79.5	65.3	23.0
Snede X Dek Dwars1	Element: 0	4.600	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	92.3	65.6	-7.0	**-30.4**	26.7	-134.4	-122.6	-7.6
Snede X Dek Dwars2	Element: 0	6.600	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	84.2	58.9	13.4	**29.1**	19.5	-50.4	-55.7	25.2
Snede X Dek Dwars2	Element: 0	6.600	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	19.3	-15.3	-18.4	**220.0**	28.9	11.9	4.1	-4.6
Snede X Dek Dwars3	Element: 0	6.600	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-3.1	-27.3	2.7	**36.7**	1.3	11.0	-13.8	0.3
Snede X Dek Dwars3	Element: 0	6.600	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	41.5	-8.1	2.4	**186.5**	-6.0	-19.7	-17.0	8.0
Snede X Dek Dwars4	Element: 0	4.600	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	16.0	-48.0	-7.6	**-213.8**	-16.0	25.9	14.9	-27.0
Snede X Dek Dwars4	Element: 0	4.600	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	67.9	60.1	-4.8	**-39.5**	9.2	-78.8	-93.3	29.3
Snede X Dek Dwars5	Element: 0	6.600	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	80.7	68.3	1.7	**27.1**	0.1	-2.7	-22.0	8.0
Snede X Dek Dwars5	Element: 0	6.600	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	28.0	-8.5	6.2	**242.2**	-5.4	-21.3	-1.7	-9.0
Snede X Dek Dwars6	Element: 0	4.600	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	41.1	-9.9	-0.6	**-272.3**	-5.8	19.9	7.7	-39.4
Snede X Dek Dwars6	Element: 0	4.600	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	76.6	76.0	2.4	**-25.1**	-4.0	-75.2	-69.2	39.2
Snede X Dek Dwars7	Element: 0	6.600	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-20.0	-15.4	-2.5	**28.6**	-10.0	-43.0	-2.8	-2.7
Snede X Dek Dwars7	Element: 0	6.600	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	12.9	-36.5	18.4	**145.0**	-39.7	46.8	-3.4	2.7
Snede X Dek Dwars8	Element: 0	4.600	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	0.1	-46.2	-8.7	**-173.2**	-39.4	68.6	-6.3	-4.8
Snede X Dek Dwars8	Element: 0	4.600	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	23.1	1.9	5.4	**-45.4**	-21.7	-52.0	0.6	-1.4
Snede X Dek Dwars13	Element: 0	12.200	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	61.3	46.6	15.3	**32.5**	17.9	-18.1	-22.3	9.4
Snede X Dek Dwars13	Element: 0	12.200	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	27.3	-11.4	-16.8	**229.8**	24.5	-40.6	-29.7	-6.6
Snede X Dek Dwars14	Element: 0	10.200	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	30.6	-6.7	22.1	**-230.8**	29.4	-5.5	-16.1	14.6
Snede X Dek Dwars14	Element: 0	10.200	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	72.3	53.5	-12.0	**-26.8**	21.8	-64.6	-35.0	-8.3
Snede X Dek Dwars15	Element: 0	12.200	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	9.3	-8.7	0.8	**37.9**	-1.2	11.4	0.6	1.6
Snede X Dek Dwars15	Element: 0	12.200	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	34.5	-22.9	3.3	**188.7**	-13.7	-6.5	-18.0	0.1
Snede X Dek Dwars16	Element: 0	10.200	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	14.7	-40.5	-2.8	**-196.9**	-9.3	-18.8	-14.0	0.5
Snede X Dek Dwars16	Element: 0	10.200	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	69.3	52.5	-3.3	**-30.6**	2.8	-10.9	-9.7	6.5


Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede X Dek Dwars17	Element: 0	12.200	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	90.0	73.4	-1.3	**26.6**	-6.7	8.6	0.1	-1.5
Snede X Dek Dwars17	Element: 0	12.200	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	40.7	-0.7	5.4	**240.2**	-5.7	-22.1	-9.6	-1.5
Snede X Dek Dwars18	Element: 0	10.200	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	35.8	0.4	-4.3	**-254.1**	-6.4	-24.7	-5.4	-2.4
Snede X Dek Dwars18	Element: 0	10.200	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	83.5	77.3	-0.8	**-13.9**	-4.5	4.2	-5.1	2.7
Snede X Dek Dwars19	Element: 0	12.200	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-29.5	-11.5	-6.3	**28.9**	-10.7	-1.7	1.2	-4.3
Snede X Dek Dwars19	Element: 0	12.200	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	34.2	-32.4	16.6	**148.1**	-33.8	9.6	-4.3	4.6
Snede X Dek Dwars20	Element: 0	10.200	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	26.5	-32.7	-15.6	**-149.3**	-42.3	-32.7	-3.9	-1.4
Snede X Dek Dwars20	Element: 0	10.200	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-32.2	-13.1	1.0	**-27.7**	-4.8	52.6	1.5	-7.0
Snede X Dek Dwars25	Element: 0	17.800	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	63.8	44.4	4.5	**30.9**	21.2	-104.9	-92.2	22.6
Snede X Dek Dwars25	Element: 0	17.800	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	32.5	-8.1	-21.2	**227.9**	28.6	54.5	34.8	-10.1
Snede X Dek Dwars26	Element: 0	15.800	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	34.9	-14.2	15.4	**-230.3**	30.4	-12.3	-14.5	32.7
Snede X Dek Dwars26	Element: 0	15.800	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	87.7	47.6	-13.8	**-28.3**	22.8	-75.2	-20.7	-19.2
Snede X Dek Dwars27	Element: 0	17.800	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	76.0	54.9	1.6	**35.0**	3.2	-61.6	-20.2	-8.8
Snede X Dek Dwars27	Element: 0	17.800	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	17.5	-41.3	4.9	**192.6**	-7.5	43.1	-1.7	7.6
Snede X Dek Dwars28	Element: 0	15.800	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	18.5	-40.8	-4.5	**-191.5**	-7.2	23.6	-9.2	5.3
Snede X Dek Dwars28	Element: 0	15.800	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	76.6	54.5	-1.2	**-34.0**	3.3	-43.6	-10.5	-4.9
Snede X Dek Dwars29	Element: 0	17.800	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	86.4	73.3	-0.8	**19.6**	-6.4	4.4	0.6	-5.3
Snede X Dek Dwars29	Element: 0	17.800	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	41.2	1.0	5.1	**247.7**	-5.5	-13.3	-7.2	2.8
Snede X Dek Dwars30	Element: 0	15.800	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	42.0	1.5	-4.9	**-247.1**	-5.5	-14.9	-8.4	1.7
Snede X Dek Dwars30	Element: 0	15.800	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	87.1	73.6	1.3	**-19.1**	-6.4	7.7	1.7	-1.8
Snede X Dek Dwars31	Element: 0	17.800	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-18.8	-10.0	-6.1	**29.4**	-11.2	24.6	2.5	-1.3
Snede X Dek Dwars31	Element: 0	17.800	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	37.2	-31.3	15.8	**147.8**	-43.9	-13.3	-4.4	5.9
Snede X Dek Dwars32	Element: 0	15.800	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	39.0	-30.8	-15.9	**-147.0**	-43.1	-0.3	-4.2	-4.9
Snede X Dek Dwars32	Element: 0	15.800	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-18.5	-9.7	6.2	**-28.9**	-11.8	13.0	2.3	1.5
Snede X Dek Dwars37	Element: 0	23.400	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	80.4	62.5	14.4	**29.1**	21.8	-51.2	-39.5	-7.0
Snede X Dek Dwars37	Element: 0	23.400	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	30.6	-3.6	-24.5	**232.2**	27.9	-8.8	-23.3	-10.3
Snede X Dek Dwars38	Element: 0	21.400	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	28.0	-9.1	19.8	**-226.3**	25.6	-22.1	-22.2	7.1


Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede X Dek Dwars38	Element: 0	21.400	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	67.4	57.3	-13.0	**-31.0**	18.7	-25.3	-43.2	-12.3
Snede X Dek Dwars39	Element: 0	23.400	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	70.0	52.4	3.8	**33.1**	1.9	-11.8	3.6	-16.7
Snede X Dek Dwars39	Element: 0	23.400	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	15.2	-40.7	2.8	**198.5**	-9.6	-18.9	-25.4	4.2
Snede X Dek Dwars40	Element: 0	21.400	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	35.4	-22.0	-2.5	**-188.1**	-14.1	10.9	-23.1	-1.4
Snede X Dek Dwars40	Element: 0	21.400	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	10.1	-8.8	-0.6	**-37.8**	-1.4	-2.5	-0.9	0.3
Snede X Dek Dwars41	Element: 0	23.400	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	83.1	76.4	0.9	**15.4**	-4.5	-2.8	2.6	-6.5
Snede X Dek Dwars41	Element: 0	23.400	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	35.9	-1.0	4.2	**255.2**	-6.4	-24.6	-9.4	4.6
Snede X Dek Dwars42	Element: 0	21.400	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	41.3	-1.1	-5.4	**-239.9**	-5.7	-21.9	-12.1	1.0
Snede X Dek Dwars42	Element: 0	21.400	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	90.6	73.0	1.5	**-26.3**	-6.7	6.0	4.6	-0.6
Snede X Dek Dwars43	Element: 0	23.400	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-33.1	-14.0	-1.2	**29.3**	-4.7	43.1	1.8	5.5
Snede X Dek Dwars43	Element: 0	23.400	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	25.6	-33.4	15.1	**150.9**	-42.3	-25.8	-4.0	4.0
Snede X Dek Dwars44	Element: 0	21.400	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	34.4	-32.6	-16.7	**-147.8**	-33.9	16.4	-3.8	-4.8
Snede X Dek Dwars44	Element: 0	21.400	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-28.9	-11.6	6.0	**-28.3**	-10.8	-7.9	0.4	5.9
Snede X Dek Dwars49	Element: 0	29.000	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	82.6	57.7	0.7	**14.6**	33.1	-76.5	-36.4	-27.7
Snede X Dek Dwars49	Element: 0	29.000	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	31.3	-3.3	-37.4	**195.4**	44.8	46.5	-23.0	-4.3
Snede X Dek Dwars50	Element: 0	27.000	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	60.4	12.8	14.9	**-215.6**	31.7	-52.4	13.9	27.4
Snede X Dek Dwars50	Element: 0	27.000	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	19.8	4.5	-18.5	**-23.2**	15.1	24.0	-72.8	-74.7
Snede X Dek Dwars51	Element: 0	29.000	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	70.4	62.4	4.6	**38.1**	8.1	-94.4	-78.2	-5.3
Snede X Dek Dwars51	Element: 0	29.000	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	19.2	-45.5	3.4	**211.0**	-17.2	34.1	5.1	5.6
Snede X Dek Dwars52	Element: 0	27.000	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	37.8	-14.0	-3.6	**-186.3**	-6.9	-23.7	-11.9	-5.1
Snede X Dek Dwars52	Element: 0	27.000	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	8.4	-19.9	-3.7	**-36.0**	0.2	11.2	-26.0	-9.2
Snede X Dek Dwars53	Element: 0	29.000	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	78.7	76.0	-3.0	**24.6**	-4.1	-84.0	-67.2	-27.7
Snede X Dek Dwars53	Element: 0	29.000	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	42.7	-13.1	0.0	**272.2**	-5.7	14.2	9.0	33.1
Snede X Dek Dwars54	Element: 0	27.000	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	29.5	-11.1	-6.7	**-243.0**	-5.3	-22.9	-2.4	6.8
Snede X Dek Dwars54	Element: 0	27.000	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	83.3	68.7	-2.3	**-25.9**	0.1	-10.7	-17.4	-6.5
Snede X Dek Dwars55	Element: 0	29.000	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	25.1	2.3	-6.0	**44.6**	-21.8	-53.3	1.2	3.5
Snede X Dek Dwars55	Element: 0	29.000	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	2.1	-45.9	8.2	**172.4**	-39.0	66.7	-7.4	6.8

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede X Dek Dwars56	Element: 0	27.000	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	15.6	-36.3	-18.7	**-143.7**	-39.5	38.3	-3.0	-2.0
Snede X Dek Dwars56	Element: 0	27.000	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-16.4	-14.5	1.9	**-27.0**	-10.0	-33.3	-3.1	3.2

17.2.1.8. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: m_{yD+}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element








17.2.1.9. Wapeningsmoment MyD+ (Stp Y) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt Y
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.2.1.10. Interne 2D-krachten (Stp Y)


Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt Y
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:


Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Y Dek K1	Element: 0	4.600	4.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-209.8	0.0	**-265.9**	0.0	-66.4	-257.0	117.3	66.2	-61.2
Snede Y Dek K1	Element: 0	4.600	4.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-24.8	76.9	**-14.9**	29.6	-78.5	-35.1	-3.5	-51.8	-108.9
Snede Y Dek K2	Element: 0	4.600	9.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-225.1	0.0	**-317.0**	0.0	-90.1	-297.3	65.9	50.9	-87.0
Snede Y Dek K2	Element: 0	4.600	9.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-39.5	56.6	**-21.9**	15.4	-73.3	-46.8	6.2	-3.5	-112.4
Snede Y Dek K3	Element: 0	4.600	14.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-229.3	0.0	**-315.9**	0.0	-87.7	-316.4	55.3	28.9	-76.6
Snede Y Dek K3	Element: 0	4.600	14.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-37.6	79.9	**-9.7**	36.2	-88.9	-43.9	17.6	4.9	-78.1
Snede Y Dek K4	Element: 0	4.600	19.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-165.6	15.0	**-235.4**	4.4	-106.3	-230.1	112.1	44.4	-89.4
Snede Y Dek K4	Element: 0	4.600	19.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-94.3	43.8	**-72.5**	7.7	-81.6	-116.8	41.3	41.3	-90.1
Snede Y Dek K7	Element: 0	10.200	4.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-214.7	0.0	**-275.2**	0.0	-91.6	-256.6	66.2	16.0	-63.9
Snede Y Dek K7	Element: 0	10.200	4.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-34.2	75.7	**-19.7**	30.6	-90.8	-44.7	7.3	-5.0	-99.0
Snede Y Dek K8	Element: 0	10.200	9.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-207.9	0.0	**-313.8**	0.0	-105.4	-287.1	38.7	15.8	-79.8
Snede Y Dek K8	Element: 0	10.200	9.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-38.6	75.4	**-20.7**	22.5	-82.9	-57.3	13.9	20.1	-62.5
Snede Y Dek K9	Element: 0	10.200	14.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-177.8	0.0	**-301.6**	0.0	-79.6	-282.7	57.4	9.9	-51.9
Snede Y Dek K9	Element: 0	10.200	14.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-48.8	107.7	**-10.9**	49.8	-123.4	-66.5	20.4	25.0	-67.9
Snede Y Dek K10	Element: 0	10.200	19.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-126.4	2.7	**-231.4**	0.0	-118.7	-199.5	55.5	20.7	-89.9
Snede Y Dek K10	Element: 0	10.200	19.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-90.3	35.5	**-77.7**	11.6	-80.5	-118.4	76.6	47.4	-79.8
Snede Y Dek K13	Element: 0	15.800	4.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-194.3	0.0	**-264.0**	0.0	-66.2	-246.4	131.5	51.6	-78.0
Snede Y Dek K13	Element: 0	15.800	4.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-26.9	78.2	**-24.7**	19.6	-90.3	-38.0	0.8	-39.8	-165.3
Snede Y Dek K14	Element: 0	15.800	9.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-199.5	0.0	**-319.8**	0.0	-101.4	-287.7	76.2	17.4	-83.4
Snede Y Dek K14	Element: 0	15.800	9.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-24.2	70.7	**-19.4**	18.5	-84.3	-34.2	24.2	11.4	-94.5
Snede Y Dek K15	Element: 0	15.800	14.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-163.9	0.0	**-294.2**	0.0	-63.3	-270.9	74.4	9.9	-54.4
Snede Y Dek K15	Element: 0	15.800	14.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-27.8	109.6	**-11.2**	54.2	-125.5	-50.1	27.7	29.6	-90.8
Snede Y Dek K16	Element: 0	15.800	19.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-181.5	0.7	**-267.1**	0.0	-155.6	-225.7	65.0	21.7	-106.0
Snede Y Dek K16	Element: 0	15.800	19.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-81.0	63.9	**-75.1**	25.0	-103.9	-122.7	87.8	63.3	-88.1
Snede Y Dek K19	Element: 0	21.400	4.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-216.7	0.0	**-278.3**	0.0	-92.8	-261.1	54.0	8.7	-57.1
Snede Y Dek K19	Element: 0	21.400	4.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-29.8	79.6	**-15.3**	37.1	-90.0	-42.9	8.3	1.9	-97.8
Snede Y Dek K20	Element: 0	21.400	9.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-206.8	0.0	**-312.3**	0.0	-104.1	-286.1	105.7	21.2	-92.2
Snede Y Dek K20	Element: 0	21.400	9.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-42.4	73.9	**-21.6**	22.6	-84.2	-59.7	13.7	17.4	-94.1
Snede Y Dek K21	Element: 0	21.400	14.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-177.4	0.0	**-300.6**	0.0	-85.4	-282.2	60.0	7.5	-60.4
Snede Y Dek K21	Element: 0	21.400	14.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-49.7	103.1	**-8.4**	47.4	-119.7	-62.7	16.9	28.7	-64.1
Snede Y Dek K22	Element: 0	21.400	19.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-134.2	0.0	**-231.1**	0.0	-120.2	-199.6	71.0	22.1	-89.8
Snede Y Dek K22	Element: 0	21.400	19.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-92.7	35.1	**-77.1**	11.7	-80.7	-119.8	58.3	47.3	-87.6
Snede Y Dek K25	Element: 0	27.000	4.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-172.5	0.0	**-223.6**	0.0	-62.3	-215.4	67.4	24.7	-48.7
Snede Y Dek K25	Element: 0	27.000	4.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-15.6	85.3	**-11.4**	36.3	-87.7	-29.8	5.4	10.9	-91.5
Snede Y Dek K26	Element: 0	27.000	9.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-214.3	0.0	**-316.0**	0.0	-87.5	-295.6	73.6	51.7	-75.1

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Y Dek K26	Element: 0	27.000	9.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-37.4	66.1	**-17.2**	15.3	-74.1	-48.0	-21.2	-0.1	-106.4
Snede Y Dek K27	Element: 0	27.000	14.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-228.7	0.0	**-317.8**	0.0	-89.2	-318.8	53.9	29.7	-73.1
Snede Y Dek K27	Element: 0	27.000	14.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-36.2	82.5	**-9.4**	36.6	-91.7	-42.1	13.5	-11.8	-86.1
Snede Y Dek K28	Element: 0	27.000	19.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-161.3	15.5	**-233.6**	3.8	-105.6	-228.2	108.6	43.5	-90.2
Snede Y Dek K28	Element: 0	27.000	19.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-102.8	43.0	**-70.0**	0.5	-63.3	-119.2	17.5	22.5	-66.5

17.2.1.11. Dwarskracht Vy [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Dwars Y
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element








17.2.1.12. Dwarskracht Vy [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Dwars Y
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.2.1.13. Interne 2D-krachten (Dwars Y)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Dek Dwars Y
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Y Dek Dwars1	Element: 0	4.350	3.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-90.4	-24.6	18.8	-20.9	**-119.3**	127.5	69.9	33.6
Snede Y Dek Dwars1	Element: 0	4.350	3.550	-2.550	UGT Fundamenteel	81.7	62.7	4.5	1.3	**-14.3**	-127.3	-89.0	-4.1
Snede Y Dek Dwars2	Element: 0	4.350	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	20.8	42.1	5.2	0.3	**39.0**	-54.7	-52.9	18.9
Snede Y Dek Dwars2	Element: 0	4.350	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-4.0	34.0	0.4	-8.8	**171.8**	37.8	18.1	-2.4
Snede Y Dek Dwars3	Element: 0	4.350	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	20.6	37.1	3.2	0.9	**45.1**	-32.3	-40.3	32.3
Snede Y Dek Dwars3	Element: 0	4.350	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-0.7	12.1	-1.9	-7.4	**190.1**	6.0	-9.1	-17.9
Snede Y Dek Dwars4	Element: 0	4.350	8.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-6.3	10.0	2.8	-9.1	**-184.7**	24.4	-10.8	9.2
Snede Y Dek Dwars4	Element: 0	4.350	8.550	-2.550	UGT Fundamenteel	40.2	43.0	-3.2	1.7	**-42.3**	-54.3	-47.5	-2.9
Snede Y Dek Dwars5	Element: 0	4.350	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	67.8	84.4	4.0	1.8	**23.5**	-34.3	-41.3	40.9
Snede Y Dek Dwars5	Element: 0	4.350	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-8.7	21.1	-0.4	-7.0	**216.9**	21.1	9.0	-31.1
Snede Y Dek Dwars6	Element: 0	4.350	13.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-20.5	35.8	4.5	-18.0	**-162.1**	6.3	-9.2	-9.7
Snede Y Dek Dwars6	Element: 0	4.350	13.550	-2.550	UGT Fundamenteel	35.1	49.3	-2.2	2.1	**-35.2**	-36.4	-32.8	8.6
Snede Y Dek Dwars7	Element: 0	4.350	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-1.3	-13.3	-3.8	-2.6	**31.5**	-40.7	0.8	1.7
Snede Y Dek Dwars7	Element: 0	4.350	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-76.5	-29.1	6.8	-6.9	**92.7**	85.3	-0.6	-2.7
Snede Y Dek Dwars8	Element: 0	4.350	18.550	-2.550	UGT Fundamenteel	17.1	41.4	1.8	-10.1	**-216.7**	37.8	-21.0	5.6
Snede Y Dek Dwars8	Element: 0	4.350	18.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-57.2	-18.2	-0.9	-4.1	**-36.5**	-33.1	8.4	-16.9
Snede Y Dek Dwars13	Element: 0	9.950	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-28.3	-4.7	2.0	1.5	**36.7**	81.7	-1.5	0.5
Snede Y Dek Dwars13	Element: 0	9.950	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	23.1	50.0	-0.3	10.0	**164.1**	-57.5	-17.3	1.6
Snede Y Dek Dwars14	Element: 0	9.950	3.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-86.8	-26.2	-5.7	14.0	**-114.6**	62.9	5.0	8.6
Snede Y Dek Dwars14	Element: 0	9.950	3.550	-2.550	UGT Fundamenteel	79.6	68.0	-0.3	-1.0	**-13.9**	-123.6	-51.6	-0.1
Snede Y Dek Dwars15	Element: 0	9.950	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	7.6	19.9	0.5	2.7	**40.6**	12.7	-5.6	2.2
Snede Y Dek Dwars15	Element: 0	9.950	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	14.1	18.1	1.2	-2.4	**183.1**	-19.8	-8.4	-3.8
Snede Y Dek Dwars16	Element: 0	9.950	8.550	-2.550	UGT Fundamenteel	0.4	12.7	0.9	-0.8	**-177.8**	17.3	-39.3	6.4
Snede Y Dek Dwars16	Element: 0	9.950	8.550	-2.550	UGT Fundamenteel	34.5	38.7	-1.7	1.2	**-36.1**	-27.8	17.0	0.6


Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Y Dek Dwars17	Element: 0	9.950	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	70.8	81.6	-0.6	2.4	**15.5**	5.0	-1.8	-1.1
Snede Y Dek Dwars17	Element: 0	9.950	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-2.2	23.7	0.5	0.4	**207.6**	0.2	-5.8	-6.0
Snede Y Dek Dwars18	Element: 0	9.950	13.550	-2.550	UGT Fundamenteel	0.9	44.2	0.4	3.0	**-149.0**	-7.9	-21.4	4.0
Snede Y Dek Dwars18	Element: 0	9.950	13.550	-2.550	UGT Fundamenteel	21.6	29.0	-1.3	1.9	**-29.8**	7.2	16.5	-6.9
Snede Y Dek Dwars19	Element: 0	9.950	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-24.1	-14.4	-0.7	0.9	**25.5**	41.0	4.3	-3.6
Snede Y Dek Dwars19	Element: 0	9.950	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-32.6	-24.3	0.2	1.5	**83.7**	-12.0	-2.5	0.5
Snede Y Dek Dwars20	Element: 0	9.950	18.550	-2.550	UGT Fundamenteel	37.4	43.6	-0.7	-1.5	**-204.5**	30.9	-16.5	1.8
Snede Y Dek Dwars20	Element: 0	9.950	18.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-71.5	-17.6	-1.8	2.0	**-26.0**	-17.3	8.5	-8.3
Snede Y Dek Dwars25	Element: 0	15.550	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-35.8	-12.9	-0.2	0.4	**37.5**	38.2	-3.1	-1.5
Snede Y Dek Dwars25	Element: 0	15.550	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	32.1	52.4	-0.5	-9.5	**163.3**	-15.7	-9.3	6.3
Snede Y Dek Dwars26	Element: 0	15.550	3.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-83.8	-29.6	-3.1	0.1	**-115.0**	72.9	28.0	5.2
Snede Y Dek Dwars26	Element: 0	15.550	3.550	-2.550	UGT Fundamenteel	96.1	56.0	-12.6	0.9	**-14.3**	-151.6	-68.3	15.2
Snede Y Dek Dwars27	Element: 0	15.550	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	22.8	27.8	0.1	-0.2	**40.7**	-39.8	-18.5	-4.6
Snede Y Dek Dwars27	Element: 0	15.550	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-1.1	-0.5	0.6	-0.1	**181.6**	47.2	7.2	5.5
Snede Y Dek Dwars28	Element: 0	15.550	8.550	-2.550	UGT Fundamenteel	1.7	7.9	0.3	-0.2	**-177.4**	59.7	-26.8	8.6
Snede Y Dek Dwars28	Element: 0	15.550	8.550	-2.550	UGT Fundamenteel	65.7	63.7	0.3	0.3	**-34.1**	-75.8	3.6	-6.4
Snede Y Dek Dwars29	Element: 0	15.550	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	89.2	84.6	0.2	-0.3	**14.4**	1.9	-1.0	-5.2
Snede Y Dek Dwars29	Element: 0	15.550	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	0.4	22.9	-0.1	0.6	**207.6**	7.3	-5.4	3.8
Snede Y Dek Dwars30	Element: 0	15.550	13.550	-2.550	UGT Fundamenteel	6.2	40.2	0.5	-1.2	**-150.1**	0.0	-24.0	1.1
Snede Y Dek Dwars30	Element: 0	15.550	13.550	-2.550	UGT Fundamenteel	31.5	34.0	0.4	-0.3	**-30.6**	8.1	24.6	-1.3
Snede Y Dek Dwars31	Element: 0	15.550	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-20.4	-13.7	-0.3	0.2	**25.5**	31.9	4.3	-0.2
Snede Y Dek Dwars31	Element: 0	15.550	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-39.1	-24.1	-1.4	-1.1	**81.4**	-20.3	-2.0	0.3
Snede Y Dek Dwars32	Element: 0	15.550	18.550	-2.550	UGT Fundamenteel	44.7	41.3	0.4	-0.1	**-203.3**	31.0	-19.0	0.3
Snede Y Dek Dwars32	Element: 0	15.550	18.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-66.5	-13.5	0.1	-0.4	**-26.0**	-15.6	12.7	2.3
Snede Y Dek Dwars37	Element: 0	21.150	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-7.8	18.4	-2.3	-0.4	**36.9**	53.8	-11.2	-8.5
Snede Y Dek Dwars37	Element: 0	21.150	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	19.7	48.2	-0.8	1.7	**164.2**	-35.9	-20.6	-6.2
Snede Y Dek Dwars38	Element: 0	21.150	3.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-81.0	-20.3	-4.0	-0.9	**-118.2**	57.5	1.1	5.8

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Y Dek Dwars38	Element: 0	21.150	3.550	-2.550	UGT Fundamenteel	81.9	71.1	0.1	4.9	**-12.5**	-101.2	-64.7	-13.1
Snede Y Dek Dwars39	Element: 0	21.150	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	8.0	19.7	-0.1	-2.5	**40.8**	19.9	-2.4	-3.4
Snede Y Dek Dwars39	Element: 0	21.150	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	14.6	18.5	-1.0	2.5	**182.9**	-28.0	-9.1	-2.8
Snede Y Dek Dwars40	Element: 0	21.150	8.550	-2.550	UGT Fundamenteel	0.8	12.8	0.0	0.9	**-178.8**	48.2	-52.9	5.2
Snede Y Dek Dwars40	Element: 0	21.150	8.550	-2.550	UGT Fundamenteel	36.2	40.6	1.8	-0.6	**-38.7**	-55.2	25.9	-14.6
Snede Y Dek Dwars41	Element: 0	21.150	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	70.2	81.6	0.6	-2.5	**15.7**	-4.8	7.4	-5.3
Snede Y Dek Dwars41	Element: 0	21.150	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-1.8	23.1	-0.8	-0.7	**207.7**	2.7	-10.2	8.7
Snede Y Dek Dwars42	Element: 0	21.150	13.550	-2.550	UGT Fundamenteel	0.8	43.4	-0.2	-2.9	**-149.8**	-19.8	-24.0	-6.4
Snede Y Dek Dwars42	Element: 0	21.150	13.550	-2.550	UGT Fundamenteel	21.9	28.2	1.6	-2.0	**-30.6**	16.2	19.5	8.3
Snede Y Dek Dwars43	Element: 0	21.150	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-24.7	-14.6	0.3	-1.1	**25.8**	25.0	4.4	2.8
Snede Y Dek Dwars43	Element: 0	21.150	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-33.1	-24.5	-0.7	-1.8	**84.2**	3.5	-2.5	0.0
Snede Y Dek Dwars44	Element: 0	21.150	18.550	-2.550	UGT Fundamenteel	36.7	43.0	0.8	1.3	**-205.2**	33.0	-15.8	-1.2
Snede Y Dek Dwars44	Element: 0	21.150	18.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-71.4	-18.1	1.5	-1.9	**-26.3**	-18.9	7.0	10.5
Snede Y Dek Dwars49	Element: 0	26.750	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	7.1	28.3	-9.0	-0.1	**32.0**	17.4	-11.8	-42.5
Snede Y Dek Dwars49	Element: 0	26.750	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	17.6	49.7	-9.0	-8.2	**162.2**	-16.5	-8.0	14.8
Snede Y Dek Dwars50	Element: 0	26.750	3.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-84.0	-32.2	0.7	-26.0	**-93.4**	64.1	10.4	8.8
Snede Y Dek Dwars50	Element: 0	26.750	3.550	-2.550	UGT Fundamenteel	90.8	47.2	-7.6	-9.3	**1.4**	-67.4	-40.6	-35.5
Snede Y Dek Dwars51	Element: 0	26.750	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	25.5	36.1	-4.2	-2.8	**44.0**	-50.3	-52.5	-28.7
Snede Y Dek Dwars51	Element: 0	26.750	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	3.5	13.1	0.1	7.2	**187.0**	12.4	10.9	15.3
Snede Y Dek Dwars52	Element: 0	26.750	8.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-5.0	9.3	-5.6	8.3	**-186.4**	33.2	-22.4	-17.3
Snede Y Dek Dwars52	Element: 0	26.750	8.550	-2.550	UGT Fundamenteel	52.1	53.3	1.4	-1.9	**-42.2**	-72.8	-31.8	8.5
Snede Y Dek Dwars53	Element: 0	26.750	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	71.2	85.1	-4.3	-2.0	**22.1**	-40.6	-38.6	-34.1
Snede Y Dek Dwars53	Element: 0	26.750	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-6.6	19.7	-0.4	6.6	**216.8**	15.4	9.7	25.1
Snede Y Dek Dwars54	Element: 0	26.750	13.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-23.0	29.5	-4.9	17.8	**-163.5**	4.8	-8.0	5.2
Snede Y Dek Dwars54	Element: 0	26.750	13.550	-2.550	UGT Fundamenteel	42.2	53.3	1.4	-2.3	**-35.2**	-45.6	-30.7	-2.1
Snede Y Dek Dwars55	Element: 0	26.750	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	1.8	-13.0	3.3	2.7	**31.0**	-35.1	0.6	-1.2
Snede Y Dek Dwars55	Element: 0	26.750	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-72.9	-28.5	-7.1	7.0	**91.6**	78.9	-0.5	3.2

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Y Dek Dwars56	Element: 0	26.750	18.550	-2.550	UGT Fundamenteel	19.2	41.0	-2.0	9.8	**-216.2**	33.1	-20.7	-2.8
Snede Y Dek Dwars56	Element: 0	26.750	18.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-56.3	-19.1	0.2	3.6	**-34.7**	-29.4	8.1	17.4

17.2.1.14. Wapeningsmoment MxD+ (Rand) [kNm]


Waardes: $\mathbf{m_{xD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.2.1.15. Wapeningsmoment MyD+ (Rand) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.2.1.16. Interne 2D-krachten (Rand)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Y Dek Rand4	Element: 5303	29.131	1.750	-2.550	BC36/1	**-148.3**	0.0	-19.2	4.6	-41.0	-131.1	217.3	49.0	-117.9
Snede Y Dek Rand3	Element: 5297	26.173	1.900	-2.550	BC36/2	**0.0**	**267.1**	**0.0**	115.0	-222.2	-137.2	0.0	-62.4	-188.1
Snede Y Dek Rand3	Element: 5306	30.000	1.900	-2.550	UGT Fundamenteel	-45.5	0.0	**-200.1**	0.0	-36.7	-184.2	162.4	363.8	-105.6
Snede Y Dek Rand4	Element: 5363	17.550	1.750	-2.550	BC36/3	0.0	181.6	0.0	**265.4**	-224.8	-196.2	29.0	209.1	-52.3
Snede Y Dek Rand4	Element: 5363	17.550	1.750	-2.550	BC36/4	0.0	183.2	0.0	265.0	**-224.9**	-197.6	11.9	189.5	-40.5
Snede Y Dek Rand4	Element: 5298	26.788	1.750	-2.550	BC33/5	-28.0	**0.0**	-1.2	**0.0**	**-0.1**	-27.9	416.1	21.2	-21.7
Snede Y Dek Rand4	Element: 5295	25.850	1.750	-2.550	BC36/6	0.0	254.5	0.0	199.6	-221.6	**-206.2**	42.4	76.7	-45.2
Snede Y Dek Rand3	Element: 5453	19.127	1.900	-2.550	BC40/7	0.0	68.3	0.0	87.8	-87.8	**-0.1**	0.0	67.3	-263.1
Snede Y Dek Rand3	Element: 5353	13.087	1.900	-2.550	BC36/8	0.0	96.5	0.0	132.5	-110.4	-88.4	**-509.5**	0.0	-802.4
Snede X Dek Rand2	Element: 8887	33.350	1.900	-2.550	UGT Fundamenteel	-9.6	104.9	-15.5	42.5	-111.1	-42.5	**1395.1**	1240.2	-1258.6
Snede Y Dek Rand4	Element: 5355	13.000	1.750	-2.550	BC36/9	0.0	67.6	0.0	141.8	-118.0	-72.4	0.0	**-439.8**	-953.7
Snede Y Dek Rand4	Element: 5306	30.200	1.750	-2.550	UGT Fundamenteel	-3.6	58.2	0.0	75.1	-71.9	-54.7	1125.6	**1951.3**	-1184.2
Snede X Dek Rand2	Element: 8887	33.350	1.900	-2.550	BC40/10	-103.2	0.0	-27.1	8.8	-35.8	-92.9	0.0	-137.0	**-1651.9**
Snede Y Dek Rand3	Element: 5300	27.683	1.900	-2.550	BC33/11	-32.4	0.0	-11.6	12.3	-27.5	-28.8	206.7	0.0	**-0.1**


Naam	Combinatiesleutel
BC36/1	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG6 + 1.20*BG11 + 1.25*BG14 + 1.20*BG40 + 0.96*BG50 + 0.96*BG53 + 1.20*BG122 + 1.20*BG35 + 0.48*BG26 + 1.65*BG21
BC36/2	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG8 + 1.20*BG13 + 1.25*BG16 + 0.48*BG25 + 1.20*BG40 + 0.96*BG51 + 0.96*BG52 + 1.20*BG122 + 1.20*BG35 + 0.48*BG26 + 1.65*BG20
BC36/3	1.25*BG1 + 1.25*BG8 + 1.20*BG13 + 1.25*BG15 + 1.25*BG16 + 0.48*BG25 + 1.20*BG41 + 0.96*BG51 + 0.96*BG52 + 1.20*BG116 + 1.20*BG33 + 0.48*BG26 + 1.65*BG20
BC36/4	1.25*BG1 + 1.25*BG8 + 1.20*BG13 + 1.25*BG15 + 1.25*BG16 + 0.48*BG25 + 1.20*BG41 + 0.96*BG51 + 0.96*BG52 + 1.20*BG116 + 1.20*BG36 + 0.48*BG26 + 1.65*BG20
BC33/5	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG6 + 1.50*BG11 + 1.25*BG15 + 1.25*BG16 + 1.50*BG41 + 1.20*BG50 + 1.20*BG53 + 1.50*BG128 + 1.50*BG36 + 0.49*BG21
BC36/6	1.25*BG1 + 1.25*BG6 + 1.25*BG8 + 1.20*BG11 + 1.20*BG13 + 1.25*BG16 + 0.48*BG25 + 1.20*BG40 + 0.96*BG50 + 0.96*BG52 + 1.20*BG121 + 1.20*BG35 + 0.48*BG26 + 1.65*BG20
BC40/7	1.25*BG1 + 1.25*BG6 + 1.20*BG11 + 1.25*BG14 + 1.25*BG15 + 0.48*BG25 + 1.20*BG43 + 0.96*BG60 + 0.96*BG62 + 1.20*BG157 + 1.20*BG36 + 0.48*BG26 + 1.65*BG20
BC36/8	1.25*BG1 + 1.25*BG5 + 1.25*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG13 + 1.25*BG14 + 1.25*BG15 + 0.48*BG25 + 1.20*BG41 + 0.96*BG51 + 0.96*BG52 + 1.20*BG113 + 1.20*BG35 + 0.48*BG26 + 1.65*BG20
BC36/9	1.25*BG1 + 1.25*BG5 + 1.25*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG13 + 1.25*BG14 + 1.25*BG15 + 0.48*BG25 + 1.20*BG40 + 0.96*BG51 + 0.96*BG52 + 1.20*BG113 + 1.20*BG35 + 0.48*BG26 + 1.65*BG20
BC40/10	1.25*BG1 + 1.25*BG6 + 1.25*BG8 + 1.20*BG11 + 1.20*BG13 + 1.25*BG15 + 0.48*BG25 + 1.20*BG43 + 0.96*BG60 + 0.96*BG63 +


Naam	Combinatiesleutel
	1.20*BG157 + 1.20*BG36 + 1.65*BG20
BC33/11	1.25*BG1 + 1.25*BG6 + 1.50*BG11 + 1.25*BG15 + 1.25*BG16 + 0.60*BG25 + 1.50*BG41 + 1.20*BG50 + 1.20*BG52 + 1.50*BG126 + 1.50*BG36 + 0.60*BG26 + 0.49*BG21

17.2.2. Rand- & veldzones

17.2.2.1. Wapeningsmoment MxD- [kNm]

Waardes: m_{xD-}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element








17.2.2.2. Wapeningsmoment MxD- (Veld) [kNm]


Waardes: $\mathbf{m}_{xD-}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.2.2.3. Wapeningsmoment MxD- (Rand) [kNm]


Waardes: $\mathbf{m_{xD-}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element






17.2.2.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD-}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element








17.2.2.5. Wapeningsmoment MyD- (Veld) [kNm]


Waardes: $\mathbf{m}_{yD-}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.2.2.6. Wapeningsmoment MyD- (Rand) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m}_{yD-}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.2.2.7. Interne 2D-krachten (Veld)

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Y Dek Veld3	Element: 8038	6.018	12.050	-2.550	BC20/1	**-73.0**	0.0	-0.2	5.2	-8.0	-70.4	29.1	19.3	-23.7
Snede Y Dek Veld8	Element: 5307	29.600	1.250	-2.550	BGT Frequent	-13.6	0.0	**-72.9**	0.0	-20.5	-64.3	-34.4	0.0	-267.7
Snede Y Dek Veld8	Element: 5425	9.400	1.250	-2.550	BGT Frequent	**0.0**	14.9	**0.0**	**144.5**	-139.6	-10.4	44.6	154.5	-98.7
Snede X Dek Veld1	Element: 8227	2.550	14.306	-2.550	BGT Frequent	0.0	**178.0**	0.0	67.2	**-172.4**	-11.5	42.3	17.3	-38.3
Snede X Dek Veld5	Element: 8215	25.200	13.810	-2.550	BGT Frequent	-17.1	**0.0**	-28.4	**0.0**	**-0.1**	-28.3	21.0	1.0	-9.6
Snede Y Dek Veld1	Element: 6278	17.606	2.250	-2.550	BGT Frequent	-15.6	66.4	0.0	97.3	-91.1	**-88.2**	127.0	112.3	-50.5
Snede X Dek Veld2	Element: 7704	8.400	7.359	-2.550	BGT Frequent	0.0	65.3	0.0	50.5	-65.3	**0.0**	6.2	1.3	-30.4
Snede Y Dek Veld1	Element: 6262	25.654	2.250	-2.550	BGT Frequent	0.0	24.5	0.0	9.2	-25.2	-1.5	**-134.4**	0.0	-242.8
Snede Y Dek Veld8	Element: 5395	2.150	1.250	-2.550	BGT Frequent	-7.1	29.9	-6.5	31.7	-33.3	-28.2	**541.0**	312.7	-338.2
Snede Y Dek Veld8	Element: 5395	2.150	1.250	-2.550	BGT Frequent	0.0	49.6	-6.0	20.5	-42.2	-29.9	0.0	**-158.5**	-419.6
Snede Y Dek Veld8	Element: 5307	29.600	1.250	-2.550	BGT Frequent	-6.1	0.1	-32.6	0.0	-8.2	-29.1	244.8	**834.3**	-289.0
Snede Y Dek Veld8	Element: 5307	29.600	1.250	-2.550	BGT Frequent	0.0	9.9	0.0	44.1	-39.8	-9.8	-103.2	0.0	**-927.4**
Snede X Dek Veld4	Element: 8806	19.600	21.750	-2.550	BGT Frequent	0.0	11.6	-0.8	1.7	-10.2	-3.9	35.7	0.3	**0.0**

Naam	Combinatiesleutel
BC20/1	BG1 + BG2 + BG5 + BG8 + 0.40*BG10 + 0.40*BG13 + BG14 + 0.16*BG25 + 0.40*BG42 + 0.40*BG61 + 0.40*BG62 + 0.40*BG129 + 0.40*BG35 + 0.16*BG26 + 0.80*BG21

17.2.2.8. Interne 2D-krachten (Rand)


Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede X Dek Rand2	Element: 8887	33.350	1.900	-2.550	BGT Frequent	**-88.7**	0.0	-26.1	5.7	-36.1	-77.5	-118.3	23.4	-876.0
Snede Y Dek Rand3	Element: 5297	26.173	1.900	-2.550	BC17/1	**0.0**	**127.7**	**0.0**	59.5	-106.1	-67.2	0.0	-11.7	-52.0
Snede Y Dek Rand4	Element: 5363	17.550	1.750	-2.550	BC17/2	0.0	85.1	0.0	**144.1**	**-120.1**	-96.4	105.6	173.7	-84.5
Snede Y Dek Rand3	Element: 5361	16.610	1.900	-2.550	BC23/3	-40.2	**0.0**	-1.4	**0.0**	**0.0**	-40.2	168.4	0.0	-8.0
Snede Y Dek Rand1	Element: 5349	13.000	0.250	-2.550	BC14/4	-0.8	3.4	**-111.7**	0.0	-7.8	**-107.9**	-8.5	0.0	-425.2
Snede Y Dek Rand4	Element: 5451	19.617	1.750	-2.550	BC14/5	0.0	2.6	0.0	27.6	-27.6	**0.0**	156.9	46.6	-8.6
Snede Y Dek Rand3	Element: 5353	13.087	1.900	-2.550	BC17/6	0.0	44.9	0.0	71.0	-58.9	-44.5	**-270.2**	0.0	-417.0
Snede X Dek Rand2	Element: 8887	33.350	1.900	-2.550	BGT Frequent	0.0	68.0	-2.6	20.7	-62.3	-18.2	**907.6**	851.9	-860.8
Snede Y Dek Rand4	Element: 5355	13.000	1.750	-2.550	BC14/7	-8.3	0.0	0.0	40.5	-37.7	-11.1	0.0	**-260.3**	-519.9
Snede Y Dek Rand4	Element: 5306	30.200	1.750	-2.550	BGT Frequent	-2.3	26.7	-1.1	24.3	-30.7	-23.8	694.7	**1188.0**	-746.1
Snede X Dek Rand2	Element: 8887	33.350	1.900	-2.550	BC20/8	-68.7	0.0	-15.6	1.5	-20.8	-60.2	0.0	-84.7	**-1047.5**
Snede Y Dek Rand3	Element: 5299	27.180	1.900	-2.550	BC14/9	-18.6	0.0	-9.1	0.0	-10.7	-15.4	10.9	0.0	**-0.1**

Naam	Combinatiesleutel
BC17/1	BG1 + BG2 + BG8 + 0.40*BG13 + BG16 + 0.16*BG25 + 0.40*BG40 + 0.40*BG51 + 0.40*BG52 + 0.40*BG122 + 0.40*BG35 + 0.16*BG26 + 0.80*BG20
BC17/2	BG1 + BG8 + 0.40*BG13 + BG15 + BG16 + 0.16*BG25 + 0.40*BG41 + 0.40*BG51 + 0.40*BG52 + 0.40*BG116 + 0.40*BG33 + 0.16*BG26 + 0.80*BG20
BC23/3	BG1 + BG2 + BG8 + 0.40*BG13 + BG15 + BG16 + 0.16*BG25 + 0.40*BG44 + 0.40*BG71 + 0.40*BG72 + 0.40*BG174 + 0.40*BG34 + 0.80*BG21
BC14/4	BG1 + BG2 + BG5 + BG6 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + BG14 + 0.80*BG40 + 0.64*BG50 + 0.64*BG53 + 0.80*BG111 + 0.80*BG30 + 0.32*BG26 + 0.30*BG21
BC14/5	BG1 + BG6 + 0.80*BG11 + BG16 + 0.32*BG25 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + 0.80*BG128 + 0.30*BG21
BC17/6	BG1 + BG5 + BG8 + 0.40*BG10 + 0.40*BG13 + BG14 + BG15 + 0.16*BG25 + 0.40*BG41 + 0.40*BG51 + 0.40*BG52 + 0.40*BG113 + 0.40*BG35 + 0.16*BG26 + 0.80*BG20
BC14/7	BG1 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG14 + BG15 + 0.32*BG25 + 0.80*BG40 + 0.64*BG51 + 0.64*BG52 + 0.80*BG113 + 0.80*BG35 + 0.32*BG26 + 0.30*BG20
BC20/8	BG1 + BG6 + BG8 + 0.40*BG11 + 0.40*BG13 + BG15 + 0.16*BG25 + 0.40*BG43 + 0.40*BG60 + 0.40*BG63 + 0.40*BG157 + 0.40*BG36 + 0.80*BG20
BC14/9	BG1 + BG2 + BG5 + BG6 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + BG14 + 0.64*BG50 + 0.64*BG53 + 0.80*BG120 + 0.80*BG34 + 0.30*BG21

17.2.2.9. Dwarskracht Vx [kN]


Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Rand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element






17.2.2.10. Dwarskracht Vy [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Rand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.2.2.11. Dwarskracht Vy [kN]



17.2.2.12. Interne 2D-krachten (Dwars)

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Rand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Y Dek Rand6	Element: 5399	1.673	0.850	-2.550	BGT Frequent	**-42.3**	3.4	-15.9	76.2	16.0	-85.6	5.5	-17.0
Snede X Dek Rand4	Element: 8271	0.850	15.299	-2.550	BGT Frequent	**115.4**	46.0	6.4	76.7	-2.5	43.7	-10.9	-11.6
Snede Y Dek M Rand23	Element: 5425	9.400	0.850	-2.550	BGT Frequent	3.6	**-61.4**	16.5	-44.7	43.1	-108.3	-312.9	107.1
Snede Y Dek M Rand15	Element: 5425	8.900	1.050	-2.550	BGT Frequent	16.1	**113.4**	9.1	-9.9	45.5	-2.8	43.7	-25.1
Snede X Dek Rand4	Element: 5391	0.850	1.600	-2.550	BGT Frequent	-17.9	-19.1	**-36.2**	-5.5	48.4	-63.2	-174.3	-75.0
Snede X Dek M Rand6	Element: 7386	32.750	3.470	-2.550	BC14/1	12.1	-3.2	**50.4**	-34.9	38.9	29.2	3.6	-43.7
Snede X Dek M Rand5	Element: 8784	32.750	21.750	-2.550	BC17/2	38.6	0.4	14.4	**-182.0**	2.7	-101.5	-7.8	-2.9
Snede X Dek M Rand6	Element: 8886	32.750	1.900	-2.550	BGT Frequent	2.2	1.3	17.9	**225.8**	-25.6	109.2	17.9	-48.7
Snede Y Dek M Rand13	Element: 5307	30.200	1.050	-2.550	BGT Frequent	-4.3	-29.7	8.5	13.1	**-146.4**	-19.3	-166.7	61.5
Snede Y Dek M Rand14	Element: 5352	13.000	1.050	-2.550	BGT Frequent	-2.9	-1.5	-15.7	2.9	**245.4**	-5.1	-256.0	-18.2
Snede Y Dek Rand6	Element: 5397	2.141	0.850	-2.550	BGT Frequent	30.4	20.6	12.7	40.0	46.7	**-446.8**	-249.0	-197.4
Snede Y Dek M Rand22	Element: 5436	11.100	0.850	-2.550	BGT Frequent	-8.6	38.3	4.5	-43.2	-25.2	**511.4**	160.4	177.6
Snede Y Dek M Rand13	Element: 5307	29.600	1.050	-2.550	BGT Frequent	1.3	12.8	3.7	-19.5	86.4	-73.7	**-611.9**	113.7
Snede Y Dek M Rand13	Element: 5307	29.600	1.050	-2.550	BGT Frequent	-0.6	-19.6	1.6	5.6	-21.9	57.5	**468.0**	-105.2
Snede X Dek M Rand6	Element: 6249	32.750	2.500	-2.550	BGT Frequent	-4.8	-28.7	25.9	29.3	37.9	164.3	85.7	**-215.0**
Snede Y Dek Rand6	Element: 5390	0.850	0.850	-2.550	BGT Frequent	-0.9	-4.7	-14.6	21.6	25.7	-159.0	14.0	**213.0**


Naam	Combinatiesleutel
BC14/1	BG1 + BG2 + BG14 + 0.80*BG41 + 0.64*BG51 + 0.64*BG53 + 0.80*BG127 + 0.80*BG30 + 0.32*BG26 + 0.30*BG21
BC17/2	BG1 + BG6 + BG8 + 0.40*BG11 + 0.40*BG13 + BG16 + 0.16*BG25 + 0.40*BG41 + 0.40*BG50 + 0.40*BG53 + 0.40*BG128 + 0.40*BG33 + 0.16*BG26 + 0.80*BG20


17.3. Keldervloer

17.3.1. Steunpuntzones

17.3.1.1. Wapeningsmoment MxD- [kNm]

Waardes: m_{xD-}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element








17.3.1.2. Wapeningsmoment MxD- (Stp X) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{xD-}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt X
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.3.1.3. Interne 2D-krachten (Stp X)


Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt X
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:


Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede X Vloer K1	Element: 0	5.600	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-9.9	**36.8**	-25.9	40.6	-51.4	-49.1	-0.4	6.6	-117.6
Snede X Vloer K1	Element: 0	5.600	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**331.0**	0.0	207.8	-301.5	-73.4	-16.8	-0.9	-95.5
Snede X Vloer K2	Element: 0	5.600	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-3.8	**55.5**	-9.9	59.9	-59.9	-39.7	-14.8	-29.5	-110.9
Snede X Vloer K2	Element: 0	5.600	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**343.7**	0.0	222.8	-307.2	-102.2	1.2	23.7	-102.4
Snede X Vloer K3	Element: 0	5.600	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-13.3	**38.6**	-6.0	55.4	-58.0	-46.2	28.8	-47.1	-118.2
Snede X Vloer K3	Element: 0	5.600	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**417.2**	0.0	270.2	-374.6	-104.4	8.5	34.4	-109.3
Snede X Vloer K4	Element: 0	5.600	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-3.5	**62.8**	-1.9	99.1	-86.7	-53.3	35.3	11.9	-126.2
Snede X Vloer K4	Element: 0	5.600	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**312.8**	-0.1	192.4	-274.3	-110.7	6.4	28.5	-120.2
Snede X Vloer K7	Element: 0	11.200	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-0.3	**60.3**	-23.9	56.6	-73.9	-49.3	79.5	9.8	-102.8
Snede X Vloer K7	Element: 0	11.200	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**314.0**	0.0	192.1	-295.6	-56.4	2.2	-62.1	-209.1
Snede X Vloer K8	Element: 0	11.200	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**72.7**	-5.8	74.6	-84.6	-38.4	8.4	13.4	-82.4
Snede X Vloer K8	Element: 0	11.200	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**322.5**	0.0	208.8	-295.0	-86.0	7.8	-31.8	-148.8
Snede X Vloer K9	Element: 0	11.200	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-2.2	**59.6**	-9.0	56.9	-75.9	-43.4	10.6	15.9	-74.5
Snede X Vloer K9	Element: 0	11.200	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**367.6**	0.0	246.9	-340.9	-64.7	0.0	1.5	-129.9
Snede X Vloer K10	Element: 0	11.200	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-6.2	**57.5**	-1.0	90.1	-91.6	-39.2	27.0	7.3	-126.7
Snede X Vloer K10	Element: 0	11.200	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**270.7**	0.0	153.9	-251.8	-56.6	0.3	14.8	-97.0
Snede X Vloer K13	Element: 0	16.800	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**63.5**	-16.0	56.8	-75.3	-40.5	81.5	3.7	-86.5
Snede X Vloer K13	Element: 0	16.800	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**314.3**	0.0	198.4	-298.4	-61.1	1.6	-68.8	-203.2
Snede X Vloer K14	Element: 0	16.800	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-0.1	**80.6**	-3.6	68.1	-88.7	-27.2	14.3	9.4	-77.4
Snede X Vloer K14	Element: 0	16.800	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**311.9**	0.0	215.0	-289.9	-83.0	-16.7	-28.3	-143.0
Snede X Vloer K15	Element: 0	16.800	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-5.0	**64.1**	-5.2	69.5	-82.3	-45.6	13.5	3.3	-75.7
Snede X Vloer K15	Element: 0	16.800	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**359.2**	0.0	246.4	-334.2	-67.5	0.0	-3.0	-107.2
Snede X Vloer K16	Element: 0	16.800	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-0.2	**69.3**	-0.9	95.0	-97.8	-38.9	12.0	0.6	-99.5
Snede X Vloer K16	Element: 0	16.800	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**265.9**	0.0	168.8	-249.7	-58.0	1.8	8.1	-79.5
Snede X Vloer K19	Element: 0	22.400	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-0.6	**55.0**	-20.3	47.3	-65.3	-41.0	107.4	10.2	-90.8
Snede X Vloer K19	Element: 0	22.400	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**322.2**	-0.3	216.9	-297.3	-74.7	-1.2	-53.9	-201.9
Snede X Vloer K20	Element: 0	22.400	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**70.9**	-5.4	77.2	-90.6	-31.4	-9.2	7.4	-82.7
Snede X Vloer K20	Element: 0	22.400	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**320.6**	0.0	213.1	-291.0	-91.3	-3.0	-7.1	-127.1
Snede X Vloer K21	Element: 0	22.401	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-11.3	**49.9**	-7.8	59.4	-75.9	-45.6	27.2	12.6	-74.3
Snede X Vloer K21	Element: 0	22.401	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**377.8**	0.0	255.0	-347.4	-72.8	0.0	-3.9	-133.4
Snede X Vloer K22	Element: 0	22.400	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-5.3	**58.2**	-1.3	89.3	-90.6	-39.1	28.3	8.2	-128.2
Snede X Vloer K22	Element: 0	22.400	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**270.9**	0.0	152.8	-251.4	-56.4	0.3	14.3	-96.3
Snede X Vloer K25	Element: 0	28.000	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-8.1	**40.3**	-27.7	37.1	-51.3	-46.5	91.4	18.7	-88.4
Snede X Vloer K25	Element: 0	28.000	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**319.6**	0.0	192.2	-285.7	-82.0	-19.8	-24.9	-203.7
Snede X Vloer K26	Element: 0	28.000	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-1.7	**62.2**	-9.8	61.4	-64.5	-47.4	11.3	12.0	-86.9

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede X Vloer K26	Element: 0	28.000	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**357.7**	-0.1	209.7	-317.1	-105.8	-11.7	7.7	-130.2
Snede X Vloer K27	Element: 0	28.000	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-9.1	**43.2**	-7.9	46.4	-54.7	-43.2	6.4	-17.0	-99.1
Snede X Vloer K27	Element: 0	28.000	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**425.9**	0.0	254.3	-378.8	-116.1	7.5	62.3	-108.6
Snede X Vloer K28	Element: 0	28.000	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-6.4	**55.2**	-3.6	88.0	-78.6	-50.8	40.4	17.7	-75.1
Snede X Vloer K28	Element: 0	28.000	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**323.2**	-0.1	184.9	-280.5	-125.2	1.1	38.0	-175.6

17.3.1.4. Dwarskracht Vx [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element








17.3.1.5. Dwarskracht Vx [kN]


Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Dwars X
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.3.1.6. Dwarskracht Vx [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Dwars X
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.3.1.7. Interne 2D-krachten (Dwars X)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Dwars X
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede X Vloer Dwars1	Element: 0	4.600	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-19.0	-13.0	7.7	**29.3**	2.1	-113.2	-173.3	-64.1
Snede X Vloer Dwars1	Element: 0	4.600	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	21.5	48.8	-11.5	**175.2**	2.0	45.4	33.2	57.2
Snede X Vloer Dwars2	Element: 0	6.600	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	50.6	67.3	10.5	**-166.0**	5.4	-55.3	-45.1	-20.6
Snede X Vloer Dwars2	Element: 0	6.600	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-47.4	-29.3	-5.2	**-39.4**	1.1	-16.7	-64.2	-18.7
Snede X Vloer Dwars3	Element: 0	4.600	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-6.5	13.1	1.6	**44.6**	1.3	-116.0	-121.0	2.4
Snede X Vloer Dwars3	Element: 0	4.600	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	15.2	52.1	1.0	**173.7**	0.8	21.5	46.1	-3.5
Snede X Vloer Dwars4	Element: 0	6.600	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	56.5	72.8	0.9	**-163.2**	0.7	-71.4	-81.3	0.2
Snede X Vloer Dwars4	Element: 0	6.600	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-46.0	0.1	-2.8	**-41.5**	4.5	-38.3	3.7	-8.6
Snede X Vloer Dwars5	Element: 0	4.600	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-17.2	4.8	0.5	**32.6**	3.8	-131.6	-113.2	42.0
Snede X Vloer Dwars5	Element: 0	4.600	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	34.4	87.7	3.6	**201.9**	-1.4	22.2	68.4	-22.1
Snede X Vloer Dwars6	Element: 0	6.600	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	77.6	109.4	4.0	**-191.4**	-0.1	-88.4	5.3	-1.1
Snede X Vloer Dwars6	Element: 0	6.600	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-53.3	1.8	-1.0	**-30.2**	1.4	-27.9	-44.3	5.8
Snede X Vloer Dwars7	Element: 0	4.600	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	15.2	27.2	-4.1	**31.7**	1.8	-102.4	-14.9	3.1
Snede X Vloer Dwars7	Element: 0	4.600	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-5.7	51.9	2.0	**153.8**	14.4	-20.1	2.7	3.9
Snede X Vloer Dwars8	Element: 0	6.600	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	46.5	68.1	1.0	**-144.5**	9.6	-109.0	-6.5	2.0
Snede X Vloer Dwars8	Element: 0	6.600	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-39.1	22.8	3.3	**-43.3**	6.2	-26.1	-4.0	-6.2
Snede X Vloer Dwars13	Element: 0	10.200	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-12.3	-13.1	1.8	**47.0**	1.5	-23.7	-63.7	-18.0
Snede X Vloer Dwars13	Element: 0	10.200	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	45.7	59.1	-8.3	**157.9**	11.1	-102.0	-67.9	25.0
Snede X Vloer Dwars14	Element: 0	12.200	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	54.5	68.8	10.4	**-158.0**	8.2	-175.7	-70.8	-31.4
Snede X Vloer Dwars14	Element: 0	12.200	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-25.0	-24.8	-8.5	**-36.0**	3.7	67.0	-49.6	7.5
Snede X Vloer Dwars15	Element: 0	10.200	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-12.3	8.8	1.1	**50.7**	3.3	-69.5	-46.9	-3.3
Snede X Vloer Dwars15	Element: 0	10.200	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	47.8	64.8	2.4	**151.1**	4.6	-55.1	-32.9	12.1
Snede X Vloer Dwars16	Element: 0	12.200	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	56.0	71.4	-1.6	**-151.9**	3.8	-117.0	-49.1	-12.2
Snede X Vloer Dwars16	Element: 0	12.200	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-19.7	3.3	-1.8	**-39.1**	5.6	2.9	-23.1	9.4


Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede X Vloer Dwars17	Element: 0	10.200	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-23.3	3.7	0.4	**41.9**	1.8	-73.9	-29.2	6.4
Snede X Vloer Dwars17	Element: 0	10.200	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	60.8	104.3	0.2	**172.7**	-0.7	-44.2	-8.1	2.0
Snede X Vloer Dwars18	Element: 0	12.200	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	70.5	110.1	0.3	**-175.1**	-0.8	-97.6	-18.9	1.5
Snede X Vloer Dwars18	Element: 0	12.200	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-23.3	0.5	-0.6	**-28.1**	1.6	-21.7	-14.6	-3.7
Snede X Vloer Dwars19	Element: 0	10.200	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-17.3	20.3	-1.5	**37.0**	4.3	-38.2	-7.0	3.5
Snede X Vloer Dwars19	Element: 0	10.200	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	36.6	59.7	-1.8	**129.7**	11.8	-106.1	-3.0	3.8
Snede X Vloer Dwars20	Element: 0	12.200	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	44.2	63.4	1.8	**-126.2**	10.8	-86.1	-3.1	-1.5
Snede X Vloer Dwars20	Element: 0	12.200	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-11.5	20.5	-0.3	**-36.8**	4.0	-72.0	-7.8	2.0
Snede X Vloer Dwars25	Element: 0	15.800	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-15.0	-20.1	2.8	**41.3**	3.0	-12.7	-59.3	-5.9
Snede X Vloer Dwars25	Element: 0	15.800	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	51.5	66.5	-9.1	**158.0**	9.6	-110.3	-72.4	26.1
Snede X Vloer Dwars26	Element: 0	17.800	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	55.0	67.5	7.9	**-158.1**	10.3	-143.4	-82.3	-34.1
Snede X Vloer Dwars26	Element: 0	17.800	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-12.9	-18.0	-3.9	**-41.6**	2.6	17.5	-47.8	12.0
Snede X Vloer Dwars27	Element: 0	15.800	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-7.8	7.6	0.2	**45.6**	4.2	-26.6	-28.3	-6.9
Snede X Vloer Dwars27	Element: 0	15.800	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	53.2	66.8	2.7	**149.6**	3.8	-88.3	-50.9	12.6
Snede X Vloer Dwars28	Element: 0	17.800	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	53.9	67.6	-2.4	**-147.9**	3.1	-98.3	-49.8	-15.2
Snede X Vloer Dwars28	Element: 0	17.800	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-8.8	7.3	0.4	**-45.0**	5.7	-14.7	-27.3	5.9
Snede X Vloer Dwars29	Element: 0	15.800	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-14.2	4.0	-0.4	**34.2**	0.8	-44.4	-14.8	-1.2
Snede X Vloer Dwars29	Element: 0	15.800	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	70.5	108.7	0.2	**173.1**	0.5	-68.9	-19.1	2.2
Snede X Vloer Dwars30	Element: 0	17.800	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	68.7	108.0	0.1	**-172.1**	-0.4	-72.7	-17.9	-2.3
Snede X Vloer Dwars30	Element: 0	17.800	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-14.6	3.0	0.6	**-33.7**	1.7	-39.1	-16.3	-0.1
Snede X Vloer Dwars31	Element: 0	15.800	18.301	-5.750	UGT Fundamenteel	-6.2	19.6	-2.0	**38.3**	3.5	-70.1	-6.8	1.1
Snede X Vloer Dwars31	Element: 0	15.800	18.301	-5.750	UGT Fundamenteel	46.1	62.2	-2.3	**127.0**	12.8	-78.5	-2.9	1.9
Snede X Vloer Dwars32	Element: 0	17.800	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	46.3	61.8	1.9	**-126.2**	10.7	-95.1	-3.0	-2.1
Snede X Vloer Dwars32	Element: 0	17.800	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-8.3	18.9	1.7	**-37.3**	4.6	-49.7	-7.0	-1.1
Snede X Vloer Dwars37	Element: 0	21.400	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-22.4	-23.0	6.9	**38.3**	3.1	52.9	-56.1	-3.7
Snede X Vloer Dwars37	Element: 0	21.400	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	57.5	69.5	-11.4	**164.3**	9.2	-158.8	-57.8	28.7
Snede X Vloer Dwars38	Element: 0	23.400	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	44.9	59.2	7.8	**-163.0**	8.0	-96.1	-54.3	-20.0


Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede X Vloer Dwars38	Element: 0	23.400	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-11.3	-12.6	0.3	**-47.0**	0.4	-18.6	-63.5	11.4
Snede X Vloer Dwars39	Element: 0	21.400	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-16.5	5.5	1.7	**41.3**	5.4	2.9	-21.3	-11.0
Snede X Vloer Dwars39	Element: 0	21.400	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	58.4	70.7	1.2	**154.1**	1.8	-117.7	-49.4	13.8
Snede X Vloer Dwars40	Element: 0	23.400	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	48.9	64.9	-1.6	**-152.3**	3.2	-2.4	-10.1	-5.2
Snede X Vloer Dwars40	Element: 0	23.400	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-15.1	8.9	-2.9	**-50.7**	3.2	-115.1	-66.4	1.1
Snede X Vloer Dwars41	Element: 0	21.400	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-20.1	-0.3	0.6	**28.7**	1.0	-28.5	-17.7	0.8
Snede X Vloer Dwars41	Element: 0	21.400	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	76.5	109.9	0.0	**183.1**	-0.1	-90.0	-19.0	-1.6
Snede X Vloer Dwars42	Element: 0	23.400	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	66.4	104.2	0.1	**-180.1**	-1.0	-41.8	-6.4	-2.1
Snede X Vloer Dwars42	Element: 0	23.400	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-25.0	8.2	-0.8	**-41.7**	1.2	-69.2	-34.9	-8.0
Snede X Vloer Dwars43	Element: 0	21.400	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-10.1	20.3	0.0	**37.7**	4.2	-79.4	-8.9	-2.4
Snede X Vloer Dwars43	Element: 0	21.400	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	47.5	63.8	-1.6	**133.0**	10.0	-82.9	-3.6	-0.2
Snede X Vloer Dwars44	Element: 0	23.400	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	38.0	59.4	1.8	**-136.1**	13.3	-62.4	-2.2	-3.2
Snede X Vloer Dwars44	Element: 0	23.400	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-16.8	19.6	0.8	**-36.4**	4.8	-79.0	-9.8	-6.5
Snede X Vloer Dwars49	Element: 0	27.000	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-45.4	-28.8	6.5	**37.7**	0.9	63.5	-17.9	0.4
Snede X Vloer Dwars49	Element: 0	27.000	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	49.9	63.5	-8.5	**151.7**	3.3	-131.1	-81.5	46.4
Snede X Vloer Dwars50	Element: 0	29.000	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	10.2	28.7	17.0	**-184.2**	-3.3	12.9	75.1	-38.4
Snede X Vloer Dwars50	Element: 0	29.000	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	13.5	-4.9	-3.0	**-6.0**	-4.9	-122.5	-211.5	84.7
Snede X Vloer Dwars51	Element: 0	27.000	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-42.1	-1.8	5.0	**40.7**	4.5	-29.8	2.1	5.3
Snede X Vloer Dwars51	Element: 0	27.000	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	60.8	68.0	-0.1	**157.5**	1.9	-65.9	-85.3	10.7
Snede X Vloer Dwars52	Element: 0	29.000	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	0.3	33.9	0.1	**-213.2**	-0.7	9.7	97.0	5.7
Snede X Vloer Dwars52	Element: 0	29.000	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	1.1	6.5	-2.6	**-53.8**	-0.8	-105.4	-128.1	-2.3
Snede X Vloer Dwars53	Element: 0	27.000	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-51.7	1.1	0.3	**30.7**	-0.3	-16.2	-7.7	5.2
Snede X Vloer Dwars53	Element: 0	27.000	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	78.2	101.6	-5.6	**183.7**	-0.2	-91.6	-26.1	-12.2
Snede X Vloer Dwars54	Element: 0	29.000	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	9.8	60.9	-6.8	**-252.1**	-2.0	-1.9	153.5	21.4
Snede X Vloer Dwars54	Element: 0	29.000	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-6.0	-0.1	-2.9	**-34.8**	3.7	-116.8	-132.1	-48.6
Snede X Vloer Dwars55	Element: 0	27.000	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-46.8	16.9	-4.5	**39.2**	7.6	11.9	-4.3	4.4
Snede X Vloer Dwars55	Element: 0	27.000	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	46.2	63.8	-2.4	**138.8**	10.0	-139.4	-8.1	-11.0

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede X Vloer Dwars56	Element: 0	29.000	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-31.4	24.6	1.6	**-189.9**	24.2	-32.3	73.3	-12.0
Snede X Vloer Dwars56	Element: 0	29.000	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	21.8	32.1	5.3	**-28.9**	-4.6	-100.9	-35.7	-18.8

17.3.1.8. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD-}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element








17.3.1.9. Wapeningsmoment MyD- (Stp Y) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD-}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt Y
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.3.1.10. Interne 2D-krachten (Stp Y)


Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt Y
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:


Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Y Vloer K1	Element: 0	4.600	4.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-23.5	49.1	-5.5	**35.2**	-51.3	-36.5	-31.4	-3.3	-106.9
Snede Y Vloer K1	Element: 0	4.600	4.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	213.8	0.0	**293.2**	-275.6	-44.0	14.5	0.3	-73.9
Snede Y Vloer K2	Element: 0	4.600	9.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-18.9	69.6	-0.1	**69.3**	-88.1	-40.9	3.4	-26.6	-112.0
Snede Y Vloer K2	Element: 0	4.600	9.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	221.2	0.0	**290.8**	-275.5	-69.0	10.6	19.4	-106.5
Snede Y Vloer K3	Element: 0	4.600	14.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-20.7	62.2	-0.3	**43.7**	-75.6	-27.7	3.4	-3.8	-113.0
Snede Y Vloer K3	Element: 0	4.600	14.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	254.3	0.0	**353.4**	-338.4	-56.8	17.1	35.0	-81.9
Snede Y Vloer K4	Element: 0	4.600	19.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-4.5	98.1	0.0	**81.5**	-117.9	-23.8	4.6	27.1	-133.0
Snede Y Vloer K4	Element: 0	4.600	19.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-0.2	173.7	0.0	**273.8**	-250.1	-83.8	20.9	3.5	-127.8
Snede Y Vloer K7	Element: 0	10.200	4.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-6.4	58.0	-7.6	**37.3**	-57.5	-21.4	19.3	9.6	-89.8
Snede Y Vloer K7	Element: 0	10.200	4.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	205.3	0.0	**300.6**	-281.9	-44.1	-22.7	-38.5	-120.4
Snede Y Vloer K8	Element: 0	10.200	9.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-8.0	80.3	-0.1	**66.1**	-94.7	-23.7	16.9	9.5	-75.0
Snede Y Vloer K8	Element: 0	10.200	9.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	214.8	0.0	**289.4**	-265.6	-87.1	18.1	-37.7	-145.6
Snede Y Vloer K9	Element: 0	10.200	14.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-7.3	70.1	-0.4	**51.1**	-73.7	-31.2	2.4	3.0	-84.3
Snede Y Vloer K9	Element: 0	10.200	14.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	255.1	0.0	**351.2**	-326.9	-57.8	0.3	-2.6	-99.6
Snede Y Vloer K10	Element: 0	10.200	19.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-4.9	68.9	0.0	**71.3**	-97.4	-17.9	3.4	8.1	-151.9
Snede Y Vloer K10	Element: 0	10.200	19.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	197.8	0.0	**260.3**	-229.5	-108.9	18.8	18.6	-123.3
Snede Y Vloer K13	Element: 0	15.800	4.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-1.1	61.9	-5.4	**37.9**	-57.2	-19.0	-15.3	10.1	-95.2
Snede Y Vloer K13	Element: 0	15.800	4.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	220.3	0.0	**307.9**	-284.9	-57.0	-9.6	-61.0	-125.6
Snede Y Vloer K14	Element: 0	15.800	9.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-2.1	87.4	0.0	**66.5**	-95.8	-25.5	4.2	-1.8	-77.7
Snede Y Vloer K14	Element: 0	15.800	9.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	223.7	0.0	**286.5**	-256.8	-87.6	-36.4	-2.7	-113.7
Snede Y Vloer K15	Element: 0	15.800	14.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-4.6	72.7	-3.6	**55.7**	-81.0	-34.3	3.8	1.9	-69.6
Snede Y Vloer K15	Element: 0	15.800	14.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	252.6	0.0	**352.6**	-329.6	-54.6	0.0	-3.8	-91.6
Snede Y Vloer K16	Element: 0	15.800	19.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-0.7	84.1	0.0	**79.6**	-98.1	-30.9	2.1	7.5	-148.9
Snede Y Vloer K16	Element: 0	15.800	19.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	202.1	0.0	**261.2**	-229.6	-107.2	13.8	19.2	-115.2
Snede Y Vloer K19	Element: 0	21.400	4.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-4.4	60.7	-7.4	**34.1**	-58.9	-20.0	23.4	11.9	-96.0
Snede Y Vloer K19	Element: 0	21.400	4.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	209.6	0.0	**299.5**	-280.9	-44.5	-16.8	-33.4	-118.7
Snede Y Vloer K20	Element: 0	21.400	9.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-7.1	80.4	0.0	**62.2**	-99.2	-19.4	23.5	20.0	-69.7
Snede Y Vloer K20	Element: 0	21.400	9.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	220.7	0.0	**285.2**	-271.8	-84.8	-7.5	-28.7	-153.3
Snede Y Vloer K21	Element: 0	21.400	14.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-7.1	72.2	-0.2	**49.2**	-76.5	-30.2	5.9	5.5	-93.7
Snede Y Vloer K21	Element: 0	21.400	14.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	245.6	0.0	**354.2**	-334.6	-49.3	5.1	-4.4	-79.9
Snede Y Vloer K22	Element: 0	21.400	19.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-2.9	84.8	-4.1	**80.0**	-104.1	-36.8	12.1	20.0	-169.7
Snede Y Vloer K22	Element: 0	21.400	19.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	192.8	0.0	**247.4**	-221.6	-74.2	5.9	7.8	-84.8
Snede Y Vloer K25	Element: 0	27.000	4.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-15.6	49.4	-9.1	**27.7**	-51.5	-28.1	57.5	7.9	-61.3
Snede Y Vloer K25	Element: 0	27.000	4.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	192.5	0.0	**256.3**	-240.0	-40.3	-8.9	-29.4	-176.5
Snede Y Vloer K26	Element: 0	27.000	9.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-16.8	69.7	-0.5	**56.3**	-82.7	-30.6	0.6	6.6	-89.3

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Y Vloer K26	Element: 0	27.000	9.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-0.3	228.6	0.0	**269.8**	-259.7	-83.5	7.3	7.4	-136.3
Snede Y Vloer K27	Element: 0	27.000	14.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-19.8	63.4	-0.8	**38.1**	-76.1	-28.5	-3.2	13.5	-108.1
Snede Y Vloer K27	Element: 0	27.000	14.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-0.4	258.1	0.0	**327.6**	-311.7	-61.2	14.9	36.3	-96.7
Snede Y Vloer K28	Element: 0	27.000	19.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-13.0	92.5	0.0	**67.9**	-109.9	-27.9	10.2	54.1	-121.3
Snede Y Vloer K28	Element: 0	27.000	19.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-1.3	175.6	0.0	**260.7**	-238.4	-90.8	37.8	11.1	-167.9

17.3.1.11. Dwarskracht Vy [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element








17.3.1.12. Dwarskracht Vy [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Dwars Y
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.3.1.13. Interne 2D-krachten (Dwars Y)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Dwars Y
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Y Vloer Dwars1	Element: 0	4.350	3.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-20.3	-39.5	4.5	-0.4	**30.4**	57.9	-38.1	13.6
Snede Y Vloer Dwars1	Element: 0	4.350	3.550	-5.750	UGT Fundamenteel	74.3	10.2	-0.9	2.4	**166.6**	-128.6	-119.8	-35.4
Snede Y Vloer Dwars2	Element: 0	4.350	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	88.3	11.4	1.2	7.7	**-147.0**	6.3	11.1	16.8
Snede Y Vloer Dwars2	Element: 0	4.350	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-9.6	-41.9	-0.3	-2.6	**-40.5**	-84.3	-133.3	-35.6
Snede Y Vloer Dwars3	Element: 0	4.350	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	80.3	29.2	4.6	6.5	**-159.8**	-14.2	-40.0	-19.3
Snede Y Vloer Dwars3	Element: 0	4.350	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-9.0	-10.5	-3.1	2.8	**-47.2**	-94.8	-40.2	14.6
Snede Y Vloer Dwars4	Element: 0	4.350	8.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-5.5	-13.6	-2.5	2.1	**51.7**	-91.3	-89.2	-19.0
Snede Y Vloer Dwars4	Element: 0	4.350	8.550	-5.750	UGT Fundamenteel	75.9	9.9	-2.5	8.8	**148.5**	-12.6	5.5	16.0
Snede Y Vloer Dwars5	Element: 0	4.350	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	102.4	50.5	9.1	12.1	**-186.1**	-25.1	11.6	-24.7
Snede Y Vloer Dwars5	Element: 0	4.350	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-11.5	-9.4	-0.8	-0.3	**-35.2**	-97.5	-48.3	32.9
Snede Y Vloer Dwars6	Element: 0	4.350	13.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-20.5	-17.9	1.2	1.9	**39.1**	-102.6	-87.5	4.6
Snede Y Vloer Dwars6	Element: 0	4.350	13.550	-5.750	UGT Fundamenteel	111.3	49.0	-1.9	10.1	**178.4**	-8.6	39.5	8.2
Snede Y Vloer Dwars7	Element: 0	4.350	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	58.6	42.0	2.6	10.4	**-117.5**	-39.5	-14.5	1.3
Snede Y Vloer Dwars7	Element: 0	4.350	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	12.5	13.6	2.4	-0.9	**-33.9**	-90.6	4.4	-4.8
Snede Y Vloer Dwars8	Element: 0	4.350	18.550	-5.750	UGT Fundamenteel	7.3	4.4	0.8	1.9	**48.0**	-92.3	6.1	-13.2
Snede Y Vloer Dwars8	Element: 0	4.350	18.550	-5.750	UGT Fundamenteel	52.5	15.2	-2.4	8.6	**132.0**	-39.8	-17.6	22.0
Snede Y Vloer Dwars13	Element: 0	9.950	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	101.1	25.8	2.3	0.7	**-142.7**	-130.4	-76.4	1.2
Snede Y Vloer Dwars13	Element: 0	9.950	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	13.0	-46.5	-3.9	2.8	**-37.4**	26.8	-47.6	2.3
Snede Y Vloer Dwars14	Element: 0	9.950	3.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-1.7	-43.5	-1.2	2.1	**32.0**	7.0	-93.5	-2.0
Snede Y Vloer Dwars14	Element: 0	9.950	3.550	-5.750	UGT Fundamenteel	84.4	18.5	-1.7	1.0	**165.4**	-154.2	-69.7	-9.2
Snede Y Vloer Dwars15	Element: 0	9.950	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	94.3	41.3	0.8	2.1	**-149.9**	-78.4	-72.0	-6.0
Snede Y Vloer Dwars15	Element: 0	9.950	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	4.5	-10.4	-1.5	3.8	**-40.8**	-49.3	-10.3	9.6
Snede Y Vloer Dwars16	Element: 0	9.950	8.550	-5.750	UGT Fundamenteel	1.5	-16.7	1.1	4.6	**49.2**	-47.5	-44.6	5.8
Snede Y Vloer Dwars16	Element: 0	9.950	8.550	-5.750	UGT Fundamenteel	76.8	11.3	-0.1	1.2	**139.9**	-69.3	-41.3	4.2


Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Y Vloer Dwars17	Element: 0	9.950	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	116.3	60.9	0.3	1.8	**-177.8**	-66.1	-24.3	-2.4
Snede Y Vloer Dwars17	Element: 0	9.950	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	4.1	-13.9	-2.2	2.4	**-31.3**	-66.2	-9.9	5.0
Snede Y Vloer Dwars18	Element: 0	9.950	13.550	-5.750	UGT Fundamenteel	4.4	-22.0	1.2	3.1	**32.8**	-59.4	-30.3	-3.6
Snede Y Vloer Dwars18	Element: 0	9.950	13.550	-5.750	UGT Fundamenteel	118.4	57.6	-0.3	1.5	**172.8**	-61.3	-6.9	7.1
Snede Y Vloer Dwars19	Element: 0	9.950	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	80.6	40.8	-1.3	1.7	**-107.6**	-65.4	-10.4	-0.9
Snede Y Vloer Dwars19	Element: 0	9.950	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	6.4	13.4	-1.3	1.6	**-27.9**	-89.6	1.5	2.0
Snede Y Vloer Dwars20	Element: 0	9.950	18.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-1.6	0.3	-0.1	3.0	**40.0**	-86.4	-6.1	3.8
Snede Y Vloer Dwars20	Element: 0	9.950	18.550	-5.750	UGT Fundamenteel	70.3	19.8	-0.3	1.1	**125.0**	-60.4	-3.6	2.2
Snede Y Vloer Dwars25	Element: 0	15.550	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	104.3	27.4	-0.8	0.6	**-144.4**	-138.7	-91.6	-2.8
Snede Y Vloer Dwars25	Element: 0	15.550	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	18.4	-42.4	-0.5	0.3	**-35.9**	22.3	-45.0	-0.8
Snede Y Vloer Dwars26	Element: 0	15.550	3.550	-5.750	UGT Fundamenteel	3.7	-41.6	-0.6	0.3	**32.9**	-59.1	-102.1	-1.6
Snede Y Vloer Dwars26	Element: 0	15.550	3.550	-5.750	UGT Fundamenteel	87.4	22.4	-0.8	1.6	**165.2**	-110.3	-67.4	-1.8
Snede Y Vloer Dwars27	Element: 0	15.550	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	96.1	39.6	-0.3	-0.4	**-147.4**	-88.7	-72.9	-0.2
Snede Y Vloer Dwars27	Element: 0	15.550	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	15.3	-9.2	0.4	1.4	**-40.5**	-42.5	-17.8	-0.8
Snede Y Vloer Dwars28	Element: 0	15.550	8.550	-5.750	UGT Fundamenteel	12.6	-14.5	-0.1	0.4	**49.5**	-42.1	-49.4	-1.3
Snede Y Vloer Dwars28	Element: 0	15.550	8.550	-5.750	UGT Fundamenteel	78.9	12.0	0.7	0.3	**137.5**	-78.2	-45.5	-2.5
Snede Y Vloer Dwars29	Element: 0	15.550	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	120.4	62.0	0.0	0.2	**-175.4**	-61.2	-24.0	0.2
Snede Y Vloer Dwars29	Element: 0	15.550	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	12.4	-13.6	0.4	0.1	**-30.6**	-68.5	-12.5	-0.6
Snede Y Vloer Dwars30	Element: 0	15.550	13.550	-5.750	UGT Fundamenteel	18.7	-22.8	0.3	0.2	**31.3**	-37.4	-20.9	-0.9
Snede Y Vloer Dwars30	Element: 0	15.550	13.550	-5.750	UGT Fundamenteel	119.8	61.3	0.3	0.1	**171.1**	-81.2	-16.2	-0.3
Snede Y Vloer Dwars31	Element: 0	15.550	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	88.7	40.7	-0.1	0.6	**-105.4**	-70.1	-10.2	0.6
Snede Y Vloer Dwars31	Element: 0	15.550	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	11.6	12.1	-0.3	-1.2	**-27.4**	-87.6	0.8	-0.1
Snede Y Vloer Dwars32	Element: 0	15.550	18.550	-5.750	UGT Fundamenteel	6.6	-0.1	-0.1	0.1	**39.6**	-81.9	-4.8	0.0
Snede Y Vloer Dwars32	Element: 0	15.550	18.550	-5.750	UGT Fundamenteel	75.8	20.7	0.1	0.3	**123.2**	-61.1	-4.7	-0.6
Snede Y Vloer Dwars37	Element: 0	21.150	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	102.2	24.6	-3.3	-2.2	**-142.5**	-118.6	-50.3	1.9
Snede Y Vloer Dwars37	Element: 0	21.150	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	13.2	-49.3	3.7	-2.2	**-37.1**	23.4	-64.4	-0.3
Snede Y Vloer Dwars38	Element: 0	21.150	3.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-1.6	-38.7	-0.4	-2.0	**32.7**	-2.4	-88.9	-4.3

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Y Vloer Dwars38	Element: 0	21.150	3.550	-5.750	UGT Fundamenteel	84.5	15.7	0.9	-1.7	**165.7**	-132.8	-65.6	11.5
Snede Y Vloer Dwars39	Element: 0	21.150	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	94.9	36.5	-0.8	-2.4	**-152.3**	-67.9	-67.7	8.9
Snede Y Vloer Dwars39	Element: 0	21.150	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	8.0	-11.1	1.5	-3.9	**-43.7**	-58.9	-14.1	-8.1
Snede Y Vloer Dwars40	Element: 0	21.150	8.550	-5.750	UGT Fundamenteel	2.9	-15.0	0.1	-3.5	**50.6**	-47.4	-46.7	-2.2
Snede Y Vloer Dwars40	Element: 0	21.150	8.550	-5.750	UGT Fundamenteel	78.0	14.2	0.6	-2.2	**142.4**	-73.1	-34.8	-2.7
Snede Y Vloer Dwars41	Element: 0	21.150	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	118.0	60.9	-1.0	-3.5	**-177.4**	-67.9	-25.4	4.9
Snede Y Vloer Dwars41	Element: 0	21.150	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	4.7	-14.1	2.5	-2.8	**-32.2**	-59.9	-12.7	-7.6
Snede Y Vloer Dwars42	Element: 0	21.150	13.550	-5.750	UGT Fundamenteel	1.6	-21.5	-0.8	-3.4	**33.1**	-48.0	-29.0	2.7
Snede Y Vloer Dwars42	Element: 0	21.150	13.550	-5.750	UGT Fundamenteel	119.8	60.0	0.8	-1.8	**174.5**	-67.9	-11.1	-8.7
Snede Y Vloer Dwars43	Element: 0	21.150	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	80.7	41.9	0.7	-2.7	**-108.6**	-63.9	-11.0	0.0
Snede Y Vloer Dwars43	Element: 0	21.150	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	7.3	12.8	-0.4	-1.5	**-28.0**	-89.4	1.4	-1.5
Snede Y Vloer Dwars44	Element: 0	21.150	18.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-0.9	-1.1	-0.9	-4.5	**39.9**	-87.8	-5.7	-4.6
Snede Y Vloer Dwars44	Element: 0	21.150	18.550	-5.750	UGT Fundamenteel	71.1	20.2	0.9	-3.4	**125.1**	-55.0	-6.5	-4.2
Snede Y Vloer Dwars49	Element: 0	26.750	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	89.4	9.1	-3.9	2.7	**-114.6**	-51.6	-66.7	31.6
Snede Y Vloer Dwars49	Element: 0	26.750	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.3	-40.0	3.4	10.2	**-31.0**	-27.3	-84.8	17.2
Snede Y Vloer Dwars50	Element: 0	26.750	3.550	-5.750	UGT Fundamenteel	18.9	2.1	5.0	11.6	**-11.6**	-63.3	-16.0	6.6
Snede Y Vloer Dwars50	Element: 0	26.750	3.550	-5.750	UGT Fundamenteel	51.1	-4.6	3.5	-1.5	**146.4**	-78.8	-115.4	21.3
Snede Y Vloer Dwars51	Element: 0	26.750	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	81.9	20.9	-9.5	-14.6	**-137.0**	-16.1	-34.8	30.0
Snede Y Vloer Dwars51	Element: 0	26.750	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	2.7	-10.8	-0.5	-8.0	**-38.5**	-79.4	-39.8	-13.0
Snede Y Vloer Dwars52	Element: 0	26.750	8.550	-5.750	UGT Fundamenteel	2.4	-14.8	4.3	-3.0	**39.2**	-90.3	-128.9	16.6
Snede Y Vloer Dwars52	Element: 0	26.750	8.550	-5.750	UGT Fundamenteel	78.6	2.9	10.3	-13.5	**123.5**	0.9	33.6	-11.2
Snede Y Vloer Dwars53	Element: 0	26.750	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	99.1	36.6	-16.9	-23.8	**-153.2**	-20.1	41.8	33.2
Snede Y Vloer Dwars53	Element: 0	26.750	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-3.9	-8.4	-4.0	0.7	**-28.3**	-100.2	-60.8	-35.5
Snede Y Vloer Dwars54	Element: 0	26.750	13.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-6.5	-19.7	-1.1	-2.5	**29.7**	-86.7	-76.6	1.5
Snede Y Vloer Dwars54	Element: 0	26.750	13.550	-5.750	UGT Fundamenteel	110.7	37.1	6.3	-21.7	**145.9**	-14.9	42.9	-23.7
Snede Y Vloer Dwars55	Element: 0	26.750	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	54.9	35.1	-2.5	-12.4	**-98.2**	-57.6	-34.9	-18.6
Snede Y Vloer Dwars55	Element: 0	26.750	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	11.6	4.4	-9.4	-7.6	**-22.2**	-91.6	36.8	20.0

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Y Vloer Dwars56	Element: 0	26.750	18.550	-5.750	UGT Fundamenteel	8.4	-0.8	-1.3	-0.2	**36.3**	-118.7	33.3	27.0
Snede Y Vloer Dwars56	Element: 0	26.750	18.550	-5.750	UGT Fundamenteel	40.4	11.0	7.3	-19.2	**113.6**	7.6	-48.4	-64.3

17.3.1.14. Wapeningsmoment MxD- (Rand) [kNm]


Waardes: $\mathbf{m_{xD-}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.3.1.15. Wapeningsmoment MyD- (Rand) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m}_{yD-}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.3.1.16. Interne 2D-krachten (Rand)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Y Dek Rand4	Element: 5303	29.131	1.750	-2.550	BC36/1	**-148.3**	0.0	-19.2	4.6	-41.0	-131.1	217.3	49.0	-117.9
Snede Y Dek Rand3	Element: 5297	26.173	1.900	-2.550	BC36/2	**0.0**	**267.1**	**0.0**	115.0	-222.2	-137.2	0.0	-62.4	-188.1
Snede Y Dek Rand3	Element: 5306	30.000	1.900	-2.550	UGT Fundamenteel	-45.5	0.0	**-200.1**	0.0	-36.7	-184.2	162.4	363.8	-105.6
Snede Y Dek Rand4	Element: 5363	17.550	1.750	-2.550	BC36/3	0.0	181.6	0.0	**265.4**	-224.8	-196.2	29.0	209.1	-52.3
Snede Y Dek Rand4	Element: 5363	17.550	1.750	-2.550	BC36/4	0.0	183.2	0.0	265.0	**-224.9**	-197.6	11.9	189.5	-40.5
Snede Y Dek Rand4	Element: 5298	26.788	1.750	-2.550	BC33/5	-28.0	**0.0**	-1.2	**0.0**	**-0.1**	-27.9	416.1	21.2	-21.7
Snede Y Dek Rand4	Element: 5295	25.850	1.750	-2.550	BC36/6	0.0	254.5	0.0	199.6	-221.6	**-206.2**	42.4	76.7	-45.2
Snede Y Dek Rand3	Element: 5453	19.127	1.900	-2.550	BC40/7	0.0	68.3	0.0	87.8	-87.8	**-0.1**	0.0	67.3	-263.1
Snede Y Dek Rand3	Element: 5353	13.087	1.900	-2.550	BC36/8	0.0	96.5	0.0	132.5	-110.4	-88.4	**-509.5**	0.0	-802.4
Snede X Dek Rand2	Element: 8887	33.350	1.900	-2.550	UGT Fundamenteel	-9.6	104.9	-15.5	42.5	-111.1	-42.5	**1395.1**	1240.2	-1258.6
Snede Y Dek Rand4	Element: 5355	13.000	1.750	-2.550	BC36/9	0.0	67.6	0.0	141.8	-118.0	-72.4	0.0	**-439.8**	-953.7
Snede Y Dek Rand4	Element: 5306	30.200	1.750	-2.550	UGT Fundamenteel	-3.6	58.2	0.0	75.1	-71.9	-54.7	1125.6	**1951.3**	-1184.2
Snede X Dek Rand2	Element: 8887	33.350	1.900	-2.550	BC40/10	-103.2	0.0	-27.1	8.8	-35.8	-92.9	0.0	-137.0	**-1651.9**
Snede Y Dek Rand3	Element: 5300	27.683	1.900	-2.550	BC33/11	-32.4	0.0	-11.6	12.3	-27.5	-28.8	206.7	0.0	**-0.1**


Naam	Combinatiesleutel
BC36/1	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG6 + 1.20*BG11 + 1.25*BG14 + 1.20*BG40 + 0.96*BG50 + 0.96*BG53 + 1.20*BG122 + 1.20*BG35 + 0.48*BG26 + 1.65*BG21
BC36/2	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG8 + 1.20*BG13 + 1.25*BG16 + 0.48*BG25 + 1.20*BG40 + 0.96*BG51 + 0.96*BG52 + 1.20*BG122 + 1.20*BG35 + 0.48*BG26 + 1.65*BG20
BC36/3	1.25*BG1 + 1.25*BG8 + 1.20*BG13 + 1.25*BG15 + 1.25*BG16 + 0.48*BG25 + 1.20*BG41 + 0.96*BG51 + 0.96*BG52 + 1.20*BG116 + 1.20*BG33 + 0.48*BG26 + 1.65*BG20
BC36/4	1.25*BG1 + 1.25*BG8 + 1.20*BG13 + 1.25*BG15 + 1.25*BG16 + 0.48*BG25 + 1.20*BG41 + 0.96*BG51 + 0.96*BG52 + 1.20*BG116 + 1.20*BG36 + 0.48*BG26 + 1.65*BG20
BC33/5	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG6 + 1.50*BG11 + 1.25*BG15 + 1.25*BG16 + 1.50*BG41 + 1.20*BG50 + 1.20*BG53 + 1.50*BG128 + 1.50*BG36 + 0.49*BG21
BC36/6	1.25*BG1 + 1.25*BG6 + 1.25*BG8 + 1.20*BG11 + 1.20*BG13 + 1.25*BG16 + 0.48*BG25 + 1.20*BG40 + 0.96*BG50 + 0.96*BG52 + 1.20*BG121 + 1.20*BG35 + 0.48*BG26 + 1.65*BG20
BC40/7	1.25*BG1 + 1.25*BG6 + 1.20*BG11 + 1.25*BG14 + 1.25*BG15 + 0.48*BG25 + 1.20*BG43 + 0.96*BG60 + 0.96*BG62 + 1.20*BG157 + 1.20*BG36 + 0.48*BG26 + 1.65*BG20
BC36/8	1.25*BG1 + 1.25*BG5 + 1.25*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG13 + 1.25*BG14 + 1.25*BG15 + 0.48*BG25 + 1.20*BG41 + 0.96*BG51 + 0.96*BG52 + 1.20*BG113 + 1.20*BG35 + 0.48*BG26 + 1.65*BG20
BC36/9	1.25*BG1 + 1.25*BG5 + 1.25*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG13 + 1.25*BG14 + 1.25*BG15 + 0.48*BG25 + 1.20*BG40 + 0.96*BG51 + 0.96*BG52 + 1.20*BG113 + 1.20*BG35 + 0.48*BG26 + 1.65*BG20
BC40/10	1.25*BG1 + 1.25*BG6 + 1.25*BG8 + 1.20*BG11 + 1.20*BG13 + 1.25*BG15 + 0.48*BG25 + 1.20*BG43 + 0.96*BG60 + 0.96*BG63 +


Naam	Combinatiesleutel
	1.20*BG157 + 1.20*BG36 + 1.65*BG20
BC33/11	1.25*BG1 + 1.25*BG6 + 1.50*BG11 + 1.25*BG15 + 1.25*BG16 + 0.60*BG25 + 1.50*BG41 + 1.20*BG50 + 1.20*BG52 + 1.50*BG126 + 1.50*BG36 + 0.60*BG26 + 0.49*BG21

17.3.2. Rand- & veldzones

17.3.2.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element








17.3.2.2. Wapeningsmoment MxD+ (Veld) [kNm]


Waardes: $\mathbf{m_{xD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.3.2.3. Wapeningsmoment MxD+ (Rand) [kNm]


Waardes: $\mathbf{m_{xD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element






17.3.2.4. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element








17.3.2.5. Wapeningsmoment MyD+ (Veld) [kNm]


Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.3.2.6. Wapeningsmoment MyD+ (Rand) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.3.2.7. Interne 2D-krachten (Veld)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Y Vloer Veld1	Element: 750	29.100	2.850	-5.750	UGT Fundamenteel	-99.1	0.0	**-107.1**	0.0	-68.5	-92.7	234.1	0.0	-137.7
Snede Y Vloer Veld1	Element: 3007	30.164	2.850	-5.750	UGT Fundamenteel	**0.0**	48.3	**0.0**	**115.7**	-103.7	-28.1	-23.8	-35.9	-307.8
Snede Y Vloer Veld3	Element: 124	0.250	12.050	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**144.4**	0.0	41.5	**-139.6**	-10.0	0.0	115.6	-124.4
Snede X Vloer Veld2	Element: 2600	8.400	12.865	-5.750	UGT Fundamenteel	-41.6	**0.0**	-28.8	**0.0**	**0.0**	-41.6	0.0	5.5	-69.7
Snede X Vloer Veld1	Element: 841	2.810	20.706	-5.750	BC40/1	**-183.6**	0.0	-28.7	2.2	-52.9	**-161.6**	0.0	-30.7	-53.6
Snede Y Vloer Veld4	Element: 115	0.467	17.050	-5.750	BC29/2	0.0	27.3	0.0	13.5	-27.3	**-0.1**	0.0	-170.4	-297.2
Snede Y Vloer Veld1	Element: 3006	30.164	2.850	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	57.7	0.0	99.9	-84.9	-43.6	**-217.7**	0.0	-290.3
Snede Y Vloer Veld1	Element: 114	2.800	2.850	-5.750	UGT Fundamenteel	-63.2	0.0	-41.9	0.0	-22.6	-55.1	**328.2**	96.5	-270.4
Snede Y Vloer Veld4	Element: 145	1.867	17.050	-5.750	BC36/3	-7.4	0.0	0.0	26.5	-26.2	-7.8	0.0	**-205.5**	-252.4
Snede Y Vloer Veld4	Element: 3271	33.350	17.050	-5.750	BC38/4	0.0	90.0	0.0	21.9	-86.5	-7.4	88.9	**505.9**	-312.9
Snede Y Vloer Veld1	Element: 750	29.100	2.850	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	87.2	0.0	74.6	-82.3	-10.7	0.0	-61.2	**-591.0**
Snede X Vloer Veld3	Element: 781	14.000	21.750	-5.750	UGT Fundamenteel	-15.6	0.0	-0.4	0.6	-1.7	-14.8	9.4	0.1	**0.0**

Naam	Combinatiesleutel
BC40/1	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG5 + 1.25*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG13 + 1.25*BG14 + 1.25*BG15 + 1.20*BG42 + 0.96*BG61 + 0.96*BG62 + 1.20*BG129 + 1.20*BG30 + 1.65*BG20
BC29/2	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG6 + 1.40*BG8 + 1.20*BG11 + 1.20*BG13 + 1.40*BG15 + 0.60*BG25 + 1.20*BG43 + 0.96*BG61 + 0.96*BG63 + 1.20*BG135 + 1.20*BG36 + 0.60*BG26 + 0.49*BG20
BC36/3	1.25*BG1 + 1.25*BG5 + 1.25*BG6 + 1.25*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG11 + 1.20*BG13 + 1.25*BG15 + 0.48*BG25 + 1.20*BG40 + 0.96*BG51 + 0.96*BG52 + 1.20*BG118 + 0.48*BG26 + 1.65*BG20
BC38/4	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG5 + 1.25*BG8 + 1.50*BG10 + 1.50*BG13 + 1.25*BG14 + 1.25*BG16 + 1.50*BG43 + 1.20*BG61 + 1.20*BG62 + 1.50*BG157 + 1.50*BG30 + 0.49*BG21

17.3.2.8. Interne 2D-krachten (Rand)


Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Y Vloer Rand3	Element: 3	1.867	3.350	-5.750	BC33/1	**-105.8**	0.0	-47.0	0.0	-44.3	-89.6	212.3	245.0	-177.7
Snede X Vloer Rand1	Element: 3379	0.250	20.786	-5.750	BC38/2	**0.0**	**191.9**	**0.0**	49.1	-178.9	-29.5	-85.0	-54.2	-249.2
Snede Y Vloer Rand4	Element: 4313	9.904	2.150	-6.150	UGT Fundamenteel	-37.3	3.5	**-95.0**	0.0	-45.9	-80.2	0.0	2.2	-131.8
Snede Y Vloer Rand1	Element: 4106	14.470	0.250	-6.150	UGT Fundamenteel	0.0	19.8	0.0	**119.1**	-116.8	-4.6	0.0	-130.2	-328.4
Snede X Vloer Rand1	Element: 3378	0.250	21.269	-5.750	BC38/2	0.0	191.7	0.0	40.4	**-182.6**	-19.8	-100.8	-18.3	-261.4
Snede Y Vloer Rand3	Element: 1914	20.060	3.350	-5.750	UGT Fundamenteel	-42.5	**0.0**	-13.0	**0.0**	**-0.2**	-42.5	100.9	70.2	-70.5
Snede Y Vloer Rand3	Element: 843	29.100	3.350	-5.750	UGT Fundamenteel	-60.4	67.2	-59.9	67.7	-127.6	**-127.6**	41.4	71.0	-136.1
Snede Y Vloer Rand1	Element: 4094	8.381	0.250	-6.150	BC33/3	0.0	10.9	0.0	47.6	-47.6	**0.0**	227.8	0.0	-96.3
Snede X Vloer Rand2	Element: 3346	33.350	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	48.4	-2.2	6.8	-42.6	-14.9	**-268.8**	0.0	-432.6
Snede Y Vloer Rand1	Element: 4137	30.200	0.250	-6.150	UGT Fundamenteel	0.0	33.8	-13.8	9.1	-29.7	-27.0	**436.4**	217.2	-179.8
Snede Y Vloer Rand1	Element: 4059	2.800	0.250	-6.150	UGT Fundamenteel	-17.1	0.0	0.0	50.0	-45.6	-21.5	0.0	**-284.1**	-539.8
Snede X Vloer Rand2	Element: 3269	33.350	16.325	-5.750	BC38/4	0.0	102.9	0.0	24.1	-100.7	-4.5	46.2	**509.4**	-282.1
Snede Y Vloer Rand1	Element: 4084	2.800	0.250	-6.150	UGT Fundamenteel	-49.9	5.0	-11.4	49.2	-59.1	-56.4	0.0	-156.9	**-802.2**
Snede X Vloer Rand2	Element: 3245	33.350	4.475	-5.750	UGT Fundamenteel	-29.7	18.7	-30.7	14.3	-46.6	-46.8	14.7	44.8	**-1.2**

Naam	Combinatiesleutel
BC33/1	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG8 + 1.50*BG13 + 1.25*BG14 + 0.60*BG25 + 1.50*BG40 + 1.20*BG51 + 1.20*BG52 + 1.50*BG101 + 1.50*BG30 + 0.60*BG26 + 0.49*BG21
BC38/2	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG5 + 1.25*BG6 + 1.50*BG10 + 1.50*BG11 + 1.25*BG15 + 1.25*BG16 + 1.50*BG42 + 1.20*BG60 + 1.20*BG62 + 1.50*BG129 + 1.50*BG35 + 0.49*BG21
BC33/3	1.25*BG1 + 1.25*BG5 + 1.50*BG10 + 1.25*BG14 + 1.25*BG16 + 0.60*BG25 + 1.50*BG41 + 1.20*BG50 + 1.20*BG52 + 1.50*BG107 + 1.50*BG36 + 0.60*BG26 + 0.49*BG21
BC38/4	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG5 + 1.25*BG8 + 1.50*BG10 + 1.50*BG13 + 1.25*BG14 + 1.25*BG16 + 1.50*BG43 + 1.20*BG61 + 1.20*BG62 + 1.50*BG157 + 1.50*BG30 + 0.49*BG21

17.3.2.9. Dwarskracht Vx [kN]


Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Rand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.3.2.10. Dwarskracht Vy [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Rand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.3.2.11. Interne 2D-krachten (Dwars)

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Rand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Y Vloer Rand8	Element: 4	2.333	3.350	-5.750	BC14/1	**-64.4**	-27.3	9.1	-2.7	-26.4	97.0	82.2	66.9
Snede Y Vloer Rand8	Element: 258	28.108	3.350	-5.750	BGT Frequent	**75.9**	16.3	12.5	5.2	77.8	-168.5	-34.2	10.7
Snede Y Vloer Rand6	Element: 4251	5.844	1.550	-6.150	BGT Frequent	-11.2	**-57.3**	1.8	0.8	-9.5	-23.2	-2.3	28.5
Snede Y Vloer Rand7	Element: 4160	14.470	0.850	-6.150	BC18/2	6.1	**47.7**	-2.4	0.9	-49.0	-206.6	-96.3	26.8
Snede Y Vloer Rand8	Element: 3073	32.612	3.350	-5.750	BGT Frequent	-2.4	6.5	**-42.5**	28.1	-20.8	-82.7	-77.5	45.7
Snede Y Vloer Rand8	Element: 843	29.100	3.350	-5.750	BGT Frequent	1.3	0.7	**42.0**	-23.1	7.5	-15.4	-5.9	-38.3
Snede X Vloer Rand5	Element: 3376	0.850	21.750	-5.750	BC18/3	12.0	1.1	13.2	**-199.3**	-7.8	-61.4	5.7	-5.2
Snede X Vloer Rand6	Element: 3353	32.750	21.750	-5.750	BGT Frequent	11.0	-0.6	-13.9	**194.4**	-6.8	-112.8	-7.4	3.7
Snede Y Vloer Rand8	Element: 3069	30.128	3.350	-5.750	BC14/4	-1.5	23.6	-3.7	-13.7	**-83.1**	-14.9	-91.8	11.1
Snede Y Vloer Rand8	Element: 1884	5.807	3.350	-5.750	BGT Frequent	57.1	-22.7	10.6	-17.8	**129.2**	-106.6	-98.1	-28.0
Snede Y Vloer Rand7	Element: 4147	7.874	0.850	-6.150	BC14/5	-15.3	-10.1	4.9	1.4	-52.8	**-353.8**	-22.1	-35.1
Snede X Vloer Rand6	Element: 3353	32.750	21.750	-5.750	BC23/6	-10.3	0.2	-4.8	77.7	-6.5	**217.3**	21.6	9.1
Snede X Vloer Rand5	Element: 21	0.850	6.012	-5.750	BC17/7	-9.6	-14.8	10.2	-47.1	2.9	-27.1	**-243.7**	-20.4
Snede X Vloer Rand5	Element: 89	0.850	14.541	-5.750	BC18/8	13.3	7.7	-3.1	-76.6	-5.3	-57.0	**239.6**	-29.7
Snede Y Vloer Rand7	Element: 4138	3.307	0.850	-6.150	BGT Frequent	-10.3	-0.7	23.0	-8.3	-31.9	-305.2	-109.2	**-171.5**
Snede X Vloer Rand6	Element: 3364	32.750	18.300	-5.750	BC18/9	12.8	21.3	-2.9	15.1	-41.0	58.5	127.7	**161.9**

Naam	Combinatiesleutel
BC14/1	BG1 + BG2 + BG8 + 0.80*BG13 + BG14 + 0.32*BG25 + 0.80*BG40 + 0.64*BG51 + 0.64*BG53 + 0.80*BG101 + 0.80*BG30 + 0.32*BG26 + 0.30*BG20
BC18/2	BG1 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG15 + BG16 + 0.32*BG25 + 0.80*BG42 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG129 + 0.30*BG21
BC18/3	BG1 + BG2 + BG5 + BG6 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + BG14 + BG15 + 0.80*BG42 + 0.64*BG60 + 0.64*BG62 + 0.80*BG129 + 0.80*BG30 + 0.30*BG20
BC14/4	BG1 + BG2 + BG5 + BG6 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + BG14 + BG16 + 0.32*BG25 + 0.80*BG41 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + 0.80*BG128 + 0.80*BG36 + 0.32*BG26 + 0.30*BG21
BC14/5	BG1 + BG2 + BG6 + BG8 + 0.80*BG11 + 0.80*BG13 + BG15 + 0.80*BG40 + 0.64*BG51 + 0.64*BG53 + 0.80*BG100 + 0.80*BG35 + 0.30*BG20
BC23/6	BG1 + BG6 + 0.40*BG11 + BG15 + 0.16*BG25 + 0.40*BG70 + 0.40*BG73 + 0.40*BG163 + 0.40*BG33 + 0.16*BG26 + 0.80*BG20
BC17/7	BG1 + BG5 + BG8 + 0.40*BG10 + 0.40*BG13 + BG15 + 0.16*BG25 + 0.40*BG51 + 0.40*BG53 + 0.40*BG113 + 0.16*BG26 + 0.80*BG20
BC18/8	BG1 + BG2 + BG6 + 0.80*BG11 + BG14 + BG16 + 0.80*BG42 + 0.64*BG60 + 0.64*BG63 + 0.80*BG129 + 0.80*BG30 + 0.30*BG21
BC18/9	BG1 + BG2 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG14 +


Naam	Combinatiesleutel
	BG16 + 0.80*BG43 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG157 + 0.80*BG30 + 0.30*BG21


17.4. Kelderwanden

17.4.1. Wapeningsmomenten MxD+ [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{xD+} [kNm/m]








17.4.2. Wapeningsmomenten MxD+ [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{xD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element







17.4.3. Wapeningsmomenten MxD- [kNm]

Waardes: m_{xD-}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{xD-} [kNm/m]








17.4.4. Wapeningsmomenten MxD- [kNm]

Waardes: m_{xD-}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element







17.4.5. Wapeningsmomenten MyD+ [kNm]

Waardes: m_{yD+}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{yD+} [kNm/m]








17.4.6. Wapeningsmomenten MyD+ [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element







17.4.7. Wapeningsmomenten MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD-}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{yD-} [kNm/m]








17.4.8. Wapeningsmomenten MyD- [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD-}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.4.9. Interne 2D-krachten

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:


Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Wand V18	Element: 5127	33.600	18.550	-4.715	BC38/1	**-103.5**	0.0	-164.6	0.0	-55.1	-143.0	-9.1	-9.4	-133.2
Snede Wand V8	Element: 4907	0.000	17.300	-4.714	BC38/2	**0.0**	**104.6**	**0.0**	167.5	-145.4	-56.6	-23.8	-18.2	-143.1
Snede Wand H1	Element: 4843	0.000	21.275	-5.400	UGT Fundamenteel	0.0	13.8	0.0	**177.5**	-175.2	-4.5	116.3	0.0	-238.7
Snede Wand H1	Element: 4844	0.000	21.750	-5.400	UGT Fundamenteel	-1.3	1.6	0.0	177.4	**-175.9**	-4.2	39.9	0.0	-363.4
Snede Wand H11	Element: 5128	33.600	18.300	-3.950	UGT Fundamenteel	-43.2	**0.0**	-86.6	**0.0**	**0.0**	-86.6	0.0	-161.5	-307.9
Snede Wand H1	Element: 5254	33.600	21.750	-5.400	UGT Fundamenteel	-2.6	0.3	**-166.9**	0.0	-5.6	**-164.1**	45.7	0.0	-354.6
Snede Wand H4	Element: 3512	9.414	0.000	-5.800	UGT Fundamenteel	0.0	13.8	0.0	93.2	-93.1	**0.0**	231.9	0.0	-123.4
Snede Wand H13	Element: 4909	0.000	17.026	-3.950	UGT Fundamenteel	0.0	78.5	0.0	107.4	-105.5	-4.7	**-251.0**	0.0	-367.6
Snede Wand H5	Element: 4881	0.000	5.454	-2.900	UGT Fundamenteel	-3.6	0.0	-16.2	0.0	-3.9	-14.7	**1347.8**	150.0	-95.4
Snede Wand H5	Element: 4883	0.000	4.987	-2.900	UGT Fundamenteel	-0.8	16.5	0.0	42.7	-35.6	-23.7	0.0	**-297.0**	-869.7
Snede Wand H5	Element: 5057	33.600	1.909	-2.900	UGT Fundamenteel	0.0	60.3	-3.4	23.5	-56.6	-8.4	452.3	**707.2**	-579.8
Snede Wand H5	Element: 4881	0.000	5.454	-2.900	UGT Fundamenteel	0.0	18.9	0.0	39.5	-33.6	-18.6	0.0	-142.0	**-1220.6**
Snede Wand H5	Element: 4881	0.000	5.454	-2.900	UGT Fundamenteel	-1.6	0.5	-8.6	0.0	-2.3	-7.7	1237.4	107.9	**-2.4**


Naam	Combinatiesleutel
BC38/1	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG5 + 1.25*BG8 + 1.50*BG10 + 1.50*BG13 + 1.25*BG16 + 1.50*BG43 + 1.20*BG61 + 1.20*BG62 + 1.50*BG157 + 1.50*BG36 + 0.49*BG21
BC38/2	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG5 + 1.25*BG6 + 1.50*BG10 + 1.50*BG11 + 1.25*BG16 + 1.50*BG42 + 1.20*BG60 + 1.20*BG62 + 1.50*BG129 + 1.50*BG35 + 0.60*BG26 + 0.49*BG21

17.4.10. Dwarskracht Vx [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

v_x [kN/m]








17.4.11. Dwarskracht Vx [kN]


Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element






17.4.12. Dwarskracht Vx (gem.) [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.4.13. Dwarskracht Vx (2) [kN]


Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wand Dwars (2)
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element




17.4.14. Dwarskracht Vy [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

v_y [kN/m]









17.4.15. Dwarskracht Vy [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.4.16. Dwarskracht Vy (gem.) [kN]


Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.4.17. Dwarskracht Vy (2) [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wand Dwars (2)
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.4.18. Interne 2D-krachten (2)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wand Dwars (2)
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Wand V59	Element: 3940	32.950	0.000	-3.300	UGT Fundamenteel	**-56.9**	-7.7	-1.6	-36.0	18.5	114.3	-27.4	16.3
Snede Wand V59	Element: 3940	32.950	0.000	-3.300	UGT Fundamenteel	**47.9**	5.6	0.0	57.8	-15.0	-130.4	12.8	-14.5
Snede Wand H32	Element: 5255	33.600	21.750	-5.000	UGT Fundamenteel	-0.4	**-120.3**	-3.4	-1.1	109.3	-24.3	-337.6	8.1
Snede Wand H32	Element: 4845	0.000	21.750	-5.000	UGT Fundamenteel	0.6	**129.7**	2.5	1.3	-108.0	-24.1	-344.3	8.2
Snede Wand H32	Element: 5133	33.600	18.950	-5.000	UGT Fundamenteel	-36.4	-108.0	**-29.9**	49.7	-44.6	-45.2	-86.7	90.0
Snede Wand H16	Element: 5051	33.600	0.960	-3.300	BC40/1	10.4	16.7	**31.7**	-48.0	-15.6	-13.4	-80.8	-140.3
Snede Wand H17	Element: 5285	33.600	2.500	-5.000	UGT Fundamenteel	28.0	-0.8	-1.1	**-113.5**	48.1	192.6	-80.2	-125.5
Snede Wand H21	Element: 3633	2.800	0.000	-5.400	UGT Fundamenteel	-32.1	0.5	7.4	**114.3**	17.9	191.7	-149.8	-98.5
Snede Wand H16	Element: 5052	33.600	1.920	-3.300	UGT Fundamenteel	-52.1	23.7	0.4	14.6	**-154.2**	124.7	-241.8	-143.3
Snede Wand H34	Element: 5146	33.600	18.950	-3.300	UGT Fundamenteel	-15.0	1.1	19.9	26.6	**149.9**	-126.9	-121.1	60.0
Snede Wand H16	Element: 5121	33.600	5.486	-3.300	UGT Fundamenteel	-12.8	-29.2	-8.7	-10.9	-27.1	**-724.2**	-140.1	-33.1
Snede Wand H23	Element: 3873	9.998	0.000	-3.300	BC36/2	0.1	-7.1	0.9	-0.7	20.5	**845.7**	-37.8	34.8
Snede Wand H34	Element: 4848	0.000	21.750	-3.300	UGT Fundamenteel	0.1	6.8	-2.2	11.6	20.4	-83.9	**-776.1**	-44.1
Snede Wand H34	Element: 4848	0.000	21.750	-3.300	UGT Fundamenteel	-0.2	14.6	3.0	-8.6	-39.5	62.1	**461.1**	29.6
Snede Wand H21	Element: 3705	1.406	0.000	-5.400	BC36/3	5.7	3.7	10.9	11.4	27.1	103.6	-55.4	**-284.3**
Snede Wand H16	Element: 4903	0.000	5.950	-3.300	UGT Fundamenteel	3.9	14.8	-6.2	-20.6	25.0	-641.7	-340.0	**230.0**

Naam	Combinatiesleutel
BC40/1	1.25*BG1 + 1.25*BG6 + 1.25*BG8 + 1.20*BG11 + 1.20*BG13 + 1.25*BG15 + 0.48*BG25 + 1.20*BG43 + 0.96*BG60 + 0.96*BG63 + 1.20*BG157 + 1.20*BG36 + 1.65*BG20
BC36/2	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG8 + 1.20*BG13 + 1.25*BG15 + 1.20*BG40 + 0.96*BG51 + 0.96*BG53 + 1.20*BG100 + 1.20*BG35 + 1.65*BG20
BC36/3	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG6 + 1.20*BG11 + 1.25*BG15 + 1.20*BG40 + 0.96*BG50 + 0.96*BG53 + 1.20*BG100 + 1.20*BG35 + 1.65*BG20

17.4.19. Interne 2D-krachten (Gem. Vx)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Wand M V46	Element: 0	0.000	17.675	-5.000	UGT Fundamenteel	32.4	95.3	2.7	**-142.1**	-48.6	-167.7	-136.7	62.4
Snede Wand M V45	Element: 2	33.600	18.950	-5.000	UGT Fundamenteel	-31.0	-90.6	-2.5	**137.8**	50.3	-128.6	-115.2	58.5

17.4.20. Interne 2D-krachten (Gem. Vy)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:


Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Wand M H19	Element: 0	0.000	16.400	-3.550	UGT Fundamenteel	39.6	47.4	-2.3	-4.1	**-193.1**	-208.8	-218.5	113.5
Snede Wand M H18	Element: 2	33.600	17.675	-3.550	UGT Fundamenteel	-37.2	-39.5	2.2	9.0	**198.0**	-167.7	-188.9	105.9


17.5. Binnenwanden

17.5.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{xD+} [kNm/m]








17.5.2. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{xD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element







17.5.3. Wapeningsmoment MxD- [kNm]

Waardes: m_{xD-}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{xD-} [kNm/m]








17.5.4. Wapeningsmoment MxD- [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{xD-}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element







17.5.5. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: m_{yD+}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{yD+} [kNm/m]








17.5.6. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element







17.5.7. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD-}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{yD-} [kNm/m]








17.5.8. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD-}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.5.9. Interne 2D-krachten

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:


Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Binnenwand V3	Element: 4721	29.100	2.625	-4.200	UGT Fundamenteel	**0.0**	**34.2**	-2.9	6.8	-28.9	-14.9	0.0	22.6	-180.4
Snede Binnenwand H1	Element: 4611	29.100	2.625	-5.400	UGT Fundamenteel	-22.4	0.0	**-26.3**	**0.0**	-10.3	-32.7	-18.4	173.0	-383.2
Snede Binnenwand V14	Element: 4047	30.325	2.500	-2.900	UGT Fundamenteel	0.0	15.5	**0.0**	**34.1**	-30.6	-9.7	-113.3	0.0	-601.5
Snede Binnenwand V14	Element: 4047	30.325	2.500	-2.900	UGT Fundamenteel	0.0	23.8	0.0	33.8	**-34.3**	-11.8	-60.1	0.0	-286.8
Snede Binnenwand H1	Element: 4625	29.100	6.450	-5.400	UGT Fundamenteel	-0.1	**0.0**	-0.5	0.0	**0.0**	-0.5	34.2	-23.5	-107.3
Snede Binnenwand V11	Element: 4006	30.075	2.500	-4.000	BC27/1	**-42.4**	0.0	-15.7	0.4	-7.3	**-39.3**	0.0	-153.9	-731.0
Snede Binnenwand H1	Element: 4631	29.100	9.080	-5.400	UGT Fundamenteel	0.0	0.3	0.0	0.6	-0.6	**0.0**	152.7	48.2	-55.3
Snede Binnenwand V14	Element: 4033	30.325	2.500	-4.006	UGT Fundamenteel	-1.1	3.7	-0.7	2.6	-4.2	-1.1	**-264.7**	0.0	-636.0
Snede Binnenwand H3	Element: 8908	30.200	1.939	-2.900	UGT Fundamenteel	-12.0	0.5	-8.9	1.9	-11.0	-11.4	**764.8**	157.0	-578.7
Snede Binnenwand H5	Element: 4004	29.225	2.500	-5.400	UGT Fundamenteel	-8.6	3.1	-3.4	10.5	-11.1	-9.6	437.8	**522.8**	-363.6
Snede Binnenwand V15	Element: 4003	33.450	18.300	-4.200	BC38/2	-3.2	0.0	-2.6	0.1	-1.5	-2.7	0.0	**-553.4**	**-2927.5**
Snede Binnenwand V6	Element: 4581	2.800	18.175	-4.200	UGT Fundamenteel	-1.3	0.1	-0.4	0.6	-1.1	-1.3	126.3	3.1	**-0.8**


Naam	Combinatiesleutel
BC27/1	1.40*BG1 + 1.40*BG5 + 1.40*BG6 + 1.20*BG10 + 1.20*BG11 + 1.40*BG14 + 1.40*BG16 + 0.60*BG25 + 1.20*BG41 + 0.96*BG50 + 0.96*BG52 + 1.20*BG128 + 1.20*BG36 + 0.60*BG26 + 0.49*BG21
BC38/2	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG5 + 1.25*BG8 + 1.50*BG10 + 1.50*BG13 + 1.25*BG16 + 1.50*BG43 + 1.20*BG61 + 1.20*BG62 + 1.50*BG157 + 1.50*BG36 + 0.49*BG21

17.5.10. Dwarskracht Vx [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

v_x [kN/m]








17.5.11. Dwarskracht Vx [kN]


Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element






17.5.12. Dwarskracht Vx (gem.) [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element




17.5.13. Dwarskracht Vx (2) [kN]


Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwand Dwars (2)
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.5.14. Dwarskracht Vy [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element








17.5.15. Dwarskracht Vy [kN]


Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element






17.5.16. Dwarskracht Vy (gem.) [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.5.17. Dwarskracht Vy (2) [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwand Dwars (2)
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.5.18. Interne 2D-krachten

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwand Dwars (2)
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Binnenwand V22	Element: 4721	29.100	2.775	-4.200	BC36/1	**-18.9**	-0.6	3.1	34.5	2.1	74.3	7.7	-40.5
Snede Binnenwand V22	Element: 4721	29.100	2.775	-4.200	UGT Fundamenteel	**22.2**	-0.1	-5.4	-34.2	-14.8	-117.1	-14.3	62.2
Snede Binnenwand V18	Element: 8910	30.200	2.225	-3.050	UGT Fundamenteel	-10.2	**-10.8**	-3.1	-39.1	26.4	130.7	-246.1	112.4
Snede Binnenwand H13	Element: 4042	31.175	2.500	-3.050	UGT Fundamenteel	5.3	**12.1**	-2.2	-2.8	-18.5	-54.7	-272.8	99.6
Snede Binnenwand H14	Element: 8924	30.200	1.955	-3.050	UGT Fundamenteel	-4.3	-3.8	**-6.0**	-21.5	-10.7	180.1	-83.1	97.2
Snede Binnenwand V22	Element: 4722	29.100	2.775	-5.233	UGT Fundamenteel	-9.4	-3.5	**4.6**	23.4	-6.2	-39.1	5.4	2.5
Snede Binnenwand V22	Element: 4722	29.100	2.775	-5.233	UGT Fundamenteel	9.2	2.8	-1.8	**-74.8**	60.5	-115.1	-213.3	0.0
Snede Binnenwand V22	Element: 4722	29.100	2.775	-5.233	UGT Fundamenteel	-9.6	-1.8	0.5	**70.1**	-50.4	138.2	100.1	93.8
Snede Binnenwand V26	Element: 4750	29.100	18.575	-5.250	BC44/2	-7.3	-1.3	-0.5	47.7	**-58.6**	214.0	100.1	-202.8
Snede Binnenwand V18	Element: 8910	30.200	2.225	-3.050	UGT Fundamenteel	-6.3	-3.4	-0.5	-46.3	**67.4**	-18.6	-168.0	-49.2
Snede Binnenwand V17	Element: 4003	33.300	18.300	-4.200	BC38/3	-1.7	-1.0	0.2	-2.8	5.0	**-2295.5**	-514.5	598.8
Snede Binnenwand V17	Element: 4003	33.300	18.300	-4.200	UGT Fundamenteel	-1.0	-0.4	0.1	-2.9	2.7	**530.9**	87.1	-101.6
Snede Binnenwand V17	Element: 4003	33.300	18.300	-4.200	UGT Fundamenteel	-1.6	-1.0	0.2	-2.7	5.2	-2222.6	**-515.7**	**598.9**
Snede Binnenwand H13	Element: 4052	33.114	2.500	-3.050	BC36/4	-1.5	-2.0	-0.3	-2.3	-12.6	251.0	**151.4**	-190.6
Snede Binnenwand V29	Element: 3965	0.400	17.050	-4.717	BC38/5	-1.0	-0.3	0.3	1.1	-1.2	-289.3	-220.8	**-467.3**

Naam	Combinatiesleutel
BC36/1	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG6 + 1.20*BG11 + 1.25*BG15 + 1.20*BG40 + 0.96*BG50 + 0.96*BG53 + 1.20*BG123 + 1.20*BG35 + 1.65*BG20
BC44/2	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG5 + 1.25*BG6 + 1.20*BG10 + 1.20*BG11 + 1.25*BG15 + 1.20*BG45 + 0.96*BG70 + 0.96*BG72 + 1.20*BG186 + 1.20*BG30 + 0.48*BG26 + 1.65*BG20
BC38/3	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG5 + 1.25*BG8 + 1.50*BG10 + 1.50*BG13 + 1.25*BG16 + 1.50*BG43 + 1.20*BG61 + 1.20*BG62 + 1.50*BG157 + 1.50*BG36 + 0.49*BG21
BC36/4	1.25*BG1 + 1.25*BG5 + 1.25*BG6 + 1.25*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG11 + 1.20*BG13 + 1.25*BG15 + 1.20*BG40 + 0.96*BG50 + 0.96*BG52 + 1.20*BG124 + 1.20*BG35 + 1.65*BG20
BC38/5	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG5 + 1.25*BG6 + 1.50*BG10 + 1.50*BG11 + 1.25*BG16 + 1.50*BG42 + 1.20*BG60 + 1.20*BG62 + 1.50*BG129 + 1.50*BG35 + 0.49*BG21

17.5.19. Interne 2D-krachten (Gem. Vx)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Binnenwand M V30	Element: 0	29.925	2.500	-4.625	UGT Fundamenteel	-21.4	-4.7	-2.6	**-66.1**	19.4	-292.0	-186.9	220.9
Snede Binnenwand M V16	Element: 0	30.475	2.500	-5.250	UGT Fundamenteel	-12.3	-4.0	-2.3	**52.4**	32.2	-175.8	-202.5	114.8

17.5.20. Interne 2D-krachten (Gem. Vy)


Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Binnenwand M V33	Element: 0	30.475	2.500	-3.675	UGT Fundamenteel	-2.2	0.1	0.7	43.1	**-43.6**	-61.5	-399.6	162.4
Snede Binnenwand M H16	Element: 0	29.375	2.500	-5.250	UGT Fundamenteel	-4.3	-0.6	-3.9	-20.2	**42.8**	-37.6	-45.9	33.8

17.6. Kolommen

17.6.1. Normaalkracht N [kNm]


Waardes: **N**
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Lokaal
Selectie: Alle





17.6.2. Dwarskracht Vy [kNm]


Waardes: V_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Globaal
Selectie: Alle






17.6.3. Dwarskracht Vz [kNm]

Waardes: V_z
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Globaal
Selectie: Alle



17.6.4. Moment My [kNm]


Waardes: $\mathbf{M_y}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Globaal
Selectie: Alle





17.6.5. Moment Mz [kNm]

Waardes: $\mathbf{M_z}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Globaal
Selectie: Alle





17.6.6. Interne 1D-krachten

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Globaal
Selectie: Alle


Naam	dx [m]	Belasting	N [kN]	V_y [kN]	V_z [kN]	M_x [kNm]	M_y [kNm]	M_z [kNm]
S27	0.000	BC38/1	**-1831.1**	-20.2	-79.5	-0.1	118.7	28.0
S25	3.200	BC40/2	**-377.8**	-30.7	-15.6	0.1	-16.3	-37.4
S22	0.000	BC38/3	-988.9	**-109.0**	-31.7	0.0	50.9	155.2
S14	0.000	BC38/4	-1162.3	**75.1**	22.0	0.1	-35.0	-102.0
S25	0.000	BC38/5	-742.7	-17.7	-66.0	**-0.8**	112.7	43.5
S1	0.000	BC36/6	-905.5	-3.8	70.5	**0.8**	-115.3	14.2
S27	3.200	BC38/7	-1163.8	-16.7	**-162.1**	-0.3	**-290.1**	-29.2
S3	3.200	BC38/8	-1164.3	-16.3	**165.1**	0.2	**292.9**	-28.3
S16	3.200	BC38/9	-916.1	-108.6	-23.2	0.0	-36.0	**-195.1**
S22	0.000	BC38/10	-1041.3	-107.4	-31.7	0.0	51.0	**155.9**


Naam	Combinatiesleutel
BC38/1	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG5 + 1.50*BG10 + 1.25*BG16 + 1.50*BG43 + 1.20*BG61 + 1.20*BG62 + 1.50*BG153 + 1.50*BG30 + 0.60*BG26 + 0.49*BG21
BC40/2	1.25*BG1 + 1.25*BG5 + 1.25*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG13 + 1.25*BG14 + 1.25*BG16 + 1.20*BG42 + 0.96*BG61 + 0.96*BG62 + 1.20*BG129 + 1.65*BG20
BC38/3	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG5 + 1.25*BG8 + 1.50*BG10 + 1.50*BG13 + 1.25*BG14 + 1.25*BG15 + 1.50*BG43 + 1.20*BG61 + 1.20*BG62 + 1.50*BG148 + 1.50*BG34 + 0.49*BG21
BC38/4	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG6 + 1.50*BG11 + 1.25*BG14 + 0.60*BG25 + 1.50*BG42 + 1.20*BG60 + 1.20*BG63 + 1.50*BG143 + 1.50*BG33 + 0.49*BG20
BC38/5	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG8 + 1.50*BG13 + 1.25*BG15 + 1.25*BG16 + 1.50*BG43 + 1.20*BG61 + 1.20*BG63 + 1.50*BG157 + 1.50*BG36 + 0.49*BG21
BC36/6	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG6 + 1.20*BG11 + 1.25*BG16 + 1.20*BG41 + 0.96*BG50 + 0.96*BG53 + 1.20*BG128 + 1.20*BG35 + 1.65*BG21
BC38/7	1.25*BG1 + 1.25*BG5 + 1.25*BG8 + 1.50*BG10 + 1.50*BG13 + 1.25*BG15 + 1.25*BG16 + 0.60*BG25 + 1.50*BG43 + 1.20*BG61 + 1.20*BG62 + 1.50*BG156 + 1.50*BG36 + 0.60*BG26 + 0.49*BG21
BC38/8	1.25*BG1 + 1.25*BG5 + 1.25*BG6 + 1.50*BG10 + 1.50*BG11 + 1.25*BG15 + 1.25*BG16 + 1.50*BG42 + 1.20*BG60 + 1.20*BG62 + 1.50*BG130 + 1.50*BG35 + 0.60*BG26 + 0.49*BG21
BC38/9	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG5 + 1.50*BG10 + 1.50*BG13 + 1.25*BG14 + 1.25*BG15 + 1.50*BG42 + 1.20*BG61 + 1.20*BG62 + 1.50*BG143 + 1.50*BG34 + 0.49*BG21
BC38/10	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG5 + 1.25*BG8 + 1.50*BG10 + 1.50*BG13 + 1.25*BG14 + 1.25*BG15 + 1.50*BG43 + 1.20*BG61 + 1.20*BG62 + 1.50*BG148 + 1.50*BG30 + 0.49*BG21

17.7. Reacties

17.7.1. 2D-contactspanningen; σ_z

Waardes: σ_z
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: LCS net element








17.7.2. 2D-contactspanningen; σ_z

Waardes: σ_z
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: LCS net element



F.SCIA MODEL PKC MET HOGE BEDDING

1. Project

Licentienaam	Hewlett-Packard Company
Project	N206 Tjalmaweg
Onderdeel	PKC
Omschrijving	Pomkelderconstructie
Auteur	W Sleddens
Datum	30. 11. 2020
Constructie	Algemeen XYZ
Aantal knopen :	205
Aantal staven :	30
Aantal platen :	25
Aantal vaste lichamen :	0
Aantal gebruikte doorsneden :	1
Aantal belastingsgevallen :	348
Aantal gebruikte materialen :	1
Gravitatieversnelling [m/s^2]	9.810
Nationale norm	EC - EN

2. Inhoudsopgave

1. Project 1
2. Inhoudsopgave 1
3. Materialen 19
4. Doorsneden 20
5. Instellingen 21
   - 5.1. Instellingen net 21
   - 5.2. Instellingen solver 21
6. Geometrie 22
   - 6.1. Rekenmodel 22
   - 6.2. Rekenmodel 23
   - 6.3. Rekenmodel 24
   - 6.4. Sneden op plaat 25
   - 6.5. Lagen 26
   - 6.6. Knopen 27
   - 6.7. Staven 29
   - 6.8. 2D-elementen 30
   - 6.9. 2D-element openingen 31
   - 6.10. 2D-element interne randen 32
   - 6.11. Snede op plaat 34
7. Beddingen 42
   - 7.1. Rekenmodel 42
   - 7.2. 2D elementondersteuningen 43
   - 7.3. Beddingen 43
8. Belastingen & combinaties 44
   - 8.1. Belastinggroepen 44
   - 8.2. Belastingsgevallen 45
     - 8.2.1. Belastingsgevallen - BG1 45
       - 8.2.1.1. Isometrisch 45
       - 8.2.1.2. Aanzicht 45
     - 8.2.2. Belastingsgevallen - BG2 46
       - 8.2.2.1. Isometrisch 46
       - 8.2.2.2. Aanzicht 46
       - 8.2.2.3. Vrije oppervlakte last 46
     - 8.2.3. Belastingsgevallen - BG3 48
       - 8.2.3.1. Isometrisch 48
       - 8.2.3.2. Aanzicht 48
       - 8.2.3.3. Vrije oppervlakte last 48
     - 8.2.4. Belastingsgevallen - BG4 49
       - 8.2.4.1. Isometrisch 49
       - 8.2.4.2. Aanzicht 49
       - 8.2.4.3. Vrije lijn last 49
     - 8.2.5. Belastingsgevallen - BG5 50
       - 8.2.5.1. Isometrisch 50
       - 8.2.5.2. Aanzicht 50
       - 8.2.5.3. Vrije oppervlakte last 50
     - 8.2.6. Belastingsgevallen - BG6 52
       - 8.2.6.1. Isometrisch 52
       - 8.2.6.2. Aanzicht 52
       - 8.2.6.3. Vrije oppervlakte last 52
     - 8.2.7. Belastingsgevallen - BG7 54
       - 8.2.7.1. Isometrisch 54
       - 8.2.7.2. Aanzicht 54
       - 8.2.7.3. Vrije oppervlakte last 54
     - 8.2.8. Belastingsgevallen - BG8 55
       - 8.2.8.1. Isometrisch 55
       - 8.2.8.2. Aanzicht 55
       - 8.2.8.3. Vrije oppervlakte last 55
     - 8.2.9. Belastingsgevallen - BG10 57
       - 8.2.9.1. Isometrisch 57
       - 8.2.9.2. Aanzicht 57

8.2.9.3. Vlaklast 57
8.2.10. Belastingsgevallen - BG11 58
8.2.10.1. Isometrisch 58
8.2.10.2. Aanzicht 58
8.2.10.3. Vlaklast 58
8.2.11. Belastingsgevallen - BG12 59
8.2.11.1. Isometrisch 59
8.2.11.2. Aanzicht 59
8.2.11.3. Vlaklast 59
8.2.12. Belastingsgevallen - BG13 60
8.2.12.1. Isometrisch 60
8.2.12.2. Aanzicht 60
8.2.12.3. Vlaklast 60
8.2.13. Belastingsgevallen - BG14 61
8.2.13.1. Isometrisch 61
8.2.13.2. Aanzicht 61
8.2.13.3. Thermische last op 2D element 61
8.2.14. Belastingsgevallen - BG15 62
8.2.14.1. Isometrisch 62
8.2.14.2. Aanzicht 62
8.2.14.3. Thermische belasting 62
8.2.14.4. Thermische last op 2D element 63
8.2.15. Belastingsgevallen - BG16 64
8.2.15.1. Isometrisch 64
8.2.15.2. Aanzicht 64
8.2.15.3. Thermische last op 2D element 64
8.2.16. Belastingsgevallen - BG17 65
8.2.16.1. Isometrisch 65
8.2.16.2. Aanzicht 65
8.2.16.3. Thermische last op 2D element 65
8.2.17. Belastingsgevallen - BG18 66
8.2.17.1. Isometrisch 66
8.2.17.2. Aanzicht 66
8.2.17.3. Thermische belasting 66
8.2.17.4. Thermische last op 2D element 67
8.2.18. Belastingsgevallen - BG19 68
8.2.18.1. Isometrisch 68
8.2.18.2. Aanzicht 68
8.2.18.3. Thermische last op 2D element 68
8.2.19. Belastingsgevallen - BG20 69
8.2.19.1. Isometrisch 69
8.2.19.2. Aanzicht 69
8.2.19.3. Thermische last op 2D element 69
8.2.20. Belastingsgevallen - BG21 70
8.2.20.1. Isometrisch 70
8.2.20.2. Aanzicht 70
8.2.20.3. Thermische last op 2D element 70
8.2.21. Belastingsgevallen - BG22 71
8.2.21.1. Isometrisch 71
8.2.21.2. Aanzicht 71
8.2.21.3. Vlaklast 71
8.2.22. Belastingsgevallen - BG23 72
8.2.22.1. Isometrisch 72
8.2.22.2. Aanzicht 72
8.2.22.3. Vlaklast 72
8.2.22.4. Vrije oppervlakte last 73
8.2.23. Belastingsgevallen - BG24 74
8.2.23.1. Isometrisch 74
8.2.23.2. Aanzicht 74
8.2.23.3. Vrije oppervlakte last 74
8.2.24. Belastingsgevallen - BG25 76
8.2.24.1. Isometrisch 76
8.2.24.2. Aanzicht 76
8.2.24.3. Lijnlast op 2D elementrand 76
8.2.24.4. Vrije lijn last 77
8.2.24.5. Vlaklast 77
8.2.24.6. Vrije oppervlakte last 77
8.2.25. Belastingsgevallen - BG26 78
8.2.25.1. Isometrisch 78
8.2.25.2. Aanzicht 78
8.2.25.3. Vrije oppervlakte last 78
8.2.26. Belastingsgevallen - BG27 79
8.2.26.1. Isometrisch 79
8.2.26.2. Aanzicht 79
8.2.26.3. Vrije lijn last 79
8.2.27. Belastingsgevallen - BG28 81
8.2.27.1. Isometrisch 81
8.2.27.2. Aanzicht 81
8.2.27.3. Vrije lijn last 81
8.2.28. Belastingsgevallen - BG30 82
8.2.28.1. Isometrisch 82
8.2.28.2. Aanzicht 82
8.2.28.3. Vrije oppervlakte last 82
8.2.29. Belastingsgevallen - BG31 83
8.2.29.1. Isometrisch 83

8.2.29.2. Aanzicht 83
8.2.29.3. Vrije oppervlakte last 83
8.2.30. Belastingsgevallen - BG32 86
8.2.30.1. Isometrisch 86
8.2.30.2. Aanzicht 86
8.2.30.3. Vrije oppervlakte last 86
8.2.31. Belastingsgevallen - BG33 89
8.2.31.1. Isometrisch 89
8.2.31.2. Aanzicht 89
8.2.31.3. Vrije oppervlakte last 89
8.2.32. Belastingsgevallen - BG34 91
8.2.32.1. Isometrisch 91
8.2.32.2. Aanzicht 91
8.2.32.3. Vrije oppervlakte last 91
8.2.33. Belastingsgevallen - BG35 93
8.2.33.1. Isometrisch 93
8.2.33.2. Aanzicht 93
8.2.33.3. Vrije oppervlakte last 93
8.2.34. Belastingsgevallen - BG36 95
8.2.34.1. Isometrisch 95
8.2.34.2. Aanzicht 95
8.2.34.3. Vrije oppervlakte last 95
8.2.35. Belastingsgevallen - BG40 97
8.2.35.1. Isometrisch 97
8.2.35.2. Aanzicht 97
8.2.35.3. Vrije oppervlakte last 97
8.2.36. Belastingsgevallen - BG41 99
8.2.36.1. Isometrisch 99
8.2.36.2. Aanzicht 99
8.2.36.3. Vrije oppervlakte last 99
8.2.37. Belastingsgevallen - BG42 101
8.2.37.1. Isometrisch 101
8.2.37.2. Aanzicht 101
8.2.37.3. Vrije oppervlakte last 101
8.2.38. Belastingsgevallen - BG43 103
8.2.38.1. Isometrisch 103
8.2.38.2. Aanzicht 103
8.2.38.3. Vrije oppervlakte last 103
8.2.39. Belastingsgevallen - BG44 105
8.2.39.1. Isometrisch 105
8.2.39.2. Aanzicht 105
8.2.39.3. Vrije oppervlakte last 105
8.2.40. Belastingsgevallen - BG45 107
8.2.40.1. Isometrisch 107
8.2.40.2. Aanzicht 107
8.2.40.3. Vrije oppervlakte last 107
8.2.41. Belastingsgevallen - BG46 109
8.2.41.1. Isometrisch 109
8.2.41.2. Aanzicht 109
8.2.41.3. Vrije oppervlakte last 109
8.2.42. Belastingsgevallen - BG47 111
8.2.42.1. Isometrisch 111
8.2.42.2. Aanzicht 111
8.2.42.3. Vrije oppervlakte last 111
8.2.43. Belastingsgevallen - BG50 113
8.2.43.1. Isometrisch 113
8.2.43.2. Aanzicht 113
8.2.43.3. Vrije oppervlakte last 113
8.2.44. Belastingsgevallen - BG51 114
8.2.44.1. Isometrisch 114
8.2.44.2. Aanzicht 114
8.2.44.3. Vrije oppervlakte last 114
8.2.45. Belastingsgevallen - BG52 115
8.2.45.1. Isometrisch 115
8.2.45.2. Aanzicht 115
8.2.45.3. Vrije oppervlakte last 115
8.2.46. Belastingsgevallen - BG53 116
8.2.46.1. Isometrisch 116
8.2.46.2. Aanzicht 116
8.2.46.3. Vrije oppervlakte last 116
8.2.47. Belastingsgevallen - BG60 117
8.2.47.1. Isometrisch 117
8.2.47.2. Aanzicht 117
8.2.47.3. Vrije oppervlakte last 117
8.2.48. Belastingsgevallen - BG61 118
8.2.48.1. Isometrisch 118
8.2.48.2. Aanzicht 118
8.2.48.3. Vrije oppervlakte last 118
8.2.49. Belastingsgevallen - BG62 119
8.2.49.1. Isometrisch 119
8.2.49.2. Aanzicht 119
8.2.49.3. Vrije oppervlakte last 119
8.2.50. Belastingsgevallen - BG63 120
8.2.50.1. Isometrisch 120
8.2.50.2. Aanzicht 120

8.2.50.3. Vrije oppervlakte last 120
8.2.51. Belastingsgevallen - BG70 121
8.2.51.1. Isometrisch 121
8.2.51.2. Aanzicht 121
8.2.51.3. Vrije oppervlakte last 121
8.2.52. Belastingsgevallen - BG71 122
8.2.52.1. Isometrisch 122
8.2.52.2. Aanzicht 122
8.2.52.3. Vrije oppervlakte last 122
8.2.53. Belastingsgevallen - BG72 123
8.2.53.1. Isometrisch 123
8.2.53.2. Aanzicht 123
8.2.53.3. Vrije oppervlakte last 123
8.2.54. Belastingsgevallen - BG73 124
8.2.54.1. Isometrisch 124
8.2.54.2. Aanzicht 124
8.2.54.3. Vrije oppervlakte last 124
8.2.55. Belastingsgevallen - BG80 125
8.2.55.1. Isometrisch 125
8.2.55.2. Aanzicht 125
8.2.55.3. Vrije oppervlakte last 125
8.2.56. Belastingsgevallen - BG81 126
8.2.56.1. Isometrisch 126
8.2.56.2. Aanzicht 126
8.2.56.3. Vrije oppervlakte last 126
8.2.57. Belastingsgevallen - BG82 127
8.2.57.1. Isometrisch 127
8.2.57.2. Aanzicht 127
8.2.57.3. Vrije oppervlakte last 127
8.2.58. Belastingsgevallen - BG83 128
8.2.58.1. Isometrisch 128
8.2.58.2. Aanzicht 128
8.2.58.3. Vrije oppervlakte last 128
8.2.59. Belastingsgevallen - BG100 129
8.2.59.1. Isometrisch 129
8.2.59.2. Aanzicht 129
8.2.59.3. Vrije oppervlakte last 129
8.2.60. Belastingsgevallen - BG101 131
8.2.60.1. Isometrisch 131
8.2.60.2. Aanzicht 131
8.2.60.3. Vrije oppervlakte last 131
8.2.61. Belastingsgevallen - BG102 133
8.2.61.1. Isometrisch 133
8.2.61.2. Aanzicht 133
8.2.61.3. Vrije oppervlakte last 133
8.2.62. Belastingsgevallen - BG103 135
8.2.62.1. Isometrisch 135
8.2.62.2. Aanzicht 135
8.2.62.3. Vrije oppervlakte last 135
8.2.63. Belastingsgevallen - BG104 137
8.2.63.1. Isometrisch 137
8.2.63.2. Aanzicht 137
8.2.63.3. Vrije oppervlakte last 137
8.2.64. Belastingsgevallen - BG105 139
8.2.64.1. Isometrisch 139
8.2.64.2. Aanzicht 139
8.2.64.3. Vrije oppervlakte last 139
8.2.65. Belastingsgevallen - BG106 141
8.2.65.1. Isometrisch 141
8.2.65.2. Aanzicht 141
8.2.65.3. Vrije oppervlakte last 141
8.2.66. Belastingsgevallen - BG107 143
8.2.66.1. Isometrisch 143
8.2.66.2. Aanzicht 143
8.2.66.3. Vrije oppervlakte last 143
8.2.67. Belastingsgevallen - BG108 145
8.2.67.1. Isometrisch 145
8.2.67.2. Aanzicht 145
8.2.67.3. Vrije oppervlakte last 145
8.2.68. Belastingsgevallen - BG109 147
8.2.68.1. Isometrisch 147
8.2.68.2. Aanzicht 147
8.2.68.3. Vrije oppervlakte last 147
8.2.69. Belastingsgevallen - BG110 149
8.2.69.1. Isometrisch 149
8.2.69.2. Aanzicht 149
8.2.69.3. Vrije oppervlakte last 149
8.2.70. Belastingsgevallen - BG111 151
8.2.70.1. Isometrisch 151
8.2.70.2. Aanzicht 151
8.2.70.3. Vrije oppervlakte last 151
8.2.71. Belastingsgevallen - BG112 153
8.2.71.1. Isometrisch 153
8.2.71.2. Aanzicht 153
8.2.71.3. Vrije oppervlakte last 153

8.2.72. Belastingsgevallen - BG113 155
8.2.72.1. Isometrisch 155
8.2.72.2. Aanzicht 155
8.2.72.3. Vrije oppervlakte last 155
8.2.73. Belastingsgevallen - BG114 157
8.2.73.1. Isometrisch 157
8.2.73.2. Aanzicht 157
8.2.73.3. Vrije oppervlakte last 157
8.2.74. Belastingsgevallen - BG115 159
8.2.74.1. Isometrisch 159
8.2.74.2. Aanzicht 159
8.2.74.3. Vrije oppervlakte last 159
8.2.75. Belastingsgevallen - BG116 161
8.2.75.1. Isometrisch 161
8.2.75.2. Aanzicht 161
8.2.75.3. Vrije oppervlakte last 161
8.2.76. Belastingsgevallen - BG117 163
8.2.76.1. Isometrisch 163
8.2.76.2. Aanzicht 163
8.2.76.3. Vrije oppervlakte last 163
8.2.77. Belastingsgevallen - BG118 165
8.2.77.1. Isometrisch 165
8.2.77.2. Aanzicht 165
8.2.77.3. Vrije oppervlakte last 165
8.2.78. Belastingsgevallen - BG119 167
8.2.78.1. Isometrisch 167
8.2.78.2. Aanzicht 167
8.2.78.3. Vrije oppervlakte last 167
8.2.79. Belastingsgevallen - BG120 169
8.2.79.1. Isometrisch 169
8.2.79.2. Aanzicht 169
8.2.79.3. Vrije oppervlakte last 169
8.2.80. Belastingsgevallen - BG121 171
8.2.80.1. Isometrisch 171
8.2.80.2. Aanzicht 171
8.2.80.3. Vrije oppervlakte last 171
8.2.81. Belastingsgevallen - BG122 173
8.2.81.1. Isometrisch 173
8.2.81.2. Aanzicht 173
8.2.81.3. Vrije oppervlakte last 173
8.2.82. Belastingsgevallen - BG123 175
8.2.82.1. Isometrisch 175
8.2.82.2. Aanzicht 175
8.2.82.3. Vrije oppervlakte last 175
8.2.83. Belastingsgevallen - BG124 177
8.2.83.1. Isometrisch 177
8.2.83.2. Aanzicht 177
8.2.83.3. Vrije oppervlakte last 177
8.2.84. Belastingsgevallen - BG125 179
8.2.84.1. Isometrisch 179
8.2.84.2. Aanzicht 179
8.2.84.3. Vrije oppervlakte last 179
8.2.85. Belastingsgevallen - BG126 181
8.2.85.1. Isometrisch 181
8.2.85.2. Aanzicht 181
8.2.85.3. Vrije oppervlakte last 181
8.2.86. Belastingsgevallen - BG127 183
8.2.86.1. Isometrisch 183
8.2.86.2. Aanzicht 183
8.2.86.3. Vrije oppervlakte last 183
8.2.87. Belastingsgevallen - BG128 185
8.2.87.1. Isometrisch 185
8.2.87.2. Aanzicht 185
8.2.87.3. Vrije oppervlakte last 185
8.2.88. Belastingsgevallen - BG129 187
8.2.88.1. Isometrisch 187
8.2.88.2. Aanzicht 187
8.2.88.3. Vrije oppervlakte last 187
8.2.89. Belastingsgevallen - BG130 189
8.2.89.1. Isometrisch 189
8.2.89.2. Aanzicht 189
8.2.89.3. Vrije oppervlakte last 189
8.2.90. Belastingsgevallen - BG131 191
8.2.90.1. Isometrisch 191
8.2.90.2. Aanzicht 191
8.2.90.3. Vrije oppervlakte last 191
8.2.91. Belastingsgevallen - BG132 193
8.2.91.1. Isometrisch 193
8.2.91.2. Aanzicht 193
8.2.91.3. Vrije oppervlakte last 193
8.2.92. Belastingsgevallen - BG133 195
8.2.92.1. Isometrisch 195
8.2.92.2. Aanzicht 195
8.2.92.3. Vrije oppervlakte last 195
8.2.93. Belastingsgevallen - BG134 197

8.2.93.1. Isometrisch 197
8.2.93.2. Aanzicht 197
8.2.93.3. Vrije oppervlakte last 197
8.2.94. Belastingsgevallen - BG135 199
8.2.94.1. Isometrisch 199
8.2.94.2. Aanzicht 199
8.2.94.3. Vrije oppervlakte last 199
8.2.95. Belastingsgevallen - BG136 201
8.2.95.1. Isometrisch 201
8.2.95.2. Aanzicht 201
8.2.95.3. Vrije oppervlakte last 201
8.2.96. Belastingsgevallen - BG137 203
8.2.96.1. Isometrisch 203
8.2.96.2. Aanzicht 203
8.2.96.3. Vrije oppervlakte last 203
8.2.97. Belastingsgevallen - BG138 205
8.2.97.1. Isometrisch 205
8.2.97.2. Aanzicht 205
8.2.97.3. Vrije oppervlakte last 205
8.2.98. Belastingsgevallen - BG139 207
8.2.98.1. Isometrisch 207
8.2.98.2. Aanzicht 207
8.2.98.3. Vrije oppervlakte last 207
8.2.99. Belastingsgevallen - BG140 209
8.2.99.1. Isometrisch 209
8.2.99.2. Aanzicht 209
8.2.99.3. Vrije oppervlakte last 209
8.2.100. Belastingsgevallen - BG141 211
8.2.100.1. Isometrisch 211
8.2.100.2. Aanzicht 211
8.2.100.3. Vrije oppervlakte last 211
8.2.101. Belastingsgevallen - BG142 213
8.2.101.1. Isometrisch 213
8.2.101.2. Aanzicht 213
8.2.101.3. Vrije oppervlakte last 213
8.2.102. Belastingsgevallen - BG143 215
8.2.102.1. Isometrisch 215
8.2.102.2. Aanzicht 215
8.2.102.3. Vrije oppervlakte last 215
8.2.103. Belastingsgevallen - BG144 217
8.2.103.1. Isometrisch 217
8.2.103.2. Aanzicht 217
8.2.103.3. Vrije oppervlakte last 217
8.2.104. Belastingsgevallen - BG145 219
8.2.104.1. Isometrisch 219
8.2.104.2. Aanzicht 219
8.2.104.3. Vrije oppervlakte last 219
8.2.105. Belastingsgevallen - BG146 221
8.2.105.1. Isometrisch 221
8.2.105.2. Aanzicht 221
8.2.105.3. Vrije oppervlakte last 221
8.2.106. Belastingsgevallen - BG147 223
8.2.106.1. Isometrisch 223
8.2.106.2. Aanzicht 223
8.2.106.3. Vrije oppervlakte last 223
8.2.107. Belastingsgevallen - BG148 225
8.2.107.1. Isometrisch 225
8.2.107.2. Aanzicht 225
8.2.107.3. Vrije oppervlakte last 225
8.2.108. Belastingsgevallen - BG149 227
8.2.108.1. Isometrisch 227
8.2.108.2. Aanzicht 227
8.2.108.3. Vrije oppervlakte last 227
8.2.109. Belastingsgevallen - BG150 229
8.2.109.1. Isometrisch 229
8.2.109.2. Aanzicht 229
8.2.109.3. Vrije oppervlakte last 229
8.2.110. Belastingsgevallen - BG151 231
8.2.110.1. Isometrisch 231
8.2.110.2. Aanzicht 231
8.2.110.3. Vrije oppervlakte last 231
8.2.111. Belastingsgevallen - BG152 233
8.2.111.1. Isometrisch 233
8.2.111.2. Aanzicht 233
8.2.111.3. Vrije oppervlakte last 233
8.2.112. Belastingsgevallen - BG153 235
8.2.112.1. Isometrisch 235
8.2.112.2. Aanzicht 235
8.2.112.3. Vrije oppervlakte last 235
8.2.113. Belastingsgevallen - BG154 237
8.2.113.1. Isometrisch 237
8.2.113.2. Aanzicht 237
8.2.113.3. Vrije oppervlakte last 237
8.2.114. Belastingsgevallen - BG155 239
8.2.114.1. Isometrisch 239

8.2.114.2. Aanzicht 239
8.2.114.3. Vrije oppervlakte last 239
8.2.115. Belastingsgevallen - BG156 241
8.2.115.1. Isometrisch 241
8.2.115.2. Aanzicht 241
8.2.115.3. Vrije oppervlakte last 241
8.2.116. Belastingsgevallen - BG157 243
8.2.116.1. Isometrisch 243
8.2.116.2. Aanzicht 243
8.2.116.3. Vrije oppervlakte last 243
8.2.117. Belastingsgevallen - BG158 245
8.2.117.1. Isometrisch 245
8.2.117.2. Aanzicht 245
8.2.117.3. Vrije oppervlakte last 245
8.2.118. Belastingsgevallen - BG159 247
8.2.118.1. Isometrisch 247
8.2.118.2. Aanzicht 247
8.2.118.3. Vrije oppervlakte last 247
8.2.119. Belastingsgevallen - BG160 249
8.2.119.1. Isometrisch 249
8.2.119.2. Aanzicht 249
8.2.119.3. Vrije oppervlakte last 249
8.2.120. Belastingsgevallen - BG161 251
8.2.120.1. Isometrisch 251
8.2.120.2. Aanzicht 251
8.2.120.3. Vrije oppervlakte last 251
8.2.121. Belastingsgevallen - BG162 253
8.2.121.1. Isometrisch 253
8.2.121.2. Aanzicht 253
8.2.121.3. Vrije oppervlakte last 253
8.2.122. Belastingsgevallen - BG163 255
8.2.122.1. Isometrisch 255
8.2.122.2. Aanzicht 255
8.2.122.3. Vrije oppervlakte last 255
8.2.123. Belastingsgevallen - BG164 257
8.2.123.1. Isometrisch 257
8.2.123.2. Aanzicht 257
8.2.123.3. Vrije oppervlakte last 257
8.2.124. Belastingsgevallen - BG165 259
8.2.124.1. Isometrisch 259
8.2.124.2. Aanzicht 259
8.2.124.3. Vrije oppervlakte last 259
8.2.125. Belastingsgevallen - BG166 261
8.2.125.1. Isometrisch 261
8.2.125.2. Aanzicht 261
8.2.125.3. Vrije oppervlakte last 261
8.2.126. Belastingsgevallen - BG167 263
8.2.126.1. Isometrisch 263
8.2.126.2. Aanzicht 263
8.2.126.3. Vrije oppervlakte last 263
8.2.127. Belastingsgevallen - BG168 265
8.2.127.1. Isometrisch 265
8.2.127.2. Aanzicht 265
8.2.127.3. Vrije oppervlakte last 265
8.2.128. Belastingsgevallen - BG169 267
8.2.128.1. Isometrisch 267
8.2.128.2. Aanzicht 267
8.2.128.3. Vrije oppervlakte last 267
8.2.129. Belastingsgevallen - BG170 269
8.2.129.1. Isometrisch 269
8.2.129.2. Aanzicht 269
8.2.129.3. Vrije oppervlakte last 269
8.2.130. Belastingsgevallen - BG171 271
8.2.130.1. Isometrisch 271
8.2.130.2. Aanzicht 271
8.2.130.3. Vrije oppervlakte last 271
8.2.131. Belastingsgevallen - BG172 273
8.2.131.1. Isometrisch 273
8.2.131.2. Aanzicht 273
8.2.131.3. Vrije oppervlakte last 273
8.2.132. Belastingsgevallen - BG173 275
8.2.132.1. Isometrisch 275
8.2.132.2. Aanzicht 275
8.2.132.3. Vrije oppervlakte last 275
8.2.133. Belastingsgevallen - BG174 277
8.2.133.1. Isometrisch 277
8.2.133.2. Aanzicht 277
8.2.133.3. Vrije oppervlakte last 277
8.2.134. Belastingsgevallen - BG175 279
8.2.134.1. Isometrisch 279
8.2.134.2. Aanzicht 279
8.2.134.3. Vrije oppervlakte last 279
8.2.135. Belastingsgevallen - BG176 281
8.2.135.1. Isometrisch 281
8.2.135.2. Aanzicht 281

8.2.135.3. Vrije oppervlakte last 281
8.2.136. Belastingsgevallen - BG177 283
8.2.136.1. Isometrisch 283
8.2.136.2. Aanzicht 283
8.2.136.3. Vrije oppervlakte last 283
8.2.137. Belastingsgevallen - BG178 285
8.2.137.1. Isometrisch 285
8.2.137.2. Aanzicht 285
8.2.137.3. Vrije oppervlakte last 285
8.2.138. Belastingsgevallen - BG179 287
8.2.138.1. Isometrisch 287
8.2.138.2. Aanzicht 287
8.2.138.3. Vrije oppervlakte last 287
8.2.139. Belastingsgevallen - BG180 289
8.2.139.1. Isometrisch 289
8.2.139.2. Aanzicht 289
8.2.139.3. Vrije oppervlakte last 289
8.2.140. Belastingsgevallen - BG181 291
8.2.140.1. Isometrisch 291
8.2.140.2. Aanzicht 291
8.2.140.3. Vrije oppervlakte last 291
8.2.141. Belastingsgevallen - BG182 293
8.2.141.1. Isometrisch 293
8.2.141.2. Aanzicht 293
8.2.141.3. Vrije oppervlakte last 293
8.2.142. Belastingsgevallen - BG183 295
8.2.142.1. Isometrisch 295
8.2.142.2. Aanzicht 295
8.2.142.3. Vrije oppervlakte last 295
8.2.143. Belastingsgevallen - BG184 297
8.2.143.1. Isometrisch 297
8.2.143.2. Aanzicht 297
8.2.143.3. Vrije oppervlakte last 297
8.2.144. Belastingsgevallen - BG185 299
8.2.144.1. Isometrisch 299
8.2.144.2. Aanzicht 299
8.2.144.3. Vrije oppervlakte last 299
8.2.145. Belastingsgevallen - BG186 301
8.2.145.1. Isometrisch 301
8.2.145.2. Aanzicht 301
8.2.145.3. Vrije oppervlakte last 301
8.2.146. Belastingsgevallen - BG187 303
8.2.146.1. Isometrisch 303
8.2.146.2. Aanzicht 303
8.2.146.3. Vrije oppervlakte last 303
8.2.147. Belastingsgevallen - BG188 305
8.2.147.1. Isometrisch 305
8.2.147.2. Aanzicht 305
8.2.147.3. Vrije oppervlakte last 305
8.2.148. Belastingsgevallen - BG189 307
8.2.148.1. Isometrisch 307
8.2.148.2. Aanzicht 307
8.2.148.3. Vrije oppervlakte last 307
8.2.149. Belastingsgevallen - BG190 309
8.2.149.1. Isometrisch 309
8.2.149.2. Aanzicht 309
8.2.149.3. Vrije oppervlakte last 309
8.2.150. Belastingsgevallen - BG191 311
8.2.150.1. Isometrisch 311
8.2.150.2. Aanzicht 311
8.2.150.3. Vrije oppervlakte last 311
8.2.151. Belastingsgevallen - BG192 313
8.2.151.1. Isometrisch 313
8.2.151.2. Aanzicht 313
8.2.151.3. Vrije oppervlakte last 313
8.2.152. Belastingsgevallen - BG193 315
8.2.152.1. Isometrisch 315
8.2.152.2. Aanzicht 315
8.2.152.3. Vrije oppervlakte last 315
8.2.153. Belastingsgevallen - BG194 317
8.2.153.1. Isometrisch 317
8.2.153.2. Aanzicht 317
8.2.153.3. Vrije oppervlakte last 317
8.2.154. Belastingsgevallen - BG195 319
8.2.154.1. Isometrisch 319
8.2.154.2. Aanzicht 319
8.2.154.3. Vrije oppervlakte last 319
8.2.155. Belastingsgevallen - BG196 321
8.2.155.1. Isometrisch 321
8.2.155.2. Aanzicht 321
8.2.155.3. Vrije oppervlakte last 321
8.2.156. Belastingsgevallen - BG197 323
8.2.156.1. Isometrisch 323
8.2.156.2. Aanzicht 323
8.2.156.3. Vrije oppervlakte last 323

8.2.157. Belastingsgevallen - BG198 325
8.2.157.1. Isometrisch 325
8.2.157.2. Aanzicht 325
8.2.157.3. Vrije oppervlakte last 325
8.2.158. Belastingsgevallen - BG199 327
8.2.158.1. Isometrisch 327
8.2.158.2. Aanzicht 327
8.2.158.3. Vrije oppervlakte last 327
8.2.159. Belastingsgevallen - BG200 329
8.2.159.1. Isometrisch 329
8.2.159.2. Aanzicht 329
8.2.159.3. Vrije oppervlakte last 329
8.2.160. Belastingsgevallen - BG201 331
8.2.160.1. Isometrisch 331
8.2.160.2. Aanzicht 331
8.2.160.3. Vrije oppervlakte last 331
8.2.161. Belastingsgevallen - BG202 333
8.2.161.1. Isometrisch 333
8.2.161.2. Aanzicht 333
8.2.161.3. Vrije oppervlakte last 333
8.2.162. Belastingsgevallen - BG203 335
8.2.162.1. Isometrisch 335
8.2.162.2. Aanzicht 335
8.2.162.3. Vrije oppervlakte last 335
8.2.163. Belastingsgevallen - BG204 337
8.2.163.1. Isometrisch 337
8.2.163.2. Aanzicht 337
8.2.163.3. Vrije oppervlakte last 337
8.2.164. Belastingsgevallen - BG205 339
8.2.164.1. Isometrisch 339
8.2.164.2. Aanzicht 339
8.2.164.3. Vrije oppervlakte last 339
8.2.165. Belastingsgevallen - BG206 341
8.2.165.1. Isometrisch 341
8.2.165.2. Aanzicht 341
8.2.165.3. Vrije oppervlakte last 341
8.2.166. Belastingsgevallen - BG207 343
8.2.166.1. Isometrisch 343
8.2.166.2. Aanzicht 343
8.2.166.3. Vrije oppervlakte last 343
8.2.167. Belastingsgevallen - BG208 345
8.2.167.1. Isometrisch 345
8.2.167.2. Aanzicht 345
8.2.167.3. Vrije oppervlakte last 345
8.2.168. Belastingsgevallen - BG209 347
8.2.168.1. Isometrisch 347
8.2.168.2. Aanzicht 347
8.2.168.3. Vrije oppervlakte last 347
8.2.169. Belastingsgevallen - BG210 349
8.2.169.1. Isometrisch 349
8.2.169.2. Aanzicht 349
8.2.169.3. Vrije oppervlakte last 349
8.2.170. Belastingsgevallen - BG211 351
8.2.170.1. Isometrisch 351
8.2.170.2. Aanzicht 351
8.2.170.3. Vrije oppervlakte last 351
8.2.171. Belastingsgevallen - BG212 353
8.2.171.1. Isometrisch 353
8.2.171.2. Aanzicht 353
8.2.171.3. Vrije oppervlakte last 353
8.2.172. Belastingsgevallen - BG213 355
8.2.172.1. Isometrisch 355
8.2.172.2. Aanzicht 355
8.2.172.3. Vrije oppervlakte last 355
8.2.173. Belastingsgevallen - BG214 357
8.2.173.1. Isometrisch 357
8.2.173.2. Aanzicht 357
8.2.173.3. Vrije oppervlakte last 357
8.2.174. Belastingsgevallen - BG215 359
8.2.174.1. Isometrisch 359
8.2.174.2. Aanzicht 359
8.2.174.3. Vrije oppervlakte last 359
8.2.175. Belastingsgevallen - BG216 361
8.2.175.1. Isometrisch 361
8.2.175.2. Aanzicht 361
8.2.175.3. Vrije oppervlakte last 361
8.2.176. Belastingsgevallen - BG217 362
8.2.176.1. Isometrisch 362
8.2.176.2. Aanzicht 362
8.2.176.3. Vrije oppervlakte last 362
8.2.177. Belastingsgevallen - BG218 363
8.2.177.1. Isometrisch 363
8.2.177.2. Aanzicht 363
8.2.177.3. Vrije oppervlakte last 363
8.2.178. Belastingsgevallen - BG219 364

8.2.178.1. Isometrisch 364
8.2.178.2. Aanzicht 364
8.2.178.3. Vrije oppervlakte last 364
8.2.179. Belastingsgevallen - BG220 365
8.2.179.1. Isometrisch 365
8.2.179.2. Aanzicht 365
8.2.179.3. Vrije oppervlakte last 365
8.2.180. Belastingsgevallen - BG221 366
8.2.180.1. Isometrisch 366
8.2.180.2. Aanzicht 366
8.2.180.3. Vrije oppervlakte last 366
8.2.181. Belastingsgevallen - BG222 367
8.2.181.1. Isometrisch 367
8.2.181.2. Aanzicht 367
8.2.181.3. Vrije oppervlakte last 367
8.2.182. Belastingsgevallen - BG223 368
8.2.182.1. Isometrisch 368
8.2.182.2. Aanzicht 368
8.2.182.3. Vrije oppervlakte last 368
8.2.183. Belastingsgevallen - BG224 369
8.2.183.1. Isometrisch 369
8.2.183.2. Aanzicht 369
8.2.183.3. Vrije oppervlakte last 369
8.2.184. Belastingsgevallen - BG225 370
8.2.184.1. Isometrisch 370
8.2.184.2. Aanzicht 370
8.2.184.3. Vrije oppervlakte last 370
8.2.185. Belastingsgevallen - BG226 371
8.2.185.1. Isometrisch 371
8.2.185.2. Aanzicht 371
8.2.185.3. Vrije oppervlakte last 371
8.2.186. Belastingsgevallen - BG227 372
8.2.186.1. Isometrisch 372
8.2.186.2. Aanzicht 372
8.2.186.3. Vrije oppervlakte last 372
8.2.187. Belastingsgevallen - BG228 373
8.2.187.1. Isometrisch 373
8.2.187.2. Aanzicht 373
8.2.187.3. Vrije oppervlakte last 373
8.2.188. Belastingsgevallen - BG229 374
8.2.188.1. Isometrisch 374
8.2.188.2. Aanzicht 374
8.2.188.3. Vrije oppervlakte last 374
8.2.189. Belastingsgevallen - BG230 375
8.2.189.1. Isometrisch 375
8.2.189.2. Aanzicht 375
8.2.189.3. Vrije oppervlakte last 375
8.2.190. Belastingsgevallen - BG231 376
8.2.190.1. Isometrisch 376
8.2.190.2. Aanzicht 376
8.2.190.3. Vrije oppervlakte last 376
8.2.191. Belastingsgevallen - BG232 377
8.2.191.1. Isometrisch 377
8.2.191.2. Aanzicht 377
8.2.191.3. Vrije oppervlakte last 377
8.2.192. Belastingsgevallen - BG233 378
8.2.192.1. Isometrisch 378
8.2.192.2. Aanzicht 378
8.2.192.3. Vrije oppervlakte last 378
8.2.193. Belastingsgevallen - BG234 379
8.2.193.1. Isometrisch 379
8.2.193.2. Aanzicht 379
8.2.193.3. Vrije oppervlakte last 379
8.2.194. Belastingsgevallen - BG235 380
8.2.194.1. Isometrisch 380
8.2.194.2. Aanzicht 380
8.2.194.3. Vrije oppervlakte last 380
8.2.195. Belastingsgevallen - BG236 381
8.2.195.1. Isometrisch 381
8.2.195.2. Aanzicht 381
8.2.195.3. Vrije oppervlakte last 381
8.2.196. Belastingsgevallen - BG237 382
8.2.196.1. Isometrisch 382
8.2.196.2. Aanzicht 382
8.2.196.3. Vrije oppervlakte last 382
8.2.197. Belastingsgevallen - BG238 383
8.2.197.1. Isometrisch 383
8.2.197.2. Aanzicht 383
8.2.197.3. Vrije oppervlakte last 383
8.2.198. Belastingsgevallen - BG239 384
8.2.198.1. Isometrisch 384
8.2.198.2. Aanzicht 384
8.2.198.3. Vrije oppervlakte last 384
8.2.199. Belastingsgevallen - BG240 385
8.2.199.1. Isometrisch 385

8.2.199.2. Aanzicht 385
8.2.199.3. Vrije oppervlakte last 385
8.2.200. Belastingsgevallen - BG241 386
8.2.200.1. Isometrisch 386
8.2.200.2. Aanzicht 386
8.2.200.3. Vrije oppervlakte last 386
8.2.201. Belastingsgevallen - BG242 387
8.2.201.1. Isometrisch 387
8.2.201.2. Aanzicht 387
8.2.201.3. Vrije oppervlakte last 387
8.2.202. Belastingsgevallen - BG243 388
8.2.202.1. Isometrisch 388
8.2.202.2. Aanzicht 388
8.2.202.3. Vrije oppervlakte last 388
8.2.203. Belastingsgevallen - BG244 389
8.2.203.1. Isometrisch 389
8.2.203.2. Aanzicht 389
8.2.203.3. Vrije oppervlakte last 389
8.2.204. Belastingsgevallen - BG245 390
8.2.204.1. Isometrisch 390
8.2.204.2. Aanzicht 390
8.2.204.3. Vrije oppervlakte last 390
8.2.205. Belastingsgevallen - BG246 392
8.2.205.1. Isometrisch 392
8.2.205.2. Aanzicht 392
8.2.205.3. Vrije oppervlakte last 392
8.2.206. Belastingsgevallen - BG247 394
8.2.206.1. Isometrisch 394
8.2.206.2. Aanzicht 394
8.2.206.3. Vrije oppervlakte last 394
8.2.207. Belastingsgevallen - BG248 396
8.2.207.1. Isometrisch 396
8.2.207.2. Aanzicht 396
8.2.207.3. Vrije oppervlakte last 396
8.2.208. Belastingsgevallen - BG249 398
8.2.208.1. Isometrisch 398
8.2.208.2. Aanzicht 398
8.2.208.3. Vrije oppervlakte last 398
8.2.209. Belastingsgevallen - BG250 400
8.2.209.1. Isometrisch 400
8.2.209.2. Aanzicht 400
8.2.209.3. Vrije oppervlakte last 400
8.2.210. Belastingsgevallen - BG251 402
8.2.210.1. Isometrisch 402
8.2.210.2. Aanzicht 402
8.2.210.3. Vrije oppervlakte last 402
8.2.211. Belastingsgevallen - BG252 404
8.2.211.1. Isometrisch 404
8.2.211.2. Aanzicht 404
8.2.211.3. Vrije oppervlakte last 404
8.2.212. Belastingsgevallen - BG253 406
8.2.212.1. Isometrisch 406
8.2.212.2. Aanzicht 406
8.2.212.3. Vrije oppervlakte last 406
8.2.213. Belastingsgevallen - BG254 408
8.2.213.1. Isometrisch 408
8.2.213.2. Aanzicht 408
8.2.213.3. Vrije oppervlakte last 408
8.2.214. Belastingsgevallen - BG255 410
8.2.214.1. Isometrisch 410
8.2.214.2. Aanzicht 410
8.2.214.3. Vrije oppervlakte last 410
8.2.215. Belastingsgevallen - BG256 412
8.2.215.1. Isometrisch 412
8.2.215.2. Aanzicht 412
8.2.215.3. Vrije oppervlakte last 412
8.2.216. Belastingsgevallen - BG257 414
8.2.216.1. Isometrisch 414
8.2.216.2. Aanzicht 414
8.2.216.3. Vrije oppervlakte last 414
8.2.217. Belastingsgevallen - BG258 416
8.2.217.1. Isometrisch 416
8.2.217.2. Aanzicht 416
8.2.217.3. Vrije oppervlakte last 416
8.2.218. Belastingsgevallen - BG259 418
8.2.218.1. Isometrisch 418
8.2.218.2. Aanzicht 418
8.2.218.3. Vrije oppervlakte last 418
8.2.219. Belastingsgevallen - BG260 420
8.2.219.1. Isometrisch 420
8.2.219.2. Aanzicht 420
8.2.219.3. Vrije oppervlakte last 420
8.2.220. Belastingsgevallen - BG261 422
8.2.220.1. Isometrisch 422
8.2.220.2. Aanzicht 422

8.2.220.3. Vrije oppervlakte last 422
8.2.221. Belastingsgevallen - BG262 424
8.2.221.1. Isometrisch 424
8.2.221.2. Aanzicht 424
8.2.221.3. Vrije oppervlakte last 424
8.2.222. Belastingsgevallen - BG263 426
8.2.222.1. Isometrisch 426
8.2.222.2. Aanzicht 426
8.2.222.3. Vrije oppervlakte last 426
8.2.223. Belastingsgevallen - BG264 428
8.2.223.1. Isometrisch 428
8.2.223.2. Aanzicht 428
8.2.223.3. Vrije oppervlakte last 428
8.2.224. Belastingsgevallen - BG265 430
8.2.224.1. Isometrisch 430
8.2.224.2. Aanzicht 430
8.2.224.3. Vrije oppervlakte last 430
8.2.225. Belastingsgevallen - BG266 432
8.2.225.1. Isometrisch 432
8.2.225.2. Aanzicht 432
8.2.225.3. Vrije oppervlakte last 432
8.2.226. Belastingsgevallen - BG267 434
8.2.226.1. Isometrisch 434
8.2.226.2. Aanzicht 434
8.2.226.3. Vrije oppervlakte last 434
8.2.227. Belastingsgevallen - BG268 436
8.2.227.1. Isometrisch 436
8.2.227.2. Aanzicht 436
8.2.227.3. Vrije oppervlakte last 436
8.2.228. Belastingsgevallen - BG269 438
8.2.228.1. Isometrisch 438
8.2.228.2. Aanzicht 438
8.2.228.3. Vrije oppervlakte last 438
8.2.229. Belastingsgevallen - BG270 440
8.2.229.1. Isometrisch 440
8.2.229.2. Aanzicht 440
8.2.229.3. Vrije oppervlakte last 440
8.2.230. Belastingsgevallen - BG271 442
8.2.230.1. Isometrisch 442
8.2.230.2. Aanzicht 442
8.2.230.3. Vrije oppervlakte last 442
8.2.231. Belastingsgevallen - BG272 444
8.2.231.1. Isometrisch 444
8.2.231.2. Aanzicht 444
8.2.231.3. Vrije oppervlakte last 444
8.2.232. Belastingsgevallen - BG273 446
8.2.232.1. Isometrisch 446
8.2.232.2. Aanzicht 446
8.2.232.3. Vrije oppervlakte last 446
8.2.233. Belastingsgevallen - BG274 448
8.2.233.1. Isometrisch 448
8.2.233.2. Aanzicht 448
8.2.233.3. Vrije oppervlakte last 448
8.2.234. Belastingsgevallen - BG275 450
8.2.234.1. Isometrisch 450
8.2.234.2. Aanzicht 450
8.2.234.3. Vrije oppervlakte last 450
8.2.235. Belastingsgevallen - BG276 452
8.2.235.1. Isometrisch 452
8.2.235.2. Aanzicht 452
8.2.235.3. Vrije oppervlakte last 452
8.2.236. Belastingsgevallen - BG277 454
8.2.236.1. Isometrisch 454
8.2.236.2. Aanzicht 454
8.2.236.3. Vrije oppervlakte last 454
8.2.237. Belastingsgevallen - BG278 456
8.2.237.1. Isometrisch 456
8.2.237.2. Aanzicht 456
8.2.237.3. Vrije oppervlakte last 456
8.2.238. Belastingsgevallen - BG279 458
8.2.238.1. Isometrisch 458
8.2.238.2. Aanzicht 458
8.2.238.3. Vrije oppervlakte last 458
8.2.239. Belastingsgevallen - BG280 460
8.2.239.1. Isometrisch 460
8.2.239.2. Aanzicht 460
8.2.239.3. Vrije oppervlakte last 460
8.2.240. Belastingsgevallen - BG281 462
8.2.240.1. Isometrisch 462
8.2.240.2. Aanzicht 462
8.2.240.3. Vrije oppervlakte last 462
8.2.241. Belastingsgevallen - BG282 464
8.2.241.1. Isometrisch 464
8.2.241.2. Aanzicht 464
8.2.241.3. Vrije oppervlakte last 464

8.2.242. Belastingsgevallen - BG283 466
8.2.242.1. Isometrisch 466
8.2.242.2. Aanzicht 466
8.2.242.3. Vrije oppervlakte last 466
8.2.243. Belastingsgevallen - BG284 468
8.2.243.1. Isometrisch 468
8.2.243.2. Aanzicht 468
8.2.243.3. Vrije oppervlakte last 468
8.2.244. Belastingsgevallen - BG285 470
8.2.244.1. Isometrisch 470
8.2.244.2. Aanzicht 470
8.2.244.3. Vrije oppervlakte last 470
8.2.245. Belastingsgevallen - BG286 472
8.2.245.1. Isometrisch 472
8.2.245.2. Aanzicht 472
8.2.245.3. Vrije oppervlakte last 472
8.2.246. Belastingsgevallen - BG287 474
8.2.246.1. Isometrisch 474
8.2.246.2. Aanzicht 474
8.2.246.3. Vrije oppervlakte last 474
8.2.247. Belastingsgevallen - BG288 476
8.2.247.1. Isometrisch 476
8.2.247.2. Aanzicht 476
8.2.247.3. Vrije oppervlakte last 476
8.2.248. Belastingsgevallen - BG289 478
8.2.248.1. Isometrisch 478
8.2.248.2. Aanzicht 478
8.2.248.3. Vrije oppervlakte last 478
8.2.249. Belastingsgevallen - BG290 480
8.2.249.1. Isometrisch 480
8.2.249.2. Aanzicht 480
8.2.249.3. Vrije oppervlakte last 480
8.2.250. Belastingsgevallen - BG291 482
8.2.250.1. Isometrisch 482
8.2.250.2. Aanzicht 482
8.2.250.3. Vrije oppervlakte last 482
8.2.251. Belastingsgevallen - BG292 484
8.2.251.1. Isometrisch 484
8.2.251.2. Aanzicht 484
8.2.251.3. Vrije oppervlakte last 484
8.2.252. Belastingsgevallen - BG293 486
8.2.252.1. Isometrisch 486
8.2.252.2. Aanzicht 486
8.2.252.3. Vrije oppervlakte last 486
8.2.253. Belastingsgevallen - BG294 488
8.2.253.1. Isometrisch 488
8.2.253.2. Aanzicht 488
8.2.253.3. Vrije oppervlakte last 488
8.2.254. Belastingsgevallen - BG295 490
8.2.254.1. Isometrisch 490
8.2.254.2. Aanzicht 490
8.2.254.3. Vrije oppervlakte last 490
8.2.255. Belastingsgevallen - BG296 492
8.2.255.1. Isometrisch 492
8.2.255.2. Aanzicht 492
8.2.255.3. Vrije oppervlakte last 492
8.2.256. Belastingsgevallen - BG297 494
8.2.256.1. Isometrisch 494
8.2.256.2. Aanzicht 494
8.2.256.3. Vrije oppervlakte last 494
8.2.257. Belastingsgevallen - BG298 496
8.2.257.1. Isometrisch 496
8.2.257.2. Aanzicht 496
8.2.257.3. Vrije oppervlakte last 496
8.2.258. Belastingsgevallen - BG299 498
8.2.258.1. Isometrisch 498
8.2.258.2. Aanzicht 498
8.2.258.3. Vrije oppervlakte last 498
8.2.259. Belastingsgevallen - BG300 500
8.2.259.1. Isometrisch 500
8.2.259.2. Aanzicht 500
8.2.259.3. Vrije oppervlakte last 500
8.2.260. Belastingsgevallen - BG301 502
8.2.260.1. Isometrisch 502
8.2.260.2. Aanzicht 502
8.2.260.3. Vrije oppervlakte last 502
8.2.261. Belastingsgevallen - BG302 504
8.2.261.1. Isometrisch 504
8.2.261.2. Aanzicht 504
8.2.261.3. Vrije oppervlakte last 504
8.2.262. Belastingsgevallen - BG303 506
8.2.262.1. Isometrisch 506
8.2.262.2. Aanzicht 506
8.2.262.3. Vrije oppervlakte last 506
8.2.263. Belastingsgevallen - BG304 508

8.2.263.1. Isometrisch 508
8.2.263.2. Aanzicht 508
8.2.263.3. Vrije oppervlakte last 508
8.2.264. Belastingsgevallen - BG305 510
8.2.264.1. Isometrisch 510
8.2.264.2. Aanzicht 510
8.2.264.3. Vrije oppervlakte last 510
8.2.265. Belastingsgevallen - BG306 512
8.2.265.1. Isometrisch 512
8.2.265.2. Aanzicht 512
8.2.265.3. Vrije oppervlakte last 512
8.2.266. Belastingsgevallen - BG307 514
8.2.266.1. Isometrisch 514
8.2.266.2. Aanzicht 514
8.2.266.3. Vrije oppervlakte last 514
8.2.267. Belastingsgevallen - BG308 516
8.2.267.1. Isometrisch 516
8.2.267.2. Aanzicht 516
8.2.267.3. Vrije oppervlakte last 516
8.2.268. Belastingsgevallen - BG309 518
8.2.268.1. Isometrisch 518
8.2.268.2. Aanzicht 518
8.2.268.3. Vrije oppervlakte last 518
8.2.269. Belastingsgevallen - BG310 520
8.2.269.1. Isometrisch 520
8.2.269.2. Aanzicht 520
8.2.269.3. Vrije oppervlakte last 520
8.2.270. Belastingsgevallen - BG311 522
8.2.270.1. Isometrisch 522
8.2.270.2. Aanzicht 522
8.2.270.3. Vrije oppervlakte last 522
8.2.271. Belastingsgevallen - BG312 524
8.2.271.1. Isometrisch 524
8.2.271.2. Aanzicht 524
8.2.271.3. Vrije oppervlakte last 524
8.2.272. Belastingsgevallen - BG313 526
8.2.272.1. Isometrisch 526
8.2.272.2. Aanzicht 526
8.2.272.3. Vrije oppervlakte last 526
8.2.273. Belastingsgevallen - BG314 528
8.2.273.1. Isometrisch 528
8.2.273.2. Aanzicht 528
8.2.273.3. Vrije oppervlakte last 528
8.2.274. Belastingsgevallen - BG315 530
8.2.274.1. Isometrisch 530
8.2.274.2. Aanzicht 530
8.2.274.3. Vrije oppervlakte last 530
8.2.275. Belastingsgevallen - BG316 532
8.2.275.1. Isometrisch 532
8.2.275.2. Aanzicht 532
8.2.275.3. Vrije oppervlakte last 532
8.2.276. Belastingsgevallen - BG317 534
8.2.276.1. Isometrisch 534
8.2.276.2. Aanzicht 534
8.2.276.3. Vrije oppervlakte last 534
8.2.277. Belastingsgevallen - BG318 536
8.2.277.1. Isometrisch 536
8.2.277.2. Aanzicht 536
8.2.277.3. Vrije oppervlakte last 536
8.2.278. Belastingsgevallen - BG319 538
8.2.278.1. Isometrisch 538
8.2.278.2. Aanzicht 538
8.2.278.3. Vrije oppervlakte last 538
8.2.279. Belastingsgevallen - BG320 540
8.2.279.1. Isometrisch 540
8.2.279.2. Aanzicht 540
8.2.279.3. Vrije oppervlakte last 540
8.2.280. Belastingsgevallen - BG321 542
8.2.280.1. Isometrisch 542
8.2.280.2. Aanzicht 542
8.2.280.3. Vrije oppervlakte last 542
8.2.281. Belastingsgevallen - BG322 544
8.2.281.1. Isometrisch 544
8.2.281.2. Aanzicht 544
8.2.281.3. Vrije oppervlakte last 544
8.2.282. Belastingsgevallen - BG323 546
8.2.282.1. Isometrisch 546
8.2.282.2. Aanzicht 546
8.2.282.3. Vrije oppervlakte last 546
8.2.283. Belastingsgevallen - BG324 548
8.2.283.1. Isometrisch 548
8.2.283.2. Aanzicht 548
8.2.283.3. Vrije oppervlakte last 548
8.2.284. Belastingsgevallen - BG325 550
8.2.284.1. Isometrisch 550

8.2.284.2. Aanzicht 550
8.2.284.3. Vrije oppervlakte last 550
8.2.285. Belastingsgevallen - BG326 552
8.2.285.1. Isometrisch 552
8.2.285.2. Aanzicht 552
8.2.285.3. Vrije oppervlakte last 552
8.2.286. Belastingsgevallen - BG327 554
8.2.286.1. Isometrisch 554
8.2.286.2. Aanzicht 554
8.2.286.3. Vrije oppervlakte last 554
8.2.287. Belastingsgevallen - BG328 556
8.2.287.1. Isometrisch 556
8.2.287.2. Aanzicht 556
8.2.287.3. Vrije oppervlakte last 556
8.2.288. Belastingsgevallen - BG329 558
8.2.288.1. Isometrisch 558
8.2.288.2. Aanzicht 558
8.2.288.3. Vrije oppervlakte last 558
8.2.289. Belastingsgevallen - BG330 560
8.2.289.1. Isometrisch 560
8.2.289.2. Aanzicht 560
8.2.289.3. Vrije oppervlakte last 560
8.2.290. Belastingsgevallen - BG331 562
8.2.290.1. Isometrisch 562
8.2.290.2. Aanzicht 562
8.2.290.3. Vrije oppervlakte last 562
8.2.291. Belastingsgevallen - BG332 564
8.2.291.1. Isometrisch 564
8.2.291.2. Aanzicht 564
8.2.291.3. Vrije oppervlakte last 564
8.2.292. Belastingsgevallen - BG333 566
8.2.292.1. Isometrisch 566
8.2.292.2. Aanzicht 566
8.2.292.3. Vrije oppervlakte last 566
8.2.293. Belastingsgevallen - BG334 568
8.2.293.1. Isometrisch 568
8.2.293.2. Aanzicht 568
8.2.293.3. Vrije oppervlakte last 568
8.2.294. Belastingsgevallen - BG335 570
8.2.294.1. Isometrisch 570
8.2.294.2. Aanzicht 570
8.2.294.3. Vrije oppervlakte last 570
8.2.295. Belastingsgevallen - BG336 572
8.2.295.1. Isometrisch 572
8.2.295.2. Aanzicht 572
8.2.295.3. Vrije oppervlakte last 572
8.2.296. Belastingsgevallen - BG337 574
8.2.296.1. Isometrisch 574
8.2.296.2. Aanzicht 574
8.2.296.3. Vrije oppervlakte last 574
8.2.297. Belastingsgevallen - BG338 576
8.2.297.1. Isometrisch 576
8.2.297.2. Aanzicht 576
8.2.297.3. Vrije oppervlakte last 576
8.2.298. Belastingsgevallen - BG339 578
8.2.298.1. Isometrisch 578
8.2.298.2. Aanzicht 578
8.2.298.3. Vrije oppervlakte last 578
8.2.299. Belastingsgevallen - BG340 580
8.2.299.1. Isometrisch 580
8.2.299.2. Aanzicht 580
8.2.299.3. Vrije oppervlakte last 580
8.2.300. Belastingsgevallen - BG341 582
8.2.300.1. Isometrisch 582
8.2.300.2. Aanzicht 582
8.2.300.3. Vrije oppervlakte last 582
8.2.301. Belastingsgevallen - BG342 584
8.2.301.1. Isometrisch 584
8.2.301.2. Aanzicht 584
8.2.301.3. Vrije oppervlakte last 584
8.2.302. Belastingsgevallen - BG343 586
8.2.302.1. Isometrisch 586
8.2.302.2. Aanzicht 586
8.2.302.3. Vrije oppervlakte last 586
8.2.303. Belastingsgevallen - BG344 588
8.2.303.1. Isometrisch 588
8.2.303.2. Aanzicht 588
8.2.303.3. Vrije oppervlakte last 588
8.2.304. Belastingsgevallen - BG345 590
8.2.304.1. Isometrisch 590
8.2.304.2. Aanzicht 590
8.2.304.3. Vrije oppervlakte last 590
8.2.305. Belastingsgevallen - BG346 592
8.2.305.1. Isometrisch 592
8.2.305.2. Aanzicht 592

8.2.305.3. Vrije oppervlakte last 592
8.2.306. Belastingsgevallen - BG347 594
8.2.306.1. Isometrisch 594
8.2.306.2. Aanzicht 594
8.2.306.3. Vrije oppervlakte last 594
8.2.307. Belastingsgevallen - BG348 596
8.2.307.1. Isometrisch 596
8.2.307.2. Aanzicht 596
8.2.307.3. Vrije oppervlakte last 596
8.2.308. Belastingsgevallen - BG349 598
8.2.308.1. Isometrisch 598
8.2.308.2. Aanzicht 598
8.2.308.3. Vrije oppervlakte last 598
8.2.309. Belastingsgevallen - BG350 600
8.2.309.1. Isometrisch 600
8.2.309.2. Aanzicht 600
8.2.309.3. Vrije oppervlakte last 600
8.2.310. Belastingsgevallen - BG351 602
8.2.310.1. Isometrisch 602
8.2.310.2. Aanzicht 602
8.2.310.3. Vrije oppervlakte last 602
8.2.311. Belastingsgevallen - BG352 604
8.2.311.1. Isometrisch 604
8.2.311.2. Aanzicht 604
8.2.311.3. Vrije oppervlakte last 604
8.2.312. Belastingsgevallen - BG353 606
8.2.312.1. Isometrisch 606
8.2.312.2. Aanzicht 606
8.2.312.3. Vrije oppervlakte last 606
8.2.313. Belastingsgevallen - BG354 608
8.2.313.1. Isometrisch 608
8.2.313.2. Aanzicht 608
8.2.313.3. Vrije oppervlakte last 608
8.2.314. Belastingsgevallen - BG355 610
8.2.314.1. Isometrisch 610
8.2.314.2. Aanzicht 610
8.2.314.3. Vrije oppervlakte last 610
8.2.315. Belastingsgevallen - BG356 612
8.2.315.1. Isometrisch 612
8.2.315.2. Aanzicht 612
8.2.315.3. Vrije oppervlakte last 612
8.2.316. Belastingsgevallen - BG357 614
8.2.316.1. Isometrisch 614
8.2.316.2. Aanzicht 614
8.2.316.3. Vrije oppervlakte last 614
8.2.317. Belastingsgevallen - BG358 616
8.2.317.1. Isometrisch 616
8.2.317.2. Aanzicht 616
8.2.317.3. Vrije oppervlakte last 616
8.2.318. Belastingsgevallen - BG359 618
8.2.318.1. Isometrisch 618
8.2.318.2. Aanzicht 618
8.2.318.3. Vrije oppervlakte last 618
8.2.319. Belastingsgevallen - BG360 620
8.2.319.1. Isometrisch 620
8.2.319.2. Aanzicht 620
8.2.319.3. Vrije oppervlakte last 620
8.2.320. Belastingsgevallen - BG361 622
8.2.320.1. Isometrisch 622
8.2.320.2. Aanzicht 622
8.2.320.3. Vrije oppervlakte last 622
8.2.321. Belastingsgevallen - BG362 623
8.2.321.1. Isometrisch 623
8.2.321.2. Aanzicht 623
8.2.321.3. Vrije oppervlakte last 623
8.2.322. Belastingsgevallen - BG363 624
8.2.322.1. Isometrisch 624
8.2.322.2. Aanzicht 624
8.2.322.3. Vrije oppervlakte last 624
8.2.323. Belastingsgevallen - BG364 625
8.2.323.1. Isometrisch 625
8.2.323.2. Aanzicht 625
8.2.323.3. Vrije oppervlakte last 625
8.2.324. Belastingsgevallen - BG365 626
8.2.324.1. Isometrisch 626
8.2.324.2. Aanzicht 626
8.2.324.3. Vrije oppervlakte last 626
8.2.325. Belastingsgevallen - BG366 627
8.2.325.1. Isometrisch 627
8.2.325.2. Aanzicht 627
8.2.325.3. Vrije oppervlakte last 627
8.2.326. Belastingsgevallen - BG367 628
8.2.326.1. Isometrisch 628
8.2.326.2. Aanzicht 628
8.2.326.3. Vrije oppervlakte last 628

8.2.327. Belastingsgevallen - BG368 629
8.2.327.1. Isometrisch 629
8.2.327.2. Aanzicht 629
8.2.327.3. Vrije oppervlakte last 629
8.2.328. Belastingsgevallen - BG369 630
8.2.328.1. Isometrisch 630
8.2.328.2. Aanzicht 630
8.2.328.3. Vrije oppervlakte last 630
8.2.329. Belastingsgevallen - BG370 631
8.2.329.1. Isometrisch 631
8.2.329.2. Aanzicht 631
8.2.329.3. Vrije oppervlakte last 631
8.2.330. Belastingsgevallen - BG371 632
8.2.330.1. Isometrisch 632
8.2.330.2. Aanzicht 632
8.2.330.3. Vrije oppervlakte last 632
8.2.331. Belastingsgevallen - BG372 633
8.2.331.1. Isometrisch 633
8.2.331.2. Aanzicht 633
8.2.331.3. Vrije oppervlakte last 633
8.2.332. Belastingsgevallen - BG373 634
8.2.332.1. Isometrisch 634
8.2.332.2. Aanzicht 634
8.2.332.3. Vrije oppervlakte last 634
8.2.333. Belastingsgevallen - BG374 635
8.2.333.1. Isometrisch 635
8.2.333.2. Aanzicht 635
8.2.333.3. Vrije oppervlakte last 635
8.2.334. Belastingsgevallen - BG375 636
8.2.334.1. Isometrisch 636
8.2.334.2. Aanzicht 636
8.2.334.3. Vrije oppervlakte last 636
8.2.335. Belastingsgevallen - BG376 637
8.2.335.1. Isometrisch 637
8.2.335.2. Aanzicht 637
8.2.335.3. Vrije oppervlakte last 637
8.2.336. Belastingsgevallen - BG377 638
8.2.336.1. Isometrisch 638
8.2.336.2. Aanzicht 638
8.2.336.3. Vrije oppervlakte last 638
8.2.337. Belastingsgevallen - BG378 639
8.2.337.1. Isometrisch 639
8.2.337.2. Aanzicht 639
8.2.337.3. Vrije oppervlakte last 639
8.2.338. Belastingsgevallen - BG379 640
8.2.338.1. Isometrisch 640
8.2.338.2. Aanzicht 640
8.2.338.3. Vrije oppervlakte last 640
8.2.339. Belastingsgevallen - BG380 641
8.2.339.1. Isometrisch 641
8.2.339.2. Aanzicht 641
8.2.339.3. Vrije oppervlakte last 641
8.2.340. Belastingsgevallen - BG381 642
8.2.340.1. Isometrisch 642
8.2.340.2. Aanzicht 642
8.2.340.3. Vrije oppervlakte last 642
8.2.341. Belastingsgevallen - BG382 643
8.2.341.1. Isometrisch 643
8.2.341.2. Aanzicht 643
8.2.341.3. Vrije oppervlakte last 643
8.2.342. Belastingsgevallen - BG383 644
8.2.342.1. Isometrisch 644
8.2.342.2. Aanzicht 644
8.2.342.3. Vrije oppervlakte last 644
8.2.343. Belastingsgevallen - BG384 645
8.2.343.1. Isometrisch 645
8.2.343.2. Aanzicht 645
8.2.343.3. Vrije oppervlakte last 645
8.2.344. Belastingsgevallen - BG385 646
8.2.344.1. Isometrisch 646
8.2.344.2. Aanzicht 646
8.2.344.3. Vrije oppervlakte last 646
8.2.345. Belastingsgevallen - BG386 647
8.2.345.1. Isometrisch 647
8.2.345.2. Aanzicht 647
8.2.345.3. Vrije oppervlakte last 647
8.2.346. Belastingsgevallen - BG387 648
8.2.346.1. Isometrisch 648
8.2.346.2. Aanzicht 648
8.2.346.3. Vrije oppervlakte last 648
8.2.347. Belastingsgevallen - BG388 649
8.2.347.1. Isometrisch 649
8.2.347.2. Aanzicht 649
8.2.347.3. Vrije oppervlakte last 649
8.2.348. Belastingsgevallen - BG389 650

8.2.348.1. Isometrisch 650
8.2.348.2. Aanzicht 650
8.2.348.3. Vrije oppervlakte last 650
8.3. Combinaties 651
8.4. Resultaatklasses 704
9. Berekeningsverslag 706
9.1. Elementennet 706
9.2. Berekeningsverslag 707

3. Materialen


Naam	Type	ρ [kg/m³]	Dichtheid in natte toestand [kg/m³]	E_{mod} [MPa]	μ	α [m/mK]	$f_{c.k.28}$ [MPa]	Kleur
C12/15	Beton	2500.0	2600.0	2.7100e+04	0.2	0.00	12.00	
C16/20	Beton	2500.0	2600.0	2.8600e+04	0.2	0.00	16.00	
C20/25	Beton	2500.0	2600.0	3.0000e+04	0.2	0.00	20.00	
C25/30	Beton	2500.0	2600.0	3.1500e+04	0.2	0.00	25.00	
C30/37	Beton	2500.0	2600.0	3.2800e+04	0.2	0.00	30.00	
C35/45	Beton	2500.0	2600.0	3.4100e+04	0.2	0.00	35.00	
C40/50	Beton	2500.0	2600.0	3.5200e+04	0.2	0.00	40.00	
C45/55	Beton	2500.0	2600.0	3.6300e+04	0.2	0.00	45.00	
C50/60	Beton	2500.0	2600.0	3.7300e+04	0.2	0.00	50.00	
C55/67	Beton	2500.0	2600.0	3.8200e+04	0.2	0.00	55.00	
C60/75	Beton	2500.0	2600.0	3.9100e+04	0.2	0.00	60.00	
C70/85	Beton	2500.0	2600.0	4.0700e+04	0.2	0.00	70.00	
C80/95	Beton	2500.0	2600.0	4.2200e+04	0.2	0.00	80.00	
C90/105	Beton	2500.0	2600.0	4.3600e+04	0.2	0.00	90.00	
C6/8 (British BS-EN NA)	Beton	2500.0	2600.0	2.4300e+04	0.2	0.00	6.00	
C8/10 (British BS-EN NA)	Beton	2500.0	2600.0	2.5300e+04	0.2	0.00	8.00	
C28/35 (British BS-EN NA)	Beton	2500.0	2600.0	3.2300e+04	0.2	0.00	28.00	
C28/35 (Irish I.S-EN NA)	Beton	2500.0	2600.0	3.2300e+04	0.2	0.00	28.00	
C28/35 (Dutch NEN-EN NA)	Beton	2500.0	2600.0	3.2300e+04	0.2	0.00	28.00	
C32/40 (British BS-EN NA)	Beton	2500.0	2600.0	3.3300e+04	0.2	0.00	32.00	
C100/115 (German DIN-EN NA)	Beton	2500.0	2600.0	4.4900e+04	0.2	0.00	100.00	
C35/45 gescheurd	Beton	2500.0	2600.0	1.1400e+04	0.15	0.00	35.00	

Verklaring van symbolen	
Dichtheid in natte toestand	De waarde van de dichtheid van het kenmerk nieuwe toestand wordt alleen gebruikt als een samengesteld dek wordt ingevoerd en rekening wordt gehouden met de belasting van het eigengewicht.

Beton EN 1992-2

Naam	Type	Massa eenheid [kg/m³]	E-mod [MPa]	Poisson - nu	G-mod [MPa]	Thermisch uitz. [m/mK]	Kleur
C12/15(EN1992-2)	Beton	2500.0	2.7100e+04	0.2	1.1292e+04	0.00	
C16/20(EN1992-2)	Beton	2500.0	2.8600e+04	0.2	1.1917e+04	0.00	
C20/25(EN1992-2)	Beton	2500.0	3.0000e+04	0.2	1.2500e+04	0.00	
C25/30(EN1992-2)	Beton	2500.0	3.1500e+04	0.2	1.3125e+04	0.00	
C30/37(EN1992-2)	Beton	2500.0	3.2800e+04	0.2	1.3667e+04	0.00	
C35/45(EN1992-2)	Beton	2500.0	3.4100e+04	0.2	1.4208e+04	0.00	
C40/50(EN1992-2)	Beton	2500.0	3.5200e+04	0.2	1.4667e+04	0.00	
C45/55(EN1992-2)	Beton	2500.0	3.6300e+04	0.2	1.5125e+04	0.00	
C50/60(EN1992-2)	Beton	2500.0	3.7300e+04	0.2	1.5542e+04	0.00	
C55/67(EN1992-2)	Beton	2500.0	3.8200e+04	0.2	1.5917e+04	0.00	
C60/75(EN1992-2)	Beton	2500.0	3.9100e+04	0.2	1.6292e+04	0.00	
C70/85(EN1992-2)	Beton	2500.0	4.0700e+04	0.2	1.6958e+04	0.00	
C80/95(EN1992-2)	Beton	2500.0	4.2200e+04	0.2	1.7583e+04	0.00	
C90/105(EN1992-2)	Beton	2500.0	4.3600e+04	0.2	1.8167e+04	0.00	

4. Doorsneden

Kolom		
Type	Cirkel	
Uitgebreid	800	
Vorm type	Dikke wanden	
Onderdeelmateriaal	C35/45 gescheurd	
Bouwwijze	Algemeen	
Kleur		
A [m^2]	5.0265e-01	
A_y [m^2], A_z [m^2]	4.5239e-01	4.5239e-01
A_L [m^2/m], A_D [m^2/m]	2.5131e+00	2.5131e+00
$c_{Y.UCS}$ [mm], $c_{Z.UCS}$ [mm]	400	400
α [deg]	0.00	
I_y [m^4], I_z [m^4]	2.0106e-02	2.0106e-02
i_y [mm], i_z [mm]	200	200
$W_{el.y}$ [m^3], $W_{el.z}$ [m^3]	5.0265e-02	5.0265e-02
$W_{pl.y}$ [m^3], $W_{pl.z}$ [m^3]	8.5333e-02	8.5333e-02
$M_{pl.y.+}$ [Nm], $M_{pl.y.-}$ [Nm]	0.00e+00	0.00e+00
$M_{pl.z.+}$ [Nm], $M_{pl.z.-}$ [Nm]	0.00e+00	0.00e+00
d_y [mm], d_z [mm]	0	0
I_t [m^4], I_w [m^6]	4.0212e-02	0.0000e+00
β_y [mm], β_z [mm]	0	0
Afbeelding		

Verklaring van symbolen	
A	Gebied
A_y	Afschuifoppervlak in hoofd y-richting
A_z	Afschuifoppervlak in hoofd z-richting
A_L	Omtrek per eenheidslengte
A_D	Uithardingsoppervlakte per eenheidslengte
$c_{Y.UCS}$	Zwaartepunt coordinaten in Y-richting van het invoer assen systeem
$c_{Z.UCS}$	Zwaartepunt coordinaten in Z-richting van het invoer assen systeem
$I_{Y.LCS}$	Tweede moment van het gebied rond de YLCS as
$I_{Z.LCS}$	Tweede moment van het gebied rond de ZLCS as
$I_{YZ.LCS}$	Product moment van het gebied in het LCS systeem

Verklaring van symbolen	
α	Rotatiehoek van het hoofd assen systeem
I_y	Tweede moment van het gebied rond de hoofd y-as
I_z	Tweede moment van het gebied rond de hoofd z-as
i_y	Traagheidsstraal rond de hoofd y-as
i_z	Traagheidsstraal rond de hoofd z-as
$W_{el.y}$	Elastische doorsnede modulus rond de hoofd y-as
$W_{el.z}$	Elastische doorsnede modulus rond de hoofd z-as
$W_{pl.y}$	Plastische doorsnede modulus rond de hoofd y-as
$W_{pl.z}$	Plastische doorsnede modulus rond de hoofd z-as
$M_{pl.y.+}$	Plastisch moment rond de hoofd y-as voor een positief My moment

Verklaring van symbolen	
$M_{pl.y.-}$	Plastisch moment rond de hoofd y-as voor een negatief My moment
$M_{pl.z.+}$	Plastisch moment rond de hoofd z-as voor een positief Mz moment
$M_{pl.z.-}$	Plastisch moment rond de hoofd z-as voor een negatief Mz moment
d_y	Afschuif middencoordinaat in hoofd y-richting gemeten vanaf het zwaartepunt - Niet berekend of vereenvoudigd
d_z	Afschuif middencoordinaat in hoofd z-richting gemeten vanaf het zwaartepunt - Niet berekend of vereenvoudigd
I_t	Torsie constante - Niet berekend of vereenvoudigd
I_w	Welvings constante - Niet berekend of vereenvoudigd
β_y	Mono-symmetrische constante rond de hoofd y-as
β_z	Mono-symmetrische constante rond de hoofd z-as

5. Instellingen

5.1. Instellingen net


Naam	NetInstelling1
Generatie van excentrische elementen op staven met variabele hoogte	×
Generatie van knopen op staven	×
Elastisch net	✓
Pas automatische netverfijning toe	×
Constructie-entiteiten verbinden	✓
Verdeling op consoles en variabele staven	5
Verdeling voor 2D-1D upgrade	50
Gemiddeld aantal tussenpunten op 1D element	1
Gemiddelde grootte van 2D element/gekromd element [m]	0.500
Minimum lengte van staafelement [m]	0.100
Maximum lengte van staafelement [m]	1000.000
Gemiddelde grootte van kabels, staven op elastische bedding, niet-lineaire grondveer [m]	1.000
Maximale hoek uit het vlak van vierhoekig element [mrad]	30.0
Verh. voorgedefinieerd net	1.5
Minimumafstand tussen definitiepunt en -lijn [m]	0.001
Gemiddelde afmeting van paneelelement [m]	1.000
Netverfijning volgens het liggertype	Geen
Definitie van netelementen afmetingen voor panelen	Handmatig

5.2. Instellingen solver


Naam	SolverSetup1
Negeer dwarskrachtvervormingen (Ay, Az >> A)	×
Initiële spanning	×
Aantal diktes van plaatrib	20
Maximumaantal bodeminteractie-iteraties	10
Aantal sneden op gemiddelde staaf	10
Stap voor grond/waterdruk [m]	0.500
C1x [MN/m ^{3}]	1.0000e-01
C1y [MN/m ^{3}]	1.0000e-01
C1z [MN/m ^{3}]	1.0000e+01
C2x [MN/m]	5.0000e+00
C2y [MN/m]	5.0000e+00
Wapeningscoëfficiënt	1
Waarschuwing als de maximale translatie groter is dan [mm]	1000.0
Waarschuwing als de maximale rotatie groter is dan [mrad]	100.0
Tolerantie van parallellisme [deg]	10.00
Verhouding tot helft - afstand tot aanliggende ligger beff,i/bi [-]	0.20
Verhouding tot effectieve overspanningslengte beff,i/l0 [-]	0.10
Maximale verhouding tot effectieve overspanningslengte beff,i/l0 [-]	0.20
Enkelvoudig opgelegde ligger [-]	1.00
Inwendige overspanning [-]	0.70
Eind overspanning [-]	0.85
Uitkraging, basisverhouding tot huidige overspanning [-]	1.00
Uitkraging, basisverhouding tot aangrenzende overspanning [-]	0.15
Uitkraging, maximale verhouding tot huidige overspanning [-]	1.50
Maximale aangrenzende overspanninglengteverhouding [-]	1.50
Maximale uitkragingslengteverhouding tot aangrenzende overspanning [-]	0.50
Overspanningslengteverhouding Le/beff,max (1 kant) [-]	8.00
Enkelvoudig opgelegde ligger [-]	1.00
Inwendige overspanning [-]	0.70
Eind overspanning [-]	0.85
Uitkraging [-]	2.00
Methode gebruikt voor niet-beton en niet-staal / staalbetonliggers	EN 1994-1-1
Grond combinatie	Geen
Buigtheorie van plaat/schaal berekening	Mindlin
Type solver	Direct

6. Geometrie

6.1. Rekenmodel




6.2. Rekenmodel






6.3. Rekenmodel



6.4. Sneden op plaat



6.5. Lagen

Naam	enkel	Constructiemodel	Kleur
Keldervloer	×		
Kelderwanden	×		
Rijvloer	×		
Kolommen	×		
Toegangsschacht	×		
Binnenwanden	×		
Sneden rijvloer	×		
Sneden keldervloer	×		
Sneden kelderwanden	×		
Sneden toegangsschacht	×		
Sneden binnenwanden	×		
Stramien keldervloer	×		
Maatlijnen werkweg	×		
Maatlijnen sparingen	×		
Maatlijnen	×		
Maatlijnen binnenwanden	×		
Maatlijnen schacht	×		

6.6. Knopen

Naam	Coördinaat X [m]	Coördinaat Y [m]	Coördinaat Z [m]
K1	30.200	2.500	-5.750
K3	33.600	21.750	-5.750
K4	0.000	21.750	-5.750
K7	33.600	21.750	-2.550
K8	0.000	21.750	-2.550
K9	5.600	4.550	-5.750
K10	5.600	4.550	-2.550
K11	5.600	9.550	-5.750
K12	5.600	9.550	-2.550
K13	5.600	14.550	-5.750
K14	5.600	14.550	-2.550
K15	5.600	19.550	-5.750
K16	5.600	19.550	-2.550
K17	5.600	24.550	-5.750
K18	5.600	24.550	-2.550
K19	5.600	29.550	-5.750
K20	5.600	29.550	-2.550
K21	11.200	4.550	-5.750
K22	11.200	4.550	-2.550
K23	11.200	9.550	-5.750
K24	11.200	9.550	-2.550
K25	11.200	14.550	-5.750
K26	11.200	14.550	-2.550
K27	11.200	19.550	-5.750
K28	11.200	19.550	-2.550
K29	11.200	24.550	-5.750
K30	11.200	24.550	-2.550
K31	11.200	29.550	-5.750
K32	11.200	29.550	-2.550
K33	16.800	4.550	-5.750
K34	16.800	4.550	-2.550
K35	16.800	9.550	-5.750
K36	16.800	9.550	-2.550
K37	16.800	14.550	-5.750
K38	16.800	14.550	-2.550
K39	16.800	19.550	-5.750
K40	16.800	19.550	-2.550
K41	16.800	24.550	-5.750
K42	16.800	24.550	-2.550
K43	16.800	29.550	-5.750
K44	16.800	29.550	-2.550
K50	2.800	21.750	-5.750
K51	2.800	21.750	-4.200
K54	29.100	21.750	-5.750
K55	29.100	21.750	-4.200
K57	0.000	17.050	-5.750
K58	2.800	17.050	-5.750
K59	2.800	17.050	-4.200
K60	0.000	17.050	-4.200
K61	29.100	18.300	-5.750
K62	33.600	18.300	-5.750
K63	33.600	18.300	-4.200
K64	29.100	18.300	-4.200
K66	33.600	2.500	-5.750
K67	33.600	2.500	-2.550
K68	30.200	2.500	-4.000
K69	0.000	0.000	-2.550
K70	33.600	0.000	-2.550
K73	0.000	2.500	-5.750
K87	0.000	0.000	-6.150
K88	33.600	0.000	-6.150
K89	33.600	0.000	1.750
K90	0.000	0.000	1.750
K91	2.800	0.000	-6.150
K92	2.800	0.000	-4.200
K97	33.600	2.500	-6.150
K98	0.000	2.500	-6.150
K99	33.600	1.900	1.750
K100	0.000	1.900	1.750
K101	2.800	2.500	-6.150
K102	2.800	2.500	-5.750
K104	29.100	2.500	-5.750
K115	0.000	34.100	-5.750
K116	33.600	34.100	-5.750
K117	33.600	34.100	-2.550
K118	0.000	34.100	-2.550
K122	2.800	34.100	-5.750
K123	2.800	34.100	-4.200
K124	29.100	34.100	-5.750
K125	29.100	34.100	-4.200
K126	22.400	4.550	-5.750
K127	22.400	4.550	-2.550
K128	22.400	9.550	-5.750
K129	22.400	9.550	-2.550
K130	22.400	14.550	-5.750
K131	22.400	14.550	-2.550
K132	22.400	19.550	-5.750
K133	22.400	19.550	-2.550
K134	22.400	24.550	-5.750
K135	22.400	24.550	-2.550
K136	22.400	29.550	-5.750
K137	22.400	29.550	-2.550
K138	28.000	4.550	-5.750
K139	28.000	4.550	-2.550
K140	28.000	9.550	-5.750
K141	28.000	9.550	-2.550
K142	28.000	14.550	-5.750
K143	28.000	14.550	-2.550
K144	28.000	19.550	-5.750
K145	28.000	19.550	-2.550
K146	28.000	24.550	-5.750
K147	28.000	24.550	-2.550
K148	28.000	29.550	-5.750
K149	28.000	29.550	-2.550
K163	0.000	1.900	-2.550
K164	33.600	1.900	-2.550
K182	30.200	1.900	-2.550
K183	30.200	2.500	-6.150
K184	30.200	0.000	-6.150
K185	30.200	0.000	-2.550
K186	30.200	2.500	-2.550
K216	29.100	2.500	-4.200
K217	0.750	0.900	1.750
K218	0.750	1.600	1.750
K219	2.150	1.600	1.750
K220	2.150	0.900	1.750
K225	5.400	0.800	1.750
K226	5.400	1.750	1.750
K227	6.700	1.750	1.750
K228	6.700	0.800	1.750
K229	7.600	0.800	1.750
K230	7.600	1.750	1.750
K231	8.900	1.750	1.750
K232	8.900	0.800	1.750
K233	9.800	0.800	1.750
K234	9.800	1.750	1.750
K235	11.100	1.750	1.750
K236	11.100	0.800	1.750
K237	19.050	0.550	1.750
K238	19.050	1.650	1.750
K239	22.550	1.650	1.750
K240	22.550	0.550	1.750
K241	28.550	0.450	1.750
K242	28.550	1.450	1.750
K243	29.350	1.450	1.750
K244	29.350	0.450	1.750
K245	32.550	0.250	1.750
K246	32.550	1.250	1.750
K247	33.350	1.250	1.750
K248	33.350	0.250	1.750
K249	0.750	0.900	-2.550
K250	0.750	1.600	-2.550
K251	2.150	1.600	-2.550
K252	2.150	0.900	-2.550
K253	5.000	0.800	-2.550
K254	5.000	1.750	-2.550
K255	6.700	1.750	-2.550
K256	6.700	0.800	-2.550

Naam	Coördinaat X [m]	Coördinaat Y [m]	Coördinaat Z [m]
K257	7.200	0.800	-2.550
K258	7.200	1.750	-2.550
K259	8.900	1.750	-2.550
K260	8.900	0.800	-2.550
K261	9.400	0.800	-2.550
K262	9.400	1.750	-2.550
K263	11.100	1.750	-2.550
K264	11.100	0.800	-2.550
K265	27.600	0.000	-2.550
K266	27.600	1.750	-2.550
K267	29.600	1.750	-2.550
K268	29.600	0.000	-2.550
K269	13.950	0.000	-2.550
K270	13.950	1.750	-2.550
K271	17.550	1.750	-2.550
K272	17.550	0.000	-2.550
K273	29.100	2.500	-4.000
K274	16.300	32.850	-2.550
K275	16.300	33.850	-2.550
K276	17.300	33.850	-2.550
K277	17.300	32.850	-2.550
K278	0.000	5.950	-4.000
K279	0.000	5.950	-3.100
K280	0.000	5.050	-4.000
K281	0.000	5.050	-3.100
K282	0.000	33.700	-4.000
K283	0.000	32.800	-4.000
K284	0.000	32.800	-3.100
K285	0.000	33.700	-3.100

Naam	Coördinaat X [m]	Coördinaat Y [m]	Coördinaat Z [m]
K286	33.600	5.950	-4.600
K287	33.600	5.950	-3.700
K288	33.600	5.050	-4.600
K289	33.600	5.050	-3.700
K290	33.600	33.700	-4.600
K291	33.600	32.800	-4.600
K292	33.600	32.800	-3.700
K293	33.600	33.700	-3.700
K294	5.000	0.000	0.050
K295	5.550	0.000	0.050
K296	5.550	0.000	0.600
K297	5.000	0.000	0.600
K298	7.200	0.000	0.050
K299	7.750	0.000	0.050
K300	7.750	0.000	0.600
K301	7.200	0.000	0.600
K302	9.400	0.000	0.050
K303	9.950	0.000	0.050
K308	9.950	0.000	0.600
K309	9.400	0.000	0.600
K310	0.950	0.000	0.550
K311	1.250	0.000	0.550
K312	1.250	0.000	0.850
K313	0.950	0.000	0.850
K314	1.650	0.000	0.550
K315	1.950	0.000	0.550
K316	1.950	0.000	0.850
K317	1.650	0.000	0.850

6.7. Staven

Naam	Doorsnede	Materiaal	Lengte [m]	Beginknoop	Eindknoop	Type
S1	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K9	K10	Algemeen (0)
S2	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K11	K12	Algemeen (0)
S3	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K13	K14	Algemeen (0)
S4	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K15	K16	Algemeen (0)
S5	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K17	K18	Algemeen (0)
S6	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K19	K20	Algemeen (0)
S7	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K21	K22	Algemeen (0)
S8	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K23	K24	Algemeen (0)
S9	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K25	K26	Algemeen (0)
S10	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K27	K28	Algemeen (0)
S11	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K29	K30	Algemeen (0)
S12	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K31	K32	Algemeen (0)
S13	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K33	K34	Algemeen (0)
S14	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K35	K36	Algemeen (0)
S15	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K37	K38	Algemeen (0)
S16	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K39	K40	Algemeen (0)
S17	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K41	K42	Algemeen (0)
S18	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K43	K44	Algemeen (0)
S19	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K126	K127	Algemeen (0)
S20	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K128	K129	Algemeen (0)
S21	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K130	K131	Algemeen (0)
S22	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K132	K133	Algemeen (0)
S23	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K134	K135	Algemeen (0)
S24	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K136	K137	Algemeen (0)
S25	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K138	K139	Algemeen (0)
S26	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K140	K141	Algemeen (0)
S27	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K142	K143	Algemeen (0)
S28	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K144	K145	Algemeen (0)
S29	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K146	K147	Algemeen (0)
S30	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K148	K149	Algemeen (0)

6.8. 2D-elementen

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
Binnenwand1	Binnenwanden	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	250
Binnenwand4	Binnenwanden	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	250
Binnenwand5	Binnenwanden	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	250
Binnenwand6	Binnenwanden	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	250
Binnenwand7	Binnenwanden	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	250
Binnenwand8	Binnenwanden	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	250
Binnenwand9	Binnenwanden	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	250
Binnenwand10	Binnenwanden	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	250
Dak opbouw	Toegangsschacht	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	350
Dek1	Rijvloer	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	650
Dek2	Rijvloer	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	650
Vloer1	Keldervloer	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	700
Vloer2	Keldervloer	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	700
Vloer3	Keldervloer	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	700
Vloerstuk	Keldervloer	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	700
Wand achter1	Kelderwanden	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	500
Wand achter2	Kelderwanden	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	500
Wand links1	Kelderwanden	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	500
Wand opbouw achter	Toegangsschacht	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	500
Wand opbouw links	Toegangsschacht	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	300
Wand opbouw rechts	Toegangsschacht	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	500
Wand opbouw voor	Toegangsschacht	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	500
Wand rechts1	Kelderwanden	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	500
Wand voor1	Kelderwanden	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	500
Wand voor2	Kelderwanden	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	500

6.9. 2D-element openingen

Naam	2D-element
Luik1	Dak opbouw
Luik3	Dak opbouw
Luik4	Dak opbouw
Luik5	Dak opbouw
Luik6	Dak opbouw
Luik7	Dak opbouw
Luik8	Dak opbouw
Luik9	Dek1
Luik10	Dek1
Luik11	Dek1
Luik12	Dek1
Luik13	Dek1
Luik14	Dek1
Luik15	Dek2
Sparing1	Wand voor1
Sparing2	Wand voor2
Sparing3	Wand achter1
Sparing4	Wand achter2
Sparing5	Wand opbouw rechts
Sparing6	Wand opbouw rechts
Sparing7	Wand opbouw rechts
Sparing8	Wand opbouw rechts
Sparing9	Wand opbouw rechts

6.10. 2D-element interne randen

Naam	2D-element 1	2D-element 2	Intersectie	Lengte [m]	Vorm	Knoop	Rand
Rand1	Vloer2			2.800	Polylijn	K57	Lijnstrook
						K58	
Rand2	Vloer2			4.500	Polylijn	K61	Lijnstrook
						K62	
Rand3	Vloer2			19.250	Polylijn	K102	Lijnstrook
						K58	
						K50	
Rand4	Vloer2			19.250	Polylijn	K104	Lijnstrook
						K61	
						K54	
Rand5	Wand links1			1.550	Polylijn	K122	Lijnstrook
						K123	
Rand6	Wand links1			1.550	Polylijn	K124	Lijnstrook
						K125	
Rand7	Wand rechts1			1.950	Polylijn	K91	Lijnstrook
						K92	
Rand8	Wand rechts1			3.600	Polylijn	K185	Lijnstrook
						K184	
Rand9	Binnenwand1			1.550	Polylijn	K58	Lijnstrook
						K59	
Rand10	Binnenwand1			1.550	Polylijn	K57	Lijnstrook
						K60	
Rand11	Binnenwand4			1.550	Polylijn	K61	Lijnstrook
						K64	
Rand12	Binnenwand4			1.550	Polylijn	K62	Lijnstrook
						K63	
Rand13	Binnenwand5			3.200	Polylijn	K66	Lijnstrook
						K67	
Rand16	Vloer1			2.500	Polylijn	K91	Lijnstrook
						K101	
Rand17	Vloer1			2.500	Polylijn	K183	Lijnstrook
						K184	
Rand18	Vloerstuk			0.400	Polylijn	K101	Lijnstrook
						K102	
Rand19	Vloerstuk			0.400	Polylijn	K1	Lijnstrook
						K183	
Rand22	Vloer3			12.350	Polylijn	K50	Lijnstrook
						K122	
Rand23	Vloer3			12.350	Polylijn	K54	Lijnstrook
						K124	
Rand24	Dek1			0.600	Polylijn	K186	Lijnstrook
						K182	
Rand55	Vloer2	Binnenwand1	Inter1	2.800	Polylijn	K57	Lijnstrook
						K58	
Rand56	Vloer2	Binnenwand4	Inter2	4.500	Polylijn	K61	Lijnstrook
						K62	
Rand57	Vloer2	Binnenwand6	Inter3	19.250	Polylijn	K102	Lijnstrook
						K58	
						K50	
Rand58	Vloer2	Binnenwand7	Inter4	19.250	Polylijn	K104	Lijnstrook
						K61	
						K54	
Rand59	Wand links1	Binnenwand8	Inter5	1.550	Polylijn	K122	Lijnstrook
						K123	
Rand60	Wand links1	Binnenwand9	Inter6	1.550	Polylijn	K124	Lijnstrook
						K125	
Rand61	Wand rechts1	Binnenwand6	Inter7	1.950	Polylijn	K91	Lijnstrook
						K92	
Rand62	Wand rechts1	Binnenwand10	Inter8	3.600	Polylijn	K185	Lijnstrook
						K184	
Rand63	Binnenwand1	Binnenwand6	Inter9	1.550	Polylijn	K58	Lijnstrook
						K59	
Rand64	Binnenwand1	Wand voor1	Inter10	1.550	Polylijn	K57	Lijnstrook
						K60	
Rand65	Binnenwand4	Binnenwand7	Inter11	1.550	Polylijn	K61	Lijnstrook
						K64	
Rand66	Binnenwand4	Wand achter1	Inter12	1.550	Polylijn	K62	Lijnstrook
						K63	
Rand67	Binnenwand5	Wand achter1	Inter13	3.200	Polylijn	K66	Lijnstrook
						K67	
Rand70	Vloer1	Binnenwand6	Inter16	2.500	Polylijn	K91	Lijnstrook
						K101	
Rand71	Vloer1	Binnenwand10	Inter17	2.500	Polylijn	K183	Lijnstrook
						K184	
Rand72	Vloerstuk	Binnenwand6	Inter18	0.400	Polylijn	K101	Lijnstrook
						K102	
Rand73	Vloerstuk	Binnenwand10	Inter19	0.400	Polylijn	K1	Lijnstrook
						K183	

Naam	2D-element 1	2D-element 2	Intersectie	Lengte [m]	Vorm	Knoop	Rand
Rand74	Wand opbouw links	Dek1	Inter20	30.200	Polylijn	K182	Lijnstrook
						K163	
Rand75	Vloer3	Binnenwand8	Inter21	12.350	Polylijn	K50	Lijnstrook
						K122	
Rand76	Vloer3	Binnenwand9	Inter22	12.350	Polylijn	K54	Lijnstrook
						K124	
Rand77	Dek1	Binnenwand10	Inter23	0.600	Polylijn	K186	Lijnstrook
						K182	
Rand78	Binnenwand5	Dek1	Inter84	3.400	Polylijn	K67	Lijnstrook
						K186	
Rand79	Binnenwand5	Binnenwand10	Inter85	1.750	Polylijn	K68	Lijnstrook
						K1	

6.11. Snede op plaat

Naam	Teken	Richting van snede	X1 [m]	Y1 [m]	Z1 [m]	X2 [m]	Y2 [m]	Z2 [m]
Snede Binnenwand H1	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	2.625	-5.400	29.100	16.925	-5.400
Snede Binnenwand H3	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	30.200	0.250	-2.900	30.200	2.375	-2.900
Snede Binnenwand H4	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	30.200	0.250	-5.800	30.200	2.375	-5.800
Snede Binnenwand H5	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.225	2.500	-5.400	30.075	2.500	-5.400
Snede Binnenwand H7	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.250	17.050	-5.400	2.650	17.050	-5.400
Snede Binnenwand H8	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	17.175	-5.400	29.100	18.175	-5.400
Snede Binnenwand H9	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	18.425	-5.400	29.100	33.850	-5.400
Snede Binnenwand H10	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.325	2.500	-2.900	33.450	2.500	-2.900
Snede Binnenwand H11	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.325	2.500	-5.400	33.450	2.500	-5.400
Snede Binnenwand H12	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	31.175	2.500	-5.250	33.300	2.500	-5.250
Snede Binnenwand H13	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	31.175	2.500	-3.050	33.300	2.500	-3.050
Snede Binnenwand H14	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	30.200	0.400	-3.050	30.200	2.225	-3.050
Snede Binnenwand H15	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	30.200	0.400	-5.650	30.200	2.225	-5.650
Snede Binnenwand H17	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	2.775	-5.250	29.100	16.775	-5.250
Snede Binnenwand H18	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	17.325	-5.250	29.100	18.025	-5.250
Snede Binnenwand H19	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	18.575	-5.250	29.100	33.700	-5.250
Snede Binnenwand H20	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.400	17.050	-5.250	2.500	17.050	-5.250
Snede Binnenwand M H16	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.375	2.500	-5.250	29.925	2.500	-5.250
Snede Binnenwand M H21	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.475	2.500	-3.050	31.175	2.500	-3.050
Snede Binnenwand M H22	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.475	2.500	-5.250	31.175	2.500	-5.250
Snede Binnenwand M V16	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.475	2.500	-5.250	30.475	2.500	-4.625
Snede Binnenwand M V20	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.925	2.500	-5.250	29.925	2.500	-4.625
Snede Binnenwand M V21	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.375	2.500	-5.250	29.375	2.500	-4.625
Snede Binnenwand M V30	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.925	2.500	-4.625	29.925	2.500	-4.000
Snede Binnenwand M V31	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.375	2.500	-4.625	29.375	2.500	-4.000
Snede Binnenwand M V33	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.475	2.500	-3.675	30.475	2.500	-3.050
Snede Binnenwand V1	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	30.200	0.250	-5.800	30.200	0.250	-2.900
Snede Binnenwand V2	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	30.200	2.375	-5.800	30.200	2.375	-2.900
Snede Binnenwand V3	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	2.625	-5.400	29.100	2.625	-4.200
Snede Binnenwand V4	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	16.925	-5.400	29.100	16.925	-4.200
Snede Binnenwand V5	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	17.175	-5.400	29.100	17.175	-4.200
Snede Binnenwand V6	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	18.175	-5.400	29.100	18.175	-4.200
Snede Binnenwand V7	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	18.425	-5.400	29.100	18.425	-4.200
Snede Binnenwand V8	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	21.750	-5.400	29.100	21.750	-4.200
Snede Binnenwand V9	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	33.850	-5.400	29.100	33.850	-4.200
Snede Binnenwand V10	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.225	2.500	-5.400	29.225	2.500	-4.000
Snede Binnenwand V11	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.075	2.500	-5.400	30.075	2.500	-4.000
Snede Binnenwand V12	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	2.650	17.050	-5.400	2.650	17.050	-4.200
Snede Binnenwand V13	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.250	17.050	-5.400	0.250	17.050	-4.200
Snede Binnenwand V14	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.325	2.500	-5.400	30.325	2.500	-2.900
Snede Binnenwand V15	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	33.450	2.500	-5.400	33.450	2.500	-2.900
Snede Binnenwand V17	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	33.300	2.500	-5.250	33.300	2.500	-3.050
Snede Binnenwand V18	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	30.200	2.225	-5.650	30.200	2.225	-3.050
Snede Binnenwand V19	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	30.200	0.400	-5.650	30.200	0.400	-3.050
Snede Binnenwand V22	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	2.775	-5.250	29.100	2.775	-4.200
Snede Binnenwand V23	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	16.775	-5.250	29.100	16.775	-4.200
Snede Binnenwand V24	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	17.325	-5.250	29.100	17.325	-4.200
Snede Binnenwand V25	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	18.025	-5.250	29.100	18.025	-4.200
Snede Binnenwand V26	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	18.575	-5.250	29.100	18.575	-4.200
Snede Binnenwand V27	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	33.700	-5.250	29.100	33.700	-4.200
Snede Binnenwand V28	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	2.500	17.050	-5.250	2.500	17.050	-4.200
Snede Binnenwand V29	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.400	17.050	-5.250	0.400	17.050	-4.200
Snede Binnenwand V32	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.475	2.500	-4.625	30.475	2.500	-3.675
Snede Opbouw 300 H1	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.250	1.900	-2.200	33.350	1.900	-2.200
Snede Opbouw 300 H2	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.250	1.900	1.500	33.350	1.900	1.500
Snede Opbouw 300 H3	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.450	1.900	-2.000	33.150	1.900	-2.000
Snede Opbouw 300 H4	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.450	1.900	1.300	33.150	1.900	1.300
Snede Opbouw 300 V1	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.250	1.900	-2.200	0.250	1.900	1.500
Snede Opbouw 300 V2	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	33.350	1.900	-2.200	33.350	1.900	1.500
Snede Opbouw 300 V3	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.450	1.900	-2.000	0.450	1.900	1.300
Snede Opbouw 300 V4	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	33.150	1.900	-2.000	33.150	1.900	1.300
Snede Opbouw Dak1	Loodrecht op element	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	0.251	1.750	33.350	0.251	1.750
Snede Opbouw Dak2	Loodrecht op element	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	0.250	1.750	0.250	1.750	1.750
Snede Opbouw Dak3	Loodrecht op element	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	1.749	1.750	33.350	1.749	1.750
Snede Opbouw Dak4	Loodrecht op element	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	33.350	0.250	1.750	33.350	1.750	1.750
Snede Opbouw Dak5	Loodrecht op element	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	1.000	1.750	33.350	1.000	1.750

Naam	Teken	Richting van snede	X1 [m]	Y1 [m]	Z1 [m]	X2 [m]	Y2 [m]	Z2 [m]
Snede Opbouw Dak6	Loodrecht op element	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.650	0.650	1.750	0.650	1.350	1.750
Snede Opbouw Dak7	Loodrecht op element	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.650	0.650	1.750	32.950	0.650	1.750
Snede Opbouw Dak8	Loodrecht op element	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.650	1.350	1.750	2.150	1.350	1.750
Snede Opbouw Dak9	Loodrecht op element	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	32.950	0.650	1.750	32.950	1.350	1.750
Snede Opbouw Dak10	Loodrecht op element	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	3.150	1.350	1.750	4.400	1.350	1.750
Snede Opbouw Dak11	Loodrecht op element	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	12.100	1.350	1.750	18.050	1.350	1.750
Snede Opbouw Dak12	Loodrecht op element	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	23.550	1.350	1.750	32.950	1.350	1.750
Snede Opbouw H1	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.250	0.000	-2.200	33.350	0.000	-2.200
Snede Opbouw H2	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	0.250	1.500	0.000	1.750	1.500
Snede Opbouw H3	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.250	0.000	1.500	33.350	0.000	1.500
Snede Opbouw H4	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	0.250	-2.200	0.000	1.750	-2.200
Snede Opbouw H5	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.250	0.000	-0.150	33.350	0.000	-0.150
Snede Opbouw H6	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	0.250	-0.150	0.000	1.750	-0.150
Snede Opbouw H7	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	0.650	1.100	0.000	1.350	1.100
Snede Opbouw H8	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	0.650	-1.800	0.000	1.350	-1.800
Snede Opbouw H9	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.650	0.000	-1.800	12.800	0.000	-1.800
Snede Opbouw H10	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.650	0.000	1.100	32.950	0.000	1.100
Snede Opbouw H12	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	18.700	0.000	-1.800	26.450	0.000	-1.800
Snede Opbouw H13	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	28.050	0.000	-1.800	29.150	0.000	-1.800
Snede Opbouw H16	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	14.400	0.000	-1.800	17.100	0.000	-1.800
Snede Opbouw H20	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.635	0.000	-1.800	32.950	0.000	-1.800
Snede Opbouw M Dak10	Loodrecht op element	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	18.050	1.350	1.750	19.050	1.350	1.750
Snede Opbouw M Dak11	Loodrecht op element	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	11.100	1.350	1.750	12.100	1.350	1.750
Snede Opbouw M Dak12	Loodrecht op element	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	22.550	1.350	1.750	23.550	1.350	1.750
Snede Opbouw M Dak14	Loodrecht op element	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.400	1.350	1.750	5.400	1.350	1.750
Snede Opbouw M Dak16	Loodrecht op element	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	6.700	1.350	1.750	7.600	1.350	1.750
Snede Opbouw M Dak17	Loodrecht op element	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	8.900	1.350	1.750	9.800	1.350	1.750
Snede Opbouw M Dak20	Loodrecht op element	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	2.150	1.350	1.750	3.150	1.350	1.750
Snede Opbouw M H15	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	12.800	0.000	-1.800	14.400	0.000	-1.800
Snede Opbouw M H17	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	17.100	0.000	-1.800	18.700	0.000	-1.800
Snede Opbouw M H18	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	26.450	0.000	-1.800	28.050	0.000	-1.800
Snede Opbouw M H19	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.150	0.000	-1.800	30.650	0.000	-1.800
Snede Opbouw M V13	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	14.360	0.000	-2.550	14.360	0.000	-1.750
Snede Opbouw M V14	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	17.140	0.000	-2.550	17.140	0.000	-1.750
Snede Opbouw M V15	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	28.010	0.000	-2.550	28.010	0.000	-1.750
Snede Opbouw M V16	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.190	0.000	-2.550	29.190	0.000	-1.750
Snede Opbouw M V17	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.610	0.000	-2.550	30.610	0.000	-1.750
Snede Opbouw V5	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	0.250	-2.200	0.000	0.250	1.500
Snede Opbouw V6	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	1.750	-2.200	0.000	1.750	1.500
Snede Opbouw V7	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.250	0.000	-2.200	0.250	0.000	1.500
Snede Opbouw V8	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	33.350	0.000	-2.200	33.350	0.000	1.500
Snede Opbouw V9	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	1.350	-1.800	0.000	1.350	1.100
Snede Opbouw V10	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	0.650	-1.800	0.000	0.650	1.100
Snede Opbouw V11	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.650	0.000	-1.800	0.650	0.000	1.100
Snede Opbouw V12	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	32.950	0.000	-1.800	32.950	0.000	1.100
Snede Wand H1	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	2.150	-5.400	0.000	33.850	-5.400
Snede Wand H2	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.250	0.000	-5.400	33.350	0.000	-5.400
Snede Wand H4	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.250	0.000	-5.800	33.350	0.000	-5.800
Snede Wand H5	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	0.250	-2.900	0.000	33.850	-2.900
Snede Wand H8	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.250	0.000	-2.900	33.350	0.000	-2.900
Snede Wand H10	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	0.250	-5.800	0.000	2.150	-5.800
Snede Wand H11	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	18.050	-3.950	0.000	18.550	-3.950
Snede Wand H12	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	2.550	0.000	-3.950	3.050	0.000	-3.950
Snede Wand H13	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	16.800	-3.950	0.000	17.300	-3.950
Snede Wand H15	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	28.850	0.000	-3.950	29.350	0.000	-3.950
Snede Wand H16	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	0.650	-3.300	0.000	16.400	-3.300
Snede Wand H17	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	1.750	-5.000	0.000	16.400	-5.000
Snede Wand H20	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	0.650	-5.400	0.000	1.750	-5.400
Snede Wand H21	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / -0.100000	0.650	0.000	-5.400	32.950	0.000	-5.400
Snede Wand H22	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.650	0.000	-5.000	2.150	0.000	-5.000
Snede Wand H23	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.650	0.000	-3.300	12.810	0.000	-3.300
Snede Wand H26	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	14.410	0.000	-3.300	17.090	0.000	-3.300
Snede Wand H27	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	18.690	0.000	-3.300	26.460	0.000	-3.300
Snede Wand H28	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.700	0.000	-3.300	32.950	0.000	-3.300
Snede Wand H30	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	3.450	0.000	-5.000	28.450	0.000	-5.000
Snede Wand H31	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.750	0.000	-5.000	32.950	0.000	-5.000
Snede Wand H32	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	18.950	-5.000	0.000	33.450	-5.000
Snede Wand H33	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	28.060	0.000	-3.300	29.100	0.000	-3.300
Snede Wand H34	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	18.950	-3.300	0.000	33.450	-3.300
Snede Wand M H18	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	17.675	-3.550	0.000	18.950	-3.550
Snede Wand M H19	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	16.400	-3.550	0.000	17.675	-3.550
Snede Wand M H24	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	2.150	0.000	-3.550	3.450	0.000	-3.550
Snede Wand M H25	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	28.450	0.000	-3.550	29.750	0.000	-3.550
Snede Wand M H26	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	12.810	0.000	-3.300	14.410	0.000	-3.300
Snede Wand M H27	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	17.090	0.000	-3.300	18.690	0.000	-3.300

Naam	Teken	Richting van snede	X1 [m]	Y1 [m]	Z1 [m]	X2 [m]	Y2 [m]	Z2 [m]
Snede Wand M H28	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.100	0.000	-3.300	30.700	0.000	-3.300
Snede Wand M H29	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	2.150	0.000	-5.000	3.450	0.000	-5.000
Snede Wand M H30	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	28.450	0.000	-5.000	29.750	0.000	-5.000
Snede Wand M H31	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	16.400	-5.000	0.000	17.675	-5.000
Snede Wand M H32	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	17.675	-5.000	0.000	18.950	-5.000
Snede Wand M H33	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	26.460	0.000	-3.300	28.060	0.000	-3.300
Snede Wand M H34	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	17.675	-3.300	0.000	18.950	-3.300
Snede Wand M H35	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	16.400	-3.300	0.000	17.675	-3.300
Snede Wand M V45	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	18.950	-5.000	0.000	18.950	-3.550
Snede Wand M V46	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	17.675	-5.000	0.000	17.675	-3.550
Snede Wand M V48	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	16.400	-5.000	0.000	16.400	-3.550
Snede Wand M V53	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	2.150	0.000	-5.000	2.150	0.000	-3.550
Snede Wand M V54	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	3.450	0.000	-5.000	3.450	0.000	-3.550
Snede Wand M V55	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	28.450	0.000	-5.000	28.450	0.000	-3.550
Snede Wand M V56	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.750	0.000	-5.000	29.750	0.000	-3.550
Snede Wand M V60	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	14.360	0.000	-3.350	14.360	0.000	-2.550
Snede Wand M V61	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	17.140	0.000	-3.350	17.140	0.000	-2.550
Snede Wand M V62	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	28.010	0.000	-3.350	28.010	0.000	-2.550
Snede Wand M V63	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.190	0.000	-3.350	29.190	0.000	-2.550
Snede Wand M V64	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.610	0.000	-3.350	30.610	0.000	-2.550
Snede Wand V1	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	0.250	-5.800	0.000	0.250	-2.900
Snede Wand V2	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	33.850	-5.400	0.000	33.850	-2.900
Snede Wand V8	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	17.300	-5.400	0.000	17.300	-3.950
Snede Wand V10	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	16.800	-5.400	0.000	16.800	-3.950
Snede Wand V18	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	18.550	-5.400	0.000	18.550	-3.950
Snede Wand V20	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	18.050	-5.400	0.000	18.050	-3.950
Snede Wand V21	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	21.750	-5.400	0.000	21.750	-2.900
Snede Wand V23	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.250	0.000	-5.400	0.250	0.000	-2.900
Snede Wand V26	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	33.350	0.000	-5.400	33.350	0.000	-2.900
Snede Wand V28	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	2.550	0.000	-5.400	2.550	0.000	-3.950
Snede Wand V29	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.950	0.000	-5.400	29.950	0.000	-2.900
Snede Wand V30	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	3.050	0.000	-5.400	3.050	0.000	-3.950
Snede Wand V31	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.450	0.000	-5.400	30.450	0.000	-2.900
Snede Wand V38	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.350	0.000	-5.400	29.350	0.000	-3.950
Snede Wand V39	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	28.850	0.000	-5.400	28.850	0.000	-3.950
Snede Wand V41	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	2.625	-5.400	0.000	2.625	-2.900
Snede Wand V42	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	2.375	-5.400	0.000	2.375	-2.900
Snede Wand V43	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	2.150	-5.800	0.000	2.150	-5.400
Snede Wand V44	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	33.450	-5.000	0.000	33.450	-3.300
Snede Wand V49	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	3.025	-5.000	0.000	3.025	-3.300
Snede Wand V50	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	1.975	-5.000	0.000	1.975	-3.300
Snede Wand V51	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	1.750	-5.400	0.000	1.750	-5.000
Snede Wand V52	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.650	0.000	-5.000	0.650	0.000	-3.300
Snede Wand V57	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.550	0.000	-5.000	29.550	0.000	-3.300
Snede Wand V58	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.850	0.000	-5.000	30.850	0.000	-3.300
Snede Wand V59	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	32.950	0.000	-5.000	32.950	0.000	-3.300
Snede Wand V60	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	0.650	-5.400	0.000	0.650	-3.300
Snede X Dek Dwars1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	3.350	-2.550	4.600	5.800	-2.550
Snede X Dek Dwars2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	6.600	3.350	-2.550	6.600	5.800	-2.550
Snede X Dek Dwars3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	6.600	8.300	-2.550	6.600	10.800	-2.550
Snede X Dek Dwars4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	8.300	-2.550	4.600	10.800	-2.550
Snede X Dek Dwars5	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	6.600	13.300	-2.550	6.600	15.800	-2.550
Snede X Dek Dwars6	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	13.300	-2.550	4.600	15.800	-2.550
Snede X Dek Dwars7	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	6.600	18.300	-2.550	6.600	20.800	-2.550
Snede X Dek Dwars8	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	18.300	-2.550	4.600	20.800	-2.550
Snede X Dek Dwars9	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	6.600	23.300	-2.550	6.600	25.800	-2.550
Snede X Dek Dwars10	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	23.300	-2.550	4.600	25.800	-2.550
Snede X Dek Dwars11	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	6.600	28.300	-2.550	6.600	30.800	-2.550
Snede X Dek Dwars12	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	28.300	-2.550	4.600	30.800	-2.550
Snede X Dek Dwars13	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	12.200	3.350	-2.550	12.200	5.800	-2.550
Snede X Dek Dwars14	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	3.350	-2.550	10.200	5.800	-2.550
Snede X Dek Dwars15	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	12.200	8.300	-2.550	12.200	10.800	-2.550
Snede X Dek Dwars16	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	8.300	-2.550	10.200	10.800	-2.550
Snede X Dek Dwars17	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	12.200	13.300	-2.550	12.200	15.800	-2.550
Snede X Dek Dwars18	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	13.300	-2.550	10.200	15.800	-2.550
Snede X Dek Dwars19	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	12.200	18.300	-2.550	12.200	20.800	-2.550
Snede X Dek Dwars20	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	18.300	-2.550	10.200	20.800	-2.550
Snede X Dek Dwars21	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	12.200	23.300	-2.550	12.200	25.800	-2.550
Snede X Dek Dwars22	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	23.300	-2.550	10.200	25.800	-2.550
Snede X Dek Dwars23	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	12.200	28.300	-2.550	12.200	30.800	-2.550
Snede X Dek Dwars24	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	28.300	-2.550	10.200	30.800	-2.550
Snede X Dek Dwars25	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	17.800	3.350	-2.550	17.800	5.800	-2.550
Snede X Dek Dwars26	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	3.350	-2.550	15.800	5.800	-2.550
Snede X Dek Dwars27	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	17.800	8.300	-2.550	17.800	10.800	-2.550
Snede X Dek Dwars28	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	8.300	-2.550	15.800	10.800	-2.550

Naam	Teken	Richting van snede	X1 [m]	Y1 [m]	Z1 [m]	X2 [m]	Y2 [m]	Z2 [m]
Snede X Dek Dwars29	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	17.800	13.300	-2.550	17.800	15.800	-2.550
Snede X Dek Dwars30	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	13.300	-2.550	15.800	15.800	-2.550
Snede X Dek Dwars31	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	17.800	18.300	-2.550	17.800	20.800	-2.550
Snede X Dek Dwars32	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	18.300	-2.550	15.800	20.800	-2.550
Snede X Dek Dwars33	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	17.800	23.300	-2.550	17.800	25.800	-2.550
Snede X Dek Dwars34	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	23.300	-2.550	15.800	25.800	-2.550
Snede X Dek Dwars35	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	17.800	28.300	-2.550	17.800	30.800	-2.550
Snede X Dek Dwars36	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	28.300	-2.550	15.800	30.800	-2.550
Snede X Dek Dwars37	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	23.400	3.350	-2.550	23.400	5.800	-2.550
Snede X Dek Dwars38	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	3.350	-2.550	21.400	5.800	-2.550
Snede X Dek Dwars39	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	23.400	8.300	-2.550	23.400	10.800	-2.550
Snede X Dek Dwars40	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	8.300	-2.550	21.400	10.800	-2.550
Snede X Dek Dwars41	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	23.400	13.300	-2.550	23.400	15.800	-2.550
Snede X Dek Dwars42	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	13.300	-2.550	21.400	15.800	-2.550
Snede X Dek Dwars43	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	23.400	18.300	-2.550	23.400	20.800	-2.550
Snede X Dek Dwars44	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	18.300	-2.550	21.400	20.800	-2.550
Snede X Dek Dwars45	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	23.400	23.300	-2.550	23.400	25.800	-2.550
Snede X Dek Dwars46	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	23.300	-2.550	21.400	25.800	-2.550
Snede X Dek Dwars47	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	23.400	28.300	-2.550	23.400	30.800	-2.550
Snede X Dek Dwars48	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	28.300	-2.550	21.400	30.800	-2.550
Snede X Dek Dwars49	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	29.000	3.350	-2.550	29.000	5.800	-2.550
Snede X Dek Dwars50	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	3.350	-2.550	27.000	5.800	-2.550
Snede X Dek Dwars51	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	29.000	8.300	-2.550	29.000	10.800	-2.550
Snede X Dek Dwars52	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	8.300	-2.550	27.000	10.800	-2.550
Snede X Dek Dwars53	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	29.000	13.300	-2.550	29.000	15.800	-2.550
Snede X Dek Dwars54	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	13.300	-2.550	27.000	15.800	-2.550
Snede X Dek Dwars55	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	29.000	18.300	-2.550	29.000	20.800	-2.550
Snede X Dek Dwars56	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	18.300	-2.550	27.000	20.800	-2.550
Snede X Dek Dwars57	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	29.000	23.300	-2.550	29.000	25.800	-2.550
Snede X Dek Dwars58	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	23.300	-2.550	27.000	25.800	-2.550
Snede X Dek Dwars59	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	29.000	28.300	-2.550	29.000	30.800	-2.550
Snede X Dek Dwars60	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	28.300	-2.550	27.000	30.800	-2.550
Snede X Dek K1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	5.600	5.550	-2.550	5.600	3.550	-2.550
Snede X Dek K2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	5.600	10.550	-2.550	5.600	8.550	-2.550
Snede X Dek K3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	5.600	15.550	-2.550	5.600	13.550	-2.550
Snede X Dek K4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	5.600	20.550	-2.550	5.600	18.550	-2.550
Snede X Dek K5	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	5.600	25.550	-2.550	5.600	23.550	-2.550
Snede X Dek K6	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	5.600	30.550	-2.550	5.600	28.550	-2.550
Snede X Dek K7	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	11.200	5.550	-2.550	11.200	3.550	-2.550
Snede X Dek K8	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	11.200	10.550	-2.550	11.200	8.550	-2.550
Snede X Dek K9	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	11.200	15.550	-2.550	11.200	13.550	-2.550
Snede X Dek K10	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	11.200	20.550	-2.550	11.200	18.550	-2.550
Snede X Dek K11	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	11.200	25.550	-2.550	11.200	23.550	-2.550
Snede X Dek K12	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	11.200	30.550	-2.550	11.200	28.550	-2.550
Snede X Dek K13	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	16.800	5.550	-2.550	16.800	3.550	-2.550
Snede X Dek K14	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	16.800	10.550	-2.550	16.800	8.550	-2.550
Snede X Dek K15	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	16.800	15.550	-2.550	16.800	13.550	-2.550
Snede X Dek K16	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	16.800	20.550	-2.550	16.800	18.550	-2.550
Snede X Dek K17	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	16.800	25.550	-2.550	16.800	23.550	-2.550
Snede X Dek K18	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	16.800	30.550	-2.550	16.800	28.550	-2.550
Snede X Dek K19	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	22.400	5.550	-2.550	22.400	3.550	-2.550
Snede X Dek K20	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	22.400	10.550	-2.550	22.400	8.550	-2.550
Snede X Dek K21	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	22.400	15.550	-2.550	22.400	13.550	-2.550
Snede X Dek K22	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	22.400	20.550	-2.550	22.400	18.550	-2.550
Snede X Dek K23	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	22.400	25.550	-2.550	22.400	23.550	-2.550
Snede X Dek K24	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	22.400	30.550	-2.550	22.400	28.550	-2.550
Snede X Dek K25	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	28.000	5.550	-2.550	28.000	3.550	-2.550
Snede X Dek K26	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	28.000	10.550	-2.550	28.000	8.550	-2.550
Snede X Dek K27	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	28.000	15.550	-2.550	28.000	13.550	-2.550
Snede X Dek K28	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	28.000	20.550	-2.550	28.000	18.550	-2.550
Snede X Dek K29	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	28.000	25.550	-2.550	28.000	23.550	-2.550
Snede X Dek K30	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	28.000	30.550	-2.550	28.000	28.550	-2.550
Snede X Dek Rand1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	0.250	-2.550	0.250	33.850	-2.550
Snede X Dek Rand2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	33.350	0.250	-2.550	33.350	33.850	-2.550
Snede X Dek Rand3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	32.750	0.850	-2.550	32.750	33.250	-2.550
Snede X Dek Rand4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.850	0.850	-2.550	0.850	33.250	-2.550
Snede X Dek Veld1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	2.550	2.250	-2.550	2.550	33.850	-2.550
Snede X Dek Veld2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	8.400	2.250	-2.550	8.400	33.850	-2.550
Snede X Dek Veld3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	14.000	2.250	-2.550	14.000	33.850	-2.550
Snede X Dek Veld4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	19.600	2.250	-2.550	19.600	33.850	-2.550
Snede X Dek Veld5	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	25.200	2.250	-2.550	25.200	33.850	-2.550
Snede X Dek Veld6	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	31.050	3.000	-2.550	31.050	33.850	-2.550
Snede X Vloer Dwars1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	3.300	-5.750	4.600	5.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	6.600	3.300	-5.750	6.600	5.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	8.300	-5.750	4.600	10.800	-5.750

Naam	Teken	Richting van snede	X1 [m]	Y1 [m]	Z1 [m]	X2 [m]	Y2 [m]	Z2 [m]
Snede X Vloer Dwars4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	6.600	8.300	-5.750	6.600	10.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars5	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	13.300	-5.750	4.600	15.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars6	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	6.600	13.300	-5.750	6.600	15.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars7	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	18.300	-5.750	4.600	20.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars8	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	6.600	18.300	-5.750	6.600	20.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars9	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	23.300	-5.750	4.600	25.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars10	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	6.600	23.300	-5.750	6.600	25.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars11	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	28.300	-5.750	4.600	30.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars12	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	6.600	28.300	-5.750	6.600	30.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars13	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	3.300	-5.750	10.200	5.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars14	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	12.200	3.300	-5.750	12.200	5.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars15	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	8.300	-5.750	10.200	10.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars16	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	12.200	8.300	-5.750	12.200	10.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars17	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	13.300	-5.750	10.200	15.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars18	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	12.200	13.300	-5.750	12.200	15.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars19	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	18.300	-5.750	10.200	20.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars20	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	12.200	18.300	-5.750	12.200	20.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars21	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	23.300	-5.750	10.200	25.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars22	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	12.200	23.300	-5.750	12.200	25.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars23	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	28.300	-5.750	10.200	30.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars24	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	12.200	28.300	-5.750	12.200	30.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars25	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	3.300	-5.750	15.800	5.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars26	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	17.800	3.300	-5.750	17.800	5.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars27	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	8.300	-5.750	15.800	10.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars28	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	17.800	8.300	-5.750	17.800	10.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars29	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	13.300	-5.750	15.800	15.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars30	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	17.800	13.300	-5.750	17.800	15.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars31	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	18.300	-5.750	15.800	20.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars32	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	17.800	18.300	-5.750	17.800	20.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars33	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	23.300	-5.750	15.800	25.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars34	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	17.800	23.300	-5.750	17.800	25.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars35	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	28.300	-5.750	15.800	30.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars36	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	17.800	28.300	-5.750	17.800	30.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars37	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	3.300	-5.750	21.400	5.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars38	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	23.400	3.300	-5.750	23.400	5.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars39	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	8.300	-5.750	21.400	10.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars40	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	23.400	8.300	-5.750	23.400	10.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars41	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	13.300	-5.750	21.400	15.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars42	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	23.400	13.300	-5.750	23.400	15.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars43	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	18.300	-5.750	21.400	20.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars44	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	23.400	18.300	-5.750	23.400	20.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars45	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	23.300	-5.750	21.400	25.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars46	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	23.400	23.300	-5.750	23.400	25.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars47	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	28.300	-5.750	21.400	30.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars48	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	23.400	28.300	-5.750	23.400	30.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars49	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	3.300	-5.750	27.000	5.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars50	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	29.000	3.300	-5.750	29.000	5.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars51	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	8.300	-5.750	27.000	10.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars52	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	29.000	8.300	-5.750	29.000	10.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars53	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	13.300	-5.750	27.000	15.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars54	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	29.000	13.300	-5.750	29.000	15.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars55	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	18.300	-5.750	27.000	20.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars56	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	29.000	18.300	-5.750	29.000	20.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars57	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	23.300	-5.750	27.000	25.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars58	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	29.000	23.300	-5.750	29.000	25.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars59	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	28.300	-5.750	27.000	30.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars60	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	29.000	28.300	-5.750	29.000	30.800	-5.750
Snede X Vloer K1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	5.600	5.550	-5.750	5.600	3.550	-5.750
Snede X Vloer K2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	5.600	10.550	-5.750	5.600	8.550	-5.750
Snede X Vloer K3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	5.600	15.550	-5.750	5.600	13.550	-5.750
Snede X Vloer K4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	5.600	20.550	-5.750	5.600	18.550	-5.750
Snede X Vloer K5	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	5.600	25.550	-5.750	5.600	23.550	-5.750
Snede X Vloer K6	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	5.600	30.550	-5.750	5.600	28.550	-5.750
Snede X Vloer K7	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	11.200	5.550	-5.750	11.200	3.550	-5.750
Snede X Vloer K8	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	11.200	10.550	-5.750	11.200	8.550	-5.750
Snede X Vloer K9	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	11.200	15.550	-5.750	11.200	13.550	-5.750
Snede X Vloer K10	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	11.200	20.550	-5.750	11.200	18.550	-5.750
Snede X Vloer K11	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	11.200	25.550	-5.750	11.200	23.550	-5.750
Snede X Vloer K12	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	11.200	30.550	-5.750	11.200	28.550	-5.750
Snede X Vloer K13	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	16.800	5.550	-5.750	16.800	3.550	-5.750
Snede X Vloer K14	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	16.800	10.550	-5.750	16.800	8.550	-5.750
Snede X Vloer K15	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	16.800	15.550	-5.750	16.800	13.550	-5.750
Snede X Vloer K16	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	16.800	20.550	-5.750	16.800	18.550	-5.750
Snede X Vloer K17	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	16.800	25.550	-5.750	16.800	23.550	-5.750
Snede X Vloer K18	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	16.800	30.550	-5.750	16.800	28.550	-5.750

Naam	Teken	Richting van snede	X1 [m]	Y1 [m]	Z1 [m]	X2 [m]	Y2 [m]	Z2 [m]
Snede X Vloer K19	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	22.400	5.550	-5.750	22.400	3.550	-5.750
Snede X Vloer K20	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	22.400	10.550	-5.750	22.400	8.550	-5.750
Snede X Vloer K21	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	22.400	15.550	-5.750	22.400	13.550	-5.750
Snede X Vloer K22	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	22.400	20.550	-5.750	22.400	18.550	-5.750
Snede X Vloer K23	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	22.400	25.550	-5.750	22.400	23.550	-5.750
Snede X Vloer K24	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	22.400	30.550	-5.750	22.400	28.550	-5.750
Snede X Vloer K25	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	28.000	5.550	-5.750	28.000	3.550	-5.750
Snede X Vloer K26	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	28.000	10.550	-5.750	28.000	8.550	-5.750
Snede X Vloer K27	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	28.000	15.550	-5.750	28.000	13.550	-5.750
Snede X Vloer K28	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	28.000	20.550	-5.750	28.000	18.550	-5.750
Snede X Vloer K29	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	28.000	25.550	-5.750	28.000	23.550	-5.750
Snede X Vloer K30	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	28.000	30.550	-5.750	28.000	28.550	-5.750
Snede X Vloer Rand1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	2.850	-5.750	0.250	33.850	-5.750
Snede X Vloer Rand2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	33.350	2.850	-5.750	33.350	33.850	-5.750
Snede X Vloer Rand3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	0.250	-6.150	0.250	2.150	-6.150
Snede X Vloer Rand4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	33.350	0.250	-6.150	33.350	2.150	-6.150
Snede X Vloer Rand5	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.850	3.350	-5.750	0.850	33.250	-5.750
Snede X Vloer Rand6	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	32.750	3.350	-5.750	32.750	33.250	-5.750
Snede X Vloer Rand7	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	32.750	0.850	-6.150	32.750	1.550	-6.150
Snede X Vloer Rand8	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.850	0.850	-6.150	0.850	1.550	-6.150
Snede X Vloer Veld1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	2.810	2.850	-5.750	2.810	33.850	-5.750
Snede X Vloer Veld2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	8.400	2.850	-5.750	8.400	33.850	-5.750
Snede X Vloer Veld3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	14.000	2.850	-5.750	14.000	33.850	-5.750
Snede X Vloer Veld4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	19.600	2.850	-5.750	19.600	33.850	-5.750
Snede X Vloer Veld5	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	25.200	2.850	-5.750	25.200	33.850	-5.750
Snede X Vloer Veld6	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	31.100	2.850	-5.750	31.250	33.850	-5.750
Snede Y Dek Dwars1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	3.550	-2.550	6.850	3.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	5.550	-2.550	6.850	5.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	10.550	-2.550	6.850	10.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	8.550	-2.550	6.850	8.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars5	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	15.550	-2.550	6.850	15.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars6	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	13.550	-2.550	6.850	13.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars7	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	20.550	-2.550	6.850	20.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars8	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	18.550	-2.550	6.850	18.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars9	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	25.550	-2.550	6.850	25.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars10	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	23.550	-2.550	6.850	23.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars11	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	30.550	-2.550	6.850	30.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars12	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	28.550	-2.550	6.850	28.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars13	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	5.550	-2.550	12.450	5.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars14	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	3.550	-2.550	12.450	3.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars15	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	10.550	-2.550	12.450	10.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars16	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	8.550	-2.550	12.450	8.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars17	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	15.550	-2.550	12.450	15.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars18	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	13.550	-2.550	12.450	13.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars19	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	20.550	-2.550	12.450	20.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars20	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	18.550	-2.550	12.450	18.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars21	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	25.550	-2.550	12.450	25.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars22	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	23.550	-2.550	12.450	23.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars23	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	30.550	-2.550	12.450	30.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars24	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	28.550	-2.550	12.450	28.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars25	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	5.550	-2.550	18.050	5.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars26	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	3.550	-2.550	18.050	3.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars27	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	10.550	-2.550	18.050	10.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars28	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	8.550	-2.550	18.050	8.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars29	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	15.550	-2.550	18.050	15.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars30	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	13.550	-2.550	18.050	13.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars31	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	20.550	-2.550	18.050	20.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars32	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	18.550	-2.550	18.050	18.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars33	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	25.550	-2.550	18.050	25.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars34	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	23.550	-2.550	18.050	23.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars35	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	30.550	-2.550	18.050	30.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars36	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	28.550	-2.550	18.050	28.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars37	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	5.550	-2.550	23.650	5.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars38	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	3.550	-2.550	23.650	3.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars39	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	10.550	-2.550	23.650	10.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars40	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	8.550	-2.550	23.650	8.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars41	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	15.550	-2.550	23.650	15.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars42	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	13.550	-2.550	23.650	13.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars43	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	20.550	-2.550	23.650	20.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars44	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	18.550	-2.550	23.650	18.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars45	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	25.550	-2.550	23.650	25.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars46	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	23.550	-2.550	23.650	23.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars47	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	30.550	-2.550	23.650	30.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars48	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	28.550	-2.550	23.650	28.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars49	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	5.550	-2.550	29.250	5.550	-2.550


Naam	Teken	Richting van snede	X1 [m]	Y1 [m]	Z1 [m]	X2 [m]	Y2 [m]	Z2 [m]
Snede Y Dek Dwars50	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	3.550	-2.550	29.250	3.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars51	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	10.550	-2.550	29.250	10.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars52	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	8.550	-2.550	29.250	8.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars53	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	15.550	-2.550	29.250	15.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars54	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	13.550	-2.550	29.250	13.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars55	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	20.550	-2.550	29.250	20.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars56	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	18.550	-2.550	29.250	18.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars57	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	25.550	-2.550	29.250	25.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars58	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	23.550	-2.550	29.250	23.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars59	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	30.550	-2.550	29.250	30.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars60	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	28.550	-2.550	29.250	28.550	-2.550
Snede Y Dek K1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	4.550	-2.550	6.600	4.550	-2.550
Snede Y Dek K2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	9.550	-2.550	6.600	9.550	-2.550
Snede Y Dek K3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	14.550	-2.550	6.600	14.550	-2.550
Snede Y Dek K4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	19.550	-2.550	6.600	19.550	-2.550
Snede Y Dek K5	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	24.550	-2.550	6.600	24.550	-2.550
Snede Y Dek K6	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	29.550	-2.550	6.600	29.550	-2.550
Snede Y Dek K7	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	4.550	-2.550	12.200	4.550	-2.550
Snede Y Dek K8	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	9.550	-2.550	12.200	9.550	-2.550
Snede Y Dek K9	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	14.550	-2.550	12.200	14.550	-2.550
Snede Y Dek K10	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	19.550	-2.550	12.200	19.550	-2.550
Snede Y Dek K11	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	24.550	-2.550	12.200	24.550	-2.550
Snede Y Dek K12	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	29.550	-2.550	12.200	29.550	-2.550
Snede Y Dek K13	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	4.550	-2.550	17.800	4.550	-2.550
Snede Y Dek K14	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	9.550	-2.550	17.800	9.550	-2.550
Snede Y Dek K15	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	14.550	-2.550	17.800	14.550	-2.550
Snede Y Dek K16	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	19.550	-2.550	17.800	19.550	-2.550
Snede Y Dek K17	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	24.550	-2.550	17.800	24.550	-2.550
Snede Y Dek K18	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	29.550	-2.550	17.800	29.550	-2.550
Snede Y Dek K19	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	4.550	-2.550	23.400	4.550	-2.550
Snede Y Dek K20	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	9.550	-2.550	23.400	9.550	-2.550
Snede Y Dek K21	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	14.550	-2.550	23.400	14.550	-2.550
Snede Y Dek K22	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	19.550	-2.550	23.400	19.550	-2.550
Snede Y Dek K23	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	24.550	-2.550	23.400	24.550	-2.550
Snede Y Dek K24	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	29.550	-2.550	23.400	29.550	-2.550
Snede Y Dek K25	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	4.550	-2.550	29.000	4.550	-2.550
Snede Y Dek K26	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	9.550	-2.550	29.000	9.550	-2.550
Snede Y Dek K27	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	14.550	-2.550	29.000	14.550	-2.550
Snede Y Dek K28	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	19.550	-2.550	29.000	19.550	-2.550
Snede Y Dek K29	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	24.550	-2.550	29.000	24.550	-2.550
Snede Y Dek K30	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	29.550	-2.550	29.000	29.550	-2.550
Snede Y Dek M Rand7	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	13.900	33.250	-2.550	16.300	33.250	-2.550
Snede Y Dek M Rand8	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	17.300	33.250	-2.550	19.700	33.250	-2.550
Snede Y Dek M Rand9	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	6.700	1.050	-2.550	7.200	1.050	-2.550
Snede Y Dek M Rand10	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	8.900	1.050	-2.550	9.400	1.050	-2.550
Snede Y Dek M Rand11	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	11.100	1.050	-2.550	13.500	1.050	-2.550
Snede Y Dek M Rand12	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	17.550	1.050	-2.550	19.950	1.050	-2.550
Snede Y Dek M Rand13	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	29.600	1.050	-2.550	30.200	1.050	-2.550
Snede Y Dek M Rand14	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.500	33.250	-2.550	11.900	33.250	-2.550
Snede Y Dek M Rand15	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	25.200	1.050	-2.550	27.600	1.050	-2.550
Snede Y Dek M Rand16	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	2.600	1.050	-2.550	5.000	1.050	-2.550
Snede Y Dek M Rand17	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	2.150	1.050	-2.550	4.550	1.050	-2.550
Snede Y Dek M Rand18	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	11.550	1.050	-2.550	13.950	1.050	-2.550
Snede Y Dek M Rand19	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	2.600	0.850	-2.550	5.000	0.850	-2.550
Snede Y Dek M Rand20	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	8.900	0.850	-2.550	9.400	0.850	-2.550
Snede Y Dek M Rand21	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	6.700	0.850	-2.550	7.200	0.850	-2.550
Snede Y Dek M Rand22	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	11.100	0.850	-2.550	13.500	0.850	-2.550
Snede Y Dek M Rand23	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	11.550	0.850	-2.550	13.950	0.850	-2.550
Snede Y Dek M Rand24	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	17.550	0.850	-2.550	19.950	0.850	-2.550
Snede Y Dek M Rand25	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	25.200	0.850	-2.550	27.600	0.850	-2.550
Snede Y Dek M Rand26	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	29.600	0.850	-2.550	30.200	0.850	-2.550
Snede Y Dek Rand1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	0.250	-2.550	33.350	0.250	-2.550
Snede Y Dek Rand2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	33.850	-2.550	33.350	33.850	-2.550
Snede Y Dek Rand3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.850	1.900	-2.550	30.000	1.900	-2.550
Snede Y Dek Rand4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	1.750	-2.550	33.350	1.750	-2.550
Snede Y Dek Rand5	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.850	33.250	-2.550	13.900	33.250	-2.550
Snede Y Dek Rand6	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.850	0.850	-2.550	2.600	0.850	-2.550
Snede Y Dek Rand9	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	19.700	33.250	-2.550	32.750	33.250	-2.550
Snede Y Dek Rand10	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	19.950	1.050	-2.550	25.200	1.050	-2.550
Snede Y Dek Rand11	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	19.950	0.850	-2.550	25.200	0.850	-2.550
Snede Y Dek Veld1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	2.250	-2.550	28.500	2.250	-2.550
Snede Y Dek Veld2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	7.050	-2.550	33.350	7.050	-2.550
Snede Y Dek Veld3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	12.050	-2.550	33.350	12.050	-2.550
Snede Y Dek Veld4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	17.050	-2.550	33.350	17.050	-2.550
Snede Y Dek Veld5	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	22.050	-2.550	33.350	22.050	-2.550

Naam	Teken	Richting van snede	X1 [m]	Y1 [m]	Z1 [m]	X2 [m]	Y2 [m]	Z2 [m]
Snede Y Dek Veld6	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	27.050	-2.550	33.350	27.050	-2.550
Snede Y Dek Veld7	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	32.050	-2.550	33.350	32.050	-2.550
Snede Y Dek Veld8	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	1.250	-2.550	30.200	1.250	-2.550
Snede Y Vloer Dwars1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	3.550	-5.750	6.850	3.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	5.550	-5.750	6.850	5.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	10.550	-5.750	6.850	10.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	8.550	-5.750	6.850	8.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars5	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	15.550	-5.750	6.850	15.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars6	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	13.550	-5.750	6.850	13.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars7	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	20.550	-5.750	6.850	20.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars8	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	18.550	-5.750	6.850	18.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars9	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	25.550	-5.750	6.850	25.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars10	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	23.550	-5.750	6.850	23.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars11	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	30.550	-5.750	6.850	30.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars12	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	28.550	-5.750	6.850	28.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars13	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	5.550	-5.750	12.450	5.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars14	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	3.550	-5.750	12.450	3.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars15	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	10.550	-5.750	12.450	10.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars16	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	8.550	-5.750	12.450	8.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars17	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	15.550	-5.750	12.450	15.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars18	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	13.550	-5.750	12.450	13.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars19	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	20.550	-5.750	12.450	20.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars20	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	18.550	-5.750	12.450	18.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars21	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	25.550	-5.750	12.450	25.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars22	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	23.550	-5.750	12.450	23.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars23	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	30.550	-5.750	12.450	30.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars24	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	28.550	-5.750	12.450	28.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars25	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	5.550	-5.750	18.050	5.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars26	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	3.550	-5.750	18.050	3.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars27	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	10.550	-5.750	18.050	10.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars28	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	8.550	-5.750	18.050	8.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars29	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	15.550	-5.750	18.050	15.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars30	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	13.550	-5.750	18.050	13.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars31	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	20.550	-5.750	18.050	20.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars32	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	18.550	-5.750	18.050	18.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars33	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	25.550	-5.750	18.050	25.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars34	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	23.550	-5.750	18.050	23.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars35	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	30.550	-5.750	18.050	30.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars36	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	28.550	-5.750	18.050	28.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars37	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	5.550	-5.750	23.650	5.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars38	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	3.550	-5.750	23.650	3.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars39	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	10.550	-5.750	23.650	10.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars40	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	8.550	-5.750	23.650	8.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars41	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	15.550	-5.750	23.650	15.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars42	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	13.550	-5.750	23.650	13.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars43	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	20.550	-5.750	23.650	20.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars44	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	18.550	-5.750	23.650	18.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars45	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	25.550	-5.750	23.650	25.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars46	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	23.550	-5.750	23.650	23.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars47	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	30.550	-5.750	23.650	30.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars48	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	28.550	-5.750	23.650	28.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars49	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	5.550	-5.750	29.250	5.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars50	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	3.550	-5.750	29.250	3.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars51	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	10.550	-5.750	29.250	10.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars52	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	8.550	-5.750	29.250	8.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars53	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	15.550	-5.750	29.250	15.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars54	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	13.550	-5.750	29.250	13.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars55	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	20.550	-5.750	29.250	20.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars56	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	18.550	-5.750	29.250	18.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars57	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	25.550	-5.750	29.250	25.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars58	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	23.550	-5.750	29.250	23.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars59	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	30.550	-5.750	29.250	30.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars60	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	28.550	-5.750	29.250	28.550	-5.750
Snede Y Vloer K1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	4.550	-5.750	6.600	4.550	-5.750
Snede Y Vloer K2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	9.550	-5.750	6.600	9.550	-5.750
Snede Y Vloer K3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	14.550	-5.750	6.600	14.550	-5.750
Snede Y Vloer K4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	19.550	-5.750	6.600	19.550	-5.750
Snede Y Vloer K5	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	24.550	-5.750	6.600	24.550	-5.750
Snede Y Vloer K6	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	29.550	-5.750	6.600	29.550	-5.750
Snede Y Vloer K7	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	4.550	-5.750	12.200	4.550	-5.750
Snede Y Vloer K8	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	9.550	-5.750	12.200	9.550	-5.750
Snede Y Vloer K9	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	14.550	-5.750	12.200	14.550	-5.750
Snede Y Vloer K10	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	19.550	-5.750	12.200	19.550	-5.750
Snede Y Vloer K11	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	24.550	-5.750	12.200	24.550	-5.750
Snede Y Vloer K12	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	29.550	-5.750	12.200	29.550	-5.750

Naam	Teken	Richting van snede	X1 [m]	Y1 [m]	Z1 [m]	X2 [m]	Y2 [m]	Z2 [m]
Snede Y Vloer K13	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	4.550	-5.750	17.800	4.550	-5.750
Snede Y Vloer K14	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	9.550	-5.750	17.800	9.550	-5.750
Snede Y Vloer K15	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	14.550	-5.750	17.800	14.550	-5.750
Snede Y Vloer K16	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	19.550	-5.750	17.800	19.550	-5.750
Snede Y Vloer K17	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	24.550	-5.750	17.800	24.550	-5.750
Snede Y Vloer K18	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	29.550	-5.750	17.800	29.550	-5.750
Snede Y Vloer K19	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	4.550	-5.750	23.400	4.550	-5.750
Snede Y Vloer K20	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	9.550	-5.750	23.400	9.550	-5.750
Snede Y Vloer K21	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	14.550	-5.750	23.400	14.550	-5.750
Snede Y Vloer K22	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	19.550	-5.750	23.400	19.550	-5.750
Snede Y Vloer K23	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	24.550	-5.750	23.400	24.550	-5.750
Snede Y Vloer K24	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	29.550	-5.750	23.400	29.550	-5.750
Snede Y Vloer K25	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	4.550	-5.750	29.000	4.550	-5.750
Snede Y Vloer K26	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	9.550	-5.750	29.000	9.550	-5.750
Snede Y Vloer K27	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	14.550	-5.750	29.000	14.550	-5.750
Snede Y Vloer K28	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	19.550	-5.750	29.000	19.550	-5.750
Snede Y Vloer K29	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	24.550	-5.750	29.000	24.550	-5.750
Snede Y Vloer K30	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	29.550	-5.750	29.000	29.550	-5.750
Snede Y Vloer Rand1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	0.250	-6.150	33.350	0.250	-6.150
Snede Y Vloer Rand2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	33.850	-5.750	33.350	33.850	-5.750
Snede Y Vloer Rand3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	3.350	-5.750	33.350	3.350	-5.750
Snede Y Vloer Rand4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	2.150	-6.150	33.350	2.150	-6.150
Snede Y Vloer Rand5	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.850	33.250	-5.750	32.750	33.250	-5.750
Snede Y Vloer Rand6	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.850	1.550	-6.150	32.750	1.550	-6.150
Snede Y Vloer Rand7	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.850	0.850	-6.150	32.750	0.850	-6.150
Snede Y Vloer Rand8	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.850	3.350	-5.750	32.750	3.350	-5.750
Snede Y Vloer Veld1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	2.850	-5.750	33.350	2.850	-5.750
Snede Y Vloer Veld2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	7.050	-5.750	33.350	7.050	-5.750
Snede Y Vloer Veld3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	12.050	-5.750	33.350	12.050	-5.750
Snede Y Vloer Veld4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	17.050	-5.750	33.350	17.050	-5.750
Snede Y Vloer Veld5	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	22.050	-5.750	33.350	22.050	-5.750
Snede Y Vloer Veld6	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	27.050	-5.750	33.350	27.050	-5.750
Snede Y Vloer Veld7	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	32.050	-5.750	33.350	32.050	-5.750
Snede Y Vloer Veld8	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.850	3.450	-5.750	32.750	3.450	-5.750

7. Beddingen

7.1. Rekenmodel





7.2. 2D elementondersteuningen

Naam	Type	Bedding	2D-element
SS1	Individueel	Bedding	Vloer2
SS2	Individueel	Bedding	Vloer1
SS3	Individueel	Bedding	Vloer3

7.3. Beddingen

Naam	C1x [MN/m 3]	C1z	C1y [MN/m 3]	Stijfheid [MN/m 3]	C2x [MN/m]	C2y [MN/m]
Bedding	1.0610e+00	Verend	1.0610e+00	1.0610e+01	0.0000e+00	0.0000e+00

8. Belastingen & combinaties

8.1. Belastinggroepen


Naam	Last	Relatie	Type
LG1	Permanent		
LG2 - Permanent (Aan/Uit)	Variabel	Standaard	Constructiebelasting
LG3 - Krimp	Variabel	Standaard	Constructiebelasting
LG4 - Terreinbelasting	Variabel	Standaard	Constructiebelasting
LG5 - BM1 UDL	Variabel	Exclusief	Constructiebelasting
LG6 - BM1 UDL Rijstrook 1	Variabel	Exclusief	Constructiebelasting
LG7 - BM1 HOR X	Variabel	Exclusief	Constructiebelasting
LG8 - BM1 HOR Y	Variabel	Exclusief	Constructiebelasting
LG9 - BM1 TS	Variabel	Exclusief	Constructiebelasting
LG10 - BM3 TS	Variabel	Exclusief	Constructiebelasting
LG11 - Waterdruk	Variabel	Exclusief	Constructiebelasting
LG12 - Calamiteit	Variabel	Exclusief	Constructiebelasting

8.2. Belastingsgevallen


8.2.1. Belastingsgevallen - BG1

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Richting
BG1	Eigen gewicht	Permanent	LG1	-Z
		Eigen gewicht		

8.2.1.1. Isometrisch




8.2.1.2. Aanzicht




8.2.2. Belastingsgevallen - BG2

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep
BG2	Gronddekking	Permanent	LG1
		Standaard	

8.2.2.1. Isometrisch



8.2.2.2. Aanzicht



8.2.2.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q1 [kN/m²]	q2 [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
Gronddekking1	BG2 - Gronddekking	Z	Kracht	Richting X	-22.0	-27.0	Z=0	Auto	GCS	0.000	32.400	-2.550
										0.000	19.150	-2.550
										33.600	19.150	-2.550
										33.600	32.400	-2.550
Gronddekking2	BG2 - Gronddekking	Z	Kracht	Richting X	-27.0	-22.0	Z=0	Auto	GCS	0.000	19.150	-2.550
										0.000	6.100	-2.550
										33.600	6.100	-2.550
										33.600	19.150	-2.550
GD37	BG2 - Gronddekking	Y	Kracht	Richting Y	-13.0	0.0	Z=0	Auto	GCS	0.000	1.900	-2.200

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q1 [kN/m 2]	q2 [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
										33.600	1.900	-2.200
										33.600	1.900	-0.900
										0.000	1.900	-0.900
Gronddekking3	BG2 - Gronddekking	Z	Kracht	Richting X	-22.0	-26.0	Z=0	Auto	GCS	0.000	6.100	-2.550
										0.000	1.900	-2.550
										33.600	1.900	-2.550
										33.600	6.100	-2.550
Gronddekking4	BG2 - Gronddekking	Z	Kracht	Richting X	-24.0	-22.0	Z=0	Auto	GCS	0.000	34.100	-2.550
										0.000	32.400	-2.550
										33.600	32.400	-2.550
										33.600	34.100	-2.550


8.2.3. Belastingsgevallen - BG3

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep
BG3	Asfalt	Permanent	LG1
		Standaard	

8.2.3.1. Isometrisch



8.2.3.2. Aanzicht




8.2.3.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
Asfalt1	BG3 - Asfalt	Z	Kracht	Gelijkmatig	-0.6	Z=0	Auto	GCS	0.000	32.200	-2.550
									0.000	20.500	-2.550
									33.600	20.500	-2.550
									33.600	32.200	-2.550
Asfalt2	BG3 - Asfalt	Z	Kracht	Gelijkmatig	-0.6	Z=0	Auto	GCS	0.000	18.250	-2.550
									0.000	6.600	-2.550
									33.600	6.600	-2.550
									33.600	18.250	-2.550


8.2.4. Belastingsgevallen - BG4

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep
BG4	Wegmeubilair	Permanent	LG1
		Standaard	

8.2.4.1. Isometrisch



8.2.4.2. Aanzicht




8.2.4.3. Vrije lijn last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	Waarde - P_1 [kN/m]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
GL1	BG4 - Wegmeubilair	Z	Kracht	Gelijkmatig	-0.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	4.000	-2.550
									33.600	4.000	-2.550
GL2	BG4 - Wegmeubilair	Z	Kracht	Gelijkmatig	-0.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	19.400	-2.550
									33.600	19.400	-2.550
Lamellen	BG4 - Wegmeubilair	Z	Kracht	Gelijkmatig	-1.0	Z=0	Auto	GCS	0.000	2.700	-2.550
									33.600	2.700	-2.550


8.2.5. Belastingsgevallen - BG5

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG5	Gronddruk rechts	Variabel	LG2 - Permanent (Aan/Uit)	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.5.1. Isometrisch



8.2.5.2. Aanzicht



8.2.5.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q1 [kN/m²]	q2 [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
GD1	BG5 - Gronddruk rechts	Y	Kracht	Richting Y	2.3	20.2	Z=0	Auto	GCS	0.000	0.000	1.750
										33.600	0.000	1.750
										33.600	0.000	-0.240
										0.000	0.000	-0.240
GD2	BG5 - Gronddruk rechts	Y	Kracht	Richting Y	20.2	108.8	Z=0	Auto	GCS	0.000	0.000	-0.240
										33.600	0.000	-0.240
										33.600	0.000	-6.150

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q1 [kN/m 2]	q2 [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
										0.000	0.000	-6.150


8.2.6. Belastingsgevallen - BG6

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG6	Gronddruk voor	Variabel	LG2 - Permanent (Aan/Uit)	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.6.1. Isometrisch



8.2.6.2. Aanzicht



8.2.6.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q1 [kN/m²]	q2 [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
GD13	BG6 - Gronddruk voor	X	Kracht	Richting Y	14.0	22.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	1.900	-2.550
										0.000	21.750	-2.550
										0.000	21.750	-3.500
										0.000	1.900	-3.500
GD14	BG6 - Gronddruk voor	X	Kracht	Richting Y	22.5	62.3	Z=0	Auto	GCS	0.000	1.900	-3.500
										0.000	21.750	-3.500
										0.000	21.750	-6.150

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q1 [kN/m 2]	q2 [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
										0.000	1.900	-6.150
GD33	BG6 - Gronddruk voor	X	Kracht	Richting Y	2.3	49.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	0.000	1.750
										0.000	1.900	1.750
										0.000	1.900	-3.450
										0.000	0.000	-3.450
GD34	BG6 - Gronddruk voor	X	Kracht	Richting Y	49.5	89.3	Z=0	Auto	GCS	0.000	0.000	-3.450
										0.000	1.900	-3.450
										0.000	1.900	-6.150
										0.000	0.000	-6.150
GD38	BG6 - Gronddruk voor	X	Kracht	Richting Y	14.0	22.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	21.750	-2.550
										0.000	34.100	-2.550
										0.000	34.100	-3.500
										0.000	21.750	-3.500
GD39	BG6 - Gronddruk voor	X	Kracht	Richting Y	22.5	62.3	Z=0	Auto	GCS	0.000	21.750	-3.500
										0.000	34.100	-3.500
										0.000	34.100	-6.150
										0.000	21.750	-6.150


8.2.7. Belastingsgevallen - BG7

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG7	Gronddruk links	Variabel	LG2 - Permanent (Aan/Uit)	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.7.1. Isometrisch



8.2.7.2. Aanzicht




8.2.7.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q1 [kN/m²]	q2 [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
GD19	BG7 - Gronddruk links	Y	Kracht	Richting Y	-41.3	-89.3	Z=0	Auto	GCS	0.000	34.100	-2.550
										33.600	34.100	-2.550
										33.600	34.100	-5.750
										0.000	34.100	-5.750


8.2.8. Belastingsgevallen - BG8

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG8	Gronddruk achter	Variabel	LG2 - Permanent (Aan/Uit)	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.8.1. Isometrisch



8.2.8.2. Aanzicht



8.2.8.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q1 [kN/m²]	q2 [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
GD31	BG8 - Gronddruk achter	X	Kracht	Richting Y	-14.0	-22.5	Z=0	Auto	GCS	33.600	1.900	-2.550
										33.600	21.750	-2.550
										33.600	21.750	-3.500
										33.600	1.900	-3.500
GD32	BG8 - Gronddruk achter	X	Kracht	Richting Y	-22.5	-62.3	Z=0	Auto	GCS	33.600	1.900	-3.500
										33.600	21.750	-3.500
										33.600	21.750	-6.150

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q1 [kN/m ²]	q2 [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
										33.600	1.900	-6.150
GD35	BG8 - Gronddruk achter	X	Kracht	Richting Y	-49.5	-89.3	Z=0	Auto	GCS	33.600	0.000	-3.500
										33.600	1.900	-3.500
										33.600	1.900	-6.150
										33.600	0.000	-6.150
GD36	BG8 - Gronddruk achter	X	Kracht	Richting Y	-2.3	-49.5	Z=0	Auto	GCS	33.600	0.000	1.750
										33.600	1.900	1.750
										33.600	1.900	-3.500
										33.600	0.000	-3.500
GD40	BG8 - Gronddruk achter	X	Kracht	Richting Y	-14.0	-22.5	Z=0	Auto	GCS	33.600	21.750	-2.550
										33.600	34.100	-2.550
										33.600	34.100	-3.500
										33.600	21.750	-3.500
GD41	BG8 - Gronddruk achter	X	Kracht	Richting Y	-22.5	-62.3	Z=0	Auto	GCS	33.600	21.750	-3.500
										33.600	34.100	-3.500
										33.600	34.100	-6.150
										33.600	21.750	-6.150


8.2.9. Belastingsgevallen - BG10

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG10	Terreinbelasting rechts	Variabel	LG4 - Terreinbelasting	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.9.1. Isometrisch



8.2.9.2. Aanzicht




8.2.9.3. Vlaklast

Naam	Rich	Type	Waarde [kN/m²]	2D-element	Belastingsgeval	Systeem	Loc
TB1	Z	Kracht	10.0	Wand rechts1	BG10 - Terreinbelasting rechts	LCS	Lengte
TB2	Z	Kracht	10.0	Wand opbouw rechts	BG10 - Terreinbelasting rechts	LCS	Lengte


8.2.10. Belastingsgevallen - BG11

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG11	Terreinbelasting voor	Variabel	LG4 - Terreinbelasting	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.10.1. Isometrisch



8.2.10.2. Aanzicht




8.2.10.3. Vlaklast

Naam	Rich	Type	Waarde [kN/m²]	2D-element	Belastingsgeval	Systeem	Loc
TB3	Z	Kracht	10.0	Wand voor1	BG11 - Terreinbelasting voor	LCS	Lengte
TB4	Z	Kracht	10.0	Wand voor2	BG11 - Terreinbelasting voor	LCS	Lengte
TB5	Z	Kracht	10.0	Wand opbouw voor	BG11 - Terreinbelasting voor	LCS	Lengte


8.2.11. Belastingsgevallen - BG12

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG12	Terreinbelasting links	Variabel	LG4 - Terreinbelasting	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.11.1. Isometrisch



8.2.11.2. Aanzicht




8.2.11.3. Vlaklast

Naam	Rich	Type	Waarde [kN/m²]	2D-element	Belastingsgeval	Systeem	Loc
TB6	Z	Kracht	-10.0	Wand links1	BG12 - Terreinbelasting links	LCS	Lengte


8.2.12. Belastingsgevallen - BG13

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG13	Terreinbelasting achter	Variabel	LG4 - Terreinbelasting	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.12.1. Isometrisch



8.2.12.2. Aanzicht




8.2.12.3. Vlaklast

Naam	Rich	Type	Waarde [kN/m²]	2D-element	Belastingsgeval	Systeem	Loc
TB7	Z	Kracht	-10.0	Wand achter1	BG13 - Terreinbelasting achter	LCS	Lengte
TB8	Z	Kracht	-10.0	Wand achter2	BG13 - Terreinbelasting achter	LCS	Lengte
TB9	Z	Kracht	-10.0	Wand opbouw achter	BG13 - Terreinbelasting achter	LCS	Lengte


8.2.13. Belastingsgevallen - BG14

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG14	Krimp keldervloer (N)	Variabel	LG3 - Krimp	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.13.1. Isometrisch



8.2.13.2. Aanzicht




8.2.13.3. Thermische last op 2D element

Naam	2D-element	Belastingsgeval	Verdeling	Delta [K]
Krimp1	Vloer2	BG14 - Krimp keldervloer (N)	Constant	-5.90
Krimp2	Vloer1	BG14 - Krimp keldervloer (N)	Constant	-5.90
Krimp3	Vloerstuk	BG14 - Krimp keldervloer (N)	Constant	-5.90


8.2.14. Belastingsgevallen - BG15

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG15	Krimp wanden en kolommen (N)	Variabel	LG3 - Krimp	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.14.1. Isometrisch



8.2.14.2. Aanzicht



8.2.14.3. Thermische belasting

Naam	Staaf	Belastingsgeval	Pos x_1 Pos x_2	Coör	Oors	Verdeling	Delta [K]
Krimp1	S1	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp2	S2	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp3	S3	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50

Naam	Staaf	Belastingsgeval	Pos x_1 Pos x_2	Coör	Oors	Verdeling	Delta [K]
Krimp4	S4	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp5	S7	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp6	S8	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp7	S9	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp8	S10	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp9	S13	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp10	S14	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp11	S15	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp12	S16	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp13	S19	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp14	S20	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp15	S21	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp16	S22	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp17	S25	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp18	S26	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp19	S27	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp20	S28	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50


8.2.14.4. Thermische last op 2D element

Naam	2D-element	Belastingsgeval	Verdeling	Delta [K]
Krimp5	Wand rechts1	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	Constant	-6.70
Krimp6	Wand voor1	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	Constant	-6.70
Krimp7	Wand achter1	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	Constant	-6.70
Krimp8	Binnenwand5	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	Constant	-10.00
Krimp9	Binnenwand7	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	Constant	-10.00
Krimp10	Binnenwand6	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	Constant	-10.00
Krimp11	Binnenwand1	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	Constant	-10.00
Krimp12	Binnenwand4	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	Constant	-10.00
Krimp25	Binnenwand10	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	Constant	-10.00


8.2.15. Belastingsgevallen - BG16

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG16	Krimp rijvloer (N)	Variabel	LG3 - Krimp	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.15.1. Isometrisch



8.2.15.2. Aanzicht




8.2.15.3. Thermische last op 2D element

Naam	2D-element	Belastingsgeval	Verdeling	Delta [K]
Krimp18	Dek1	BG16 - Krimp rijvloer (N)	Constant	-5.90


8.2.16. Belastingsgevallen - BG17

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG17	Krimp keldervloer (Z)	Variabel	LG3 - Krimp	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.16.1. Isometrisch



8.2.16.2. Aanzicht




8.2.16.3. Thermische last op 2D element

Naam	2D-element	Belastingsgeval	Verdeling	Delta [K]
Krimp4	Vloer3	BG17 - Krimp keldervloer (Z)	Constant	-5.90


8.2.17. Belastingsgevallen - BG18

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG18	Krimp wanden en kolommen (Z)	Variabel	LG3 - Krimp	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.17.1. Isometrisch



8.2.17.2. Aanzicht



8.2.17.3. Thermische belasting

Naam	Staaf	Belastingsgeval	Pos x_1 Pos x_2	Coör	Oors	Verdeling	Delta [K]
Krimp25	S5	BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp26	S6	BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp27	S11	BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50

Naam	Staaf	Belastingsgeval	Pos x_1 Pos x_2	Coör	Oors	Verdeling	Delta [K]
Krimp28	S12	BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp29	S17	BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp30	S18	BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp31	S23	BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp32	S24	BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp33	S29	BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp34	S30	BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50


8.2.17.4. Thermische last op 2D element

Naam	2D-element	Belastingsgeval	Verdeling	Delta [K]
Krimp13	Wand links1	BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	Constant	-6.70
Krimp14	Wand achter2	BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	Constant	-6.70
Krimp15	Binnenwand9	BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	Constant	-10.00
Krimp16	Binnenwand8	BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	Constant	-10.00
Krimp17	Wand voor2	BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	Constant	-6.70


8.2.18. Belastingsgevallen - BG19

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG19	Krimp rijvloer (Z)	Variabel	LG3 - Krimp	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.18.1. Isometrisch



8.2.18.2. Aanzicht




8.2.18.3. Thermische last op 2D element

Naam	2D-element	Belastingsgeval	Verdeling	Delta [K]
Krimp19	Dek2	BG19 - Krimp rijvloer (Z)	Constant	-5.90


8.2.19. Belastingsgevallen - BG20

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG20	Krimp wanden schacht	Variabel	LG3 - Krimp	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.19.1. Isometrisch



8.2.19.2. Aanzicht




8.2.19.3. Thermische last op 2D element

Naam	2D-element	Belastingsgeval	Verdeling	Delta [K]
Krimp20	Wand opbouw links	BG20 - Krimp wanden schacht	Constant	-8.80
Krimp22	Wand opbouw voor	BG20 - Krimp wanden schacht	Constant	-6.70
Krimp23	Wand opbouw achter	BG20 - Krimp wanden schacht	Constant	-6.70
Krimp24	Wand opbouw rechts	BG20 - Krimp wanden schacht	Constant	-6.70


8.2.20. Belastingsgevallen - BG21

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG21	Krimp dak schacht	Variabel	LG3 - Krimp	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.20.1. Isometrisch



8.2.20.2. Aanzicht




8.2.20.3. Thermische last op 2D element

Naam	2D-element	Belastingsgeval	Verdeling	Delta [K]
Krimp27	Dak opbouw	BG21 - Krimp dak schacht	Constant	-8.80


8.2.21. Belastingsgevallen - BG22

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG22	Waterdruk opwaarts	Variabel	LG11 - Waterdruk	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.21.1. Isometrisch



8.2.21.2. Aanzicht




8.2.21.3. Vlaklast

Naam	Rich	Type	Waarde [kN/m²]	2D-element	Belastingsgeval	Systeem	Loc
WD1	Z	Kracht	30.0	Vloer1	BG22 - Waterdruk opwaarts	LCS	Lengte
WD2	Z	Kracht	26.0	Vloer2	BG22 - Waterdruk opwaarts	LCS	Lengte
WD3	Z	Kracht	26.0	Vloer3	BG22 - Waterdruk opwaarts	LCS	Lengte


8.2.22. Belastingsgevallen - BG23

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG23	Kelder vol (waterdruk)	Variabel	LG11 - Waterdruk	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.22.1. Isometrisch



8.2.22.2. Aanzicht



8.2.22.3. Vlaklast

Naam	Rich	Type	Waarde [kN/m²]	2D-element	Belastingsgeval	Systeem	Loc
WD4	Z	Kracht	-25.0	Vloer2	BG23 - Kelder vol (waterdruk)	LCS	Lengte
WD5	Z	Kracht	-25.0	Vloer3	BG23 - Kelder vol (waterdruk)	LCS	Lengte
WD6	Z	Kracht	-29.0	Vloer1	BG23 - Kelder vol (waterdruk)	LCS	Lengte


8.2.22.4. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q1 [kN/m 2]	q2 [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
WD1	BG23 - Kelder vol (waterdruk)	Y	Kracht	Richting Y	0.0	-29.0	Z=0	Auto	GCS	0.000	0.000	-2.900
										33.600	0.000	-2.900
										33.600	0.000	-5.800
										0.000	0.000	-5.800
WD2	BG23 - Kelder vol (waterdruk)	X	Kracht	Richting Y	0.0	-25.0	Z=0	Auto	GCS	0.000	2.500	-2.900
										0.000	34.100	-2.900
										0.000	34.100	-5.400
										0.000	2.500	-5.400
WD3	BG23 - Kelder vol (waterdruk)	Y	Kracht	Richting Y	0.0	25.0	Z=0	Auto	GCS	0.000	34.100	-2.900
										33.600	34.100	-2.900
										33.600	34.100	-5.400
										0.000	34.100	-5.400
WD4	BG23 - Kelder vol (waterdruk)	X	Kracht	Richting Y	0.0	25.0	Z=0	Auto	GCS	33.600	2.500	-2.900
										33.600	34.100	-2.900
										33.600	34.100	-5.400
										33.600	2.500	-5.400
WD14	BG23 - Kelder vol (waterdruk)	Y	Kracht	Richting Y	0.0	-25.0	Z=0	Auto	GCS	30.200	2.500	-2.900
										33.600	2.500	-2.900
										33.600	2.500	-5.400
										30.200	2.500	-5.400
WD15	BG23 - Kelder vol (waterdruk)	X	Kracht	Richting Y	0.0	29.0	Z=0	Auto	GCS	30.200	0.000	-2.900
										30.200	2.500	-2.900
										30.200	2.500	-5.800
										30.200	0.000	-5.800
WD16	BG23 - Kelder vol (waterdruk)	X	Kracht	Richting Y	0.0	29.0	Z=0	Auto	GCS	33.600	0.000	-2.900
										33.600	2.500	-2.900
										33.600	2.500	-5.800
										33.600	0.000	-5.800
WD17	BG23 - Kelder vol (waterdruk)	X	Kracht	Richting Y	0.0	-29.0	Z=0	Auto	GCS	0.000	0.000	-2.900
										0.000	2.500	-2.900
										0.000	2.500	-5.800
										0.000	0.000	-5.800


8.2.23. Belastingsgevallen - BG24

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG24	First flush vol (waterdruk)	Variabel	LG11 - Waterdruk	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.23.1. Isometrisch



8.2.23.2. Aanzicht



8.2.23.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	q1 [kN/m²]	q2 [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
WD5	BG24 - First flush vol (waterdruk)	Y	Kracht	Richting Y		0.0	-16.0	Z=0	Auto	GCS	0.000	0.000	-4.200
											2.800	0.000	-4.200
											2.800	0.000	-5.800
											0.000	0.000	-5.800
WD6	BG24 - First flush vol (waterdruk)	X	Kracht	Richting Y		0.0	-12.0	Z=0	Auto	GCS	0.000	2.250	-4.200
											0.000	34.100	-4.200
											0.000	34.100	-5.400

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	q1 [kN/m²]	q2 [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
											0.000	2.250	-5.400
WD7	BG24 - First flush vol (waterdruk)	Y	Kracht	Richting Y		0.0	12.0	Z=0	Auto	GCS	0.000	34.100	-4.200
											2.800	34.100	-4.200
											2.800	34.100	-5.400
											0.000	34.100	-5.400
WD8	BG24 - First flush vol (waterdruk)	X	Kracht	Richting Y		0.0	12.0	Z=0	Auto	GCS	33.600	2.500	-4.200
											33.600	34.100	-4.200
											33.600	34.100	-5.400
											33.600	2.500	-5.400
WD9	BG24 - First flush vol (waterdruk)	X	Kracht	Richting Y		0.0	12.0	Z=0	Auto	GCS	2.800	2.250	-4.200
											2.800	34.100	-4.200
											2.800	34.100	-5.400
											2.800	2.250	-5.400
WD11	BG24 - First flush vol (waterdruk)	X	Kracht	Richting Y		0.0	-12.0	Z=0	Auto	GCS	29.100	2.500	-4.200
											29.100	34.100	-4.200
											29.100	34.100	-5.400
											29.100	2.500	-5.400
WD12	BG24 - First flush vol (waterdruk)	Y	Kracht	Richting Y		0.0	-12.0	Z=0	Auto	GCS	29.100	2.500	-4.200
											33.600	2.500	-4.200
											33.600	2.500	-5.400
											29.100	2.500	-5.400
WD13	BG24 - First flush vol (waterdruk)	Y	Kracht	Richting Y		0.0	12.0	Z=0	Auto	GCS	29.100	34.100	-4.200
											33.600	34.100	-4.200
											33.600	34.100	-5.400
											29.100	34.100	-5.400
WD18	BG24 - First flush vol (waterdruk)	X	Kracht	Richting Y		0.0	16.0	Z=0	Auto	GCS	2.800	0.000	-4.200
											2.800	2.250	-4.200
											2.800	2.250	-5.800
											2.800	0.000	-5.800
WD19	BG24 - First flush vol (waterdruk)	X	Kracht	Richting Y		0.0	-16.0	Z=0	Auto	GCS	0.000	0.000	-4.200
											0.000	2.250	-4.200
											0.000	2.250	-5.800
											0.000	0.000	-5.800
WD20	BG24 - First flush vol (waterdruk)	Y	Kracht	Richting Y		0.0	-12.0	Z=0	Auto	GCS	29.100	18.300	-4.200
											33.600	18.300	-4.200
											33.600	18.300	-5.400
											29.100	18.300	-5.400
WD21	BG24 - First flush vol (waterdruk)	Y	Kracht	Richting Y		0.0	12.0	Z=0	Auto	GCS	0.000	17.050	-4.200
											2.800	17.050	-4.200
											2.800	17.050	-5.400
											0.000	17.050	-5.400
WD22	BG24 - First flush vol (waterdruk)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-16.0			Z=0	Auto	GCS	0.000	0.000	-6.150
											0.000	2.500	-6.150
											2.800	2.500	-6.150
											2.800	0.000	-6.150
WD23	BG24 - First flush vol (waterdruk)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-12.0			Z=0	Auto	GCS	0.000	2.500	-5.750
											0.000	34.100	-5.750
											2.800	34.100	-5.750
											2.800	2.500	-5.750
WD24	BG24 - First flush vol (waterdruk)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-12.0			Z=0	Auto	GCS	29.100	2.500	-5.750
											29.100	34.100	-5.750
											33.600	34.100	-5.750
											33.600	2.500	-5.750


8.2.24. Belastingsgevallen - BG25

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG25	Inspectiepad-1	Variabel	LG4 - Terreinbelasting	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.24.1. Isometrisch



8.2.24.2. Aanzicht



8.2.24.3. Lijnlast op 2D elementrand

Naam	Belastingsgeval	Type Systeem	Rich Verdeling	Waarde - P_1 [kN/m] Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_1 Pos x_2	Loc Coör	Rand Oors
LFS1	BG25 - Inspectiepad-1	Kracht	Z	-15.0	0.000	Lengte	3
		GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2	BG25 - Inspectiepad-1	Kracht	Z	-15.0	0.000	Lengte	3
		GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin

8.2.24.4. Vrije lijn last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	Waarde - P_1 [kN/m]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TSL7	BG25 - Inspectiepad-1	Z	Kracht	Gelijkmatig	-15.0	Z=0	Auto	GCS	13.000	0.000	-6.150
									13.000	1.750	-6.150

8.2.24.5. Vlaklast

Naam	Rich	Type	Waarde [kN/m ^{2}]	2D-element	Belastingsgeval	Systeem	Loc
Inspectiepad1	Z	Kracht	-5.0	Dak opbouw	BG25 - Inspectiepad-1	LCS	Lengte


8.2.24.6. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ^{2}]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
Inspectiepad3	BG25 - Inspectiepad-1	Z	Kracht	Gelijkmatig	-5.0	Z=0	Auto	GCS	0.250	1.750	-2.550
									0.250	0.250	-2.550
									30.200	0.250	-2.550
									30.200	1.750	-2.550
Inspectiepad4	BG25 - Inspectiepad-1	Z	Kracht	Gelijkmatig	-5.0	Z=0	Auto	GCS	0.250	2.250	-6.150
									0.250	0.250	-6.150
									33.350	0.250	-6.150
									33.350	2.250	-6.150


8.2.25. Belastingsgevallen - BG26

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG26	Inspectiepad-2	Variabel	LG4 - Terreinbelasting	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.25.1. Isometrisch



8.2.25.2. Aanzicht




8.2.25.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
Inspectiepad2	BG26 - Inspectiepad-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-5.0	Z=0	Auto	GCS	0.000	3.800	-2.550
									0.000	2.800	-2.550
									33.600	2.800	-2.550
									33.600	3.800	-2.550


8.2.26. Belastingsgevallen - BG27

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG27	Calamiteit (Zuigwagen)-1	Variabel	LG12 - Calamiteit	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.26.1. Isometrisch



8.2.26.2. Aanzicht



8.2.26.3. Vrije lijn last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	Waarde - P_1 [kN/m]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TSL1	BG27 - Calamiteit (Zuigwagen)-1	Z	Kracht	Gelijkmatig	-166.7	Z=0	Auto	GCS	6.700	0.400	1.750
									7.600	0.400	1.750
TSL2	BG27 - Calamiteit (Zuigwagen)-1	Z	Kracht	Gelijkmatig	-166.7	Z=0	Auto	GCS	8.900	0.400	1.750
									9.800	0.400	1.750
TSL3	BG27 - Calamiteit (Zuigwagen)-1	Z	Kracht	Gelijkmatig	-166.7	Z=0	Auto	GCS	6.700	1.600	1.750
									7.600	1.600	1.750
TSL4	BG27 - Calamiteit (Zuigwagen)-1	Z	Kracht	Gelijkmatig	-166.7	Z=0	Auto	GCS	8.900	1.600	1.750

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	Waarde - P_1 [kN/m]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
									9.800	1.600	1.750


8.2.27. Belastingsgevallen - BG28

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG28	Calamiteit (Zuigwagen)-2	Variabel	LG12 - Calamiteit	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.27.1. Isometrisch



8.2.27.2. Aanzicht




8.2.27.3. Vrije lijn last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	Waarde - P_1 [kN/m]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TSL5	BG28 - Calamiteit (Zuigwagen)-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-166.7	Z=0	Auto	GCS	8.900	1.000	1.750
									9.800	1.000	1.750
TSL6	BG28 - Calamiteit (Zuigwagen)-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-166.7	Z=0	Auto	GCS	6.700	1.000	1.750
									7.600	1.000	1.750


8.2.28. Belastingsgevallen - BG30

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG30	BM1 UDL-1	Variabel	LG5 - BM1 UDL	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.28.1. Isometrisch



8.2.28.2. Aanzicht




8.2.28.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL155	BG30 - BM1 UDL-1	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	21.750	-2.550
									0.000	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	21.750	-2.550
BM1 UDL156	BG30 - BM1 UDL-1	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	34.100	-2.550
									0.000	21.750	-2.550
									33.600	21.750	-2.550
									33.600	34.100	-2.550


8.2.29. Belastingsgevallen - BG31

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG31	BM1 UDL-2	Variabel	LG5 - BM1 UDL	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.29.1. Isometrisch



8.2.29.2. Aanzicht



8.2.29.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	4.550	-2.550
									0.000	3.400	-2.550
									5.600	3.400	-2.550
									5.600	4.550	-2.550
BM1 UDL42	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	14.550	-2.550
									0.000	9.550	-2.550
									5.600	9.550	-2.550
									5.600	14.550	-2.550


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL43	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	24.550	-2.550
									0.000	21.750	-2.550
									5.600	21.750	-2.550
									5.600	24.550	-2.550
BM1 UDL44	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	34.100	-2.550
									0.000	29.550	-2.550
									5.600	29.550	-2.550
									5.600	34.100	-2.550
BM1 UDL45	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	5.600	9.550	-2.550
									5.600	4.550	-2.550
									11.200	4.550	-2.550
									11.200	9.550	-2.550
BM1 UDL46	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	5.600	19.550	-2.550
									5.600	14.550	-2.550
									11.200	14.550	-2.550
									11.200	19.550	-2.550
BM1 UDL47	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	5.600	29.550	-2.550
									5.600	24.550	-2.550
									11.200	24.550	-2.550
									11.200	29.550	-2.550
BM1 UDL94	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	11.200	4.550	-2.550
									11.200	3.400	-2.550
									16.800	3.400	-2.550
									16.800	4.550	-2.550
BM1 UDL95	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	11.200	14.550	-2.550
									11.200	9.550	-2.550
									16.800	9.550	-2.550
									16.800	14.550	-2.550
BM1 UDL96	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	11.200	24.550	-2.550
									11.200	21.750	-2.550
									16.800	21.750	-2.550
									16.800	24.550	-2.550
BM1 UDL97	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	11.200	34.100	-2.550
									11.200	29.550	-2.550
									16.800	29.550	-2.550
									16.800	34.100	-2.550
BM1 UDL98	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	16.800	9.550	-2.550
									16.800	4.550	-2.550
									22.400	4.550	-2.550
									22.400	9.550	-2.550
BM1 UDL99	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	16.800	19.550	-2.550
									16.800	14.550	-2.550
									22.400	14.550	-2.550
									22.400	19.550	-2.550
BM1 UDL100	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	16.800	29.550	-2.550
									16.800	24.550	-2.550
									22.400	24.550	-2.550
									22.400	29.550	-2.550
BM1 UDL101	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	22.400	4.550	-2.550
									22.400	3.400	-2.550
									28.000	3.400	-2.550
									28.000	4.550	-2.550
BM1 UDL102	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	22.400	14.550	-2.550
									22.400	9.550	-2.550
									28.000	9.550	-2.550
									28.000	14.550	-2.550
BM1 UDL103	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	22.400	24.550	-2.550
									22.400	21.750	-2.550
									28.000	21.750	-2.550
									28.000	24.550	-2.550
BM1 UDL104	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	22.400	34.100	-2.550
									22.400	29.550	-2.550
									28.000	29.550	-2.550
									28.000	34.100	-2.550
BM1 UDL105	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	28.000	9.550	-2.550
									28.000	4.550	-2.550
									33.600	4.550	-2.550
									33.600	9.550	-2.550
BM1 UDL106	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	28.000	19.550	-2.550
									28.000	14.550	-2.550
									33.600	14.550	-2.550
									33.600	19.550	-2.550
BM1 UDL107	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	28.000	29.550	-2.550
									28.000	24.550	-2.550
									33.600	24.550	-2.550
									33.600	29.550	-2.550
BM1 UDL142	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	21.750	-2.550
									0.000	19.550	-2.550
									5.600	19.550	-2.550
									5.600	21.750	-2.550
BM1 UDL143	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	11.200	21.750	-2.550
									11.200	19.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
									16.800	19.550	-2.550
									16.800	21.750	-2.550
BM1 UDL144	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	22.400	21.750	-2.550
									22.400	19.550	-2.550
									28.000	19.550	-2.550
									28.000	21.750	-2.550


8.2.30. Belastingsgevallen - BG32

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG32	BM1 UDL-3	Variabel	LG5 - BM1 UDL	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.30.1. Isometrisch



8.2.30.2. Aanzicht



8.2.30.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL70	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	9.550	-2.550
									0.000	4.550	-2.550
									5.600	4.550	-2.550
									5.600	9.550	-2.550
BM1 UDL71	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	19.550	-2.550
									0.000	14.550	-2.550
									5.600	14.550	-2.550
									5.600	19.550	-2.550


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL72	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	29.550	-2.550
									0.000	24.550	-2.550
									5.600	24.550	-2.550
									5.600	29.550	-2.550
BM1 UDL73	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	5.600	4.550	-2.550
									5.600	3.400	-2.550
									11.200	3.400	-2.550
									11.200	4.550	-2.550
BM1 UDL74	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	5.600	14.550	-2.550
									5.600	9.550	-2.550
									11.200	9.550	-2.550
									11.200	14.550	-2.550
BM1 UDL75	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	5.600	24.550	-2.550
									5.600	21.750	-2.550
									11.200	21.750	-2.550
									11.200	24.550	-2.550
BM1 UDL76	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	5.600	34.100	-2.550
									5.600	29.550	-2.550
									11.200	29.550	-2.550
									11.200	34.100	-2.550
BM1 UDL108	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	11.200	9.550	-2.550
									11.200	4.550	-2.550
									16.800	4.550	-2.550
									16.800	9.550	-2.550
BM1 UDL109	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	11.200	19.550	-2.550
									11.200	14.550	-2.550
									16.800	14.550	-2.550
									16.800	19.550	-2.550
BM1 UDL110	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	11.200	29.550	-2.550
									11.200	24.550	-2.550
									16.800	24.550	-2.550
									16.800	29.550	-2.550
BM1 UDL111	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	16.800	4.550	-2.550
									16.800	3.400	-2.550
									22.400	3.400	-2.550
									22.400	4.550	-2.550
BM1 UDL112	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	16.800	14.550	-2.550
									16.800	9.550	-2.550
									22.400	9.550	-2.550
									22.400	14.550	-2.550
BM1 UDL113	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	16.800	24.550	-2.550
									16.800	21.750	-2.550
									22.400	21.750	-2.550
									22.400	24.550	-2.550
BM1 UDL114	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	16.800	34.100	-2.550
									16.800	29.550	-2.550
									22.400	29.550	-2.550
									22.400	34.100	-2.550
BM1 UDL115	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	22.400	9.550	-2.550
									22.400	4.550	-2.550
									28.000	4.550	-2.550
									28.000	9.550	-2.550
BM1 UDL116	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	22.400	19.550	-2.550
									22.400	14.550	-2.550
									28.000	14.550	-2.550
									28.000	19.550	-2.550
BM1 UDL117	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	22.400	29.550	-2.550
									22.400	24.550	-2.550
									28.000	24.550	-2.550
									28.000	29.550	-2.550
BM1 UDL118	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	28.000	4.550	-2.550
									28.000	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	4.550	-2.550
BM1 UDL119	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	28.000	14.550	-2.550
									28.000	9.550	-2.550
									33.600	9.550	-2.550
									33.600	14.550	-2.550
BM1 UDL120	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	28.000	24.550	-2.550
									28.000	21.750	-2.550
									33.600	21.750	-2.550
									33.600	24.550	-2.550
BM1 UDL121	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	28.000	34.100	-2.550
									28.000	29.550	-2.550
									33.600	29.550	-2.550
									33.600	34.100	-2.550
BM1 UDL145	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	28.000	21.750	-2.550
									28.000	19.550	-2.550
									33.600	19.550	-2.550
									33.600	21.750	-2.550
BM1 UDL146	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	16.800	21.750	-2.550
									16.800	19.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
									22.400	19.550	-2.550
									22.400	21.750	-2.550
BM1 UDL147	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	5.600	21.750	-2.550
									5.600	19.550	-2.550
									11.200	19.550	-2.550
									11.200	21.750	-2.550


8.2.31. Belastingsgevallen - BG33

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG33	BM1 UDL-4	Variabel	LG5 - BM1 UDL	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.31.1. Isometrisch



8.2.31.2. Aanzicht



8.2.31.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL123	BG33 - BM1 UDL-4	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	14.550	-2.550
									0.000	9.550	-2.550
									33.600	9.550	-2.550
									33.600	14.550	-2.550
BM1 UDL124	BG33 - BM1 UDL-4	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	24.550	-2.550
									0.000	21.750	-2.550
									33.600	21.750	-2.550
									33.600	24.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL125	BG33 - BM1 UDL-4	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	34.100	-2.550
									0.000	29.550	-2.550
									33.600	29.550	-2.550
									33.600	34.100	-2.550
BM1 UDL141	BG33 - BM1 UDL-4	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	4.550	-2.550
									0.000	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	4.550	-2.550
BM1 UDL148	BG33 - BM1 UDL-4	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	21.750	-2.550
									0.000	19.550	-2.550
									33.600	19.550	-2.550
									33.600	21.750	-2.550


8.2.32. Belastingsgevallen - BG34

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG34	BM1 UDL-5	Variabel	LG5 - BM1 UDL	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.32.1. Isometrisch



8.2.32.2. Aanzicht



8.2.32.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL126	BG34 - BM1 UDL-5	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	9.550	-2.550
									0.000	4.550	-2.550
									33.600	4.550	-2.550
									33.600	9.550	-2.550
BM1 UDL127	BG34 - BM1 UDL-5	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	19.550	-2.550
									0.000	14.550	-2.550
									33.600	14.550	-2.550
									33.600	19.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL128	BG34 - BM1 UDL-5	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	29.550	-2.550
									0.000	24.550	-2.550
									33.600	24.550	-2.550
									33.600	29.550	-2.550


8.2.33. Belastingsgevallen - BG35

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG35	BM1 UDL-6	Variabel	LG5 - BM1 UDL	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.33.1. Isometrisch



8.2.33.2. Aanzicht



8.2.33.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL131	BG35 - BM1 UDL-6	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	11.200	21.750	-2.550
									11.200	3.400	-2.550
									16.800	3.400	-2.550
									16.800	21.750	-2.550
BM1 UDL132	BG35 - BM1 UDL-6	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	21.750	-2.550
									0.000	3.400	-2.550
									5.600	3.400	-2.550
									5.600	21.750	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL137	BG35 - BM1 UDL-6	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	22.400	21.750	-2.550
									22.400	3.400	-2.550
									28.000	3.400	-2.550
									28.000	21.750	-2.550
BM1 UDL149	BG35 - BM1 UDL-6	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	22.400	34.100	-2.550
									22.400	21.750	-2.550
									28.000	21.750	-2.550
									28.000	34.100	-2.550
BM1 UDL150	BG35 - BM1 UDL-6	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	11.200	34.100	-2.550
									11.200	21.750	-2.550
									16.800	21.750	-2.550
									16.800	34.100	-2.550
BM1 UDL151	BG35 - BM1 UDL-6	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	34.100	-2.550
									0.000	21.750	-2.550
									5.600	21.750	-2.550
									5.600	34.100	-2.550


8.2.34. Belastingsgevallen - BG36

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG36	BM1 UDL-7	Variabel	LG5 - BM1 UDL	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.34.1. Isometrisch



8.2.34.2. Aanzicht



8.2.34.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL134	BG36 - BM1 UDL-7	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	16.800	21.750	-2.550
									16.800	3.400	-2.550
									22.400	3.400	-2.550
									22.400	21.750	-2.550
BM1 UDL135	BG36 - BM1 UDL-7	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	5.600	21.750	-2.550
									5.600	3.400	-2.550
									11.200	3.400	-2.550
									11.200	21.750	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL140	BG36 - BM1 UDL-7	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	28.000	21.750	-2.550
									28.000	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	21.750	-2.550
BM1 UDL152	BG36 - BM1 UDL-7	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	28.000	34.100	-2.550
									28.000	21.750	-2.550
									33.600	21.750	-2.550
									33.600	34.100	-2.550
BM1 UDL153	BG36 - BM1 UDL-7	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	16.800	34.100	-2.550
									16.800	21.750	-2.550
									22.400	21.750	-2.550
									22.400	34.100	-2.550
BM1 UDL154	BG36 - BM1 UDL-7	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	5.600	34.100	-2.550
									5.600	21.750	-2.550
									11.200	21.750	-2.550
									11.200	34.100	-2.550


8.2.35. Belastingsgevallen - BG40

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG40	BM1 UDL-1 (A)	Variabel	LG6 - BM1 UDL Rijstrook 1	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.35.1. Isometrisch



8.2.35.2. Aanzicht



8.2.35.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL1	BG40 - BM1 UDL-1 (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	6.400	-2.550
									0.000	3.400	-2.550
									5.600	3.400	-2.550
									5.600	6.400	-2.550
BM1 UDL3	BG40 - BM1 UDL-1 (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	11.200	6.400	-2.550
									11.200	3.400	-2.550
									16.800	3.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
									16.800	6.400	-2.550
BM1 UDL5	BG40 - BM1 UDL-1 (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	22.400	6.400	-2.550
									22.400	3.400	-2.550
									28.000	3.400	-2.550
									28.000	6.400	-2.550


8.2.36. Belastingsgevallen - BG41

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG41	BM1 UDL-2 (A)	Variabel	LG6 - BM1 UDL Rijstrook 1	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.36.1. Isometrisch



8.2.36.2. Aanzicht



8.2.36.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL9	BG41 - BM1 UDL-2 (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	5.600	6.400	-2.550
									5.600	3.400	-2.550
									11.200	3.400	-2.550
									11.200	6.400	-2.550
BM1 UDL11	BG41 - BM1 UDL-2 (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	16.800	6.400	-2.550
									16.800	3.400	-2.550
									22.400	3.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
									22.400	6.400	-2.550
BM1 UDL13	BG41 - BM1 UDL-2 (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	28.000	6.400	-2.550
									28.000	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	6.400	-2.550


8.2.37. Belastingsgevallen - BG42

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG42	BM1 UDL-1 (B)	Variabel	LG6 - BM1 UDL Rijstrook 1	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.37.1. Isometrisch



8.2.37.2. Aanzicht



8.2.37.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL14	BG42 - BM1 UDL-1 (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	16.050	-2.550
									0.000	13.050	-2.550
									5.600	13.050	-2.550
									5.600	16.050	-2.550
BM1 UDL15	BG42 - BM1 UDL-1 (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	11.200	16.050	-2.550
									11.200	13.050	-2.550
									16.800	13.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
									16.800	16.050	-2.550
BM1 UDL16	BG42 - BM1 UDL-1 (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	22.400	16.050	-2.550
									22.400	13.050	-2.550
									28.000	13.050	-2.550
									28.000	16.050	-2.550


8.2.38. Belastingsgevallen - BG43

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG43	BM1 UDL-2 (B)	Variabel	LG6 - BM1 UDL Rijstrook 1	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.38.1. Isometrisch



8.2.38.2. Aanzicht



8.2.38.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL18	BG43 - BM1 UDL-2 (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	5.600	16.050	-2.550
									5.600	13.050	-2.550
									11.200	13.050	-2.550
									11.200	16.050	-2.550
BM1 UDL19	BG43 - BM1 UDL-2 (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	16.800	16.050	-2.550
									16.800	13.050	-2.550
									22.400	13.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
									22.400	16.050	-2.550
BM1 UDL20	BG43 - BM1 UDL-2 (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	28.000	16.050	-2.550
									28.000	13.050	-2.550
									33.600	13.050	-2.550
									33.600	16.050	-2.550


8.2.39. Belastingsgevallen - BG44

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG44	BM1 UDL-1 (C)	Variabel	LG6 - BM1 UDL Rijstrook 1	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.39.1. Isometrisch



8.2.39.2. Aanzicht



8.2.39.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL21	BG44 - BM1 UDL-1 (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	18.550	-2.550
									0.000	15.550	-2.550
									5.600	15.550	-2.550
									5.600	18.550	-2.550
BM1 UDL22	BG44 - BM1 UDL-1 (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	11.200	18.550	-2.550
									11.200	15.550	-2.550
									16.800	15.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
									16.800	18.550	-2.550
BM1 UDL23	BG44 - BM1 UDL-1 (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	22.400	18.550	-2.550
									22.400	15.550	-2.550
									28.000	15.550	-2.550
									28.000	18.550	-2.550


8.2.40. Belastingsgevallen - BG45

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG45	BM1 UDL-2 (C)	Variabel	LG6 - BM1 UDL Rijstrook 1	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.40.1. Isometrisch



8.2.40.2. Aanzicht



8.2.40.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL25	BG45 - BM1 UDL-2 (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	5.600	18.550	-2.550
									5.600	15.550	-2.550
									11.200	15.550	-2.550
									11.200	18.550	-2.550
BM1 UDL26	BG45 - BM1 UDL-2 (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	16.800	18.550	-2.550
									16.800	15.550	-2.550
									22.400	15.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
									22.400	18.550	-2.550
BM1 UDL27	BG45 - BM1 UDL-2 (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	28.000	18.550	-2.550
									28.000	15.550	-2.550
									33.600	15.550	-2.550
									33.600	18.550	-2.550


8.2.41. Belastingsgevallen - BG46

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG46	BM1 UDL-1 (D)	Variabel	LG6 - BM1 UDL Rijstrook 1	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.41.1. Isometrisch



8.2.41.2. Aanzicht



8.2.41.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL28	BG46 - BM1 UDL-1 (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	34.100	-2.550
									0.000	31.100	-2.550
									5.600	31.100	-2.550
									5.600	34.100	-2.550
BM1 UDL29	BG46 - BM1 UDL-1 (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	11.200	34.100	-2.550
									11.200	31.100	-2.550
									16.800	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
									16.800	34.100	-2.550
BM1 UDL30	BG46 - BM1 UDL-1 (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	22.400	34.100	-2.550
									22.400	31.100	-2.550
									28.000	31.100	-2.550
									28.000	34.100	-2.550


8.2.42. Belastingsgevallen - BG47

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG47	BM1 UDL-2 (D)	Variabel	LG6 - BM1 UDL Rijstrook 1	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.42.1. Isometrisch



8.2.42.2. Aanzicht



8.2.42.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL32	BG47 - BM1 UDL-2 (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	5.600	34.100	-2.550
									5.600	31.100	-2.550
									11.200	31.100	-2.550
									11.200	34.100	-2.550
BM1 UDL33	BG47 - BM1 UDL-2 (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	16.800	34.100	-2.550
									16.800	31.100	-2.550
									22.400	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
									22.400	34.100	-2.550
BM1 UDL34	BG47 - BM1 UDL-2 (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	28.000	34.100	-2.550
									28.000	31.100	-2.550
									33.600	31.100	-2.550
									33.600	34.100	-2.550


8.2.43. Belastingsgevallen - BG50

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG50	BM1 HOR X+ (A)	Variabel	LG7 - BM1 HOR X	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.43.1. Isometrisch



8.2.43.2. Aanzicht




8.2.43.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR1	BG50 - BM1 HOR X+ (A)	X	Kracht	Gelijkmatig	4.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	6.400	-2.550
									0.000	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	6.400	-2.550


8.2.44. Belastingsgevallen - BG51

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG51	BM1 HOR X- (A)	Variabel	LG7 - BM1 HOR X	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.44.1. Isometrisch



8.2.44.2. Aanzicht




8.2.44.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR6	BG51 - BM1 HOR X- (A)	X	Kracht	Gelijkmatig	-4.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	6.400	-2.550
									0.000	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	6.400	-2.550


8.2.45. Belastingsgevallen - BG52

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG52	BM1 HOR Y+ (A)	Variabel	LG8 - BM1 HOR Y	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.45.1. Isometrisch



8.2.45.2. Aanzicht




8.2.45.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR11	BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	Y	Kracht	Gelijkmatig	1.1	Z=0	Auto	GCS	0.000	6.400	-2.550
									0.000	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	6.400	-2.550


8.2.46. Belastingsgevallen - BG53

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG53	BM1 HOR Y- (A)	Variabel	LG8 - BM1 HOR Y	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.46.1. Isometrisch



8.2.46.2. Aanzicht




8.2.46.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR12	BG53 - BM1 HOR Y- (A)	Y	Kracht	Gelijkmatig	-1.1	Z=0	Auto	GCS	0.000	6.400	-2.550
									0.000	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	6.400	-2.550


8.2.47. Belastingsgevallen - BG60

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG60	BM1 HOR X+ (B)	Variabel	LG7 - BM1 HOR X	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.47.1. Isometrisch



8.2.47.2. Aanzicht




8.2.47.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR2	BG60 - BM1 HOR X+ (B)	X	Kracht	Gelijkmatig	4.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	16.050	-2.550
									0.000	13.050	-2.550
									33.600	13.050	-2.550
									33.600	16.050	-2.550


8.2.48. Belastingsgevallen - BG61

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG61	BM1 HOR X- (B)	Variabel	LG7 - BM1 HOR X	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.48.1. Isometrisch



8.2.48.2. Aanzicht




8.2.48.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR7	BG61 - BM1 HOR X- (B)	X	Kracht	Gelijkmatig	-4.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	16.050	-2.550
									0.000	13.050	-2.550
									33.600	13.050	-2.550
									33.600	16.050	-2.550


8.2.49. Belastingsgevallen - BG62

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG62	BM1 HOR Y+ (B)	Variabel	LG8 - BM1 HOR Y	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.49.1. Isometrisch



8.2.49.2. Aanzicht




8.2.49.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR13	BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	Y	Kracht	Gelijkmatig	1.1	Z=0	Auto	GCS	0.000	16.050	-2.550
									0.000	13.050	-2.550
									33.600	13.050	-2.550
									33.600	16.050	-2.550


8.2.50. Belastingsgevallen - BG63

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG63	BM1 HOR Y- (B)	Variabel	LG8 - BM1 HOR Y	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.50.1. Isometrisch



8.2.50.2. Aanzicht




8.2.50.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR14	BG63 - BM1 HOR Y- (B)	Y	Kracht	Gelijkmatig	-1.1	Z=0	Auto	GCS	0.000	16.050	-2.550
									0.000	13.050	-2.550
									33.600	13.050	-2.550
									33.600	16.050	-2.550


8.2.51. Belastingsgevallen - BG70

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG70	BM1 HOR X+ (C)	Variabel	LG7 - BM1 HOR X	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.51.1. Isometrisch



8.2.51.2. Aanzicht




8.2.51.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR3	BG70 - BM1 HOR X+ (C)	X	Kracht	Gelijkmatig	4.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	18.550	-2.550
									0.000	15.550	-2.550
									33.600	15.550	-2.550
									33.600	18.550	-2.550


8.2.52. Belastingsgevallen - BG71

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG71	BM1 HOR X- (C)	Variabel	LG7 - BM1 HOR X	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.52.1. Isometrisch



8.2.52.2. Aanzicht




8.2.52.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR8	BG71 - BM1 HOR X- (C)	X	Kracht	Gelijkmatig	-4.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	18.550	-2.550
									0.000	15.550	-2.550
									33.600	15.550	-2.550
									33.600	18.550	-2.550


8.2.53. Belastingsgevallen - BG72

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG72	BM1 HOR Y+ (C)	Variabel	LG8 - BM1 HOR Y	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.53.1. Isometrisch



8.2.53.2. Aanzicht




8.2.53.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR15	BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	Y	Kracht	Gelijkmatig	1.1	Z=0	Auto	GCS	0.000	18.550	-2.550
									0.000	15.550	-2.550
									33.600	15.550	-2.550
									33.600	18.550	-2.550


8.2.54. Belastingsgevallen - BG73

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG73	BM1 HOR Y- (C)	Variabel	LG8 - BM1 HOR Y	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.54.1. Isometrisch



8.2.54.2. Aanzicht




8.2.54.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR16	BG73 - BM1 HOR Y- (C)	Y	Kracht	Gelijkmatig	-1.1	Z=0	Auto	GCS	0.000	18.550	-2.550
									0.000	15.550	-2.550
									33.600	15.550	-2.550
									33.600	18.550	-2.550


8.2.55. Belastingsgevallen - BG80

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG80	BM1 HOR X+ (D)	Variabel	LG7 - BM1 HOR X	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.55.1. Isometrisch



8.2.55.2. Aanzicht




8.2.55.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR4	BG80 - BM1 HOR X+ (D)	X	Kracht	Gelijkmatig	4.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	34.100	-2.550
									0.000	31.100	-2.550
									33.600	31.100	-2.550
									33.600	34.100	-2.550


8.2.56. Belastingsgevallen - BG81

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG81	BM1 HOR X- (D)	Variabel	LG7 - BM1 HOR X	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.56.1. Isometrisch



8.2.56.2. Aanzicht




8.2.56.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR9	BG81 - BM1 HOR X- (D)	X	Kracht	Gelijkmatig	-4.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	34.100	-2.550
									0.000	31.100	-2.550
									33.600	31.100	-2.550
									33.600	34.100	-2.550


8.2.57. Belastingsgevallen - BG82

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG82	BM1 HOR Y+ (D)	Variabel	LG8 - BM1 HOR Y	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.57.1. Isometrisch



8.2.57.2. Aanzicht




8.2.57.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR17	BG82 - BM1 HOR Y+ (D)	Y	Kracht	Gelijkmatig	1.1	Z=0	Auto	GCS	0.000	34.100	-2.550
									0.000	31.100	-2.550
									33.600	31.100	-2.550
									33.600	34.100	-2.550


8.2.58. Belastingsgevallen - BG83

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG83	BM1 HOR Y- (D)	Variabel	LG8 - BM1 HOR Y	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.58.1. Isometrisch



8.2.58.2. Aanzicht




8.2.58.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR18	BG83 - BM1 HOR Y- (D)	Y	Kracht	Gelijkmatig	-1.1	Z=0	Auto	GCS	0.000	34.100	-2.550
									0.000	31.100	-2.550
									33.600	31.100	-2.550
									33.600	34.100	-2.550


8.2.59. Belastingsgevallen - BG100

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG100	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.59.1. Isometrisch



8.2.59.2. Aanzicht



8.2.59.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS1	BG100 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	3.400	-2.550
									3.000	3.400	-2.550
									3.000	6.400	-2.550
									0.000	6.400	-2.550
TS2	BG100 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	6.400	-2.550
									3.000	6.400	-2.550
									3.000	9.400	-2.550
									0.000	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS3	BG100 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	9.400	-2.550
									3.000	9.400	-2.550
									3.000	12.400	-2.550
									0.000	12.400	-2.550


8.2.60. Belastingsgevallen - BG101

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG101	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.60.1. Isometrisch



8.2.60.2. Aanzicht



8.2.60.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS4	BG101 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	3.400	-2.550
									4.050	3.400	-2.550
									4.050	6.400	-2.550
									1.050	6.400	-2.550
TS5	BG101 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	6.400	-2.550
									4.050	6.400	-2.550
									4.050	9.400	-2.550
									1.050	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS6	BG101 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	9.400	-2.550
									4.050	9.400	-2.550
									4.050	12.400	-2.550
									1.050	12.400	-2.550


8.2.61. Belastingsgevallen - BG102

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG102	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.61.1. Isometrisch



8.2.61.2. Aanzicht



8.2.61.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS7	BG102 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.550	3.400	-2.550
									4.550	3.400	-2.550
									4.550	6.400	-2.550
									1.550	6.400	-2.550
TS8	BG102 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.550	6.400	-2.550
									4.550	6.400	-2.550
									4.550	9.400	-2.550
									1.550	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS9	BG102 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.550	9.400	-2.550
									4.550	9.400	-2.550
									4.550	12.400	-2.550
									1.550	12.400	-2.550


8.2.62. Belastingsgevallen - BG103

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG103	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.62.1. Isometrisch



8.2.62.2. Aanzicht



8.2.62.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS10	BG103 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.600	3.400	-2.550
									5.600	3.400	-2.550
									5.600	6.400	-2.550
									2.600	6.400	-2.550
TS11	BG103 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.600	6.400	-2.550
									5.600	6.400	-2.550
									5.600	9.400	-2.550
									2.600	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS12	BG103 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.600	9.400	-2.550
									5.600	9.400	-2.550
									5.600	12.400	-2.550
									2.600	12.400	-2.550


8.2.63. Belastingsgevallen - BG104

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG104	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.63.1. Isometrisch



8.2.63.2. Aanzicht



8.2.63.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS13	BG104 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.100	3.400	-2.550
									7.100	3.400	-2.550
									7.100	6.400	-2.550
									4.100	6.400	-2.550
TS14	BG104 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.100	6.400	-2.550
									7.100	6.400	-2.550
									7.100	9.400	-2.550
									4.100	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS15	BG104 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.100	9.400	-2.550
									7.100	9.400	-2.550
									7.100	12.400	-2.550
									4.100	12.400	-2.550


8.2.64. Belastingsgevallen - BG105

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG105	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.64.1. Isometrisch



8.2.64.2. Aanzicht



8.2.64.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS16	BG105 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	3.400	-2.550
									8.600	3.400	-2.550
									8.600	6.400	-2.550
									5.600	6.400	-2.550
TS17	BG105 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	6.400	-2.550
									8.600	6.400	-2.550
									8.600	9.400	-2.550
									5.600	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS18	BG105 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	9.400	-2.550
									8.600	9.400	-2.550
									8.600	12.400	-2.550
									5.600	12.400	-2.550


8.2.65. Belastingsgevallen - BG106

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG106	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.65.1. Isometrisch



8.2.65.2. Aanzicht



8.2.65.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS19	BG106 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	3.400	-2.550
									9.650	3.400	-2.550
									9.650	6.400	-2.550
									6.650	6.400	-2.550
TS20	BG106 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	6.400	-2.550
									9.650	6.400	-2.550
									9.650	9.400	-2.550
									6.650	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS21	BG106 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	9.400	-2.550
									9.650	9.400	-2.550
									9.650	12.400	-2.550
									6.650	12.400	-2.550


8.2.66. Belastingsgevallen - BG107

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG107	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.66.1. Isometrisch



8.2.66.2. Aanzicht



8.2.66.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS22	BG107 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.150	3.400	-2.550
									10.150	3.400	-2.550
									10.150	6.400	-2.550
									7.150	6.400	-2.550
TS23	BG107 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.150	6.400	-2.550
									10.150	6.400	-2.550
									10.150	9.400	-2.550
									7.150	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS24	BG107 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.150	9.400	-2.550
									10.150	9.400	-2.550
									10.150	12.400	-2.550
									7.150	12.400	-2.550


8.2.67. Belastingsgevallen - BG108

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG108	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.67.1. Isometrisch



8.2.67.2. Aanzicht



8.2.67.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS25	BG108 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.200	3.400	-2.550
									11.200	3.400	-2.550
									11.200	6.400	-2.550
									8.200	6.400	-2.550
TS26	BG108 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.200	6.400	-2.550
									11.200	6.400	-2.550
									11.200	9.400	-2.550
									8.200	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS27	BG108 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.200	9.400	-2.550
									11.200	9.400	-2.550
									11.200	12.400	-2.550
									8.200	12.400	-2.550


8.2.68. Belastingsgevallen - BG109

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG109	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.68.1. Isometrisch



8.2.68.2. Aanzicht



8.2.68.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS28	BG109 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	9.700	3.400	-2.550
									12.700	3.400	-2.550
									12.700	6.400	-2.550
									9.700	6.400	-2.550
TS29	BG109 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	9.700	6.400	-2.550
									12.700	6.400	-2.550
									12.700	9.400	-2.550
									9.700	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS30	BG109 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	9.700	9.400	-2.550
									12.700	9.400	-2.550
									12.700	12.400	-2.550
									9.700	12.400	-2.550


8.2.69. Belastingsgevallen - BG110

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG110	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.69.1. Isometrisch



8.2.69.2. Aanzicht



8.2.69.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS31	BG110 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	3.400	-2.550
									14.200	3.400	-2.550
									14.200	6.400	-2.550
									11.200	6.400	-2.550
TS32	BG110 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	6.400	-2.550
									14.200	6.400	-2.550
									14.200	9.400	-2.550
									11.200	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS33	BG110 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	9.400	-2.550
									14.200	9.400	-2.550
									14.200	12.400	-2.550
									11.200	12.400	-2.550


8.2.70. Belastingsgevallen - BG111

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG111	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.70.1. Isometrisch



8.2.70.2. Aanzicht



8.2.70.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS34	BG111 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	3.400	-2.550
									15.250	3.400	-2.550
									15.250	6.400	-2.550
									12.250	6.400	-2.550
TS35	BG111 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	6.400	-2.550
									15.250	6.400	-2.550
									15.250	9.400	-2.550
									12.250	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS36	BG111 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	9.400	-2.550
									15.250	9.400	-2.550
									15.250	12.400	-2.550
									12.250	12.400	-2.550


8.2.71. Belastingsgevallen - BG112

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG112	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.71.1. Isometrisch



8.2.71.2. Aanzicht



8.2.71.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS37	BG112 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.750	3.400	-2.550
									15.750	3.400	-2.550
									15.750	6.400	-2.550
									12.750	6.400	-2.550
TS38	BG112 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.750	6.400	-2.550
									15.750	6.400	-2.550
									15.750	9.400	-2.550
									12.750	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS39	BG112 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.750	9.400	-2.550
									15.750	9.400	-2.550
									15.750	12.400	-2.550
									12.750	12.400	-2.550


8.2.72. Belastingsgevallen - BG113

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG113	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.72.1. Isometrisch



8.2.72.2. Aanzicht



8.2.72.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS40	BG113 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.800	3.400	-2.550
									16.800	3.400	-2.550
									16.800	6.400	-2.550
									13.800	6.400	-2.550
TS41	BG113 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.800	6.400	-2.550
									16.800	6.400	-2.550
									16.800	9.400	-2.550
									13.800	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS42	BG113 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.800	9.400	-2.550
									16.800	9.400	-2.550
									16.800	12.400	-2.550
									13.800	12.400	-2.550


8.2.73. Belastingsgevallen - BG114

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG114	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.73.1. Isometrisch



8.2.73.2. Aanzicht



8.2.73.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS43	BG114 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.300	3.400	-2.550
									18.300	3.400	-2.550
									18.300	6.400	-2.550
									15.300	6.400	-2.550
TS44	BG114 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.300	6.400	-2.550
									18.300	6.400	-2.550
									18.300	9.400	-2.550
									15.300	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS45	BG114 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.300	9.400	-2.550
									18.300	9.400	-2.550
									18.300	12.400	-2.550
									15.300	12.400	-2.550


8.2.74. Belastingsgevallen - BG115

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG115	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.74.1. Isometrisch



8.2.74.2. Aanzicht



8.2.74.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS46	BG115 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	3.400	-2.550
									19.800	3.400	-2.550
									19.800	6.400	-2.550
									16.800	6.400	-2.550
TS47	BG115 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	6.400	-2.550
									19.800	6.400	-2.550
									19.800	9.400	-2.550
									16.800	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS48	BG115 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	9.400	-2.550
									19.800	9.400	-2.550
									19.800	12.400	-2.550
									16.800	12.400	-2.550


8.2.75. Belastingsgevallen - BG116

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG116	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.75.1. Isometrisch



8.2.75.2. Aanzicht



8.2.75.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS49	BG116 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	3.400	-2.550
									20.850	3.400	-2.550
									20.850	6.400	-2.550
									17.850	6.400	-2.550
TS50	BG116 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	6.400	-2.550
									20.850	6.400	-2.550
									20.850	9.400	-2.550
									17.850	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS51	BG116 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	9.400	-2.550
									20.850	9.400	-2.550
									20.850	12.400	-2.550
									17.850	12.400	-2.550


8.2.76. Belastingsgevallen - BG117

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG117	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.76.1. Isometrisch



8.2.76.2. Aanzicht



8.2.76.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS52	BG117 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.350	3.400	-2.550
									21.350	3.400	-2.550
									21.350	6.400	-2.550
									18.350	6.400	-2.550
TS53	BG117 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.350	6.400	-2.550
									21.350	6.400	-2.550
									21.350	9.400	-2.550
									18.350	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS54	BG117 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.350	9.400	-2.550
									21.350	9.400	-2.550
									21.350	12.400	-2.550
									18.350	12.400	-2.550


8.2.77. Belastingsgevallen - BG118

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG118	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.77.1. Isometrisch



8.2.77.2. Aanzicht



8.2.77.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS55	BG118 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.400	3.400	-2.550
									22.400	3.400	-2.550
									22.400	6.400	-2.550
									19.400	6.400	-2.550
TS56	BG118 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.400	6.400	-2.550
									22.400	6.400	-2.550
									22.400	9.400	-2.550
									19.400	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS57	BG118 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.400	9.400	-2.550
									22.400	9.400	-2.550
									22.400	12.400	-2.550
									19.400	12.400	-2.550


8.2.78. Belastingsgevallen - BG119

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG119	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.78.1. Isometrisch



8.2.78.2. Aanzicht



8.2.78.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS58	BG119 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.900	3.400	-2.550
									23.900	3.400	-2.550
									23.900	6.400	-2.550
									20.900	6.400	-2.550
TS59	BG119 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.900	6.400	-2.550
									23.900	6.400	-2.550
									23.900	9.400	-2.550
									20.900	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS60	BG119 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.900	9.400	-2.550
									23.900	9.400	-2.550
									23.900	12.400	-2.550
									20.900	12.400	-2.550


8.2.79. Belastingsgevallen - BG120

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG120	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.79.1. Isometrisch



8.2.79.2. Aanzicht



8.2.79.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS61	BG120 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	3.400	-2.550
									25.400	3.400	-2.550
									25.400	6.400	-2.550
									22.400	6.400	-2.550
TS62	BG120 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	6.400	-2.550
									25.400	6.400	-2.550
									25.400	9.400	-2.550
									22.400	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS63	BG120 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	9.400	-2.550
									25.400	9.400	-2.550
									25.400	12.400	-2.550
									22.400	12.400	-2.550


8.2.80. Belastingsgevallen - BG121

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG121	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.80.1. Isometrisch



8.2.80.2. Aanzicht



8.2.80.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS64	BG121 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	3.400	-2.550
									26.450	3.400	-2.550
									26.450	6.400	-2.550
									23.450	6.400	-2.550
TS65	BG121 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	6.400	-2.550
									26.450	6.400	-2.550
									26.450	9.400	-2.550
									23.450	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS66	BG121 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	9.400	-2.550
									26.450	9.400	-2.550
									26.450	12.400	-2.550
									23.450	12.400	-2.550


8.2.81. Belastingsgevallen - BG122

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG122	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.81.1. Isometrisch



8.2.81.2. Aanzicht



8.2.81.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS67	BG122 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.950	3.400	-2.550
									26.950	3.400	-2.550
									26.950	6.400	-2.550
									23.950	6.400	-2.550
TS68	BG122 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.950	6.400	-2.550
									26.950	6.400	-2.550
									26.950	9.400	-2.550
									23.950	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS69	BG122 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.950	9.400	-2.550
									26.950	9.400	-2.550
									26.950	12.400	-2.550
									23.950	12.400	-2.550


8.2.82. Belastingsgevallen - BG123

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG123	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.82.1. Isometrisch



8.2.82.2. Aanzicht



8.2.82.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS70	BG123 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.000	3.400	-2.550
									28.000	3.400	-2.550
									28.000	6.400	-2.550
									25.000	6.400	-2.550
TS71	BG123 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.000	6.400	-2.550
									28.000	6.400	-2.550
									28.000	9.400	-2.550
									25.000	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS72	BG123 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.000	9.400	-2.550
									28.000	9.400	-2.550
									28.000	12.400	-2.550
									25.000	12.400	-2.550


8.2.83. Belastingsgevallen - BG124

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG124	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.83.1. Isometrisch



8.2.83.2. Aanzicht



8.2.83.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS73	BG124 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.500	3.400	-2.550
									29.500	3.400	-2.550
									29.500	6.400	-2.550
									26.500	6.400	-2.550
TS74	BG124 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.500	6.400	-2.550
									29.500	6.400	-2.550
									29.500	9.400	-2.550
									26.500	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS75	BG124 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.500	9.400	-2.550
									29.500	9.400	-2.550
									29.500	12.400	-2.550
									26.500	12.400	-2.550


8.2.84. Belastingsgevallen - BG125

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG125	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.84.1. Isometrisch



8.2.84.2. Aanzicht



8.2.84.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS76	BG125 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	3.400	-2.550
									31.000	3.400	-2.550
									31.000	6.400	-2.550
									28.000	6.400	-2.550
TS77	BG125 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	6.400	-2.550
									31.000	6.400	-2.550
									31.000	9.400	-2.550
									28.000	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS78	BG125 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	9.400	-2.550
									31.000	9.400	-2.550
									31.000	12.400	-2.550
									28.000	12.400	-2.550


8.2.85. Belastingsgevallen - BG126

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG126	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.85.1. Isometrisch



8.2.85.2. Aanzicht



8.2.85.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS79	BG126 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	3.400	-2.550
									32.050	3.400	-2.550
									32.050	6.400	-2.550
									29.050	6.400	-2.550
TS80	BG126 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	6.400	-2.550
									32.050	6.400	-2.550
									32.050	9.400	-2.550
									29.050	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS81	BG126 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	9.400	-2.550
									32.050	9.400	-2.550
									32.050	12.400	-2.550
									29.050	12.400	-2.550


8.2.86. Belastingsgevallen - BG127

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG127	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.86.1. Isometrisch



8.2.86.2. Aanzicht



8.2.86.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS82	BG127 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.550	3.400	-2.550
									32.550	3.400	-2.550
									32.550	6.400	-2.550
									29.550	6.400	-2.550
TS83	BG127 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.550	6.400	-2.550
									32.550	6.400	-2.550
									32.550	9.400	-2.550
									29.550	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS84	BG127 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.550	9.400	-2.550
									32.550	9.400	-2.550
									32.550	12.400	-2.550
									29.550	12.400	-2.550


8.2.87. Belastingsgevallen - BG128

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG128	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.87.1. Isometrisch



8.2.87.2. Aanzicht



8.2.87.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS85	BG128 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.600	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	6.400	-2.550
									30.600	6.400	-2.550
TS86	BG128 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.600	6.400	-2.550
									33.600	6.400	-2.550
									33.600	9.400	-2.550
									30.600	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS87	BG128 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.600	9.400	-2.550
									33.600	9.400	-2.550
									33.600	12.400	-2.550
									30.600	12.400	-2.550


8.2.88. Belastingsgevallen - BG129

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG129	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.88.1. Isometrisch



8.2.88.2. Aanzicht



8.2.88.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS88	BG129 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	10.050	-2.550
									3.000	10.050	-2.550
									3.000	13.050	-2.550
									0.000	13.050	-2.550
TS89	BG129 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	13.050	-2.550
									3.000	13.050	-2.550
									3.000	16.050	-2.550
									0.000	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS90	BG129 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	16.050	-2.550
									3.000	16.050	-2.550
									3.000	19.050	-2.550
									0.000	19.050	-2.550


8.2.89. Belastingsgevallen - BG130

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG130	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.89.1. Isometrisch



8.2.89.2. Aanzicht



8.2.89.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS91	BG130 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	10.050	-2.550
									4.050	10.050	-2.550
									4.050	13.050	-2.550
									1.050	13.050	-2.550
TS92	BG130 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	13.050	-2.550
									4.050	13.050	-2.550
									4.050	16.050	-2.550
									1.050	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS93	BG130 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	16.050	-2.550
									4.050	16.050	-2.550
									4.050	19.050	-2.550
									1.050	19.050	-2.550


8.2.90. Belastingsgevallen - BG131

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG131	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.90.1. Isometrisch



8.2.90.2. Aanzicht



8.2.90.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS94	BG131 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.550	10.050	-2.550
									4.550	10.050	-2.550
									4.550	13.050	-2.550
									1.550	13.050	-2.550
TS95	BG131 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.550	13.050	-2.550
									4.550	13.050	-2.550
									4.550	16.050	-2.550
									1.550	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS96	BG131 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.550	16.050	-2.550
									4.550	16.050	-2.550
									4.550	19.050	-2.550
									1.550	19.050	-2.550


8.2.91. Belastingsgevallen - BG132

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG132	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.91.1. Isometrisch



8.2.91.2. Aanzicht



8.2.91.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS97	BG132 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.600	10.050	-2.550
									5.600	10.050	-2.550
									5.600	13.050	-2.550
									2.600	13.050	-2.550
TS98	BG132 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.600	13.050	-2.550
									5.600	13.050	-2.550
									5.600	16.050	-2.550
									2.600	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS99	BG132 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.600	16.050	-2.550
									5.600	16.050	-2.550
									5.600	19.050	-2.550
									2.600	19.050	-2.550


8.2.92. Belastingsgevallen - BG133

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG133	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.92.1. Isometrisch



8.2.92.2. Aanzicht



8.2.92.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS100	BG133 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.100	10.050	-2.550
									7.100	10.050	-2.550
									7.100	13.050	-2.550
									4.100	13.050	-2.550
TS101	BG133 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.100	13.050	-2.550
									7.100	13.050	-2.550
									7.100	16.050	-2.550
									4.100	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS102	BG133 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.100	16.050	-2.550
									7.100	16.050	-2.550
									7.100	19.050	-2.550
									4.100	19.050	-2.550


8.2.93. Belastingsgevallen - BG134

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG134	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.93.1. Isometrisch



8.2.93.2. Aanzicht



8.2.93.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS103	BG134 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	10.050	-2.550
									8.600	10.050	-2.550
									8.600	13.050	-2.550
									5.600	13.050	-2.550
TS104	BG134 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	13.050	-2.550
									8.600	13.050	-2.550
									8.600	16.050	-2.550
									5.600	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS105	BG134 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	16.050	-2.550
									8.600	16.050	-2.550
									8.600	19.050	-2.550
									5.600	19.050	-2.550


8.2.94. Belastingsgevallen - BG135

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG135	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.94.1. Isometrisch



8.2.94.2. Aanzicht



8.2.94.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS106	BG135 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	10.050	-2.550
									9.650	10.050	-2.550
									9.650	13.050	-2.550
									6.650	13.050	-2.550
TS107	BG135 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	13.050	-2.550
									9.650	13.050	-2.550
									9.650	16.050	-2.550
									6.650	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS108	BG135 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	16.050	-2.550
									9.650	16.050	-2.550
									9.650	19.050	-2.550
									6.650	19.050	-2.550


8.2.95. Belastingsgevallen - BG136

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG136	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.95.1. Isometrisch



8.2.95.2. Aanzicht



8.2.95.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS109	BG136 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.150	10.050	-2.550
									10.150	10.050	-2.550
									10.150	13.050	-2.550
									7.150	13.050	-2.550
TS110	BG136 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.150	13.050	-2.550
									10.150	13.050	-2.550
									10.150	16.050	-2.550
									7.150	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS111	BG136 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.150	16.050	-2.550
									10.150	16.050	-2.550
									10.150	19.050	-2.550
									7.150	19.050	-2.550


8.2.96. Belastingsgevallen - BG137

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG137	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.96.1. Isometrisch



8.2.96.2. Aanzicht



8.2.96.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS112	BG137 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.200	10.050	-2.550
									11.200	10.050	-2.550
									11.200	13.050	-2.550
									8.200	13.050	-2.550
TS113	BG137 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.200	13.050	-2.550
									11.200	13.050	-2.550
									11.200	16.050	-2.550
									8.200	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS114	BG137 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.200	16.050	-2.550
									11.200	16.050	-2.550
									11.200	19.050	-2.550
									8.200	19.050	-2.550


8.2.97. Belastingsgevallen - BG138

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG138	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.97.1. Isometrisch



8.2.97.2. Aanzicht



8.2.97.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS115	BG138 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	9.700	10.050	-2.550
									12.700	10.050	-2.550
									12.700	13.050	-2.550
									9.700	13.050	-2.550
TS116	BG138 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	9.700	13.050	-2.550
									12.700	13.050	-2.550
									12.700	16.050	-2.550
									9.700	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS117	BG138 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	9.700	16.050	-2.550
									12.700	16.050	-2.550
									12.700	19.050	-2.550
									9.700	19.050	-2.550


8.2.98. Belastingsgevallen - BG139

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG139	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.98.1. Isometrisch



8.2.98.2. Aanzicht



8.2.98.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS118	BG139 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	10.050	-2.550
									14.200	10.050	-2.550
									14.200	13.050	-2.550
									11.200	13.050	-2.550
TS119	BG139 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	13.050	-2.550
									14.200	13.050	-2.550
									14.200	16.050	-2.550
									11.200	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS120	BG139 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	16.050	-2.550
									14.200	16.050	-2.550
									14.200	19.050	-2.550
									11.200	19.050	-2.550


8.2.99. Belastingsgevallen - BG140

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG140	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.99.1. Isometrisch



8.2.99.2. Aanzicht



8.2.99.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS121	BG140 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	10.050	-2.550
									15.250	10.050	-2.550
									15.250	13.050	-2.550
									12.250	13.050	-2.550
TS122	BG140 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	13.050	-2.550
									15.250	13.050	-2.550
									15.250	16.050	-2.550
									12.250	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS123	BG140 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	16.050	-2.550
									15.250	16.050	-2.550
									15.250	19.050	-2.550
									12.250	19.050	-2.550


8.2.100. Belastingsgevallen - BG141

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG141	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.100.1. Isometrisch



8.2.100.2. Aanzicht



8.2.100.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS124	BG141 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.750	10.050	-2.550
									15.750	10.050	-2.550
									15.750	13.050	-2.550
									12.750	13.050	-2.550
TS125	BG141 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.750	13.050	-2.550
									15.750	13.050	-2.550
									15.750	16.050	-2.550
									12.750	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS126	BG141 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.750	16.050	-2.550
									15.750	16.050	-2.550
									15.750	19.050	-2.550
									12.750	19.050	-2.550


8.2.101. Belastingsgevallen - BG142

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG142	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.101.1. Isometrisch



8.2.101.2. Aanzicht



8.2.101.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS127	BG142 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.800	10.050	-2.550
									16.800	10.050	-2.550
									16.800	13.050	-2.550
									13.800	13.050	-2.550
TS128	BG142 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.800	13.050	-2.550
									16.800	13.050	-2.550
									16.800	16.050	-2.550
									13.800	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS129	BG142 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.800	16.050	-2.550
									16.800	16.050	-2.550
									16.800	19.050	-2.550
									13.800	19.050	-2.550


8.2.102. Belastingsgevallen - BG143

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG143	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.102.1. Isometrisch



8.2.102.2. Aanzicht



8.2.102.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS130	BG143 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.300	10.050	-2.550
									18.300	10.050	-2.550
									18.300	13.050	-2.550
									15.300	13.050	-2.550
TS131	BG143 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.300	13.050	-2.550
									18.300	13.050	-2.550
									18.300	16.050	-2.550
									15.300	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS132	BG143 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.300	16.050	-2.550
									18.300	16.050	-2.550
									18.300	19.050	-2.550
									15.300	19.050	-2.550


8.2.103. Belastingsgevallen - BG144

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG144	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.103.1. Isometrisch



8.2.103.2. Aanzicht



8.2.103.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS133	BG144 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	10.050	-2.550
									19.800	10.050	-2.550
									19.800	13.050	-2.550
									16.800	13.050	-2.550
TS134	BG144 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	13.050	-2.550
									19.800	13.050	-2.550
									19.800	16.050	-2.550
									16.800	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS135	BG144 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	16.050	-2.550
									19.800	16.050	-2.550
									19.800	19.050	-2.550
									16.800	19.050	-2.550


8.2.104. Belastingsgevallen - BG145

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG145	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.104.1. Isometrisch



8.2.104.2. Aanzicht



8.2.104.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS136	BG145 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	10.050	-2.550
									20.850	10.050	-2.550
									20.850	13.050	-2.550
									17.850	13.050	-2.550
TS137	BG145 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	13.050	-2.550
									20.850	13.050	-2.550
									20.850	16.050	-2.550
									17.850	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS138	BG145 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	16.050	-2.550
									20.850	16.050	-2.550
									20.850	19.050	-2.550
									17.850	19.050	-2.550


8.2.105. Belastingsgevallen - BG146

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG146	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.105.1. Isometrisch



8.2.105.2. Aanzicht



8.2.105.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS139	BG146 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.350	10.050	-2.550
									21.350	10.050	-2.550
									21.350	13.050	-2.550
									18.350	13.050	-2.550
TS140	BG146 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.350	13.050	-2.550
									21.350	13.050	-2.550
									21.350	16.050	-2.550
									18.350	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS141	BG146 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.350	16.050	-2.550
									21.350	16.050	-2.550
									21.350	19.050	-2.550
									18.350	19.050	-2.550


8.2.106. Belastingsgevallen - BG147

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG147	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.106.1. Isometrisch



8.2.106.2. Aanzicht



8.2.106.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS142	BG147 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.400	10.050	-2.550
									22.400	10.050	-2.550
									22.400	13.050	-2.550
									19.400	13.050	-2.550
TS143	BG147 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.400	13.050	-2.550
									22.400	13.050	-2.550
									22.400	16.050	-2.550
									19.400	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS144	BG147 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.400	16.050	-2.550
									22.400	16.050	-2.550
									22.400	19.050	-2.550
									19.400	19.050	-2.550


8.2.107. Belastingsgevallen - BG148

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG148	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.107.1. Isometrisch



8.2.107.2. Aanzicht



8.2.107.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS145	BG148 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.900	10.050	-2.550
									23.900	10.050	-2.550
									23.900	13.050	-2.550
									20.900	13.050	-2.550
TS146	BG148 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.900	13.050	-2.550
									23.900	13.050	-2.550
									23.900	16.050	-2.550
									20.900	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS147	BG148 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.900	16.050	-2.550
									23.900	16.050	-2.550
									23.900	19.050	-2.550
									20.900	19.050	-2.550


8.2.108. Belastingsgevallen - BG149

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG149	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.108.1. Isometrisch



8.2.108.2. Aanzicht



8.2.108.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS148	BG149 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	10.050	-2.550
									25.400	10.050	-2.550
									25.400	13.050	-2.550
									22.400	13.050	-2.550
TS149	BG149 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	13.050	-2.550
									25.400	13.050	-2.550
									25.400	16.050	-2.550
									22.400	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS150	BG149 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	16.050	-2.550
									25.400	16.050	-2.550
									25.400	19.050	-2.550
									22.400	19.050	-2.550


8.2.109. Belastingsgevallen - BG150

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG150	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.109.1. Isometrisch



8.2.109.2. Aanzicht



8.2.109.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS151	BG150 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	10.050	-2.550
									26.450	10.050	-2.550
									26.450	13.050	-2.550
									23.450	13.050	-2.550
TS152	BG150 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	13.050	-2.550
									26.450	13.050	-2.550
									26.450	16.050	-2.550
									23.450	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS153	BG150 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	16.050	-2.550
									26.450	16.050	-2.550
									26.450	19.050	-2.550
									23.450	19.050	-2.550


8.2.110. Belastingsgevallen - BG151

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG151	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.110.1. Isometrisch



8.2.110.2. Aanzicht



8.2.110.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS154	BG151 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.950	10.050	-2.550
									26.950	10.050	-2.550
									26.950	13.050	-2.550
									23.950	13.050	-2.550
TS155	BG151 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.950	13.050	-2.550
									26.950	13.050	-2.550
									26.950	16.050	-2.550
									23.950	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS156	BG151 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.950	16.050	-2.550
									26.950	16.050	-2.550
									26.950	19.050	-2.550
									23.950	19.050	-2.550


8.2.111. Belastingsgevallen - BG152

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG152	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.111.1. Isometrisch



8.2.111.2. Aanzicht



8.2.111.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS157	BG152 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.000	10.050	-2.550
									28.000	10.050	-2.550
									28.000	13.050	-2.550
									25.000	13.050	-2.550
TS158	BG152 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.000	13.050	-2.550
									28.000	13.050	-2.550
									28.000	16.050	-2.550
									25.000	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS159	BG152 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.000	16.050	-2.550
									28.000	16.050	-2.550
									28.000	19.050	-2.550
									25.000	19.050	-2.550


8.2.112. Belastingsgevallen - BG153

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG153	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.112.1. Isometrisch



8.2.112.2. Aanzicht



8.2.112.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS160	BG153 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.500	10.050	-2.550
									29.500	10.050	-2.550
									29.500	13.050	-2.550
									26.500	13.050	-2.550
TS161	BG153 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.500	13.050	-2.550
									29.500	13.050	-2.550
									29.500	16.050	-2.550
									26.500	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS162	BG153 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.500	16.050	-2.550
									29.500	16.050	-2.550
									29.500	19.050	-2.550
									26.500	19.050	-2.550


8.2.113. Belastingsgevallen - BG154

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG154	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.113.1. Isometrisch



8.2.113.2. Aanzicht



8.2.113.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS163	BG154 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	10.050	-2.550
									31.000	10.050	-2.550
									31.000	13.050	-2.550
									28.000	13.050	-2.550
TS164	BG154 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	13.050	-2.550
									31.000	13.050	-2.550
									31.000	16.050	-2.550
									28.000	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS165	BG154 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	16.050	-2.550
									31.000	16.050	-2.550
									31.000	19.050	-2.550
									28.000	19.050	-2.550


8.2.114. Belastingsgevallen - BG155

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG155	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.114.1. Isometrisch



8.2.114.2. Aanzicht



8.2.114.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS166	BG155 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	10.050	-2.550
									32.050	10.050	-2.550
									32.050	13.050	-2.550
									29.050	13.050	-2.550
TS167	BG155 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	13.050	-2.550
									32.050	13.050	-2.550
									32.050	16.050	-2.550
									29.050	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS168	BG155 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	16.050	-2.550
									32.050	16.050	-2.550
									32.050	19.050	-2.550
									29.050	19.050	-2.550


8.2.115. Belastingsgevallen - BG156

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG156	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.115.1. Isometrisch



8.2.115.2. Aanzicht



8.2.115.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS169	BG156 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.550	10.050	-2.550
									32.550	10.050	-2.550
									32.550	13.050	-2.550
									29.550	13.050	-2.550
TS170	BG156 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.550	13.050	-2.550
									32.550	13.050	-2.550
									32.550	16.050	-2.550
									29.550	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS171	BG156 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.550	16.050	-2.550
									32.550	16.050	-2.550
									32.550	19.050	-2.550
									29.550	19.050	-2.550


8.2.116. Belastingsgevallen - BG157

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG157	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.116.1. Isometrisch



8.2.116.2. Aanzicht



8.2.116.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS172	BG157 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.600	10.050	-2.550
									33.600	10.050	-2.550
									33.600	13.050	-2.550
									30.600	13.050	-2.550
TS173	BG157 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.600	13.050	-2.550
									33.600	13.050	-2.550
									33.600	16.050	-2.550
									30.600	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS174	BG157 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.600	16.050	-2.550
									33.600	16.050	-2.550
									33.600	19.050	-2.550
									30.600	19.050	-2.550


8.2.117. Belastingsgevallen - BG158

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG158	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.117.1. Isometrisch



8.2.117.2. Aanzicht



8.2.117.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS175	BG158 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	5.550	-2.550
									3.000	5.550	-2.550
									3.000	8.550	-2.550
									0.000	8.550	-2.550
TS176	BG158 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	15.550	-2.550
									3.000	15.550	-2.550
									3.000	18.550	-2.550
									0.000	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS177	BG158 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	25.550	-2.550
									3.000	25.550	-2.550
									3.000	28.550	-2.550
									0.000	28.550	-2.550


8.2.118. Belastingsgevallen - BG159

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG159	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.118.1. Isometrisch



8.2.118.2. Aanzicht



8.2.118.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS178	BG159 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	5.550	-2.550
									4.050	5.550	-2.550
									4.050	8.550	-2.550
									1.050	8.550	-2.550
TS179	BG159 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	15.550	-2.550
									4.050	15.550	-2.550
									4.050	18.550	-2.550
									1.050	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS180	BG159 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	25.550	-2.550
									4.050	25.550	-2.550
									4.050	28.550	-2.550
									1.050	28.550	-2.550


8.2.119. Belastingsgevallen - BG160

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG160	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.119.1. Isometrisch



8.2.119.2. Aanzicht



8.2.119.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS181	BG160 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.550	5.550	-2.550
									4.550	5.550	-2.550
									4.550	8.550	-2.550
									1.550	8.550	-2.550
TS182	BG160 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.550	15.550	-2.550
									4.550	15.550	-2.550
									4.550	18.550	-2.550
									1.550	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS183	BG160 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.550	25.550	-2.550
									4.550	25.550	-2.550
									4.550	28.550	-2.550
									1.550	28.550	-2.550


8.2.120. Belastingsgevallen - BG161

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG161	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.120.1. Isometrisch



8.2.120.2. Aanzicht



8.2.120.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS184	BG161 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.600	5.550	-2.550
									5.600	5.550	-2.550
									5.600	8.550	-2.550
									2.600	8.550	-2.550
TS185	BG161 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.600	15.550	-2.550
									5.600	15.550	-2.550
									5.600	18.550	-2.550
									2.600	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS186	BG161 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.600	25.550	-2.550
									5.600	25.550	-2.550
									5.600	28.550	-2.550
									2.600	28.550	-2.550


8.2.121. Belastingsgevallen - BG162

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG162	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.121.1. Isometrisch



8.2.121.2. Aanzicht



8.2.121.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS187	BG162 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.100	5.550	-2.550
									7.100	5.550	-2.550
									7.100	8.550	-2.550
									4.100	8.550	-2.550
TS188	BG162 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.100	15.550	-2.550
									7.100	15.550	-2.550
									7.100	18.550	-2.550
									4.100	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS189	BG162 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.100	25.550	-2.550
									7.100	25.550	-2.550
									7.100	28.550	-2.550
									4.100	28.550	-2.550


8.2.122. Belastingsgevallen - BG163

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG163	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.122.1. Isometrisch



8.2.122.2. Aanzicht



8.2.122.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS190	BG163 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	5.550	-2.550
									8.600	5.550	-2.550
									8.600	8.550	-2.550
									5.600	8.550	-2.550
TS191	BG163 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	15.550	-2.550
									8.600	15.550	-2.550
									8.600	18.550	-2.550
									5.600	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS192	BG163 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	25.550	-2.550
									8.600	25.550	-2.550
									8.600	28.550	-2.550
									5.600	28.550	-2.550


8.2.123. Belastingsgevallen - BG164

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG164	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.123.1. Isometrisch



8.2.123.2. Aanzicht



8.2.123.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS193	BG164 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	5.550	-2.550
									9.650	5.550	-2.550
									9.650	8.550	-2.550
									6.650	8.550	-2.550
TS194	BG164 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	15.550	-2.550
									9.650	15.550	-2.550
									9.650	18.550	-2.550
									6.650	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS195	BG164 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	25.550	-2.550
									9.650	25.550	-2.550
									9.650	28.550	-2.550
									6.650	28.550	-2.550


8.2.124. Belastingsgevallen - BG165

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG165	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.124.1. Isometrisch



8.2.124.2. Aanzicht



8.2.124.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS196	BG165 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.150	5.550	-2.550
									10.150	5.550	-2.550
									10.150	8.550	-2.550
									7.150	8.550	-2.550
TS197	BG165 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.150	15.550	-2.550
									10.150	15.550	-2.550
									10.150	18.550	-2.550
									7.150	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS198	BG165 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.150	25.550	-2.550
									10.150	25.550	-2.550
									10.150	28.550	-2.550
									7.150	28.550	-2.550


8.2.125. Belastingsgevallen - BG166

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG166	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.125.1. Isometrisch



8.2.125.2. Aanzicht



8.2.125.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS199	BG166 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.200	5.550	-2.550
									11.200	5.550	-2.550
									11.200	8.550	-2.550
									8.200	8.550	-2.550
TS200	BG166 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.200	15.550	-2.550
									11.200	15.550	-2.550
									11.200	18.550	-2.550
									8.200	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS201	BG166 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.200	25.550	-2.550
									11.200	25.550	-2.550
									11.200	28.550	-2.550
									8.200	28.550	-2.550


8.2.126. Belastingsgevallen - BG167

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG167	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.126.1. Isometrisch



8.2.126.2. Aanzicht



8.2.126.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS202	BG167 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	9.700	5.550	-2.550
									12.700	5.550	-2.550
									12.700	8.550	-2.550
									9.700	8.550	-2.550
TS203	BG167 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	9.700	15.550	-2.550
									12.700	15.550	-2.550
									12.700	18.550	-2.550
									9.700	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS204	BG167 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	9.700	25.550	-2.550
									12.700	25.550	-2.550
									12.700	28.550	-2.550
									9.700	28.550	-2.550


8.2.127. Belastingsgevallen - BG168

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG168	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.127.1. Isometrisch



8.2.127.2. Aanzicht



8.2.127.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS205	BG168 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	5.550	-2.550
									14.200	5.550	-2.550
									14.200	8.550	-2.550
									11.200	8.550	-2.550
TS206	BG168 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	15.550	-2.550
									14.200	15.550	-2.550
									14.200	18.550	-2.550
									11.200	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS207	BG168 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	25.550	-2.550
									14.200	25.550	-2.550
									14.200	28.550	-2.550
									11.200	28.550	-2.550


8.2.128. Belastingsgevallen - BG169

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG169	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.128.1. Isometrisch



8.2.128.2. Aanzicht



8.2.128.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS208	BG169 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	5.550	-2.550
									15.250	5.550	-2.550
									15.250	8.550	-2.550
									12.250	8.550	-2.550
TS209	BG169 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	15.550	-2.550
									15.250	15.550	-2.550
									15.250	18.550	-2.550
									12.250	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS210	BG169 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	25.550	-2.550
									15.250	25.550	-2.550
									15.250	28.550	-2.550
									12.250	28.550	-2.550


8.2.129. Belastingsgevallen - BG170

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG170	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.129.1. Isometrisch



8.2.129.2. Aanzicht



8.2.129.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS211	BG170 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.750	5.550	-2.550
									15.750	5.550	-2.550
									15.750	8.550	-2.550
									12.750	8.550	-2.550
TS212	BG170 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.750	15.550	-2.550
									15.750	15.550	-2.550
									15.750	18.550	-2.550
									12.750	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS213	BG170 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.750	25.550	-2.550
									15.750	25.550	-2.550
									15.750	28.550	-2.550
									12.750	28.550	-2.550


8.2.130. Belastingsgevallen - BG171

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG171	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.130.1. Isometrisch



8.2.130.2. Aanzicht



8.2.130.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS214	BG171 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.800	5.550	-2.550
									16.800	5.550	-2.550
									16.800	8.550	-2.550
									13.800	8.550	-2.550
TS215	BG171 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.800	15.550	-2.550
									16.800	15.550	-2.550
									16.800	18.550	-2.550
									13.800	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS216	BG171 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.800	25.550	-2.550
									16.800	25.550	-2.550
									16.800	28.550	-2.550
									13.800	28.550	-2.550


8.2.131. Belastingsgevallen - BG172

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG172	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.131.1. Isometrisch



8.2.131.2. Aanzicht



8.2.131.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS217	BG172 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.300	5.550	-2.550
									18.300	5.550	-2.550
									18.300	8.550	-2.550
									15.300	8.550	-2.550
TS218	BG172 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.300	15.550	-2.550
									18.300	15.550	-2.550
									18.300	18.550	-2.550
									15.300	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS219	BG172 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.300	25.550	-2.550
									18.300	25.550	-2.550
									18.300	28.550	-2.550
									15.300	28.550	-2.550


8.2.132. Belastingsgevallen - BG173

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG173	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.132.1. Isometrisch



8.2.132.2. Aanzicht



8.2.132.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS220	BG173 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	5.550	-2.550
									19.800	5.550	-2.550
									19.800	8.550	-2.550
									16.800	8.550	-2.550
TS221	BG173 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	15.550	-2.550
									19.800	15.550	-2.550
									19.800	18.550	-2.550
									16.800	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS222	BG173 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	25.550	-2.550
									19.800	25.550	-2.550
									19.800	28.550	-2.550
									16.800	28.550	-2.550


8.2.133. Belastingsgevallen - BG174

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG174	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.133.1. Isometrisch



8.2.133.2. Aanzicht



8.2.133.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS223	BG174 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	5.550	-2.550
									20.850	5.550	-2.550
									20.850	8.550	-2.550
									17.850	8.550	-2.550
TS224	BG174 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	15.550	-2.550
									20.850	15.550	-2.550
									20.850	18.550	-2.550
									17.850	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS225	BG174 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	25.550	-2.550
									20.850	25.550	-2.550
									20.850	28.550	-2.550
									17.850	28.550	-2.550


8.2.134. Belastingsgevallen - BG175

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG175	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.134.1. Isometrisch



8.2.134.2. Aanzicht



8.2.134.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS226	BG175 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.350	5.550	-2.550
									21.350	5.550	-2.550
									21.350	8.550	-2.550
									18.350	8.550	-2.550
TS227	BG175 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.350	15.550	-2.550
									21.350	15.550	-2.550
									21.350	18.550	-2.550
									18.350	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS228	BG175 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.350	25.550	-2.550
									21.350	25.550	-2.550
									21.350	28.550	-2.550
									18.350	28.550	-2.550


8.2.135. Belastingsgevallen - BG176

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG176	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.135.1. Isometrisch



8.2.135.2. Aanzicht



8.2.135.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS229	BG176 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.400	5.550	-2.550
									22.400	5.550	-2.550
									22.400	8.550	-2.550
									19.400	8.550	-2.550
TS230	BG176 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.400	15.550	-2.550
									22.400	15.550	-2.550
									22.400	18.550	-2.550
									19.400	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS231	BG176 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.400	25.550	-2.550
									22.400	25.550	-2.550
									22.400	28.550	-2.550
									19.400	28.550	-2.550


8.2.136. Belastingsgevallen - BG177

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG177	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.136.1. Isometrisch



8.2.136.2. Aanzicht



8.2.136.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS232	BG177 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.900	5.550	-2.550
									23.900	5.550	-2.550
									23.900	8.550	-2.550
									20.900	8.550	-2.550
TS233	BG177 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.900	15.550	-2.550
									23.900	15.550	-2.550
									23.900	18.550	-2.550
									20.900	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS234	BG177 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.900	25.550	-2.550
									23.900	25.550	-2.550
									23.900	28.550	-2.550
									20.900	28.550	-2.550


8.2.137. Belastingsgevallen - BG178

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG178	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.137.1. Isometrisch



8.2.137.2. Aanzicht



8.2.137.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS235	BG178 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	5.550	-2.550
									25.400	5.550	-2.550
									25.400	8.550	-2.550
									22.400	8.550	-2.550
TS236	BG178 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	15.550	-2.550
									25.400	15.550	-2.550
									25.400	18.550	-2.550
									22.400	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS237	BG178 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	25.550	-2.550
									25.400	25.550	-2.550
									25.400	28.550	-2.550
									22.400	28.550	-2.550


8.2.138. Belastingsgevallen - BG179

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG179	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.138.1. Isometrisch



8.2.138.2. Aanzicht



8.2.138.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS238	BG179 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	5.550	-2.550
									26.450	5.550	-2.550
									26.450	8.550	-2.550
									23.450	8.550	-2.550
TS239	BG179 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	15.550	-2.550
									26.450	15.550	-2.550
									26.450	18.550	-2.550
									23.450	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS240	BG179 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	25.550	-2.550
									26.450	25.550	-2.550
									26.450	28.550	-2.550
									23.450	28.550	-2.550


8.2.139. Belastingsgevallen - BG180

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG180	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.139.1. Isometrisch



8.2.139.2. Aanzicht



8.2.139.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS241	BG180 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.950	5.550	-2.550
									26.950	5.550	-2.550
									26.950	8.550	-2.550
									23.950	8.550	-2.550
TS242	BG180 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.950	15.550	-2.550
									26.950	15.550	-2.550
									26.950	18.550	-2.550
									23.950	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS243	BG180 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.950	25.550	-2.550
									26.950	25.550	-2.550
									26.950	28.550	-2.550
									23.950	28.550	-2.550


8.2.140. Belastingsgevallen - BG181

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG181	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.140.1. Isometrisch



8.2.140.2. Aanzicht



8.2.140.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS244	BG181 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.000	5.550	-2.550
									28.000	5.550	-2.550
									28.000	8.550	-2.550
									25.000	8.550	-2.550
TS245	BG181 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.000	15.550	-2.550
									28.000	15.550	-2.550
									28.000	18.550	-2.550
									25.000	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS246	BG181 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.000	25.550	-2.550
									28.000	25.550	-2.550
									28.000	28.550	-2.550
									25.000	28.550	-2.550


8.2.141. Belastingsgevallen - BG182

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG182	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.141.1. Isometrisch



8.2.141.2. Aanzicht



8.2.141.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS247	BG182 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.500	5.550	-2.550
									29.500	5.550	-2.550
									29.500	8.550	-2.550
									26.500	8.550	-2.550
TS248	BG182 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.500	15.550	-2.550
									29.500	15.550	-2.550
									29.500	18.550	-2.550
									26.500	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS249	BG182 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.500	25.550	-2.550
									29.500	25.550	-2.550
									29.500	28.550	-2.550
									26.500	28.550	-2.550


8.2.142. Belastingsgevallen - BG183

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG183	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.142.1. Isometrisch



8.2.142.2. Aanzicht



8.2.142.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS250	BG183 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	5.550	-2.550
									31.000	5.550	-2.550
									31.000	8.550	-2.550
									28.000	8.550	-2.550
TS251	BG183 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	15.550	-2.550
									31.000	15.550	-2.550
									31.000	18.550	-2.550
									28.000	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS252	BG183 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	25.550	-2.550
									31.000	25.550	-2.550
									31.000	28.550	-2.550
									28.000	28.550	-2.550


8.2.143. Belastingsgevallen - BG184

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG184	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.143.1. Isometrisch



8.2.143.2. Aanzicht



8.2.143.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS253	BG184 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	5.550	-2.550
									32.050	5.550	-2.550
									32.050	8.550	-2.550
									29.050	8.550	-2.550
TS254	BG184 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	15.550	-2.550
									32.050	15.550	-2.550
									32.050	18.550	-2.550
									29.050	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS255	BG184 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	25.550	-2.550
									32.050	25.550	-2.550
									32.050	28.550	-2.550
									29.050	28.550	-2.550


8.2.144. Belastingsgevallen - BG185

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG185	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.144.1. Isometrisch



8.2.144.2. Aanzicht



8.2.144.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS256	BG185 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.550	5.550	-2.550
									32.550	5.550	-2.550
									32.550	8.550	-2.550
									29.550	8.550	-2.550
TS257	BG185 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.550	15.550	-2.550
									32.550	15.550	-2.550
									32.550	18.550	-2.550
									29.550	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS258	BG185 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.550	25.550	-2.550
									32.550	25.550	-2.550
									32.550	28.550	-2.550
									29.550	28.550	-2.550


8.2.145. Belastingsgevallen - BG186

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG186	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.145.1. Isometrisch



8.2.145.2. Aanzicht



8.2.145.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS259	BG186 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.600	5.550	-2.550
									33.600	5.550	-2.550
									33.600	8.550	-2.550
									30.600	8.550	-2.550
TS260	BG186 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.600	15.550	-2.550
									33.600	15.550	-2.550
									33.600	18.550	-2.550
									30.600	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS261	BG186 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.600	25.550	-2.550
									33.600	25.550	-2.550
									33.600	28.550	-2.550
									30.600	28.550	-2.550


8.2.146. Belastingsgevallen - BG187

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG187	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.146.1. Isometrisch



8.2.146.2. Aanzicht



8.2.146.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS262	BG187 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	25.100	-2.550
									3.000	25.100	-2.550
									3.000	28.100	-2.550
									0.000	28.100	-2.550
TS263	BG187 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	28.100	-2.550
									3.000	28.100	-2.550
									3.000	31.100	-2.550
									0.000	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS264	BG187 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	31.100	-2.550
									3.000	31.100	-2.550
									3.000	34.100	-2.550
									0.000	34.100	-2.550


8.2.147. Belastingsgevallen - BG188

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG188	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.147.1. Isometrisch



8.2.147.2. Aanzicht



8.2.147.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS265	BG188 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	25.100	-2.550
									4.050	25.100	-2.550
									4.050	28.100	-2.550
									1.050	28.100	-2.550
TS266	BG188 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	28.100	-2.550
									4.050	28.100	-2.550
									4.050	31.100	-2.550
									1.050	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS267	BG188 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	31.100	-2.550
									4.050	31.100	-2.550
									4.050	34.100	-2.550
									1.050	34.100	-2.550


8.2.148. Belastingsgevallen - BG189

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG189	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.148.1. Isometrisch



8.2.148.2. Aanzicht



8.2.148.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS268	BG189 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.550	25.100	-2.550
									4.550	25.100	-2.550
									4.550	28.100	-2.550
									1.550	28.100	-2.550
TS269	BG189 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.550	28.100	-2.550
									4.550	28.100	-2.550
									4.550	31.100	-2.550
									1.550	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS270	BG189 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.550	31.100	-2.550
									4.550	31.100	-2.550
									4.550	34.100	-2.550
									1.550	34.100	-2.550


8.2.149. Belastingsgevallen - BG190

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG190	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.149.1. Isometrisch



8.2.149.2. Aanzicht



8.2.149.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS271	BG190 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.600	25.100	-2.550
									5.600	25.100	-2.550
									5.600	28.100	-2.550
									2.600	28.100	-2.550
TS272	BG190 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.600	28.100	-2.550
									5.600	28.100	-2.550
									5.600	31.100	-2.550
									2.600	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS273	BG190 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.600	31.100	-2.550
									5.600	31.100	-2.550
									5.600	34.100	-2.550
									2.600	34.100	-2.550


8.2.150. Belastingsgevallen - BG191

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG191	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.150.1. Isometrisch



8.2.150.2. Aanzicht



8.2.150.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS274	BG191 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.100	25.100	-2.550
									7.100	25.100	-2.550
									7.100	28.100	-2.550
									4.100	28.100	-2.550
TS275	BG191 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.100	28.100	-2.550
									7.100	28.100	-2.550
									7.100	31.100	-2.550
									4.100	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS276	BG191 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.100	31.100	-2.550
									7.100	31.100	-2.550
									7.100	34.100	-2.550
									4.100	34.100	-2.550


8.2.151. Belastingsgevallen - BG192

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG192	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.151.1. Isometrisch



8.2.151.2. Aanzicht



8.2.151.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS277	BG192 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	25.100	-2.550
									8.600	25.100	-2.550
									8.600	28.100	-2.550
									5.600	28.100	-2.550
TS278	BG192 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	28.100	-2.550
									8.600	28.100	-2.550
									8.600	31.100	-2.550
									5.600	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS279	BG192 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	31.100	-2.550
									8.600	31.100	-2.550
									8.600	34.100	-2.550
									5.600	34.100	-2.550


8.2.152. Belastingsgevallen - BG193

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG193	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.152.1. Isometrisch



8.2.152.2. Aanzicht



8.2.152.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS280	BG193 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	25.100	-2.550
									9.650	25.100	-2.550
									9.650	28.100	-2.550
									6.650	28.100	-2.550
TS281	BG193 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	28.100	-2.550
									9.650	28.100	-2.550
									9.650	31.100	-2.550
									6.650	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS282	BG193 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	31.100	-2.550
									9.650	31.100	-2.550
									9.650	34.100	-2.550
									6.650	34.100	-2.550


8.2.153. Belastingsgevallen - BG194

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG194	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.153.1. Isometrisch



8.2.153.2. Aanzicht



8.2.153.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS283	BG194 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.150	25.100	-2.550
									10.150	25.100	-2.550
									10.150	28.100	-2.550
									7.150	28.100	-2.550
TS284	BG194 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.150	28.100	-2.550
									10.150	28.100	-2.550
									10.150	31.100	-2.550
									7.150	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS285	BG194 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.150	31.100	-2.550
									10.150	31.100	-2.550
									10.150	34.100	-2.550
									7.150	34.100	-2.550


8.2.154. Belastingsgevallen - BG195

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG195	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.154.1. Isometrisch



8.2.154.2. Aanzicht



8.2.154.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS286	BG195 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.200	25.100	-2.550
									11.200	25.100	-2.550
									11.200	28.100	-2.550
									8.200	28.100	-2.550
TS287	BG195 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.200	28.100	-2.550
									11.200	28.100	-2.550
									11.200	31.100	-2.550
									8.200	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS288	BG195 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.200	31.100	-2.550
									11.200	31.100	-2.550
									11.200	34.100	-2.550
									8.200	34.100	-2.550


8.2.155. Belastingsgevallen - BG196

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG196	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.155.1. Isometrisch



8.2.155.2. Aanzicht



8.2.155.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS289	BG196 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	9.700	25.100	-2.550
									12.700	25.100	-2.550
									12.700	28.100	-2.550
									9.700	28.100	-2.550
TS290	BG196 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	9.700	28.100	-2.550
									12.700	28.100	-2.550
									12.700	31.100	-2.550
									9.700	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS291	BG196 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	9.700	31.100	-2.550
									12.700	31.100	-2.550
									12.700	34.100	-2.550
									9.700	34.100	-2.550


8.2.156. Belastingsgevallen - BG197

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG197	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.156.1. Isometrisch



8.2.156.2. Aanzicht



8.2.156.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS292	BG197 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	25.100	-2.550
									14.200	25.100	-2.550
									14.200	28.100	-2.550
									11.200	28.100	-2.550
TS293	BG197 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	28.100	-2.550
									14.200	28.100	-2.550
									14.200	31.100	-2.550
									11.200	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS294	BG197 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	31.100	-2.550
									14.200	31.100	-2.550
									14.200	34.100	-2.550
									11.200	34.100	-2.550


8.2.157. Belastingsgevallen - BG198

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG198	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.157.1. Isometrisch



8.2.157.2. Aanzicht



8.2.157.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS295	BG198 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	25.100	-2.550
									15.250	25.100	-2.550
									15.250	28.100	-2.550
									12.250	28.100	-2.550
TS296	BG198 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	28.100	-2.550
									15.250	28.100	-2.550
									15.250	31.100	-2.550
									12.250	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS297	BG198 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	31.100	-2.550
									15.250	31.100	-2.550
									15.250	34.100	-2.550
									12.250	34.100	-2.550


8.2.158. Belastingsgevallen - BG199

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG199	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.158.1. Isometrisch



8.2.158.2. Aanzicht



8.2.158.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS298	BG199 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.750	25.100	-2.550
									15.750	25.100	-2.550
									15.750	28.100	-2.550
									12.750	28.100	-2.550
TS299	BG199 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.750	28.100	-2.550
									15.750	28.100	-2.550
									15.750	31.100	-2.550
									12.750	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS300	BG199 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.750	31.100	-2.550
									15.750	31.100	-2.550
									15.750	34.100	-2.550
									12.750	34.100	-2.550


8.2.159. Belastingsgevallen - BG200

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG200	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.159.1. Isometrisch



8.2.159.2. Aanzicht



8.2.159.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS301	BG200 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.800	25.100	-2.550
									16.800	25.100	-2.550
									16.800	28.100	-2.550
									13.800	28.100	-2.550
TS302	BG200 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.800	28.100	-2.550
									16.800	28.100	-2.550
									16.800	31.100	-2.550
									13.800	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS303	BG200 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.800	31.100	-2.550
									16.800	31.100	-2.550
									16.800	34.100	-2.550
									13.800	34.100	-2.550


8.2.160. Belastingsgevallen - BG201

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG201	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.160.1. Isometrisch



8.2.160.2. Aanzicht



8.2.160.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS304	BG201 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.300	25.100	-2.550
									18.300	25.100	-2.550
									18.300	28.100	-2.550
									15.300	28.100	-2.550
TS305	BG201 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.300	28.100	-2.550
									18.300	28.100	-2.550
									18.300	31.100	-2.550
									15.300	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS306	BG201 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.300	31.100	-2.550
									18.300	31.100	-2.550
									18.300	34.100	-2.550
									15.300	34.100	-2.550


8.2.161. Belastingsgevallen - BG202

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG202	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.161.1. Isometrisch



8.2.161.2. Aanzicht



8.2.161.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS307	BG202 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	25.100	-2.550
									19.800	25.100	-2.550
									19.800	28.100	-2.550
									16.800	28.100	-2.550
TS308	BG202 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	28.100	-2.550
									19.800	28.100	-2.550
									19.800	31.100	-2.550
									16.800	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS309	BG202 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	31.100	-2.550
									19.800	31.100	-2.550
									19.800	34.100	-2.550
									16.800	34.100	-2.550


8.2.162. Belastingsgevallen - BG203

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG203	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.162.1. Isometrisch



8.2.162.2. Aanzicht



8.2.162.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS310	BG203 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	25.100	-2.550
									20.850	25.100	-2.550
									20.850	28.100	-2.550
									17.850	28.100	-2.550
TS311	BG203 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	28.100	-2.550
									20.850	28.100	-2.550
									20.850	31.100	-2.550
									17.850	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS312	BG203 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	31.100	-2.550
									20.850	31.100	-2.550
									20.850	34.100	-2.550
									17.850	34.100	-2.550


8.2.163. Belastingsgevallen - BG204

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG204	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.163.1. Isometrisch



8.2.163.2. Aanzicht



8.2.163.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS313	BG204 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.350	25.100	-2.550
									21.350	25.100	-2.550
									21.350	28.100	-2.550
									18.350	28.100	-2.550
TS314	BG204 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.350	28.100	-2.550
									21.350	28.100	-2.550
									21.350	31.100	-2.550
									18.350	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS315	BG204 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.350	31.100	-2.550
									21.350	31.100	-2.550
									21.350	34.100	-2.550
									18.350	34.100	-2.550


8.2.164. Belastingsgevallen - BG205

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG205	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.164.1. Isometrisch



8.2.164.2. Aanzicht



8.2.164.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS316	BG205 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.400	25.100	-2.550
									22.400	25.100	-2.550
									22.400	28.100	-2.550
									19.400	28.100	-2.550
TS317	BG205 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.400	28.100	-2.550
									22.400	28.100	-2.550
									22.400	31.100	-2.550
									19.400	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS318	BG205 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.400	31.100	-2.550
									22.400	31.100	-2.550
									22.400	34.100	-2.550
									19.400	34.100	-2.550


8.2.165. Belastingsgevallen - BG206

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG206	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.165.1. Isometrisch



8.2.165.2. Aanzicht



8.2.165.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS319	BG206 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.900	25.100	-2.550
									23.900	25.100	-2.550
									23.900	28.100	-2.550
									20.900	28.100	-2.550
TS320	BG206 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.900	28.100	-2.550
									23.900	28.100	-2.550
									23.900	31.100	-2.550
									20.900	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS321	BG206 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.900	31.100	-2.550
									23.900	31.100	-2.550
									23.900	34.100	-2.550
									20.900	34.100	-2.550


8.2.166. Belastingsgevallen - BG207

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG207	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.166.1. Isometrisch



8.2.166.2. Aanzicht



8.2.166.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS322	BG207 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	25.100	-2.550
									25.400	25.100	-2.550
									25.400	28.100	-2.550
									22.400	28.100	-2.550
TS323	BG207 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	28.100	-2.550
									25.400	28.100	-2.550
									25.400	31.100	-2.550
									22.400	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS324	BG207 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	31.100	-2.550
									25.400	31.100	-2.550
									25.400	34.100	-2.550
									22.400	34.100	-2.550


8.2.167. Belastingsgevallen - BG208

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG208	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.167.1. Isometrisch



8.2.167.2. Aanzicht



8.2.167.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS325	BG208 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	25.100	-2.550
									26.450	25.100	-2.550
									26.450	28.100	-2.550
									23.450	28.100	-2.550
TS326	BG208 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	28.100	-2.550
									26.450	28.100	-2.550
									26.450	31.100	-2.550
									23.450	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS327	BG208 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	31.100	-2.550
									26.450	31.100	-2.550
									26.450	34.100	-2.550
									23.450	34.100	-2.550


8.2.168. Belastingsgevallen - BG209

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG209	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.168.1. Isometrisch



8.2.168.2. Aanzicht



8.2.168.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS328	BG209 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.950	25.100	-2.550
									26.950	25.100	-2.550
									26.950	28.100	-2.550
									23.950	28.100	-2.550
TS329	BG209 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.950	28.100	-2.550
									26.950	28.100	-2.550
									26.950	31.100	-2.550
									23.950	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS330	BG209 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.950	31.100	-2.550
									26.950	31.100	-2.550
									26.950	34.100	-2.550
									23.950	34.100	-2.550


8.2.169. Belastingsgevallen - BG210

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG210	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.169.1. Isometrisch



8.2.169.2. Aanzicht



8.2.169.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS331	BG210 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.000	25.100	-2.550
									28.000	25.100	-2.550
									28.000	28.100	-2.550
									25.000	28.100	-2.550
TS332	BG210 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.000	28.100	-2.550
									28.000	28.100	-2.550
									28.000	31.100	-2.550
									25.000	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS333	BG210 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.000	31.100	-2.550
									28.000	31.100	-2.550
									28.000	34.100	-2.550
									25.000	34.100	-2.550


8.2.170. Belastingsgevallen - BG211

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG211	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.170.1. Isometrisch



8.2.170.2. Aanzicht



8.2.170.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS334	BG211 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.500	25.100	-2.550
									29.500	25.100	-2.550
									29.500	28.100	-2.550
									26.500	28.100	-2.550
TS335	BG211 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.500	28.100	-2.550
									29.500	28.100	-2.550
									29.500	31.100	-2.550
									26.500	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS336	BG211 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.500	31.100	-2.550
									29.500	31.100	-2.550
									29.500	34.100	-2.550
									26.500	34.100	-2.550


8.2.171. Belastingsgevallen - BG212

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG212	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.171.1. Isometrisch



8.2.171.2. Aanzicht



8.2.171.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS337	BG212 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	25.100	-2.550
									31.000	25.100	-2.550
									31.000	28.100	-2.550
									28.000	28.100	-2.550
TS338	BG212 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	28.100	-2.550
									31.000	28.100	-2.550
									31.000	31.100	-2.550
									28.000	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS339	BG212 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	31.100	-2.550
									31.000	31.100	-2.550
									31.000	34.100	-2.550
									28.000	34.100	-2.550


8.2.172. Belastingsgevallen - BG213

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG213	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.172.1. Isometrisch



8.2.172.2. Aanzicht



8.2.172.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS340	BG213 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	25.100	-2.550
									32.050	25.100	-2.550
									32.050	28.100	-2.550
									29.050	28.100	-2.550
TS341	BG213 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	28.100	-2.550
									32.050	28.100	-2.550
									32.050	31.100	-2.550
									29.050	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS342	BG213 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	31.100	-2.550
									32.050	31.100	-2.550
									32.050	34.100	-2.550
									29.050	34.100	-2.550


8.2.173. Belastingsgevallen - BG214

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG214	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.173.1. Isometrisch



8.2.173.2. Aanzicht



8.2.173.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS343	BG214 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.550	25.100	-2.550
									32.550	25.100	-2.550
									32.550	28.100	-2.550
									29.550	28.100	-2.550
TS344	BG214 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.550	28.100	-2.550
									32.550	28.100	-2.550
									32.550	31.100	-2.550
									29.550	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS345	BG214 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.550	31.100	-2.550
									32.550	31.100	-2.550
									32.550	34.100	-2.550
									29.550	34.100	-2.550


8.2.174. Belastingsgevallen - BG215

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG215	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.174.1. Isometrisch



8.2.174.2. Aanzicht



8.2.174.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS346	BG215 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.600	25.100	-2.550
									33.600	25.100	-2.550
									33.600	28.100	-2.550
									30.600	28.100	-2.550
TS347	BG215 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.600	28.100	-2.550
									33.600	28.100	-2.550
									33.600	31.100	-2.550
									30.600	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS348	BG215 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.600	31.100	-2.550
									33.600	31.100	-2.550
									33.600	34.100	-2.550
									30.600	34.100	-2.550


8.2.175. Belastingsgevallen - BG216

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG216	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.175.1. Isometrisch



8.2.175.2. Aanzicht




8.2.175.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS349	BG216 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	28.100	-2.550
									3.000	28.100	-2.550
									3.000	31.100	-2.550
									0.000	31.100	-2.550
TS350	BG216 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	31.100	-2.550
									3.000	31.100	-2.550
									3.000	34.100	-2.550
									0.000	34.100	-2.550


8.2.176. Belastingsgevallen - BG217

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG217	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.176.1. Isometrisch



8.2.176.2. Aanzicht




8.2.176.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS351	BG217 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	28.100	-2.550
									4.050	28.100	-2.550
									4.050	31.100	-2.550
									1.050	31.100	-2.550
TS352	BG217 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	31.100	-2.550
									4.050	31.100	-2.550
									4.050	34.100	-2.550
									1.050	34.100	-2.550


8.2.177. Belastingsgevallen - BG218

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG218	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.177.1. Isometrisch



8.2.177.2. Aanzicht




8.2.177.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS353	BG218 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.550	28.100	-2.550
									4.550	28.100	-2.550
									4.550	31.100	-2.550
									1.550	31.100	-2.550
TS354	BG218 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.550	31.100	-2.550
									4.550	31.100	-2.550
									4.550	34.100	-2.550
									1.550	34.100	-2.550


8.2.178. Belastingsgevallen - BG219

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG219	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.178.1. Isometrisch



8.2.178.2. Aanzicht




8.2.178.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS355	BG219 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.600	28.100	-2.550
									5.600	28.100	-2.550
									5.600	31.100	-2.550
									2.600	31.100	-2.550
TS356	BG219 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.600	31.100	-2.550
									5.600	31.100	-2.550
									5.600	34.100	-2.550
									2.600	34.100	-2.550


8.2.179. Belastingsgevallen - BG220

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG220	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.179.1. Isometrisch



8.2.179.2. Aanzicht




8.2.179.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS357	BG220 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.100	28.100	-2.550
									7.100	28.100	-2.550
									7.100	31.100	-2.550
									4.100	31.100	-2.550
TS358	BG220 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.100	31.100	-2.550
									7.100	31.100	-2.550
									7.100	34.100	-2.550
									4.100	34.100	-2.550


8.2.180. Belastingsgevallen - BG221

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG221	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.180.1. Isometrisch



8.2.180.2. Aanzicht




8.2.180.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS359	BG221 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	28.100	-2.550
									8.600	28.100	-2.550
									8.600	31.100	-2.550
									5.600	31.100	-2.550
TS360	BG221 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	31.100	-2.550
									8.600	31.100	-2.550
									8.600	34.100	-2.550
									5.600	34.100	-2.550


8.2.181. Belastingsgevallen - BG222

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG222	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.181.1. Isometrisch



8.2.181.2. Aanzicht




8.2.181.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS361	BG222 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	28.100	-2.550
									9.650	28.100	-2.550
									9.650	31.100	-2.550
									6.650	31.100	-2.550
TS362	BG222 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	31.100	-2.550
									9.650	31.100	-2.550
									9.650	34.100	-2.550
									6.650	34.100	-2.550


8.2.182. Belastingsgevallen - BG223

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG223	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.182.1. Isometrisch



8.2.182.2. Aanzicht




8.2.182.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS363	BG223 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.150	28.100	-2.550
									10.150	28.100	-2.550
									10.150	31.100	-2.550
									7.150	31.100	-2.550
TS364	BG223 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.150	31.100	-2.550
									10.150	31.100	-2.550
									10.150	34.100	-2.550
									7.150	34.100	-2.550


8.2.183. Belastingsgevallen - BG224

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG224	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.183.1. Isometrisch



8.2.183.2. Aanzicht




8.2.183.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS365	BG224 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.200	28.100	-2.550
									11.200	28.100	-2.550
									11.200	31.100	-2.550
									8.200	31.100	-2.550
TS366	BG224 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.200	31.100	-2.550
									11.200	31.100	-2.550
									11.200	34.100	-2.550
									8.200	34.100	-2.550


8.2.184. Belastingsgevallen - BG225

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG225	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.184.1. Isometrisch



8.2.184.2. Aanzicht




8.2.184.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS367	BG225 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	9.700	28.100	-2.550
									12.700	28.100	-2.550
									12.700	31.100	-2.550
									9.700	31.100	-2.550
TS368	BG225 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	9.700	31.100	-2.550
									12.700	31.100	-2.550
									12.700	34.100	-2.550
									9.700	34.100	-2.550


8.2.185. Belastingsgevallen - BG226

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG226	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.185.1. Isometrisch



8.2.185.2. Aanzicht




8.2.185.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS369	BG226 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	28.100	-2.550
									14.200	28.100	-2.550
									14.200	31.100	-2.550
									11.200	31.100	-2.550
TS370	BG226 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	31.100	-2.550
									14.200	31.100	-2.550
									14.200	34.100	-2.550
									11.200	34.100	-2.550


8.2.186. Belastingsgevallen - BG227

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG227	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.186.1. Isometrisch



8.2.186.2. Aanzicht




8.2.186.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS371	BG227 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	28.100	-2.550
									15.250	28.100	-2.550
									15.250	31.100	-2.550
									12.250	31.100	-2.550
TS372	BG227 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	31.100	-2.550
									15.250	31.100	-2.550
									15.250	34.100	-2.550
									12.250	34.100	-2.550


8.2.187. Belastingsgevallen - BG228

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG228	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.187.1. Isometrisch



8.2.187.2. Aanzicht




8.2.187.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS373	BG228 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.750	28.100	-2.550
									15.750	28.100	-2.550
									15.750	31.100	-2.550
									12.750	31.100	-2.550
TS374	BG228 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.750	31.100	-2.550
									15.750	31.100	-2.550
									15.750	34.100	-2.550
									12.750	34.100	-2.550


8.2.188. Belastingsgevallen - BG229

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG229	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.188.1. Isometrisch



8.2.188.2. Aanzicht




8.2.188.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS375	BG229 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.800	28.100	-2.550
									16.800	28.100	-2.550
									16.800	31.100	-2.550
									13.800	31.100	-2.550
TS376	BG229 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.800	31.100	-2.550
									16.800	31.100	-2.550
									16.800	34.100	-2.550
									13.800	34.100	-2.550


8.2.189. Belastingsgevallen - BG230

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG230	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.189.1. Isometrisch



8.2.189.2. Aanzicht




8.2.189.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS377	BG230 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.300	28.100	-2.550
									18.300	28.100	-2.550
									18.300	31.100	-2.550
									15.300	31.100	-2.550
TS378	BG230 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.300	31.100	-2.550
									18.300	31.100	-2.550
									18.300	34.100	-2.550
									15.300	34.100	-2.550


8.2.190. Belastingsgevallen - BG231

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG231	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.190.1. Isometrisch



8.2.190.2. Aanzicht




8.2.190.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS379	BG231 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	28.100	-2.550
									19.800	28.100	-2.550
									19.800	31.100	-2.550
									16.800	31.100	-2.550
TS380	BG231 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	31.100	-2.550
									19.800	31.100	-2.550
									19.800	34.100	-2.550
									16.800	34.100	-2.550


8.2.191. Belastingsgevallen - BG232

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG232	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.191.1. Isometrisch



8.2.191.2. Aanzicht




8.2.191.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS381	BG232 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	28.100	-2.550
									20.850	28.100	-2.550
									20.850	31.100	-2.550
									17.850	31.100	-2.550
TS382	BG232 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	31.100	-2.550
									20.850	31.100	-2.550
									20.850	34.100	-2.550
									17.850	34.100	-2.550


8.2.192. Belastingsgevallen - BG233

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG233	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.192.1. Isometrisch



8.2.192.2. Aanzicht




8.2.192.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS383	BG233 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.350	28.100	-2.550
									21.350	28.100	-2.550
									21.350	31.100	-2.550
									18.350	31.100	-2.550
TS384	BG233 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.350	31.100	-2.550
									21.350	31.100	-2.550
									21.350	34.100	-2.550
									18.350	34.100	-2.550


8.2.193. Belastingsgevallen - BG234

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG234	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.193.1. Isometrisch



8.2.193.2. Aanzicht




8.2.193.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS385	BG234 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.400	28.100	-2.550
									22.400	28.100	-2.550
									22.400	31.100	-2.550
									19.400	31.100	-2.550
TS386	BG234 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.400	31.100	-2.550
									22.400	31.100	-2.550
									22.400	34.100	-2.550
									19.400	34.100	-2.550


8.2.194. Belastingsgevallen - BG235

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG235	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.194.1. Isometrisch



8.2.194.2. Aanzicht




8.2.194.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS387	BG235 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.900	28.100	-2.550
									23.900	28.100	-2.550
									23.900	31.100	-2.550
									20.900	31.100	-2.550
TS388	BG235 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.900	31.100	-2.550
									23.900	31.100	-2.550
									23.900	34.100	-2.550
									20.900	34.100	-2.550


8.2.195. Belastingsgevallen - BG236

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG236	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.195.1. Isometrisch



8.2.195.2. Aanzicht




8.2.195.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS389	BG236 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	28.100	-2.550
									25.400	28.100	-2.550
									25.400	31.100	-2.550
									22.400	31.100	-2.550
TS390	BG236 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	31.100	-2.550
									25.400	31.100	-2.550
									25.400	34.100	-2.550
									22.400	34.100	-2.550


8.2.196. Belastingsgevallen - BG237

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG237	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.196.1. Isometrisch



8.2.196.2. Aanzicht




8.2.196.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS391	BG237 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	28.100	-2.550
									26.450	28.100	-2.550
									26.450	31.100	-2.550
									23.450	31.100	-2.550
TS392	BG237 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	31.100	-2.550
									26.450	31.100	-2.550
									26.450	34.100	-2.550
									23.450	34.100	-2.550


8.2.197. Belastingsgevallen - BG238

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG238	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.197.1. Isometrisch



8.2.197.2. Aanzicht




8.2.197.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS393	BG238 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.950	28.100	-2.550
									26.950	28.100	-2.550
									26.950	31.100	-2.550
									23.950	31.100	-2.550
TS394	BG238 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.950	31.100	-2.550
									26.950	31.100	-2.550
									26.950	34.100	-2.550
									23.950	34.100	-2.550


8.2.198. Belastingsgevallen - BG239

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG239	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.198.1. Isometrisch



8.2.198.2. Aanzicht




8.2.198.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS395	BG239 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.000	28.100	-2.550
									28.000	28.100	-2.550
									28.000	31.100	-2.550
									25.000	31.100	-2.550
TS396	BG239 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.000	31.100	-2.550
									28.000	31.100	-2.550
									28.000	34.100	-2.550
									25.000	34.100	-2.550


8.2.199. Belastingsgevallen - BG240

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG240	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.199.1. Isometrisch



8.2.199.2. Aanzicht




8.2.199.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS397	BG240 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.500	28.100	-2.550
									29.500	28.100	-2.550
									29.500	31.100	-2.550
									26.500	31.100	-2.550
TS398	BG240 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.500	31.100	-2.550
									29.500	31.100	-2.550
									29.500	34.100	-2.550
									26.500	34.100	-2.550


8.2.200. Belastingsgevallen - BG241

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG241	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.200.1. Isometrisch



8.2.200.2. Aanzicht




8.2.200.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS399	BG241 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	28.100	-2.550
									31.000	28.100	-2.550
									31.000	31.100	-2.550
									28.000	31.100	-2.550
TS400	BG241 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	31.100	-2.550
									31.000	31.100	-2.550
									31.000	34.100	-2.550
									28.000	34.100	-2.550


8.2.201. Belastingsgevallen - BG242

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG242	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.201.1. Isometrisch



8.2.201.2. Aanzicht




8.2.201.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS401	BG242 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	28.100	-2.550
									32.050	28.100	-2.550
									32.050	31.100	-2.550
									29.050	31.100	-2.550
TS402	BG242 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	31.100	-2.550
									32.050	31.100	-2.550
									32.050	34.100	-2.550
									29.050	34.100	-2.550


8.2.202. Belastingsgevallen - BG243

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG243	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.202.1. Isometrisch



8.2.202.2. Aanzicht




8.2.202.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS403	BG243 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.550	28.100	-2.550
									32.550	28.100	-2.550
									32.550	31.100	-2.550
									29.550	31.100	-2.550
TS404	BG243 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.550	31.100	-2.550
									32.550	31.100	-2.550
									32.550	34.100	-2.550
									29.550	34.100	-2.550


8.2.203. Belastingsgevallen - BG244

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG244	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.203.1. Isometrisch



8.2.203.2. Aanzicht




8.2.203.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS405	BG244 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.600	28.100	-2.550
									33.600	28.100	-2.550
									33.600	31.100	-2.550
									30.600	31.100	-2.550
TS406	BG244 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.600	31.100	-2.550
									33.600	31.100	-2.550
									33.600	34.100	-2.550
									30.600	34.100	-2.550


8.2.204. Belastingsgevallen - BG245

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG245	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.204.1. Isometrisch



8.2.204.2. Aanzicht



8.2.204.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS407	BG245 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	3.400	-2.550
									13.000	3.400	-2.550
									13.000	6.400	-2.550
									0.000	6.400	-2.550
TS408	BG245 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	6.400	-2.550
									3.000	6.400	-2.550
									3.000	9.400	-2.550
									0.000	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS409	BG245 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	9.400	-2.550
									3.000	9.400	-2.550
									3.000	12.400	-2.550
									0.000	12.400	-2.550


8.2.205. Belastingsgevallen - BG246

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG246	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.205.1. Isometrisch



8.2.205.2. Aanzicht



8.2.205.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS410	BG246 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	3.400	-2.550
									13.000	3.400	-2.550
									13.000	6.400	-2.550
									0.000	6.400	-2.550
TS411	BG246 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	6.400	-2.550
									4.050	6.400	-2.550
									4.050	9.400	-2.550
									1.050	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS412	BG246 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	9.400	-2.550
									4.050	9.400	-2.550
									4.050	12.400	-2.550
									1.050	12.400	-2.550


8.2.206. Belastingsgevallen - BG247

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG247	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.206.1. Isometrisch



8.2.206.2. Aanzicht



8.2.206.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS413	BG247 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	3.400	-2.550
									13.000	3.400	-2.550
									13.000	6.400	-2.550
									0.000	6.400	-2.550
TS414	BG247 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.550	6.400	-2.550
									4.550	6.400	-2.550
									4.550	9.400	-2.550
									1.550	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS415	BG247 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.550	9.400	-2.550
									4.550	9.400	-2.550
									4.550	12.400	-2.550
									1.550	12.400	-2.550


8.2.207. Belastingsgevallen - BG248

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG248	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.207.1. Isometrisch



8.2.207.2. Aanzicht



8.2.207.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS416	BG248 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	3.400	-2.550
									13.000	3.400	-2.550
									13.000	6.400	-2.550
									0.000	6.400	-2.550
TS417	BG248 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.600	6.400	-2.550
									5.600	6.400	-2.550
									5.600	9.400	-2.550
									2.600	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS418	BG248 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.600	9.400	-2.550
									5.600	9.400	-2.550
									5.600	12.400	-2.550
									2.600	12.400	-2.550


8.2.208. Belastingsgevallen - BG249

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG249	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.208.1. Isometrisch



8.2.208.2. Aanzicht



8.2.208.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS419	BG249 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	3.400	-2.550
									13.000	3.400	-2.550
									13.000	6.400	-2.550
									0.000	6.400	-2.550
TS420	BG249 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.100	6.400	-2.550
									7.100	6.400	-2.550
									7.100	9.400	-2.550
									4.100	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS421	BG249 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.100	9.400	-2.550
									7.100	9.400	-2.550
									7.100	12.400	-2.550
									4.100	12.400	-2.550


8.2.209. Belastingsgevallen - BG250

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG250	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.209.1. Isometrisch



8.2.209.2. Aanzicht



8.2.209.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS422	BG250 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.600	3.400	-2.550
									13.600	3.400	-2.550
									13.600	6.400	-2.550
									0.600	6.400	-2.550
TS423	BG250 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	6.400	-2.550
									8.600	6.400	-2.550
									8.600	9.400	-2.550
									5.600	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS424	BG250 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	9.400	-2.550
									8.600	9.400	-2.550
									8.600	12.400	-2.550
									5.600	12.400	-2.550


8.2.210. Belastingsgevallen - BG251

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG251	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.210.1. Isometrisch



8.2.210.2. Aanzicht



8.2.210.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS425	BG251 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.650	3.400	-2.550
									14.650	3.400	-2.550
									14.650	6.400	-2.550
									1.650	6.400	-2.550
TS426	BG251 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	6.400	-2.550
									9.650	6.400	-2.550
									9.650	9.400	-2.550
									6.650	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS427	BG251 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	9.400	-2.550
									9.650	9.400	-2.550
									9.650	12.400	-2.550
									6.650	12.400	-2.550


8.2.211. Belastingsgevallen - BG252

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG252	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.211.1. Isometrisch



8.2.211.2. Aanzicht



8.2.211.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS428	BG252 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.150	3.400	-2.550
									15.150	3.400	-2.550
									15.150	6.400	-2.550
									2.150	6.400	-2.550
TS429	BG252 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.150	6.400	-2.550
									10.150	6.400	-2.550
									10.150	9.400	-2.550
									7.150	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS430	BG252 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.150	9.400	-2.550
									10.150	9.400	-2.550
									10.150	12.400	-2.550
									7.150	12.400	-2.550


8.2.212. Belastingsgevallen - BG253

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG253	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.212.1. Isometrisch



8.2.212.2. Aanzicht



8.2.212.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS431	BG253 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	3.200	3.400	-2.550
									16.200	3.400	-2.550
									16.200	6.400	-2.550
									3.200	6.400	-2.550
TS432	BG253 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.200	6.400	-2.550
									11.200	6.400	-2.550
									11.200	9.400	-2.550
									8.200	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS433	BG253 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.200	9.400	-2.550
									11.200	9.400	-2.550
									11.200	12.400	-2.550
									8.200	12.400	-2.550


8.2.213. Belastingsgevallen - BG254

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG254	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.213.1. Isometrisch



8.2.213.2. Aanzicht



8.2.213.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS434	BG254 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.700	3.400	-2.550
									17.700	3.400	-2.550
									17.700	6.400	-2.550
									4.700	6.400	-2.550
TS435	BG254 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	9.700	6.400	-2.550
									12.700	6.400	-2.550
									12.700	9.400	-2.550
									9.700	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS436	BG254 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	9.700	9.400	-2.550
									12.700	9.400	-2.550
									12.700	12.400	-2.550
									9.700	12.400	-2.550


8.2.214. Belastingsgevallen - BG255

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG255	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.214.1. Isometrisch



8.2.214.2. Aanzicht



8.2.214.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS437	BG255 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.200	3.400	-2.550
									19.200	3.400	-2.550
									19.200	6.400	-2.550
									6.200	6.400	-2.550
TS438	BG255 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	6.400	-2.550
									14.200	6.400	-2.550
									14.200	9.400	-2.550
									11.200	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS439	BG255 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	9.400	-2.550
									14.200	9.400	-2.550
									14.200	12.400	-2.550
									11.200	12.400	-2.550


8.2.215. Belastingsgevallen - BG256

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG256	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.215.1. Isometrisch



8.2.215.2. Aanzicht



8.2.215.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS440	BG256 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.250	3.400	-2.550
									20.250	3.400	-2.550
									20.250	6.400	-2.550
									7.250	6.400	-2.550
TS441	BG256 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	6.400	-2.550
									15.250	6.400	-2.550
									15.250	9.400	-2.550
									12.250	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS442	BG256 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	9.400	-2.550
									15.250	9.400	-2.550
									15.250	12.400	-2.550
									12.250	12.400	-2.550


8.2.216. Belastingsgevallen - BG257

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG257	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.216.1. Isometrisch



8.2.216.2. Aanzicht



8.2.216.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS443	BG257 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.750	3.400	-2.550
									20.750	3.400	-2.550
									20.750	6.400	-2.550
									7.750	6.400	-2.550
TS444	BG257 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.750	6.400	-2.550
									15.750	6.400	-2.550
									15.750	9.400	-2.550
									12.750	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS445	BG257 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.750	9.400	-2.550
									15.750	9.400	-2.550
									15.750	12.400	-2.550
									12.750	12.400	-2.550


8.2.217. Belastingsgevallen - BG258

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG258	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.217.1. Isometrisch



8.2.217.2. Aanzicht



8.2.217.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS446	BG258 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.800	3.400	-2.550
									21.800	3.400	-2.550
									21.800	6.400	-2.550
									8.800	6.400	-2.550
TS447	BG258 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.800	6.400	-2.550
									16.800	6.400	-2.550
									16.800	9.400	-2.550
									13.800	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS448	BG258 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.800	9.400	-2.550
									16.800	9.400	-2.550
									16.800	12.400	-2.550
									13.800	12.400	-2.550


8.2.218. Belastingsgevallen - BG259

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG259	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.218.1. Isometrisch



8.2.218.2. Aanzicht



8.2.218.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS449	BG259 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	10.300	3.400	-2.550
									23.300	3.400	-2.550
									23.300	6.400	-2.550
									10.300	6.400	-2.550
TS450	BG259 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.300	6.400	-2.550
									18.300	6.400	-2.550
									18.300	9.400	-2.550
									15.300	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS451	BG259 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.300	9.400	-2.550
									18.300	9.400	-2.550
									18.300	12.400	-2.550
									15.300	12.400	-2.550


8.2.219. Belastingsgevallen - BG260

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG260	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.219.1. Isometrisch



8.2.219.2. Aanzicht



8.2.219.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS452	BG260 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.800	3.400	-2.550
									24.800	3.400	-2.550
									24.800	6.400	-2.550
									11.800	6.400	-2.550
TS453	BG260 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	6.400	-2.550
									19.800	6.400	-2.550
									19.800	9.400	-2.550
									16.800	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS454	BG260 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	9.400	-2.550
									19.800	9.400	-2.550
									19.800	12.400	-2.550
									16.800	12.400	-2.550


8.2.220. Belastingsgevallen - BG261

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG261	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.220.1. Isometrisch



8.2.220.2. Aanzicht



8.2.220.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS455	BG261 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.850	3.400	-2.550
									25.850	3.400	-2.550
									25.850	6.400	-2.550
									12.850	6.400	-2.550
TS456	BG261 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	6.400	-2.550
									20.850	6.400	-2.550
									20.850	9.400	-2.550
									17.850	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS457	BG261 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	9.400	-2.550
									20.850	9.400	-2.550
									20.850	12.400	-2.550
									17.850	12.400	-2.550


8.2.221. Belastingsgevallen - BG262

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG262	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.221.1. Isometrisch



8.2.221.2. Aanzicht



8.2.221.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS458	BG262 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.350	3.400	-2.550
									26.350	3.400	-2.550
									26.350	6.400	-2.550
									13.350	6.400	-2.550
TS459	BG262 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.350	6.400	-2.550
									21.350	6.400	-2.550
									21.350	9.400	-2.550
									18.350	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS460	BG262 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.350	9.400	-2.550
									21.350	9.400	-2.550
									21.350	12.400	-2.550
									18.350	12.400	-2.550


8.2.222. Belastingsgevallen - BG263

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG263	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.222.1. Isometrisch



8.2.222.2. Aanzicht



8.2.222.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS461	BG263 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	14.400	3.400	-2.550
									27.400	3.400	-2.550
									27.400	6.400	-2.550
									14.400	6.400	-2.550
TS462	BG263 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.400	6.400	-2.550
									22.400	6.400	-2.550
									22.400	9.400	-2.550
									19.400	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS463	BG263 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.400	9.400	-2.550
									22.400	9.400	-2.550
									22.400	12.400	-2.550
									19.400	12.400	-2.550


8.2.223. Belastingsgevallen - BG264

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG264	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.223.1. Isometrisch



8.2.223.2. Aanzicht



8.2.223.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS464	BG264 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.900	3.400	-2.550
									28.900	3.400	-2.550
									28.900	6.400	-2.550
									15.900	6.400	-2.550
TS465	BG264 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.900	6.400	-2.550
									23.900	6.400	-2.550
									23.900	9.400	-2.550
									20.900	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS466	BG264 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.900	9.400	-2.550
									23.900	9.400	-2.550
									23.900	12.400	-2.550
									20.900	12.400	-2.550


8.2.224. Belastingsgevallen - BG265

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG265	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.224.1. Isometrisch



8.2.224.2. Aanzicht



8.2.224.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS467	BG265 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.400	3.400	-2.550
									30.400	3.400	-2.550
									30.400	6.400	-2.550
									17.400	6.400	-2.550
TS468	BG265 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	6.400	-2.550
									25.400	6.400	-2.550
									25.400	9.400	-2.550
									22.400	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS469	BG265 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	9.400	-2.550
									25.400	9.400	-2.550
									25.400	12.400	-2.550
									22.400	12.400	-2.550


8.2.225. Belastingsgevallen - BG266

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG266	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.225.1. Isometrisch



8.2.225.2. Aanzicht



8.2.225.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS470	BG266 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.450	3.400	-2.550
									31.450	3.400	-2.550
									31.450	6.400	-2.550
									18.450	6.400	-2.550
TS471	BG266 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	6.400	-2.550
									26.450	6.400	-2.550
									26.450	9.400	-2.550
									23.450	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS472	BG266 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	9.400	-2.550
									26.450	9.400	-2.550
									26.450	12.400	-2.550
									23.450	12.400	-2.550


8.2.226. Belastingsgevallen - BG267

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG267	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.226.1. Isometrisch



8.2.226.2. Aanzicht



8.2.226.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS473	BG267 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.950	3.400	-2.550
									31.950	3.400	-2.550
									31.950	6.400	-2.550
									18.950	6.400	-2.550
TS474	BG267 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.950	6.400	-2.550
									26.950	6.400	-2.550
									26.950	9.400	-2.550
									23.950	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS475	BG267 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.950	9.400	-2.550
									26.950	9.400	-2.550
									26.950	12.400	-2.550
									23.950	12.400	-2.550


8.2.227. Belastingsgevallen - BG268

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG268	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.227.1. Isometrisch



8.2.227.2. Aanzicht



8.2.227.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS476	BG268 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.000	3.400	-2.550
									33.000	3.400	-2.550
									33.000	6.400	-2.550
									20.000	6.400	-2.550
TS477	BG268 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.000	6.400	-2.550
									28.000	6.400	-2.550
									28.000	9.400	-2.550
									25.000	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS478	BG268 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.000	9.400	-2.550
									28.000	9.400	-2.550
									28.000	12.400	-2.550
									25.000	12.400	-2.550


8.2.228. Belastingsgevallen - BG269

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG269	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.228.1. Isometrisch



8.2.228.2. Aanzicht



8.2.228.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS479	BG269 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	6.400	-2.550
									20.600	6.400	-2.550
TS480	BG269 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.500	6.400	-2.550
									29.500	6.400	-2.550
									29.500	9.400	-2.550
									26.500	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS481	BG269 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.500	9.400	-2.550
									29.500	9.400	-2.550
									29.500	12.400	-2.550
									26.500	12.400	-2.550


8.2.229. Belastingsgevallen - BG270

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG270	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.229.1. Isometrisch



8.2.229.2. Aanzicht



8.2.229.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS482	BG270 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	6.400	-2.550
									20.600	6.400	-2.550
TS483	BG270 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	6.400	-2.550
									31.000	6.400	-2.550
									31.000	9.400	-2.550
									28.000	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS484	BG270 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	9.400	-2.550
									31.000	9.400	-2.550
									31.000	12.400	-2.550
									28.000	12.400	-2.550


8.2.230. Belastingsgevallen - BG271

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG271	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.230.1. Isometrisch



8.2.230.2. Aanzicht



8.2.230.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS485	BG271 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	6.400	-2.550
									20.600	6.400	-2.550
TS486	BG271 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	6.400	-2.550
									32.050	6.400	-2.550
									32.050	9.400	-2.550
									29.050	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS487	BG271 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	9.400	-2.550
									32.050	9.400	-2.550
									32.050	12.400	-2.550
									29.050	12.400	-2.550


8.2.231. Belastingsgevallen - BG272

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG272	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.231.1. Isometrisch



8.2.231.2. Aanzicht



8.2.231.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS488	BG272 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	6.400	-2.550
									20.600	6.400	-2.550
TS489	BG272 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.550	6.400	-2.550
									32.550	6.400	-2.550
									32.550	9.400	-2.550
									29.550	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS490	BG272 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.550	9.400	-2.550
									32.550	9.400	-2.550
									32.550	12.400	-2.550
									29.550	12.400	-2.550


8.2.232. Belastingsgevallen - BG273

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG273	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.232.1. Isometrisch



8.2.232.2. Aanzicht



8.2.232.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS491	BG273 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	6.400	-2.550
									20.600	6.400	-2.550
TS492	BG273 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.600	6.400	-2.550
									33.600	6.400	-2.550
									33.600	9.400	-2.550
									30.600	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS493	BG273 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.600	9.400	-2.550
									33.600	9.400	-2.550
									33.600	12.400	-2.550
									30.600	12.400	-2.550


8.2.233. Belastingsgevallen - BG274

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG274	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.233.1. Isometrisch



8.2.233.2. Aanzicht



8.2.233.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS494	BG274 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	10.050	-2.550
									3.000	10.050	-2.550
									3.000	13.050	-2.550
									0.000	13.050	-2.550
TS495	BG274 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	13.050	-2.550
									13.000	13.050	-2.550
									13.000	16.050	-2.550
									0.000	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS496	BG274 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	16.050	-2.550
									3.000	16.050	-2.550
									3.000	19.050	-2.550
									0.000	19.050	-2.550


8.2.234. Belastingsgevallen - BG275

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG275	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.234.1. Isometrisch



8.2.234.2. Aanzicht



8.2.234.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS497	BG275 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	10.050	-2.550
									4.050	10.050	-2.550
									4.050	13.050	-2.550
									1.050	13.050	-2.550
TS498	BG275 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	13.050	-2.550
									13.000	13.050	-2.550
									13.000	16.050	-2.550
									0.000	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS499	BG275 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	16.050	-2.550
									4.050	16.050	-2.550
									4.050	19.050	-2.550
									1.050	19.050	-2.550


8.2.235. Belastingsgevallen - BG276

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG276	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.235.1. Isometrisch



8.2.235.2. Aanzicht



8.2.235.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS500	BG276 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.550	10.050	-2.550
									4.550	10.050	-2.550
									4.550	13.050	-2.550
									1.550	13.050	-2.550
TS501	BG276 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	13.050	-2.550
									13.000	13.050	-2.550
									13.000	16.050	-2.550
									0.000	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS502	BG276 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.550	16.050	-2.550
									4.550	16.050	-2.550
									4.550	19.050	-2.550
									1.550	19.050	-2.550


8.2.236. Belastingsgevallen - BG277

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG277	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.236.1. Isometrisch



8.2.236.2. Aanzicht



8.2.236.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS503	BG277 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.600	10.050	-2.550
									5.600	10.050	-2.550
									5.600	13.050	-2.550
									2.600	13.050	-2.550
TS504	BG277 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	13.050	-2.550
									13.000	13.050	-2.550
									13.000	16.050	-2.550
									0.000	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS505	BG277 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.600	16.050	-2.550
									5.600	16.050	-2.550
									5.600	19.050	-2.550
									2.600	19.050	-2.550


8.2.237. Belastingsgevallen - BG278

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG278	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.237.1. Isometrisch



8.2.237.2. Aanzicht



8.2.237.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS506	BG278 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.100	10.050	-2.550
									7.100	10.050	-2.550
									7.100	13.050	-2.550
									4.100	13.050	-2.550
TS507	BG278 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	13.050	-2.550
									13.000	13.050	-2.550
									13.000	16.050	-2.550
									0.000	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS508	BG278 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.100	16.050	-2.550
									7.100	16.050	-2.550
									7.100	19.050	-2.550
									4.100	19.050	-2.550


8.2.238. Belastingsgevallen - BG279

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG279	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.238.1. Isometrisch



8.2.238.2. Aanzicht



8.2.238.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS509	BG279 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	10.050	-2.550
									8.600	10.050	-2.550
									8.600	13.050	-2.550
									5.600	13.050	-2.550
TS510	BG279 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.600	13.050	-2.550
									13.600	13.050	-2.550
									13.600	16.050	-2.550
									0.600	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS511	BG279 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	16.050	-2.550
									8.600	16.050	-2.550
									8.600	19.050	-2.550
									5.600	19.050	-2.550


8.2.239. Belastingsgevallen - BG280

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG280	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.239.1. Isometrisch



8.2.239.2. Aanzicht



8.2.239.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS512	BG280 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	10.050	-2.550
									9.650	10.050	-2.550
									9.650	13.050	-2.550
									6.650	13.050	-2.550
TS513	BG280 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.650	13.050	-2.550
									14.650	13.050	-2.550
									14.650	16.050	-2.550
									1.650	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS514	BG280 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	16.050	-2.550
									9.650	16.050	-2.550
									9.650	19.050	-2.550
									6.650	19.050	-2.550


8.2.240. Belastingsgevallen - BG281

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG281	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.240.1. Isometrisch



8.2.240.2. Aanzicht



8.2.240.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS515	BG281 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.150	10.050	-2.550
									10.150	10.050	-2.550
									10.150	13.050	-2.550
									7.150	13.050	-2.550
TS516	BG281 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.150	13.050	-2.550
									15.150	13.050	-2.550
									15.150	16.050	-2.550
									2.150	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS517	BG281 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.150	16.050	-2.550
									10.150	16.050	-2.550
									10.150	19.050	-2.550
									7.150	19.050	-2.550


8.2.241. Belastingsgevallen - BG282

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG282	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.241.1. Isometrisch



8.2.241.2. Aanzicht



8.2.241.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS518	BG282 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.200	10.050	-2.550
									11.200	10.050	-2.550
									11.200	13.050	-2.550
									8.200	13.050	-2.550
TS519	BG282 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	3.200	13.050	-2.550
									16.200	13.050	-2.550
									16.200	16.050	-2.550
									3.200	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS520	BG282 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.200	16.050	-2.550
									11.200	16.050	-2.550
									11.200	19.050	-2.550
									8.200	19.050	-2.550