



8.2.242. Belastingsgevallen - BG283

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG283	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.242.1. Isometrisch



8.2.242.2. Aanzicht



8.2.242.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS521	BG283 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	9.700	10.050	-2.550
									12.700	10.050	-2.550
									12.700	13.050	-2.550
									9.700	13.050	-2.550
TS522	BG283 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.700	13.050	-2.550
									17.700	13.050	-2.550
									17.700	16.050	-2.550
									4.700	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS523	BG283 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	9.700	16.050	-2.550
									12.700	16.050	-2.550
									12.700	19.050	-2.550
									9.700	19.050	-2.550


8.2.243. Belastingsgevallen - BG284

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG284	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.243.1. Isometrisch



8.2.243.2. Aanzicht



8.2.243.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS524	BG284 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	10.050	-2.550
									14.200	10.050	-2.550
									14.200	13.050	-2.550
									11.200	13.050	-2.550
TS525	BG284 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.200	13.050	-2.550
									19.200	13.050	-2.550
									19.200	16.050	-2.550
									6.200	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS526	BG284 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	16.050	-2.550
									14.200	16.050	-2.550
									14.200	19.050	-2.550
									11.200	19.050	-2.550


8.2.244. Belastingsgevallen - BG285

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG285	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.244.1. Isometrisch



8.2.244.2. Aanzicht



8.2.244.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS527	BG285 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	10.050	-2.550
									15.250	10.050	-2.550
									15.250	13.050	-2.550
									12.250	13.050	-2.550
TS528	BG285 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.250	13.050	-2.550
									20.250	13.050	-2.550
									20.250	16.050	-2.550
									7.250	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS529	BG285 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	16.050	-2.550
									15.250	16.050	-2.550
									15.250	19.050	-2.550
									12.250	19.050	-2.550


8.2.245. Belastingsgevallen - BG286

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG286	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.245.1. Isometrisch



8.2.245.2. Aanzicht



8.2.245.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS530	BG286 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.750	10.050	-2.550
									15.750	10.050	-2.550
									15.750	13.050	-2.550
									12.750	13.050	-2.550
TS531	BG286 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.750	13.050	-2.550
									20.750	13.050	-2.550
									20.750	16.050	-2.550
									7.750	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS532	BG286 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.750	16.050	-2.550
									15.750	16.050	-2.550
									15.750	19.050	-2.550
									12.750	19.050	-2.550


8.2.246. Belastingsgevallen - BG287

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG287	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.246.1. Isometrisch



8.2.246.2. Aanzicht



8.2.246.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS533	BG287 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.800	10.050	-2.550
									16.800	10.050	-2.550
									16.800	13.050	-2.550
									13.800	13.050	-2.550
TS534	BG287 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.800	13.050	-2.550
									21.800	13.050	-2.550
									21.800	16.050	-2.550
									8.800	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS535	BG287 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.800	16.050	-2.550
									16.800	16.050	-2.550
									16.800	19.050	-2.550
									13.800	19.050	-2.550


8.2.247. Belastingsgevallen - BG288

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG288	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.247.1. Isometrisch



8.2.247.2. Aanzicht



8.2.247.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS536	BG288 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.300	10.050	-2.550
									18.300	10.050	-2.550
									18.300	13.050	-2.550
									15.300	13.050	-2.550
TS537	BG288 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	10.300	13.050	-2.550
									23.300	13.050	-2.550
									23.300	16.050	-2.550
									10.300	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS538	BG288 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.300	16.050	-2.550
									18.300	16.050	-2.550
									18.300	19.050	-2.550
									15.300	19.050	-2.550


8.2.248. Belastingsgevallen - BG289

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG289	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.248.1. Isometrisch



8.2.248.2. Aanzicht



8.2.248.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS539	BG289 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	10.050	-2.550
									19.800	10.050	-2.550
									19.800	13.050	-2.550
									16.800	13.050	-2.550
TS540	BG289 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.800	13.050	-2.550
									24.800	13.050	-2.550
									24.800	16.050	-2.550
									11.800	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS541	BG289 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	16.050	-2.550
									19.800	16.050	-2.550
									19.800	19.050	-2.550
									16.800	19.050	-2.550


8.2.249. Belastingsgevallen - BG290

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG290	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.249.1. Isometrisch



8.2.249.2. Aanzicht



8.2.249.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS542	BG290 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	10.050	-2.550
									20.850	10.050	-2.550
									20.850	13.050	-2.550
									17.850	13.050	-2.550
TS543	BG290 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.850	13.050	-2.550
									25.850	13.050	-2.550
									25.850	16.050	-2.550
									12.850	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS544	BG290 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	16.050	-2.550
									20.850	16.050	-2.550
									20.850	19.050	-2.550
									17.850	19.050	-2.550


8.2.250. Belastingsgevallen - BG291

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG291	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.250.1. Isometrisch



8.2.250.2. Aanzicht



8.2.250.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS545	BG291 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.350	10.050	-2.550
									21.350	10.050	-2.550
									21.350	13.050	-2.550
									18.350	13.050	-2.550
TS546	BG291 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.350	13.050	-2.550
									26.350	13.050	-2.550
									26.350	16.050	-2.550
									13.350	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS547	BG291 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.350	16.050	-2.550
									21.350	16.050	-2.550
									21.350	19.050	-2.550
									18.350	19.050	-2.550


8.2.251. Belastingsgevallen - BG292

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG292	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.251.1. Isometrisch



8.2.251.2. Aanzicht



8.2.251.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS548	BG292 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.400	10.050	-2.550
									22.400	10.050	-2.550
									22.400	13.050	-2.550
									19.400	13.050	-2.550
TS549	BG292 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	14.400	13.050	-2.550
									27.400	13.050	-2.550
									27.400	16.050	-2.550
									14.400	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS550	BG292 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.400	16.050	-2.550
									22.400	16.050	-2.550
									22.400	19.050	-2.550
									19.400	19.050	-2.550


8.2.252. Belastingsgevallen - BG293

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG293	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.252.1. Isometrisch



8.2.252.2. Aanzicht



8.2.252.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS551	BG293 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.900	10.050	-2.550
									23.900	10.050	-2.550
									23.900	13.050	-2.550
									20.900	13.050	-2.550
TS552	BG293 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.900	13.050	-2.550
									28.900	13.050	-2.550
									28.900	16.050	-2.550
									15.900	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS553	BG293 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.900	16.050	-2.550
									23.900	16.050	-2.550
									23.900	19.050	-2.550
									20.900	19.050	-2.550


8.2.253. Belastingsgevallen - BG294

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG294	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.253.1. *Isometrisch*



8.2.253.2. *Aanzicht*



8.2.253.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS554	BG294 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	10.050	-2.550
									25.400	10.050	-2.550
									25.400	13.050	-2.550
									22.400	13.050	-2.550
TS555	BG294 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.400	13.050	-2.550
									30.400	13.050	-2.550
									30.400	16.050	-2.550
									17.400	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS556	BG294 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	16.050	-2.550
									25.400	16.050	-2.550
									25.400	19.050	-2.550
									22.400	19.050	-2.550


8.2.254. Belastingsgevallen - BG295

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG295	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.254.1. Isometrisch



8.2.254.2. *Aanzicht*



8.2.254.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS557	BG295 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	10.050	-2.550
									26.450	10.050	-2.550
									26.450	13.050	-2.550
									23.450	13.050	-2.550
TS558	BG295 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.450	13.050	-2.550
									31.450	13.050	-2.550
									31.450	16.050	-2.550
									18.450	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS559	BG295 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	16.050	-2.550
									26.450	16.050	-2.550
									26.450	19.050	-2.550
									23.450	19.050	-2.550


8.2.255. Belastingsgevallen - BG296

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG296	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.255.1. Isometrisch



8.2.255.2. Aanzicht



8.2.255.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS560	BG296 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.950	10.050	-2.550
									26.950	10.050	-2.550
									26.950	13.050	-2.550
									23.950	13.050	-2.550
TS561	BG296 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.950	13.050	-2.550
									31.950	13.050	-2.550
									31.950	16.050	-2.550
									18.950	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS562	BG296 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.950	16.050	-2.550
									26.950	16.050	-2.550
									26.950	19.050	-2.550
									23.950	19.050	-2.550


8.2.256. Belastingsgevallen - BG297

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG297	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.256.1. Isometrisch



8.2.256.2. Aanzicht



8.2.256.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS563	BG297 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.000	10.050	-2.550
									28.000	10.050	-2.550
									28.000	13.050	-2.550
									25.000	13.050	-2.550
TS564	BG297 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.000	13.050	-2.550
									33.000	13.050	-2.550
									33.000	16.050	-2.550
									20.000	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS565	BG297 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.000	16.050	-2.550
									28.000	16.050	-2.550
									28.000	19.050	-2.550
									25.000	19.050	-2.550


8.2.257. Belastingsgevallen - BG298

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG298	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.257.1. Isometrisch



8.2.257.2. Aanzicht



8.2.257.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS566	BG298 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.500	10.050	-2.550
									29.500	10.050	-2.550
									29.500	13.050	-2.550
									26.500	13.050	-2.550
TS567	BG298 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	13.050	-2.550
									33.600	13.050	-2.550
									33.600	16.050	-2.550
									20.600	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS568	BG298 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.500	16.050	-2.550
									29.500	16.050	-2.550
									29.500	19.050	-2.550
									26.500	19.050	-2.550


8.2.258. Belastingsgevallen - BG299

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG299	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.258.1. Isometrisch



8.2.258.2. Aanzicht



8.2.258.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS569	BG299 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	10.050	-2.550
									31.000	10.050	-2.550
									31.000	13.050	-2.550
									28.000	13.050	-2.550
TS570	BG299 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	13.050	-2.550
									33.600	13.050	-2.550
									33.600	16.050	-2.550
									20.600	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS571	BG299 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	16.050	-2.550
									31.000	16.050	-2.550
									31.000	19.050	-2.550
									28.000	19.050	-2.550


8.2.259. Belastingsgevallen - BG300

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG300	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.259.1. Isometrisch



8.2.259.2. Aanzicht



8.2.259.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS572	BG300 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	10.050	-2.550
									32.050	10.050	-2.550
									32.050	13.050	-2.550
									29.050	13.050	-2.550
TS573	BG300 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	13.050	-2.550
									33.600	13.050	-2.550
									33.600	16.050	-2.550
									20.600	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS574	BG300 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	16.050	-2.550
									32.050	16.050	-2.550
									32.050	19.050	-2.550
									29.050	19.050	-2.550


8.2.260. Belastingsgevallen - BG301

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG301	BM3 TS (B) Standaard	Variabel Statisch	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen

8.2.260.1. Isometrisch



8.2.260.2. *Aanzicht*



8.2.260.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS575	BG301 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.550	10.050	-2.550
									32.550	10.050	-2.550
									32.550	13.050	-2.550
									29.550	13.050	-2.550
TS576	BG301 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	13.050	-2.550
									33.600	13.050	-2.550
									33.600	16.050	-2.550
									20.600	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS577	BG301 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.550	16.050	-2.550
									32.550	16.050	-2.550
									32.550	19.050	-2.550
									29.550	19.050	-2.550


8.2.261. Belastingsgevallen - BG302

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG302	BM3 TS (B) Standaard	Variabel Statisch	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen

8.2.261.1. *Isometrisch*



8.2.261.2. *Aanzicht*



8.2.261.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS578	BG302 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.600	10.050	-2.550
									33.600	10.050	-2.550
									33.600	13.050	-2.550
									30.600	13.050	-2.550
TS579	BG302 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	13.050	-2.550
									33.600	13.050	-2.550
									33.600	16.050	-2.550
									20.600	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS580	BG302 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.600	16.050	-2.550
									33.600	16.050	-2.550
									33.600	19.050	-2.550
									30.600	19.050	-2.550


8.2.262. Belastingsgevallen - BG303

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG303	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.262.1. Isometrisch



8.2.262.2. Aanzicht



8.2.262.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS581	BG303 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	5.550	-2.550
									3.000	5.550	-2.550
									3.000	8.550	-2.550
									0.000	8.550	-2.550
TS582	BG303 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	15.550	-2.550
									13.000	15.550	-2.550
									13.000	18.550	-2.550
									0.000	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS583	BG303 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	25.550	-2.550
									3.000	25.550	-2.550
									3.000	28.550	-2.550
									0.000	28.550	-2.550


8.2.263. Belastingsgevallen - BG304

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG304	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.263.1. Isometrisch



8.2.263.2. Aanzicht



8.2.263.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS584	BG304 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	5.550	-2.550
									4.050	5.550	-2.550
									4.050	8.550	-2.550
									1.050	8.550	-2.550
TS585	BG304 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	15.550	-2.550
									13.000	15.550	-2.550
									13.000	18.550	-2.550
									0.000	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS586	BG304 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	25.550	-2.550
									4.050	25.550	-2.550
									4.050	28.550	-2.550
									1.050	28.550	-2.550


8.2.264. Belastingsgevallen - BG305

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG305	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.264.1. Isometrisch



8.2.264.2. *Aanzicht*



8.2.264.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS587	BG305 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.550	5.550	-2.550
									4.550	5.550	-2.550
									4.550	8.550	-2.550
									1.550	8.550	-2.550
TS588	BG305 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	15.550	-2.550
									13.000	15.550	-2.550
									13.000	18.550	-2.550
									0.000	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS589	BG305 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.550	25.550	-2.550
									4.550	25.550	-2.550
									4.550	28.550	-2.550
									1.550	28.550	-2.550


8.2.265. Belastingsgevallen - BG306

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG306	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.265.1. Isometrisch



8.2.265.2. Aanzicht



8.2.265.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS590	BG306 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.600	5.550	-2.550
									5.600	5.550	-2.550
									5.600	8.550	-2.550
									2.600	8.550	-2.550
TS591	BG306 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	15.550	-2.550
									13.000	15.550	-2.550
									13.000	18.550	-2.550
									0.000	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS592	BG306 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.600	25.550	-2.550
									5.600	25.550	-2.550
									5.600	28.550	-2.550
									2.600	28.550	-2.550


8.2.266. Belastingsgevallen - BG307

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG307	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.266.1. *Isometrisch*



8.2.266.2. *Aanzicht*



8.2.266.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS593	BG307 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.100	5.550	-2.550
									7.100	5.550	-2.550
									7.100	8.550	-2.550
									4.100	8.550	-2.550
TS594	BG307 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	15.550	-2.550
									13.000	15.550	-2.550
									13.000	18.550	-2.550
									0.000	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS595	BG307 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.100	25.550	-2.550
									7.100	25.550	-2.550
									7.100	28.550	-2.550
									4.100	28.550	-2.550


8.2.267. Belastingsgevallen - BG308

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG308	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.267.1. *Isometrisch*



8.2.267.2. *Aanzicht*



8.2.267.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS596	BG308 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	5.550	-2.550
									8.600	5.550	-2.550
									8.600	8.550	-2.550
									5.600	8.550	-2.550
TS597	BG308 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.600	15.550	-2.550
									13.600	15.550	-2.550
									13.600	18.550	-2.550
									0.600	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS598	BG308 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	25.550	-2.550
									8.600	25.550	-2.550
									8.600	28.550	-2.550
									5.600	28.550	-2.550


8.2.268. Belastingsgevallen - BG309

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG309	BM3 TS (C) Standaard	Variabel Statisch	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen

8.2.268.1. *Isometrisch*



8.2.268.2. *Aanzicht*



8.2.268.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS599	BG309 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	5.550	-2.550
									9.650	5.550	-2.550
									9.650	8.550	-2.550
									6.650	8.550	-2.550
TS600	BG309 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.650	15.550	-2.550
									14.650	15.550	-2.550
									14.650	18.550	-2.550
									1.650	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS601	BG309 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	25.550	-2.550
									9.650	25.550	-2.550
									9.650	28.550	-2.550
									6.650	28.550	-2.550


8.2.269. Belastingsgevallen - BG310

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG310	BM3 TS (C) Standaard	Variabel Statisch	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen

8.2.269.1. *Isometrisch*



8.2.269.2. *Aanzicht*



8.2.269.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS602	BG310 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.150	5.550	-2.550
									10.150	5.550	-2.550
									10.150	8.550	-2.550
									7.150	8.550	-2.550
TS603	BG310 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.150	15.550	-2.550
									15.150	15.550	-2.550
									15.150	18.550	-2.550
									2.150	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS604	BG310 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.150	25.550	-2.550
									10.150	25.550	-2.550
									10.150	28.550	-2.550
									7.150	28.550	-2.550


8.2.270. Belastingsgevallen - BG311

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG311	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.270.1. Isometrisch



8.2.270.2. Aanzicht



8.2.270.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS605	BG311 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.200	5.550	-2.550
									11.200	5.550	-2.550
									11.200	8.550	-2.550
									8.200	8.550	-2.550
TS606	BG311 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	3.200	15.550	-2.550
									16.200	15.550	-2.550
									16.200	18.550	-2.550
									3.200	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS607	BG311 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.200	25.550	-2.550
									11.200	25.550	-2.550
									11.200	28.550	-2.550
									8.200	28.550	-2.550


8.2.271. Belastingsgevallen - BG312

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG312	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.271.1. Isometrisch



8.2.271.2. Aanzicht



8.2.271.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS608	BG312 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	9.700	5.550	-2.550
									12.700	5.550	-2.550
									12.700	8.550	-2.550
									9.700	8.550	-2.550
TS609	BG312 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.700	15.550	-2.550
									17.700	15.550	-2.550
									17.700	18.550	-2.550
									4.700	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS610	BG312 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	9.700	25.550	-2.550
									12.700	25.550	-2.550
									12.700	28.550	-2.550
									9.700	28.550	-2.550


8.2.272. Belastingsgevallen - BG313

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG313	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.272.1. Isometrisch



8.2.272.2. Aanzicht



8.2.272.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS611	BG313 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	5.550	-2.550
									14.200	5.550	-2.550
									14.200	8.550	-2.550
									11.200	8.550	-2.550
TS612	BG313 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.200	15.550	-2.550
									19.200	15.550	-2.550
									19.200	18.550	-2.550
									6.200	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS613	BG313 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	25.550	-2.550
									14.200	25.550	-2.550
									14.200	28.550	-2.550
									11.200	28.550	-2.550


8.2.273. Belastingsgevallen - BG314

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG314	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.273.1. Isometrisch



8.2.273.2. Aanzicht



8.2.273.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS614	BG314 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	5.550	-2.550
									15.250	5.550	-2.550
									15.250	8.550	-2.550
									12.250	8.550	-2.550
TS615	BG314 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.250	15.550	-2.550
									20.250	15.550	-2.550
									20.250	18.550	-2.550
									7.250	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS616	BG314 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	25.550	-2.550
									15.250	25.550	-2.550
									15.250	28.550	-2.550
									12.250	28.550	-2.550


8.2.274. Belastingsgevallen - BG315

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG315	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.274.1. Isometrisch



8.2.274.2. Aanzicht



8.2.274.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS617	BG315 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.750	5.550	-2.550
									15.750	5.550	-2.550
									15.750	8.550	-2.550
									12.750	8.550	-2.550
TS618	BG315 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.750	15.550	-2.550
									20.750	15.550	-2.550
									20.750	18.550	-2.550
									7.750	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS619	BG315 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.750	25.550	-2.550
									15.750	25.550	-2.550
									15.750	28.550	-2.550
									12.750	28.550	-2.550


8.2.275. Belastingsgevallen - BG316

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG316	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.275.1. Isometrisch



8.2.275.2. Aanzicht



8.2.275.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS620	BG316 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.800	5.550	-2.550
									16.800	5.550	-2.550
									16.800	8.550	-2.550
									13.800	8.550	-2.550
TS621	BG316 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.800	15.550	-2.550
									21.800	15.550	-2.550
									21.800	18.550	-2.550
									8.800	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS622	BG316 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.800	25.550	-2.550
									16.800	25.550	-2.550
									16.800	28.550	-2.550
									13.800	28.550	-2.550


8.2.276. Belastingsgevallen - BG317

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG317	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.276.1. Isometrisch



8.2.276.2. Aanzicht



8.2.276.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS623	BG317 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.300	5.550	-2.550
									18.300	5.550	-2.550
									18.300	8.550	-2.550
									15.300	8.550	-2.550
TS624	BG317 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	10.300	15.550	-2.550
									23.300	15.550	-2.550
									23.300	18.550	-2.550
									10.300	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS625	BG317 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.300	25.550	-2.550
									18.300	25.550	-2.550
									18.300	28.550	-2.550
									15.300	28.550	-2.550


8.2.277. Belastingsgevallen - BG318

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG318	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.277.1. Isometrisch



8.2.277.2. Aanzicht



8.2.277.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS626	BG318 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	5.550	-2.550
									19.800	5.550	-2.550
									19.800	8.550	-2.550
									16.800	8.550	-2.550
TS627	BG318 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.800	15.550	-2.550
									24.800	15.550	-2.550
									24.800	18.550	-2.550
									11.800	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS628	BG318 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	25.550	-2.550
									19.800	25.550	-2.550
									19.800	28.550	-2.550
									16.800	28.550	-2.550


8.2.278. Belastingsgevallen - BG319

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG319	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.278.1. Isometrisch



8.2.278.2. Aanzicht



8.2.278.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS629	BG319 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	5.550	-2.550
									20.850	5.550	-2.550
									20.850	8.550	-2.550
									17.850	8.550	-2.550
TS630	BG319 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.850	15.550	-2.550
									25.850	15.550	-2.550
									25.850	18.550	-2.550
									12.850	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS631	BG319 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	25.550	-2.550
									20.850	25.550	-2.550
									20.850	28.550	-2.550
									17.850	28.550	-2.550


8.2.279. Belastingsgevallen - BG320

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG320	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.279.1. Isometrisch



8.2.279.2. Aanzicht



8.2.279.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS632	BG320 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.350	5.550	-2.550
									21.350	5.550	-2.550
									21.350	8.550	-2.550
									18.350	8.550	-2.550
TS633	BG320 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.350	15.550	-2.550
									26.350	15.550	-2.550
									26.350	18.550	-2.550
									13.350	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS634	BG320 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.350	25.550	-2.550
									21.350	25.550	-2.550
									21.350	28.550	-2.550
									18.350	28.550	-2.550


8.2.280. Belastingsgevallen - BG321

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG321	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.280.1. Isometrisch



8.2.280.2. Aanzicht



8.2.280.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS635	BG321 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.400	5.550	-2.550
									22.400	5.550	-2.550
									22.400	8.550	-2.550
									19.400	8.550	-2.550
TS636	BG321 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	14.400	15.550	-2.550
									27.400	15.550	-2.550
									27.400	18.550	-2.550
									14.400	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS637	BG321 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.400	25.550	-2.550
									22.400	25.550	-2.550
									22.400	28.550	-2.550
									19.400	28.550	-2.550


8.2.281. Belastingsgevallen - BG322

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG322	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.281.1. Isometrisch



8.2.281.2. Aanzicht



8.2.281.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS638	BG322 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.900	5.550	-2.550
									23.900	5.550	-2.550
									23.900	8.550	-2.550
									20.900	8.550	-2.550
TS639	BG322 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.900	15.550	-2.550
									28.900	15.550	-2.550
									28.900	18.550	-2.550
									15.900	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS640	BG322 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.900	25.550	-2.550
									23.900	25.550	-2.550
									23.900	28.550	-2.550
									20.900	28.550	-2.550


8.2.282. Belastingsgevallen - BG323

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG323	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.282.1. Isometrisch



8.2.282.2. Aanzicht



8.2.282.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS641	BG323 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	5.550	-2.550
									25.400	5.550	-2.550
									25.400	8.550	-2.550
									22.400	8.550	-2.550
TS642	BG323 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.400	15.550	-2.550
									30.400	15.550	-2.550
									30.400	18.550	-2.550
									17.400	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS643	BG323 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	25.550	-2.550
									25.400	25.550	-2.550
									25.400	28.550	-2.550
									22.400	28.550	-2.550


8.2.283. Belastingsgevallen - BG324

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG324	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.283.1. Isometrisch



8.2.283.2. Aanzicht



8.2.283.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS644	BG324 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	5.550	-2.550
									26.450	5.550	-2.550
									26.450	8.550	-2.550
									23.450	8.550	-2.550
TS645	BG324 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.450	15.550	-2.550
									31.450	15.550	-2.550
									31.450	18.550	-2.550
									18.450	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS646	BG324 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	25.550	-2.550
									26.450	25.550	-2.550
									26.450	28.550	-2.550
									23.450	28.550	-2.550


8.2.284. Belastingsgevallen - BG325

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG325	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.284.1. Isometrisch



8.2.284.2. Aanzicht



8.2.284.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS647	BG325 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.950	5.550	-2.550
									26.950	5.550	-2.550
									26.950	8.550	-2.550
									23.950	8.550	-2.550
TS648	BG325 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.950	15.550	-2.550
									31.950	15.550	-2.550
									31.950	18.550	-2.550
									18.950	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS649	BG325 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.950	25.550	-2.550
									26.950	25.550	-2.550
									26.950	28.550	-2.550
									23.950	28.550	-2.550


8.2.285. Belastingsgevallen - BG326

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG326	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.285.1. Isometrisch



8.2.285.2. Aanzicht



8.2.285.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS650	BG326 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.000	5.550	-2.550
									28.000	5.550	-2.550
									28.000	8.550	-2.550
									25.000	8.550	-2.550
TS651	BG326 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.000	15.550	-2.550
									33.000	15.550	-2.550
									33.000	18.550	-2.550
									20.000	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS652	BG326 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.000	25.550	-2.550
									28.000	25.550	-2.550
									28.000	28.550	-2.550
									25.000	28.550	-2.550


8.2.286. Belastingsgevallen - BG327

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG327	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.286.1. Isometrisch



8.2.286.2. Aanzicht



8.2.286.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS653	BG327 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.500	5.550	-2.550
									29.500	5.550	-2.550
									29.500	8.550	-2.550
									26.500	8.550	-2.550
TS654	BG327 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	15.550	-2.550
									33.600	15.550	-2.550
									33.600	18.550	-2.550
									20.600	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS655	BG327 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.500	25.550	-2.550
									29.500	25.550	-2.550
									29.500	28.550	-2.550
									26.500	28.550	-2.550


8.2.287. Belastingsgevallen - BG328

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG328	BM3 TS (C) Standaard	Variabel Statisch	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen

8.2.287.1. Isometrisch



8.2.287.2. *Aanzicht*



8.2.287.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS656	BG328 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	5.550	-2.550
									31.000	5.550	-2.550
									31.000	8.550	-2.550
									28.000	8.550	-2.550
TS657	BG328 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	15.550	-2.550
									33.600	15.550	-2.550
									33.600	18.550	-2.550
									20.600	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS658	BG328 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	25.550	-2.550
									31.000	25.550	-2.550
									31.000	28.550	-2.550
									28.000	28.550	-2.550


8.2.288. Belastingsgevallen - BG329

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG329	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.288.1. Isometrisch



8.2.288.2. Aanzicht



8.2.288.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS659	BG329 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	5.550	-2.550
									32.050	5.550	-2.550
									32.050	8.550	-2.550
									29.050	8.550	-2.550
TS660	BG329 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	15.550	-2.550
									33.600	15.550	-2.550
									33.600	18.550	-2.550
									20.600	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS661	BG329 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	25.550	-2.550
									32.050	25.550	-2.550
									32.050	28.550	-2.550
									29.050	28.550	-2.550


8.2.289. Belastingsgevallen - BG330

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG330	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.289.1. Isometrisch



8.2.289.2. Aanzicht



8.2.289.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS662	BG330 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.550	5.550	-2.550
									32.550	5.550	-2.550
									32.550	8.550	-2.550
									29.550	8.550	-2.550
TS663	BG330 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	15.550	-2.550
									33.600	15.550	-2.550
									33.600	18.550	-2.550
									20.600	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS664	BG330 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.550	25.550	-2.550
									32.550	25.550	-2.550
									32.550	28.550	-2.550
									29.550	28.550	-2.550


8.2.290. Belastingsgevallen - BG331

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG331	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.290.1. Isometrisch



8.2.290.2. Aanzicht



8.2.290.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS665	BG331 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.600	5.550	-2.550
									33.600	5.550	-2.550
									33.600	8.550	-2.550
									30.600	8.550	-2.550
TS666	BG331 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	15.550	-2.550
									33.600	15.550	-2.550
									33.600	18.550	-2.550
									20.600	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS667	BG331 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.600	25.550	-2.550
									33.600	25.550	-2.550
									33.600	28.550	-2.550
									30.600	28.550	-2.550


8.2.291. Belastingsgevallen - BG332

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG332	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.291.1. Isometrisch



8.2.291.2. *Aanzicht*



8.2.291.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS668	BG332 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	25.100	-2.550
									3.000	25.100	-2.550
									3.000	28.100	-2.550
									0.000	28.100	-2.550
TS669	BG332 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	28.100	-2.550
									3.000	28.100	-2.550
									3.000	31.100	-2.550
									0.000	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS670	BG332 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	31.100	-2.550
									13.000	31.100	-2.550
									13.000	34.100	-2.550
									0.000	34.100	-2.550


8.2.292. Belastingsgevallen - BG333

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG333	BM3 TS (D) Standaard	Variabel Statisch	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen

8.2.292.1. Isometrisch



8.2.292.2. *Aanzicht*



8.2.292.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS671	BG333 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17,8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	25.100	-2.550
									4.050	25.100	-2.550
									4.050	28.100	-2.550
									1.050	28.100	-2.550
TS672	BG333 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35,6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	28.100	-2.550
									4.050	28.100	-2.550
									4.050	31.100	-2.550
									1.050	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS673	BG333 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	31.100	-2.550
									13.000	31.100	-2.550
									13.000	34.100	-2.550
									0.000	34.100	-2.550


8.2.293. Belastingsgevallen - BG334

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG334	BM3 TS (D) Standaard	Variabel Statisch	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen

8.2.293.1. *Isometrisch*



8.2.293.2. *Aanzicht*



8.2.293.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS674	BG334 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17,8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.550	25.100	-2.550
									4.550	25.100	-2.550
									28.100	28.100	-2.550
									1.550	28.100	-2.550
TS675	BG334 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35,6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.550	28.100	-2.550
									4.550	28.100	-2.550
									4.550	31.100	-2.550
									1.550	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS676	BG334 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	31.100	-2.550
									13.000	31.100	-2.550
									13.000	34.100	-2.550
									0.000	34.100	-2.550


8.2.294. Belastingsgevallen - BG335

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG335	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.294.1. Isometrisch



8.2.294.2. *Aanzicht*



8.2.294.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS677	BG335 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.600	25.100	-2.550
									5.600	25.100	-2.550
									5.600	28.100	-2.550
									2.600	28.100	-2.550
TS678	BG335 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.600	28.100	-2.550
									5.600	28.100	-2.550
									5.600	31.100	-2.550
									2.600	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS679	BG335 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	31.100	-2.550
									13.000	31.100	-2.550
									13.000	34.100	-2.550
									0.000	34.100	-2.550


8.2.295. Belastingsgevallen - BG336

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG336	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.295.1. Isometrisch



8.2.295.2. Aanzicht



8.2.295.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS680	BG336 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.100	25.100	-2.550
									7.100	25.100	-2.550
									7.100	28.100	-2.550
									4.100	28.100	-2.550
TS681	BG336 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.100	28.100	-2.550
									7.100	28.100	-2.550
									7.100	31.100	-2.550
									4.100	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS682	BG336 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	31.100	-2.550
									13.000	31.100	-2.550
									13.000	34.100	-2.550
									0.000	34.100	-2.550


8.2.296. Belastingsgevallen - BG337

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG337	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.296.1. *Isometrisch*



8.2.296.2. *Aanzicht*



8.2.296.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS683	BG337 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	25.100	-2.550
									8.600	25.100	-2.550
									28.100		-2.550
									5.600	28.100	-2.550
TS684	BG337 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	28.100	-2.550
									8.600	28.100	-2.550
									8.600	31.100	-2.550
									5.600	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS685	BG337 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.600	31.100	-2.550
									13.600	31.100	-2.550
									13.600	34.100	-2.550
									0.600	34.100	-2.550


8.2.297. Belastingsgevallen - BG338

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG338	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.297.1. Isometrisch



8.2.297.2. Aanzicht



8.2.297.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS686	BG338 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	25.100	-2.550
									9.650	25.100	-2.550
									9.650	28.100	-2.550
									6.650	28.100	-2.550
TS687	BG338 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	28.100	-2.550
									9.650	28.100	-2.550
									9.650	31.100	-2.550
									6.650	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS688	BG338 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.650	31.100	-2.550
									14.650	31.100	-2.550
									14.650	34.100	-2.550
									1.650	34.100	-2.550


8.2.298. Belastingsgevallen - BG339

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG339	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.298.1. Isometrisch



8.2.298.2. Aanzicht



8.2.298.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS689	BG339 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.150	25.100	-2.550
									10.150	25.100	-2.550
									10.150	28.100	-2.550
									7.150	28.100	-2.550
TS690	BG339 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.150	28.100	-2.550
									10.150	28.100	-2.550
									10.150	31.100	-2.550
									7.150	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS691	BG339 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.150	31.100	-2.550
									15.150	31.100	-2.550
									15.150	34.100	-2.550
									2.150	34.100	-2.550


8.2.299. Belastingsgevallen - BG340

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG340	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.299.1. Isometrisch



8.2.299.2. Aanzicht



8.2.299.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS692	BG340 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.200	25.100	-2.550
									11.200	25.100	-2.550
									11.200	28.100	-2.550
									8.200	28.100	-2.550
TS693	BG340 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.200	28.100	-2.550
									11.200	28.100	-2.550
									11.200	31.100	-2.550
									8.200	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS694	BG340 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	3.200	31.100	-2.550
									16.200	31.100	-2.550
									16.200	34.100	-2.550
									3.200	34.100	-2.550


8.2.300. Belastingsgevallen - BG341

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG341	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.300.1. Isometrisch



8.2.300.2. Aanzicht



8.2.300.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS695	BG341 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	9.700	25.100	-2.550
									12.700	25.100	-2.550
									12.700	28.100	-2.550
									9.700	28.100	-2.550
TS696	BG341 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	9.700	28.100	-2.550
									12.700	28.100	-2.550
									12.700	31.100	-2.550
									9.700	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS697	BG341 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.700	31.100	-2.550
									17.700	31.100	-2.550
									17.700	34.100	-2.550
									4.700	34.100	-2.550


8.2.301. Belastingsgevallen - BG342

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG342	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.301.1. Isometrisch



8.2.301.2. Aanzicht



8.2.301.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS698	BG342 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	25.100	-2.550
									14.200	25.100	-2.550
									14.200	28.100	-2.550
									11.200	28.100	-2.550
TS699	BG342 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	28.100	-2.550
									14.200	28.100	-2.550
									14.200	31.100	-2.550
									11.200	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS700	BG342 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.200	31.100	-2.550
									19.200	31.100	-2.550
									19.200	34.100	-2.550
									6.200	34.100	-2.550


8.2.302. Belastingsgevallen - BG343

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG343	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.302.1. Isometrisch



8.2.302.2. Aanzicht



8.2.302.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS701	BG343 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	25.100	-2.550
									15.250	25.100	-2.550
									15.250	28.100	-2.550
									12.250	28.100	-2.550
TS702	BG343 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	28.100	-2.550
									15.250	28.100	-2.550
									15.250	31.100	-2.550
									12.250	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS703	BG343 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.250	31.100	-2.550
									20.250	31.100	-2.550
									20.250	34.100	-2.550
									7.250	34.100	-2.550


8.2.303. Belastingsgevallen - BG344

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG344	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.303.1. Isometrisch



8.2.303.2. Aanzicht



8.2.303.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS704	BG344 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.750	25.100	-2.550
									15.750	25.100	-2.550
									15.750	28.100	-2.550
									12.750	28.100	-2.550
TS705	BG344 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.750	28.100	-2.550
									15.750	28.100	-2.550
									15.750	31.100	-2.550
									12.750	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS706	BG344 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.750	31.100	-2.550
									20.750	31.100	-2.550
									20.750	34.100	-2.550
									7.750	34.100	-2.550


8.2.304. Belastingsgevallen - BG345

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG345	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.304.1. Isometrisch



8.2.304.2. Aanzicht



8.2.304.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS707	BG345 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.800	25.100	-2.550
									16.800	25.100	-2.550
									16.800	28.100	-2.550
									13.800	28.100	-2.550
TS708	BG345 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.800	28.100	-2.550
									16.800	28.100	-2.550
									16.800	31.100	-2.550
									13.800	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS709	BG345 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.800	31.100	-2.550
									21.800	31.100	-2.550
									21.800	34.100	-2.550
									8.800	34.100	-2.550


8.2.305. Belastingsgevallen - BG346

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG346	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.305.1. Isometrisch



8.2.305.2. Aanzicht



8.2.305.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS710	BG346 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.300	25.100	-2.550
									18.300	25.100	-2.550
									18.300	28.100	-2.550
									15.300	28.100	-2.550
TS711	BG346 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.300	28.100	-2.550
									18.300	28.100	-2.550
									18.300	31.100	-2.550
									15.300	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS712	BG346 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	10.300	31.100	-2.550
									23.300	31.100	-2.550
									23.300	34.100	-2.550
									10.300	34.100	-2.550


8.2.306. Belastingsgevallen - BG347

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG347	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.306.1. Isometrisch



8.2.306.2. Aanzicht



8.2.306.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS713	BG347 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	25.100	-2.550
									19.800	25.100	-2.550
									19.800	28.100	-2.550
									16.800	28.100	-2.550
TS714	BG347 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	28.100	-2.550
									19.800	28.100	-2.550
									19.800	31.100	-2.550
									16.800	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS715	BG347 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.800	31.100	-2.550
									24.800	31.100	-2.550
									24.800	34.100	-2.550
									11.800	34.100	-2.550


8.2.307. Belastingsgevallen - BG348

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG348	BM3 TS (D) Standaard	Variabel Statisch	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen

8.2.307.1. *Isometrisch*



8.2.307.2. *Aanzicht*



8.2.307.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS716	BG348 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	25.100	-2.550
									20.850	25.100	-2.550
									20.850	28.100	-2.550
									17.850	28.100	-2.550
TS717	BG348 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	28.100	-2.550
									20.850	28.100	-2.550
									20.850	31.100	-2.550
									17.850	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS718	BG348 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.850	31.100	-2.550
									25.850	31.100	-2.550
									25.850	34.100	-2.550
									12.850	34.100	-2.550


8.2.308. Belastingsgevallen - BG349

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG349	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.308.1. Isometrisch



8.2.308.2. *Aanzicht*



8.2.308.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS719	BG349 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17,8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.350	25.100	-2.550
									21.350	25.100	-2.550
									21.350	28.100	-2.550
									18.350	28.100	-2.550
TS720	BG349 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35,6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.350	28.100	-2.550
									21.350	28.100	-2.550
									21.350	31.100	-2.550
									18.350	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS721	BG349 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.350	31.100	-2.550
									26.350	31.100	-2.550
									26.350	34.100	-2.550
									13.350	34.100	-2.550


8.2.309. Belastingsgevallen - BG350

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG350	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.309.1. Isometrisch



8.2.309.2. *Aanzicht*



8.2.309.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS722	BG350 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.400	25.100	-2.550
									22.400	25.100	-2.550
									22.400	28.100	-2.550
									19.400	28.100	-2.550
TS723	BG350 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.400	28.100	-2.550
									22.400	28.100	-2.550
									22.400	31.100	-2.550
									19.400	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS724	BG350 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	14.400	31.100	-2.550
									27.400	31.100	-2.550
									27.400	34.100	-2.550
									14.400	34.100	-2.550


8.2.310. Belastingsgevallen - BG351

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG351	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.310.1. Isometrisch



8.2.310.2. Aanzicht



8.2.310.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS725	BG351 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.900	25.100	-2.550
									23.900	25.100	-2.550
									23.900	28.100	-2.550
									20.900	28.100	-2.550
TS726	BG351 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.900	28.100	-2.550
									23.900	28.100	-2.550
									23.900	31.100	-2.550
									20.900	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS727	BG351 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.900	31.100	-2.550
									28.900	31.100	-2.550
									28.900	34.100	-2.550
									15.900	34.100	-2.550


8.2.311. Belastingsgevallen - BG352

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG352	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.311.1. Isometrisch



8.2.311.2. Aanzicht



8.2.311.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS728	BG352 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	25.100	-2.550
									25.400	25.100	-2.550
									25.400	28.100	-2.550
									22.400	28.100	-2.550
TS729	BG352 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	28.100	-2.550
									25.400	28.100	-2.550
									25.400	31.100	-2.550
									22.400	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS730	BG352 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.400	31.100	-2.550
									30.400	31.100	-2.550
									30.400	34.100	-2.550
									17.400	34.100	-2.550


8.2.312. Belastingsgevallen - BG353

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG353	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.312.1. Isometrisch



8.2.312.2. Aanzicht



8.2.312.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS731	BG353 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	25.100	-2.550
									26.450	25.100	-2.550
									26.450	28.100	-2.550
									23.450	28.100	-2.550
TS732	BG353 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	28.100	-2.550
									26.450	28.100	-2.550
									26.450	31.100	-2.550
									23.450	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS733	BG353 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.450	31.100	-2.550
									31.450	31.100	-2.550
									31.450	34.100	-2.550
									18.450	34.100	-2.550


8.2.313. Belastingsgevallen - BG354

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG354	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.313.1. Isometrisch



8.2.313.2. Aanzicht



8.2.313.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS734	BG354 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.950	25.100	-2.550
									26.950	25.100	-2.550
									26.950	28.100	-2.550
									23.950	28.100	-2.550
TS735	BG354 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.950	28.100	-2.550
									26.950	28.100	-2.550
									26.950	31.100	-2.550
									23.950	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS736	BG354 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.950	31.100	-2.550
									31.950	31.100	-2.550
									31.950	34.100	-2.550
									18.950	34.100	-2.550


8.2.314. Belastingsgevallen - BG355

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG355	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.314.1. Isometrisch



8.2.314.2. Aanzicht



8.2.314.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS737	BG355 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.000	25.100	-2.550
									28.000	25.100	-2.550
									28.000	28.100	-2.550
									25.000	28.100	-2.550
TS738	BG355 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.000	28.100	-2.550
									28.000	28.100	-2.550
									28.000	31.100	-2.550
									25.000	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS739	BG355 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.000	31.100	-2.550
									33.000	31.100	-2.550
									33.000	34.100	-2.550
									20.000	34.100	-2.550


8.2.315. Belastingsgevallen - BG356

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG356	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.315.1. Isometrisch



8.2.315.2. Aanzicht



8.2.315.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS740	BG356 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.500	25.100	-2.550
									29.500	25.100	-2.550
									29.500	28.100	-2.550
									26.500	28.100	-2.550
TS741	BG356 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.500	28.100	-2.550
									29.500	28.100	-2.550
									29.500	31.100	-2.550
									26.500	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS742	BG356 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	31.100	-2.550
									33.600	31.100	-2.550
									33.600	34.100	-2.550
									20.600	34.100	-2.550


8.2.316. Belastingsgevallen - BG357

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG357	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.316.1. Isometrisch



8.2.316.2. Aanzicht



8.2.316.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS743	BG357 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	25.100	-2.550
									31.000	25.100	-2.550
									31.000	28.100	-2.550
									28.000	28.100	-2.550
TS744	BG357 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	28.100	-2.550
									31.000	28.100	-2.550
									31.000	31.100	-2.550
									28.000	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS745	BG357 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	31.100	-2.550
									33.600	31.100	-2.550
									33.600	34.100	-2.550
									20.600	34.100	-2.550


8.2.317. Belastingsgevallen - BG358

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG358	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.317.1. Isometrisch



8.2.317.2. Aanzicht



8.2.317.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS746	BG358 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	25.100	-2.550
									32.050	25.100	-2.550
									32.050	28.100	-2.550
									29.050	28.100	-2.550
TS747	BG358 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	28.100	-2.550
									32.050	28.100	-2.550
									32.050	31.100	-2.550
									29.050	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS748	BG358 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	31.100	-2.550
									33.600	31.100	-2.550
									33.600	34.100	-2.550
									20.600	34.100	-2.550


8.2.318. Belastingsgevallen - BG359

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG359	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.318.1. Isometrisch



8.2.318.2. *Aanzicht*



8.2.318.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS749	BG359 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.550	25.100	-2.550
									32.550	25.100	-2.550
									32.550	28.100	-2.550
									29.550	28.100	-2.550
TS750	BG359 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.550	28.100	-2.550
									32.550	28.100	-2.550
									32.550	31.100	-2.550
									29.550	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS751	BG359 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	31.100	-2.550
									33.600	31.100	-2.550
									33.600	34.100	-2.550
									20.600	34.100	-2.550


8.2.319. Belastingsgevallen - BG360

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG360	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.319.1. Isometrisch



8.2.319.2. Aanzicht



8.2.319.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS752	BG360 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.600	25.100	-2.550
									33.600	25.100	-2.550
									33.600	28.100	-2.550
									30.600	28.100	-2.550
TS753	BG360 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.600	28.100	-2.550
									33.600	28.100	-2.550
									33.600	31.100	-2.550
									30.600	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS754	BG360 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	31.100	-2.550
									33.600	31.100	-2.550
									33.600	34.100	-2.550
									20.600	34.100	-2.550


8.2.320. Belastingsgevallen - BG361

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG361	BM3 TS (D) Standaard	Variabel Statisch	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen

8.2.320.1. *Isometrisch*



8.2.320.2. *Aanzicht*




8.2.320.3. *Vrije oppervlakte last*

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS755	BG361 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	28.100	-2.550
									3.000	28.100	-2.550
									3.000	31.100	-2.550
									0.000	31.100	-2.550
TS756	BG361 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	31.100	-2.550
									13.000	31.100	-2.550
									13.000	34.100	-2.550
									0.000	34.100	-2.550


8.2.321. Belastingsgevallen - BG362

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG362	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.321.1. Isometrisch



8.2.321.2. Aanzicht




8.2.321.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS757	BG362 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	28.100	-2.550
									4.050	28.100	-2.550
									4.050	31.100	-2.550
									1.050	31.100	-2.550
TS758	BG362 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	31.100	-2.550
									13.000	31.100	-2.550
									13.000	34.100	-2.550
									0.000	34.100	-2.550


8.2.322. Belastingsgevallen - BG363

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG363	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.322.1. Isometrisch



8.2.322.2. Aanzicht




8.2.322.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS759	BG363 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.550	28.100	-2.550
									4.550	28.100	-2.550
									4.550	31.100	-2.550
									1.550	31.100	-2.550
TS760	BG363 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	31.100	-2.550
									13.000	31.100	-2.550
									13.000	34.100	-2.550
									0.000	34.100	-2.550


8.2.323. Belastingsgevallen - BG364

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG364	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.323.1. Isometrisch



8.2.323.2. Aanzicht




8.2.323.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS761	BG364 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.600	28.100	-2.550
									5.600	28.100	-2.550
									5.600	31.100	-2.550
									2.600	31.100	-2.550
TS762	BG364 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	31.100	-2.550
									13.000	31.100	-2.550
									13.000	34.100	-2.550
									0.000	34.100	-2.550


8.2.324. Belastingsgevallen - BG365

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG365	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.324.1. Isometrisch



8.2.324.2. Aanzicht




8.2.324.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS763	BG365 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.100	28.100	-2.550
									7.100	28.100	-2.550
									7.100	31.100	-2.550
									4.100	31.100	-2.550
TS764	BG365 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	31.100	-2.550
									13.000	31.100	-2.550
									13.000	34.100	-2.550
									0.000	34.100	-2.550


8.2.325. Belastingsgevallen - BG366

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG366	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.325.1. Isometrisch



8.2.325.2. Aanzicht




8.2.325.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS765	BG366 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	28.100	-2.550
									8.600	28.100	-2.550
									8.600	31.100	-2.550
									5.600	31.100	-2.550
TS766	BG366 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.600	31.100	-2.550
									13.600	31.100	-2.550
									13.600	34.100	-2.550
									0.600	34.100	-2.550


8.2.326. Belastingsgevallen - BG367

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG367	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.326.1. Isometrisch



8.2.326.2. Aanzicht




8.2.326.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS767	BG367 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	28.100	-2.550
									9.650	28.100	-2.550
									9.650	31.100	-2.550
									6.650	31.100	-2.550
TS768	BG367 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.650	31.100	-2.550
									14.650	31.100	-2.550
									14.650	34.100	-2.550
									1.650	34.100	-2.550


8.2.327. Belastingsgevallen - BG368

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG368	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.327.1. Isometrisch



8.2.327.2. Aanzicht




8.2.327.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS769	BG368 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.150	28.100	-2.550
									10.150	28.100	-2.550
									10.150	31.100	-2.550
									7.150	31.100	-2.550
TS770	BG368 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.150	31.100	-2.550
									15.150	31.100	-2.550
									15.150	34.100	-2.550
									2.150	34.100	-2.550


8.2.328. Belastingsgevallen - BG369

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG369	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.328.1. Isometrisch



8.2.328.2. Aanzicht




8.2.328.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS771	BG369 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.200	28.100	-2.550
									11.200	28.100	-2.550
									11.200	31.100	-2.550
									8.200	31.100	-2.550
TS772	BG369 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	3.200	31.100	-2.550
									16.200	31.100	-2.550
									16.200	34.100	-2.550
									3.200	34.100	-2.550


8.2.329. Belastingsgevallen - BG370

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG370	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.329.1. Isometrisch



8.2.329.2. Aanzicht




8.2.329.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS773	BG370 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	9.700	28.100	-2.550
									12.700	28.100	-2.550
									12.700	31.100	-2.550
									9.700	31.100	-2.550
TS774	BG370 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.700	31.100	-2.550
									17.700	31.100	-2.550
									17.700	34.100	-2.550
									4.700	34.100	-2.550


8.2.330. Belastingsgevallen - BG371

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG371	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.330.1. Isometrisch



8.2.330.2. Aanzicht




8.2.330.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS775	BG371 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	28.100	-2.550
									14.200	28.100	-2.550
									14.200	31.100	-2.550
									11.200	31.100	-2.550
TS776	BG371 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.200	31.100	-2.550
									19.200	31.100	-2.550
									19.200	34.100	-2.550
									6.200	34.100	-2.550


8.2.331. Belastingsgevallen - BG372

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG372	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.331.1. Isometrisch



8.2.331.2. Aanzicht




8.2.331.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS777	BG372 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	28.100	-2.550
									15.250	28.100	-2.550
									15.250	31.100	-2.550
									12.250	31.100	-2.550
TS778	BG372 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.250	31.100	-2.550
									20.250	31.100	-2.550
									20.250	34.100	-2.550
									7.250	34.100	-2.550


8.2.332. Belastingsgevallen - BG373

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG373	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.332.1. Isometrisch



8.2.332.2. Aanzicht




8.2.332.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS779	BG373 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.750	28.100	-2.550
									15.750	28.100	-2.550
									15.750	31.100	-2.550
									12.750	31.100	-2.550
TS780	BG373 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.750	31.100	-2.550
									20.750	31.100	-2.550
									20.750	34.100	-2.550
									7.750	34.100	-2.550


8.2.333. Belastingsgevallen - BG374

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG374	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.333.1. Isometrisch



8.2.333.2. Aanzicht




8.2.333.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS781	BG374 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.800	28.100	-2.550
									16.800	28.100	-2.550
									16.800	31.100	-2.550
									13.800	31.100	-2.550
TS782	BG374 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.800	31.100	-2.550
									21.800	31.100	-2.550
									21.800	34.100	-2.550
									8.800	34.100	-2.550


8.2.334. Belastingsgevallen - BG375

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG375	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.334.1. Isometrisch



8.2.334.2. Aanzicht




8.2.334.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS783	BG375 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.300	28.100	-2.550
									18.300	28.100	-2.550
									18.300	31.100	-2.550
									15.300	31.100	-2.550
TS784	BG375 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	10.300	31.100	-2.550
									23.300	31.100	-2.550
									23.300	34.100	-2.550
									10.300	34.100	-2.550


8.2.335. Belastingsgevallen - BG376

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG376	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.335.1. Isometrisch



8.2.335.2. Aanzicht




8.2.335.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS785	BG376 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	28.100	-2.550
									19.800	28.100	-2.550
									19.800	31.100	-2.550
									16.800	31.100	-2.550
TS786	BG376 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.800	31.100	-2.550
									24.800	31.100	-2.550
									24.800	34.100	-2.550
									11.800	34.100	-2.550


8.2.336. Belastingsgevallen - BG377

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG377	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.336.1. Isometrisch



8.2.336.2. Aanzicht




8.2.336.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS787	BG377 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	28.100	-2.550
									20.850	28.100	-2.550
									20.850	31.100	-2.550
									17.850	31.100	-2.550
TS788	BG377 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.850	31.100	-2.550
									25.850	31.100	-2.550
									25.850	34.100	-2.550
									12.850	34.100	-2.550


8.2.337. Belastingsgevallen - BG378

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG378	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.337.1. Isometrisch



8.2.337.2. Aanzicht




8.2.337.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS789	BG378 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.350	28.100	-2.550
									21.350	28.100	-2.550
									21.350	31.100	-2.550
									18.350	31.100	-2.550
TS790	BG378 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.350	31.100	-2.550
									26.350	31.100	-2.550
									26.350	34.100	-2.550
									13.350	34.100	-2.550


8.2.338. Belastingsgevallen - BG379

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG379	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.338.1. Isometrisch



8.2.338.2. Aanzicht




8.2.338.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS791	BG379 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.400	28.100	-2.550
									22.400	28.100	-2.550
									22.400	31.100	-2.550
									19.400	31.100	-2.550
TS792	BG379 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	14.400	31.100	-2.550
									27.400	31.100	-2.550
									27.400	34.100	-2.550
									14.400	34.100	-2.550


8.2.339. Belastingsgevallen - BG380

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG380	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.339.1. Isometrisch



8.2.339.2. Aanzicht




8.2.339.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS793	BG380 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.900	28.100	-2.550
									23.900	28.100	-2.550
									23.900	31.100	-2.550
									20.900	31.100	-2.550
TS794	BG380 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.900	31.100	-2.550
									28.900	31.100	-2.550
									28.900	34.100	-2.550
									15.900	34.100	-2.550


8.2.340. Belastingsgevallen - BG381

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG381	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.340.1. Isometrisch



8.2.340.2. Aanzicht




8.2.340.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS795	BG381 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	28.100	-2.550
									25.400	28.100	-2.550
									25.400	31.100	-2.550
									22.400	31.100	-2.550
TS796	BG381 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.400	31.100	-2.550
									30.400	31.100	-2.550
									30.400	34.100	-2.550
									17.400	34.100	-2.550


8.2.341. Belastingsgevallen - BG382

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG382	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.341.1. Isometrisch



8.2.341.2. Aanzicht




8.2.341.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS797	BG382 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	28.100	-2.550
									26.450	28.100	-2.550
									26.450	31.100	-2.550
									23.450	31.100	-2.550
TS798	BG382 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.450	31.100	-2.550
									31.450	31.100	-2.550
									31.450	34.100	-2.550
									18.450	34.100	-2.550


8.2.342. Belastingsgevallen - BG383

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG383	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.342.1. Isometrisch



8.2.342.2. *Aanzicht*




8.2.342.3. *Vrije oppervlakte last*

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS799	BG383 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.950	28.100	-2.550
									26.950	28.100	-2.550
									26.950	31.100	-2.550
									23.950	31.100	-2.550
TS800	BG383 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.950	31.100	-2.550
									31.950	31.100	-2.550
									31.950	34.100	-2.550
									18.950	34.100	-2.550


8.2.343. Belastingsgevallen - BG384

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG384	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.343.1. Isometrisch



8.2.343.2. Aanzicht




8.2.343.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS801	BG384 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.000	28.100	-2.550
									28.000	28.100	-2.550
									28.000	31.100	-2.550
									25.000	31.100	-2.550
TS802	BG384 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.000	31.100	-2.550
									33.000	31.100	-2.550
									33.000	34.100	-2.550
									20.000	34.100	-2.550


8.2.344. Belastingsgevallen - BG385

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG385	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.344.1. Isometrisch



8.2.344.2. Aanzicht




8.2.344.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS803	BG385 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.500	28.100	-2.550
									29.500	28.100	-2.550
									29.500	31.100	-2.550
									26.500	31.100	-2.550
TS804	BG385 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	31.100	-2.550
									33.600	31.100	-2.550
									33.600	34.100	-2.550
									20.600	34.100	-2.550


8.2.345. Belastingsgevallen - BG386

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG386	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.345.1. Isometrisch



8.2.345.2. Aanzicht




8.2.345.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS805	BG386 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	28.100	-2.550
									31.000	28.100	-2.550
									31.000	31.100	-2.550
									28.000	31.100	-2.550
TS806	BG386 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	31.100	-2.550
									33.600	31.100	-2.550
									33.600	34.100	-2.550
									20.600	34.100	-2.550


8.2.346. Belastingsgevallen - BG387

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG387	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.346.1. Isometrisch



8.2.346.2. Aanzicht




8.2.346.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS807	BG387 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	28.100	-2.550
									32.050	28.100	-2.550
									32.050	31.100	-2.550
									29.050	31.100	-2.550
TS808	BG387 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	31.100	-2.550
									33.600	31.100	-2.550
									33.600	34.100	-2.550
									20.600	34.100	-2.550


8.2.347. Belastingsgevallen - BG388

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG388	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.347.1. Isometrisch



8.2.347.2. Aanzicht




8.2.347.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS809	BG388 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.550	28.100	-2.550
									32.550	28.100	-2.550
									32.550	31.100	-2.550
									29.550	31.100	-2.550
TS810	BG388 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	31.100	-2.550
									33.600	31.100	-2.550
									33.600	34.100	-2.550
									20.600	34.100	-2.550


8.2.348. Belastingsgevallen - BG389

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG389	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.348.1. Isometrisch



8.2.348.2. Aanzicht



8.2.348.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS811	BG389 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.600	28.100	-2.550
									33.600	28.100	-2.550
									33.600	31.100	-2.550
									30.600	31.100	-2.550
TS812	BG389 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	31.100	-2.550
									33.600	31.100	-2.550
									33.600	34.100	-2.550
									20.600	34.100	-2.550

8.3. Combinaties

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
BC1	BGT Karakteristiek (6.14) - gr1a (Configuratie A)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.00
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.00
			BG12 - Terreinbelasting links	1.00
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.00
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.40
			BG26 - Inspectiepad-2	0.40
			BG30 - BM1 UDL-1	1.00
			BG31 - BM1 UDL-2	1.00
			BG32 - BM1 UDL-3	1.00
			BG33 - BM1 UDL-4	1.00
			BG34 - BM1 UDL-5	1.00
			BG35 - BM1 UDL-6	1.00
			BG36 - BM1 UDL-7	1.00
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	1.00
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	1.00
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	0.80
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	0.80
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	0.80
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	0.80
			BG100 - BM1 TS (A)	1.00
			BG101 - BM1 TS (A)	1.00
			BG102 - BM1 TS (A)	1.00
			BG103 - BM1 TS (A)	1.00
			BG104 - BM1 TS (A)	1.00
			BG105 - BM1 TS (A)	1.00
			BG106 - BM1 TS (A)	1.00
			BG107 - BM1 TS (A)	1.00
			BG108 - BM1 TS (A)	1.00
			BG109 - BM1 TS (A)	1.00
			BG110 - BM1 TS (A)	1.00
			BG111 - BM1 TS (A)	1.00
			BG112 - BM1 TS (A)	1.00
			BG113 - BM1 TS (A)	1.00
			BG114 - BM1 TS (A)	1.00
			BG115 - BM1 TS (A)	1.00
			BG116 - BM1 TS (A)	1.00
			BG117 - BM1 TS (A)	1.00
			BG118 - BM1 TS (A)	1.00
			BG119 - BM1 TS (A)	1.00
			BG120 - BM1 TS (A)	1.00
			BG121 - BM1 TS (A)	1.00
			BG122 - BM1 TS (A)	1.00
			BG123 - BM1 TS (A)	1.00
			BG124 - BM1 TS (A)	1.00
			BG125 - BM1 TS (A)	1.00
			BG126 - BM1 TS (A)	1.00
			BG127 - BM1 TS (A)	1.00
			BG128 - BM1 TS (A)	1.00
BC2	BGT Karakteristiek (6.14) - gr2 (Configuratie A)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG12 - Terreinbelasting links	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.40
			BG26 - Inspectiepad-2	0.40
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	0.80
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	0.80
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	1.00
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	1.00
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	1.00
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	1.00
			BG100 - BM1 TS (A)	0.80
			BG101 - BM1 TS (A)	0.80
			BG102 - BM1 TS (A)	0.80
			BG103 - BM1 TS (A)	0.80
			BG104 - BM1 TS (A)	0.80
			BG105 - BM1 TS (A)	0.80
			BG106 - BM1 TS (A)	0.80
			BG107 - BM1 TS (A)	0.80
			BG108 - BM1 TS (A)	0.80
			BG109 - BM1 TS (A)	0.80
			BG110 - BM1 TS (A)	0.80
			BG111 - BM1 TS (A)	0.80
			BG112 - BM1 TS (A)	0.80
			BG113 - BM1 TS (A)	0.80
			BG114 - BM1 TS (A)	0.80
			BG115 - BM1 TS (A)	0.80
			BG116 - BM1 TS (A)	0.80
			BG117 - BM1 TS (A)	0.80
			BG118 - BM1 TS (A)	0.80
			BG119 - BM1 TS (A)	0.80
			BG120 - BM1 TS (A)	0.80
			BG121 - BM1 TS (A)	0.80
			BG122 - BM1 TS (A)	0.80
			BG123 - BM1 TS (A)	0.80
			BG124 - BM1 TS (A)	0.80
			BG125 - BM1 TS (A)	0.80
			BG126 - BM1 TS (A)	0.80
			BG127 - BM1 TS (A)	0.80
			BG128 - BM1 TS (A)	0.80
BC3	BGT Karakteristiek (6.14) - gr3 (Configuratie A)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	1.00
			BG26 - Inspectiepad-2	1.00
BC4	BGT Karakteristiek (6.14) - gr5 (Configuratie A)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG12 - Terreinbelasting links	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	0.80
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	0.80
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	0.80
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	0.80
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	0.80
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	0.80
			BG245 - BM3 TS (A)	1.00
			BG246 - BM3 TS (A)	1.00
			BG247 - BM3 TS (A)	1.00
			BG248 - BM3 TS (A)	1.00
			BG249 - BM3 TS (A)	1.00
			BG250 - BM3 TS (A)	1.00
			BG251 - BM3 TS (A)	1.00
			BG252 - BM3 TS (A)	1.00
			BG253 - BM3 TS (A)	1.00
			BG254 - BM3 TS (A)	1.00
			BG255 - BM3 TS (A)	1.00
			BG256 - BM3 TS (A)	1.00
			BG257 - BM3 TS (A)	1.00
			BG258 - BM3 TS (A)	1.00
			BG259 - BM3 TS (A)	1.00
			BG260 - BM3 TS (A)	1.00
			BG261 - BM3 TS (A)	1.00
			BG262 - BM3 TS (A)	1.00
			BG263 - BM3 TS (A)	1.00
			BG264 - BM3 TS (A)	1.00
			BG265 - BM3 TS (A)	1.00
			BG266 - BM3 TS (A)	1.00
			BG267 - BM3 TS (A)	1.00
			BG268 - BM3 TS (A)	1.00
			BG269 - BM3 TS (A)	1.00
			BG270 - BM3 TS (A)	1.00
			BG271 - BM3 TS (A)	1.00
			BG272 - BM3 TS (A)	1.00
			BG273 - BM3 TS (A)	1.00
BC5	BGT Karakteristiek (6.14) - gr1a (Configuratie B)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.00
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.00
			BG12 - Terreinbelasting links	1.00
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.00
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.40
			BG26 - Inspectiepad-2	0.40
			BG30 - BM1 UDL-1	1.00
			BG31 - BM1 UDL-2	1.00
			BG32 - BM1 UDL-3	1.00
			BG33 - BM1 UDL-4	1.00
			BG34 - BM1 UDL-5	1.00
			BG35 - BM1 UDL-6	1.00
			BG36 - BM1 UDL-7	1.00
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	1.00
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	1.00
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	0.80
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	0.80
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	0.80
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	0.80
			BG129 - BM1 TS (B)	1.00
			BG130 - BM1 TS (B)	1.00
			BG131 - BM1 TS (B)	1.00
			BG132 - BM1 TS (B)	1.00
			BG133 - BM1 TS (B)	1.00
			BG134 - BM1 TS (B)	1.00
			BG135 - BM1 TS (B)	1.00
			BG136 - BM1 TS (B)	1.00
			BG137 - BM1 TS (B)	1.00
			BG138 - BM1 TS (B)	1.00
			BG139 - BM1 TS (B)	1.00
			BG140 - BM1 TS (B)	1.00
			BG141 - BM1 TS (B)	1.00
			BG142 - BM1 TS (B)	1.00
			BG143 - BM1 TS (B)	1.00
			BG144 - BM1 TS (B)	1.00
			BG145 - BM1 TS (B)	1.00
			BG146 - BM1 TS (B)	1.00
			BG147 - BM1 TS (B)	1.00
			BG148 - BM1 TS (B)	1.00
			BG149 - BM1 TS (B)	1.00
			BG150 - BM1 TS (B)	1.00
			BG151 - BM1 TS (B)	1.00
			BG152 - BM1 TS (B)	1.00
			BG153 - BM1 TS (B)	1.00
			BG154 - BM1 TS (B)	1.00
			BG155 - BM1 TS (B)	1.00
			BG156 - BM1 TS (B)	1.00
			BG157 - BM1 TS (B)	1.00
BC6	BGT Karakteristiek (6.14) - gr2 (Configuratie B)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG12 - Terreinbelasting links	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.40
			BG26 - Inspectiepad-2	0.40
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	0.80
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	1.00
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	1.00
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	1.00
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	1.00
			BG129 - BM1 TS (B)	0.80
			BG130 - BM1 TS (B)	0.80
			BG131 - BM1 TS (B)	0.80
			BG132 - BM1 TS (B)	0.80
			BG133 - BM1 TS (B)	0.80
			BG134 - BM1 TS (B)	0.80
			BG135 - BM1 TS (B)	0.80
			BG136 - BM1 TS (B)	0.80
			BG137 - BM1 TS (B)	0.80
			BG138 - BM1 TS (B)	0.80
			BG139 - BM1 TS (B)	0.80
			BG140 - BM1 TS (B)	0.80
			BG141 - BM1 TS (B)	0.80
			BG142 - BM1 TS (B)	0.80
			BG143 - BM1 TS (B)	0.80
			BG144 - BM1 TS (B)	0.80
			BG145 - BM1 TS (B)	0.80
			BG146 - BM1 TS (B)	0.80
			BG147 - BM1 TS (B)	0.80
			BG148 - BM1 TS (B)	0.80
			BG149 - BM1 TS (B)	0.80
			BG150 - BM1 TS (B)	0.80
			BG151 - BM1 TS (B)	0.80
			BG152 - BM1 TS (B)	0.80
			BG153 - BM1 TS (B)	0.80
			BG154 - BM1 TS (B)	0.80
			BG155 - BM1 TS (B)	0.80
			BG156 - BM1 TS (B)	0.80
			BG157 - BM1 TS (B)	0.80
BC7	BGT Karakteristiek (6.14) - gr5 (Configuratie B)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG12 - Terreinbelasting links	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	0.80
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	0.80
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	0.80
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	0.80
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	0.80
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	0.80
			BG274 - BM3 TS (B)	1.00
			BG275 - BM3 TS (B)	1.00
			BG276 - BM3 TS (B)	1.00
			BG277 - BM3 TS (B)	1.00
			BG278 - BM3 TS (B)	1.00
			BG279 - BM3 TS (B)	1.00
			BG280 - BM3 TS (B)	1.00
			BG281 - BM3 TS (B)	1.00
			BG282 - BM3 TS (B)	1.00
			BG283 - BM3 TS (B)	1.00
			BG284 - BM3 TS (B)	1.00
			BG285 - BM3 TS (B)	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG286 - BM3 TS (B)	1.00
			BG287 - BM3 TS (B)	1.00
			BG288 - BM3 TS (B)	1.00
			BG289 - BM3 TS (B)	1.00
			BG290 - BM3 TS (B)	1.00
			BG291 - BM3 TS (B)	1.00
			BG292 - BM3 TS (B)	1.00
			BG293 - BM3 TS (B)	1.00
			BG294 - BM3 TS (B)	1.00
			BG295 - BM3 TS (B)	1.00
			BG296 - BM3 TS (B)	1.00
			BG297 - BM3 TS (B)	1.00
			BG298 - BM3 TS (B)	1.00
			BG299 - BM3 TS (B)	1.00
			BG300 - BM3 TS (B)	1.00
			BG301 - BM3 TS (B)	1.00
			BG302 - BM3 TS (B)	1.00
			BG157 - BM1 TS (B)	1.00
BC8	BGT Karakteristiek (6.14) - gr1a (Configuratie C)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.00
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.00
			BG12 - Terreinbelasting links	1.00
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.00
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.40
			BG26 - Inspectiepad-2	0.40
			BG30 - BM1 UDL-1	1.00
			BG31 - BM1 UDL-2	1.00
			BG32 - BM1 UDL-3	1.00
			BG33 - BM1 UDL-4	1.00
			BG34 - BM1 UDL-5	1.00
			BG35 - BM1 UDL-6	1.00
			BG36 - BM1 UDL-7	1.00
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	1.00
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	1.00
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	0.80
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	0.80
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	0.80
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	0.80
			BG158 - BM1 TS (C)	1.00
			BG159 - BM1 TS (C)	1.00
			BG160 - BM1 TS (C)	1.00
			BG161 - BM1 TS (C)	1.00
			BG162 - BM1 TS (C)	1.00
			BG163 - BM1 TS (C)	1.00
			BG164 - BM1 TS (C)	1.00
			BG165 - BM1 TS (C)	1.00
			BG166 - BM1 TS (C)	1.00
			BG167 - BM1 TS (C)	1.00
			BG168 - BM1 TS (C)	1.00
			BG169 - BM1 TS (C)	1.00
			BG170 - BM1 TS (C)	1.00
			BG171 - BM1 TS (C)	1.00
			BG172 - BM1 TS (C)	1.00
			BG173 - BM1 TS (C)	1.00
			BG174 - BM1 TS (C)	1.00
			BG175 - BM1 TS (C)	1.00
			BG176 - BM1 TS (C)	1.00
			BG177 - BM1 TS (C)	1.00
			BG178 - BM1 TS (C)	1.00
			BG179 - BM1 TS (C)	1.00
			BG180 - BM1 TS (C)	1.00
			BG181 - BM1 TS (C)	1.00
			BG182 - BM1 TS (C)	1.00
			BG183 - BM1 TS (C)	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG184 - BM1 TS (C)	1.00
			BG185 - BM1 TS (C)	1.00
			BG186 - BM1 TS (C)	1.00
BC9	BGT Karakteristiek (6.14) - gr2 (Configuratie C)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG12 - Terreinbelasting links	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.40
			BG26 - Inspectiepad-2	0.40
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	0.80
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	0.80
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	1.00
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	1.00
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	1.00
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	1.00
			BG158 - BM1 TS (C)	0.80
			BG159 - BM1 TS (C)	0.80
			BG160 - BM1 TS (C)	0.80
			BG161 - BM1 TS (C)	0.80
			BG162 - BM1 TS (C)	0.80
			BG163 - BM1 TS (C)	0.80
			BG164 - BM1 TS (C)	0.80
			BG165 - BM1 TS (C)	0.80
			BG166 - BM1 TS (C)	0.80
			BG167 - BM1 TS (C)	0.80
			BG168 - BM1 TS (C)	0.80
			BG169 - BM1 TS (C)	0.80
			BG170 - BM1 TS (C)	0.80
			BG171 - BM1 TS (C)	0.80
			BG172 - BM1 TS (C)	0.80
			BG173 - BM1 TS (C)	0.80
			BG174 - BM1 TS (C)	0.80
			BG175 - BM1 TS (C)	0.80
			BG176 - BM1 TS (C)	0.80
			BG177 - BM1 TS (C)	0.80
			BG178 - BM1 TS (C)	0.80
			BG179 - BM1 TS (C)	0.80
			BG180 - BM1 TS (C)	0.80
			BG181 - BM1 TS (C)	0.80
			BG182 - BM1 TS (C)	0.80
			BG183 - BM1 TS (C)	0.80
			BG184 - BM1 TS (C)	0.80
			BG185 - BM1 TS (C)	0.80
			BG186 - BM1 TS (C)	0.80
BC10	BGT Karakteristiek (6.14) - gr5 (Configuratie C)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG12 - Terreinbelasting links	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	0.80
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	0.80
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	0.80
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	0.80
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	0.80
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	0.80
			BG303 - BM3 TS (C)	1.00
			BG304 - BM3 TS (C)	1.00
			BG305 - BM3 TS (C)	1.00
			BG306 - BM3 TS (C)	1.00
			BG307 - BM3 TS (C)	1.00
			BG308 - BM3 TS (C)	1.00
			BG309 - BM3 TS (C)	1.00
			BG310 - BM3 TS (C)	1.00
			BG311 - BM3 TS (C)	1.00
			BG312 - BM3 TS (C)	1.00
			BG313 - BM3 TS (C)	1.00
			BG314 - BM3 TS (C)	1.00
			BG315 - BM3 TS (C)	1.00
			BG316 - BM3 TS (C)	1.00
			BG317 - BM3 TS (C)	1.00
			BG318 - BM3 TS (C)	1.00
			BG319 - BM3 TS (C)	1.00
			BG320 - BM3 TS (C)	1.00
			BG321 - BM3 TS (C)	1.00
			BG322 - BM3 TS (C)	1.00
			BG323 - BM3 TS (C)	1.00
			BG324 - BM3 TS (C)	1.00
			BG325 - BM3 TS (C)	1.00
			BG326 - BM3 TS (C)	1.00
			BG327 - BM3 TS (C)	1.00
			BG328 - BM3 TS (C)	1.00
			BG329 - BM3 TS (C)	1.00
			BG330 - BM3 TS (C)	1.00
			BG331 - BM3 TS (C)	1.00
			BG157 - BM1 TS (B)	0.80
BC11	BGT Karakteristiek (6.14) - gr1a (Configuratie D)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.00
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.00
			BG12 - Terreinbelasting links	1.00
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.00
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.40
			BG26 - Inspectiepad-2	0.40

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG30 - BM1 UDL-1	1.00
			BG31 - BM1 UDL-2	1.00
			BG32 - BM1 UDL-3	1.00
			BG33 - BM1 UDL-4	1.00
			BG34 - BM1 UDL-5	1.00
			BG35 - BM1 UDL-6	1.00
			BG36 - BM1 UDL-7	1.00
			BG46 - BM1 UDL-1 (D)	1.00
			BG47 - BM1 UDL-2 (D)	1.00
			BG80 - BM1 HOR X+ (D)	0.80
			BG81 - BM1 HOR X- (D)	0.80
			BG82 - BM1 HOR Y+ (D)	0.80
			BG83 - BM1 HOR Y- (D)	0.80
			BG187 - BM1 TS (D)	1.00
			BG188 - BM1 TS (D)	1.00
			BG189 - BM1 TS (D)	1.00
			BG190 - BM1 TS (D)	1.00
			BG191 - BM1 TS (D)	1.00
			BG192 - BM1 TS (D)	1.00
			BG193 - BM1 TS (D)	1.00
			BG194 - BM1 TS (D)	1.00
			BG195 - BM1 TS (D)	1.00
			BG196 - BM1 TS (D)	1.00
			BG197 - BM1 TS (D)	1.00
			BG198 - BM1 TS (D)	1.00
			BG199 - BM1 TS (D)	1.00
			BG200 - BM1 TS (D)	1.00
			BG201 - BM1 TS (D)	1.00
			BG202 - BM1 TS (D)	1.00
			BG203 - BM1 TS (D)	1.00
			BG204 - BM1 TS (D)	1.00
			BG205 - BM1 TS (D)	1.00
			BG206 - BM1 TS (D)	1.00
			BG207 - BM1 TS (D)	1.00
			BG208 - BM1 TS (D)	1.00
			BG209 - BM1 TS (D)	1.00
			BG210 - BM1 TS (D)	1.00
			BG211 - BM1 TS (D)	1.00
			BG212 - BM1 TS (D)	1.00
			BG213 - BM1 TS (D)	1.00
			BG214 - BM1 TS (D)	1.00
			BG215 - BM1 TS (D)	1.00
			BG216 - BM1 TS (D)	1.00
			BG217 - BM1 TS (D)	1.00
			BG218 - BM1 TS (D)	1.00
			BG219 - BM1 TS (D)	1.00
			BG220 - BM1 TS (D)	1.00
			BG221 - BM1 TS (D)	1.00
			BG222 - BM1 TS (D)	1.00
			BG223 - BM1 TS (D)	1.00
			BG224 - BM1 TS (D)	1.00
			BG225 - BM1 TS (D)	1.00
			BG226 - BM1 TS (D)	1.00
			BG227 - BM1 TS (D)	1.00
			BG228 - BM1 TS (D)	1.00
			BG229 - BM1 TS (D)	1.00
			BG230 - BM1 TS (D)	1.00
			BG231 - BM1 TS (D)	1.00
			BG232 - BM1 TS (D)	1.00
			BG233 - BM1 TS (D)	1.00
			BG234 - BM1 TS (D)	1.00
			BG235 - BM1 TS (D)	1.00
			BG236 - BM1 TS (D)	1.00
			BG237 - BM1 TS (D)	1.00
			BG238 - BM1 TS (D)	1.00
			BG239 - BM1 TS (D)	1.00
			BG240 - BM1 TS (D)	1.00
			BG241 - BM1 TS (D)	1.00
			BG242 - BM1 TS (D)	1.00
			BG243 - BM1 TS (D)	1.00
			BG244 - BM1 TS (D)	1.00
BC12	BGT Karakteristiek (6.14) - gr2 (Configuratie D)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG12 - Terreinbelasting links	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.40
			BG26 - Inspectiepad-2	0.40
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG46 - BM1 UDL-1 (D)	0.80
			BG47 - BM1 UDL-2 (D)	0.80
			BG80 - BM1 HOR X+ (D)	1.00
			BG81 - BM1 HOR X- (D)	1.00
			BG82 - BM1 HOR Y+ (D)	1.00
			BG83 - BM1 HOR Y- (D)	1.00
			BG187 - BM1 TS (D)	0.80
			BG188 - BM1 TS (D)	0.80
			BG189 - BM1 TS (D)	0.80
			BG190 - BM1 TS (D)	0.80
			BG191 - BM1 TS (D)	0.80
			BG192 - BM1 TS (D)	0.80
			BG193 - BM1 TS (D)	0.80
			BG194 - BM1 TS (D)	0.80
			BG195 - BM1 TS (D)	0.80
			BG196 - BM1 TS (D)	0.80
			BG197 - BM1 TS (D)	0.80
			BG198 - BM1 TS (D)	0.80
			BG199 - BM1 TS (D)	0.80
			BG200 - BM1 TS (D)	0.80
			BG201 - BM1 TS (D)	0.80
			BG202 - BM1 TS (D)	0.80
			BG203 - BM1 TS (D)	0.80
			BG204 - BM1 TS (D)	0.80
			BG205 - BM1 TS (D)	0.80
			BG206 - BM1 TS (D)	0.80
			BG207 - BM1 TS (D)	0.80
			BG208 - BM1 TS (D)	0.80
			BG209 - BM1 TS (D)	0.80
			BG210 - BM1 TS (D)	0.80
			BG211 - BM1 TS (D)	0.80
			BG212 - BM1 TS (D)	0.80
			BG213 - BM1 TS (D)	0.80
			BG214 - BM1 TS (D)	0.80
			BG215 - BM1 TS (D)	0.80
			BG216 - BM1 TS (D)	0.80
			BG217 - BM1 TS (D)	0.80
			BG218 - BM1 TS (D)	0.80
			BG219 - BM1 TS (D)	0.80
			BG220 - BM1 TS (D)	0.80
			BG221 - BM1 TS (D)	0.80
			BG222 - BM1 TS (D)	0.80
			BG223 - BM1 TS (D)	0.80
			BG224 - BM1 TS (D)	0.80
			BG225 - BM1 TS (D)	0.80
			BG226 - BM1 TS (D)	0.80
			BG227 - BM1 TS (D)	0.80
			BG228 - BM1 TS (D)	0.80
			BG229 - BM1 TS (D)	0.80
			BG230 - BM1 TS (D)	0.80
			BG231 - BM1 TS (D)	0.80
			BG232 - BM1 TS (D)	0.80
			BG233 - BM1 TS (D)	0.80
			BG234 - BM1 TS (D)	0.80
			BG235 - BM1 TS (D)	0.80
			BG236 - BM1 TS (D)	0.80
			BG237 - BM1 TS (D)	0.80
			BG238 - BM1 TS (D)	0.80
			BG239 - BM1 TS (D)	0.80
			BG240 - BM1 TS (D)	0.80
			BG241 - BM1 TS (D)	0.80
			BG242 - BM1 TS (D)	0.80
			BG243 - BM1 TS (D)	0.80
			BG244 - BM1 TS (D)	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
BC13	BGT Karakteristiek (6.14) - gr5 (Configuratie D)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG12 - Terreinbelasting links	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG46 - BM1 UDL-1 (D)	0.80
			BG47 - BM1 UDL-2 (D)	0.80
			BG80 - BM1 HOR X+ (D)	0.80
			BG81 - BM1 HOR X- (D)	0.80
			BG82 - BM1 HOR Y+ (D)	0.80
			BG83 - BM1 HOR Y- (D)	0.80
			BG332 - BM3 TS (D)	1.00
			BG333 - BM3 TS (D)	1.00
			BG334 - BM3 TS (D)	1.00
			BG335 - BM3 TS (D)	1.00
			BG336 - BM3 TS (D)	1.00
			BG337 - BM3 TS (D)	1.00
			BG338 - BM3 TS (D)	1.00
			BG339 - BM3 TS (D)	1.00
			BG340 - BM3 TS (D)	1.00
			BG341 - BM3 TS (D)	1.00
			BG342 - BM3 TS (D)	1.00
			BG343 - BM3 TS (D)	1.00
			BG344 - BM3 TS (D)	1.00
			BG345 - BM3 TS (D)	1.00
			BG346 - BM3 TS (D)	1.00
			BG347 - BM3 TS (D)	1.00
			BG348 - BM3 TS (D)	1.00
			BG349 - BM3 TS (D)	1.00
			BG350 - BM3 TS (D)	1.00
			BG351 - BM3 TS (D)	1.00
			BG352 - BM3 TS (D)	1.00
			BG353 - BM3 TS (D)	1.00
			BG354 - BM3 TS (D)	1.00
			BG355 - BM3 TS (D)	1.00
			BG356 - BM3 TS (D)	1.00
			BG357 - BM3 TS (D)	1.00
			BG358 - BM3 TS (D)	1.00
			BG359 - BM3 TS (D)	1.00
			BG360 - BM3 TS (D)	1.00
			BG361 - BM3 TS (D)	1.00
			BG362 - BM3 TS (D)	1.00
			BG363 - BM3 TS (D)	1.00
			BG364 - BM3 TS (D)	1.00
			BG365 - BM3 TS (D)	1.00
			BG366 - BM3 TS (D)	1.00
			BG367 - BM3 TS (D)	1.00
			BG368 - BM3 TS (D)	1.00
			BG369 - BM3 TS (D)	1.00
			BG370 - BM3 TS (D)	1.00
			BG371 - BM3 TS (D)	1.00
			BG372 - BM3 TS (D)	1.00
			BG373 - BM3 TS (D)	1.00
			BG374 - BM3 TS (D)	1.00
			BG375 - BM3 TS (D)	1.00
			BG376 - BM3 TS (D)	1.00
			BG377 - BM3 TS (D)	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG378 - BM3 TS (D)	1.00
			BG379 - BM3 TS (D)	1.00
			BG380 - BM3 TS (D)	1.00
			BG381 - BM3 TS (D)	1.00
			BG382 - BM3 TS (D)	1.00
			BG383 - BM3 TS (D)	1.00
			BG384 - BM3 TS (D)	1.00
			BG385 - BM3 TS (D)	1.00
			BG386 - BM3 TS (D)	1.00
			BG387 - BM3 TS (D)	1.00
			BG388 - BM3 TS (D)	1.00
			BG389 - BM3 TS (D)	1.00
BC14	BGT Frequent (6.15) - gr1a (Configuratie A)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG12 - Terreinbelasting links	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	0.80
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	0.80
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	0.64
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	0.64
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	0.64
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	0.64
			BG100 - BM1 TS (A)	0.80
			BG101 - BM1 TS (A)	0.80
			BG102 - BM1 TS (A)	0.80
			BG103 - BM1 TS (A)	0.80
			BG104 - BM1 TS (A)	0.80
			BG105 - BM1 TS (A)	0.80
			BG106 - BM1 TS (A)	0.80
			BG107 - BM1 TS (A)	0.80
			BG108 - BM1 TS (A)	0.80
			BG109 - BM1 TS (A)	0.80
			BG110 - BM1 TS (A)	0.80
			BG111 - BM1 TS (A)	0.80
			BG112 - BM1 TS (A)	0.80
			BG113 - BM1 TS (A)	0.80
			BG114 - BM1 TS (A)	0.80
			BG115 - BM1 TS (A)	0.80
			BG116 - BM1 TS (A)	0.80
			BG117 - BM1 TS (A)	0.80
			BG118 - BM1 TS (A)	0.80
			BG119 - BM1 TS (A)	0.80
			BG120 - BM1 TS (A)	0.80
			BG121 - BM1 TS (A)	0.80
			BG122 - BM1 TS (A)	0.80
			BG123 - BM1 TS (A)	0.80
			BG124 - BM1 TS (A)	0.80
			BG125 - BM1 TS (A)	0.80
			BG126 - BM1 TS (A)	0.80
			BG127 - BM1 TS (A)	0.80
			BG128 - BM1 TS (A)	0.80
BC15	BGT Frequent (6.15) - gr2 (Configuratie A)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.64
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.64
			BG12 - Terreinbelasting links	0.64
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.64
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG30 - BM1 UDL-1	0.64
			BG31 - BM1 UDL-2	0.64
			BG32 - BM1 UDL-3	0.64
			BG33 - BM1 UDL-4	0.64
			BG34 - BM1 UDL-5	0.64
			BG35 - BM1 UDL-6	0.64
			BG36 - BM1 UDL-7	0.64
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	0.64
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	0.64
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	0.80
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	0.80
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	0.80
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	0.80
			BG100 - BM1 TS (A)	0.64
			BG101 - BM1 TS (A)	0.64
			BG102 - BM1 TS (A)	0.64
			BG103 - BM1 TS (A)	0.64
			BG104 - BM1 TS (A)	0.64
			BG105 - BM1 TS (A)	0.64
			BG106 - BM1 TS (A)	0.64
			BG107 - BM1 TS (A)	0.64
			BG108 - BM1 TS (A)	0.64
			BG109 - BM1 TS (A)	0.64
			BG110 - BM1 TS (A)	0.64
			BG111 - BM1 TS (A)	0.64
			BG112 - BM1 TS (A)	0.64
			BG113 - BM1 TS (A)	0.64
			BG114 - BM1 TS (A)	0.64
			BG115 - BM1 TS (A)	0.64
			BG116 - BM1 TS (A)	0.64
			BG117 - BM1 TS (A)	0.64
			BG118 - BM1 TS (A)	0.64
			BG119 - BM1 TS (A)	0.64
			BG120 - BM1 TS (A)	0.64
			BG121 - BM1 TS (A)	0.64
			BG122 - BM1 TS (A)	0.64
			BG123 - BM1 TS (A)	0.64
			BG124 - BM1 TS (A)	0.64
			BG125 - BM1 TS (A)	0.64
			BG126 - BM1 TS (A)	0.64
			BG127 - BM1 TS (A)	0.64
			BG128 - BM1 TS (A)	0.64
BC16	BGT Frequent (6.15) - gr3 (Configuratie A)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.80
			BG26 - Inspectiepad-2	0.80
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.64
			BG32 - BM1 UDL-3	0.64
			BG33 - BM1 UDL-4	0.64
			BG34 - BM1 UDL-5	0.64
			BG35 - BM1 UDL-6	0.64
			BG36 - BM1 UDL-7	0.64
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	0.64
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	0.64
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	0.80
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	0.80
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	0.80
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	0.80
			BG158 - BM1 TS (C)	0.64
			BG159 - BM1 TS (C)	0.64
			BG160 - BM1 TS (C)	0.64
			BG161 - BM1 TS (C)	0.64
			BG162 - BM1 TS (C)	0.64
			BG163 - BM1 TS (C)	0.64
			BG164 - BM1 TS (C)	0.64
			BG165 - BM1 TS (C)	0.64
			BG166 - BM1 TS (C)	0.64
			BG167 - BM1 TS (C)	0.64
			BG168 - BM1 TS (C)	0.64
			BG169 - BM1 TS (C)	0.64
			BG170 - BM1 TS (C)	0.64
			BG171 - BM1 TS (C)	0.64
			BG172 - BM1 TS (C)	0.64
			BG173 - BM1 TS (C)	0.64
			BG174 - BM1 TS (C)	0.64
			BG175 - BM1 TS (C)	0.64
			BG176 - BM1 TS (C)	0.64
			BG177 - BM1 TS (C)	0.64
			BG178 - BM1 TS (C)	0.64
			BG179 - BM1 TS (C)	0.64
			BG180 - BM1 TS (C)	0.64
			BG181 - BM1 TS (C)	0.64
			BG182 - BM1 TS (C)	0.64
			BG183 - BM1 TS (C)	0.64
			BG184 - BM1 TS (C)	0.64
			BG185 - BM1 TS (C)	0.64
			BG186 - BM1 TS (C)	0.64
BC17	BGT Frequent (6.15) - gr5 (Configuratie A)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.64
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.64
			BG12 - Terreinbelasting links	0.64
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.64
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG30 - BM1 UDL-1	0.64
			BG31 - BM1 UDL-2	0.64
			BG32 - BM1 UDL-3	0.64
			BG33 - BM1 UDL-4	0.64
			BG34 - BM1 UDL-5	0.64
			BG35 - BM1 UDL-6	0.64
			BG36 - BM1 UDL-7	0.64
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	0.64
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	0.64
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	0.64

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	0.64
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	0.64
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	0.64
			BG245 - BM3 TS (A)	1.00
			BG246 - BM3 TS (A)	1.00
			BG247 - BM3 TS (A)	1.00
			BG248 - BM3 TS (A)	1.00
			BG249 - BM3 TS (A)	1.00
			BG250 - BM3 TS (A)	1.00
			BG251 - BM3 TS (A)	1.00
			BG252 - BM3 TS (A)	1.00
			BG253 - BM3 TS (A)	1.00
			BG254 - BM3 TS (A)	1.00
			BG255 - BM3 TS (A)	1.00
			BG256 - BM3 TS (A)	1.00
			BG257 - BM3 TS (A)	1.00
			BG258 - BM3 TS (A)	1.00
			BG259 - BM3 TS (A)	1.00
			BG260 - BM3 TS (A)	1.00
			BG261 - BM3 TS (A)	1.00
			BG262 - BM3 TS (A)	1.00
			BG263 - BM3 TS (A)	1.00
			BG264 - BM3 TS (A)	1.00
			BG265 - BM3 TS (A)	1.00
			BG266 - BM3 TS (A)	1.00
			BG267 - BM3 TS (A)	1.00
			BG268 - BM3 TS (A)	1.00
			BG269 - BM3 TS (A)	1.00
			BG270 - BM3 TS (A)	1.00
			BG271 - BM3 TS (A)	1.00
			BG272 - BM3 TS (A)	1.00
			BG273 - BM3 TS (A)	1.00
			BG215 - BM1 TS (D)	1.00
			BG216 - BM1 TS (D)	1.00
			BG217 - BM1 TS (D)	1.00
			BG218 - BM1 TS (D)	1.00
			BG219 - BM1 TS (D)	1.00
			BG220 - BM1 TS (D)	1.00
			BG221 - BM1 TS (D)	1.00
			BG222 - BM1 TS (D)	1.00
			BG223 - BM1 TS (D)	1.00
			BG224 - BM1 TS (D)	1.00
			BG225 - BM1 TS (D)	1.00
			BG226 - BM1 TS (D)	1.00
			BG227 - BM1 TS (D)	1.00
			BG228 - BM1 TS (D)	1.00
			BG229 - BM1 TS (D)	1.00
			BG230 - BM1 TS (D)	1.00
			BG231 - BM1 TS (D)	1.00
			BG232 - BM1 TS (D)	1.00
			BG233 - BM1 TS (D)	1.00
			BG234 - BM1 TS (D)	1.00
			BG235 - BM1 TS (D)	1.00
			BG236 - BM1 TS (D)	1.00
			BG237 - BM1 TS (D)	1.00
			BG238 - BM1 TS (D)	1.00
			BG239 - BM1 TS (D)	1.00
			BG240 - BM1 TS (D)	1.00
			BG241 - BM1 TS (D)	1.00
			BG242 - BM1 TS (D)	1.00
			BG243 - BM1 TS (D)	1.00
			BG244 - BM1 TS (D)	1.00
			BG271 - BM3 TS (A)	1.00
			BG272 - BM3 TS (A)	1.00
			BG273 - BM3 TS (A)	1.00
			BG274 - BM3 TS (B)	1.00
BC18	BGT Frequent (6.15) - gr1a (Configuratie B)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG12 - Terreinbelasting links	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			kolommen (Z)	
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	0.80
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	0.80
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	0.64
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	0.64
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	0.64
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	0.64
			BG129 - BM1 TS (B)	0.80
			BG130 - BM1 TS (B)	0.80
			BG131 - BM1 TS (B)	0.80
			BG132 - BM1 TS (B)	0.80
			BG133 - BM1 TS (B)	0.80
			BG134 - BM1 TS (B)	0.80
			BG135 - BM1 TS (B)	0.80
			BG136 - BM1 TS (B)	0.80
			BG137 - BM1 TS (B)	0.80
			BG138 - BM1 TS (B)	0.80
			BG139 - BM1 TS (B)	0.80
			BG140 - BM1 TS (B)	0.80
			BG141 - BM1 TS (B)	0.80
			BG142 - BM1 TS (B)	0.80
			BG143 - BM1 TS (B)	0.80
			BG144 - BM1 TS (B)	0.80
			BG145 - BM1 TS (B)	0.80
			BG146 - BM1 TS (B)	0.80
			BG147 - BM1 TS (B)	0.80
			BG148 - BM1 TS (B)	0.80
			BG149 - BM1 TS (B)	0.80
			BG150 - BM1 TS (B)	0.80
			BG151 - BM1 TS (B)	0.80
			BG152 - BM1 TS (B)	0.80
			BG153 - BM1 TS (B)	0.80
			BG154 - BM1 TS (B)	0.80
			BG155 - BM1 TS (B)	0.80
			BG156 - BM1 TS (B)	0.80
			BG157 - BM1 TS (B)	0.80
			BG217 - BM1 TS (D)	0.80
			BG218 - BM1 TS (D)	0.80
			BG219 - BM1 TS (D)	0.80
			BG220 - BM1 TS (D)	0.80
			BG221 - BM1 TS (D)	0.80
			BG222 - BM1 TS (D)	0.80
			BG223 - BM1 TS (D)	0.80
			BG224 - BM1 TS (D)	0.80
			BG225 - BM1 TS (D)	0.80
			BG226 - BM1 TS (D)	0.80
			BG227 - BM1 TS (D)	0.80
			BG228 - BM1 TS (D)	0.80
			BG229 - BM1 TS (D)	0.80
			BG230 - BM1 TS (D)	0.80
			BG231 - BM1 TS (D)	0.80
			BG232 - BM1 TS (D)	0.80
			BG233 - BM1 TS (D)	0.80
			BG234 - BM1 TS (D)	0.80
			BG235 - BM1 TS (D)	0.80
			BG236 - BM1 TS (D)	0.80
			BG237 - BM1 TS (D)	0.80
			BG238 - BM1 TS (D)	0.80
			BG239 - BM1 TS (D)	0.80
			BG240 - BM1 TS (D)	0.80
			BG241 - BM1 TS (D)	0.80
			BG242 - BM1 TS (D)	0.80
			BG243 - BM1 TS (D)	0.80
			BG244 - BM1 TS (D)	0.80
			BG271 - BM3 TS (A)	0.80
			BG272 - BM3 TS (A)	0.80
			BG273 - BM3 TS (A)	0.80
			BG274 - BM3 TS (B)	0.80
BC19	BGT Frequent (6.15) - gr2 (Configuratie B)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.64
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.64
			BG12 - Terreinbelasting links	0.64
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.64
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG30 - BM1 UDL-1	0.64
			BG31 - BM1 UDL-2	0.64
			BG32 - BM1 UDL-3	0.64
			BG33 - BM1 UDL-4	0.64
			BG34 - BM1 UDL-5	0.64
			BG35 - BM1 UDL-6	0.64
			BG36 - BM1 UDL-7	0.64
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	0.64
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	0.64
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	0.80
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	0.80
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	0.80
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	0.80
			BG129 - BM1 TS (B)	0.64
			BG130 - BM1 TS (B)	0.64
			BG131 - BM1 TS (B)	0.64
			BG132 - BM1 TS (B)	0.64
			BG133 - BM1 TS (B)	0.64
			BG134 - BM1 TS (B)	0.64
			BG135 - BM1 TS (B)	0.64
			BG136 - BM1 TS (B)	0.64
			BG137 - BM1 TS (B)	0.64
			BG138 - BM1 TS (B)	0.64
			BG139 - BM1 TS (B)	0.64
			BG140 - BM1 TS (B)	0.64
			BG141 - BM1 TS (B)	0.64
			BG142 - BM1 TS (B)	0.64
			BG143 - BM1 TS (B)	0.64
			BG144 - BM1 TS (B)	0.64
			BG145 - BM1 TS (B)	0.64
			BG146 - BM1 TS (B)	0.64
			BG147 - BM1 TS (B)	0.64
			BG148 - BM1 TS (B)	0.64
			BG149 - BM1 TS (B)	0.64
			BG150 - BM1 TS (B)	0.64
			BG151 - BM1 TS (B)	0.64
			BG152 - BM1 TS (B)	0.64
			BG153 - BM1 TS (B)	0.64
			BG154 - BM1 TS (B)	0.64
			BG155 - BM1 TS (B)	0.64
			BG156 - BM1 TS (B)	0.64
			BG157 - BM1 TS (B)	0.64
			BG363 - BM3 TS (D)	1.00
			BG364 - BM3 TS (D)	1.00
			BG365 - BM3 TS (D)	1.00
			BG366 - BM3 TS (D)	1.00
			BG367 - BM3 TS (D)	1.00
			BG368 - BM3 TS (D)	1.00
			BG369 - BM3 TS (D)	1.00
			BG370 - BM3 TS (D)	1.00
			BG371 - BM3 TS (D)	1.00
			BG372 - BM3 TS (D)	1.00
			BG373 - BM3 TS (D)	1.00
			BG374 - BM3 TS (D)	1.00
			BG375 - BM3 TS (D)	1.00
			BG376 - BM3 TS (D)	1.00
			BG377 - BM3 TS (D)	1.00
			BG378 - BM3 TS (D)	1.00
			BG379 - BM3 TS (D)	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG380 - BM3 TS (D)	1.00
			BG381 - BM3 TS (D)	1.00
			BG382 - BM3 TS (D)	1.00
			BG383 - BM3 TS (D)	1.00
			BG384 - BM3 TS (D)	1.00
			BG385 - BM3 TS (D)	1.00
			BG386 - BM3 TS (D)	1.00
			BG387 - BM3 TS (D)	1.00
			BG388 - BM3 TS (D)	1.00
			BG389 - BM3 TS (D)	1.00
BC20	BGT Frequent (6.15) - gr5 (Configuratie B)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.64
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.64
			BG12 - Terreinbelasting links	0.64
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.64
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG30 - BM1 UDL-1	0.64
			BG31 - BM1 UDL-2	0.64
			BG32 - BM1 UDL-3	0.64
			BG33 - BM1 UDL-4	0.64
			BG34 - BM1 UDL-5	0.64
			BG35 - BM1 UDL-6	0.64
			BG36 - BM1 UDL-7	0.64
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	0.64
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	0.64
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	0.64
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	0.64
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	0.64
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	0.64
			BG274 - BM3 TS (B)	1.00
			BG275 - BM3 TS (B)	1.00
			BG276 - BM3 TS (B)	1.00
			BG277 - BM3 TS (B)	1.00
			BG278 - BM3 TS (B)	1.00
			BG279 - BM3 TS (B)	1.00
			BG280 - BM3 TS (B)	1.00
			BG281 - BM3 TS (B)	1.00
			BG282 - BM3 TS (B)	1.00
			BG283 - BM3 TS (B)	1.00
			BG284 - BM3 TS (B)	1.00
			BG285 - BM3 TS (B)	1.00
			BG286 - BM3 TS (B)	1.00
			BG287 - BM3 TS (B)	1.00
			BG288 - BM3 TS (B)	1.00
			BG289 - BM3 TS (B)	1.00
			BG290 - BM3 TS (B)	1.00
			BG291 - BM3 TS (B)	1.00
			BG292 - BM3 TS (B)	1.00
			BG293 - BM3 TS (B)	1.00
			BG294 - BM3 TS (B)	1.00
			BG295 - BM3 TS (B)	1.00
			BG296 - BM3 TS (B)	1.00
			BG297 - BM3 TS (B)	1.00
			BG298 - BM3 TS (B)	1.00
			BG299 - BM3 TS (B)	1.00
			BG300 - BM3 TS (B)	1.00
			BG301 - BM3 TS (B)	1.00
			BG302 - BM3 TS (B)	1.00
			BG215 - BM1 TS (D)	0.80
			BG216 - BM1 TS (D)	0.80
			BG217 - BM1 TS (D)	0.80
			BG218 - BM1 TS (D)	0.80
			BG219 - BM1 TS (D)	0.80
			BG220 - BM1 TS (D)	0.80
			BG221 - BM1 TS (D)	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG222 - BM1 TS (D)	0.80
			BG223 - BM1 TS (D)	0.80
			BG224 - BM1 TS (D)	0.80
			BG225 - BM1 TS (D)	0.80
			BG226 - BM1 TS (D)	0.80
			BG227 - BM1 TS (D)	0.80
			BG228 - BM1 TS (D)	0.80
			BG229 - BM1 TS (D)	0.80
			BG230 - BM1 TS (D)	0.80
			BG231 - BM1 TS (D)	0.80
			BG232 - BM1 TS (D)	0.80
			BG233 - BM1 TS (D)	0.80
			BG234 - BM1 TS (D)	0.80
			BG235 - BM1 TS (D)	0.80
			BG236 - BM1 TS (D)	0.80
			BG237 - BM1 TS (D)	0.80
			BG238 - BM1 TS (D)	0.80
			BG239 - BM1 TS (D)	0.80
			BG240 - BM1 TS (D)	0.80
			BG241 - BM1 TS (D)	0.80
			BG242 - BM1 TS (D)	0.80
			BG243 - BM1 TS (D)	0.80
			BG244 - BM1 TS (D)	0.80
			BG271 - BM3 TS (A)	0.80
			BG272 - BM3 TS (A)	0.80
			BG273 - BM3 TS (A)	0.80
			BG274 - BM3 TS (B)	1.00
BC21	BGT Frequent (6.15) - gr1a (Configuratie C)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG12 - Terreinbelasting links	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	0.80
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	0.80
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	0.64
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	0.64
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	0.64
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	0.64
			BG158 - BM1 TS (C)	0.80
			BG159 - BM1 TS (C)	0.80
			BG160 - BM1 TS (C)	0.80
			BG161 - BM1 TS (C)	0.80
			BG162 - BM1 TS (C)	0.80
			BG163 - BM1 TS (C)	0.80
			BG164 - BM1 TS (C)	0.80
			BG165 - BM1 TS (C)	0.80
			BG166 - BM1 TS (C)	0.80
			BG167 - BM1 TS (C)	0.80
			BG168 - BM1 TS (C)	0.80
			BG169 - BM1 TS (C)	0.80
			BG170 - BM1 TS (C)	0.80
			BG171 - BM1 TS (C)	0.80
			BG172 - BM1 TS (C)	0.80
			BG173 - BM1 TS (C)	0.80
			BG174 - BM1 TS (C)	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG175 - BM1 TS (C)	0.80
			BG176 - BM1 TS (C)	0.80
			BG177 - BM1 TS (C)	0.80
			BG178 - BM1 TS (C)	0.80
			BG179 - BM1 TS (C)	0.80
			BG180 - BM1 TS (C)	0.80
			BG181 - BM1 TS (C)	0.80
			BG182 - BM1 TS (C)	0.80
			BG183 - BM1 TS (C)	0.80
			BG184 - BM1 TS (C)	0.80
			BG185 - BM1 TS (C)	0.80
			BG186 - BM1 TS (C)	0.80
			BG217 - BM1 TS (D)	0.64
			BG218 - BM1 TS (D)	0.64
			BG219 - BM1 TS (D)	0.64
			BG220 - BM1 TS (D)	0.64
			BG221 - BM1 TS (D)	0.64
			BG222 - BM1 TS (D)	0.64
			BG223 - BM1 TS (D)	0.64
			BG224 - BM1 TS (D)	0.64
			BG225 - BM1 TS (D)	0.64
			BG226 - BM1 TS (D)	0.64
			BG227 - BM1 TS (D)	0.64
			BG228 - BM1 TS (D)	0.64
			BG229 - BM1 TS (D)	0.64
			BG230 - BM1 TS (D)	0.64
			BG231 - BM1 TS (D)	0.64
			BG232 - BM1 TS (D)	0.64
			BG233 - BM1 TS (D)	0.64
			BG234 - BM1 TS (D)	0.64
			BG235 - BM1 TS (D)	0.64
			BG236 - BM1 TS (D)	0.64
			BG237 - BM1 TS (D)	0.64
			BG238 - BM1 TS (D)	0.64
			BG239 - BM1 TS (D)	0.64
			BG240 - BM1 TS (D)	0.64
			BG241 - BM1 TS (D)	0.64
			BG242 - BM1 TS (D)	0.64
			BG243 - BM1 TS (D)	0.64
			BG244 - BM1 TS (D)	0.64
			BG271 - BM3 TS (A)	0.64
			BG272 - BM3 TS (A)	0.64
			BG273 - BM3 TS (A)	0.64
			BG274 - BM3 TS (B)	0.64
BC22	BGT Frequent (6.15) - gr2 (Configuratie C)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.64
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.64
			BG12 - Terreinbelasting links	0.64
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.64
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG30 - BM1 UDL-1	0.64
			BG31 - BM1 UDL-2	0.64
			BG32 - BM1 UDL-3	0.64
			BG33 - BM1 UDL-4	0.64
			BG34 - BM1 UDL-5	0.64
			BG35 - BM1 UDL-6	0.64
			BG36 - BM1 UDL-7	0.64
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	0.64
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	0.64
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	0.80
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	0.80
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	0.80
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG158 - BM1 TS (C)	0.64
			BG159 - BM1 TS (C)	0.64
			BG160 - BM1 TS (C)	0.64
			BG161 - BM1 TS (C)	0.64
			BG162 - BM1 TS (C)	0.64
			BG163 - BM1 TS (C)	0.64
			BG164 - BM1 TS (C)	0.64
			BG165 - BM1 TS (C)	0.64
			BG166 - BM1 TS (C)	0.64
			BG167 - BM1 TS (C)	0.64
			BG168 - BM1 TS (C)	0.64
			BG169 - BM1 TS (C)	0.64
			BG170 - BM1 TS (C)	0.64
			BG171 - BM1 TS (C)	0.64
			BG172 - BM1 TS (C)	0.64
			BG173 - BM1 TS (C)	0.64
			BG174 - BM1 TS (C)	0.64
			BG175 - BM1 TS (C)	0.64
			BG176 - BM1 TS (C)	0.64
			BG177 - BM1 TS (C)	0.64
			BG178 - BM1 TS (C)	0.64
			BG179 - BM1 TS (C)	0.64
			BG180 - BM1 TS (C)	0.64
			BG181 - BM1 TS (C)	0.64
			BG182 - BM1 TS (C)	0.64
			BG183 - BM1 TS (C)	0.64
			BG184 - BM1 TS (C)	0.64
			BG185 - BM1 TS (C)	0.64
			BG186 - BM1 TS (C)	0.64
BC23	BGT Frequent (6.15) - gr5 (Configuratie C)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.64
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.64
			BG12 - Terreinbelasting links	0.64
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.64
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG30 - BM1 UDL-1	0.64
			BG31 - BM1 UDL-2	0.64
			BG32 - BM1 UDL-3	0.64
			BG33 - BM1 UDL-4	0.64
			BG34 - BM1 UDL-5	0.64
			BG35 - BM1 UDL-6	0.64
			BG36 - BM1 UDL-7	0.64
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	0.64
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	0.64
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	0.64
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	0.64
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	0.64
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	0.64
			BG303 - BM3 TS (C)	1.00
			BG304 - BM3 TS (C)	1.00
			BG305 - BM3 TS (C)	1.00
			BG306 - BM3 TS (C)	1.00
			BG307 - BM3 TS (C)	1.00
			BG308 - BM3 TS (C)	1.00
			BG309 - BM3 TS (C)	1.00
			BG310 - BM3 TS (C)	1.00
			BG311 - BM3 TS (C)	1.00
			BG312 - BM3 TS (C)	1.00
			BG313 - BM3 TS (C)	1.00
			BG314 - BM3 TS (C)	1.00
			BG315 - BM3 TS (C)	1.00
			BG316 - BM3 TS (C)	1.00
			BG317 - BM3 TS (C)	1.00
			BG318 - BM3 TS (C)	1.00
			BG319 - BM3 TS (C)	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG320 - BM3 TS (C)	1.00
			BG321 - BM3 TS (C)	1.00
			BG322 - BM3 TS (C)	1.00
			BG323 - BM3 TS (C)	1.00
			BG324 - BM3 TS (C)	1.00
			BG325 - BM3 TS (C)	1.00
			BG326 - BM3 TS (C)	1.00
			BG327 - BM3 TS (C)	1.00
			BG328 - BM3 TS (C)	1.00
			BG329 - BM3 TS (C)	1.00
			BG330 - BM3 TS (C)	1.00
			BG331 - BM3 TS (C)	1.00
BC24	BGT Frequent (6.15) - gr1a (Configuratie D)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG12 - Terreinbelasting links	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG46 - BM1 UDL-1 (D)	0.80
			BG47 - BM1 UDL-2 (D)	0.80
			BG80 - BM1 HOR X+ (D)	0.64
			BG81 - BM1 HOR X- (D)	0.64
			BG82 - BM1 HOR Y+ (D)	0.64
			BG83 - BM1 HOR Y- (D)	0.64
			BG187 - BM1 TS (D)	0.80
			BG188 - BM1 TS (D)	0.80
			BG189 - BM1 TS (D)	0.80
			BG190 - BM1 TS (D)	0.80
			BG191 - BM1 TS (D)	0.80
			BG192 - BM1 TS (D)	0.80
			BG193 - BM1 TS (D)	0.80
			BG194 - BM1 TS (D)	0.80
			BG195 - BM1 TS (D)	0.80
			BG196 - BM1 TS (D)	0.80
			BG197 - BM1 TS (D)	0.80
			BG198 - BM1 TS (D)	0.80
			BG199 - BM1 TS (D)	0.80
			BG200 - BM1 TS (D)	0.80
			BG201 - BM1 TS (D)	0.80
			BG202 - BM1 TS (D)	0.80
			BG203 - BM1 TS (D)	0.80
			BG204 - BM1 TS (D)	0.80
			BG205 - BM1 TS (D)	0.80
			BG206 - BM1 TS (D)	0.80
			BG207 - BM1 TS (D)	0.80
			BG208 - BM1 TS (D)	0.80
			BG209 - BM1 TS (D)	0.80
			BG210 - BM1 TS (D)	0.80
			BG211 - BM1 TS (D)	0.80
			BG212 - BM1 TS (D)	0.80
			BG213 - BM1 TS (D)	0.80
			BG214 - BM1 TS (D)	0.80
			BG215 - BM1 TS (D)	0.80
			BG216 - BM1 TS (D)	0.80
			BG217 - BM1 TS (D)	0.80
			BG218 - BM1 TS (D)	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG219 - BM1 TS (D)	0.80
			BG220 - BM1 TS (D)	0.80
			BG221 - BM1 TS (D)	0.80
			BG222 - BM1 TS (D)	0.80
			BG223 - BM1 TS (D)	0.80
			BG224 - BM1 TS (D)	0.80
			BG225 - BM1 TS (D)	0.80
			BG226 - BM1 TS (D)	0.80
			BG227 - BM1 TS (D)	0.80
			BG228 - BM1 TS (D)	0.80
			BG229 - BM1 TS (D)	0.80
			BG230 - BM1 TS (D)	0.80
			BG231 - BM1 TS (D)	0.80
			BG232 - BM1 TS (D)	0.80
			BG233 - BM1 TS (D)	0.80
			BG234 - BM1 TS (D)	0.80
			BG235 - BM1 TS (D)	0.80
			BG236 - BM1 TS (D)	0.80
			BG237 - BM1 TS (D)	0.80
			BG238 - BM1 TS (D)	0.80
			BG239 - BM1 TS (D)	0.80
			BG240 - BM1 TS (D)	0.80
			BG241 - BM1 TS (D)	0.80
			BG242 - BM1 TS (D)	0.80
			BG243 - BM1 TS (D)	0.80
			BG244 - BM1 TS (D)	0.80
BC25	BGT Frequent (6.15) - gr2 (Configuratie D)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.64
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.64
			BG12 - Terreinbelasting links	0.64
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.64
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG30 - BM1 UDL-1	0.64
			BG31 - BM1 UDL-2	0.64
			BG32 - BM1 UDL-3	0.64
			BG33 - BM1 UDL-4	0.64
			BG34 - BM1 UDL-5	0.64
			BG35 - BM1 UDL-6	0.64
			BG36 - BM1 UDL-7	0.64
			BG46 - BM1 UDL-1 (D)	0.64
			BG47 - BM1 UDL-2 (D)	0.64
			BG80 - BM1 HOR X+ (D)	0.80
			BG81 - BM1 HOR X- (D)	0.80
			BG82 - BM1 HOR Y+ (D)	0.80
			BG83 - BM1 HOR Y- (D)	0.80
			BG187 - BM1 TS (D)	0.64
			BG188 - BM1 TS (D)	0.64
			BG189 - BM1 TS (D)	0.64
			BG190 - BM1 TS (D)	0.64
			BG191 - BM1 TS (D)	0.64
			BG192 - BM1 TS (D)	0.64
			BG193 - BM1 TS (D)	0.64
			BG194 - BM1 TS (D)	0.64
			BG195 - BM1 TS (D)	0.64
			BG196 - BM1 TS (D)	0.64
			BG197 - BM1 TS (D)	0.64
			BG198 - BM1 TS (D)	0.64
			BG199 - BM1 TS (D)	0.64
			BG200 - BM1 TS (D)	0.64
			BG201 - BM1 TS (D)	0.64
			BG202 - BM1 TS (D)	0.64
			BG203 - BM1 TS (D)	0.64
			BG204 - BM1 TS (D)	0.64

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG205 - BM1 TS (D)	0.64
			BG206 - BM1 TS (D)	0.64
			BG207 - BM1 TS (D)	0.64
			BG208 - BM1 TS (D)	0.64
			BG209 - BM1 TS (D)	0.64
			BG210 - BM1 TS (D)	0.64
			BG211 - BM1 TS (D)	0.64
			BG212 - BM1 TS (D)	0.64
			BG213 - BM1 TS (D)	0.64
			BG214 - BM1 TS (D)	0.64
			BG215 - BM1 TS (D)	0.64
			BG216 - BM1 TS (D)	0.64
			BG217 - BM1 TS (D)	0.64
			BG218 - BM1 TS (D)	0.64
			BG219 - BM1 TS (D)	0.64
			BG220 - BM1 TS (D)	0.64
			BG221 - BM1 TS (D)	0.64
			BG222 - BM1 TS (D)	0.64
			BG223 - BM1 TS (D)	0.64
			BG224 - BM1 TS (D)	0.64
			BG225 - BM1 TS (D)	0.64
			BG226 - BM1 TS (D)	0.64
			BG227 - BM1 TS (D)	0.64
			BG228 - BM1 TS (D)	0.64
			BG229 - BM1 TS (D)	0.64
			BG230 - BM1 TS (D)	0.64
			BG231 - BM1 TS (D)	0.64
			BG232 - BM1 TS (D)	0.64
			BG233 - BM1 TS (D)	0.64
			BG234 - BM1 TS (D)	0.64
			BG235 - BM1 TS (D)	0.64
			BG236 - BM1 TS (D)	0.64
			BG237 - BM1 TS (D)	0.64
			BG238 - BM1 TS (D)	0.64
			BG239 - BM1 TS (D)	0.64
			BG240 - BM1 TS (D)	0.64
			BG241 - BM1 TS (D)	0.64
			BG242 - BM1 TS (D)	0.64
			BG243 - BM1 TS (D)	0.64
			BG244 - BM1 TS (D)	0.64
BC26	BGT Frequent (6.15) - gr5 (Configuratie D)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.64
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.64
			BG12 - Terreinbelasting links	0.64
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.64
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG30 - BM1 UDL-1	0.64
			BG31 - BM1 UDL-2	0.64
			BG32 - BM1 UDL-3	0.64
			BG33 - BM1 UDL-4	0.64
			BG34 - BM1 UDL-5	0.64
			BG35 - BM1 UDL-6	0.64
			BG36 - BM1 UDL-7	0.64
			BG46 - BM1 UDL-1 (D)	0.64
			BG47 - BM1 UDL-2 (D)	0.64
			BG80 - BM1 HOR X+ (D)	0.64
			BG81 - BM1 HOR X- (D)	0.64
			BG82 - BM1 HOR Y+ (D)	0.64
			BG83 - BM1 HOR Y- (D)	0.64
			BG332 - BM3 TS (D)	1.00
			BG333 - BM3 TS (D)	1.00
			BG334 - BM3 TS (D)	1.00
			BG335 - BM3 TS (D)	1.00
			BG336 - BM3 TS (D)	1.00
			BG337 - BM3 TS (D)	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG338 - BM3 TS (D)	1.00
			BG339 - BM3 TS (D)	1.00
			BG340 - BM3 TS (D)	1.00
			BG341 - BM3 TS (D)	1.00
			BG342 - BM3 TS (D)	1.00
			BG343 - BM3 TS (D)	1.00
			BG344 - BM3 TS (D)	1.00
			BG345 - BM3 TS (D)	1.00
			BG346 - BM3 TS (D)	1.00
			BG347 - BM3 TS (D)	1.00
			BG348 - BM3 TS (D)	1.00
			BG349 - BM3 TS (D)	1.00
			BG350 - BM3 TS (D)	1.00
			BG351 - BM3 TS (D)	1.00
			BG352 - BM3 TS (D)	1.00
			BG353 - BM3 TS (D)	1.00
			BG354 - BM3 TS (D)	1.00
			BG355 - BM3 TS (D)	1.00
			BG356 - BM3 TS (D)	1.00
			BG357 - BM3 TS (D)	1.00
			BG358 - BM3 TS (D)	1.00
			BG359 - BM3 TS (D)	1.00
			BG360 - BM3 TS (D)	1.00
			BG361 - BM3 TS (D)	1.00
			BG362 - BM3 TS (D)	1.00
			BG363 - BM3 TS (D)	1.00
			BG364 - BM3 TS (D)	1.00
			BG365 - BM3 TS (D)	1.00
			BG366 - BM3 TS (D)	1.00
			BG367 - BM3 TS (D)	1.00
			BG368 - BM3 TS (D)	1.00
			BG369 - BM3 TS (D)	1.00
			BG370 - BM3 TS (D)	1.00
			BG371 - BM3 TS (D)	1.00
			BG372 - BM3 TS (D)	1.00
			BG373 - BM3 TS (D)	1.00
			BG374 - BM3 TS (D)	1.00
			BG375 - BM3 TS (D)	1.00
			BG376 - BM3 TS (D)	1.00
			BG377 - BM3 TS (D)	1.00
			BG378 - BM3 TS (D)	1.00
			BG379 - BM3 TS (D)	1.00
			BG380 - BM3 TS (D)	1.00
			BG381 - BM3 TS (D)	1.00
			BG382 - BM3 TS (D)	1.00
			BG383 - BM3 TS (D)	1.00
			BG384 - BM3 TS (D)	1.00
			BG385 - BM3 TS (D)	1.00
			BG386 - BM3 TS (D)	1.00
			BG387 - BM3 TS (D)	1.00
			BG388 - BM3 TS (D)	1.00
			BG389 - BM3 TS (D)	1.00
BC27	BGT Quasi-blijvend (6.16) - gr1a+2 (Configuratie A)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.40
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.40
			BG12 - Terreinbelasting links	0.40
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.40
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.16
			BG26 - Inspectiepad-2	0.16
			BG30 - BM1 UDL-1	0.40
			BG31 - BM1 UDL-2	0.40
			BG32 - BM1 UDL-3	0.40
			BG33 - BM1 UDL-4	0.40
			BG34 - BM1 UDL-5	0.40

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG35 - BM1 UDL-6	0.40
			BG36 - BM1 UDL-7	0.40
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	0.40
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	0.40
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	0.40
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	0.40
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	0.40
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	0.40
			BG100 - BM1 TS (A)	0.40
			BG101 - BM1 TS (A)	0.40
			BG102 - BM1 TS (A)	0.40
			BG103 - BM1 TS (A)	0.40
			BG104 - BM1 TS (A)	0.40
			BG105 - BM1 TS (A)	0.40
			BG106 - BM1 TS (A)	0.40
			BG107 - BM1 TS (A)	0.40
			BG108 - BM1 TS (A)	0.40
			BG109 - BM1 TS (A)	0.40
			BG110 - BM1 TS (A)	0.40
			BG111 - BM1 TS (A)	0.40
			BG112 - BM1 TS (A)	0.40
			BG113 - BM1 TS (A)	0.40
			BG114 - BM1 TS (A)	0.40
			BG115 - BM1 TS (A)	0.40
			BG116 - BM1 TS (A)	0.40
			BG117 - BM1 TS (A)	0.40
			BG118 - BM1 TS (A)	0.40
			BG119 - BM1 TS (A)	0.40
			BG120 - BM1 TS (A)	0.40
			BG121 - BM1 TS (A)	0.40
			BG122 - BM1 TS (A)	0.40
			BG123 - BM1 TS (A)	0.40
			BG124 - BM1 TS (A)	0.40
			BG125 - BM1 TS (A)	0.40
			BG126 - BM1 TS (A)	0.40
			BG127 - BM1 TS (A)	0.40
			BG128 - BM1 TS (A)	0.40
BC28	BGT Quasi-blijvend (6.16) - gr1a+2 (Configuratie B)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.40
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.40
			BG12 - Terreinbelasting links	0.40
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.40
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.16
			BG26 - Inspectiepad-2	0.16
			BG30 - BM1 UDL-1	0.40
			BG31 - BM1 UDL-2	0.40
			BG32 - BM1 UDL-3	0.40
			BG33 - BM1 UDL-4	0.40
			BG34 - BM1 UDL-5	0.40
			BG35 - BM1 UDL-6	0.40
			BG36 - BM1 UDL-7	0.40
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	0.40
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	0.40
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	0.40
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	0.40
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	0.40
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	0.40
			BG129 - BM1 TS (B)	0.40
			BG130 - BM1 TS (B)	0.40
			BG131 - BM1 TS (B)	0.40
			BG132 - BM1 TS (B)	0.40
			BG133 - BM1 TS (B)	0.40
			BG134 - BM1 TS (B)	0.40
			BG135 - BM1 TS (B)	0.40

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG136 - BM1 TS (B)	0.40
			BG137 - BM1 TS (B)	0.40
			BG138 - BM1 TS (B)	0.40
			BG139 - BM1 TS (B)	0.40
			BG140 - BM1 TS (B)	0.40
			BG141 - BM1 TS (B)	0.40
			BG142 - BM1 TS (B)	0.40
			BG143 - BM1 TS (B)	0.40
			BG144 - BM1 TS (B)	0.40
			BG145 - BM1 TS (B)	0.40
			BG146 - BM1 TS (B)	0.40
			BG147 - BM1 TS (B)	0.40
			BG148 - BM1 TS (B)	0.40
			BG149 - BM1 TS (B)	0.40
			BG150 - BM1 TS (B)	0.40
			BG151 - BM1 TS (B)	0.40
			BG152 - BM1 TS (B)	0.40
			BG153 - BM1 TS (B)	0.40
			BG154 - BM1 TS (B)	0.40
			BG155 - BM1 TS (B)	0.40
			BG156 - BM1 TS (B)	0.40
			BG157 - BM1 TS (B)	0.40
BC29	BGT Quasi-blijvend (6.16) - gr1a+2 (Configuratie C)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.40
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.40
			BG12 - Terreinbelasting links	0.40
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.40
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.16
			BG26 - Inspectiepad-2	0.16
			BG30 - BM1 UDL-1	0.40
			BG31 - BM1 UDL-2	0.40
			BG32 - BM1 UDL-3	0.40
			BG33 - BM1 UDL-4	0.40
			BG34 - BM1 UDL-5	0.40
			BG35 - BM1 UDL-6	0.40
			BG36 - BM1 UDL-7	0.40
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	0.40
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	0.40
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	0.40
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	0.40
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	0.40
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	0.40
			BG158 - BM1 TS (C)	0.40
			BG159 - BM1 TS (C)	0.40
			BG160 - BM1 TS (C)	0.40
			BG161 - BM1 TS (C)	0.40
			BG162 - BM1 TS (C)	0.40
			BG163 - BM1 TS (C)	0.40
			BG164 - BM1 TS (C)	0.40
			BG165 - BM1 TS (C)	0.40
			BG166 - BM1 TS (C)	0.40
			BG167 - BM1 TS (C)	0.40
			BG168 - BM1 TS (C)	0.40
			BG169 - BM1 TS (C)	0.40
			BG170 - BM1 TS (C)	0.40
			BG171 - BM1 TS (C)	0.40
			BG172 - BM1 TS (C)	0.40
			BG173 - BM1 TS (C)	0.40
			BG174 - BM1 TS (C)	0.40
			BG175 - BM1 TS (C)	0.40
			BG176 - BM1 TS (C)	0.40
			BG177 - BM1 TS (C)	0.40
			BG178 - BM1 TS (C)	0.40
			BG179 - BM1 TS (C)	0.40

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG180 - BM1 TS (C)	0.40
			BG181 - BM1 TS (C)	0.40
			BG182 - BM1 TS (C)	0.40
			BG183 - BM1 TS (C)	0.40
			BG184 - BM1 TS (C)	0.40
			BG185 - BM1 TS (C)	0.40
			BG186 - BM1 TS (C)	0.40
BC30	BGT Quasi-blijvend (6.16) - gr1a+2 (Configuratie D)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.40
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.40
			BG12 - Terreinbelasting links	0.40
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.40
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.16
			BG26 - Inspectiepad-2	0.16
			BG30 - BM1 UDL-1	0.40
			BG31 - BM1 UDL-2	0.40
			BG32 - BM1 UDL-3	0.40
			BG33 - BM1 UDL-4	0.40
			BG34 - BM1 UDL-5	0.40
			BG35 - BM1 UDL-6	0.40
			BG36 - BM1 UDL-7	0.40
			BG46 - BM1 UDL-1 (D)	0.40
			BG47 - BM1 UDL-2 (D)	0.40
			BG80 - BM1 HOR X+ (D)	0.40
			BG81 - BM1 HOR X- (D)	0.40
			BG82 - BM1 HOR Y+ (D)	0.40
			BG83 - BM1 HOR Y- (D)	0.40
			BG187 - BM1 TS (D)	0.40
			BG188 - BM1 TS (D)	0.40
			BG189 - BM1 TS (D)	0.40
			BG190 - BM1 TS (D)	0.40
			BG191 - BM1 TS (D)	0.40
			BG192 - BM1 TS (D)	0.40
			BG193 - BM1 TS (D)	0.40
			BG194 - BM1 TS (D)	0.40
			BG195 - BM1 TS (D)	0.40
			BG196 - BM1 TS (D)	0.40
			BG197 - BM1 TS (D)	0.40
			BG198 - BM1 TS (D)	0.40
			BG199 - BM1 TS (D)	0.40
			BG200 - BM1 TS (D)	0.40
			BG201 - BM1 TS (D)	0.40
			BG202 - BM1 TS (D)	0.40
			BG203 - BM1 TS (D)	0.40
			BG204 - BM1 TS (D)	0.40
			BG205 - BM1 TS (D)	0.40
			BG206 - BM1 TS (D)	0.40
			BG207 - BM1 TS (D)	0.40
			BG208 - BM1 TS (D)	0.40
			BG209 - BM1 TS (D)	0.40
			BG210 - BM1 TS (D)	0.40
			BG211 - BM1 TS (D)	0.40
			BG212 - BM1 TS (D)	0.40
			BG213 - BM1 TS (D)	0.40
			BG214 - BM1 TS (D)	0.40
			BG215 - BM1 TS (D)	0.40
			BG216 - BM1 TS (D)	0.40
			BG217 - BM1 TS (D)	0.40
			BG218 - BM1 TS (D)	0.40
			BG219 - BM1 TS (D)	0.40
			BG220 - BM1 TS (D)	0.40
			BG221 - BM1 TS (D)	0.40
			BG222 - BM1 TS (D)	0.40
			BG223 - BM1 TS (D)	0.40

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG224 - BM1 TS (D)	0.40
			BG225 - BM1 TS (D)	0.40
			BG226 - BM1 TS (D)	0.40
			BG227 - BM1 TS (D)	0.40
			BG228 - BM1 TS (D)	0.40
			BG229 - BM1 TS (D)	0.40
			BG230 - BM1 TS (D)	0.40
			BG231 - BM1 TS (D)	0.40
			BG232 - BM1 TS (D)	0.40
			BG233 - BM1 TS (D)	0.40
			BG234 - BM1 TS (D)	0.40
			BG235 - BM1 TS (D)	0.40
			BG236 - BM1 TS (D)	0.40
			BG237 - BM1 TS (D)	0.40
			BG238 - BM1 TS (D)	0.40
			BG239 - BM1 TS (D)	0.40
			BG240 - BM1 TS (D)	0.40
			BG241 - BM1 TS (D)	0.40
			BG242 - BM1 TS (D)	0.40
			BG243 - BM1 TS (D)	0.40
			BG244 - BM1 TS (D)	0.40
BC31	UGT Fundamenteel (6.10a) - gr1a (Configuratie A)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.40
			BG2 - Gronddekking	1.40
			BG3 - Asfalt	1.40
			BG4 - Wegmeubilair	1.40
			BG5 - Gronddruk rechts	1.40
			BG6 - Gronddruk voor	1.40
			BG7 - Gronddruk links	1.40
			BG8 - Gronddruk achter	1.40
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG12 - Terreinbelasting links	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.40
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.40
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.40
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.40
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.40
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.40
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.40
			BG21 - Krimp dak schacht	1.40
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.40
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.40
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.40
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	1.20
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	1.20
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	0.96
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	0.96
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	0.96
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	0.96
			BG100 - BM1 TS (A)	1.20
			BG101 - BM1 TS (A)	1.20
			BG102 - BM1 TS (A)	1.20
			BG103 - BM1 TS (A)	1.20
			BG104 - BM1 TS (A)	1.20
			BG105 - BM1 TS (A)	1.20
			BG106 - BM1 TS (A)	1.20
			BG107 - BM1 TS (A)	1.20
			BG108 - BM1 TS (A)	1.20
			BG109 - BM1 TS (A)	1.20
			BG110 - BM1 TS (A)	1.20
			BG111 - BM1 TS (A)	1.20
			BG112 - BM1 TS (A)	1.20
			BG113 - BM1 TS (A)	1.20
			BG114 - BM1 TS (A)	1.20
			BG115 - BM1 TS (A)	1.20
			BG116 - BM1 TS (A)	1.20
			BG117 - BM1 TS (A)	1.20
			BG118 - BM1 TS (A)	1.20
			BG119 - BM1 TS (A)	1.20
			BG120 - BM1 TS (A)	1.20
			BG121 - BM1 TS (A)	1.20
			BG122 - BM1 TS (A)	1.20

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG123 - BM1 TS (A)	1.20
			BG124 - BM1 TS (A)	1.20
			BG125 - BM1 TS (A)	1.20
			BG126 - BM1 TS (A)	1.20
			BG127 - BM1 TS (A)	1.20
			BG128 - BM1 TS (A)	1.20
BC32	UGT Fundamenteel (6.10a) - gr2 (Configuratie A)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.40
			BG2 - Gronddekking	1.40
			BG3 - Asfalt	1.40
			BG4 - Wegmeubilair	1.40
			BG5 - Gronddruk rechts	1.40
			BG6 - Gronddruk voor	1.40
			BG7 - Gronddruk links	1.40
			BG8 - Gronddruk achter	1.40
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.96
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.96
			BG12 - Terreinbelasting links	0.96
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.96
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.40
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.40
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.40
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.40
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.40
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.40
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.40
			BG21 - Krimp dak schacht	1.40
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.40
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.40
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.40
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	0.96
			BG31 - BM1 UDL-2	0.96
			BG32 - BM1 UDL-3	0.96
			BG33 - BM1 UDL-4	0.96
			BG34 - BM1 UDL-5	0.96
			BG35 - BM1 UDL-6	0.96
			BG36 - BM1 UDL-7	0.96
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	0.96
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	0.96
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	1.20
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	1.20
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	1.20
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	1.20
			BG100 - BM1 TS (A)	0.96
			BG101 - BM1 TS (A)	0.96
			BG102 - BM1 TS (A)	0.96
			BG103 - BM1 TS (A)	0.96
			BG104 - BM1 TS (A)	0.96
			BG105 - BM1 TS (A)	0.96
			BG106 - BM1 TS (A)	0.96
			BG107 - BM1 TS (A)	0.96
			BG108 - BM1 TS (A)	0.96
			BG109 - BM1 TS (A)	0.96
			BG110 - BM1 TS (A)	0.96
			BG111 - BM1 TS (A)	0.96
			BG112 - BM1 TS (A)	0.96
			BG113 - BM1 TS (A)	0.96
			BG114 - BM1 TS (A)	0.96
			BG115 - BM1 TS (A)	0.96
			BG116 - BM1 TS (A)	0.96
			BG117 - BM1 TS (A)	0.96
			BG118 - BM1 TS (A)	0.96
			BG119 - BM1 TS (A)	0.96
			BG120 - BM1 TS (A)	0.96
			BG121 - BM1 TS (A)	0.96
			BG122 - BM1 TS (A)	0.96
			BG123 - BM1 TS (A)	0.96
			BG124 - BM1 TS (A)	0.96
			BG125 - BM1 TS (A)	0.96
			BG126 - BM1 TS (A)	0.96
			BG127 - BM1 TS (A)	0.96
			BG128 - BM1 TS (A)	0.96
BC33	UGT Fundamenteel (6.10a) - gr1a (Configuratie B)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.40
			BG2 - Gronddekking	1.40
			BG3 - Asfalt	1.40
			BG4 - Wegmeubilair	1.40
			BG5 - Gronddruk rechts	1.40
			BG6 - Gronddruk voor	1.40
			BG7 - Gronddruk links	1.40
			BG8 - Gronddruk achter	1.40

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG12 - Terreinbelasting links	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.40
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.40
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.40
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.40
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.40
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.40
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.40
			BG21 - Krimp dak schacht	1.40
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.40
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.40
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.40
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	1.20
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	1.20
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	0.96
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	0.96
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	0.96
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	0.96
			BG129 - BM1 TS (B)	1.20
			BG130 - BM1 TS (B)	1.20
			BG131 - BM1 TS (B)	1.20
			BG132 - BM1 TS (B)	1.20
			BG133 - BM1 TS (B)	1.20
			BG134 - BM1 TS (B)	1.20
			BG135 - BM1 TS (B)	1.20
			BG136 - BM1 TS (B)	1.20
			BG137 - BM1 TS (B)	1.20
			BG138 - BM1 TS (B)	1.20
			BG139 - BM1 TS (B)	1.20
			BG140 - BM1 TS (B)	1.20
			BG141 - BM1 TS (B)	1.20
			BG142 - BM1 TS (B)	1.20
			BG143 - BM1 TS (B)	1.20
			BG144 - BM1 TS (B)	1.20
			BG145 - BM1 TS (B)	1.20
			BG146 - BM1 TS (B)	1.20
			BG147 - BM1 TS (B)	1.20
			BG148 - BM1 TS (B)	1.20
			BG149 - BM1 TS (B)	1.20
			BG150 - BM1 TS (B)	1.20
			BG151 - BM1 TS (B)	1.20
			BG152 - BM1 TS (B)	1.20
			BG153 - BM1 TS (B)	1.20
			BG154 - BM1 TS (B)	1.20
			BG155 - BM1 TS (B)	1.20
			BG156 - BM1 TS (B)	1.20
			BG157 - BM1 TS (B)	1.20
BC34	UGT Fundamenteel (6.10a) - gr2 (Configuratie B)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.40
			BG2 - Gronddekking	1.40
			BG3 - Asfalt	1.40
			BG4 - Wegmeubilair	1.40
			BG5 - Gronddruk rechts	1.40
			BG6 - Gronddruk voor	1.40
			BG7 - Gronddruk links	1.40
			BG8 - Gronddruk achter	1.40
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.96
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.96
			BG12 - Terreinbelasting links	0.96
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.96
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.40
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.40
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.40
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.40
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.40
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.40
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.40
			BG21 - Krimp dak schacht	1.40
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.40

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.40
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.40
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	0.96
			BG31 - BM1 UDL-2	0.96
			BG32 - BM1 UDL-3	0.96
			BG33 - BM1 UDL-4	0.96
			BG34 - BM1 UDL-5	0.96
			BG35 - BM1 UDL-6	0.96
			BG36 - BM1 UDL-7	0.96
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	0.96
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	0.96
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	1.20
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	1.20
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	1.20
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	1.20
			BG129 - BM1 TS (B)	0.96
			BG130 - BM1 TS (B)	0.96
			BG131 - BM1 TS (B)	0.96
			BG132 - BM1 TS (B)	0.96
			BG133 - BM1 TS (B)	0.96
			BG134 - BM1 TS (B)	0.96
			BG135 - BM1 TS (B)	0.96
			BG136 - BM1 TS (B)	0.96
			BG137 - BM1 TS (B)	0.96
			BG138 - BM1 TS (B)	0.96
			BG139 - BM1 TS (B)	0.96
			BG140 - BM1 TS (B)	0.96
			BG141 - BM1 TS (B)	0.96
			BG142 - BM1 TS (B)	0.96
			BG143 - BM1 TS (B)	0.96
			BG144 - BM1 TS (B)	0.96
			BG145 - BM1 TS (B)	0.96
			BG146 - BM1 TS (B)	0.96
			BG147 - BM1 TS (B)	0.96
			BG148 - BM1 TS (B)	0.96
			BG149 - BM1 TS (B)	0.96
			BG150 - BM1 TS (B)	0.96
			BG151 - BM1 TS (B)	0.96
			BG152 - BM1 TS (B)	0.96
			BG153 - BM1 TS (B)	0.96
			BG154 - BM1 TS (B)	0.96
			BG155 - BM1 TS (B)	0.96
			BG156 - BM1 TS (B)	0.96
			BG157 - BM1 TS (B)	0.96
BC35	UGT Fundamenteel (6.10a) - gr1a (Configuratie C)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.40
			BG2 - Gronddekking	1.40
			BG3 - Asfalt	1.40
			BG4 - Wegmeubilair	1.40
			BG5 - Gronddruk rechts	1.40
			BG6 - Gronddruk voor	1.40
			BG7 - Gronddruk links	1.40
			BG8 - Gronddruk achter	1.40
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG12 - Terreinbelasting links	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.40
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.40
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.40
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.40
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.40
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.40
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.40
			BG21 - Krimp dak schacht	1.40
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.40
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.40
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.40
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	1.20
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	1.20
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	0.96
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	0.96

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	0.96
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	0.96
			BG158 - BM1 TS (C)	1.20
			BG159 - BM1 TS (C)	1.20
			BG160 - BM1 TS (C)	1.20
			BG161 - BM1 TS (C)	1.20
			BG162 - BM1 TS (C)	1.20
			BG163 - BM1 TS (C)	1.20
			BG164 - BM1 TS (C)	1.20
			BG165 - BM1 TS (C)	1.20
			BG166 - BM1 TS (C)	1.20
			BG167 - BM1 TS (C)	1.20
			BG168 - BM1 TS (C)	1.20
			BG169 - BM1 TS (C)	1.20
			BG170 - BM1 TS (C)	1.20
			BG171 - BM1 TS (C)	1.20
			BG172 - BM1 TS (C)	1.20
			BG173 - BM1 TS (C)	1.20
			BG174 - BM1 TS (C)	1.20
			BG175 - BM1 TS (C)	1.20
			BG176 - BM1 TS (C)	1.20
			BG177 - BM1 TS (C)	1.20
			BG178 - BM1 TS (C)	1.20
			BG179 - BM1 TS (C)	1.20
			BG180 - BM1 TS (C)	1.20
			BG181 - BM1 TS (C)	1.20
			BG182 - BM1 TS (C)	1.20
			BG183 - BM1 TS (C)	1.20
			BG184 - BM1 TS (C)	1.20
			BG185 - BM1 TS (C)	1.20
			BG186 - BM1 TS (C)	1.20
			BG217 - BM1 TS (D)	0.80
			BG218 - BM1 TS (D)	0.80
			BG219 - BM1 TS (D)	0.80
			BG220 - BM1 TS (D)	0.80
			BG221 - BM1 TS (D)	0.80
			BG222 - BM1 TS (D)	0.80
			BG223 - BM1 TS (D)	0.80
			BG224 - BM1 TS (D)	0.80
			BG225 - BM1 TS (D)	0.80
			BG226 - BM1 TS (D)	0.80
			BG227 - BM1 TS (D)	0.80
			BG228 - BM1 TS (D)	0.80
			BG229 - BM1 TS (D)	0.80
			BG230 - BM1 TS (D)	0.80
			BG231 - BM1 TS (D)	0.80
			BG232 - BM1 TS (D)	0.80
			BG233 - BM1 TS (D)	0.80
			BG234 - BM1 TS (D)	0.80
			BG235 - BM1 TS (D)	0.80
			BG236 - BM1 TS (D)	0.80
			BG237 - BM1 TS (D)	0.80
			BG238 - BM1 TS (D)	0.80
			BG239 - BM1 TS (D)	0.80
			BG240 - BM1 TS (D)	0.80
			BG241 - BM1 TS (D)	0.80
			BG242 - BM1 TS (D)	0.80
			BG243 - BM1 TS (D)	0.80
			BG244 - BM1 TS (D)	0.80
			BG271 - BM3 TS (A)	0.80
			BG272 - BM3 TS (A)	0.80
			BG273 - BM3 TS (A)	0.80
			BG274 - BM3 TS (B)	0.80
BC36	UGT Fundamenteel (6.10a) - gr2 (Configuratie C)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.40
			BG2 - Gronddekking	1.40
			BG3 - Asfalt	1.40
			BG4 - Wegmeubilair	1.40
			BG5 - Gronddruk rechts	1.40
			BG6 - Gronddruk voor	1.40
			BG7 - Gronddruk links	1.40
			BG8 - Gronddruk achter	1.40
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.96
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.96
			BG12 - Terreinbelasting links	0.96
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.96
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.40
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.40
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.40
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.40
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.40
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.40
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.40

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG21 - Krimp dak schacht	1.40
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.40
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.40
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.40
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	0.96
			BG31 - BM1 UDL-2	0.96
			BG32 - BM1 UDL-3	0.96
			BG33 - BM1 UDL-4	0.96
			BG34 - BM1 UDL-5	0.96
			BG35 - BM1 UDL-6	0.96
			BG36 - BM1 UDL-7	0.96
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	0.96
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	0.96
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	1.20
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	1.20
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	1.20
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	1.20
			BG158 - BM1 TS (C)	0.96
			BG159 - BM1 TS (C)	0.96
			BG160 - BM1 TS (C)	0.96
			BG161 - BM1 TS (C)	0.96
			BG162 - BM1 TS (C)	0.96
			BG163 - BM1 TS (C)	0.96
			BG164 - BM1 TS (C)	0.96
			BG165 - BM1 TS (C)	0.96
			BG166 - BM1 TS (C)	0.96
			BG167 - BM1 TS (C)	0.96
			BG168 - BM1 TS (C)	0.96
			BG169 - BM1 TS (C)	0.96
			BG170 - BM1 TS (C)	0.96
			BG171 - BM1 TS (C)	0.96
			BG172 - BM1 TS (C)	0.96
			BG173 - BM1 TS (C)	0.96
			BG174 - BM1 TS (C)	0.96
			BG175 - BM1 TS (C)	0.96
			BG176 - BM1 TS (C)	0.96
			BG177 - BM1 TS (C)	0.96
			BG178 - BM1 TS (C)	0.96
			BG179 - BM1 TS (C)	0.96
			BG180 - BM1 TS (C)	0.96
			BG181 - BM1 TS (C)	0.96
			BG182 - BM1 TS (C)	0.96
			BG183 - BM1 TS (C)	0.96
			BG184 - BM1 TS (C)	0.96
			BG185 - BM1 TS (C)	0.96
			BG186 - BM1 TS (C)	0.96
			BG219 - BM1 TS (D)	0.64
			BG220 - BM1 TS (D)	0.64
			BG221 - BM1 TS (D)	0.64
			BG222 - BM1 TS (D)	0.64
			BG223 - BM1 TS (D)	0.64
			BG224 - BM1 TS (D)	0.64
			BG225 - BM1 TS (D)	0.64
			BG226 - BM1 TS (D)	0.64
			BG227 - BM1 TS (D)	0.64
			BG228 - BM1 TS (D)	0.64
			BG229 - BM1 TS (D)	0.64
			BG230 - BM1 TS (D)	0.64
			BG231 - BM1 TS (D)	0.64
			BG232 - BM1 TS (D)	0.64
			BG233 - BM1 TS (D)	0.64
			BG234 - BM1 TS (D)	0.64
			BG235 - BM1 TS (D)	0.64
			BG236 - BM1 TS (D)	0.64
			BG237 - BM1 TS (D)	0.64
			BG238 - BM1 TS (D)	0.64
			BG239 - BM1 TS (D)	0.64
			BG240 - BM1 TS (D)	0.64
			BG241 - BM1 TS (D)	0.64
			BG242 - BM1 TS (D)	0.64
			BG243 - BM1 TS (D)	0.64
			BG244 - BM1 TS (D)	0.64
			BG271 - BM3 TS (A)	0.64
			BG272 - BM3 TS (A)	0.64
			BG273 - BM3 TS (A)	0.64
			BG274 - BM3 TS (B)	0.64
BC37	UGT Fundamenteel (6.10a) - gr1a (Configuratie D)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.40
			BG2 - Gronddekking	1.40
			BG3 - Asfalt	1.40
			BG4 - Wegmeubilair	1.40
			BG5 - Gronddruk rechts	1.40
			BG6 - Gronddruk voor	1.40

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG7 - Gronddruk links	1.40
			BG8 - Gronddruk achter	1.40
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG12 - Terreinbelasting links	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.40
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.40
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.40
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.40
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.40
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.40
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.40
			BG21 - Krimp dak schacht	1.40
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.40
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.40
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.40
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG46 - BM1 UDL-1 (D)	1.20
			BG47 - BM1 UDL-2 (D)	1.20
			BG80 - BM1 HOR X+ (D)	0.96
			BG81 - BM1 HOR X- (D)	0.96
			BG82 - BM1 HOR Y+ (D)	0.96
			BG83 - BM1 HOR Y- (D)	0.96
			BG187 - BM1 TS (D)	1.20
			BG188 - BM1 TS (D)	1.20
			BG189 - BM1 TS (D)	1.20
			BG190 - BM1 TS (D)	1.20
			BG191 - BM1 TS (D)	1.20
			BG192 - BM1 TS (D)	1.20
			BG193 - BM1 TS (D)	1.20
			BG194 - BM1 TS (D)	1.20
			BG195 - BM1 TS (D)	1.20
			BG196 - BM1 TS (D)	1.20
			BG197 - BM1 TS (D)	1.20
			BG198 - BM1 TS (D)	1.20
			BG199 - BM1 TS (D)	1.20
			BG200 - BM1 TS (D)	1.20
			BG201 - BM1 TS (D)	1.20
			BG202 - BM1 TS (D)	1.20
			BG203 - BM1 TS (D)	1.20
			BG204 - BM1 TS (D)	1.20
			BG205 - BM1 TS (D)	1.20
			BG206 - BM1 TS (D)	1.20
			BG207 - BM1 TS (D)	1.20
			BG208 - BM1 TS (D)	1.20
			BG209 - BM1 TS (D)	1.20
			BG210 - BM1 TS (D)	1.20
			BG211 - BM1 TS (D)	1.20
			BG212 - BM1 TS (D)	1.20
			BG213 - BM1 TS (D)	1.20
			BG214 - BM1 TS (D)	1.20
			BG215 - BM1 TS (D)	1.20
			BG216 - BM1 TS (D)	1.20
			BG217 - BM1 TS (D)	1.20
			BG218 - BM1 TS (D)	1.20
			BG219 - BM1 TS (D)	1.20
			BG220 - BM1 TS (D)	1.20
			BG221 - BM1 TS (D)	1.20
			BG222 - BM1 TS (D)	1.20
			BG223 - BM1 TS (D)	1.20
			BG224 - BM1 TS (D)	1.20
			BG225 - BM1 TS (D)	1.20
			BG226 - BM1 TS (D)	1.20
			BG227 - BM1 TS (D)	1.20
			BG228 - BM1 TS (D)	1.20
			BG229 - BM1 TS (D)	1.20
			BG230 - BM1 TS (D)	1.20
			BG231 - BM1 TS (D)	1.20
			BG232 - BM1 TS (D)	1.20
			BG233 - BM1 TS (D)	1.20
			BG234 - BM1 TS (D)	1.20
			BG235 - BM1 TS (D)	1.20
			BG236 - BM1 TS (D)	1.20
			BG237 - BM1 TS (D)	1.20

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG238 - BM1 TS (D)	1.20
			BG239 - BM1 TS (D)	1.20
			BG240 - BM1 TS (D)	1.20
			BG241 - BM1 TS (D)	1.20
			BG242 - BM1 TS (D)	1.20
			BG243 - BM1 TS (D)	1.20
			BG244 - BM1 TS (D)	1.20
BC38	UGT Fundamenteel (6.10a) - gr2 (Configuratie D)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.40
			BG2 - Gronddekking	1.40
			BG3 - Asfalt	1.40
			BG4 - Wegmeubilair	1.40
			BG5 - Gronddruk rechts	1.40
			BG6 - Gronddruk voor	1.40
			BG7 - Gronddruk links	1.40
			BG8 - Gronddruk achter	1.40
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.96
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.96
			BG12 - Terreinbelasting links	0.96
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.96
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.40
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.40
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.40
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.40
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.40
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.40
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.40
			BG21 - Krimp dak schacht	1.40
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.40
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.40
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.40
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	0.96
			BG31 - BM1 UDL-2	0.96
			BG32 - BM1 UDL-3	0.96
			BG33 - BM1 UDL-4	0.96
			BG34 - BM1 UDL-5	0.96
			BG35 - BM1 UDL-6	0.96
			BG36 - BM1 UDL-7	0.96
			BG46 - BM1 UDL-1 (D)	0.96
			BG47 - BM1 UDL-2 (D)	0.96
			BG80 - BM1 HOR X+ (D)	1.20
			BG81 - BM1 HOR X- (D)	1.20
			BG82 - BM1 HOR Y+ (D)	1.20
			BG83 - BM1 HOR Y- (D)	1.20
			BG187 - BM1 TS (D)	0.96
			BG188 - BM1 TS (D)	0.96
			BG189 - BM1 TS (D)	0.96
			BG190 - BM1 TS (D)	0.96
			BG191 - BM1 TS (D)	0.96
			BG192 - BM1 TS (D)	0.96
			BG193 - BM1 TS (D)	0.96
			BG194 - BM1 TS (D)	0.96
			BG195 - BM1 TS (D)	0.96
			BG196 - BM1 TS (D)	0.96
			BG197 - BM1 TS (D)	0.96
			BG198 - BM1 TS (D)	0.96
			BG199 - BM1 TS (D)	0.96
			BG200 - BM1 TS (D)	0.96
			BG201 - BM1 TS (D)	0.96
			BG202 - BM1 TS (D)	0.96
			BG203 - BM1 TS (D)	0.96
			BG204 - BM1 TS (D)	0.96
			BG205 - BM1 TS (D)	0.96
			BG206 - BM1 TS (D)	0.96
			BG207 - BM1 TS (D)	0.96
			BG208 - BM1 TS (D)	0.96
			BG209 - BM1 TS (D)	0.96
			BG210 - BM1 TS (D)	0.96
			BG211 - BM1 TS (D)	0.96
			BG212 - BM1 TS (D)	0.96
			BG213 - BM1 TS (D)	0.96
			BG214 - BM1 TS (D)	0.96
			BG215 - BM1 TS (D)	0.96
			BG216 - BM1 TS (D)	0.96
			BG217 - BM1 TS (D)	0.96
			BG218 - BM1 TS (D)	0.96
			BG219 - BM1 TS (D)	0.96
			BG220 - BM1 TS (D)	0.96
			BG221 - BM1 TS (D)	0.96
			BG222 - BM1 TS (D)	0.96
			BG223 - BM1 TS (D)	0.96

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG224 - BM1 TS (D)	0.96
			BG225 - BM1 TS (D)	0.96
			BG226 - BM1 TS (D)	0.96
			BG227 - BM1 TS (D)	0.96
			BG228 - BM1 TS (D)	0.96
			BG229 - BM1 TS (D)	0.96
			BG230 - BM1 TS (D)	0.96
			BG231 - BM1 TS (D)	0.96
			BG232 - BM1 TS (D)	0.96
			BG233 - BM1 TS (D)	0.96
			BG234 - BM1 TS (D)	0.96
			BG235 - BM1 TS (D)	0.96
			BG236 - BM1 TS (D)	0.96
			BG237 - BM1 TS (D)	0.96
			BG238 - BM1 TS (D)	0.96
			BG239 - BM1 TS (D)	0.96
			BG240 - BM1 TS (D)	0.96
			BG241 - BM1 TS (D)	0.96
			BG242 - BM1 TS (D)	0.96
			BG243 - BM1 TS (D)	0.96
			BG244 - BM1 TS (D)	0.96
			BG272 - BM3 TS (A)	0.40
			BG273 - BM3 TS (A)	0.40
			BG274 - BM3 TS (B)	0.40
BC39	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr1a (Configuratie A)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Gronddekking	1.25
			BG3 - Asfalt	1.25
			BG4 - Wegmeubilair	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG7 - Gronddruk links	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.50
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.50
			BG12 - Terreinbelasting links	1.50
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.50
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.25
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.25
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.25
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.25
			BG21 - Krimp dak schacht	1.25
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.25
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.25
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.25
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.50
			BG31 - BM1 UDL-2	1.50
			BG32 - BM1 UDL-3	1.50
			BG33 - BM1 UDL-4	1.50
			BG34 - BM1 UDL-5	1.50
			BG35 - BM1 UDL-6	1.50
			BG36 - BM1 UDL-7	1.50
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	1.50
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	1.50
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	1.20
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	1.20
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	1.20
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	1.20
			BG100 - BM1 TS (A)	1.50
			BG101 - BM1 TS (A)	1.50
			BG102 - BM1 TS (A)	1.50
			BG103 - BM1 TS (A)	1.50
			BG104 - BM1 TS (A)	1.50
			BG105 - BM1 TS (A)	1.50
			BG106 - BM1 TS (A)	1.50
			BG107 - BM1 TS (A)	1.50
			BG108 - BM1 TS (A)	1.50
			BG109 - BM1 TS (A)	1.50
			BG110 - BM1 TS (A)	1.50
			BG111 - BM1 TS (A)	1.50
			BG112 - BM1 TS (A)	1.50
			BG113 - BM1 TS (A)	1.50
			BG114 - BM1 TS (A)	1.50
			BG115 - BM1 TS (A)	1.50
			BG116 - BM1 TS (A)	1.50
			BG117 - BM1 TS (A)	1.50
			BG118 - BM1 TS (A)	1.50
			BG119 - BM1 TS (A)	1.50

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG120 - BM1 TS (A)	1.50
			BG121 - BM1 TS (A)	1.50
			BG122 - BM1 TS (A)	1.50
			BG123 - BM1 TS (A)	1.50
			BG124 - BM1 TS (A)	1.50
			BG125 - BM1 TS (A)	1.50
			BG126 - BM1 TS (A)	1.50
			BG127 - BM1 TS (A)	1.50
			BG128 - BM1 TS (A)	1.50
BC40	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr2 (Configuratie A)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Gronddekking	1.25
			BG3 - Asfalt	1.25
			BG4 - Wegmeubilair	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG7 - Gronddruk links	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG12 - Terreinbelasting links	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.25
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.25
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.25
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.25
			BG21 - Krimp dak schacht	1.25
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.25
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.25
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.25
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	1.20
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	1.20
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	1.50
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	1.50
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	1.50
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	1.50
			BG100 - BM1 TS (A)	1.20
			BG101 - BM1 TS (A)	1.20
			BG102 - BM1 TS (A)	1.20
			BG103 - BM1 TS (A)	1.20
			BG104 - BM1 TS (A)	1.20
			BG105 - BM1 TS (A)	1.20
			BG106 - BM1 TS (A)	1.20
			BG107 - BM1 TS (A)	1.20
			BG108 - BM1 TS (A)	1.20
			BG109 - BM1 TS (A)	1.20
			BG110 - BM1 TS (A)	1.20
			BG111 - BM1 TS (A)	1.20
			BG112 - BM1 TS (A)	1.20
			BG113 - BM1 TS (A)	1.20
			BG114 - BM1 TS (A)	1.20
			BG115 - BM1 TS (A)	1.20
			BG116 - BM1 TS (A)	1.20
			BG117 - BM1 TS (A)	1.20
			BG118 - BM1 TS (A)	1.20
			BG119 - BM1 TS (A)	1.20
			BG120 - BM1 TS (A)	1.20
			BG121 - BM1 TS (A)	1.20
			BG122 - BM1 TS (A)	1.20
			BG123 - BM1 TS (A)	1.20
			BG124 - BM1 TS (A)	1.20
			BG125 - BM1 TS (A)	1.20
			BG126 - BM1 TS (A)	1.20
			BG127 - BM1 TS (A)	1.20
			BG128 - BM1 TS (A)	1.20
BC41	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr3 (Configuratie A)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Gronddekking	1.25
			BG3 - Asfalt	1.25
			BG4 - Wegmeubilair	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG7 - Gronddruk links	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.25
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.25
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.25
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.25
			BG21 - Krimp dak schacht	1.25
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.25
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.25
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.25
			BG25 - Inspectiepad-1	1.50
			BG26 - Inspectiepad-2	1.50
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.25
			BG25 - Inspectiepad-1	1.50
			BG31 - BM1 UDL-2	0.40
			BG32 - BM1 UDL-3	0.40
			BG33 - BM1 UDL-4	0.40
			BG34 - BM1 UDL-5	0.40
			BG35 - BM1 UDL-6	0.40
			BG36 - BM1 UDL-7	0.40
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	0.40
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	0.40
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	0.40
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	0.40
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	0.40
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	0.40
			BG158 - BM1 TS (C)	0.40
			BG159 - BM1 TS (C)	0.40
			BG160 - BM1 TS (C)	0.40
			BG161 - BM1 TS (C)	0.40
			BG162 - BM1 TS (C)	0.40
			BG163 - BM1 TS (C)	0.40
			BG164 - BM1 TS (C)	0.40
			BG165 - BM1 TS (C)	0.40
			BG166 - BM1 TS (C)	0.40
			BG167 - BM1 TS (C)	0.40
			BG168 - BM1 TS (C)	0.40
			BG169 - BM1 TS (C)	0.40
			BG170 - BM1 TS (C)	0.40
			BG171 - BM1 TS (C)	0.40
			BG172 - BM1 TS (C)	0.40
			BG173 - BM1 TS (C)	0.40
			BG174 - BM1 TS (C)	0.40
			BG175 - BM1 TS (C)	0.40
			BG176 - BM1 TS (C)	0.40
			BG177 - BM1 TS (C)	0.40
			BG178 - BM1 TS (C)	0.40
			BG179 - BM1 TS (C)	0.40
			BG180 - BM1 TS (C)	0.40
			BG181 - BM1 TS (C)	0.40
			BG182 - BM1 TS (C)	0.40
			BG183 - BM1 TS (C)	0.40
			BG184 - BM1 TS (C)	0.40
			BG185 - BM1 TS (C)	0.40
			BG186 - BM1 TS (C)	0.40
BC42	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr5 (Configuratie A)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Gronddekking	1.25
			BG3 - Asfalt	1.25
			BG4 - Wegmeubilair	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG7 - Gronddruk links	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG12 - Terreinbelasting links	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.25
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.25
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.25
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.25
			BG21 - Krimp dak schacht	1.25
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.25

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.25
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.25
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	1.20
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	1.20
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	1.20
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	1.20
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	1.20
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	1.20
			BG245 - BM3 TS (A)	1.50
			BG246 - BM3 TS (A)	1.50
			BG247 - BM3 TS (A)	1.50
			BG248 - BM3 TS (A)	1.50
			BG249 - BM3 TS (A)	1.50
			BG250 - BM3 TS (A)	1.50
			BG251 - BM3 TS (A)	1.50
			BG252 - BM3 TS (A)	1.50
			BG253 - BM3 TS (A)	1.50
			BG254 - BM3 TS (A)	1.50
			BG255 - BM3 TS (A)	1.50
			BG256 - BM3 TS (A)	1.50
			BG257 - BM3 TS (A)	1.50
			BG258 - BM3 TS (A)	1.50
			BG259 - BM3 TS (A)	1.50
			BG260 - BM3 TS (A)	1.50
			BG261 - BM3 TS (A)	1.50
			BG262 - BM3 TS (A)	1.50
			BG263 - BM3 TS (A)	1.50
			BG264 - BM3 TS (A)	1.50
			BG265 - BM3 TS (A)	1.50
			BG266 - BM3 TS (A)	1.50
			BG267 - BM3 TS (A)	1.50
			BG268 - BM3 TS (A)	1.50
			BG269 - BM3 TS (A)	1.50
			BG270 - BM3 TS (A)	1.50
			BG271 - BM3 TS (A)	1.50
			BG272 - BM3 TS (A)	1.50
			BG273 - BM3 TS (A)	1.50
			BG215 - BM1 TS (D)	0.40
			BG216 - BM1 TS (D)	0.40
			BG217 - BM1 TS (D)	0.40
			BG218 - BM1 TS (D)	0.40
			BG219 - BM1 TS (D)	0.40
			BG220 - BM1 TS (D)	0.40
			BG221 - BM1 TS (D)	0.40
			BG222 - BM1 TS (D)	0.40
			BG223 - BM1 TS (D)	0.40
			BG224 - BM1 TS (D)	0.40
			BG225 - BM1 TS (D)	0.40
			BG226 - BM1 TS (D)	0.40
			BG227 - BM1 TS (D)	0.40
			BG228 - BM1 TS (D)	0.40
			BG229 - BM1 TS (D)	0.40
			BG230 - BM1 TS (D)	0.40
			BG231 - BM1 TS (D)	0.40
			BG232 - BM1 TS (D)	0.40
			BG233 - BM1 TS (D)	0.40
			BG234 - BM1 TS (D)	0.40
			BG235 - BM1 TS (D)	0.40
			BG236 - BM1 TS (D)	0.40
			BG237 - BM1 TS (D)	0.40
			BG238 - BM1 TS (D)	0.40
			BG239 - BM1 TS (D)	0.40
			BG240 - BM1 TS (D)	0.40
			BG241 - BM1 TS (D)	0.40
			BG242 - BM1 TS (D)	0.40
			BG243 - BM1 TS (D)	0.40
			BG244 - BM1 TS (D)	0.40
			BG271 - BM3 TS (A)	1.50
			BG272 - BM3 TS (A)	1.50
			BG273 - BM3 TS (A)	1.50
			BG274 - BM3 TS (B)	0.40
BC43	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr1a (Configuratie B)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Gronddekking	1.25
			BG3 - Asfalt	1.25
			BG4 - Wegmeubilair	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG7 - Gronddruk links	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.50
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.50
			BG12 - Terreinbelasting links	1.50
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.50
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.25
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.25
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.25
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.25
			BG21 - Krimp dak schacht	1.25
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.25
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.25
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.25
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.50
			BG31 - BM1 UDL-2	1.50
			BG32 - BM1 UDL-3	1.50
			BG33 - BM1 UDL-4	1.50
			BG34 - BM1 UDL-5	1.50
			BG35 - BM1 UDL-6	1.50
			BG36 - BM1 UDL-7	1.50
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	1.50
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	1.50
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	1.20
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	1.20
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	1.20
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	1.20
			BG129 - BM1 TS (B)	1.50
			BG130 - BM1 TS (B)	1.50
			BG131 - BM1 TS (B)	1.50
			BG132 - BM1 TS (B)	1.50
			BG133 - BM1 TS (B)	1.50
			BG134 - BM1 TS (B)	1.50
			BG135 - BM1 TS (B)	1.50
			BG136 - BM1 TS (B)	1.50
			BG137 - BM1 TS (B)	1.50
			BG138 - BM1 TS (B)	1.50
			BG139 - BM1 TS (B)	1.50
			BG140 - BM1 TS (B)	1.50
			BG141 - BM1 TS (B)	1.50
			BG142 - BM1 TS (B)	1.50
			BG143 - BM1 TS (B)	1.50
			BG144 - BM1 TS (B)	1.50
			BG145 - BM1 TS (B)	1.50
			BG146 - BM1 TS (B)	1.50
			BG147 - BM1 TS (B)	1.50
			BG148 - BM1 TS (B)	1.50
			BG149 - BM1 TS (B)	1.50
			BG150 - BM1 TS (B)	1.50
			BG151 - BM1 TS (B)	1.50
			BG152 - BM1 TS (B)	1.50
			BG153 - BM1 TS (B)	1.50
			BG154 - BM1 TS (B)	1.50
			BG155 - BM1 TS (B)	1.50
			BG156 - BM1 TS (B)	1.50
			BG157 - BM1 TS (B)	1.50
BC44	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr2 (Configuratie B)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Gronddekking	1.25
			BG3 - Asfalt	1.25
			BG4 - Wegmeubilair	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG7 - Gronddruk links	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG12 - Terreinbelasting links	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.25
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.25
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.25
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.25

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG21 - Krimp dak schacht	1.25
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.25
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.25
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.25
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	1.20
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	1.20
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	1.50
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	1.50
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	1.50
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	1.50
			BG129 - BM1 TS (B)	1.20
			BG130 - BM1 TS (B)	1.20
			BG131 - BM1 TS (B)	1.20
			BG132 - BM1 TS (B)	1.20
			BG133 - BM1 TS (B)	1.20
			BG134 - BM1 TS (B)	1.20
			BG135 - BM1 TS (B)	1.20
			BG136 - BM1 TS (B)	1.20
			BG137 - BM1 TS (B)	1.20
			BG138 - BM1 TS (B)	1.20
			BG139 - BM1 TS (B)	1.20
			BG140 - BM1 TS (B)	1.20
			BG141 - BM1 TS (B)	1.20
			BG142 - BM1 TS (B)	1.20
			BG143 - BM1 TS (B)	1.20
			BG144 - BM1 TS (B)	1.20
			BG145 - BM1 TS (B)	1.20
			BG146 - BM1 TS (B)	1.20
			BG147 - BM1 TS (B)	1.20
			BG148 - BM1 TS (B)	1.20
			BG149 - BM1 TS (B)	1.20
			BG150 - BM1 TS (B)	1.20
			BG151 - BM1 TS (B)	1.20
			BG152 - BM1 TS (B)	1.20
			BG153 - BM1 TS (B)	1.20
			BG154 - BM1 TS (B)	1.20
			BG155 - BM1 TS (B)	1.20
			BG156 - BM1 TS (B)	1.20
			BG157 - BM1 TS (B)	1.20
BC45	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr5 (Configuratie B)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Gronddekking	1.25
			BG3 - Asfalt	1.25
			BG4 - Wegmeubilair	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG7 - Gronddruk links	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG12 - Terreinbelasting links	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.25
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.25
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.25
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.25
			BG21 - Krimp dak schacht	1.25
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.25
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.25
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.25
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	1.20
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	1.20
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	1.20
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	1.20

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	1.20
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	1.20
			BG274 - BM3 TS (B)	1.50
			BG275 - BM3 TS (B)	1.50
			BG276 - BM3 TS (B)	1.50
			BG277 - BM3 TS (B)	1.50
			BG278 - BM3 TS (B)	1.50
			BG279 - BM3 TS (B)	1.50
			BG280 - BM3 TS (B)	1.50
			BG281 - BM3 TS (B)	1.50
			BG282 - BM3 TS (B)	1.50
			BG283 - BM3 TS (B)	1.50
			BG284 - BM3 TS (B)	1.50
			BG285 - BM3 TS (B)	1.50
			BG286 - BM3 TS (B)	1.50
			BG287 - BM3 TS (B)	1.50
			BG288 - BM3 TS (B)	1.50
			BG289 - BM3 TS (B)	1.50
			BG290 - BM3 TS (B)	1.50
			BG291 - BM3 TS (B)	1.50
			BG292 - BM3 TS (B)	1.50
			BG293 - BM3 TS (B)	1.50
			BG294 - BM3 TS (B)	1.50
			BG295 - BM3 TS (B)	1.50
			BG296 - BM3 TS (B)	1.50
			BG297 - BM3 TS (B)	1.50
			BG298 - BM3 TS (B)	1.50
			BG299 - BM3 TS (B)	1.50
			BG300 - BM3 TS (B)	1.50
			BG301 - BM3 TS (B)	1.50
			BG302 - BM3 TS (B)	1.50
			BG157 - BM1 TS (B)	1.20
BC46	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr1a (Configuratie C)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Gronddekking	1.25
			BG3 - Asfalt	1.25
			BG4 - Wegmeubilair	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG7 - Gronddruk links	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.50
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.50
			BG12 - Terreinbelasting links	1.50
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.50
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.25
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.25
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.25
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.25
			BG21 - Krimp dak schacht	1.25
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.25
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.25
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.25
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.50
			BG31 - BM1 UDL-2	1.50
			BG32 - BM1 UDL-3	1.50
			BG33 - BM1 UDL-4	1.50
			BG34 - BM1 UDL-5	1.50
			BG35 - BM1 UDL-6	1.50
			BG36 - BM1 UDL-7	1.50
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	1.50
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	1.50
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	1.20
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	1.20
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	1.20
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	1.20
			BG158 - BM1 TS (C)	1.50
			BG159 - BM1 TS (C)	1.50
			BG160 - BM1 TS (C)	1.50
			BG161 - BM1 TS (C)	1.50
			BG162 - BM1 TS (C)	1.50
			BG163 - BM1 TS (C)	1.50
			BG164 - BM1 TS (C)	1.50
			BG165 - BM1 TS (C)	1.50
			BG166 - BM1 TS (C)	1.50
			BG167 - BM1 TS (C)	1.50
			BG168 - BM1 TS (C)	1.50
			BG169 - BM1 TS (C)	1.50

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG170 - BM1 TS (C)	1.50
			BG171 - BM1 TS (C)	1.50
			BG172 - BM1 TS (C)	1.50
			BG173 - BM1 TS (C)	1.50
			BG174 - BM1 TS (C)	1.50
			BG175 - BM1 TS (C)	1.50
			BG176 - BM1 TS (C)	1.50
			BG177 - BM1 TS (C)	1.50
			BG178 - BM1 TS (C)	1.50
			BG179 - BM1 TS (C)	1.50
			BG180 - BM1 TS (C)	1.50
			BG181 - BM1 TS (C)	1.50
			BG182 - BM1 TS (C)	1.50
			BG183 - BM1 TS (C)	1.50
			BG184 - BM1 TS (C)	1.50
			BG185 - BM1 TS (C)	1.50
			BG186 - BM1 TS (C)	1.50
BC47	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr2 (Configuratie C)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Gronddekking	1.25
			BG3 - Asfalt	1.25
			BG4 - Wegmeubilair	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG7 - Gronddruk links	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG12 - Terreinbelasting links	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.25
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.25
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.25
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.25
			BG21 - Krimp dak schacht	1.25
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.25
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.25
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.25
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	1.20
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	1.20
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	1.50
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	1.50
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	1.50
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	1.50
			BG158 - BM1 TS (C)	1.20
			BG159 - BM1 TS (C)	1.20
			BG160 - BM1 TS (C)	1.20
			BG161 - BM1 TS (C)	1.20
			BG162 - BM1 TS (C)	1.20
			BG163 - BM1 TS (C)	1.20
			BG164 - BM1 TS (C)	1.20
			BG165 - BM1 TS (C)	1.20
			BG166 - BM1 TS (C)	1.20
			BG167 - BM1 TS (C)	1.20
			BG168 - BM1 TS (C)	1.20
			BG169 - BM1 TS (C)	1.20
			BG170 - BM1 TS (C)	1.20
			BG171 - BM1 TS (C)	1.20
			BG172 - BM1 TS (C)	1.20
			BG173 - BM1 TS (C)	1.20
			BG174 - BM1 TS (C)	1.20
			BG175 - BM1 TS (C)	1.20
			BG176 - BM1 TS (C)	1.20
			BG177 - BM1 TS (C)	1.20
			BG178 - BM1 TS (C)	1.20
			BG179 - BM1 TS (C)	1.20
			BG180 - BM1 TS (C)	1.20
			BG181 - BM1 TS (C)	1.20
			BG182 - BM1 TS (C)	1.20
			BG183 - BM1 TS (C)	1.20
			BG184 - BM1 TS (C)	1.20

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG185 - BM1 TS (C)	1.20
			BG186 - BM1 TS (C)	1.20
BC48	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr5 (Configuratie C)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Gronddekking	1.25
			BG3 - Asfalt	1.25
			BG4 - Wegmeubilair	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG7 - Gronddruk links	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG12 - Terreinbelasting links	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.25
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.25
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.25
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.25
			BG21 - Krimp dak schacht	1.25
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.25
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.25
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.25
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	1.20
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	1.20
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	1.20
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	1.20
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	1.20
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	1.20
			BG303 - BM3 TS (C)	1.50
			BG304 - BM3 TS (C)	1.50
			BG305 - BM3 TS (C)	1.50
			BG306 - BM3 TS (C)	1.50
			BG307 - BM3 TS (C)	1.50
			BG308 - BM3 TS (C)	1.50
			BG309 - BM3 TS (C)	1.50
			BG310 - BM3 TS (C)	1.50
			BG311 - BM3 TS (C)	1.50
			BG312 - BM3 TS (C)	1.50
			BG313 - BM3 TS (C)	1.50
			BG314 - BM3 TS (C)	1.50
			BG315 - BM3 TS (C)	1.50
			BG316 - BM3 TS (C)	1.50
			BG317 - BM3 TS (C)	1.50
			BG318 - BM3 TS (C)	1.50
			BG319 - BM3 TS (C)	1.50
			BG320 - BM3 TS (C)	1.50
			BG321 - BM3 TS (C)	1.50
			BG322 - BM3 TS (C)	1.50
			BG323 - BM3 TS (C)	1.50
			BG324 - BM3 TS (C)	1.50
			BG325 - BM3 TS (C)	1.50
			BG326 - BM3 TS (C)	1.50
			BG327 - BM3 TS (C)	1.50
			BG328 - BM3 TS (C)	1.50
			BG329 - BM3 TS (C)	1.50
			BG330 - BM3 TS (C)	1.50
			BG331 - BM3 TS (C)	1.50
			BG186 - BM1 TS (C)	0.96
BC49	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr1a (Configuratie D)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Gronddekking	1.25
			BG3 - Asfalt	1.25
			BG4 - Wegmeubilair	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG7 - Gronddruk links	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.50
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.50
			BG12 - Terreinbelasting links	1.50
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.50
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.25
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.25
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.25
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.25
			BG21 - Krimp dak schacht	1.25
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.25
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.25
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.25
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.50
			BG31 - BM1 UDL-2	1.50
			BG32 - BM1 UDL-3	1.50
			BG33 - BM1 UDL-4	1.50
			BG34 - BM1 UDL-5	1.50
			BG35 - BM1 UDL-6	1.50
			BG36 - BM1 UDL-7	1.50
			BG46 - BM1 UDL-1 (D)	1.50
			BG47 - BM1 UDL-2 (D)	1.50
			BG80 - BM1 HOR X+ (D)	1.20
			BG81 - BM1 HOR X- (D)	1.20
			BG82 - BM1 HOR Y+ (D)	1.20
			BG83 - BM1 HOR Y- (D)	1.20
			BG187 - BM1 TS (D)	1.50
			BG188 - BM1 TS (D)	1.50
			BG189 - BM1 TS (D)	1.50
			BG190 - BM1 TS (D)	1.50
			BG191 - BM1 TS (D)	1.50
			BG192 - BM1 TS (D)	1.50
			BG193 - BM1 TS (D)	1.50
			BG194 - BM1 TS (D)	1.50
			BG195 - BM1 TS (D)	1.50
			BG196 - BM1 TS (D)	1.50
			BG197 - BM1 TS (D)	1.50
			BG198 - BM1 TS (D)	1.50
			BG199 - BM1 TS (D)	1.50
			BG200 - BM1 TS (D)	1.50
			BG201 - BM1 TS (D)	1.50
			BG202 - BM1 TS (D)	1.50
			BG203 - BM1 TS (D)	1.50
			BG204 - BM1 TS (D)	1.50
			BG205 - BM1 TS (D)	1.50
			BG206 - BM1 TS (D)	1.50
			BG207 - BM1 TS (D)	1.50
			BG208 - BM1 TS (D)	1.50
			BG209 - BM1 TS (D)	1.50
			BG210 - BM1 TS (D)	1.50
			BG211 - BM1 TS (D)	1.50
			BG212 - BM1 TS (D)	1.50
			BG213 - BM1 TS (D)	1.50
			BG214 - BM1 TS (D)	1.50
			BG215 - BM1 TS (D)	1.50
			BG216 - BM1 TS (D)	1.50
			BG217 - BM1 TS (D)	1.50
			BG218 - BM1 TS (D)	1.50
			BG219 - BM1 TS (D)	1.50
			BG220 - BM1 TS (D)	1.50
			BG221 - BM1 TS (D)	1.50
			BG222 - BM1 TS (D)	1.50
			BG223 - BM1 TS (D)	1.50
			BG224 - BM1 TS (D)	1.50
			BG225 - BM1 TS (D)	1.50
			BG226 - BM1 TS (D)	1.50
			BG227 - BM1 TS (D)	1.50
			BG228 - BM1 TS (D)	1.50
			BG229 - BM1 TS (D)	1.50
			BG230 - BM1 TS (D)	1.50
			BG231 - BM1 TS (D)	1.50
			BG232 - BM1 TS (D)	1.50
			BG233 - BM1 TS (D)	1.50
			BG234 - BM1 TS (D)	1.50
			BG235 - BM1 TS (D)	1.50
			BG236 - BM1 TS (D)	1.50
			BG237 - BM1 TS (D)	1.50
			BG238 - BM1 TS (D)	1.50
			BG239 - BM1 TS (D)	1.50
			BG240 - BM1 TS (D)	1.50
			BG241 - BM1 TS (D)	1.50
			BG242 - BM1 TS (D)	1.50
			BG243 - BM1 TS (D)	1.50
			BG244 - BM1 TS (D)	1.50

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG272 - BM3 TS (A)	1.20
			BG273 - BM3 TS (A)	1.20
			BG274 - BM3 TS (B)	1.20
BC50	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr2 (Configuratie D)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Gronddekking	1.25
			BG3 - Asfalt	1.25
			BG4 - Wegmeubilair	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG7 - Gronddruk links	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG12 - Terreinbelasting links	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.25
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.25
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.25
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.25
			BG21 - Krimp dak schacht	1.25
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.25
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.25
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.25
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG46 - BM1 UDL-1 (D)	1.20
			BG47 - BM1 UDL-2 (D)	1.20
			BG80 - BM1 HOR X+ (D)	1.50
			BG81 - BM1 HOR X- (D)	1.50
			BG82 - BM1 HOR Y+ (D)	1.50
			BG83 - BM1 HOR Y- (D)	1.50
			BG187 - BM1 TS (D)	1.20
			BG188 - BM1 TS (D)	1.20
			BG189 - BM1 TS (D)	1.20
			BG190 - BM1 TS (D)	1.20
			BG191 - BM1 TS (D)	1.20
			BG192 - BM1 TS (D)	1.20
			BG193 - BM1 TS (D)	1.20
			BG194 - BM1 TS (D)	1.20
			BG195 - BM1 TS (D)	1.20
			BG196 - BM1 TS (D)	1.20
			BG197 - BM1 TS (D)	1.20
			BG198 - BM1 TS (D)	1.20
			BG199 - BM1 TS (D)	1.20
			BG200 - BM1 TS (D)	1.20
			BG201 - BM1 TS (D)	1.20
			BG202 - BM1 TS (D)	1.20
			BG203 - BM1 TS (D)	1.20
			BG204 - BM1 TS (D)	1.20
			BG205 - BM1 TS (D)	1.20
			BG206 - BM1 TS (D)	1.20
			BG207 - BM1 TS (D)	1.20
			BG208 - BM1 TS (D)	1.20
			BG209 - BM1 TS (D)	1.20
			BG210 - BM1 TS (D)	1.20
			BG211 - BM1 TS (D)	1.20
			BG212 - BM1 TS (D)	1.20
			BG213 - BM1 TS (D)	1.20
			BG214 - BM1 TS (D)	1.20
			BG215 - BM1 TS (D)	1.20
			BG216 - BM1 TS (D)	1.20
			BG217 - BM1 TS (D)	1.20
			BG218 - BM1 TS (D)	1.20
			BG219 - BM1 TS (D)	1.20
			BG220 - BM1 TS (D)	1.20
			BG221 - BM1 TS (D)	1.20
			BG222 - BM1 TS (D)	1.20
			BG223 - BM1 TS (D)	1.20
			BG224 - BM1 TS (D)	1.20
			BG225 - BM1 TS (D)	1.20
			BG226 - BM1 TS (D)	1.20
			BG227 - BM1 TS (D)	1.20

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG228 - BM1 TS (D)	1.20
			BG229 - BM1 TS (D)	1.20
			BG230 - BM1 TS (D)	1.20
			BG231 - BM1 TS (D)	1.20
			BG232 - BM1 TS (D)	1.20
			BG233 - BM1 TS (D)	1.20
			BG234 - BM1 TS (D)	1.20
			BG235 - BM1 TS (D)	1.20
			BG236 - BM1 TS (D)	1.20
			BG237 - BM1 TS (D)	1.20
			BG238 - BM1 TS (D)	1.20
			BG239 - BM1 TS (D)	1.20
			BG240 - BM1 TS (D)	1.20
			BG241 - BM1 TS (D)	1.20
			BG242 - BM1 TS (D)	1.20
			BG243 - BM1 TS (D)	1.20
			BG244 - BM1 TS (D)	1.20
			BG272 - BM3 TS (A)	0.96
			BG273 - BM3 TS (A)	0.96
			BG274 - BM3 TS (B)	0.96
BC51	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr5 (Configuratie D)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Gronddekking	1.25
			BG3 - Asfalt	1.25
			BG4 - Wegmeubilair	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG7 - Gronddruk links	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG12 - Terreinbelasting links	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.25
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.25
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.25
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.25
			BG21 - Krimp dak schacht	1.25
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.25
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.25
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.25
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG46 - BM1 UDL-1 (D)	1.20
			BG47 - BM1 UDL-2 (D)	1.20
			BG80 - BM1 HOR X+ (D)	1.20
			BG81 - BM1 HOR X- (D)	1.20
			BG82 - BM1 HOR Y+ (D)	1.20
			BG83 - BM1 HOR Y- (D)	1.20
			BG332 - BM3 TS (D)	1.50
			BG333 - BM3 TS (D)	1.50
			BG334 - BM3 TS (D)	1.50
			BG335 - BM3 TS (D)	1.50
			BG336 - BM3 TS (D)	1.50
			BG337 - BM3 TS (D)	1.50
			BG338 - BM3 TS (D)	1.50
			BG339 - BM3 TS (D)	1.50
			BG340 - BM3 TS (D)	1.50
			BG341 - BM3 TS (D)	1.50
			BG342 - BM3 TS (D)	1.50
			BG343 - BM3 TS (D)	1.50
			BG344 - BM3 TS (D)	1.50
			BG345 - BM3 TS (D)	1.50
			BG346 - BM3 TS (D)	1.50
			BG347 - BM3 TS (D)	1.50
			BG348 - BM3 TS (D)	1.50
			BG349 - BM3 TS (D)	1.50
			BG350 - BM3 TS (D)	1.50
			BG351 - BM3 TS (D)	1.50
			BG352 - BM3 TS (D)	1.50
			BG353 - BM3 TS (D)	1.50
			BG354 - BM3 TS (D)	1.50
			BG355 - BM3 TS (D)	1.50
			BG356 - BM3 TS (D)	1.50
			BG357 - BM3 TS (D)	1.50

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG358 - BM3 TS (D)	1.50
			BG359 - BM3 TS (D)	1.50
			BG360 - BM3 TS (D)	1.50
			BG361 - BM3 TS (D)	1.50
			BG362 - BM3 TS (D)	1.50
			BG363 - BM3 TS (D)	1.50
			BG364 - BM3 TS (D)	1.50
			BG365 - BM3 TS (D)	1.50
			BG366 - BM3 TS (D)	1.50
			BG367 - BM3 TS (D)	1.50
			BG368 - BM3 TS (D)	1.50
			BG369 - BM3 TS (D)	1.50
			BG370 - BM3 TS (D)	1.50
			BG371 - BM3 TS (D)	1.50
			BG372 - BM3 TS (D)	1.50
			BG373 - BM3 TS (D)	1.50
			BG374 - BM3 TS (D)	1.50
			BG375 - BM3 TS (D)	1.50
			BG376 - BM3 TS (D)	1.50
			BG377 - BM3 TS (D)	1.50
			BG378 - BM3 TS (D)	1.50
			BG379 - BM3 TS (D)	1.50
			BG380 - BM3 TS (D)	1.50
			BG381 - BM3 TS (D)	1.50
			BG382 - BM3 TS (D)	1.50
			BG383 - BM3 TS (D)	1.50
			BG384 - BM3 TS (D)	1.50
			BG385 - BM3 TS (D)	1.50
			BG386 - BM3 TS (D)	1.50
			BG387 - BM3 TS (D)	1.50
			BG388 - BM3 TS (D)	1.50
			BG389 - BM3 TS (D)	1.50
BC52	UGT Buitengewoon (6.11) - A1a (Configuratie A)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG12 - Terreinbelasting links	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG27 - Calamiteit (Zuigwagen)-1	1.00
			BG28 - Calamiteit (Zuigwagen)-2	1.00
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	0.80
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	0.80
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	0.64
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	0.64
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	0.64
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	0.64
			BG100 - BM1 TS (A)	0.80
			BG101 - BM1 TS (A)	0.80
			BG102 - BM1 TS (A)	0.80
			BG103 - BM1 TS (A)	0.80
			BG104 - BM1 TS (A)	0.80
			BG105 - BM1 TS (A)	0.80
			BG106 - BM1 TS (A)	0.80
			BG107 - BM1 TS (A)	0.80
			BG108 - BM1 TS (A)	0.80
			BG109 - BM1 TS (A)	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG110 - BM1 TS (A)	0.80
			BG111 - BM1 TS (A)	0.80
			BG112 - BM1 TS (A)	0.80
			BG113 - BM1 TS (A)	0.80
			BG114 - BM1 TS (A)	0.80
			BG115 - BM1 TS (A)	0.80
			BG116 - BM1 TS (A)	0.80
			BG117 - BM1 TS (A)	0.80
			BG118 - BM1 TS (A)	0.80
			BG119 - BM1 TS (A)	0.80
			BG120 - BM1 TS (A)	0.80
			BG121 - BM1 TS (A)	0.80
			BG122 - BM1 TS (A)	0.80
			BG123 - BM1 TS (A)	0.80
			BG124 - BM1 TS (A)	0.80
			BG125 - BM1 TS (A)	0.80
			BG126 - BM1 TS (A)	0.80
			BG127 - BM1 TS (A)	0.80
			BG128 - BM1 TS (A)	0.80
BC53	UGT Buitengewoon (6.11) - A2 (Configuratie A)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.64
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.64
			BG12 - Terreinbelasting links	0.64
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.64
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG27 - Calamiteit (Zuigwagen)-1	1.00
			BG28 - Calamiteit (Zuigwagen)-2	1.00
			BG30 - BM1 UDL-1	0.64
			BG31 - BM1 UDL-2	0.64
			BG32 - BM1 UDL-3	0.64
			BG33 - BM1 UDL-4	0.64
			BG34 - BM1 UDL-5	0.64
			BG35 - BM1 UDL-6	0.64
			BG36 - BM1 UDL-7	0.64
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	0.64
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	0.64
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	0.80
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	0.80
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	0.80
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	0.80
			BG100 - BM1 TS (A)	0.64
			BG101 - BM1 TS (A)	0.64
			BG102 - BM1 TS (A)	0.64
			BG103 - BM1 TS (A)	0.64
			BG104 - BM1 TS (A)	0.64
			BG105 - BM1 TS (A)	0.64
			BG106 - BM1 TS (A)	0.64
			BG107 - BM1 TS (A)	0.64
			BG108 - BM1 TS (A)	0.64
			BG109 - BM1 TS (A)	0.64
			BG110 - BM1 TS (A)	0.64
			BG111 - BM1 TS (A)	0.64
			BG112 - BM1 TS (A)	0.64
			BG113 - BM1 TS (A)	0.64
			BG114 - BM1 TS (A)	0.64
			BG115 - BM1 TS (A)	0.64
			BG116 - BM1 TS (A)	0.64
			BG117 - BM1 TS (A)	0.64
			BG118 - BM1 TS (A)	0.64
			BG119 - BM1 TS (A)	0.64
			BG120 - BM1 TS (A)	0.64
			BG121 - BM1 TS (A)	0.64
			BG122 - BM1 TS (A)	0.64

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG123 - BM1 TS (A)	0.64
			BG124 - BM1 TS (A)	0.64
			BG125 - BM1 TS (A)	0.64
			BG126 - BM1 TS (A)	0.64
			BG127 - BM1 TS (A)	0.64
			BG128 - BM1 TS (A)	0.64
BC54	UGT Vermoeiing (BM1) - BM1 (Configuratie A)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG30 - BM1 UDL-1	0.30
			BG31 - BM1 UDL-2	0.30
			BG32 - BM1 UDL-3	0.30
			BG33 - BM1 UDL-4	0.30
			BG34 - BM1 UDL-5	0.30
			BG35 - BM1 UDL-6	0.30
			BG36 - BM1 UDL-7	0.30
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	0.30
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	0.30
			BG100 - BM1 TS (A)	0.70
			BG101 - BM1 TS (A)	0.70
			BG102 - BM1 TS (A)	0.70
			BG103 - BM1 TS (A)	0.70
			BG104 - BM1 TS (A)	0.70
			BG105 - BM1 TS (A)	0.70
			BG106 - BM1 TS (A)	0.70
			BG107 - BM1 TS (A)	0.70
			BG108 - BM1 TS (A)	0.70
			BG109 - BM1 TS (A)	0.70
			BG110 - BM1 TS (A)	0.70
			BG111 - BM1 TS (A)	0.70
			BG112 - BM1 TS (A)	0.70
			BG113 - BM1 TS (A)	0.70
			BG114 - BM1 TS (A)	0.70
			BG115 - BM1 TS (A)	0.70
			BG116 - BM1 TS (A)	0.70
			BG117 - BM1 TS (A)	0.70
			BG118 - BM1 TS (A)	0.70
			BG119 - BM1 TS (A)	0.70
			BG120 - BM1 TS (A)	0.70
			BG121 - BM1 TS (A)	0.70
			BG122 - BM1 TS (A)	0.70
			BG123 - BM1 TS (A)	0.70
			BG124 - BM1 TS (A)	0.70
			BG125 - BM1 TS (A)	0.70
			BG126 - BM1 TS (A)	0.70
			BG127 - BM1 TS (A)	0.70
			BG128 - BM1 TS (A)	0.70
BC55	UGT Vermoeiing (BM1) - BM1 (Configuratie B)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG30 - BM1 UDL-1	0.30
			BG31 - BM1 UDL-2	0.30
			BG32 - BM1 UDL-3	0.30
			BG33 - BM1 UDL-4	0.30
			BG34 - BM1 UDL-5	0.30
			BG35 - BM1 UDL-6	0.30
			BG36 - BM1 UDL-7	0.30
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	0.30
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	0.30
			BG129 - BM1 TS (B)	0.70
			BG130 - BM1 TS (B)	0.70
			BG131 - BM1 TS (B)	0.70
			BG132 - BM1 TS (B)	0.70
			BG133 - BM1 TS (B)	0.70
			BG134 - BM1 TS (B)	0.70
			BG135 - BM1 TS (B)	0.70
			BG136 - BM1 TS (B)	0.70
			BG137 - BM1 TS (B)	0.70
			BG138 - BM1 TS (B)	0.70
			BG139 - BM1 TS (B)	0.70
			BG140 - BM1 TS (B)	0.70
			BG141 - BM1 TS (B)	0.70
			BG142 - BM1 TS (B)	0.70
			BG143 - BM1 TS (B)	0.70
			BG144 - BM1 TS (B)	0.70
			BG145 - BM1 TS (B)	0.70
			BG146 - BM1 TS (B)	0.70
			BG147 - BM1 TS (B)	0.70
			BG148 - BM1 TS (B)	0.70
			BG149 - BM1 TS (B)	0.70
			BG150 - BM1 TS (B)	0.70

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG151 - BM1 TS (B)	0.70
			BG152 - BM1 TS (B)	0.70
			BG153 - BM1 TS (B)	0.70
			BG154 - BM1 TS (B)	0.70
			BG155 - BM1 TS (B)	0.70
			BG156 - BM1 TS (B)	0.70
			BG157 - BM1 TS (B)	0.70
BC56	UGT Vermoeiing (BM1) - BM1 (Configuratie C)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG30 - BM1 UDL-1	0.30
			BG31 - BM1 UDL-2	0.30
			BG32 - BM1 UDL-3	0.30
			BG33 - BM1 UDL-4	0.30
			BG34 - BM1 UDL-5	0.30
			BG35 - BM1 UDL-6	0.30
			BG36 - BM1 UDL-7	0.30
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	0.30
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	0.30
			BG158 - BM1 TS (C)	0.70
			BG159 - BM1 TS (C)	0.70
			BG160 - BM1 TS (C)	0.70
			BG161 - BM1 TS (C)	0.70
			BG162 - BM1 TS (C)	0.70
			BG163 - BM1 TS (C)	0.70
			BG164 - BM1 TS (C)	0.70
			BG165 - BM1 TS (C)	0.70
			BG166 - BM1 TS (C)	0.70
			BG167 - BM1 TS (C)	0.70
			BG168 - BM1 TS (C)	0.70
			BG169 - BM1 TS (C)	0.70
			BG170 - BM1 TS (C)	0.70
			BG171 - BM1 TS (C)	0.70
			BG172 - BM1 TS (C)	0.70
			BG173 - BM1 TS (C)	0.70
			BG174 - BM1 TS (C)	0.70
			BG175 - BM1 TS (C)	0.70
			BG176 - BM1 TS (C)	0.70
			BG177 - BM1 TS (C)	0.70
			BG178 - BM1 TS (C)	0.70
			BG179 - BM1 TS (C)	0.70
			BG180 - BM1 TS (C)	0.70
			BG181 - BM1 TS (C)	0.70
			BG182 - BM1 TS (C)	0.70
			BG183 - BM1 TS (C)	0.70
			BG184 - BM1 TS (C)	0.70
			BG185 - BM1 TS (C)	0.70
			BG186 - BM1 TS (C)	0.70
BC57	UGT Vermoeiing (BM1) - BM1 (Configuratie D)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG30 - BM1 UDL-1	0.30
			BG31 - BM1 UDL-2	0.30
			BG32 - BM1 UDL-3	0.30
			BG33 - BM1 UDL-4	0.30
			BG34 - BM1 UDL-5	0.30
			BG35 - BM1 UDL-6	0.30
			BG36 - BM1 UDL-7	0.30
			BG46 - BM1 UDL-1 (D)	0.30
			BG47 - BM1 UDL-2 (D)	0.30
			BG187 - BM1 TS (D)	0.70
			BG188 - BM1 TS (D)	0.70
			BG189 - BM1 TS (D)	0.70
			BG190 - BM1 TS (D)	0.70
			BG191 - BM1 TS (D)	0.70
			BG192 - BM1 TS (D)	0.70
			BG193 - BM1 TS (D)	0.70
			BG194 - BM1 TS (D)	0.70
			BG195 - BM1 TS (D)	0.70
			BG196 - BM1 TS (D)	0.70
			BG197 - BM1 TS (D)	0.70
			BG198 - BM1 TS (D)	0.70
			BG199 - BM1 TS (D)	0.70
			BG200 - BM1 TS (D)	0.70
			BG201 - BM1 TS (D)	0.70
			BG202 - BM1 TS (D)	0.70
			BG203 - BM1 TS (D)	0.70
			BG204 - BM1 TS (D)	0.70
			BG205 - BM1 TS (D)	0.70
			BG206 - BM1 TS (D)	0.70
			BG207 - BM1 TS (D)	0.70

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG208 - BM1 TS (D)	0.70
			BG209 - BM1 TS (D)	0.70
			BG210 - BM1 TS (D)	0.70
			BG211 - BM1 TS (D)	0.70
			BG212 - BM1 TS (D)	0.70
			BG213 - BM1 TS (D)	0.70
			BG214 - BM1 TS (D)	0.70
			BG215 - BM1 TS (D)	0.70
			BG216 - BM1 TS (D)	0.70
			BG217 - BM1 TS (D)	0.70
			BG218 - BM1 TS (D)	0.70
			BG219 - BM1 TS (D)	0.70
			BG220 - BM1 TS (D)	0.70
			BG221 - BM1 TS (D)	0.70
			BG222 - BM1 TS (D)	0.70
			BG223 - BM1 TS (D)	0.70
			BG224 - BM1 TS (D)	0.70
			BG225 - BM1 TS (D)	0.70
			BG226 - BM1 TS (D)	0.70
			BG227 - BM1 TS (D)	0.70
			BG228 - BM1 TS (D)	0.70
			BG229 - BM1 TS (D)	0.70
			BG230 - BM1 TS (D)	0.70
			BG231 - BM1 TS (D)	0.70
			BG232 - BM1 TS (D)	0.70
			BG233 - BM1 TS (D)	0.70
			BG234 - BM1 TS (D)	0.70
			BG235 - BM1 TS (D)	0.70
			BG236 - BM1 TS (D)	0.70
			BG237 - BM1 TS (D)	0.70
			BG238 - BM1 TS (D)	0.70
			BG239 - BM1 TS (D)	0.70
			BG240 - BM1 TS (D)	0.70
			BG241 - BM1 TS (D)	0.70
			BG242 - BM1 TS (D)	0.70
			BG243 - BM1 TS (D)	0.70
			BG244 - BM1 TS (D)	0.70


8.4. Resultaatklassen

Naam	Lijst
BGT Karakteristiek	BC1 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC2 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC3 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC4 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC5 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC6 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC7 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC8 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC9 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC10 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC11 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC12 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC13 - Omhullende - bruikbaarheid
BGT Frequent	BC14 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC15 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC16 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC17 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC18 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC19 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC20 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC21 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC22 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC23 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC24 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC25 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC26 - Omhullende - bruikbaarheid
BGT Quasi-blijvend	BC27 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC28 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC29 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC30 - Omhullende - bruikbaarheid
Alle BGT	BC1 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC2 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC3 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC4 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC5 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC6 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC7 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC8 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC9 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC10 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC11 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC12 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC13 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC14 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC15 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC16 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC17 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC18 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC19 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC20 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC21 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC22 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC23 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC24 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC25 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC26 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC27 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC28 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC29 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC30 - Omhullende - bruikbaarheid
UGT Fundamenteel	BC31 - Omhullende - uiterst
	BC32 - Omhullende - uiterst
	BC33 - Omhullende - uiterst
	BC34 - Omhullende - uiterst
	BC35 - Omhullende - uiterst
	BC36 - Omhullende - uiterst
	BC37 - Omhullende - uiterst
	BC38 - Omhullende - uiterst
	BC39 - Omhullende - uiterst
	BC40 - Omhullende - uiterst
	BC41 - Omhullende - uiterst
	BC42 - Omhullende - uiterst
	BC43 - Omhullende - uiterst
	BC44 - Omhullende - uiterst
	BC45 - Omhullende - uiterst
	BC46 - Omhullende - uiterst
	BC47 - Omhullende - uiterst
	BC48 - Omhullende - uiterst
	BC49 - Omhullende - uiterst
	BC50 - Omhullende - uiterst
	BC51 - Omhullende - uiterst
UGT Buitengewoon	BC52 - Omhullende - uiterst
	BC53 - Omhullende - uiterst

Naam	Lijst
UGT Vermoeiing	BC54 - Omhullende - uiterst
	BC55 - Omhullende - uiterst
	BC56 - Omhullende - uiterst
	BC57 - Omhullende - uiterst
Alle UGT	BC31 - Omhullende - uiterst
	BC32 - Omhullende - uiterst
	BC33 - Omhullende - uiterst
	BC34 - Omhullende - uiterst
	BC35 - Omhullende - uiterst
	BC36 - Omhullende - uiterst
	BC37 - Omhullende - uiterst
	BC38 - Omhullende - uiterst
	BC39 - Omhullende - uiterst
	BC40 - Omhullende - uiterst
	BC41 - Omhullende - uiterst
	BC42 - Omhullende - uiterst
	BC43 - Omhullende - uiterst
	BC44 - Omhullende - uiterst
	BC45 - Omhullende - uiterst
	BC46 - Omhullende - uiterst
	BC47 - Omhullende - uiterst
	BC48 - Omhullende - uiterst
	BC49 - Omhullende - uiterst
	BC50 - Omhullende - uiterst
	BC51 - Omhullende - uiterst
	BC52 - Omhullende - uiterst
	BC53 - Omhullende - uiterst
	BC54 - Omhullende - uiterst
	BC55 - Omhullende - uiterst
	BC56 - Omhullende - uiterst
	BC57 - Omhullende - uiterst

9. Berekeningsverslag

9.1. Elementennet



9.2. Berekeningsverslag

Lineaire berekening

Aantal 2D elementen	15513
Aantal 1D-elementen	30
Aantal netknopen	15213
Aantal vergelijkingen	91278
Buigtheorie	Mindlin
Belastingsgevallen	BG1, BG2, BG3, BG4, BG5, BG6, BG7, BG8, BG10, BG11, BG12, BG13, BG14, BG15, BG16, BG17, BG18, BG19, BG20, BG25, BG31, BG32, BG40, BG41, BG42, BG43, BG44, BG45, BG46, BG47, BG50, BG51, BG52, BG53, BG60, BG61, BG62, BG63, BG70, BG71, BG72, BG73, BG80, BG81, BG82, BG83, BG100, BG101, BG102, BG103, BG104, BG105, BG106, BG107, BG108, BG109, BG110, BG111, BG112, BG113, BG114, BG115, BG116, BG117, BG118, BG119, BG120, BG121, BG122, BG123, BG124, BG125, BG126, BG127, BG128, BG129, BG130, BG131, BG132, BG133, BG134, BG135, BG136, BG137, BG138, BG139, BG140, BG141, BG142, BG143, BG144, BG145, BG146, BG147, BG148, BG149, BG150, BG151, BG152, BG153, BG154, BG155, BG156, BG157, BG158, BG159, BG160, BG161, BG162, BG163, BG164, BG165, BG166, BG167, BG168, BG169, BG170, BG171, BG172, BG173, BG174, BG175, BG176, BG177, BG178, BG179, BG180, BG181, BG182, BG183, BG184, BG185, BG186, BG187, BG188, BG189, BG190, BG191, BG192, BG193, BG194, BG195, BG196, BG197, BG198, BG199, BG200, BG201, BG202, BG203, BG204, BG205, BG206, BG207, BG208, BG209, BG210, BG211, BG212, BG213, BG214, BG215, BG216, BG217, BG218, BG219, BG220, BG221, BG222, BG223, BG224, BG225, BG226, BG227, BG228, BG229, BG230, BG231, BG232, BG233, BG234, BG235, BG236, BG237, BG238, BG239, BG240, BG241, BG242, BG243, BG244, BG245, BG246, BG247, BG248, BG249, BG250, BG251, BG252, BG253, BG254, BG255, BG256, BG257, BG258, BG259, BG260, BG261, BG262, BG263, BG264, BG265, BG266, BG267, BG268, BG269, BG270, BG271, BG272, BG273, BG274, BG275, BG276, BG277, BG278, BG279, BG280, BG281, BG282, BG283, BG284, BG285, BG286, BG287, BG288, BG289, BG290, BG291, BG292, BG293, BG294, BG295, BG296, BG297, BG298, BG299, BG300, BG301, BG302, BG303, BG304, BG305, BG306, BG307, BG308, BG309, BG310, BG311, BG312, BG313, BG314, BG315, BG316, BG317, BG318, BG319, BG320, BG321, BG322, BG323, BG324, BG325, BG326, BG327, BG328, BG329, BG330, BG331, BG332, BG333, BG334, BG335, BG336, BG337, BG338, BG339, BG340, BG341, BG342, BG343, BG344, BG345, BG346, BG347, BG348, BG349, BG350, BG351, BG352, BG353, BG354, BG355, BG356, BG357, BG358, BG359, BG360, BG361, BG362, BG363, BG364, BG365, BG366, BG367, BG368, BG369, BG370, BG371, BG372, BG373, BG374, BG375, BG376, BG377, BG378, BG379, BG380, BG381, BG382, BG383, BG384, BG385, BG386, BG387, BG388, BG389, BG23, BG33, BG34, BG35, BG36, BG24, BG22, BG27, BG28, BG30, BG26, BG21
Start van de berekening	16.03.2021 12:09
Einde berekening	16.03.2021 12:12

Som van lasten en reacties

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
BG1	Lasten	0.0	0.0	-48759.8
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	48759.8
BG2	Lasten	0.0	-283.9	-26327.7
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	283.9	26327.7
BG3	Lasten	0.0	0.0	-494.3
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	494.3
BG4	Lasten	0.0	0.0	-67.2
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	contact 2D	0.0	0.0	67.2
BG5	Lasten	0.0	13544.5	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	-13544.5	0.0
BG6	Lasten	4000.1	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	-4000.1	0.0	0.0
BG7	Lasten	0.0	-7021.1	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	7021.1	0.0
BG8	Lasten	-3982.3	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	3982.3	0.0	0.0
BG10	Lasten	0.0	2643.5	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	-2643.5	0.0
BG11	Lasten	1166.7	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	-1166.7	0.0	0.0
BG12	Lasten	0.0	-1075.2	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	1075.2	0.0
BG13	Lasten	-1166.7	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	1166.7	0.0	0.0
BG14	Lasten	0.0	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	0.0
BG15	Lasten	0.0	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	0.0
BG16	Lasten	0.0	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	0.0
BG17	Lasten	0.0	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	0.0
BG18	Lasten	0.0	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	0.0
BG19	Lasten	0.0	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	0.0
BG20	Lasten	0.0	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	contact 2D	0.0	0.0	0.0
BG25	Lasten	0.0	0.0	-822.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	822.0
BG31	Lasten	0.0	0.0	-1288.2
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1288.2
BG32	Lasten	0.0	0.0	-1288.2
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1288.2
BG40	Lasten	0.0	0.0	-327.6
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	327.6
BG41	Lasten	0.0	0.0	-327.6
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	327.6
BG42	Lasten	0.0	0.0	-327.6
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	327.6
BG43	Lasten	0.0	0.0	-327.6
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	327.6
BG44	Lasten	0.0	0.0	-327.6
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	327.6
BG45	Lasten	0.0	0.0	-327.6
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	327.6
BG46	Lasten	0.0	0.0	-324.4
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	324.4
BG47	Lasten	0.0	0.0	-324.4
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	324.4
BG50	Lasten	451.6	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	-451.6	0.0	0.0
BG51	Lasten	-451.6	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	451.6	0.0	0.0
BG52	Lasten	0.0	112.9	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	-112.9	0.0
BG53	Lasten	0.0	-112.9	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	contact 2D	0.0	112.9	0.0
BG60	Lasten	451.6	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	-451.6	0.0	0.0
BG61	Lasten	-451.6	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	451.6	0.0	0.0
BG62	Lasten	0.0	112.9	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	-112.9	0.0
BG63	Lasten	0.0	-112.9	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	112.9	0.0
BG70	Lasten	451.6	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	-451.6	0.0	0.0
BG71	Lasten	-451.6	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	451.6	0.0	0.0
BG72	Lasten	0.0	112.9	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	-112.9	0.0
BG73	Lasten	0.0	-112.9	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	112.9	0.0
BG80	Lasten	447.1	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	-447.1	0.0	0.0
BG81	Lasten	-447.1	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	447.1	0.0	0.0
BG82	Lasten	0.0	111.8	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	-111.8	0.0
BG83	Lasten	0.0	-111.8	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	111.8	0.0
BG100	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG101	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG102	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG193	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG194	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG195	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG196	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG197	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG198	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG199	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG200	Lasten	0.0	0.0	-1166.6
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1166.6
BG201	Lasten	0.0	0.0	-1133.3
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1133.3
BG202	Lasten	0.0	0.0	-1166.6
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1166.6
BG203	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG204	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG205	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG206	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG207	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0

[illegible]

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG223	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG224	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG225	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG226	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG227	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG228	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG229	Lasten	0.0	0.0	-966.7
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	966.7
BG230	Lasten	0.0	0.0	-933.3
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	933.3
BG231	Lasten	0.0	0.0	-966.7
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	966.7
BG232	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG233	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG234	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG235	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG236	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG237	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0

[illegible]

[illegible]

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
BG268	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG272	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG277	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
BG281	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0

[illegible]

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG298	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG299	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG300	Lasten	0.0	0.0	-2160.
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG301	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG302	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG303	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG304	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG305	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG306	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG307	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG308	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG309	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG310	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG311	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG312	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]	
BG313	contact 2D	0.0	0.0	2160.1	
	Lasten	0.0	0.0	-2160.1	
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0	
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0	
	contact 1D	0.0	0.0	0.0	
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1	
	Lasten	0.0	0.0	-2160.1	
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0	
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0	
	contact 1D	0.0	0.0	0.0	
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1	
	BG315	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
reactie in de knopen		0.0	0.0	0.0	
reactie op de lijnen		0.0	0.0	0.0	
contact 1D		0.0	0.0	0.0	
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1	
	Lasten	0.0	0.0	-2160.1	
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0	
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0	
	contact 1D	0.0	0.0	0.0	
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1	
	BG317	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
		reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
reactie op de lijnen		0.0	0.0	0.0	
contact 1D		0.0	0.0	0.0	
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1	
	BG318	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
		reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
		reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
contact 1D		0.0	0.0	0.0	
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1	
	BG319	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
		reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
		reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
contact 1D		0.0	0.0	0.0	
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1	
	BG320	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
		reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
		reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
contact 1D		0.0	0.0	0.0	
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1	
	BG321	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
		reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
		reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
contact 1D		0.0	0.0	0.0	
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1	
	BG322	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
		reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
		reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
contact 1D		0.0	0.0	0.0	
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1	
	BG323	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
		reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
		reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
contact 1D		0.0	0.0	0.0	
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1	
	BG324	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
		reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
		reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
contact 1D		0.0	0.0	0.0	
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1	
	BG325	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
		reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
		reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
contact 1D		0.0	0.0	0.0	
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1	
	BG326	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
		reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
		reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
contact 1D		0.0	0.0	0.0	
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1	
	BG327	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
		reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
		reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
contact 1D		0.0	0.0	0.0	

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG328	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG329	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG330	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG331	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG332	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG333	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG334	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG335	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG336	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG337	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG338	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG339	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG340	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG341	Lasten	0.0	0.0	-2117.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2117.0
BG342	Lasten	0.0	0.0	-2117.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
BG343	contact 2D	0.0	0.0	2117.0
	Lasten	0.0	0.0	-2117.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
BG344	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2117.0
	Lasten	0.0	0.0	-2117.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
BG345	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2117.0
	Lasten	0.0	0.0	-2117.0
BG346	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2117.0
BG347	Lasten	0.0	0.0	-2117.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
BG348	contact 2D	0.0	0.0	2117.0
	Lasten	0.0	0.0	-2117.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
BG349	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2117.0
	Lasten	0.0	0.0	-2117.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
BG350	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2117.0
	Lasten	0.0	0.0	-2117.0
BG351	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2117.0
BG352	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
BG353	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
BG354	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
BG355	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
BG356	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG357	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG358	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG359	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG360	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG361	Lasten	0.0	0.0	-2000.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2000.1
BG362	Lasten	0.0	0.0	-2000.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2000.1
BG363	Lasten	0.0	0.0	-2000.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2000.1
BG364	Lasten	0.0	0.0	-2000.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2000.1
BG365	Lasten	0.0	0.0	-2000.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2000.1
BG366	Lasten	0.0	0.0	-2000.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2000.1
BG367	Lasten	0.0	0.0	-2000.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2000.1
BG368	Lasten	0.0	0.0	-2000.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2000.1
BG369	Lasten	0.0	0.0	-2000.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2000.1
BG370	Lasten	0.0	0.0	-1957.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1957.0
BG371	Lasten	0.0	0.0	-1957.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1957.0
BG372	Lasten	0.0	0.0	-1957.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0

[illegible]

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	contact 2D	0.0	0.0	2000.1
BG388	Lasten	0.0	0.0	-2000.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2000.1
BG389	Lasten	0.0	0.0	-2000.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2000.1
BG23	Lasten	95.4	-469.1	-28980.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	-95.4	469.1	28980.0
BG33	Lasten	0.0	0.0	-1316.3
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1316.3
BG34	Lasten	0.0	0.0	-1260.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1260.0
BG35	Lasten	0.0	0.0	-1288.2
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1288.2
BG36	Lasten	0.0	0.0	-1288.2
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1288.2
BG24	Lasten	-1.4	-27.9	-2880.2
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	1.4	27.9	2880.2
BG22	Lasten	0.0	0.0	30125.8
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	-30125.8
BG27	Lasten	0.0	0.0	-600.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	600.0
BG28	Lasten	0.0	0.0	-300.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	300.0
BG30	Lasten	0.0	0.0	-2576.3
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2576.3
BG26	Lasten	0.0	0.0	-168.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	168.0
BG21	Lasten	0.0	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	0.0

10. Resultaten BGT

Licentienaam	Hewlett-Packard Company
Project	N206 Tjalmaweg
Onderdeel	PKC
Omschrijving	Pomkelderconstructie
Auteur	W Sleddens
Datum	30. 11. 2020
Constructie	Algemeen XYZ
Aantal knopen :	205
Aantal staven :	30
Aantal platen :	25
Aantal vaste lichamen :	0
Aantal gebruikte doorsneden :	1
Aantal belastingsgevallen :	348
Aantal gebruikte materialen :	1
Gravitatieversnelling [m/s ²]	9.810
Nationale norm	EC - EN

11. Inhoudsopgave

10. Resultaten BGT	1
11. Inhoudsopgave	1
12. Resultaten BGT Karakteristiek	3
12.1. Globale vervormingen	3
12.1.1. 3D verplaatsing; u_z	3
12.1.2. 3D verplaatsing; u_z	4
12.2. Kolommen	5
12.2.1. Normaalkracht N [kNm]	5
12.2.2. Moment M_y [kNm]	6
12.2.3. Moment M_z [kNm]	7
12.2.4. Interne 1D-krachten	8
12.3. Reacties	9
12.3.1. 2D-contactspanningen; σ_z	9
12.3.2. 2D-contactspanningen; σ_z	10
13. Resultaten BGT Frequent	11
13.1. Globale vervormingen	11
13.1.1. 3D verplaatsing; u_z	11
13.1.2. 3D verplaatsing; u_z	12
13.2. Rijvloer	13
13.2.1. Steunpunzones	13
13.2.1.1. Wapeningsmoment M_{xD+} [kNm]	13
13.2.1.2. Wapeningsmoment M_{xD+} (Stp X) [kNm]	14
13.2.1.3. Interne 2D-krachten (Stp X)	15
13.2.1.4. Wapeningsmoment M_{yD+} [kNm]	17
13.2.1.5. Wapeningsmoment M_{yD+} (Stp Y) [kNm]	18
13.2.1.6. Interne 2D-krachten (Stp Y)	19
13.2.1.7. Wapeningsmoment M_{xD+} (Rand) [kNm]	21
13.2.1.8. Wapeningsmoment M_{yD+} (Rand) [kNm]	22
13.2.1.9. Interne 2D-krachten (Rand)	23
13.2.2. Rand- & veldzones	24
13.2.2.1. Wapeningsmoment M_{xD-} [kNm]	24
13.2.2.2. Wapeningsmoment M_{xD-} (Veld) [kNm]	25
13.2.2.3. Wapeningsmoment M_{xD-} (Rand) [kNm]	26
13.2.2.4. Wapeningsmoment M_{yD-} [kNm]	27
13.2.2.5. Wapeningsmoment M_{yD-} (Veld) [kNm]	28
13.2.2.6. Wapeningsmoment M_{yD-} (Rand) [kNm]	29
13.2.2.7. Interne 2D-krachten (Veld)	30
13.2.2.8. Interne 2D-krachten (Rand)	31
13.3. Keldervloer	32
13.3.1. Steunpunzones	32
13.3.1.1. Wapeningsmoment M_{xD-} [kNm]	32
13.3.1.2. Wapeningsmoment M_{xD-} (Stp X) [kNm]	33
13.3.1.3. Interne 2D-krachten (Stp X)	34
13.3.1.4. Wapeningsmoment M_{yD-} [kNm]	36
13.3.1.5. Wapeningsmoment M_{yD-} (Stp Y) [kNm]	37
13.3.1.6. Interne 2D-krachten (Stp Y)	38
13.3.1.7. Wapeningsmoment M_{xD-} (Rand) [kNm]	40
13.3.1.8. Wapeningsmoment M_{yD-} (Rand) [kNm]	41
13.3.1.9. Interne 2D-krachten (Rand)	42
13.3.2. Rand- & veldzones	43
13.3.2.1. Wapeningsmoment M_{xD+} [kNm]	43
13.3.2.2. Wapeningsmoment M_{xD+} (Veld) [kNm]	44
13.3.2.3. Wapeningsmoment M_{xD+} (Rand) [kNm]	45
13.3.2.4. Wapeningsmoment M_{yD+} [kNm]	46
13.3.2.5. Wapeningsmoment M_{yD+} (Veld) [kNm]	47
13.3.2.6. Wapeningsmoment M_{yD+} (Rand) [kNm]	48
13.3.2.7. Interne 2D-krachten (Veld)	49
13.3.2.8. Interne 2D-krachten (Rand)	50
13.4. Kelderwanden	51
13.4.1. Wapeningsmomenten M_{xD+} [kNm]	51
13.4.2. Wapeningsmomenten M_{xD+} [kNm]	52
13.4.3. Wapeningsmomenten M_{xD-} [kNm]	53



13.4.4. Wapeningsmomenten	MxD- [kNm]	54
13.4.5. Wapeningsmomenten	MyD+ [kNm]	55
13.4.6. Wapeningsmomenten	MyD+ [kNm]	56
13.4.7. Wapeningsmomenten	MyD- [kNm]	57
13.4.8. Wapeningsmomenten	MyD- [kNm]	58
13.4.9. Interne 2D-krachten		59
13.5. Binnenwanden		60
13.5.1. Wapeningsmoment	MxD+ [kNm]	60
13.5.2. Wapeningsmoment	MxD+ [kNm]	61
13.5.3. Wapeningsmoment	MxD- [kNm]	62
13.5.4. Wapeningsmoment	MxD- [kNm]	63
13.5.5. Wapeningsmoment	MyD+ [kNm]	64
13.5.6. Wapeningsmoment	MyD+ [kNm]	65
13.5.7. Wapeningsmoment	MyD- [kNm]	66
13.5.8. Wapeningsmoment	MyD- [kNm]	67
13.5.9. Interne 2D-krachten		68
13.6. Toegangsschacht		69
13.6.1. Wanden 500 mm		69
13.6.1.1. Wapeningsmoment	MxD+ [kNm]	69
13.6.1.2. Wapeningsmoment	MxD- [kNm]	70
13.6.1.3. Wapeningsmoment	MyD+ [kNm]	71
13.6.1.4. Wapeningsmoment	MyD- [kNm]	72
13.6.1.5. Wapeningsmoment	MxD+ [kNm]	73
13.6.1.6. Wapeningsmoment	MxD- [kNm]	74
13.6.1.7. Wapeningsmoment	MyD+ [kNm]	75
13.6.1.8. Wapeningsmoment	MyD- [kNm]	76
13.6.1.9. Interne 2D-krachten		77
13.6.2. Wand 300 mm		78
13.6.2.1. Wapeningsmoment	MxD+ [kNm]	78
13.6.2.2. Wapeningsmoment	MxD- [kNm]	79
13.6.2.3. Wapeningsmoment	MyD+ [kNm]	80
13.6.2.4. Wapeningsmoment	MyD- [kNm]	81
13.6.2.5. Wapeningsmoment	MxD+ [kNm]	82
13.6.2.6. Wapeningsmoment	MxD- [kNm]	83
13.6.2.7. Wapeningsmoment	MyD+ [kNm]	84
13.6.2.8. Wapeningsmoment	MyD- [kNm]	85
13.6.2.9. Interne 2D-krachten		86
13.6.3. Dak 300 mm		87
13.6.3.1. Wapeningsmoment	MxD+ [kNm]	87
13.6.3.2. Wapeningsmoment	MxD- [kNm]	88
13.6.3.3. Wapeningsmoment	MyD+ [kNm]	89
13.6.3.4. Wapeningsmoment	MyD- [kNm]	90
13.6.3.5. Wapeningsmoment	MxD+ [kNm]	91
13.6.3.6. Wapeningsmoment	MxD- [kNm]	92
13.6.3.7. Wapeningsmoment	MyD+ [kNm]	93
13.6.3.8. Wapeningsmoment	MyD- [kNm]	94
13.6.3.9. Interne 2D-krachten		95
13.7. Kolommen		96
13.7.1. Normalkracht N [kNm]		96
13.7.2. Moment My [kNm]		97
13.7.3. Moment Mz [kNm]		98
13.7.4. Interne 1D-krachten		99
13.8. Reacties		100
13.8.1. 2D-contactspanningen; σ_z		100
13.8.2. 2D-contactspanningen; σ_z		101
14. Resultaten BGT Quasi-blijvend		102
14.1. Globale vervormingen		102
14.1.1. 3D verplaatsing; u_z		102
14.1.2. 3D verplaatsing; u_z		103
14.2. Reacties		104
14.2.1. 2D-contactspanningen; σ_z		104
14.2.2. 2D-contactspanningen; σ_z		105

12. Resultaten BGT Karakteristiek

12.1. Globale vervormingen

12.1.1. 3D verplaatsing; u_z

Waardes: u_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Karakteristiek
Selectie: Alle
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: Globaal



12.1.2. 3D verplaatsing; u_z

Waardes: u_z



Lineaire berekening

Klasse: BGT Karakteristiek

Selectie: Alle

Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: Globaal


u_z [mm]



12.2. Kolommen


12.2.1. Normalkracht N [kNm]

Waardes: N
Lineaire berekening
Klasse: BGT Karakteristiek
Assenstelsel: Hoofd
Extreme ID: Lokaal
Selectie: Alle




12.2.2. Moment My [kNm]

Waardes: M_y
Lineaire berekening
Klasse: BGT Karakteristiek
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Globaal
Selectie: Alle



12.2.3. Moment Mz [kNm]

Waardes: M_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Karakteristiek
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Globaal
Selectie: Alle



12.2.4. Interne 1D-krachten

Lineaire berekening
Klasse: BGT Karakteristiek
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Globaal
Selectie: Alle



Naam	dx [m]	Belasting	N [kN]	V _y [kN]	V _z [kN]	M _x [kNm]	M _y [kNm]	M _z [kNm]
S27	0.000	BC7/1	-2297.7	-39.1	-66.6	0.2	83.6	60.6
S25	3.200	BC13/2	-897.1	-49.3	-40.1	0.2	-51.1	-55.3
S18	0.000	BC13/3	-1606.6	105.7	-1.8	-0.1	3.5	-170.7
S27	0.000	BC7/4	-2185.5	-33.4	-105.4	-0.1	146.3	52.8
S3	0.000	BC5/5	-1711.5	-16.8	104.8	0.0	-145.4	26.6
S5	0.000	BC11/6	-1426.7	-39.8	36.3	-0.9	-48.0	69.0
S25	0.000	BC11/7	-1117.1	-58.6	13.6	0.9	-8.5	111.0
S27	3.200	BC5/8	-1714.0	-19.5	-105.0	-0.1	-191.7	-32.0
S3	3.200	BC5/9	-1721.0	-17.6	104.6	0.0	190.9	-28.8
S13	3.200	BC11/10	-1273.1	-132.9	-8.3	-0.1	-14.1	-209.3
S13	0.000	BC11/11	-1309.7	-132.8	2.3	-0.1	-4.8	215.9

Naam	Combinatiesleutel
BC7/1	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + 0.80*BG10 + 0.80*BG12 + BG15 + BG16 + BG17 + 0.80*BG43 + 0.80*BG61 + 0.80*BG62 + BG157 + BG298 + BG23 + 0.80*BG30
BC13/2	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG8 + 0.80*BG13 + BG16 + BG19 + 0.80*BG46 + 0.80*BG81 + 0.80*BG82 + BG332 + BG22
BC13/3	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG6 + BG7 + BG8 + 0.80*BG11 + 0.80*BG12 + 0.80*BG13 + BG15 + BG16 + BG18 + BG19 + 0.80*BG46 + 0.80*BG81 + 0.80*BG83 + BG375 + BG23 + 0.80*BG33
BC7/4	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG15 + BG16 + BG19 + 0.80*BG43 + 0.80*BG61 + 0.80*BG62 + BG157 + BG301 + 0.80*BG36 + BG24
BC5/5	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + BG7 + BG10 + BG11 + BG12 + BG15 + BG16 + BG19 + 0.40*BG25 + BG42 + 0.80*BG60 + 0.80*BG63 + BG130 + BG35 + BG24 + 0.40*BG26
BC11/6	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + BG10 + BG11 + BG16 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.80*BG81 + 0.80*BG82 + BG187 + BG35 + BG24 + BG21
BC11/7	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + BG10 + BG11 + BG14 + BG17 + BG20 + 0.40*BG25 + BG47 + 0.80*BG80 + 0.80*BG82 + BG215 + BG23 + BG35 + 0.40*BG26 + BG21
BC5/8	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG7 + BG8 + BG10 + BG12 + BG13 + BG15 + BG16 + BG18 + BG19 + 0.40*BG25 + BG43 + 0.80*BG61 + 0.80*BG63 + BG155 + BG36 + BG24 + 0.40*BG26
BC5/9	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + BG7 + BG10 + BG11 + BG12 + BG15 + BG16 + BG19 + 0.40*BG25 + BG42 + 0.80*BG60 + 0.80*BG63 + BG131 + BG35 + BG24 + 0.40*BG26
BC11/10	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG10 + BG16 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.40*BG25 + BG46 + 0.80*BG81 + 0.80*BG82 + BG187 + BG24 + 0.40*BG26 + BG21
BC11/11	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG10 + BG16 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.40*BG25 + BG47 + 0.80*BG80 + 0.80*BG82 + BG215 + BG24 + 0.40*BG26 + BG21

12.3. Reacties


12.3.1. 2D-contactspanningen; σ_z

Waardes: σ_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Karakteristiek
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: LCS net element



12.3.2. 2D-contactspanningen; σ_z

Waardes: σ_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Karakteristiek
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: LCS net element





13. Resultaten BGT Frequent

13.1. Globale vervormingen



13.1.1. 3D verplaatsing; u_z

Waardes: u_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Selectie: Alle
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: Globaal



13.1.2. 3D verplaatsing; u_z

Waardes: u_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Selectie: Alle
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: Globaal





13.2. Rijvloer

13.2.1. Steunpuntzones

13.2.1.1. Wapeningsmoment M_{xD+} [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{xD+} [kNm/m]



13.2.1.2. Wapeningsmoment M_{xD+} (Stp X) [kNm]

Waardes: m_{xD+}

Lineaire berekening


Klasse: BGT Frequent

Baan: Gemiddeld

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt X

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.2.1.3. Interne 2D-krachten (Stp X)

Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Baan: Gemiddeld

Extreem: Element

Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt X

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x D+ [kNm/m]	m _x D- [kNm/m]	m _y D+ [kNm/m]	m _y D- [kNm/m]	m _z D+ [kNm/m]	m _z D- [kNm/m]	n _x D [kN/m]	n _y D [kN/m]	n _z D [kN/m]
Snede X Dek K1	Element: 0	5.600	5.550	-2.550	BGT Frequent	-336.9	0.0	-196.8	1.5	-78.4	-313.4	24.9	40.9	-173.7
Snede X Dek K1	Element: 0	5.600	5.550	-2.550	BGT Frequent	-171.9	0.0	-119.1	8.2	-47.1	-174.7	136.6	41.8	-305.1
Snede X Dek K2	Element: 0	5.600	10.550	-2.550	BGT Frequent	-349.1	0.0	-221.9	0.0	-102.0	-325.3	84.6	42.3	-135.3
Snede X Dek K2	Element: 0	5.600	10.550	-2.550	BGT Frequent	-182.9	0.0	-151.0	1.4	-31.3	-189.9	-9.3	26.1	-219.3
Snede X Dek K3	Element: 0	5.600	15.550	-2.550	BGT Frequent	-404.5	0.0	-209.4	5.3	-108.0	-364.5	98.8	30.2	-192.9
Snede X Dek K3	Element: 0	5.600	15.550	-2.550	BGT Frequent	-182.7	0.0	-134.2	4.5	-43.8	-182.3	53.1	10.8	-222.4
Snede X Dek K4	Element: 0	5.600	20.550	-2.550	BGT Frequent	-332.7	0.0	-205.0	0.0	-79.8	-310.9	156.9	17.3	-119.2
Snede X Dek K4	Element: 0	5.600	20.550	-2.550	BGT Frequent	-186.6	0.0	-147.2	1.9	-29.5	-197.7	54.6	-47.2	-234.9
Snede X Dek K5	Element: 0	5.600	25.550	-2.550	BGT Frequent	-305.6	0.0	-200.3	0.0	-80.0	-283.5	183.1	83.3	-213.9
Snede X Dek K5	Element: 0	5.600	25.550	-2.550	BGT Frequent	-188.1	0.0	-143.8	1.0	-36.6	-188.8	50.7	35.4	-218.5
Snede X Dek K6	Element: 0	5.600	30.550	-2.550	BGT Frequent	-331.9	0.0	-216.7	0.2	-65.8	-312.1	136.7	63.6	-113.6
Snede X Dek K6	Element: 0	5.600	30.550	-2.550	BGT Frequent	-142.2	0.0	-93.1	9.6	-27.0	-147.3	-11.0	1.5	-175.6
Snede X Dek K7	Element: 0	11.200	5.550	-2.550	BGT Frequent	-323.4	0.0	-198.0	1.7	-97.3	-308.7	4.2	-2.7	-172.0
Snede X Dek K7	Element: 0	11.200	5.550	-2.550	BGT Frequent	-174.9	0.0	-137.2	6.5	-28.8	-185.2	138.9	12.3	-241.5
Snede X Dek K8	Element: 0	11.200	10.550	-2.550	BGT Frequent	-317.4	0.0	-227.2	0.2	-119.9	-291.4	55.2	19.8	-180.0
Snede X Dek K8	Element: 0	11.200	10.550	-2.550	BGT Frequent	-170.8	0.0	-140.3	1.3	-31.3	-175.6	-3.6	6.9	-156.9
Snede X Dek K9	Element: 0	11.200	15.550	-2.550	BGT Frequent	-366.0	0.0	-199.3	4.7	-129.2	-322.3	39.1	31.8	-137.1
Snede X Dek K9	Element: 0	11.200	15.550	-2.550	BGT Frequent	-166.1	0.0	-129.9	6.5	-27.9	-179.3	11.8	20.9	-140.4
Snede X Dek K10	Element: 0	11.200	20.550	-2.550	BGT Frequent	-307.2	0.0	-200.2	0.5	-91.4	-281.8	36.1	20.3	-114.1
Snede X Dek K10	Element: 0	11.200	20.550	-2.550	BGT Frequent	-175.4	0.0	-125.6	2.2	-32.7	-174.3	75.2	13.7	-92.1
Snede X Dek K11	Element: 0	11.200	25.550	-2.550	BGT Frequent	-266.3	0.0	-177.5	0.1	-71.1	-251.2	117.6	13.6	-92.0
Snede X Dek K11	Element: 0	11.200	25.550	-2.550	BGT Frequent	-173.7	0.0	-142.4	0.5	-18.8	-192.7	35.8	17.8	-158.7
Snede X Dek K12	Element: 0	11.200	30.550	-2.550	BGT Frequent	-297.7	0.0	-193.7	0.8	-75.3	-286.2	65.1	26.0	-81.2
Snede X Dek K12	Element: 0	11.200	30.550	-2.550	BGT Frequent	-154.9	0.0	-114.0	8.8	-30.6	-160.8	22.6	-6.9	-140.4
Snede X Dek K13	Element: 0	16.800	5.550	-2.550	BGT Frequent	-321.6	0.0	-189.6	0.8	-88.3	-304.5	-11.6	-34.6	-176.3
Snede X Dek K13	Element: 0	16.800	5.550	-2.550	BGT Frequent	-168.3	0.0	-132.8	5.6	-18.0	-179.5	81.7	2.5	-141.8
Snede X Dek K14	Element: 0	16.800	10.550	-2.550	BGT Frequent	-306.3	0.0	-194.8	0.0	-94.8	-292.4	59.5	22.6	-144.5
Snede X Dek K14	Element: 0	16.800	10.550	-2.550	BGT Frequent	-166.9	0.0	-133.7	1.6	-20.7	-177.0	7.6	0.7	-150.5
Snede X Dek K15	Element: 0	16.800	15.550	-2.550	BGT Frequent	-323.9	0.0	-167.1	0.8	-65.1	-302.1	91.2	35.0	-87.4
Snede X Dek K15	Element: 0	16.800	15.550	-2.550	BGT Frequent	-162.7	0.0	-130.1	6.9	-17.2	-181.4	4.7	-2.1	-159.8
Snede X Dek K16	Element: 0	16.800	20.550	-2.550	BGT Frequent	-288.9	0.0	-181.7	0.4	-69.1	-278.3	26.0	10.9	-119.1
Snede X Dek K16	Element: 0	16.800	20.550	-2.550	BGT Frequent	-168.9	0.0	-126.3	1.9	-19.5	-179.0	45.2	11.0	-105.8
Snede X Dek K17	Element: 0	16.800	25.550	-2.550	BGT Frequent	-263.1	0.0	-170.9	0.0	-66.1	-257.6	115.8	13.9	-78.5
Snede X Dek K17	Element: 0	16.800	25.550	-2.550	BGT Frequent	-171.0	0.0	-141.2	0.9	-13.6	-191.6	23.4	7.6	-154.4
Snede X Dek K18	Element: 0	16.800	30.550	-2.550	BGT Frequent	-292.9	0.0	-186.3	0.5	-72.2	-284.2	55.7	15.7	-79.0

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x D+ [kNm/m]	m _x D- [kNm/m]	m _y D+ [kNm/m]	m _y D- [kNm/m]	m _c D+ [kNm/m]	m _c D- [kNm/m]	n _x D [kN/m]	n _y D [kN/m]	n _c D [kN/m]
Snedes X Dek K18	Element: 0	16.800	30.550	-2.550	BGT Frequent	-147.1	0.0	-112.2	7.6	-10.9	-164.4	45.6	-13.4	-153.6
Snedes X Dek K19	Element: 0	22.400	5.550	-2.550	BGT Frequent	-319.9	0.0	-196.5	3.3	-110.6	-300.3	10.7	1.4	-214.7
Snedes X Dek K19	Element: 0	22.400	5.550	-2.550	BGT Frequent	-173.4	0.0	-129.9	7.6	-28.1	-180.2	117.5	15.1	-207.3
Snedes X Dek K20	Element: 0	22.400	10.550	-2.550	BGT Frequent	-319.2	0.0	-223.7	0.1	-117.6	-295.2	71.6	39.7	-138.1
Snedes X Dek K20	Element: 0	22.400	10.550	-2.550	BGT Frequent	-172.3	0.0	-143.9	1.4	-31.9	-179.9	-9.0	5.4	-152.9
Snedes X Dek K21	Element: 0	22.400	15.550	-2.550	BGT Frequent	-341.7	0.0	-190.0	0.6	-108.9	-302.1	47.7	31.6	-129.3
Snedes X Dek K21	Element: 0	22.400	15.550	-2.550	BGT Frequent	-166.3	0.0	-130.6	6.3	-37.4	-176.5	12.0	13.5	-146.4
Snedes X Dek K22	Element: 0	22.400	20.550	-2.550	BGT Frequent	-312.4	0.0	-204.8	0.5	-94.1	-285.4	32.8	15.2	-130.7
Snedes X Dek K22	Element: 0	22.400	20.550	-2.550	BGT Frequent	-174.7	0.0	-131.2	2.1	-33.6	-177.9	64.2	10.4	-120.9
Snedes X Dek K23	Element: 0	22.400	25.550	-2.550	BGT Frequent	-270.4	0.0	-183.7	0.0	-76.8	-256.8	118.3	15.1	-109.3
Snedes X Dek K23	Element: 0	22.400	25.550	-2.550	BGT Frequent	-175.7	0.0	-143.6	0.6	-21.5	-193.2	40.0	16.5	-157.6
Snedes X Dek K24	Element: 0	22.400	30.550	-2.550	BGT Frequent	-299.5	0.0	-193.5	0.9	-74.4	-287.5	59.4	22.0	-75.3
Snedes X Dek K24	Element: 0	22.400	30.550	-2.550	BGT Frequent	-154.9	0.0	-112.1	9.0	-30.1	-159.2	16.8	-9.2	-136.9
Snedes X Dek K25	Element: 0	28.000	5.550	-2.550	BGT Frequent	-289.3	0.0	-167.7	2.9	-87.3	-261.2	41.2	122.2	-196.7
Snedes X Dek K25	Element: 0	28.000	5.550	-2.550	BGT Frequent	-125.7	0.0	-97.0	12.9	-44.5	-133.4	113.4	45.8	-373.1
Snedes X Dek K26	Element: 0	28.000	10.550	-2.550	BGT Frequent	-347.6	0.0	-229.1	0.0	-107.3	-318.7	87.3	56.1	-138.5
Snedes X Dek K26	Element: 0	28.000	10.550	-2.550	BGT Frequent	-183.7	0.0	-146.5	1.9	-44.6	-182.4	-8.8	17.3	-258.7
Snedes X Dek K27	Element: 0	28.000	15.550	-2.550	BGT Frequent	-367.0	0.0	-187.7	1.5	-84.7	-334.1	131.2	77.0	-169.2
Snedes X Dek K27	Element: 0	28.000	15.550	-2.550	BGT Frequent	-180.2	0.0	-133.9	4.3	-42.5	-180.9	37.1	-7.8	-243.2
Snedes X Dek K28	Element: 0	28.000	20.550	-2.550	BGT Frequent	-326.3	0.0	-200.7	0.0	-77.0	-305.7	149.3	19.3	-123.0
Snedes X Dek K28	Element: 0	28.000	20.550	-2.550	BGT Frequent	-183.4	0.0	-145.6	1.9	-30.3	-195.2	54.4	-48.7	-237.3
Snedes X Dek K29	Element: 0	28.000	25.550	-2.550	BGT Frequent	-304.3	0.0	-194.7	0.0	-80.0	-282.1	186.2	86.9	-225.6
Snedes X Dek K29	Element: 0	28.000	25.550	-2.550	BGT Frequent	-185.1	0.0	-142.9	1.0	-38.0	-186.5	52.9	35.7	-219.9
Snedes X Dek K30	Element: 0	28.000	30.550	-2.550	BGT Frequent	-326.8	0.0	-211.3	0.2	-57.8	-308.1	129.5	58.6	-96.1
Snedes X Dek K30	Element: 0	28.000	30.550	-2.550	BGT Frequent	-138.1	0.0	-92.1	10.0	-27.1	-145.1	-4.2	1.0	-174.9

13.2.1.4. Wapeningsmoment M_{yD+} [kNm]

Waardes: m_{yD+}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.2.1.5. Wapeningsmoment M_{yD+} (Stp Y) [kNm]

Waardes: m_{yD+}

Lineaire berekening


Klasse: BGT Frequent

Baan: Gemiddeld

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt Y

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.2.1.6. Interne 2D-krachten (Stp Y)

Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Baan: Gemiddeld

Extreem: Element

Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt Y

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _{xD+} [kNm/m]	m _{xD-} [kNm/m]	m _{yD+} [kNm/m]	m _{yD-} [kNm/m]	m _{zD+} [kNm/m]	m _{zD-} [kNm/m]	n _{xD} [kN/m]	n _{yD} [kN/m]	n _{zD} [kN/m]
Snede Y Dek K1	Element: 0	4.600	4.550	-2.550	BGT Frequent	-201.4	0.0	-316.2	0.0	-76.3	-286.4	61.0	67.4	-270.0
Snede Y Dek K1	Element: 0	4.600	4.550	-2.550	BGT Frequent	-144.0	2.0	-171.5	0.0	-30.7	-166.5	157.1	49.5	-339.5
Snede Y Dek K2	Element: 0	4.600	9.550	-2.550	BGT Frequent	-237.2	0.4	-352.0	0.0	-109.0	-316.1	57.6	28.8	-88.4
Snede Y Dek K2	Element: 0	4.600	9.550	-2.550	BGT Frequent	-150.0	1.2	-182.0	0.0	-25.1	-190.0	-29.5	14.2	-235.4
Snede Y Dek K3	Element: 0	4.600	14.550	-2.550	BGT Frequent	-236.5	0.2	-331.6	0.0	-73.3	-316.9	54.7	-0.8	-216.5
Snede Y Dek K3	Element: 0	4.600	14.550	-2.550	BGT Frequent	-141.8	7.0	-168.3	0.0	-17.6	-179.6	3.2	22.4	-91.3
Snede Y Dek K4	Element: 0	4.600	19.550	-2.550	BGT Frequent	-209.2	0.3	-304.8	0.0	-73.1	-288.2	106.2	6.7	-173.5
Snede Y Dek K4	Element: 0	4.600	19.550	-2.550	BGT Frequent	-152.2	0.1	-171.2	0.0	-21.1	-185.5	9.0	-7.6	-117.0
Snede Y Dek K5	Element: 0	4.600	24.550	-2.550	BGT Frequent	-197.4	0.0	-295.7	0.0	-65.0	-271.8	181.8	68.7	-159.0
Snede Y Dek K5	Element: 0	4.600	24.550	-2.550	BGT Frequent	-148.8	0.5	-179.0	0.0	-30.2	-183.2	8.5	-2.6	-147.9
Snede Y Dek K6	Element: 0	4.600	29.550	-2.550	BGT Frequent	-219.9	0.0	-309.1	0.0	-43.1	-290.5	134.2	59.9	-99.7
Snede Y Dek K6	Element: 0	4.600	29.550	-2.550	BGT Frequent	-98.1	7.2	-136.9	0.0	-27.6	-133.1	14.9	-6.5	-168.3
Snede Y Dek K7	Element: 0	10.200	4.550	-2.550	BGT Frequent	-213.8	0.0	-324.7	0.0	-106.5	-287.0	6.9	20.8	-221.2
Snede Y Dek K7	Element: 0	10.200	4.550	-2.550	BGT Frequent	-143.1	1.9	-178.8	0.0	-55.4	-167.9	184.7	21.5	-289.6
Snede Y Dek K8	Element: 0	10.200	9.550	-2.550	BGT Frequent	-238.4	0.0	-343.6	0.0	-157.2	-292.1	67.7	-11.6	-179.2
Snede Y Dek K8	Element: 0	10.200	9.550	-2.550	BGT Frequent	-141.6	0.0	-177.8	0.0	-36.7	-170.7	36.4	55.7	-141.1
Snede Y Dek K9	Element: 0	10.200	14.550	-2.550	BGT Frequent	-181.5	0.1	-307.5	0.0	-78.2	-278.7	62.8	0.4	-155.6
Snede Y Dek K9	Element: 0	10.200	14.550	-2.550	BGT Frequent	-151.8	3.1	-165.3	0.1	-38.8	-172.6	12.4	15.0	-98.2
Snede Y Dek K10	Element: 0	10.200	19.550	-2.550	BGT Frequent	-198.4	0.0	-287.5	0.0	-91.2	-253.4	42.5	4.9	-102.9
Snede Y Dek K10	Element: 0	10.200	19.550	-2.550	BGT Frequent	-148.9	0.0	-169.5	0.0	-36.9	-171.8	71.9	35.6	-125.1
Snede Y Dek K11	Element: 0	10.200	24.550	-2.550	BGT Frequent	-193.1	0.0	-287.0	0.0	-96.4	-253.0	60.9	9.7	-101.3
Snede Y Dek K11	Element: 0	10.200	24.550	-2.550	BGT Frequent	-140.0	0.0	-178.7	0.0	-39.0	-172.0	55.9	52.9	-107.4
Snede Y Dek K12	Element: 0	10.200	29.550	-2.550	BGT Frequent	-207.5	0.0	-294.5	0.0	-88.7	-261.9	114.3	20.7	-107.6
Snede Y Dek K12	Element: 0	10.200	29.550	-2.550	BGT Frequent	-117.3	5.4	-149.1	0.0	-34.9	-144.6	50.1	1.8	-150.1
Snede Y Dek K13	Element: 0	15.800	4.550	-2.550	BGT Frequent	-216.6	0.1	-334.5	0.0	-128.6	-293.0	24.4	-16.7	-223.8
Snede Y Dek K13	Element: 0	15.800	4.550	-2.550	BGT Frequent	-137.0	1.8	-179.2	0.0	-36.4	-165.3	94.3	8.4	-142.8
Snede Y Dek K14	Element: 0	15.800	9.550	-2.550	BGT Frequent	-223.5	0.6	-349.5	0.0	-145.1	-300.5	77.8	-6.3	-185.3
Snede Y Dek K14	Element: 0	15.800	9.550	-2.550	BGT Frequent	-135.1	1.0	-176.1	0.0	-34.0	-168.5	65.5	85.6	-96.7
Snede Y Dek K15	Element: 0	15.800	14.550	-2.550	BGT Frequent	-191.3	0.6	-311.5	0.0	-83.3	-281.0	42.4	-0.2	-124.5
Snede Y Dek K15	Element: 0	15.800	14.550	-2.550	BGT Frequent	-140.4	1.6	-168.4	0.0	-42.8	-159.1	29.5	20.5	-97.6
Snede Y Dek K16	Element: 0	15.800	19.550	-2.550	BGT Frequent	-216.1	0.6	-320.2	0.0	-114.6	-280.8	23.8	11.1	-114.2
Snede Y Dek K16	Element: 0	15.800	19.550	-2.550	BGT Frequent	-123.9	0.5	-176.2	0.0	-22.9	-165.9	55.4	72.3	-118.7
Snede Y Dek K17	Element: 0	15.800	24.550	-2.550	BGT Frequent	-180.6	0.4	-291.9	0.0	-86.6	-259.4	35.3	5.3	-77.2
Snede Y Dek K17	Element: 0	15.800	24.550	-2.550	BGT Frequent	-139.7	0.5	-178.9	0.0	-48.3	-170.2	67.8	71.9	-108.0
Snede Y Dek K18	Element: 0	15.800	29.550	-2.550	BGT Frequent	-196.9	0.0	-296.9	0.0	-99.0	-261.6	90.7	25.1	-103.6

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x D+ [kNm/m]	m _x D- [kNm/m]	m _y D+ [kNm/m]	m _y D- [kNm/m]	m _c D+ [kNm/m]	m _c D- [kNm/m]	n _x D [kN/m]	n _y D [kN/m]	n _c D [kN/m]
Snedes Y Dek K18	Element: 0	15.800	29.550	-2.550	BGT Frequent	-109.1	5.4	-153.7	0.0	-38.6	-146.5	29.8	-19.0	-165.2
Snedes Y Dek K19	Element: 0	21.400	4.550	-2.550	BGT Frequent	-227.1	0.0	-314.2	0.0	-123.5	-270.5	4.8	9.8	-170.9
Snedes Y Dek K19	Element: 0	21.400	4.550	-2.550	BGT Frequent	-139.2	1.4	-171.2	0.0	-54.0	-159.2	148.2	20.9	-260.6
Snedes Y Dek K20	Element: 0	21.400	9.550	-2.550	BGT Frequent	-237.2	0.0	-349.9	0.0	-153.4	-297.6	45.7	-8.1	-196.9
Snedes Y Dek K20	Element: 0	21.400	9.550	-2.550	BGT Frequent	-143.6	0.0	-183.5	0.0	-42.2	-170.6	34.7	50.6	-113.6
Snedes Y Dek K21	Element: 0	21.400	14.550	-2.550	BGT Frequent	-197.5	0.1	-309.1	0.0	-81.2	-279.1	59.5	0.4	-158.1
Snedes Y Dek K21	Element: 0	21.400	14.550	-2.550	BGT Frequent	-139.7	1.0	-166.4	0.0	-32.1	-166.0	38.7	42.3	-87.9
Snedes Y Dek K22	Element: 0	21.400	19.550	-2.550	BGT Frequent	-197.8	0.0	-285.2	0.0	-91.6	-251.3	53.6	-1.2	-118.1
Snedes Y Dek K22	Element: 0	21.400	19.550	-2.550	BGT Frequent	-146.3	0.1	-170.4	0.0	-39.0	-168.7	33.8	19.0	-121.2
Snedes Y Dek K23	Element: 0	21.400	24.550	-2.550	BGT Frequent	-195.2	0.0	-288.6	0.0	-97.7	-254.4	64.4	11.5	-107.8
Snedes Y Dek K23	Element: 0	21.400	24.550	-2.550	BGT Frequent	-139.8	0.0	-177.9	0.0	-37.1	-171.7	56.0	52.4	-107.6
Snedes Y Dek K24	Element: 0	21.400	29.550	-2.550	BGT Frequent	-209.1	0.0	-293.7	0.0	-85.9	-262.3	110.4	15.9	-100.0
Snedes Y Dek K24	Element: 0	21.400	29.550	-2.550	BGT Frequent	-115.0	5.4	-148.1	0.0	-32.6	-141.6	43.3	-10.9	-144.1
Snedes Y Dek K25	Element: 0	27.000	4.550	-2.550	BGT Frequent	-178.6	1.2	-262.1	0.0	-71.7	-235.3	37.7	172.7	-236.2
Snedes Y Dek K25	Element: 0	27.000	4.550	-2.550	BGT Frequent	-109.0	5.6	-124.3	0.9	-23.6	-126.5	129.6	-8.5	-353.8
Snedes Y Dek K26	Element: 0	27.000	9.550	-2.550	BGT Frequent	-238.8	0.6	-347.3	0.0	-112.0	-312.5	72.0	40.8	-143.1
Snedes Y Dek K26	Element: 0	27.000	9.550	-2.550	BGT Frequent	-149.5	0.3	-181.9	0.0	-25.2	-190.8	-42.2	16.6	-237.0
Snedes Y Dek K27	Element: 0	27.000	14.550	-2.550	BGT Frequent	-222.4	0.4	-319.2	0.0	-68.5	-296.3	79.1	0.2	-168.7
Snedes Y Dek K27	Element: 0	27.000	14.550	-2.550	BGT Frequent	-140.2	3.5	-169.8	0.0	-13.9	-180.3	1.0	-10.8	-106.7
Snedes Y Dek K28	Element: 0	27.000	19.550	-2.550	BGT Frequent	-218.6	0.1	-298.8	0.0	-75.6	-280.4	88.4	5.2	-157.6
Snedes Y Dek K28	Element: 0	27.000	19.550	-2.550	BGT Frequent	-145.6	0.3	-171.5	0.0	-25.8	-179.4	32.6	-21.4	-128.0
Snedes Y Dek K29	Element: 0	27.000	24.550	-2.550	BGT Frequent	-193.4	0.0	-294.4	0.0	-64.1	-271.0	171.6	63.8	-143.5
Snedes Y Dek K29	Element: 0	27.000	24.550	-2.550	BGT Frequent	-146.2	0.9	-175.7	0.0	-27.9	-181.2	2.7	-7.2	-144.1
Snedes Y Dek K30	Element: 0	27.000	29.550	-2.550	BGT Frequent	-214.5	0.0	-306.2	0.0	-45.1	-286.7	132.8	55.5	-86.1
Snedes Y Dek K30	Element: 0	27.000	29.550	-2.550	BGT Frequent	-100.2	7.5	-132.7	0.0	-24.2	-132.2	8.4	-17.2	-164.0

13.2.1.7. Wapeningsmoment M_{xD+} (Rand) [kNm]

Waardes: m_{xD+}


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.2.1.8. Wapeningsmoment M_{yD+} (Rand) [kNm]

Waardes: m_{yD+}


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.2.1.9. Interne 2D-krachten (Rand)

Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:



Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x D+ [kNm/m]	m _x D- [kNm/m]	m _y D+ [kNm/m]	m _y D- [kNm/m]	m _{cd} + [kNm/m]	m _{cd} - [kNm/m]	n _s D [kN/m]	n _y D [kN/m]	n _{cd} [kN/m]
Snede X Dek Rand1	Element: 15447	0.250	13.314	-2.550	BGT Frequent	-116.4	0.0	-18.6	0.0	-16.8	-109.1	-19.3	3.8	-278.3
Snede X Dek Rand1	Element: 15470	0.250	1.900	-2.550	BGT Frequent	0.0	92.6	0.0	232.2	-195.9	-107.4	301.2	0.0	-882.9
Snede Y Dek Rand2	Element: 9646	17.300	33.850	-2.550	BC17/1	-54.5	0.0	-144.1	0.0	-68.3	-120.5	0.0	-125.6	-281.4
Snede X Dek Rand1	Element: 15470	0.250	1.900	-2.550	BGT Frequent	0.0	91.7	0.0	232.4	-196.1	-110.9	232.9	0.0	-932.7
Snede X Dek Rand1	Element: 15470	0.250	1.900	-2.550	BGT Frequent	0.0	72.9	0.0	231.2	-197.8	-87.1	245.0	0.0	-867.7
Snede Y Dek Rand1	Element: 11919	8.441	0.250	-2.550	BGT Frequent	-1.7	0.0	-3.4	0.0	0.0	-3.8	397.3	130.1	-141.5
Snede Y Dek Rand2	Element: 9646	17.300	33.850	-2.550	BC17/2	-35.0	0.0	-143.9	0.0	-51.3	-123.8	0.0	-149.8	-301.0
Snede Y Dek Rand3	Element: 11977	1.510	1.900	-2.550	BC18/3	0.0	16.9	0.0	0.9	-16.8	-0.1	0.0	15.7	-30.7
Snede Y Dek Rand4	Element: 11887	30.200	1.750	-2.550	BGT Frequent	-25.8	0.0	-11.8	43.5	-47.0	-29.1	-654.1	0.0	-1234.5
Snede Y Dek Rand4	Element: 11989	5.000	1.750	-2.550	BC17/4	-9.7	31.4	0.0	103.7	-86.0	-58.9	1102.5	925.0	-757.8
Snede Y Dek Rand3	Element: 11946	18.120	1.900	-2.550	BC17/5	0.0	36.1	0.0	153.5	-134.9	-45.0	0.0	-462.6	-718.8
Snede Y Dek Rand4	Element: 11887	30.200	1.750	-2.550	BGT Frequent	-58.0	11.1	-39.9	40.7	-69.3	-77.9	364.7	1202.3	-386.1
Snede Y Dek Rand1	Element: 11932	13.950	0.250	-2.550	BGT Frequent	-0.9	1.3	-0.7	6.6	-7.1	-2.4	-119.7	0.0	-2461.3
Snede Y Dek Rand3	Element: 11939	15.100	1.900	-2.550	BC14/6	0.0	12.0	-2.1	4.8	-10.2	-8.7	156.8	0.2	0.0

Naam	Combinatiesleutel
BC17/1	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG7 + BG8 + 0.64*BG10 + 0.64*BG12 + 0.64*BG13 + BG14 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.64*BG51 + 0.64*BG52 + BG233 + BG274 + 0.64*BG36 + BG22 + BG21
BC17/2	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG7 + BG8 + 0.64*BG10 + 0.64*BG12 + 0.64*BG13 + BG14 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.64*BG51 + 0.64*BG52 + BG231 + BG274 + 0.64*BG34 + BG22 + BG21
BC18/3	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG6 + BG7 + BG8 + 0.80*BG11 + 0.80*BG12 + 0.80*BG13 + BG16 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.32*BG25 + 0.80*BG42 + 0.64*BG61 + 0.64*BG63 + 0.80*BG129 + 0.80*BG274 + BG24 + BG21
BC17/4	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG6 + 0.64*BG11 + BG16 + 0.64*BG32 + 0.64*BG40 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + BG215 + BG246 + BG23
BC17/5	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + 0.64*BG10 + 0.64*BG11 + BG14 + BG15 + BG20 + 0.64*BG32 + 0.64*BG40 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + BG215 + BG246 + BG24 + BG21
BC14/6	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG7 + BG8 + 0.80*BG12 + 0.80*BG13 + BG14 + BG15 + BG16 + 0.80*BG41 + 0.64*BG51 + 0.64*BG53 + 0.80*BG114 + 0.80*BG36 + BG22

13.2.2. Rand- & veldzones

13.2.2.1. Wapeningsmoment M_{xD} - [kNm]

Waardes: m_{xD} .
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.2.2.2. Wapeningsmoment M_{xD} - (Veld) [kNm]

Waardes: m_{xD} .


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Dek Veld

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.2.2.3. Wapeningsmoment M_{xD} - (Rand) [kNm]

Waardes: m_{xD} .


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal



Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.2.2.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD}.
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.2.2.5. Wapeningsmoment M_{yD} - (Veld) [kNm]

Waardes: m_{yD} -


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Dek Veld

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.2.2.6. Wapeningsmoment M_{yD} - (Rand) [kNm]

Waardes: m_{yD} .


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.2.2.7. Interne 2D-krachten (Veld)

Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Dek Veld

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _{xD+} [kNm/m]	m _{xD-} [kNm/m]	m _{yD+} [kNm/m]	m _{yD-} [kNm/m]	m _{zD+} [kNm/m]	m _{zD-} [kNm/m]	n _{xD} [kN/m]	n _{yD} [kN/m]	n _{zD} [kN/m]
Snedes Y Dek Veld3	Element: 15450	0.250	12.050	-2.550	BGT Frequent	-112.3	0.0	-25.9	7.4	-36.9	-101.0	-61.0	0.0	-347.0
Snedes X Dek Veld4	Element: 9639	19.600	33.850	-2.550	BGT Frequent	-13.4	2.7	-109.5	0.0	-16.8	-103.1	10.4	-66.5	-173.7
Snedes Y Dek Veld8	Element: 12009	9.400	1.250	-2.550	BGT Frequent	-0.2	13.6	0.0	217.8	-209.2	-18.0	24.9	0.0	-892.2
Snedes X Dek Veld1	Element: 14818	2.550	14.306	-2.550	BGT Frequent	0.0	252.6	0.0	80.5	-250.3	-4.6	97.6	0.0	-239.0
Snedes X Dek Veld3	Element: 9655	14.000	33.850	-2.550	BGT Frequent	-8.3	0.0	-82.8	0.0	-0.3	-82.6	20.8	-49.4	-302.6
Snedes Y Dek Veld1	Element: 15470	0.502	2.250	-2.550	BC17/1	-9.1	116.4	-21.7	134.0	-145.2	-131.5	141.7	0.0	-577.8
Snedes X Dek Veld4	Element: 10293	19.600	22.244	-2.550	BGT Frequent	0.0	51.8	0.0	20.8	-51.8	0.0	21.2	16.5	-41.8
Snedes Y Dek Veld1	Element: 12864	17.606	2.250	-2.550	BGT Frequent	-18.8	27.8	0.0	139.4	-116.3	-69.7	-431.9	0.0	-577.6
Snedes Y Dek Veld8	Element: 11979	2.150	1.250	-2.550	BGT Frequent	0.0	16.3	0.0	18.6	-19.1	-10.4	771.6	543.8	-521.0
Snedes Y Dek Veld1	Element: 12862	18.611	2.250	-2.550	BGT Frequent	0.0	49.5	0.0	136.2	-117.4	-49.5	0.0	-402.4	-432.8
Snedes Y Dek Veld8	Element: 11879	27.600	1.250	-2.550	BGT Frequent	-0.7	8.8	0.0	82.4	-74.8	-17.0	161.1	841.6	-209.5
Snedes Y Dek Veld8	Element: 11889	29.600	1.250	-2.550	BGT Frequent	-0.1	7.3	0.0	13.3	-11.6	-4.3	9.1	0.0	-1688.7
Snedes X Dek Veld2	Element: 15417	8.400	21.254	-2.550	BC17/2	0.0	32.8	0.0	21.8	-31.0	-4.1	313.4	20.5	-0.1

Naam	Combinatiesleutel
BC17/1	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + 0.64*BG10 + BG15 + BG16 + BG19 + 0.64*BG40 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + BG215 + BG247 + BG23 + 0.64*BG30
BC17/2	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + 0.64*BG10 + BG16 + 0.64*BG40 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + BG216 + BG245 + BG23

13.2.2.8. Interne 2D-krachten (Rand)

Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x D+ [kNm/m]	m _x D- [kNm/m]	m _y D+ [kNm/m]	m _y D- [kNm/m]	m _z D+ [kNm/m]	m _z D- [kNm/m]	n _x D [kN/m]	n _y D [kN/m]	n _z D [kN/m]
Snede X Dek Rand1	Element: 15447	0.250	13.314	-2.550	BGT Frequent	-116.4	0.0	-18.6	0.0	-16.8	-109.1	-19.3	3.8	-278.3
Snede X Dek Rand1	Element: 15470	0.250	1.900	-2.550	BGT Frequent	0.0	92.6	0.0	232.2	-195.9	-107.4	301.2	0.0	-882.9
Snede Y Dek Rand2	Element: 9646	17.300	33.850	-2.550	BC17/1	-54.5	0.0	-144.1	0.0	-68.3	-120.5	0.0	-125.6	-281.4
Snede X Dek Rand1	Element: 15470	0.250	1.900	-2.550	BGT Frequent	0.0	91.7	0.0	232.4	-196.1	-110.9	232.9	0.0	-932.7
Snede X Dek Rand1	Element: 15470	0.250	1.900	-2.550	BGT Frequent	0.0	72.9	0.0	231.2	-197.8	-87.1	245.0	0.0	-867.7
Snede Y Dek Rand1	Element: 11919	8.441	0.250	-2.550	BGT Frequent	-1.7	0.0	-3.4	0.0	0.0	-3.8	397.3	130.1	-141.5
Snede Y Dek Rand2	Element: 9646	17.300	33.850	-2.550	BC17/2	-35.0	0.0	-143.9	0.0	-51.3	-123.8	0.0	-149.8	-301.0
Snede Y Dek Rand3	Element: 11977	1.510	1.900	-2.550	BC18/3	0.0	16.9	0.0	0.9	-16.8	-0.1	0.0	15.7	-30.7
Snede Y Dek Rand4	Element: 11887	30.200	1.750	-2.550	BGT Frequent	-25.8	0.0	-11.8	43.5	-47.0	-29.1	-654.1	0.0	-1234.5
Snede Y Dek Rand4	Element: 11989	5.000	1.750	-2.550	BC17/4	-9.7	31.4	0.0	103.7	-86.0	-58.9	1102.5	925.0	-757.8
Snede Y Dek Rand3	Element: 11946	18.120	1.900	-2.550	BC17/5	0.0	36.1	0.0	153.5	-134.9	-45.0	0.0	-462.6	-718.8
Snede Y Dek Rand4	Element: 11887	30.200	1.750	-2.550	BGT Frequent	-58.0	11.1	-39.9	40.7	-69.3	-77.9	364.7	1202.3	-386.1
Snede Y Dek Rand1	Element: 11932	13.950	0.250	-2.550	BGT Frequent	-0.9	1.3	-0.7	6.6	-7.1	-2.4	-119.7	0.0	-2461.3
Snede Y Dek Rand3	Element: 11939	15.100	1.900	-2.550	BC14/6	0.0	12.0	-2.1	4.8	-10.2	-8.7	156.8	0.2	0.0



Naam	Combinatiesleutel
BC17/1	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG7 + BG8 + 0.64*BG10 + 0.64*BG12 + 0.64*BG13 + BG14 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.64*BG51 + 0.64*BG52 + BG233 + BG274 + 0.64*BG36 + BG22 + BG21
BC17/2	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG7 + BG8 + 0.64*BG10 + 0.64*BG12 + 0.64*BG13 + BG14 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.64*BG51 + 0.64*BG52 + BG231 + BG274 + 0.64*BG34 + BG22 + BG21
BC18/3	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG6 + BG7 + BG8 + 0.80*BG11 + 0.80*BG12 + 0.80*BG13 + BG16 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.32*BG25 + 0.80*BG42 + 0.64*BG61 + 0.64*BG63 + 0.80*BG129 + 0.80*BG274 + BG24 + BG21
BC17/4	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG6 + 0.64*BG11 + BG16 + 0.64*BG32 + 0.64*BG40 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + BG215 + BG246 + BG23
BC17/5	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + 0.64*BG10 + 0.64*BG11 + BG14 + BG15 + BG20 + 0.64*BG32 + 0.64*BG40 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + BG215 + BG246 + BG24 + BG21
BC14/6	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG7 + BG8 + 0.80*BG12 + 0.80*BG13 + BG14 + BG15 + BG16 + 0.80*BG41 + 0.64*BG51 + 0.64*BG53 + 0.80*BG114 + 0.80*BG36 + BG22

13.3. Keldervloer

13.3.1. Steunpuntzones

13.3.1.1. Wapeningsmoment M_{xD} [kNm]

Waardes: m_{xD} .
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.3.1.2. Wapeningsmoment M_{xD} - (Stp X) [kNm]

Waardes: m_{xD} .

Lineaire berekening


Klasse: BGT Frequent

Baan: Gemiddeld

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt X

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.3.1.3. Interne 2D-krachten (Stp X)

Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Baan: Gemiddeld

Extreem: Element

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt X

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Elementaire ontwerprootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x D+ [kNm/m]	m _x D- [kNm/m]	m _y D+ [kNm/m]	m _y D- [kNm/m]	m _{cd} D+ [kNm/m]	m _{cd} D- [kNm/m]	n _x D [kN/m]	n _y D [kN/m]	n _{cd} [kN/m]
Snede X Vloer K1	Element: 0	5.600	5.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	175.7	-11.9	111.7	-169.7	-51.5	3.3	-19.4	-95.0
Snede X Vloer K1	Element: 0	5.600	5.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	328.7	-1.7	201.1	-314.7	-60.9	134.4	5.3	-200.0
Snede X Vloer K2	Element: 0	5.600	10.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	167.5	-3.3	128.3	-172.1	-27.9	7.5	-19.8	-137.6
Snede X Vloer K2	Element: 0	5.600	10.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	344.8	-0.2	212.3	-315.5	-101.5	65.6	8.2	-183.8
Snede X Vloer K3	Element: 0	5.600	15.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	159.1	-0.6	138.2	-176.4	-12.9	20.2	10.7	-160.6
Snede X Vloer K3	Element: 0	5.600	15.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	451.5	0.0	319.9	-411.8	-105.9	51.4	11.5	-155.9
Snede X Vloer K4	Element: 0	5.600	20.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	166.2	-0.8	136.6	-175.3	-16.9	0.8	-0.4	-172.9
Snede X Vloer K4	Element: 0	5.600	20.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	346.8	-0.4	242.7	-313.8	-95.3	32.7	13.5	-157.5
Snede X Vloer K5	Element: 0	5.600	25.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	171.6	-3.7	127.2	-176.6	-17.5	-0.3	38.3	-216.0
Snede X Vloer K5	Element: 0	5.600	25.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	300.0	-0.6	189.3	-269.3	-87.6	39.2	1.4	-169.7
Snede X Vloer K6	Element: 0	5.600	30.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	145.4	-12.5	104.6	-145.3	-31.3	-100.5	-1.4	-188.0
Snede X Vloer K6	Element: 0	5.600	30.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	314.4	-1.3	204.5	-303.6	-73.1	53.6	25.3	-106.7
Snede X Vloer K7	Element: 0	11.200	5.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	181.3	-8.4	117.7	-185.9	-38.7	16.4	5.3	-134.9
Snede X Vloer K7	Element: 0	11.200	5.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	341.1	-2.0	221.7	-341.8	-74.3	19.1	1.2	-147.7
Snede X Vloer K8	Element: 0	11.200	10.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	161.8	-4.6	132.6	-187.2	-20.4	-25.9	4.2	-144.1
Snede X Vloer K8	Element: 0	11.200	10.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	315.7	-0.4	201.0	-304.8	-76.3	4.1	11.9	-136.9
Snede X Vloer K9	Element: 0	11.200	15.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	167.0	-1.1	143.3	-186.5	-26.5	-23.2	-9.3	-133.3
Snede X Vloer K9	Element: 0	11.200	15.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	386.1	0.0	271.8	-367.4	-70.8	15.3	-21.9	-98.6
Snede X Vloer K10	Element: 0	11.200	20.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	175.4	-1.3	135.2	-182.2	-26.4	-4.3	-51.0	-204.4
Snede X Vloer K10	Element: 0	11.200	20.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	318.9	0.0	222.7	-306.0	-70.1	7.0	2.5	-113.6
Snede X Vloer K11	Element: 0	11.200	25.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	171.7	-4.0	140.4	-193.5	-20.6	-22.6	-6.3	-142.2
Snede X Vloer K11	Element: 0	11.200	25.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	270.5	-0.1	167.7	-267.0	-67.2	-21.8	-3.8	-146.5
Snede X Vloer K12	Element: 0	11.200	30.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	147.5	-11.7	108.8	-162.3	-21.1	-48.7	3.1	-164.6
Snede X Vloer K12	Element: 0	11.200	30.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	313.6	-1.7	194.1	-318.9	-63.7	4.0	31.7	-92.7
Snede X Vloer K13	Element: 0	16.800	5.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	171.6	-10.5	119.1	-188.7	-27.6	24.8	15.2	-137.7
Snede X Vloer K13	Element: 0	16.800	5.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	338.7	-2.0	225.9	-343.8	-79.2	19.3	-0.7	-164.7
Snede X Vloer K14	Element: 0	16.800	10.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	170.0	-5.3	126.0	-180.0	-30.6	0.9	22.2	-134.4
Snede X Vloer K14	Element: 0	16.800	10.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	319.3	-0.3	214.5	-314.6	-89.3	-12.9	2.3	-149.3
Snede X Vloer K15	Element: 0	16.800	15.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	173.4	-1.0	145.0	-183.8	-33.9	55.4	-5.2	-120.0
Snede X Vloer K15	Element: 0	16.800	15.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	377.4	0.0	276.3	-364.7	-83.2	6.9	-32.2	-126.4
Snede X Vloer K16	Element: 0	16.800	20.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	186.6	-1.1	143.5	-190.4	-37.8	-25.5	18.8	-136.4
Snede X Vloer K16	Element: 0	16.800	20.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	317.2	0.0	225.3	-309.9	-69.9	-37.1	-1.7	-102.6
Snede X Vloer K17	Element: 0	16.800	25.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	182.8	-3.5	135.2	-194.1	-20.1	-36.1	-8.8	-150.0
Snede X Vloer K17	Element: 0	16.800	25.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	272.5	0.0	170.9	-269.1	-68.6	-12.2	6.9	-116.5
Snede X Vloer K18	Element: 0	16.800	30.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	152.1	-9.0	109.0	-161.6	-26.6	4.5	1.8	-152.7

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x D+ [kNm/m]	m _x D- [kNm/m]	m _y D+ [kNm/m]	m _y D- [kNm/m]	m _{cd} D+ [kNm/m]	m _{cd} D- [kNm/m]	n _x D [kN/m]	n _y D [kN/m]	n _{cd} [kN/m]
Snedes X Vloer K18	Element: 0	16.800	30.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	314.2	-2.1	200.4	-319.9	-69.8	3.1	28.7	-111.3
Snedes X Vloer K19	Element: 0	22.400	5.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	175.7	-9.0	119.8	-185.5	-34.0	46.1	18.5	-121.7
Snedes X Vloer K19	Element: 0	22.400	5.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	332.1	-1.6	212.9	-332.0	-68.7	19.4	-8.3	-170.6
Snedes X Vloer K20	Element: 0	22.400	10.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	162.2	-3.7	138.9	-195.2	-21.1	-26.1	6.2	-145.4
Snedes X Vloer K20	Element: 0	22.400	10.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	313.6	0.0	185.1	-305.7	-79.6	-6.0	33.2	-132.2
Snedes X Vloer K21	Element: 0	22.401	15.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	160.9	-1.5	139.9	-184.4	-20.6	-7.0	-1.2	-126.3
Snedes X Vloer K21	Element: 0	22.401	15.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	378.9	0.0	271.0	-358.3	-74.5	-3.5	-12.7	-117.9
Snedes X Vloer K22	Element: 0	22.400	20.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	170.0	-0.9	135.0	-184.6	-13.0	2.0	-57.0	-195.6
Snedes X Vloer K22	Element: 0	22.400	20.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	318.1	-0.1	219.3	-304.7	-64.3	5.4	0.5	-108.6
Snedes X Vloer K23	Element: 0	22.400	25.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	174.7	-2.8	134.1	-181.6	-22.6	-25.2	6.8	-143.0
Snedes X Vloer K23	Element: 0	22.400	25.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	272.8	-0.4	163.1	-255.8	-61.9	-14.9	-10.7	-130.4
Snedes X Vloer K24	Element: 0	22.400	30.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	145.4	-13.5	111.5	-166.6	-23.6	-75.1	0.0	-166.1
Snedes X Vloer K24	Element: 0	22.400	30.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	307.8	-1.4	190.1	-311.4	-59.5	6.6	26.3	-97.1
Snedes X Vloer K25	Element: 0	28.000	5.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	156.2	-10.9	102.5	-145.1	-50.2	20.9	21.0	-142.8
Snedes X Vloer K25	Element: 0	28.000	5.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	310.9	0.0	186.0	-286.8	-83.6	96.6	3.8	-235.8
Snedes X Vloer K26	Element: 0	28.000	10.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	175.7	-4.7	126.7	-176.9	-29.3	5.8	-2.0	-135.0
Snedes X Vloer K26	Element: 0	28.000	10.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	368.9	-1.6	217.8	-334.4	-107.9	53.4	1.7	-176.5
Snedes X Vloer K27	Element: 0	28.000	15.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	169.0	-1.4	133.3	-172.9	-28.2	17.5	20.8	-151.5
Snedes X Vloer K27	Element: 0	28.000	15.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	408.5	-0.3	279.6	-369.7	-118.3	51.0	30.5	-162.2
Snedes X Vloer K28	Element: 0	28.000	20.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	162.3	-2.3	132.1	-168.5	-26.8	-0.8	-9.0	-187.8
Snedes X Vloer K28	Element: 0	28.000	20.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	338.6	-0.4	227.3	-303.0	-105.8	56.8	37.1	-147.3
Snedes X Vloer K29	Element: 0	28.000	25.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	177.2	-3.3	132.8	-182.8	-27.2	8.6	35.0	-188.4
Snedes X Vloer K29	Element: 0	28.000	25.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	302.0	-0.7	184.3	-269.2	-94.6	24.6	4.3	-176.5
Snedes X Vloer K30	Element: 0	28.000	30.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	159.3	-11.0	111.5	-162.8	-40.1	-71.4	0.0	-188.0
Snedes X Vloer K30	Element: 0	28.000	30.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	328.0	-2.0	198.0	-313.4	-78.3	53.7	19.1	-118.4

1

Waardes: $\mathbf{m}_{yD}$ -

Lineaire berekening



Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{yD}- [kNm/m]



13.3.1.5. Wapeningsmoment M_{yD} - (Stp Y) [kNm]

Waardes: m_{yD} .

Lineaire berekening


Klasse: BGT Frequent

Baan: Gemiddeld

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt Y

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.3.1.6. Interne 2D-krachten (Stp Y)

Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Baan: Gemiddeld

Extreem: Element

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt Y

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Elementaire ontwerprootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _{xD} + [kNm/m]	m _{xD} - [kNm/m]	m _{yD} + [kNm/m]	m _{yD} - [kNm/m]	m _{xD} + [kNm/m]	m _{xD} - [kNm/m]	n _{xD} [kN/m]	n _{yD} [kN/m]	n _{xD} [kN/m]
Snedes Y Vloer K1	Element: 0	4.600	4.550	-5.750	BGT Frequent	-5.4	125.5	0.0	151.3	-148.4	-33.5	-6.1	-19.4	-115.2
Snedes Y Vloer K1	Element: 0	4.600	4.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	228.5	0.0	360.2	-322.9	-94.4	168.4	0.1	-225.4
Snedes Y Vloer K2	Element: 0	4.600	9.550	-5.750	BGT Frequent	-3.3	138.5	0.0	165.5	-173.4	-27.8	21.4	26.7	-129.5
Snedes Y Vloer K2	Element: 0	4.600	9.550	-5.750	BGT Frequent	-0.5	239.8	0.0	327.5	-298.5	-97.7	67.2	4.8	-295.7
Snedes Y Vloer K3	Element: 0	4.600	14.550	-5.750	BGT Frequent	-1.5	141.3	0.0	175.1	-183.9	-19.7	31.7	19.5	-119.7
Snedes Y Vloer K3	Element: 0	4.600	14.550	-5.750	BGT Frequent	-0.4	301.9	0.0	433.8	-400.0	-91.7	10.0	5.4	-166.8
Snedes Y Vloer K4	Element: 0	4.600	19.550	-5.750	BGT Frequent	-2.2	138.3	0.0	187.8	-186.6	-24.2	55.9	-2.1	-151.6
Snedes Y Vloer K4	Element: 0	4.600	19.550	-5.750	BGT Frequent	-0.5	233.1	0.0	346.1	-314.2	-85.6	1.0	-34.5	-202.2
Snedes Y Vloer K5	Element: 0	4.600	24.550	-5.750	BGT Frequent	-3.8	143.2	0.0	174.7	-181.2	-28.0	3.6	-18.9	-155.2
Snedes Y Vloer K5	Element: 0	4.600	24.550	-5.750	BGT Frequent	-0.3	189.5	0.0	278.6	-248.5	-87.2	-3.0	18.9	-177.3
Snedes Y Vloer K6	Element: 0	4.600	29.550	-5.750	BGT Frequent	-7.0	106.9	0.0	140.3	-133.1	-30.5	-84.1	-1.4	-188.4
Snedes Y Vloer K6	Element: 0	4.600	29.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	228.3	0.0	326.5	-290.3	-89.4	50.8	24.6	-105.0
Snedes Y Vloer K7	Element: 0	10.200	4.550	-5.750	BGT Frequent	-1.5	129.2	-0.1	146.7	-144.0	-21.4	20.6	5.9	-97.2
Snedes Y Vloer K7	Element: 0	10.200	4.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	254.0	0.0	384.1	-336.9	-124.7	67.4	0.0	-256.3
Snedes Y Vloer K8	Element: 0	10.200	9.550	-5.750	BGT Frequent	-0.8	147.3	0.0	149.1	-158.0	-42.9	65.6	39.8	-82.6
Snedes Y Vloer K8	Element: 0	10.200	9.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	227.9	0.0	313.7	-275.8	-105.1	-51.8	-0.3	-197.5
Snedes Y Vloer K9	Element: 0	10.200	14.550	-5.750	BGT Frequent	-1.9	139.6	0.0	168.5	-176.2	-23.7	20.1	4.5	-121.4
Snedes Y Vloer K9	Element: 0	10.200	14.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	264.0	0.0	387.1	-357.8	-71.5	13.6	-52.1	-147.7
Snedes Y Vloer K10	Element: 0	10.200	19.550	-5.750	BGT Frequent	-1.9	129.4	0.0	174.2	-171.7	-18.3	42.4	-20.4	-143.0
Snedes Y Vloer K10	Element: 0	10.200	19.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	222.7	0.0	332.7	-303.0	-84.6	-8.2	-19.1	-125.4
Snedes Y Vloer K11	Element: 0	10.200	24.550	-5.750	BGT Frequent	-1.4	138.3	0.0	161.3	-171.9	-20.8	-0.2	8.9	-123.3
Snedes Y Vloer K11	Element: 0	10.200	24.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	197.7	0.0	271.3	-240.1	-93.3	-34.3	-0.1	-159.4
Snedes Y Vloer K12	Element: 0	10.200	29.550	-5.750	BGT Frequent	-2.7	111.1	-0.2	130.5	-121.3	-33.0	-61.1	12.5	-165.7
Snedes Y Vloer K12	Element: 0	10.200	29.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	241.6	0.0	341.5	-297.3	-113.6	6.4	24.6	-102.4
Snedes Y Vloer K13	Element: 0	15.800	4.550	-5.750	BGT Frequent	-0.8	126.5	-0.1	142.6	-139.0	-24.6	15.5	14.0	-70.7
Snedes Y Vloer K13	Element: 0	15.800	4.550	-5.750	BGT Frequent	-0.1	268.1	0.0	382.3	-332.2	-134.6	22.7	0.0	-254.6
Snedes Y Vloer K14	Element: 0	15.800	9.550	-5.750	BGT Frequent	-0.8	152.3	0.0	152.3	-167.3	-44.1	23.8	20.4	-85.3
Snedes Y Vloer K14	Element: 0	15.800	9.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	235.8	0.0	315.1	-276.0	-108.6	-26.5	-0.1	-176.2
Snedes Y Vloer K15	Element: 0	15.800	14.550	-5.750	BGT Frequent	-0.2	141.3	0.0	167.0	-177.2	-22.9	33.6	1.2	-94.8
Snedes Y Vloer K15	Element: 0	15.800	14.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	263.6	0.0	380.4	-348.4	-81.2	-11.8	-49.4	-140.8
Snedes Y Vloer K16	Element: 0	15.800	19.550	-5.750	BGT Frequent	-0.6	132.3	0.0	178.2	-173.9	-18.1	16.2	-24.0	-115.3
Snedes Y Vloer K16	Element: 0	15.800	19.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	243.4	0.0	339.9	-302.9	-104.4	8.1	-18.1	-125.4
Snedes Y Vloer K17	Element: 0	15.800	24.550	-5.750	BGT Frequent	-0.3	141.3	0.0	168.1	-175.2	-28.0	-3.2	-0.6	-177.6
Snedes Y Vloer K17	Element: 0	15.800	24.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	202.0	0.0	272.5	-241.2	-91.5	17.1	-0.1	-144.2
Snedes Y Vloer K18	Element: 0	15.800	29.550	-5.750	BGT Frequent	-1.2	123.8	0.0	132.1	-128.9	-38.5	-60.8	26.1	-155.7

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x D+ [kNm/m]	m _x D- [kNm/m]	m _y D+ [kNm/m]	m _y D- [kNm/m]	m _z D+ [kNm/m]	m _z D- [kNm/m]	n _x D [kN/m]	n _y D [kN/m]	n _z D [kN/m]
Snedes Y Vloer K18	Element: 0	15.800	29.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	241.8	0.0	341.8	-297.3	-114.6	5.5	29.4	-106.5
Snedes Y Vloer K19	Element: 0	21.400	4.550	-5.750	BGT Frequent	-1.3	128.5	0.0	147.8	-140.3	-24.6	81.3	40.3	-127.9
Snedes Y Vloer K19	Element: 0	21.400	4.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	248.8	0.0	381.3	-334.8	-119.8	37.3	0.0	-255.4
Snedes Y Vloer K20	Element: 0	21.400	9.550	-5.750	BGT Frequent	-0.6	156.0	0.0	155.2	-165.2	-54.5	71.0	57.9	-87.8
Snedes Y Vloer K20	Element: 0	21.400	9.550	-5.750	BGT Frequent	-0.1	231.9	0.0	313.3	-277.9	-104.0	-57.8	-0.1	-206.7
Snedes Y Vloer K21	Element: 0	21.400	14.550	-5.750	BGT Frequent	-0.6	140.0	0.0	166.6	-177.6	-18.3	21.7	7.8	-115.6
Snedes Y Vloer K21	Element: 0	21.400	14.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	243.6	0.0	381.3	-353.3	-66.5	8.8	-21.9	-122.6
Snedes Y Vloer K22	Element: 0	21.400	19.550	-5.750	BGT Frequent	-0.6	140.0	0.0	173.2	-179.4	-19.2	6.2	-11.5	-137.0
Snedes Y Vloer K22	Element: 0	21.400	19.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	239.0	0.0	326.1	-294.0	-81.7	-31.7	-21.8	-133.0
Snedes Y Vloer K23	Element: 0	21.400	24.550	-5.750	BGT Frequent	-0.8	136.0	0.0	162.7	-175.5	-14.9	14.3	26.7	-115.3
Snedes Y Vloer K23	Element: 0	21.400	24.550	-5.750	BGT Frequent	-0.2	201.1	0.0	276.1	-245.1	-91.6	-22.1	-28.6	-182.4
Snedes Y Vloer K24	Element: 0	21.400	29.550	-5.750	BGT Frequent	-2.2	111.2	0.0	131.6	-120.6	-34.8	-56.8	13.7	-158.4
Snedes Y Vloer K24	Element: 0	21.400	29.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	240.2	0.0	340.4	-296.4	-116.1	9.4	26.7	-116.9
Snedes Y Vloer K25	Element: 0	27.000	4.550	-5.750	BGT Frequent	-5.0	117.2	-1.4	120.5	-121.8	-41.7	35.8	31.6	-133.9
Snedes Y Vloer K25	Element: 0	27.000	4.550	-5.750	BGT Frequent	-0.1	206.1	0.0	309.0	-273.1	-93.7	158.1	6.9	-342.5
Snedes Y Vloer K26	Element: 0	27.000	9.550	-5.750	BGT Frequent	-2.9	147.2	0.0	151.2	-171.7	-28.8	42.8	57.4	-163.5
Snedes Y Vloer K26	Element: 0	27.000	9.550	-5.750	BGT Frequent	-1.0	243.2	0.0	303.0	-280.9	-95.3	73.0	-5.1	-256.5
Snedes Y Vloer K27	Element: 0	27.000	14.550	-5.750	BGT Frequent	-3.5	138.2	0.0	162.9	-171.1	-25.5	29.1	39.0	-100.8
Snedes Y Vloer K27	Element: 0	27.000	14.550	-5.750	BGT Frequent	-1.5	253.7	0.0	363.9	-334.1	-84.6	0.1	7.9	-167.0
Snedes Y Vloer K28	Element: 0	27.000	19.550	-5.750	BGT Frequent	-6.8	135.9	0.0	173.3	-177.3	-30.3	73.2	37.3	-174.4
Snedes Y Vloer K28	Element: 0	27.000	19.550	-5.750	BGT Frequent	-4.0	204.5	0.0	322.6	-292.9	-87.5	30.7	17.6	-193.1
Snedes Y Vloer K29	Element: 0	27.000	24.550	-5.750	BGT Frequent	-6.7	136.3	0.0	165.5	-172.4	-26.6	50.6	13.3	-157.7
Snedes Y Vloer K29	Element: 0	27.000	24.550	-5.750	BGT Frequent	-0.8	187.9	0.0	264.2	-234.0	-86.1	4.1	20.9	-178.7
Snedes Y Vloer K30	Element: 0	27.000	29.550	-5.750	BGT Frequent	-7.1	117.3	-0.4	132.9	-130.3	-35.5	-53.2	8.9	-202.3
Snedes Y Vloer K30	Element: 0	27.000	29.550	-5.750	BGT Frequent	-0.3	229.9	0.0	304.2	-270.8	-83.6	52.5	27.8	-121.7

13.3.1.7. Wapeningsmoment M_{xD} - (Rand) [kNm]

Waardes: m_{xD} .


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Randen

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.3.1.8. Wapeningsmoment M_{yD} - (Rand) [kNm]

Waardes: m_{yD} .


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Randen

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.3.1.9. Interne 2D-krachten (Rand)

Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:



Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x D+ [kNm/m]	m _x D- [kNm/m]	m _y D+ [kNm/m]	m _y D- [kNm/m]	m _z D+ [kNm/m]	m _z D- [kNm/m]	n _x D [kN/m]	n _y D [kN/m]	n _z D [kN/m]
Snede X Dek Rand1	Element: 15447	0.250	13.314	-2.550	BGT Frequent	-116.4	0.0	-18.6	0.0	-16.8	-109.1	-19.3	3.8	-278.3
Snede X Dek Rand1	Element: 15470	0.250	1.900	-2.550	BGT Frequent	0.0	92.6	0.0	232.2	-195.9	-107.4	301.2	0.0	-882.9
Snede Y Dek Rand2	Element: 9646	17.300	33.850	-2.550	BC17/1	-54.5	0.0	-144.1	0.0	-68.3	-120.5	0.0	-125.6	-281.4
Snede X Dek Rand1	Element: 15470	0.250	1.900	-2.550	BGT Frequent	0.0	91.7	0.0	232.4	-196.1	-110.9	232.9	0.0	-932.7
Snede X Dek Rand1	Element: 15470	0.250	1.900	-2.550	BGT Frequent	0.0	72.9	0.0	231.2	-197.8	-87.1	245.0	0.0	-867.7
Snede Y Dek Rand1	Element: 11919	8.441	0.250	-2.550	BGT Frequent	-1.7	0.0	-3.4	0.0	0.0	-3.8	397.3	130.1	-141.5
Snede Y Dek Rand2	Element: 9646	17.300	33.850	-2.550	BC17/2	-35.0	0.0	-143.9	0.0	-51.3	-123.8	0.0	-149.8	-301.0
Snede Y Dek Rand3	Element: 11977	1.510	1.900	-2.550	BC18/3	0.0	16.9	0.0	0.9	-16.8	-0.1	0.0	15.7	-30.7
Snede Y Dek Rand4	Element: 11887	30.200	1.750	-2.550	BGT Frequent	-25.8	0.0	-11.8	43.5	-47.0	-29.1	-654.1	0.0	-1234.5
Snede Y Dek Rand4	Element: 11989	5.000	1.750	-2.550	BC17/4	-9.7	31.4	0.0	103.7	-86.0	-58.9	1102.5	925.0	-757.8
Snede Y Dek Rand3	Element: 11946	18.120	1.900	-2.550	BC17/5	0.0	36.1	0.0	153.5	-134.9	-45.0	0.0	-462.6	-718.8
Snede Y Dek Rand4	Element: 11887	30.200	1.750	-2.550	BGT Frequent	-58.0	11.1	-39.9	40.7	-69.3	-77.9	364.7	1202.3	-386.1
Snede Y Dek Rand1	Element: 11932	13.950	0.250	-2.550	BGT Frequent	-0.9	1.3	-0.7	6.6	-7.1	-2.4	-119.7	0.0	-2461.3
Snede Y Dek Rand3	Element: 11939	15.100	1.900	-2.550	BC14/6	0.0	12.0	-2.1	4.8	-10.2	-8.7	156.8	0.2	0.0

Naam	Combinatiesleutel
BC17/1	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG7 + BG8 + 0.64*BG10 + 0.64*BG12 + 0.64*BG13 + BG14 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.64*BG51 + 0.64*BG52 + BG233 + BG274 + 0.64*BG36 + BG22 + BG21
BC17/2	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG7 + BG8 + 0.64*BG10 + 0.64*BG12 + 0.64*BG13 + BG14 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.64*BG51 + 0.64*BG52 + BG231 + BG274 + 0.64*BG34 + BG22 + BG21
BC18/3	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG6 + BG7 + BG8 + 0.80*BG11 + 0.80*BG12 + 0.80*BG13 + BG16 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.32*BG25 + 0.80*BG42 + 0.64*BG61 + 0.64*BG63 + 0.80*BG129 + 0.80*BG274 + BG24 + BG21
BC17/4	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG6 + 0.64*BG11 + BG16 + 0.64*BG32 + 0.64*BG40 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + BG215 + BG246 + BG23
BC17/5	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + 0.64*BG10 + 0.64*BG11 + BG14 + BG15 + BG20 + 0.64*BG32 + 0.64*BG40 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + BG215 + BG246 + BG24 + BG21
BC14/6	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG7 + BG8 + 0.80*BG12 + 0.80*BG13 + BG14 + BG15 + BG16 + 0.80*BG41 + 0.64*BG51 + 0.64*BG53 + 0.80*BG114 + 0.80*BG36 + BG22

13.3.2. Rand- & veldzones

13.3.2.1. Wapeningsmoment M_{xD+} [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.3.2.2. Wapeningsmoment M_{xD+} (Veld) [kNm]

Waardes: m_{xD+}


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Veld

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.3.2.3. Wapeningsmoment M_{xD+} (Rand) [kNm]

Waardes: m_{xD+}


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal



Selectie: Benoemde selectie - Vloer Randen

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.3.2.4. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: m_{yD+}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.3.2.5. Wapeningsmoment M_{yD+} (Veld) [kNm]

Waardes: m_{yD+}


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Veld

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.3.2.6. Wapeningsmoment M_{yD+} (Rand) [kNm]

Waardes: m_{yD+}


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Randen

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.3.2.7. Interne 2D-krachten (Veld)

Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Veld

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x D+ [kNm/m]	m _x D- [kNm/m]	m _y D+ [kNm/m]	m _y D- [kNm/m]	m _z D+ [kNm/m]	m _z D- [kNm/m]	n _x D [kN/m]	n _y D [kN/m]	n _z D [kN/m]
Snede X Vloer Veld1	Element: 804	2.810	16.547	-5.750	BGT Frequent	-196.6	0.0	-47.8	0.0	-54.2	-173.9	248.7	218.1	-386.5
Snede Y Vloer Veld1	Element: 109	0.250	2.850	-5.750	BGT Frequent	0.0	142.0	-4.3	52.7	-122.7	-59.5	-104.8	0.0	-147.5
Snede Y Vloer Veld7	Element: 7711	10.267	32.050	-5.750	BGT Frequent	-36.8	0.0	-162.7	0.0	-56.7	-140.4	68.7	85.6	-125.4
Snede X Vloer Veld3	Element: 7844	14.000	33.850	-5.750	BGT Frequent	0.0	22.6	0.0	135.5	-132.3	-6.6	-108.4	0.0	-202.8
Snede Y Vloer Veld7	Element: 9297	32.600	32.050	-5.750	BGT Frequent	-119.4	13.3	-103.1	29.5	-132.6	-132.6	20.8	46.4	-77.7
Snede X Vloer Veld4	Element: 8807	19.600	26.690	-5.750	BGT Frequent	-49.2	0.0	-40.3	0.0	0.0	-49.9	0.0	-70.8	-281.8
Snede Y Vloer Veld4	Element: 805	2.800	17.050	-5.750	BC18/1	-195.2	0.0	-36.7	0.0	-24.7	-183.7	351.6	145.6	-305.2
Snede Y Vloer Veld3	Element: 124	0.250	12.050	-5.750	BGT Frequent	0.0	58.6	0.0	7.6	-58.5	-0.2	-7.6	0.0	-486.1
Snede X Vloer Veld6	Element: 3278	31.175	18.300	-5.750	BGT Frequent	-44.2	0.0	0.0	62.3	-62.3	-44.2	-281.9	0.0	-343.5
Snede X Vloer Veld1	Element: 841	2.810	20.706	-5.750	BGT Frequent	-104.9	0.0	-24.3	0.0	-19.5	-96.2	0.0	-288.7	-302.1
Snede X Vloer Veld1	Element: 803	2.810	21.750	-5.750	BGT Frequent	-121.1	0.0	-45.9	0.0	-26.9	-109.3	654.8	491.5	-887.2
Snede Y Vloer Veld5	Element: 7368	0.467	22.050	-5.750	BC18/2	0.0	15.3	-5.4	0.0	-15.0	-5.7	306.4	368.8	-945.4
Snede X Vloer Veld4	Element: 2704	19.600	14.346	-5.750	BC17/3	-68.2	0.0	0.0	11.5	-12.0	-67.8	88.7	90.8	-0.3

Naam	Combinatiesleutel
BC18/1	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG14 + BG15 + BG17 + BG18 + 0.32*BG25 + 0.80*BG42 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG130 + 0.80*BG274 + BG23 + 0.80*BG30 + 0.32*BG26
BC18/2	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG14 + BG18 + BG20 + 0.80*BG42 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG129 + 0.80*BG274 + BG24 + 0.80*BG30 + BG21
BC17/3	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG8 + 0.64*BG13 + BG14 + 0.64*BG40 + 0.64*BG51 + 0.64*BG53 + BG232 + BG254 + BG23 + 0.64*BG30 + BG21

13.3.2.8. Interne 2D-krachten (Rand)

Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Randen

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element


Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x D+ [kNm/m]	m _x D- [kNm/m]	m _y D+ [kNm/m]	m _y D- [kNm/m]	m _{cd} + [kNm/m]	m _{cd} - [kNm/m]	n _x D [kN/m]	n _y D [kN/m]	n _{cd} [kN/m]
Snede Y Vloer Rand3	Element: 3	1.867	3.350	-5.750	BC17/1	-137.1	0.0	-72.9	0.0	-44.1	-119.3	299.9	176.3	-254.2
Snede X Vloer Rand1	Element: 109	0.250	2.850	-5.750	BGT Frequent	0.0	142.0	-4.3	52.7	-122.7	-59.5	-104.8	0.0	-147.5
Snede Y Vloer Rand4	Element: 4702	6.859	2.150	-6.150	BGT Frequent	-41.7	0.0	-135.0	0.0	-26.3	-123.3	81.8	120.7	-212.1
Snede Y Vloer Rand1	Element: 4503	15.485	0.250	-6.150	BGT Frequent	0.0	33.4	0.0	169.0	-165.4	-7.3	34.6	0.0	-233.7
Snede Y Vloer Rand1	Element: 4503	15.485	0.250	-6.150	BGT Frequent	0.0	33.4	0.0	168.9	-165.4	-7.3	34.1	0.0	-233.7
Snede Y Vloer Rand2	Element: 7832	20.013	33.850	-5.750	BGT Frequent	-13.3	0.0	-22.8	0.0	0.0	-22.8	30.4	86.7	-209.0
Snede Y Vloer Rand3	Element: 843	29.100	3.350	-5.750	BGT Frequent	-66.0	82.3	-76.1	72.1	-148.3	-148.3	110.9	54.0	-172.9
Snede Y Vloer Rand1	Element: 4494	10.919	0.250	-6.150	BGT Frequent	0.0	18.5	0.0	96.4	-96.3	-0.1	30.4	-16.3	-281.0
Snede X Vloer Rand2	Element: 3273	33.350	18.300	-5.750	BGT Frequent	0.0	39.6	0.0	10.4	-37.0	-7.1	-207.2	0.0	-474.0
Snede Y Vloer Rand2	Element: 9359	29.100	33.850	-5.750	BGT Frequent	-9.8	2.2	0.0	45.0	-42.2	-14.8	0.0	-253.4	-495.6
Snede X Vloer Rand1	Element: 3377	0.250	21.750	-5.750	BC18/2	0.0	42.4	-2.0	2.8	-41.4	-3.8	851.1	656.3	-1237.9
Snede Y Vloer Rand3	Element: 1	0.467	3.350	-5.750	BGT Frequent	-49.6	15.4	-23.4	33.4	-59.7	-60.4	73.3	114.7	-4.1

Naam	Combinatiesleutel
BC17/1	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG7 + BG8 + 0.64*BG12 + 0.64*BG13 + BG14 + 0.64*BG40 + 0.64*BG51 + 0.64*BG53 + BG216 + BG246 + BG23 + 0.64*BG30
BC18/2	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG14 + BG18 + BG20 + 0.80*BG42 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG129 + 0.80*BG274 + BG24 + 0.80*BG30 + BG21

13.4.1. Wapeningsmomenten M_{xD+} [kNm]

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.4.2. Wapeningsmomenten M_{xD+} [kNm]

Waardes: m_{xD+}


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal



Selectie: Benoemde selectie - Wanden

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.4.3. Wapeningsmomenten MxD- [kNm]

Waardes: m_{xD}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.4.4. Wapeningsmomenten MxD- [kNm]

Waardes: $\mathbf{m}_{xD}$ -


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Wanden

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.4.5. Wapeningsmomenten M_{yD+} [kNm]

Waardes: $\mathbf{m}_{yD+}$



Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Wanden

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

$$m_{yD+} \text{ [kNm/m]}$$


13.4.6. Wapeningsmomenten M_{yD+} [kNm]

Waardes: m_{yD+}


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Wanden



Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.4.7. Wapeningsmomenten MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD} .
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{yD} [kNm/m]



13.4.8. Wapeningsmomenten M_{yD} - [kNm]

Waardes: m_{yD} .


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Wanden

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.4.9. Interne 2D-krachten

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x D+ [kNm/m]	m _x D- [kNm/m]	m _y D+ [kNm/m]	m _y D- [kNm/m]	m _z D+ [kNm/m]	m _z D- [kNm/m]	n _x D [kN/m]	n _y D [kN/m]	n _z D [kN/m]
Snede Wand V20	Element: 6375	33.600	18.050	-4.715	BGT Frequent	-70.6	0.0	-119.8	0.0	-37.4	-104.9	152.1	208.9	-625.7
Snede Wand H8	Element: 4306	30.200	0.000	-2.900	BGT Frequent	0.0	122.0	0.0	79.5	-110.3	-27.0	41.1	121.4	-161.5
Snede Wand H1	Element: 6489	33.600	10.892	-5.400	BGT Frequent	-20.9	0.0	-132.4	0.0	-0.8	-132.0	317.2	0.0	-237.2
Snede Wand V10	Element: 6157	0.000	16.800	-4.193	BGT Frequent	0.0	49.7	0.0	145.5	-144.8	-1.4	33.5	63.7	-578.8
Snede Wand H5	Element: 6532	33.600	8.917	-2.900	BGT Frequent	-10.2	0.0	-63.1	0.0	0.0	-63.1	184.7	-34.4	-222.3
Snede Wand H1	Element: 6491	33.600	11.386	-5.400	BGT Frequent	-21.0	0.0	-132.4	0.0	-0.7	-132.0	309.3	0.0	-222.2
Snede Wand V21	Element: 6096	0.000	21.750	-4.683	BC17/1	0.0	13.0	0.0	87.5	-87.5	0.0	43.6	100.5	-149.5
Snede Wand H5	Element: 6308	33.600	1.909	-2.900	BGT Frequent	0.0	28.5	-15.4	6.8	-26.3	-24.5	-640.4	0.0	-978.7
Snede Wand H5	Element: 6132	0.000	5.921	-2.900	BGT Frequent	0.0	11.4	0.0	31.7	-27.0	-14.2	901.7	223.9	-380.0
Snede Wand H5	Element: 6132	0.000	5.921	-2.900	BGT Frequent	0.0	17.6	0.0	53.0	-46.8	-17.4	0.0	-414.0	-862.5
Snede Wand H5	Element: 6143	0.000	0.250	-2.900	BGT Frequent	-7.1	2.2	0.0	18.3	-16.3	-11.3	249.4	798.0	-477.3
Snede Wand H5	Element: 6140	0.000	1.921	-2.900	BGT Frequent	-21.3	21.4	-18.1	24.5	-42.7	-42.7	-472.2	0.0	-1444.2
Snede Wand V26	Element: 4346	33.350	0.000	-3.579	BGT Frequent	-31.4	0.0	-7.3	0.0	-5.5	-29.0	42.8	35.5	-2.9



Naam	Combinatiesleutel
BC17/1	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + 0.64*BG10 + BG15 + BG16 + BG19 + 0.64*BG40 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + BG216 + BG274 + BG23 + 0.64*BG35

13.5. Binnenwanden

13.5.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{xD+} [kNm/m]



13.5.2. Wapeningsmoment M_{xD+} [kNm]

Waardes: $\mathbf{m}_{\mathbf{x}D+}$


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal



Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.5.3. Wapeningsmoment MxD- [kNm]

Waardes: m_{xD}
 Lineaire berekening
 Klasse: BGT Frequent
 Extreem: Globaal
 Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
 Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.5.4. Wapeningsmoment M_{xD} - [kNm]

Waardes: m_{xD} .


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal



Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.5.5. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: m_{yD+}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.5.6. Wapeningsmoment M_{yD+} [kNm]

Waardes: $\mathbf{m}_{yD+}$


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal



Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.5.7. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD}
 Lineaire berekening
 Klasse: BGT Frequent
 Extreem: Globaal
 Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
 Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.5.8. Wapeningsmoment M_{yD} - [kNm]

Waardes: m_{yD} .


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.5.9. Interne 2D-krachten

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x D+ [kNm/m]	m _x D- [kNm/m]	m _y D+ [kNm/m]	m _y D- [kNm/m]	m _z D+ [kNm/m]	m _z D- [kNm/m]	n _x D [kN/m]	n _y D [kN/m]	n _z D [kN/m]
Snede Binnenwand V3	Element: 5972	29.100	2.625	-4.200	BGT Frequent	0.0	37.0	-4.6	7.4	-31.0	-17.8	0.0	9.9	-229.6
Snede Binnenwand V11	Element: 4401	30.075	2.500	-4.000	BGT Frequent	-54.6	0.0	-20.0	0.6	-9.2	-50.8	0.0	-197.6	-989.3
Snede Binnenwand V14	Element: 4407	30.325	2.500	-5.400	BGT Frequent	-0.7	7.4	0.0	29.6	-28.7	-7.3	-23.1	0.0	-360.5
Snede Binnenwand V14	Element: 4407	30.325	2.500	-5.400	BGT Frequent	-24.1	1.4	-11.4	25.5	-35.2	-23.4	-156.8	0.0	-362.4
Snede Binnenwand H9	Element: 11804	29.100	30.441	-5.400	BGT Frequent	-0.3	0.0	-2.5	0.0	0.0	-2.5	113.2	-3.5	-36.8
Snede Binnenwand V11	Element: 4401	30.075	2.500	-4.000	BC14/1	-54.7	0.0	-19.9	0.5	-9.1	-50.9	0.0	-199.4	-987.0
Snede Binnenwand V12	Element: 4365	2.650	17.050	-5.233	BGT Frequent	0.0	2.4	0.0	0.6	-2.4	0.0	203.0	119.5	-229.3
Snede Binnenwand V14	Element: 4428	30.325	2.500	-4.000	BGT Frequent	-3.3	0.0	-1.2	2.3	-2.9	-3.1	-382.6	0.0	-698.6
Snede Binnenwand H5	Element: 4372	29.225	18.300	-5.400	BGT Frequent	0.0	1.4	-3.1	0.3	-1.4	-3.4	592.9	425.9	-645.9
Snede Binnenwand H5	Element: 4372	29.225	18.300	-5.400	BGT Frequent	0.0	1.4	-3.1	0.3	-1.4	-3.4	592.9	425.9	-645.9
Snede Binnenwand V15	Element: 4398	33.450	18.300	-4.200	BC18/2	-8.2	0.0	-4.9	0.1	-3.1	-7.0	0.0	-420.6	-2125.7
Snede Binnenwand H1	Element: 5731	2.800	10.027	-5.400	BGT Frequent	-0.4	0.3	-0.5	1.8	-2.1	-0.5	139.6	8.4	-0.2



Naam	Combinatiesleutel
BC14/1	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + BG16 + BG17 + BG20 + 0.32*BG25 + 0.80*BG41 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + 0.80*BG128 + 0.80*BG36 + BG24 + 0.32*BG26 + BG21
BC18/2	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG16 + BG18 + BG19 + 0.32*BG25 + 0.80*BG43 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG157 + 0.80*BG273 + 0.80*BG36 + BG24 + 0.32*BG26

13.6. Toegangsschacht

13.6.1. Wanden 500 mm



13.6.1.1. Wapeningsmoment M_{xD+} [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





13.6.1.2. Wapeningsmoment M_{xD} - [kNm]

Waardes: m_{xD} .
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





13.6.1.3. Wapeningsmoment M_{yD+} [kNm]

Waardes: m_{yD+}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.6.1.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD}
 Lineaire berekening
 Klasse: BGT Frequent
 Extreem: Globaal
 Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500
 Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.6.1.5. Wapeningsmoment M_{xD+} [kNm]

Waardes: m_{xD+}


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.6.1.6. Wapeningsmoment M_{xD} [kNm]

Waardes: m_{xD}


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.6.1.7. Wapeningsmoment M_{yD+} [kNm]

Waardes: m_{yD+}


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.6.1.8. Wapeningsmoment M_{yD} [kNm]

Waardes: m_{yD}


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.6.1.9. Interne 2D-krachten

Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:



Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _{xD+} [kNm/m]	m _{xD-} [kNm/m]	m _{yD+} [kNm/m]	m _{yD-} [kNm/m]	m _{zD+} [kNm/m]	m _{zD-} [kNm/m]	n _{xD} [kN/m]	n _{yD} [kN/m]	n _{zD} [kN/m]
Snede Opbouw H1	Element: 6614	17.551	0.000	-2.200	BGT Frequent	0.0	90.2	0.0	116.9	-102.6	-35.2	27.0	33.6	-119.6
Snede Opbouw H5	Element: 7107	14.042	0.000	-0.150	BGT Frequent	-16.7	0.0	-48.2	0.0	-24.1	-40.2	0.0	-8.7	-267.9
Snede Opbouw H1	Element: 6615	18.076	0.000	-2.200	BGT Frequent	0.0	75.1	0.0	126.4	-115.7	-23.9	124.4	11.7	-104.0
Snede Opbouw H5	Element: 7130	26.078	0.000	-0.150	BC19/1	-1.0	0.0	-2.8	0.0	0.0	-2.8	0.0	-20.7	-138.5
Snede Opbouw H4	Element: 6576	33.600	0.250	-2.200	BGT Frequent	-66.1	0.0	-12.2	0.0	-4.6	-63.9	0.0	344.1	-282.7
Snede Opbouw H5	Element: 7133	27.582	0.000	-0.150	BGT Frequent	0.0	1.5	0.0	0.8	-1.5	0.0	228.8	18.6	-118.2
Snede Opbouw H4	Element: 6543	0.000	1.425	-2.200	BGT Frequent	-7.0	2.1	-33.4	0.0	-11.9	-29.5	-282.2	0.0	-742.5
Snede Opbouw H1	Element: 6722	1.992	0.000	-2.200	BGT Frequent	-1.8	15.1	0.0	35.3	-32.4	-16.2	484.1	230.8	-415.4
Snede Opbouw H4	Element: 6542	0.000	0.950	-2.200	BGT Frequent	-7.0	0.5	-24.3	0.0	-8.7	-21.1	0.0	-236.7	-433.5
Snede Opbouw H1	Element: 6719	0.250	0.000	-2.200	BGT Frequent	-1.7	13.0	0.0	36.3	-31.4	-16.5	160.2	711.2	-174.0
Snede Opbouw H4	Element: 6543	0.000	1.750	-2.200	BGT Frequent	0.0	6.3	-36.4	0.0	-7.4	-35.3	-120.7	0.0	-1446.3
Snede Opbouw H6	Element: 6597	33.600	0.950	-0.150	BGT Frequent	-4.5	7.0	-8.6	3.0	-11.6	-11.6	13.7	79.1	-2.1

Naam	Combinatiesleutel
BC19/1	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG6 + 0.64*BG11 + BG15 + BG16 + BG17 + 0.32*BG25 + 0.64*BG43 + 0.80*BG60 + 0.80*BG62 + 0.64*BG157 + BG389

13.6.2. Wand 300 mm



13.6.2.1. Wapeningsmoment M_{xD+} [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





13.6.2.2. Wapeningsmoment M_{xD} - [kNm]

Waardes: m_{xD} .
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





13.6.2.3. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: m_{yD+}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.6.2.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD}
 Lineaire berekening
 Klasse: BGT Frequent
 Extreem: Globaal
 Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300
 Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.6.2.5. Wapeningsmoment M_{xD+} [kNm]

Waardes: m_{xD+}


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.6.2.6. Wapeningsmoment M_{xD} [kNm]

Waardes: m_{xD}


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.6.2.7. Wapeningsmoment M_{yD+} [kNm]

Waardes: m_{yD+}


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.6.2.8. Wapeningsmoment M_{yD} [kNm]

Waardes: m_{yD}


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.6.2.9. Interne 2D-krachten

Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _{xD+} [kNm/m]	m _{xD-} [kNm/m]	m _{yD+} [kNm/m]	m _{yD-} [kNm/m]	m _{zD+} [kNm/m]	m _{zD-} [kNm/m]	n _{xD} [kN/m]	n _{yD} [kN/m]	n _{zD} [kN/m]
Snede Opbouw 300 H1	Element: 4917	33.350	1.900	-2.200	BGT Frequent	-35.2	0.0	-20.7	0.0	-17.0	-29.7	163.3	166.4	-465.3
Snede Opbouw 300 H1	Element: 4916	33.113	1.900	-2.200	BGT Frequent	0.0	26.2	0.0	39.1	-33.2	-18.0	103.8	0.9	-471.0
Snede Opbouw 300 H2	Element: 5424	19.061	1.900	1.500	BGT Frequent	-14.0	0.0	-32.2	0.0	-14.1	-27.2	14.1	-0.4	-143.0
Snede Opbouw 300 H1	Element: 4883	16.605	1.900	-2.200	BGT Frequent	0.0	10.8	0.0	44.7	-43.3	-3.0	140.8	0.0	-44.0
Snede Opbouw 300 H2	Element: 5419	16.051	1.900	1.500	BGT Frequent	-1.9	0.0	-12.6	0.0	0.0	-12.6	147.3	-17.7	-35.6
Snede Opbouw 300 H1	Element: 4917	33.350	1.900	-2.200	BGT Frequent	-29.0	10.8	-14.7	11.7	-22.3	-31.8	45.9	0.0	-429.6
Snede Opbouw 300 H2	Element: 5416	15.048	1.900	1.500	BGT Frequent	0.0	1.0	0.0	5.2	-5.2	0.0	28.4	9.3	-49.1
Snede Opbouw 300 H1	Element: 4910	30.191	1.900	-2.200	BGT Frequent	-5.0	0.0	-0.8	10.3	-11.4	-4.7	-190.9	0.0	-449.7
Snede Opbouw 300 H1	Element: 4912	30.678	1.900	-2.200	BGT Frequent	-0.1	1.1	-1.3	0.0	-1.3	-1.2	415.9	26.7	-376.1
Snede Opbouw 300 H1	Element: 4912	31.165	1.900	-2.200	BGT Frequent	-0.4	1.5	-0.5	5.8	-6.0	-1.3	0.0	-129.2	-216.7
Snede Opbouw 300 H1	Element: 4917	33.350	1.900	-2.200	BGT Frequent	-14.7	0.0	-9.3	0.0	-6.2	-12.6	302.7	456.7	-478.6
Snede Opbouw 300 V1	Element: 4851	0.250	1.900	-2.200	BGT Frequent	-9.3	4.6	-0.1	6.9	-6.8	-11.2	11.3	0.0	-879.6
Snede Opbouw 300 H2	Element: 5426	20.064	1.900	1.500	BGT Frequent	-0.5	1.8	-0.8	1.4	-2.3	-2.2	213.9	3.0	-2.4

13.6.3. Dak 300 mm



13.6.3.1. Wapeningsmoment M_{xD+} [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





13.6.3.2. Wapeningsmoment M_{xD} - [kNm]

Waardes: m_{xD} .
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





13.6.3.3. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: m_{yD+}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.6.3.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD}
 Lineaire berekening
 Klasse: BGT Frequent
 Extreem: Globaal
 Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak
 Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.6.3.5. Wapeningsmoment M_{xD+} [kNm]

Waardes: m_{xD+}


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.6.3.6. Wapeningsmoment M_{xD} [kNm]

Waardes: m_{xD}


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.6.3.7. Wapeningsmoment M_{yD+} [kNm]

Waardes: m_{yD+}


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.6.3.8. Wapeningsmoment M_{yD} [kNm]

Waardes: m_{yD}


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.6.3.9. Interne 2D-krachten

Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:


Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{eD+} [kNm/m]	m_{eD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{eD} [kN/m]
Snede Opbouw Dak3	Element: 5546	22.056	1.749	1.750	BGT Frequent	-18.7	3.5	-15.5	6.7	-22.2	-22.2	0.0	4.8	-370.3
Snede Opbouw Dak4	Element: 5524	33.350	1.250	1.750	BC17/1	0.0	15.3	0.0	8.4	-12.8	-10.2	384.4	414.2	-274.5
Snede Opbouw Dak3	Element: 5563	11.100	1.750	1.750	BC18/2	-9.6	4.4	-46.2	0.0	-21.5	-38.7	0.0	145.3	-487.3
Snede Opbouw Dak1	Element: 5493	19.054	0.251	1.750	BGT Frequent	-2.8	3.7	0.0	31.1	-27.9	-8.7	307.4	33.2	-120.4
Snede Opbouw Dak3	Element: 5700	26.078	1.749	1.750	BGT Frequent	-2.8	0.0	-19.3	0.0	0.0	-19.2	75.8	16.3	-58.0
Snede Opbouw Dak3	Element: 5552	19.053	1.749	1.750	BGT Frequent	-4.6	4.8	-45.5	0.0	-15.0	-40.0	0.0	23.8	-562.6
Snede Opbouw Dak3	Element: 5705	14.543	1.749	1.750	BGT Frequent	0.0	1.1	0.0	5.3	-5.2	0.0	171.2	5.8	-32.4
Snede Opbouw Dak5	Element: 5611	9.800	1.000	1.750	BGT Frequent	-0.6	1.6	-4.5	4.9	-4.6	-7.0	-143.4	0.0	-265.4
Snede Opbouw Dak3	Element: 5573	7.600	1.750	1.750	BC17/3	-3.7	1.3	-20.0	0.0	-7.9	-17.1	973.9	465.7	-539.4
Snede Opbouw Dak5	Element: 5606	7.600	1.000	1.750	BGT Frequent	-1.0	1.2	0.0	3.4	-3.0	-2.5	0.0	-183.0	-309.2
Snede Opbouw Dak1	Element: 5516	32.550	0.250	1.750	BC17/4	0.0	10.0	0.0	19.1	-15.9	-12.2	718.4	515.6	-510.5
Snede Opbouw Dak3	Element: 5551	19.553	1.749	1.750	BGT Frequent	-12.6	2.0	-11.8	2.8	-14.6	-14.6	0.0	18.7	-910.0
Snede Opbouw Dak5	Element: 5683	15.045	1.000	1.750	BGT Frequent	-0.4	0.0	0.0	0.1	-0.1	-0.4	415.4	1.4	-0.8

Naam	Combinatiesleutel
BC17/1	$BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + 0.64 \cdot BG10 + 0.64 \cdot BG11 + BG14 + BG16 + 0.64 \cdot BG40 + 0.64 \cdot BG51 + 0.64 \cdot BG52 + BG216 + BG264 + BG23 + 0.64 \cdot BG35 + BG21$
BC18/2	$BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG8 + 0.80 \cdot BG10 + 0.80 \cdot BG13 + BG15 + BG16 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.32 \cdot BG25 + 0.80 \cdot BG42 + 0.64 \cdot BG61 + 0.64 \cdot BG62 + 0.80 \cdot BG129 + 0.80 \cdot BG271 + BG23$
BC17/3	$BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG7 + BG8 + 0.64 \cdot BG10 + 0.64 \cdot BG12 + 0.64 \cdot BG13 + BG14 + BG15 + 0.64 \cdot BG40 + 0.64 \cdot BG51 + 0.64 \cdot BG53 + BG225 + BG260 + BG24 + 0.64 \cdot BG30 + BG21$
BC17/4	$BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + BG8 + 0.64 \cdot BG10 + 0.64 \cdot BG11 + 0.64 \cdot BG13 + BG14 + BG16 + 0.64 \cdot BG40 + 0.64 \cdot BG51 + 0.64 \cdot BG52 + BG216 + BG264 + BG23 + 0.64 \cdot BG35 + BG21$

13.7. Kolommen


13.7.1. Normaalkracht N [kNm]

Waardes: N
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Assenstelsel: Hoofd
Extreme ID: Lokaal
Selectie: Alle




13.7.2. Moment My [kNm]

Waardes: M_y
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Globaal
Selectie: Alle



13.7.3. Moment Mz [kNm]

Waardes: M_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Globaal
Selectie: Alle



13.7.4. Interne 1D-krachten

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Globaal
Selectie: Alle

Naam	dx [m]	Belasting	N [kN]	V _y [kN]	V _z [kN]	M _x [kNm]	M _y [kNm]	M _z [kNm]
S3	0.000	BC18/1	-2302.5	-38.5	58.4	-0.3	-83.5	60.5
S25	3.200	BC19/2	-896.9	-47.8	-39.3	0.1	-50.0	-53.0
S18	0.000	BC26/3	-1598.7	104.4	-1.5	-0.1	3.0	-168.7
S27	0.000	BC18/4	-1659.1	-34.7	-101.9	-0.1	143.0	54.9
S3	0.000	BC18/5	-2083.9	-16.3	100.8	0.1	-140.0	25.4
S5	0.000	BC17/6	-1375.3	-35.9	34.5	-0.9	-48.4	61.5
S25	0.000	BC17/7	-1315.0	-48.9	36.8	1.0	-36.6	98.9
S27	3.200	BC18/8	-1664.7	-23.3	-101.7	-0.1	-184.3	-39.1
S3	3.200	BC18/9	-2083.6	-16.9	100.6	0.1	183.1	-27.9
S13	3.200	BC18/10	-1322.6	-130.9	-7.2	-0.1	-14.5	-207.0
S13	0.000	BC18/11	-1361.4	-130.9	-4.5	-0.1	4.1	212.0



Naam	Combinatiesleutel
BC18/1	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + 0.80*BG10 + 0.80*BG12 + BG15 + BG16 + BG17 + 0.32*BG25 + 0.80*BG42 + 0.64*BG60 + 0.64*BG62 + 0.80*BG133 + 0.80*BG274 + BG24 + 0.80*BG30 + 0.32*BG26
BC19/2	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG8 + 0.64*BG13 + BG16 + BG19 + 0.64*BG42 + 0.80*BG61 + 0.80*BG62 + 0.64*BG145 + BG363 + BG22
BC26/3	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG6 + BG7 + BG8 + 0.64*BG11 + 0.64*BG12 + 0.64*BG13 + BG15 + BG16 + BG18 + BG19 + 0.64*BG46 + 0.64*BG81 + 0.64*BG83 + BG375 + BG23 + 0.64*BG33
BC18/4	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG15 + BG16 + BG19 + 0.32*BG25 + 0.80*BG43 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG156 + 0.80*BG273 + 0.80*BG36 + BG24 + 0.32*BG26
BC18/5	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + BG7 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + 0.80*BG12 + BG15 + BG16 + BG19 + 0.32*BG25 + 0.80*BG42 + 0.64*BG60 + 0.64*BG63 + 0.80*BG130 + 0.80*BG274 + 0.80*BG35 + BG24 + 0.32*BG26
BC17/6	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + 0.64*BG10 + 0.64*BG11 + BG16 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.64*BG41 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + BG216 + BG273 + 0.64*BG35 + BG24 + BG21
BC17/7	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + 0.64*BG10 + 0.64*BG11 + BG14 + BG17 + BG20 + 0.64*BG40 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + BG215 + BG263 + BG23 + 0.64*BG35 + BG21
BC18/8	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG7 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG12 + 0.80*BG13 + BG15 + BG16 + BG18 + BG19 + 0.32*BG25 + 0.80*BG43 + 0.64*BG61 + 0.64*BG63 + 0.80*BG155 + 0.80*BG272 + 0.80*BG36 + BG24 + 0.32*BG26
BC18/9	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + BG7 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + 0.80*BG12 + BG15 + BG16 + BG19 + 0.32*BG25 + 0.80*BG42 + 0.64*BG60 + 0.64*BG63 + 0.80*BG131 + 0.80*BG274 + 0.80*BG35 + BG24 + 0.32*BG26
BC18/10	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + 0.80*BG10 + BG16 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.32*BG25 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG244 + 0.80*BG271 + BG24 + 0.32*BG26 + BG21
BC18/11	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + 0.80*BG10 + BG16 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.32*BG25 + 0.64*BG60 + 0.64*BG62 + 0.80*BG244 + 0.80*BG271 + BG24 + 0.32*BG26 + BG21

13.8. Reacties

13.8.1. 2D-contactspanningen; σ_z


Waardes: σ_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: LCS net element

σ_z [kPa]



13.8.2. 2D-contactspanningen; σ_z

Waardes: σ_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: LCS net element





14. Resultaten BGT Quasi-blijvend

14.1. Globale vervormingen



14.1.1. 3D verplaatsing; u_z

Waardes: u_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Quasi-blijvend
Selectie: Alle
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: Globaal



14.1.2. 3D verplaatsing; u_z



Waardes: u_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Quasi-blijvend
Selectie: Alle
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: Globaal



14.2. Reacties


14.2.1. 2D-contactspanningen; σ_z

Waardes: σ_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Quasi-blijvend
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: LCS net element



14.2.2. 2D-contactspanningen; σ_z

Waardes: σ_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Quasi-blijvend
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: LCS net element



15. Resultaten UGT

Licentienaam	Hewlett-Packard Company
Project	N206 Tjalmaweg
Onderdeel	PKC
Omschrijving	Pomkelderconstructie
Auteur	W Sleddens
Datum	30. 11. 2020
Constructie	Algemeen XYZ
Aantal knopen :	205
Aantal staven :	30
Aantal platen :	25
Aantal vaste lichamen :	0
Aantal gebruikte doorsneden :	1
Aantal belastingsgevallen :	348
Aantal gebruikte materialen :	1
Gravitatieversnelling [m/s ²]	9.810
Nationale norm	EC - EN

16. Inhoudsopgave

15. Resultaten UGT	1
16. Inhoudsopgave	1
17. Resultaten UGT Fundamenteel	4
17.1. Globale vervormingen	4
17.1.1. 3D verplaatsing; u _z	4
17.1.2. 3D verplaatsing; u _z	5
17.2. Rijvloer	6
17.2.1. Steunpuntzones	6
17.2.1.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]	6
17.2.1.2. Wapeningsmoment MxD+ (Stp X) [kNm]	7
17.2.1.3. Interne 2D-krachten (Stp X)	8
17.2.1.4. Dwarskracht V _x [kN]	10
17.2.1.5. Dwarskracht V _x [kN]	11
17.2.1.6. Dwarskracht V _x [kN]	12
17.2.1.7. Interne 2D-krachten (Dwars X)	13
17.2.1.8. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]	18
17.2.1.9. Wapeningsmoment MyD+ (Stp Y) [kNm]	19
17.2.1.10. Interne 2D-krachten (Stp Y)	20
17.2.1.11. Dwarskracht V _y [kN]	22
17.2.1.12. Dwarskracht V _y [kN]	23
17.2.1.13. Interne 2D-krachten (Dwars Y)	24
17.2.1.14. Wapeningsmoment MxD+ (Rand) [kNm]	29
17.2.1.15. Wapeningsmoment MyD+ (Rand) [kNm]	30
17.2.1.16. Interne 2D-krachten (Rand)	31
17.2.2. Rand- & veldzones	32
17.2.2.1. Wapeningsmoment MxD- [kNm]	32
17.2.2.2. Wapeningsmoment MxD- (Veld) [kNm]	33
17.2.2.3. Wapeningsmoment MxD- (Rand) [kNm]	34
17.2.2.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm]	35
17.2.2.5. Wapeningsmoment MyD- (Veld) [kNm]	36
17.2.2.6. Wapeningsmoment MyD- (Rand) [kNm]	37
17.2.2.7. Interne 2D-krachten (Veld)	38
17.2.2.8. Interne 2D-krachten (Rand)	39
17.2.2.9. Dwarskracht V _x [kN]	40
17.2.2.10. Dwarskracht V _y [kN]	41
17.2.2.11. Dwarskracht V _y [kN]	42
17.2.2.12. Interne 2D-krachten (Dwars)	43
17.3. Keldervloer	44
17.3.1. Steunpuntzones	44
17.3.1.1. Wapeningsmoment MxD- [kNm]	44
17.3.1.2. Wapeningsmoment MxD- (Stp X) [kNm]	45
17.3.1.3. Interne 2D-krachten (Stp X)	46
17.3.1.4. Dwarskracht V _x [kN]	48
17.3.1.5. Dwarskracht V _x [kN]	49
17.3.1.6. Dwarskracht V _x [kN]	50
17.3.1.7. Interne 2D-krachten (Dwars X)	51
17.3.1.8. Wapeningsmoment MyD- [kNm]	56
17.3.1.9. Wapeningsmoment MyD- (Stp Y) [kNm]	57
17.3.1.10. Interne 2D-krachten (Stp Y)	58
17.3.1.11. Dwarskracht V _y [kN]	60
17.3.1.12. Dwarskracht V _y [kN]	61
17.3.1.13. Interne 2D-krachten (Dwars Y)	62
17.3.1.14. Wapeningsmoment MxD- (Rand) [kNm]	67
17.3.1.15. Wapeningsmoment MyD- (Rand) [kNm]	68
17.3.1.16. Interne 2D-krachten (Rand)	69
17.3.2. Rand- & veldzones	70
17.3.2.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]	70
17.3.2.2. Wapeningsmoment MxD+ (Veld) [kNm]	71
17.3.2.3. Wapeningsmoment MxD+ (Rand) [kNm]	72
17.3.2.4. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]	73
17.3.2.5. Wapeningsmoment MyD+ (Veld) [kNm]	74
17.3.2.6. Wapeningsmoment MyD+ (Rand) [kNm]	75
17.3.2.7. Interne 2D-krachten (Veld)	76
17.3.2.8. Interne 2D-krachten (Rand)	77

17.3.2.9. Dwarskracht V_x [kN]	78
17.3.2.10. Dwarskracht V_y [kN]	79
17.3.2.11. Interne 2D-krachten (Dwars)	80
17.4. Kelderwanden	81
17.4.1. Wapeningsmomenten M_{xD+} [kNm]	81
17.4.2. Wapeningsmomenten M_{xD+} [kNm]	82
17.4.3. Wapeningsmomenten M_{xD-} [kNm]	83
17.4.4. Wapeningsmomenten M_{xD-} [kNm]	84
17.4.5. Wapeningsmomenten M_{yD+} [kNm]	85
17.4.6. Wapeningsmomenten M_{yD+} [kNm]	86
17.4.7. Wapeningsmomenten M_{yD-} [kNm]	87
17.4.8. Wapeningsmomenten M_{yD-} [kNm]	88
17.4.9. Interne 2D-krachten	89
17.4.10. Dwarskracht V_x [kN]	90
17.4.11. Dwarskracht V_x [kN]	91
17.4.12. Dwarskracht V_x (gem.) [kN]	92
17.4.13. Dwarskracht V_x (2) [kN]	93
17.4.14. Dwarskracht V_y [kN]	94
17.4.15. Dwarskracht V_y [kN]	95
17.4.16. Dwarskracht V_y (gem.) [kN]	96
17.4.17. Dwarskracht V_y (2) [kN]	97
17.4.18. Interne 2D-krachten (2)	98
17.4.19. Interne 2D-krachten (Gem. V_x)	99
17.4.20. Interne 2D-krachten (Gem. V_y)	100
17.5. Binnenwanden	101
17.5.1. Wapeningsmoment M_{xD+} [kNm]	101
17.5.2. Wapeningsmoment M_{xD+} [kNm]	102
17.5.3. Wapeningsmoment M_{xD-} [kNm]	103
17.5.4. Wapeningsmoment M_{xD-} [kNm]	104
17.5.5. Wapeningsmoment M_{yD+} [kNm]	105
17.5.6. Wapeningsmoment M_{yD+} [kNm]	106
17.5.7. Wapeningsmoment M_{yD-} [kNm]	107
17.5.8. Wapeningsmoment M_{yD-} [kNm]	108
17.5.9. Interne 2D-krachten	109
17.5.10. Dwarskracht V_x [kN]	110
17.5.11. Dwarskracht V_x [kN]	111
17.5.12. Dwarskracht V_x (gem.) [kN]	112
17.5.13. Dwarskracht V_x (2) [kN]	113
17.5.14. Dwarskracht V_y [kN]	114
17.5.15. Dwarskracht V_y [kN]	115
17.5.16. Dwarskracht V_y (gem.) [kN]	116
17.5.17. Dwarskracht V_y (2) [kN]	117
17.5.18. Interne 2D-krachten	118
17.5.19. Interne 2D-krachten (Gem. V_x)	119
17.5.20. Interne 2D-krachten (Gem. V_y)	119
17.6. Toegangsschacht	120
17.6.1. Wanden 500 mm	120
17.6.1.1. Wapeningsmoment M_{xD+} [kNm]	120
17.6.1.2. Wapeningsmoment M_{xD-} [kNm]	121
17.6.1.3. Wapeningsmoment M_{yD+} [kNm]	122
17.6.1.4. Wapeningsmoment M_{yD-} [kNm]	123
17.6.1.5. Wapeningsmoment M_{xD+} [kNm]	124
17.6.1.6. Wapeningsmoment M_{xD-} [kNm]	125
17.6.1.7. Wapeningsmoment M_{yD+} [kNm]	126
17.6.1.8. Wapeningsmoment M_{yD-} [kNm]	127
17.6.1.9. Interne 2D-krachten	128
17.6.1.10. Dwarskracht V_x [kN]	129
17.6.1.11. Dwarskracht V_x [kN]	130
17.6.1.12. Dwarskracht V_x (gem.) [kN]	131
17.6.1.13. Dwarskracht V_x (2) [kN]	132
17.6.1.14. Dwarskracht V_y [kN]	133
17.6.1.15. Dwarskracht V_y [kN]	134
17.6.1.16. Dwarskracht V_y (gem.) [kN]	135
17.6.1.17. Dwarskracht V_y (2) [kN]	136
17.6.1.18. Interne 2D-krachten	137
17.6.1.19. Interne 2D-krachten (Gem. V_x)	138
17.6.1.20. Interne 2D-krachten (Gem. V_y)	139
17.6.2. Wand 300 mm	140
17.6.2.1. Wapeningsmoment M_{xD+} [kNm]	140
17.6.2.2. Wapeningsmoment M_{xD-} [kNm]	141
17.6.2.3. Wapeningsmoment M_{yD+} [kNm]	142
17.6.2.4. Wapeningsmoment M_{yD-} [kNm]	143
17.6.2.5. Wapeningsmoment M_{xD+} [kNm]	144
17.6.2.6. Wapeningsmoment M_{xD-} [kNm]	145
17.6.2.7. Wapeningsmoment M_{yD+} [kNm]	146
17.6.2.8. Wapeningsmoment M_{yD-} [kNm]	147
17.6.2.9. Interne 2D-krachten	148
17.6.2.10. Dwarskracht V_x [kN]	149
17.6.2.11. Dwarskracht V_x [kN]	150
17.6.2.12. Dwarskracht V_y [kN]	151
17.6.2.13. Dwarskracht V_y [kN]	152
17.6.2.14. Interne 2D-krachten	153



17.6.3. Dak 300 mm	154
17.6.3.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]	154
17.6.3.2. Wapeningsmoment MxD- [kNm]	155
17.6.3.3. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]	156
17.6.3.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm]	157
17.6.3.5. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]	158
17.6.3.6. Wapeningsmoment MxD- [kNm]	159
17.6.3.7. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]	160
17.6.3.8. Wapeningsmoment MyD- [kNm]	161
17.6.3.9. Interne 2D-krachten	162
17.6.3.10. Dwarskracht Vx [kN]	163
17.6.3.11. Dwarskracht Vy [kN]	164
17.6.3.12. Dwarskracht Vx (gem.) [kN]	165
17.6.3.13. Dwarskracht Vy (2) [kN]	166
17.6.3.14. Dwarskracht Vx [kN]	167
17.6.3.15. Dwarskracht Vy [kN]	168
17.6.3.16. Dwarskracht Vx (gem.) [kN]	169
17.6.3.17. Dwarskracht Vy (2) [kN]	170
17.6.3.18. Interne 2D-krachten	171
17.6.3.19. Interne 2D-krachten (Gem. Vx)	172
17.6.3.20. Interne 2D-krachten (Gem. Vy)	173
17.7. Kolommen	174
17.7.1. Normaalkracht N [kNm]	174
17.7.2. Dwarskracht Vy [kNm]	175
17.7.3. Dwarskracht Vz [kNm]	176
17.7.4. Moment My [kNm]	177
17.7.5. Moment Mz [kNm]	178
17.7.6. Interne 1D-krachten	179
17.8. Reacties	180
17.8.1. 2D-contactspressingen; σ_z	180
17.8.2. 2D-contactspressingen; σ_z	181
18. UGT Buitengewoon	182
18.1. Toegangsschacht	182
18.1.1. Dak 300 mm	182
18.1.1.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]	182
18.1.1.2. Wapeningsmoment MxD- [kNm]	183
18.1.1.3. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]	184
18.1.1.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm]	185
18.1.1.5. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]	186
18.1.1.6. Wapeningsmoment MxD- [kNm]	187
18.1.1.7. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]	188
18.1.1.8. Wapeningsmoment MyD- [kNm]	189
18.1.1.9. Interne 2D-krachten	190
18.1.1.10. Dwarskracht Vx [kN]	191
18.1.1.11. Dwarskracht Vy [kN]	192
18.1.1.12. Dwarskracht Vx (gem.) [kN]	193
18.1.1.13. Dwarskracht Vy (2) [kN]	194
18.1.1.14. Dwarskracht Vx [kN]	195
18.1.1.15. Dwarskracht Vy [kN]	196
18.1.1.16. Dwarskracht Vx (gem.) [kN]	197
18.1.1.17. Dwarskracht Vy (2) [kN]	198
18.1.1.18. Interne 2D-krachten	199
18.1.1.19. Interne 2D-krachten (Gem. Vx)	200
18.1.1.20. Interne 2D-krachten (Gem. Vy)	201
19. UGT Vermoeiing	202
19.1. Rijvloer	202
19.1.1. Steunpuntzones	202
19.1.1.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]	202
19.1.1.2. Wapeningsmoment MxD+ (Stp X) [kNm]	203
19.1.1.3. Interne 2D-krachten (Stp X)	204
19.1.1.4. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]	206
19.1.1.5. Wapeningsmoment MyD+ (Stp Y) [kNm]	207
19.1.1.6. Interne 2D-krachten (Stp Y)	208

17. Resultaten UGT Fundamenteel

17.1. Globale vervormingen



17.1.1. 3D verplaatsing; u_z

Waardes: u_z
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Selectie: Alle
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: Globaal



17.1.2. 3D verplaatsing; u_z

Waardes: u_z
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Selectie: Alle
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: Globaal





17.2. Rijkvloer

17.2.1. Steunpuntzones

17.2.1.1. Wapeningsmoment M_{xD+} [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{xD+} [kNm/m]



17.2.1.2. Wapeningsmoment M_{xD+} (Stp X) [kNm]

Waardes: m_{xD+}

Lineaire berekening


Klasse: UGT Fundamenteel

Baan: Gemiddeld

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt X

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.2.1.3. Interne 2D-krachten (Stp X)

Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Baan: Gemiddeld

Extreem: Element

Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt X

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:



Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x D+ [kNm/m]	m _x D- [kNm/m]	m _y D+ [kNm/m]	m _y D- [kNm/m]	m _c D+ [kNm/m]	m _c D- [kNm/m]	n _x D [kN/m]	n _y D [kN/m]	n _c D [kN/m]
Snedes X Dek K1	Element: 0	5.600	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-458.2	0.0	-287.9	0.6	-140.4	-410.1	27.1	48.9	-227.2
Snedes X Dek K1	Element: 0	5.600	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-209.7	0.0	-144.1	15.0	-63.6	-214.9	172.5	66.6	-409.0
Snedes X Dek K2	Element: 0	5.600	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-463.6	0.0	-293.6	0.1	-140.9	-424.7	133.5	59.7	-212.2
Snedes X Dek K2	Element: 0	5.600	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-226.9	0.0	-179.6	3.4	-57.3	-224.4	-14.4	38.2	-324.9
Snedes X Dek K3	Element: 0	5.600	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-507.8	0.0	-263.7	3.8	-133.6	-460.4	154.1	49.0	-261.6
Snedes X Dek K3	Element: 0	5.600	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-224.1	0.0	-167.6	11.5	-63.0	-223.3	67.5	17.0	-302.7
Snedes X Dek K4	Element: 0	5.600	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-466.0	0.0	-287.5	0.1	-123.6	-431.1	247.5	24.7	-161.8
Snedes X Dek K4	Element: 0	5.600	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-231.4	0.0	-176.8	3.1	-52.9	-233.2	68.7	-41.3	-327.4
Snedes X Dek K5	Element: 0	5.600	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-427.9	0.0	-274.0	0.1	-118.7	-392.8	252.7	120.9	-309.3
Snedes X Dek K5	Element: 0	5.600	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-234.3	0.0	-189.1	1.3	-54.1	-234.9	57.4	45.9	-259.5
Snedes X Dek K6	Element: 0	5.600	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-453.4	0.0	-285.9	0.3	-94.8	-421.9	198.7	100.9	-157.4
Snedes X Dek K6	Element: 0	5.600	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-172.5	0.1	-117.2	16.3	-40.6	-180.9	-18.4	-2.7	-236.6
Snedes X Dek K7	Element: 0	11.200	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-442.4	0.0	-291.2	0.3	-154.8	-413.8	3.6	10.7	-260.6
Snedes X Dek K7	Element: 0	11.200	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-213.8	0.0	-170.1	12.5	-39.1	-228.5	171.1	17.4	-319.4
Snedes X Dek K8	Element: 0	11.200	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-424.1	0.0	-291.2	0.3	-148.8	-393.9	81.8	38.8	-201.3
Snedes X Dek K8	Element: 0	11.200	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-209.0	0.0	-175.3	2.8	-39.2	-218.3	-8.4	9.8	-214.0
Snedes X Dek K9	Element: 0	11.200	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-455.6	0.0	-267.7	1.6	-155.2	-403.0	73.4	39.9	-179.9
Snedes X Dek K9	Element: 0	11.200	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-202.0	0.0	-155.8	14.4	-52.3	-211.4	12.8	14.2	-188.7
Snedes X Dek K10	Element: 0	11.200	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-429.3	0.0	-282.1	0.5	-139.3	-386.9	56.1	29.2	-149.4
Snedes X Dek K10	Element: 0	11.200	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-216.6	0.0	-169.4	4.5	-50.8	-224.2	55.1	17.8	-155.7
Snedes X Dek K11	Element: 0	11.200	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-371.4	0.0	-243.8	0.1	-100.6	-347.5	153.7	14.1	-123.2
Snedes X Dek K11	Element: 0	11.200	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-218.9	0.0	-181.2	0.9	-29.6	-241.7	50.3	23.6	-215.9
Snedes X Dek K12	Element: 0	11.200	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-405.1	0.0	-241.3	1.0	-103.3	-377.4	108.4	45.5	-120.2
Snedes X Dek K12	Element: 0	11.200	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-190.0	0.0	-140.7	15.0	-41.8	-197.7	16.0	-10.2	-186.6
Snedes X Dek K13	Element: 0	16.800	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-442.4	0.0	-271.3	0.9	-132.6	-417.3	10.8	-34.1	-241.8
Snedes X Dek K13	Element: 0	16.800	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-207.7	0.0	-163.9	10.3	-28.8	-222.2	102.7	8.4	-189.6
Snedes X Dek K14	Element: 0	16.800	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-410.5	0.0	-253.3	0.0	-116.7	-394.5	54.5	14.7	-186.3
Snedes X Dek K14	Element: 0	16.800	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-205.4	0.0	-169.2	3.0	-27.6	-221.2	2.0	-0.6	-205.1
Snedes X Dek K15	Element: 0	16.800	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-434.5	0.0	-222.6	0.9	-93.8	-404.6	112.7	38.7	-119.7
Snedes X Dek K15	Element: 0	16.800	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-202.1	0.0	-159.4	14.1	-30.6	-218.2	3.6	-2.8	-211.1
Snedes X Dek K16	Element: 0	16.800	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-394.2	0.0	-249.4	0.4	-107.4	-374.2	68.7	27.7	-143.0
Snedes X Dek K16	Element: 0	16.800	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-209.0	0.0	-161.4	4.1	-28.6	-226.0	56.5	11.9	-141.4
Snedes X Dek K17	Element: 0	16.800	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-369.4	0.0	-239.0	0.0	-91.8	-360.9	169.4	18.3	-112.8
Snedes X Dek K17	Element: 0	16.800	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-215.3	0.0	-178.0	1.2	-32.6	-240.2	29.7	16.0	-220.4
Snedes X Dek K18	Element: 0	16.800	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-398.5	0.0	-236.7	0.7	-99.9	-378.4	90.2	26.9	-95.2

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x D+ [kNm/m]	m _x D- [kNm/m]	m _y D+ [kNm/m]	m _y D- [kNm/m]	m _c D+ [kNm/m]	m _c D- [kNm/m]	n _x D [kN/m]	n _y D [kN/m]	n _c D [kN/m]
Snedes X Dek K18	Element: 0	16.800	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-181.5	0.0	-135.9	12.5	-30.1	-200.4	41.5	-21.6	-214.4
Snedes X Dek K19	Element: 0	22.400	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-439.3	0.0	-281.0	2.9	-141.0	-412.0	-4.9	-24.8	-263.7
Snedes X Dek K19	Element: 0	22.400	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-212.7	0.0	-160.7	14.6	-39.0	-221.6	142.6	19.5	-275.1
Snedes X Dek K20	Element: 0	22.400	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-430.1	0.0	-297.4	0.3	-149.2	-402.2	81.6	37.4	-206.9
Snedes X Dek K20	Element: 0	22.400	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-210.9	0.0	-179.7	3.0	-39.8	-222.8	-14.7	5.3	-209.2
Snedes X Dek K21	Element: 0	22.400	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-465.7	0.0	-266.2	1.4	-161.0	-411.4	65.0	36.3	-189.7
Snedes X Dek K21	Element: 0	22.400	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-202.0	0.0	-155.5	14.1	-49.4	-211.8	11.9	15.0	-188.5
Snedes X Dek K22	Element: 0	22.400	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-421.8	0.0	-275.0	0.6	-138.8	-385.6	50.3	22.4	-175.6
Snedes X Dek K22	Element: 0	22.400	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-216.3	0.0	-167.7	4.6	-47.9	-222.6	88.9	13.1	-160.3
Snedes X Dek K23	Element: 0	22.400	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-373.4	0.0	-233.3	0.1	-88.9	-354.3	154.9	21.9	-145.3
Snedes X Dek K23	Element: 0	22.400	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-219.1	0.0	-190.0	0.9	-33.0	-249.3	63.3	22.8	-209.0
Snedes X Dek K24	Element: 0	22.400	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-407.1	0.0	-251.8	1.1	-104.3	-388.3	96.8	37.3	-107.4
Snedes X Dek K24	Element: 0	22.400	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-190.3	0.0	-143.5	14.9	-42.1	-200.7	25.5	-9.6	-188.2
Snedes X Dek K25	Element: 0	28.000	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-394.0	0.0	-254.9	2.8	-158.0	-345.7	72.8	184.4	-266.7
Snedes X Dek K25	Element: 0	28.000	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-151.5	0.1	-118.0	22.8	-59.4	-160.4	124.2	60.6	-476.8
Snedes X Dek K26	Element: 0	28.000	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-457.5	0.0	-274.4	0.0	-120.2	-425.6	151.7	112.6	-190.0
Snedes X Dek K26	Element: 0	28.000	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-225.9	0.0	-183.1	3.9	-59.6	-225.5	-16.2	20.9	-350.2
Snedes X Dek K27	Element: 0	28.000	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-539.8	0.0	-262.6	9.6	-143.5	-488.9	123.4	53.9	-252.1
Snedes X Dek K27	Element: 0	28.000	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-220.8	0.0	-167.7	10.9	-57.4	-222.9	44.2	-10.4	-328.0
Snedes X Dek K28	Element: 0	28.000	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-457.1	0.0	-273.2	0.9	-113.3	-425.5	201.0	20.3	-169.1
Snedes X Dek K28	Element: 0	28.000	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-228.7	0.0	-176.6	3.2	-56.3	-231.0	68.1	-41.0	-331.8
Snedes X Dek K29	Element: 0	28.000	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-420.2	0.0	-257.5	0.1	-99.3	-392.0	239.7	113.2	-292.5
Snedes X Dek K29	Element: 0	28.000	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-230.1	0.0	-187.6	1.4	-56.7	-231.3	61.8	50.5	-275.2
Snedes X Dek K30	Element: 0	28.000	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-446.6	0.0	-280.6	0.3	-92.4	-416.0	186.8	91.1	-145.1
Snedes X Dek K30	Element: 0	28.000	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-168.8	0.1	-112.5	14.6	-36.4	-176.4	-14.6	0.6	-231.6

17.2.1.4. Dwarskracht V_x [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Dwars X
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

v_x [kN/m]



17.2.1.5. Dwarskracht V_x [kN]

Waardes: v_x

Lineaire berekening


Klasse: UGT Fundamenteel

Baan: Gemiddeld

Extreem: Globaal


Selectie: Benoemde selectie - Dek Dwars X

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.2.1.6. Dwarskracht Vx [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Dek Dwars X
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.2.1.7. Interne 2D-krachten (Dwars X)

Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Baan: Gemiddeld

Extreem: Element

Selectie: Benoemde selectie - Dek Dwars X

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x [kNm/m]	m _y [kNm/m]	m _{xy} [kNm/m]	v _x [kN/m]	v _y [kN/m]	n _x [kN/m]	n _y [kN/m]	n _{xy} [kN/m]
Snede X Dek Dwars1	Element: 0	4.600	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	8.2	-36.8	40.6	-303.8	25.3	51.4	-40.4	54.9
Snede X Dek Dwars1	Element: 0	4.600	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	-5.8	-30.6	1.9	-135.1	10.0	-143.9	-224.9	29.1
Snede X Dek Dwars2	Element: 0	6.600	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	-3.9	-23.9	14.0	111.5	5.7	39.8	-168.9	192.3
Snede X Dek Dwars2	Element: 0	6.600	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	-2.1	-53.2	-22.2	275.1	20.3	-98.5	-88.2	-101.9
Snede X Dek Dwars3	Element: 0	6.600	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-16.3	-49.9	2.6	117.0	1.5	-49.7	-143.3	40.4
Snede X Dek Dwars3	Element: 0	6.600	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-10.8	-71.6	3.0	246.8	-2.1	22.2	-88.9	50.1
Snede X Dek Dwars4	Element: 0	4.600	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-6.9	-73.3	-5.3	-291.5	-7.7	61.0	-65.0	35.3
Snede X Dek Dwars4	Element: 0	4.600	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-14.2	-51.0	-1.3	-134.6	4.6	-116.3	-159.2	40.4
Snede X Dek Dwars5	Element: 0	6.600	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-18.6	-37.3	1.4	119.1	3.0	0.5	-96.0	39.8
Snede X Dek Dwars5	Element: 0	6.600	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	11.9	-29.1	3.4	301.0	-2.8	-20.8	-107.6	45.2
Snede X Dek Dwars6	Element: 0	4.600	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	23.3	-32.0	-5.9	-340.9	-3.5	37.5	-144.7	27.1
Snede X Dek Dwars6	Element: 0	4.600	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-10.6	-25.4	-1.0	-130.8	6.0	-111.8	-105.8	55.7
Snede X Dek Dwars7	Element: 0	6.600	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-19.3	-37.5	-2.3	124.1	-4.2	-1.2	-82.6	40.2
Snede X Dek Dwars7	Element: 0	6.600	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-28.0	-88.7	17.5	231.8	-28.6	-1.9	-102.1	47.1
Snede X Dek Dwars8	Element: 0	4.600	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-15.5	-88.1	-14.8	-281.8	-28.8	89.5	-81.9	34.7
Snede X Dek Dwars8	Element: 0	4.600	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-11.1	-36.7	4.3	-138.0	-7.6	-116.2	-121.2	49.2
Snede X Dek Dwars9	Element: 0	6.600	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-16.9	-45.8	-1.8	124.2	1.6	-25.0	-46.5	6.2
Snede X Dek Dwars9	Element: 0	6.600	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-39.8	-93.4	-6.5	202.5	7.8	51.1	-80.9	51.8
Snede X Dek Dwars10	Element: 0	4.600	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-29.7	-88.4	6.9	-244.3	8.5	163.6	-4.3	117.5
Snede X Dek Dwars10	Element: 0	4.600	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-13.0	-47.1	-0.4	-141.6	2.1	-161.0	-114.6	-59.9
Snede X Dek Dwars11	Element: 0	6.600	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-4.6	-14.4	-0.9	103.7	3.6	-96.3	-135.4	-46.2
Snede X Dek Dwars11	Element: 0	6.600	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-15.6	-53.2	-3.4	266.3	18.9	108.3	-1.6	55.8
Snede X Dek Dwars12	Element: 0	4.600	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-5.2	-49.7	-8.1	-298.6	20.9	205.4	41.9	71.6
Snede X Dek Dwars12	Element: 0	4.600	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	3.5	-15.3	-2.9	-117.1	0.0	-205.6	-162.6	-76.9

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x [kNm/m]	m _y [kNm/m]	m _{xy} [kNm/m]	v _x [kN/m]	v _y [kN/m]	n _x [kN/m]	n _y [kN/m]	n _{xy} [kN/m]
Snedex Dek Dwars13	Element: 0	12.200	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	-3.1	-30.9	13.1	124.4	2.7	99.2	-155.0	56.3
Snedex Dek Dwars13	Element: 0	12.200	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	6.4	-48.4	-28.4	296.3	0.7	-141.5	-200.9	-10.5
Snedex Dek Dwars14	Element: 0	10.200	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	11.0	-37.9	32.8	-287.7	20.2	-110.4	-146.9	3.0
Snedex Dek Dwars14	Element: 0	10.200	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	-8.2	-37.4	-7.2	-125.0	6.9	34.3	-141.4	44.2
Snedex Dek Dwars15	Element: 0	12.200	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-21.2	-48.4	0.8	115.8	-2.6	10.2	-113.7	26.3
Snedex Dek Dwars15	Element: 0	12.200	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	0.3	-68.3	1.6	251.8	-13.4	-49.3	-146.5	19.5
Snedex Dek Dwars16	Element: 0	10.200	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	3.3	-63.0	-2.7	-258.1	-6.0	-10.8	-120.3	47.1
Snedex Dek Dwars16	Element: 0	10.200	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-22.6	-53.4	-3.1	-113.0	3.6	-23.6	-118.2	0.1
Snedex Dek Dwars17	Element: 0	12.200	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-11.6	-31.2	1.5	118.0	5.1	10.6	-103.9	27.6
Snedex Dek Dwars17	Element: 0	12.200	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	18.6	-26.1	5.2	300.4	-3.0	-20.1	-105.5	19.3
Snedex Dek Dwars18	Element: 0	10.200	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	19.7	-23.6	-5.7	-314.5	-4.3	-9.4	-89.4	25.3
Snedex Dek Dwars18	Element: 0	10.200	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-18.2	-25.4	-0.7	-113.8	5.6	-4.5	-109.9	16.3
Snedex Dek Dwars19	Element: 0	12.200	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-18.5	-33.6	-1.2	125.0	2.8	20.1	-54.9	29.3
Snedex Dek Dwars19	Element: 0	12.200	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-13.9	-75.1	12.9	231.4	-14.4	-4.4	-111.3	31.6
Snedex Dek Dwars20	Element: 0	10.200	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-15.5	-79.4	-20.5	-238.8	-26.5	-9.5	-78.6	6.5
Snedex Dek Dwars20	Element: 0	10.200	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-18.0	-32.2	1.8	-118.3	-4.7	35.7	-68.7	17.3
Snedex Dek Dwars21	Element: 0	12.200	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-22.2	-44.9	-0.6	127.2	4.3	5.4	-39.1	11.4
Snedex Dek Dwars21	Element: 0	12.200	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-22.1	-84.1	-7.2	211.3	16.0	32.4	-96.8	23.0
Snedex Dek Dwars22	Element: 0	10.200	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-22.0	-83.1	8.8	-210.0	12.6	74.3	-83.7	15.2
Snedex Dek Dwars22	Element: 0	10.200	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-28.1	-54.0	0.1	-117.4	5.2	-9.5	-32.6	5.9
Snedex Dek Dwars23	Element: 0	12.200	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-12.4	-23.4	2.7	112.5	1.0	36.6	-131.8	-25.7
Snedex Dek Dwars23	Element: 0	12.200	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	7.6	-38.9	0.7	277.7	18.3	-17.7	-23.3	27.9
Snedex Dek Dwars24	Element: 0	10.200	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	13.3	-31.4	-0.5	-270.6	19.7	-27.8	-15.8	-0.8
Snedex Dek Dwars24	Element: 0	10.200	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-11.6	-28.7	-1.4	-108.4	5.3	42.5	-135.6	20.8
Snedex Dek Dwars25	Element: 0	17.800	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	-3.4	-31.5	11.1	125.9	12.0	63.6	-150.6	47.5
Snedex Dek Dwars25	Element: 0	17.800	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	9.5	-44.5	-27.9	297.4	13.7	-107.8	-170.0	17.6
Snedex Dek Dwars26	Element: 0	15.800	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	6.9	-43.1	25.6	-291.7	24.8	-129.7	-117.7	25.8



Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x [kNm/m]	m _y [kNm/m]	m _{xy} [kNm/m]	v _x [kN/m]	v _y [kN/m]	n _x [kN/m]	n _y [kN/m]	n _{xy} [kN/m]
Snedex Dek Dwars26	Element: 0	15.800	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	-9.8	-37.9	-10.2	-123.3	14.5	39.3	-73.1	-26.8
Snedex Dek Dwars27	Element: 0	17.800	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-18.5	-48.6	1.4	116.8	4.2	-21.5	-112.1	10.6
Snedex Dek Dwars27	Element: 0	17.800	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	6.0	-67.0	4.1	257.7	-3.8	-9.4	-136.0	-4.2
Snedex Dek Dwars28	Element: 0	15.800	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	6.7	-66.0	-3.2	-257.1	-3.9	-20.7	-132.6	11.5
Snedex Dek Dwars28	Element: 0	15.800	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-17.9	-49.0	-0.4	-116.3	4.5	-13.8	-111.8	-6.3
Snedex Dek Dwars29	Element: 0	17.800	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-16.6	-27.8	1.9	117.9	5.4	-13.7	-117.0	10.5
Snedex Dek Dwars29	Element: 0	17.800	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	24.9	-23.6	5.7	310.7	-3.3	1.1	-93.2	-1.6
Snedex Dek Dwars30	Element: 0	15.800	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	25.3	-23.3	-5.4	-310.5	-3.2	17.0	-85.9	3.4
Snedex Dek Dwars30	Element: 0	15.800	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-7.7	-25.4	0.2	-118.9	3.0	-29.0	-122.3	-0.3
Snedex Dek Dwars31	Element: 0	17.800	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-13.8	-31.1	-1.2	124.0	-5.0	28.4	-67.6	9.3
Snedex Dek Dwars31	Element: 0	17.800	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-11.2	-68.9	11.8	232.5	-29.8	-1.3	-91.2	12.5
Snedex Dek Dwars32	Element: 0	15.800	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-10.3	-68.8	-16.0	-232.8	-28.9	0.2	-91.4	-10.6
Snedex Dek Dwars32	Element: 0	15.800	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-14.9	-31.6	-0.1	-124.7	-5.1	25.0	-64.6	-2.8
Snedex Dek Dwars33	Element: 0	17.800	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-17.7	-42.4	0.2	122.6	1.8	18.8	-53.1	0.6
Snedex Dek Dwars33	Element: 0	17.800	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-17.5	-83.6	-8.7	210.1	11.3	39.6	-81.9	6.1
Snedex Dek Dwars34	Element: 0	15.800	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-17.0	-83.3	8.4	-209.7	11.2	41.9	-80.0	-2.1
Snedex Dek Dwars34	Element: 0	15.800	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-18.6	-44.8	-2.2	-122.5	2.3	13.6	-52.7	-0.7
Snedex Dek Dwars35	Element: 0	17.800	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-9.8	-25.7	2.1	107.5	1.7	78.5	-123.1	-10.3
Snedex Dek Dwars35	Element: 0	17.800	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	15.7	-34.1	-1.7	272.9	18.2	-18.3	-13.8	7.0
Snedex Dek Dwars36	Element: 0	15.800	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	15.8	-34.0	1.7	-272.9	18.3	-18.6	-12.3	-17.4
Snedex Dek Dwars36	Element: 0	15.800	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-8.9	-24.6	-2.2	-107.3	1.5	49.1	-132.1	12.0
Snedex Dek Dwars37	Element: 0	23.400	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	-4.4	-29.2	3.0	127.6	11.2	76.7	-117.2	-47.6
Snedex Dek Dwars37	Element: 0	23.400	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	9.8	-31.8	-36.9	290.7	15.9	-144.3	-199.5	15.7
Snedex Dek Dwars38	Element: 0	21.400	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	4.5	-40.3	23.8	-292.2	6.3	-170.4	-202.4	29.8
Snedex Dek Dwars38	Element: 0	21.400	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	-3.3	-25.1	-15.4	-123.5	5.9	103.0	-130.9	-75.5
Snedex Dek Dwars39	Element: 0	23.400	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-20.6	-51.2	3.8	117.2	1.3	0.9	-91.2	-8.7
Snedex Dek Dwars39	Element: 0	23.400	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	0.4	-66.0	2.8	262.9	-6.6	-32.2	-146.1	-33.0

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x [kNm/m]	m _y [kNm/m]	m _{xy} [kNm/m]	v _x [kN/m]	v _y [kN/m]	n _x [kN/m]	n _y [kN/m]	n _{xy} [kN/m]
Snedex Dek Dwars40	Element: 0	21.400	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-0.9	-68.5	-1.1	-252.5	-13.2	-21.0	-136.8	-22.5
Snedex Dek Dwars40	Element: 0	21.400	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-22.1	-47.9	0.8	-116.9	-4.7	-19.1	-134.5	-19.2
Snedex Dek Dwars41	Element: 0	23.400	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-21.0	-29.0	2.1	113.2	6.7	3.9	-96.7	-13.3
Snedex Dek Dwars41	Element: 0	23.400	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	15.9	-26.0	5.8	317.1	-4.4	-22.9	-102.2	-22.2
Snedex Dek Dwars42	Element: 0	21.400	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	16.1	-27.2	-4.9	-300.9	-2.8	-24.0	-109.6	-18.3
Snedex Dek Dwars42	Element: 0	21.400	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-12.1	-31.9	-1.1	-118.2	5.0	8.2	-102.8	-18.8
Snedex Dek Dwars43	Element: 0	23.400	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-18.4	-32.9	-1.7	118.1	-4.3	38.0	-63.5	-20.0
Snedex Dek Dwars43	Element: 0	23.400	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-20.4	-70.2	12.3	235.2	-28.0	-3.4	-75.0	-0.2
Snedex Dek Dwars44	Element: 0	21.400	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-15.6	-69.4	-14.7	-228.4	-17.1	0.1	-109.4	-27.0
Snedex Dek Dwars44	Element: 0	21.400	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-19.5	-34.2	0.7	-125.0	3.0	13.1	-58.1	-29.6
Snedex Dek Dwars45	Element: 0	23.400	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-25.6	-47.5	-2.1	118.2	3.7	-2.8	-21.4	-11.0
Snedex Dek Dwars45	Element: 0	23.400	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-26.6	-84.1	-8.5	212.5	12.6	71.0	-87.2	-9.3
Snedex Dek Dwars46	Element: 0	21.400	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-24.2	-83.9	6.8	-211.4	15.9	24.8	-96.1	-12.0
Snedex Dek Dwars46	Element: 0	21.400	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-21.8	-45.1	-1.4	-126.9	5.2	17.3	-36.8	-19.1
Snedex Dek Dwars47	Element: 0	23.400	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-10.6	-26.4	1.9	108.9	5.3	38.0	-138.0	-22.7
Snedex Dek Dwars47	Element: 0	23.400	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	9.8	-32.8	1.2	271.4	19.3	-10.0	-23.5	-3.1
Snedex Dek Dwars48	Element: 0	21.400	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	6.6	-37.8	0.0	-277.7	17.7	-13.6	-26.5	-29.9
Snedex Dek Dwars48	Element: 0	21.400	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-11.9	-22.7	-3.0	-112.2	1.2	45.2	-133.1	20.4
Snedex Dek Dwars49	Element: 0	29.000	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	-8.3	-15.1	-4.1	86.2	24.1	-168.8	-351.7	-73.6
Snedex Dek Dwars49	Element: 0	29.000	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	16.0	-24.0	-47.5	242.1	45.5	84.9	88.6	-9.1
Snedex Dek Dwars50	Element: 0	27.000	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	21.2	-28.4	17.6	-254.1	24.1	-136.9	-64.3	56.5
Snedex Dek Dwars50	Element: 0	27.000	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	9.7	-4.3	-21.5	-90.7	17.8	89.0	-188.0	-164.4
Snedex Dek Dwars51	Element: 0	29.000	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-12.0	-47.5	-1.5	133.7	3.1	-148.7	-194.7	-25.2
Snedex Dek Dwars51	Element: 0	29.000	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-1.9	-72.1	-6.8	293.3	1.4	77.5	-59.4	-50.9
Snedex Dek Dwars52	Element: 0	27.000	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-7.8	-73.7	-10.1	-247.4	-9.1	24.8	-69.9	-54.5
Snedex Dek Dwars52	Element: 0	27.000	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-12.6	-49.6	-5.1	-116.2	-0.3	-54.8	-156.0	-26.7
Snedex Dek Dwars53	Element: 0	29.000	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-10.4	-26.7	0.9	131.4	5.8	-127.3	-134.5	-55.0

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x [kNm/m]	m _y [kNm/m]	m _{xy} [kNm/m]	v _x [kN/m]	v _y [kN/m]	n _x [kN/m]	n _y [kN/m]	n _{xy} [kN/m]
Snedes X Dek Dwars53	Element: 0	29.000	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	7.9	-21.0	5.8	357.4	-5.4	-2.0	-173.9	-12.8
Snedes X Dek Dwars54	Element: 0	27.000	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	14.1	-31.0	-3.6	-301.1	-3.6	-16.7	-78.8	-40.8
Snedes X Dek Dwars54	Element: 0	27.000	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-18.5	-38.1	-2.0	-118.2	2.7	-13.4	-119.9	-35.3
Snedes X Dek Dwars55	Element: 0	29.000	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-10.1	-37.2	-4.2	136.7	-7.7	-124.4	-119.8	-39.6
Snedes X Dek Dwars55	Element: 0	29.000	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-17.8	-79.3	5.2	276.5	-40.7	69.1	-112.7	-22.0
Snedes X Dek Dwars56	Element: 0	27.000	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-33.1	-81.4	-11.6	-225.0	-31.8	20.4	-98.5	-38.4
Snedes X Dek Dwars56	Element: 0	27.000	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-16.4	-36.0	1.8	-121.5	-4.3	-22.9	-82.5	-47.3
Snedes X Dek Dwars57	Element: 0	29.000	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-10.2	-45.7	0.6	140.4	1.9	-165.0	-118.7	68.4
Snedes X Dek Dwars57	Element: 0	29.000	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-27.1	-87.0	-8.2	242.8	8.9	163.8	-8.1	-113.3
Snedes X Dek Dwars58	Element: 0	27.000	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-37.9	-92.7	7.2	-201.8	8.1	46.5	-74.5	-38.2
Snedes X Dek Dwars58	Element: 0	27.000	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-14.1	-45.0	2.1	-122.1	1.1	-16.2	-52.2	-12.9
Snedes X Dek Dwars59	Element: 0	29.000	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	4.6	-14.9	2.7	115.6	0.2	-201.5	-160.7	67.2
Snedes X Dek Dwars59	Element: 0	29.000	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	1.1	-44.7	6.8	294.1	19.9	186.5	39.9	-51.5
Snedes X Dek Dwars60	Element: 0	27.000	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-11.9	-50.2	2.4	-265.3	18.0	91.0	5.8	-52.4
Snedes X Dek Dwars60	Element: 0	27.000	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-4.8	-14.2	1.7	-102.3	3.5	-81.7	-129.9	44.9

17.2.1.8. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: m_{yD+}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.2.1.9. Wapeningsmoment M_{yD+} (Stp Y) [kNm]

Waardes: m_{yD+}

Lineaire berekening


Klasse: UGT Fundamenteel

Baan: Gemiddeld

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt Y

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.2.1.10. Interne 2D-krachten (Stp Y)

Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Baan: Gemiddeld

Extreem: Element

Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt Y

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:



Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _{xD+} [kNm/m]	m _{xD-} [kNm/m]	m _{yD+} [kNm/m]	m _{yD-} [kNm/m]	m _{cD+} [kNm/m]	m _{cD-} [kNm/m]	n _{xD} [kN/m]	n _{yD} [kN/m]	n _{cD} [kN/m]
Snedes Y Dek K1	Element: 0	4.600	4.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-274.1	0.6	-440.1	0.0	-125.8	-393.7	64.2	95.9	-395.7
Snedes Y Dek K1	Element: 0	4.600	4.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-158.0	9.2	-211.1	0.2	-49.3	-198.2	240.1	54.7	-443.8
Snedes Y Dek K2	Element: 0	4.600	9.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-304.9	0.2	-452.2	0.0	-123.4	-415.2	114.4	72.9	-141.7
Snedes Y Dek K2	Element: 0	4.600	9.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-188.8	0.2	-227.2	0.0	-33.4	-237.3	-38.1	18.8	-312.4
Snedes Y Dek K3	Element: 0	4.600	14.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-294.9	0.2	-428.6	0.0	-95.8	-403.7	82.4	1.1	-291.8
Snedes Y Dek K3	Element: 0	4.600	14.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-178.4	9.0	-208.7	0.0	-22.7	-225.7	3.8	24.5	-123.9
Snedes Y Dek K4	Element: 0	4.600	19.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-299.6	0.5	-423.5	0.0	-119.0	-394.4	137.0	12.5	-251.4
Snedes Y Dek K4	Element: 0	4.600	19.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-186.8	0.3	-212.6	0.0	-29.4	-227.6	28.3	-24.4	-146.6
Snedes Y Dek K5	Element: 0	4.600	24.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-279.5	0.1	-408.6	0.0	-100.9	-373.0	230.1	75.8	-241.2
Snedes Y Dek K5	Element: 0	4.600	24.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-185.9	0.8	-221.0	0.0	-36.5	-229.4	2.7	-9.1	-193.0
Snedes Y Dek K6	Element: 0	4.600	29.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-308.0	0.0	-423.2	0.0	-75.8	-391.8	176.9	78.5	-143.1
Snedes Y Dek K6	Element: 0	4.600	29.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-124.6	7.7	-167.7	0.0	-35.2	-162.7	13.6	-15.6	-216.4
Snedes Y Dek K7	Element: 0	10.200	4.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-292.7	0.0	-454.3	0.0	-158.1	-397.7	10.1	17.9	-314.4
Snedes Y Dek K7	Element: 0	10.200	4.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-174.2	7.7	-221.3	0.0	-71.9	-200.6	223.0	24.8	-386.5
Snedes Y Dek K8	Element: 0	10.200	9.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-305.4	0.0	-450.7	0.0	-192.5	-386.6	81.9	-0.9	-227.9
Snedes Y Dek K8	Element: 0	10.200	9.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-177.4	0.0	-222.0	0.0	-47.0	-214.3	67.8	83.1	-163.7
Snedes Y Dek K9	Element: 0	10.200	14.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-267.3	0.3	-407.5	0.0	-125.3	-373.3	71.0	29.0	-222.7
Snedes Y Dek K9	Element: 0	10.200	14.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-192.4	2.1	-206.5	0.0	-52.6	-216.3	10.7	10.5	-129.6
Snedes Y Dek K10	Element: 0	10.200	19.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-268.8	0.0	-395.1	0.0	-128.6	-347.5	44.7	4.4	-132.8
Snedes Y Dek K10	Element: 0	10.200	19.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-186.1	0.0	-215.6	0.0	-61.6	-210.9	120.4	64.9	-158.7
Snedes Y Dek K11	Element: 0	10.200	24.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-280.7	0.0	-395.8	0.0	-137.9	-347.2	83.4	7.0	-148.3
Snedes Y Dek K11	Element: 0	10.200	24.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-183.9	0.0	-226.8	0.0	-76.4	-207.2	88.2	56.4	-179.7
Snedes Y Dek K12	Element: 0	10.200	29.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-283.8	0.0	-403.1	0.0	-113.8	-359.8	133.9	25.0	-148.9
Snedes Y Dek K12	Element: 0	10.200	29.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-147.0	8.9	-184.3	0.0	-45.9	-177.7	54.6	-6.5	-191.6
Snedes Y Dek K13	Element: 0	15.800	4.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-286.9	0.4	-464.5	0.0	-177.3	-405.5	42.2	-22.1	-313.4
Snedes Y Dek K13	Element: 0	15.800	4.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-167.6	14.2	-224.2	0.0	-57.7	-206.3	84.7	12.1	-201.4
Snedes Y Dek K14	Element: 0	15.800	9.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-290.7	1.3	-457.8	0.0	-189.6	-395.6	70.3	-15.4	-246.9
Snedes Y Dek K14	Element: 0	15.800	9.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-169.3	1.8	-223.1	0.0	-47.0	-209.5	82.8	99.6	-118.5
Snedes Y Dek K15	Element: 0	15.800	14.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-280.3	1.0	-421.6	0.0	-141.9	-370.0	15.1	-9.0	-180.0
Snedes Y Dek K15	Element: 0	15.800	14.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-174.2	2.5	-211.0	0.1	-61.2	-195.2	66.5	-3.7	-143.5
Snedes Y Dek K16	Element: 0	15.800	19.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-289.0	1.0	-430.5	0.0	-165.1	-374.2	28.5	20.3	-158.8
Snedes Y Dek K16	Element: 0	15.800	19.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-173.4	0.6	-222.8	0.0	-55.2	-200.7	36.3	41.7	-175.1
Snedes Y Dek K17	Element: 0	15.800	24.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-256.0	0.6	-405.0	0.0	-127.8	-356.8	48.2	8.1	-107.8
Snedes Y Dek K17	Element: 0	15.800	24.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-181.7	0.6	-226.7	0.0	-86.7	-207.4	92.4	51.5	-175.2
Snedes Y Dek K18	Element: 0	15.800	29.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-265.2	0.0	-405.8	0.0	-124.5	-360.0	134.4	29.8	-131.2

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x D+ [kNm/m]	m _x D- [kNm/m]	m _y D+ [kNm/m]	m _y D- [kNm/m]	m _c D+ [kNm/m]	m _c D- [kNm/m]	n _x D [kN/m]	n _y D [kN/m]	n _c D [kN/m]
Snedes Y Dek K18	Element: 0	15.800	29.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-155.3	7.7	-193.4	0.0	-63.0	-179.7	35.2	-4.3	-215.1
Snedes Y Dek K19	Element: 0	21.400	4.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-291.6	0.0	-439.5	0.0	-146.3	-386.3	9.6	0.9	-267.2
Snedes Y Dek K19	Element: 0	21.400	4.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-176.6	7.9	-211.1	0.2	-60.6	-204.9	132.7	25.5	-345.6
Snedes Y Dek K20	Element: 0	21.400	9.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-322.3	0.0	-454.8	0.0	-192.0	-391.7	46.4	4.3	-249.9
Snedes Y Dek K20	Element: 0	21.400	9.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-179.3	0.0	-228.9	0.0	-54.8	-214.0	46.9	70.2	-155.7
Snedes Y Dek K21	Element: 0	21.400	14.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-246.0	0.4	-414.2	0.0	-115.7	-383.2	70.9	6.3	-227.4
Snedes Y Dek K21	Element: 0	21.400	14.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-190.7	1.8	-207.8	0.0	-53.2	-216.5	12.1	18.5	-132.0
Snedes Y Dek K22	Element: 0	21.400	19.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-267.6	0.0	-386.3	0.0	-117.5	-341.5	47.1	-4.7	-158.9
Snedes Y Dek K22	Element: 0	21.400	19.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-183.7	0.0	-212.7	0.0	-55.6	-211.2	49.9	36.4	-152.8
Snedes Y Dek K23	Element: 0	21.400	24.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-284.3	0.0	-397.3	0.0	-136.9	-348.8	86.9	10.9	-153.7
Snedes Y Dek K23	Element: 0	21.400	24.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-183.5	0.0	-225.2	0.0	-73.3	-206.9	90.4	53.9	-181.5
Snedes Y Dek K24	Element: 0	21.400	29.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-285.3	0.0	-402.3	0.0	-113.0	-359.2	137.1	18.6	-133.3
Snedes Y Dek K24	Element: 0	21.400	29.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-147.9	8.9	-184.4	0.0	-47.8	-179.1	50.6	-8.7	-199.0
Snedes Y Dek K25	Element: 0	27.000	4.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-230.8	0.7	-368.0	0.0	-113.9	-324.7	99.3	232.8	-399.8
Snedes Y Dek K25	Element: 0	27.000	4.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-116.9	15.9	-154.1	2.0	-50.6	-147.0	168.8	18.8	-497.2
Snedes Y Dek K26	Element: 0	27.000	9.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-315.0	0.7	-461.4	0.0	-136.2	-417.5	91.2	52.3	-136.6
Snedes Y Dek K26	Element: 0	27.000	9.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-184.4	0.6	-226.7	0.0	-32.8	-234.9	-55.7	16.7	-334.6
Snedes Y Dek K27	Element: 0	27.000	14.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-325.3	0.6	-450.1	0.0	-93.7	-424.1	71.2	0.0	-265.7
Snedes Y Dek K27	Element: 0	27.000	14.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-175.8	9.3	-209.9	0.0	-21.7	-226.0	2.5	-9.5	-146.1
Snedes Y Dek K28	Element: 0	27.000	19.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-315.4	0.4	-419.0	0.0	-110.9	-393.0	95.1	5.2	-240.8
Snedes Y Dek K28	Element: 0	27.000	19.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-179.4	0.4	-211.0	0.0	-30.8	-222.6	38.7	-27.5	-168.7
Snedes Y Dek K29	Element: 0	27.000	24.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-276.7	0.2	-407.4	0.0	-100.1	-372.2	226.4	76.4	-228.9
Snedes Y Dek K29	Element: 0	27.000	24.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-184.2	1.2	-217.8	0.0	-35.3	-227.0	5.6	-6.3	-202.2
Snedes Y Dek K30	Element: 0	27.000	29.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-300.8	0.0	-419.1	0.0	-77.8	-387.1	175.2	73.0	-126.6
Snedes Y Dek K30	Element: 0	27.000	29.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-126.3	7.8	-164.1	0.0	-34.1	-160.4	8.2	-24.9	-217.1

17.2.1.11. Dwarskracht Vy [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Dwars Y
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

v_y [kN/m]



17.2.1.12. Dwarskracht V_y [kN]

Waardes: v_y

Lineaire berekening


Klasse: UGT Fundamenteel

Baan: Gemiddeld

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Dek Dwars Y

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.2.1.13. Interne 2D-krachten (Dwars Y)

Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Baan: Gemiddeld

Extreem: Element

Selectie: Benoemde selectie - Dek Dwars Y

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x [kNm/m]	m _y [kNm/m]	m _{xy} [kNm/m]	v _x [kN/m]	v _y [kN/m]	n _x [kN/m]	n _y [kN/m]	n _{xy} [kN/m]
Snede Y Dek Dwars1	Element: 0	4.350	3.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-103.4	-25.9	33.1	-14.5	-238.1	-161.8	-123.1	-116.0
Snede Y Dek Dwars1	Element: 0	4.350	3.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-27.5	17.8	8.3	-1.5	-107.9	68.5	-131.9	167.7
Snede Y Dek Dwars2	Element: 0	4.350	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-50.2	12.9	8.1	-6.0	113.3	-79.2	-245.4	145.5
Snede Y Dek Dwars2	Element: 0	4.350	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-82.7	29.1	1.9	-11.9	253.9	6.6	5.6	-54.9
Snede Y Dek Dwars3	Element: 0	4.350	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-57.6	-16.6	2.5	-4.5	126.6	-56.2	-173.9	95.3
Snede Y Dek Dwars3	Element: 0	4.350	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-60.7	-6.7	-5.1	-12.7	262.3	27.8	-55.4	-6.2
Snede Y Dek Dwars4	Element: 0	4.350	8.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-64.8	-2.5	8.0	-12.8	-260.0	74.4	-148.2	124.0
Snede Y Dek Dwars4	Element: 0	4.350	8.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-61.2	-31.3	-1.4	-6.7	-123.7	-118.7	-96.1	-51.4
Snede Y Dek Dwars5	Element: 0	4.350	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-58.9	9.7	4.9	1.0	126.8	-28.1	-133.2	86.9
Snede Y Dek Dwars5	Element: 0	4.350	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-69.3	43.3	-5.4	-13.5	303.9	6.1	-69.2	-4.1
Snede Y Dek Dwars6	Element: 0	4.350	13.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-82.4	41.5	0.4	-7.2	-251.1	14.6	-191.1	76.5
Snede Y Dek Dwars6	Element: 0	4.350	13.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-57.8	-3.7	-5.2	1.3	-121.1	-68.3	-41.9	4.6
Snede Y Dek Dwars7	Element: 0	4.350	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-63.6	-6.9	3.6	-3.8	123.3	-25.0	-93.4	94.4
Snede Y Dek Dwars7	Element: 0	4.350	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-108.6	-36.5	-3.5	-14.9	210.4	26.7	-49.4	-19.3
Snede Y Dek Dwars8	Element: 0	4.350	18.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-71.0	7.7	3.6	-13.0	-306.4	72.4	-130.1	73.5
Snede Y Dek Dwars8	Element: 0	4.350	18.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-63.3	-3.1	-0.8	-4.8	-132.0	-79.0	-72.6	14.3
Snede Y Dek Dwars9	Element: 0	4.350	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-76.0	-10.1	3.0	-7.0	128.9	-61.6	-59.3	86.0
Snede Y Dek Dwars9	Element: 0	4.350	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-72.0	-16.1	-5.8	-10.0	230.4	85.5	-42.6	-28.3
Snede Y Dek Dwars10	Element: 0	4.350	23.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-121.7	-39.7	11.1	-13.4	-212.6	130.4	-47.8	135.7
Snede Y Dek Dwars10	Element: 0	4.350	23.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-57.1	-8.8	-2.2	-5.4	-131.5	-107.1	-69.2	-78.2
Snede Y Dek Dwars11	Element: 0	4.350	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-44.4	-0.2	-0.1	-2.2	102.7	-174.7	-159.1	-29.1
Snede Y Dek Dwars11	Element: 0	4.350	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-96.6	20.9	-18.6	-21.7	270.6	167.6	55.0	-8.5
Snede Y Dek Dwars12	Element: 0	4.350	28.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-102.4	-18.0	3.6	-15.0	-206.7	117.2	-14.9	94.9
Snede Y Dek Dwars12	Element: 0	4.350	28.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-18.6	28.2	-8.3	-0.6	-98.6	-96.5	-104.8	-73.4

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x [kNm/m]	m _y [kNm/m]	m _{xy} [kNm/m]	v _x [kN/m]	v _y [kN/m]	n _x [kN/m]	n _y [kN/m]	n _{xy} [kN/m]
Snedes Y Dek Dwars13	Element: 0	9.950	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-56.4	3.4	4.4	2.2	104.1	64.0	-268.0	98.4
Snedes Y Dek Dwars13	Element: 0	9.950	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-69.4	16.3	-1.3	3.8	241.0	-111.4	-11.2	-52.1
Snedes Y Dek Dwars14	Element: 0	9.950	3.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-82.1	-7.0	6.9	9.8	-257.2	-238.1	-323.2	0.7
Snedes Y Dek Dwars14	Element: 0	9.950	3.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-26.9	5.8	-0.6	3.8	-114.2	133.5	-46.3	65.8
Snedes Y Dek Dwars15	Element: 0	9.950	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-55.2	-13.3	0.6	1.1	114.1	27.0	-164.3	45.3
Snedes Y Dek Dwars15	Element: 0	9.950	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-41.6	-9.0	-1.9	3.6	245.8	-55.7	-75.6	-7.9
Snedes Y Dek Dwars16	Element: 0	9.950	8.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-49.1	-3.7	2.7	1.0	-249.4	51.6	-222.0	70.9
Snedes Y Dek Dwars16	Element: 0	9.950	8.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-60.3	-33.9	-1.4	2.6	-107.2	-79.5	-22.0	-27.4
Snedes Y Dek Dwars17	Element: 0	9.950	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-51.2	16.8	-0.5	3.5	114.0	35.0	-132.7	34.1
Snedes Y Dek Dwars17	Element: 0	9.950	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-65.3	40.9	-0.9	1.3	277.6	-36.6	-57.4	0.7
Snedes Y Dek Dwars18	Element: 0	9.950	13.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-65.7	48.2	0.8	0.6	-234.0	18.5	-157.3	45.0
Snedes Y Dek Dwars18	Element: 0	9.950	13.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-53.2	-0.3	-0.9	3.9	-107.9	-38.7	-52.9	2.5
Snedes Y Dek Dwars19	Element: 0	9.950	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-52.4	-1.8	-0.5	2.6	110.6	-2.1	-99.2	48.8
Snedes Y Dek Dwars19	Element: 0	9.950	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-93.5	-32.3	-3.0	0.7	190.4	35.1	-30.1	-16.2
Snedes Y Dek Dwars20	Element: 0	9.950	18.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-70.0	30.7	0.0	0.1	-283.3	-29.1	-176.8	57.7
Snedes Y Dek Dwars20	Element: 0	9.950	18.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-61.3	-1.1	-1.0	2.7	-122.3	43.2	2.1	-5.6
Snedes Y Dek Dwars21	Element: 0	9.950	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-63.6	-8.1	2.9	4.0	108.3	35.8	-36.3	51.4
Snedes Y Dek Dwars21	Element: 0	9.950	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-63.1	-19.4	-0.6	-0.3	220.3	26.1	-71.5	-23.5
Snedes Y Dek Dwars22	Element: 0	9.950	23.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-89.7	-35.8	1.3	2.8	-187.5	92.9	-118.2	58.1
Snedes Y Dek Dwars22	Element: 0	9.950	23.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-60.7	-14.7	-0.8	0.9	-121.7	-46.8	-27.2	-18.5
Snedes Y Dek Dwars23	Element: 0	9.950	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-52.7	-12.4	3.0	0.7	92.4	84.1	-166.7	12.3
Snedes Y Dek Dwars23	Element: 0	9.950	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-70.6	36.0	-3.8	1.7	261.2	-87.4	21.7	-8.5
Snedes Y Dek Dwars24	Element: 0	9.950	28.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-68.8	-10.9	4.6	4.4	-188.0	54.2	-82.3	49.0
Snedes Y Dek Dwars24	Element: 0	9.950	28.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-35.6	23.8	-2.3	0.3	-96.3	-9.4	-68.1	-25.5
Snedes Y Dek Dwars25	Element: 0	15.550	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-57.4	7.9	1.1	2.1	105.4	116.5	-184.0	29.0
Snedes Y Dek Dwars25	Element: 0	15.550	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-69.0	11.0	-1.4	2.8	242.0	-183.4	-55.6	2.6
Snedes Y Dek Dwars26	Element: 0	15.550	3.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-93.6	-14.5	-4.9	8.8	-240.7	-219.5	-269.4	71.2

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x [kNm/m]	m _y [kNm/m]	m _{xy} [kNm/m]	v _x [kN/m]	v _y [kN/m]	n _x [kN/m]	n _y [kN/m]	n _{xy} [kN/m]
Snedes Y Dek Dwars26	Element: 0	15.550	3.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-30.1	-8.6	-0.7	2.0	-106.8	122.5	14.3	2.6
Snedes Y Dek Dwars27	Element: 0	15.550	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-50.8	-11.0	0.9	0.1	114.3	33.5	-151.2	9.1
Snedes Y Dek Dwars27	Element: 0	15.550	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-35.5	-8.7	0.2	0.0	245.5	-53.5	-84.5	-3.6
Snedes Y Dek Dwars28	Element: 0	15.550	8.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-51.3	-7.8	0.3	0.2	-250.9	77.1	-202.5	10.4
Snedes Y Dek Dwars28	Element: 0	15.550	8.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-53.7	-30.2	0.7	-0.6	-107.2	-115.2	-54.8	-0.7
Snedes Y Dek Dwars29	Element: 0	15.550	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-47.7	13.3	0.4	-0.1	116.2	-3.8	-164.5	7.3
Snedes Y Dek Dwars29	Element: 0	15.550	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-61.8	37.3	-0.2	0.0	279.0	14.5	-23.9	-3.3
Snedes Y Dek Dwars30	Element: 0	15.550	13.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-64.4	41.0	0.1	0.4	-238.2	105.6	-132.6	5.9
Snedes Y Dek Dwars30	Element: 0	15.550	13.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-50.1	-4.1	0.5	-0.2	-111.6	-120.3	-89.1	3.2
Snedes Y Dek Dwars31	Element: 0	15.550	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-46.4	3.5	0.0	-0.1	111.3	12.7	-122.2	7.3
Snedes Y Dek Dwars31	Element: 0	15.550	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-89.6	-28.0	-2.8	0.0	187.7	29.4	1.7	0.6
Snedes Y Dek Dwars32	Element: 0	15.550	18.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-64.3	33.5	0.2	0.4	-282.7	5.1	-174.8	2.6
Snedes Y Dek Dwars32	Element: 0	15.550	18.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-56.0	0.2	0.2	-0.4	-123.5	8.4	-11.7	4.8
Snedes Y Dek Dwars33	Element: 0	15.550	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-54.0	-4.9	-0.5	-0.2	107.8	39.4	-56.1	2.5
Snedes Y Dek Dwars33	Element: 0	15.550	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-61.0	-21.2	-0.2	0.1	221.2	26.6	-59.1	2.0
Snedes Y Dek Dwars34	Element: 0	15.550	23.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-82.3	-34.1	-0.1	-0.4	-187.3	125.3	-130.6	3.1
Snedes Y Dek Dwars34	Element: 0	15.550	23.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-58.3	-11.9	-0.7	0.2	-122.8	-87.4	-28.0	0.9
Snedes Y Dek Dwars35	Element: 0	15.550	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-48.1	-8.7	0.1	0.0	88.1	106.0	-169.6	2.3
Snedes Y Dek Dwars35	Element: 0	15.550	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-70.5	32.9	-0.2	-2.7	256.7	-127.2	15.7	1.2
Snedes Y Dek Dwars36	Element: 0	15.550	28.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-69.8	-10.1	0.1	0.0	-188.0	16.1	-96.7	2.2
Snedes Y Dek Dwars36	Element: 0	15.550	28.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-35.5	24.0	-0.1	0.0	-97.4	13.5	-45.1	2.0
Snedes Y Dek Dwars37	Element: 0	21.150	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-58.7	11.7	-5.1	0.2	104.4	53.3	-253.0	-90.5
Snedes Y Dek Dwars37	Element: 0	21.150	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-70.5	19.6	-0.7	-2.4	241.8	-107.0	-34.9	47.3
Snedes Y Dek Dwars38	Element: 0	21.150	3.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-82.4	9.6	-11.1	-3.1	-256.3	-237.0	-371.9	36.9
Snedes Y Dek Dwars38	Element: 0	21.150	3.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-28.5	3.9	-2.2	-4.2	-106.9	133.7	13.7	-64.6
Snedes Y Dek Dwars39	Element: 0	21.150	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-56.0	-13.4	0.6	-0.4	114.8	23.0	-176.1	-40.9
Snedes Y Dek Dwars39	Element: 0	21.150	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-43.9	-9.4	2.8	-3.1	246.8	-58.3	-71.4	0.3

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x [kNm/m]	m _y [kNm/m]	m _{xy} [kNm/m]	v _x [kN/m]	v _y [kN/m]	n _x [kN/m]	n _y [kN/m]	n _{xy} [kN/m]
Snedes Y Dek Dwars40	Element: 0	21.150	8.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-63.1	-14.2	1.1	-2.1	-256.1	43.1	-253.1	-63.9
Snedes Y Dek Dwars40	Element: 0	21.150	8.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-60.8	-31.0	2.4	-1.2	-111.3	-65.4	-5.5	18.6
Snedes Y Dek Dwars41	Element: 0	21.150	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-53.9	13.6	0.0	-5.5	114.1	33.5	-139.1	-31.6
Snedes Y Dek Dwars41	Element: 0	21.150	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-69.3	39.2	0.5	-1.6	277.8	-49.1	-59.9	-2.7
Snedes Y Dek Dwars42	Element: 0	21.150	13.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-71.4	46.2	0.1	-2.0	-235.6	12.5	-168.1	-40.0
Snedes Y Dek Dwars42	Element: 0	21.150	13.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-53.7	-1.1	1.5	-3.5	-108.2	-39.8	-45.3	-1.4
Snedes Y Dek Dwars43	Element: 0	21.150	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-52.6	-2.2	0.4	-2.5	111.1	-7.1	-99.2	-43.6
Snedes Y Dek Dwars43	Element: 0	21.150	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-92.7	-25.4	-1.4	0.0	189.4	41.3	-30.8	16.5
Snedes Y Dek Dwars44	Element: 0	21.150	18.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-73.4	33.1	-0.5	-1.3	-283.9	-27.2	-175.0	-45.6
Snedes Y Dek Dwars44	Element: 0	21.150	18.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-62.2	-2.3	1.3	-3.2	-122.3	37.0	-0.5	15.1
Snedes Y Dek Dwars45	Element: 0	21.150	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-62.9	-7.4	-3.2	-4.1	109.0	29.5	-35.2	-48.8
Snedes Y Dek Dwars45	Element: 0	21.150	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-65.7	-18.8	0.9	1.9	221.0	28.0	-74.1	28.6
Snedes Y Dek Dwars46	Element: 0	21.150	23.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-92.9	-36.4	-1.9	-3.1	-188.4	92.8	-121.8	-47.0
Snedes Y Dek Dwars46	Element: 0	21.150	23.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-63.7	-14.2	0.8	-0.7	-121.7	-53.6	-32.0	24.1
Snedes Y Dek Dwars47	Element: 0	21.150	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-52.9	-12.1	-2.8	-0.6	91.9	86.9	-167.3	-16.4
Snedes Y Dek Dwars47	Element: 0	21.150	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-70.3	36.9	4.4	-1.8	260.3	-84.4	19.4	14.2
Snedes Y Dek Dwars48	Element: 0	21.150	28.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-73.1	-10.7	-3.0	-11.0	-188.4	55.8	-87.6	-38.2
Snedes Y Dek Dwars48	Element: 0	21.150	28.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-36.4	23.8	2.2	-0.4	-96.1	1.9	-67.0	25.1
Snedes Y Dek Dwars49	Element: 0	26.750	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-30.6	29.7	-17.5	-1.8	91.3	-51.0	-308.4	-169.1
Snedes Y Dek Dwars49	Element: 0	26.750	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-58.9	32.1	-18.4	6.3	242.5	-9.9	75.3	92.7
Snedes Y Dek Dwars50	Element: 0	26.750	3.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-69.1	-10.2	-27.0	-15.1	-182.6	-172.2	-209.0	61.4
Snedes Y Dek Dwars50	Element: 0	26.750	3.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-9.1	-0.7	-7.1	-16.1	-61.3	105.2	-39.3	-145.6
Snedes Y Dek Dwars51	Element: 0	26.750	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-55.6	-15.2	-4.3	4.7	125.1	-73.7	-224.0	-86.1
Snedes Y Dek Dwars51	Element: 0	26.750	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-73.0	-7.2	-1.9	19.9	273.7	5.7	-55.4	-6.1
Snedes Y Dek Dwars52	Element: 0	26.750	8.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-74.5	-6.5	-13.3	22.6	-286.1	95.7	-186.5	-141.4
Snedes Y Dek Dwars52	Element: 0	26.750	8.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-54.8	-26.6	-2.0	6.3	-127.0	-134.2	-65.5	69.1
Snedes Y Dek Dwars53	Element: 0	26.750	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-57.6	9.0	-5.4	-1.0	126.4	-31.4	-143.7	-84.9

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x [kNm/m]	m _y [kNm/m]	m _{xy} [kNm/m]	v _x [kN/m]	v _y [kN/m]	n _x [kN/m]	n _y [kN/m]	n _{xy} [kN/m]
Snedes Y Dek Dwars53	Element: 0	26.750	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-92.6	38.8	4.6	17.1	306.5	-16.5	-89.4	-1.9
Snedes Y Dek Dwars54	Element: 0	26.750	13.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-96.7	53.5	-2.0	27.8	-275.9	-16.1	-217.1	-70.5
Snedes Y Dek Dwars54	Element: 0	26.750	13.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-55.4	-5.0	4.2	-1.2	-121.7	-86.0	-62.6	5.3
Snedes Y Dek Dwars55	Element: 0	26.750	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-60.9	-6.0	-3.8	3.7	121.9	-29.2	-101.8	-89.5
Snedes Y Dek Dwars55	Element: 0	26.750	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-101.3	-27.7	4.6	13.0	206.0	35.4	-33.2	17.7
Snedes Y Dek Dwars56	Element: 0	26.750	18.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-97.7	35.3	-2.0	17.9	-311.2	34.0	-154.5	-69.0
Snedes Y Dek Dwars56	Element: 0	26.750	18.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-61.4	-2.5	0.7	4.7	-130.6	-70.7	-69.6	-0.5
Snedes Y Dek Dwars57	Element: 0	26.750	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-73.1	-9.7	-3.1	7.0	128.4	-53.8	-65.8	-80.4
Snedes Y Dek Dwars57	Element: 0	26.750	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-68.9	-14.4	6.1	10.9	228.9	72.8	-43.2	39.4
Snedes Y Dek Dwars58	Element: 0	26.750	23.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-118.5	-39.9	-10.9	12.8	-212.1	128.0	-51.9	-123.3
Snedes Y Dek Dwars58	Element: 0	26.750	23.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-56.5	-7.6	2.7	5.6	-129.9	-107.0	-76.2	81.1
Snedes Y Dek Dwars59	Element: 0	26.750	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-44.2	0.0	0.0	1.7	100.8	-156.2	-157.7	24.2
Snedes Y Dek Dwars59	Element: 0	26.750	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-93.0	23.1	16.2	17.9	268.7	154.2	56.8	12.4
Snedes Y Dek Dwars60	Element: 0	26.750	28.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-94.9	-14.6	-2.6	10.7	-205.2	119.2	-23.9	-86.8
Snedes Y Dek Dwars60	Element: 0	26.750	28.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-17.5	28.6	8.4	1.3	-98.0	-104.1	-96.7	71.5

17.2.1.14. Wapeningsmoment M_{xD+} (Rand) [kNm]

Waardes: m_{xD+}


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.2.1.15. Wapeningsmoment M_{yD+} (Rand) [kNm]

Waardes: m_{yD+}


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.2.1.16. Interne 2D-krachten (Rand)

Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _{xD} + [kNm/m]	m _{xD} - [kNm/m]	m _{yD} + [kNm/m]	m _{yD} - [kNm/m]	m _{xD} + [kNm/m]	m _{xD} - [kNm/m]	n _{sD} [kN/m]	n _{yD} [kN/m]	n _{xD} [kN/m]
Snede X Dek Rand2	Element: 12821	33.350	17.798	-2.550	UGT Fundamenteel	-163.7	0.0	-20.8	0.0	-24.4	-152.6	-143.6	0.0	-400.2
Snede X Dek Rand1	Element: 15470	0.250	1.900	-2.550	UGT Fundamenteel	0.0	129.0	0.0	295.3	-247.9	-141.1	179.5	0.0	-1161.9
Snede Y Dek Rand2	Element: 9646	17.300	33.850	-2.550	BC49/1	-80.2	0.0	-206.1	0.0	-102.5	-171.8	0.0	-171.4	-429.4
Snede X Dek Rand1	Element: 15470	0.250	1.900	-2.550	UGT Fundamenteel	0.0	126.3	0.0	314.5	-265.6	-155.8	274.8	0.0	-1273.7
Snede X Dek Rand1	Element: 15470	0.250	1.900	-2.550	UGT Fundamenteel	0.0	93.8	0.0	311.4	-269.0	-107.1	320.4	0.0	-1174.5
Snede Y Dek Rand2	Element: 9649	16.800	33.850	-2.550	BC49/2	-41.0	0.0	-54.6	0.0	-0.1	-54.6	0.0	-108.3	-490.5
Snede Y Dek Rand2	Element: 9646	17.300	33.850	-2.550	BC49/3	-51.5	0.0	-205.2	0.0	-75.1	-176.1	0.0	-209.9	-450.9
Snede Y Dek Rand3	Element: 11980	2.517	1.900	-2.550	BC37/4	0.0	26.5	0.0	54.9	-54.9	0.0	-9.7	0.0	-462.9
Snede Y Dek Rand4	Element: 11887	30.200	1.750	-2.550	UGT Fundamenteel	-38.4	0.0	-13.2	83.6	-92.3	-39.6	-882.6	0.0	-1757.3
Snede Y Dek Rand4	Element: 11989	5.000	1.750	-2.550	BC31/5	-20.1	61.9	0.0	178.7	-148.3	-112.4	1452.0	1240.3	-1003.3
Snede Y Dek Rand3	Element: 11946	18.120	1.900	-2.550	BC31/6	0.0	52.6	0.0	205.9	-179.0	-66.5	0.0	-675.9	-917.1
Snede Y Dek Rand4	Element: 11887	30.200	1.750	-2.550	UGT Fundamenteel	-80.1	15.1	-58.0	53.4	-95.3	-107.9	517.0	1660.2	-547.4
Snede Y Dek Rand1	Element: 11932	13.950	0.250	-2.550	UGT Fundamenteel	-1.2	1.8	-0.6	9.6	-9.8	-3.4	-169.5	0.0	-3495.4
Snede Y Dek Rand4	Element: 11999	7.767	1.750	-2.550	BC31/7	0.0	57.1	-15.3	35.8	-54.3	-54.0	275.6	48.1	0.0



Naam	Combinatiesleutel
BC49/1	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG5 + 1.25*BG7 + 1.25*BG8 + 1.50*BG10 + 1.50*BG12 + 1.50*BG13 + 1.25*BG14 + 1.25*BG17 + 1.25*BG18 + 1.25*BG20 + 1.50*BG47 + 1.20*BG81 + 1.20*BG82 + 1.50*BG204 + 1.20*BG274 + 1.50*BG36 + 1.25*BG22 + 1.25*BG21
BC49/2	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG5 + 1.25*BG6 + 1.25*BG7 + 1.25*BG8 + 1.50*BG10 + 1.50*BG11 + 1.50*BG12 + 1.50*BG13 + 1.25*BG17 + 1.25*BG18 + 1.25*BG20 + 1.20*BG80 + 1.20*BG82 + 1.50*BG201 + 1.25*BG22 + 1.50*BG30 + 1.25*BG21
BC49/3	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG5 + 1.25*BG7 + 1.25*BG8 + 1.50*BG10 + 1.50*BG12 + 1.50*BG13 + 1.25*BG14 + 1.25*BG17 + 1.25*BG18 + 1.25*BG20 + 1.20*BG81 + 1.20*BG82 + 1.50*BG202 + 1.20*BG274 + 1.50*BG34 + 1.25*BG22 + 1.25*BG21
BC37/4	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.40*BG6 + 1.20*BG11 + 1.40*BG16 + 1.40*BG20 + 0.60*BG25 + 1.20*BG47 + 0.96*BG80 + 0.96*BG82 + 1.20*BG215 + 1.40*BG24
BC31/5	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG6 + 1.20*BG11 + 1.40*BG16 + 0.60*BG25 + 1.20*BG32 + 1.20*BG40 + 0.96*BG50 + 0.96*BG52 + 1.20*BG101 + 1.40*BG23
BC31/6	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.40*BG6 + 1.20*BG10 + 1.20*BG11 + 1.40*BG14 + 1.40*BG15 + 1.40*BG20 + 1.20*BG32 + 1.20*BG40 + 0.96*BG50 + 0.96*BG52 + 1.20*BG102 + 1.40*BG24 + 0.60*BG26 + 1.40*BG21
BC31/7	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.40*BG6 + 1.20*BG10 + 1.20*BG11 + 1.40*BG16 + 1.40*BG17 + 1.40*BG18 + 1.40*BG20 + 0.60*BG25 + 1.20*BG40 + 0.96*BG50 + 0.96*BG52 + 1.20*BG101 + 1.20*BG35 + 1.40*BG24 + 0.60*BG26 + 1.40*BG21

17.2.2. Rand- & veldzones

17.2.2.1. Wapeningsmoment M_{xD} - [kNm]

Waardes: m_{xD} .
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{xD} - [kNm/m]



17.2.2.2. Wapeningsmoment M_{xD} - (Veld) [kNm]

Waardes: m_{xD} .


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Dek Veld

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.2.2.3. Wapeningsmoment M_{xD} - (Rand) [kNm]

Waardes: m_{xD} .


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal



Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.2.2.4. Wapeningsmoment M_{yD} - [kNm]

Waardes: m_{yD} .
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.2.2.5. Wapeningsmoment M_{yD} - (Veld) [kNm]

Waardes: m_{yD} .


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Dek Veld

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.2.2.6. Wapeningsmoment M_{yD} - (Rand) [kNm]

Waardes: m_{yD} .


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.2.2.7. Interne 2D-krachten (Veld)

Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Dek Veld

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _{xD+} [kNm/m]	m _{xD-} [kNm/m]	m _{yD+} [kNm/m]	m _{yD-} [kNm/m]	m _{xD+} [kNm/m]	m _{xD-} [kNm/m]	n _{xD} [kN/m]	n _{yD} [kN/m]	n _{xD} [kN/m]
Snedes Y Dek Veld3	Element: 15450	0.250	12.050	-2.550	BGT Frequent	-112.3	0.0	-25.9	7.4	-36.9	-101.0	-61.0	0.0	-347.0
Snedes X Dek Veld4	Element: 9639	19.600	33.850	-2.550	BGT Frequent	-13.4	2.7	-109.5	0.0	-16.8	-103.1	10.4	-66.5	-173.7
Snedes Y Dek Veld8	Element: 12009	9.400	1.250	-2.550	BGT Frequent	-0.2	13.6	0.0	217.8	-209.2	-18.0	24.9	0.0	-892.2
Snedes X Dek Veld1	Element: 14818	2.550	14.306	-2.550	BGT Frequent	0.0	252.6	0.0	80.5	-250.3	-4.6	97.6	0.0	-239.0
Snedes X Dek Veld3	Element: 9655	14.000	33.850	-2.550	BGT Frequent	-8.3	0.0	-82.8	0.0	-0.3	-82.6	20.8	-49.4	-302.6
Snedes Y Dek Veld1	Element: 15470	0.502	2.250	-2.550	BC17/1	-9.1	116.4	-21.7	134.0	-145.2	-131.5	141.7	0.0	-577.8
Snedes X Dek Veld4	Element: 10293	19.600	22.244	-2.550	BGT Frequent	0.0	51.8	0.0	20.8	-51.8	0.0	21.2	16.5	-41.8
Snedes Y Dek Veld1	Element: 12864	17.606	2.250	-2.550	BGT Frequent	-18.8	27.8	0.0	139.4	-116.3	-69.7	-431.9	0.0	-577.6
Snedes Y Dek Veld8	Element: 11979	2.150	1.250	-2.550	BGT Frequent	0.0	16.3	0.0	18.6	-19.1	-10.4	771.6	543.8	-521.0
Snedes Y Dek Veld1	Element: 12862	18.611	2.250	-2.550	BGT Frequent	0.0	49.5	0.0	136.2	-117.4	-49.5	0.0	-402.4	-432.8
Snedes Y Dek Veld8	Element: 11879	27.600	1.250	-2.550	BGT Frequent	-0.7	8.8	0.0	82.4	-74.8	-17.0	161.1	841.6	-209.5
Snedes Y Dek Veld8	Element: 11889	29.600	1.250	-2.550	BGT Frequent	-0.1	7.3	0.0	13.3	-11.6	-4.3	9.1	0.0	-1688.7
Snedes X Dek Veld2	Element: 15417	8.400	21.254	-2.550	BC17/2	0.0	32.8	0.0	21.8	-31.0	-4.1	313.4	20.5	-0.1

Naam	Combinatiesleutel
BC17/1	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + 0.64*BG10 + BG15 + BG16 + BG19 + 0.64*BG40 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + BG215 + BG247 + BG23 + 0.64*BG30
BC17/2	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + 0.64*BG10 + BG16 + 0.64*BG40 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + BG216 + BG245 + BG23

17.2.2.8. Interne 2D-krachten (Rand)

Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x D+ [kNm/m]	m _x D- [kNm/m]	m _y D+ [kNm/m]	m _y D- [kNm/m]	m _z D+ [kNm/m]	m _z D- [kNm/m]	n _x D [kN/m]	n _y D [kN/m]	n _z D [kN/m]
Snede X Dek Rand1	Element: 15447	0.250	13.314	-2.550	BGT Frequent	-116.4	0.0	-18.6	0.0	-16.8	-109.1	-19.3	3.8	-278.3
Snede X Dek Rand1	Element: 15470	0.250	1.900	-2.550	BGT Frequent	0.0	92.6	0.0	232.2	-195.9	-107.4	301.2	0.0	-882.9
Snede Y Dek Rand2	Element: 9646	17.300	33.850	-2.550	BC17/1	-54.5	0.0	-144.1	0.0	-68.3	-120.5	0.0	-125.6	-281.4
Snede X Dek Rand1	Element: 15470	0.250	1.900	-2.550	BGT Frequent	0.0	91.7	0.0	232.4	-196.1	-110.9	232.9	0.0	-932.7
Snede X Dek Rand1	Element: 15470	0.250	1.900	-2.550	BGT Frequent	0.0	72.9	0.0	231.2	-197.8	-87.1	245.0	0.0	-867.7
Snede Y Dek Rand1	Element: 11919	8.441	0.250	-2.550	BGT Frequent	-1.7	0.0	-3.4	0.0	0.0	-3.8	397.3	130.1	-141.5
Snede Y Dek Rand2	Element: 9646	17.300	33.850	-2.550	BC17/2	-35.0	0.0	-143.9	0.0	-51.3	-123.8	0.0	-149.8	-301.0
Snede Y Dek Rand3	Element: 11977	1.510	1.900	-2.550	BC18/3	0.0	16.9	0.0	0.9	-16.8	-0.1	0.0	15.7	-30.7
Snede Y Dek Rand4	Element: 11887	30.200	1.750	-2.550	BGT Frequent	-25.8	0.0	-11.8	43.5	-47.0	-29.1	-654.1	0.0	-1234.5
Snede Y Dek Rand4	Element: 11989	5.000	1.750	-2.550	BC17/4	-9.7	31.4	0.0	103.7	-86.0	-58.9	1102.5	925.0	-757.8
Snede Y Dek Rand3	Element: 11946	18.120	1.900	-2.550	BC17/5	0.0	36.1	0.0	153.5	-134.9	-45.0	0.0	-462.6	-718.8
Snede Y Dek Rand4	Element: 11887	30.200	1.750	-2.550	BGT Frequent	-58.0	11.1	-39.9	40.7	-69.3	-77.9	364.7	1202.3	-386.1
Snede Y Dek Rand1	Element: 11932	13.950	0.250	-2.550	BGT Frequent	-0.9	1.3	-0.7	6.6	-7.1	-2.4	-119.7	0.0	-2461.3
Snede Y Dek Rand3	Element: 11939	15.100	1.900	-2.550	BC14/6	0.0	12.0	-2.1	4.8	-10.2	-8.7	156.8	0.2	0.0

Naam	Combinatiesleutel
BC17/1	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG7 + BG8 + 0.64*BG10 + 0.64*BG12 + 0.64*BG13 + BG14 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.64*BG51 + 0.64*BG52 + BG233 + BG274 + 0.64*BG36 + BG22 + BG21
BC17/2	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG7 + BG8 + 0.64*BG10 + 0.64*BG12 + 0.64*BG13 + BG14 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.64*BG51 + 0.64*BG52 + BG231 + BG274 + 0.64*BG34 + BG22 + BG21
BC18/3	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG6 + BG7 + BG8 + 0.80*BG11 + 0.80*BG12 + 0.80*BG13 + BG16 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.32*BG25 + 0.80*BG42 + 0.64*BG61 + 0.64*BG63 + 0.80*BG129 + 0.80*BG274 + BG24 + BG21
BC17/4	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG6 + 0.64*BG11 + BG16 + 0.64*BG32 + 0.64*BG40 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + BG215 + BG246 + BG23
BC17/5	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + 0.64*BG10 + 0.64*BG11 + BG14 + BG15 + BG20 + 0.64*BG32 + 0.64*BG40 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + BG215 + BG246 + BG24 + BG21
BC14/6	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG7 + BG8 + 0.80*BG12 + 0.80*BG13 + BG14 + BG15 + BG16 + 0.80*BG41 + 0.64*BG51 + 0.64*BG53 + 0.80*BG114 + 0.80*BG36 + BG22

17.2.2.9. Dwarskracht V_x [kN]

Waardes: v_x


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Dek Rand Dwars

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.2.2.10. Dwarskracht V_y [kN]

Waardes: v_y


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Dek Rand Dwars

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



$\mathbf{I}$

Waardes: $\mathbf{v}_y$

Lineaire berekening


Klasse: UGT Fundamenteel

Baan: Gemiddeld

Extreem: Element

Selectie: Dek2, Snede Y Dek M Rand7, Snede Y Dek M Rand8

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.2.2.12. Interne 2D-krachten (Dwars)

Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Dek Rand Dwars

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x [kNm/m]	m _y [kNm/m]	m _{xy} [kNm/m]	v _x [kN/m]	v _y [kN/m]	n _x [kN/m]	n _y [kN/m]	n _{xy} [kN/m]
Snede Y Dek Rand5	Element: 11189	6.018	33.250	-2.550	BGT Frequent	-27.9	-4.0	-14.6	-4.4	-49.8	229.4	-78.9	-9.0
Snede X Dek Rand4	Element: 14840	0.850	14.803	-2.550	BGT Frequent	130.1	45.1	3.6	151.3	-0.3	18.6	-225.4	108.8
Snede X Dek Rand3	Element: 12102	32.750	2.500	-2.550	BGT Frequent	14.2	-75.0	35.0	20.0	-192.4	77.1	-46.0	-167.8
Snede Y Dek M Rand10	Element: 12009	9.400	1.050	-2.550	BGT Frequent	1.7	164.6	1.2	11.2	57.6	-26.5	-793.1	149.5
Snede X Dek Rand3	Element: 11178	32.750	33.112	-2.550	BGT Frequent	7.3	13.4	-67.7	-74.4	-47.1	-115.1	-85.1	-66.4
Snede Y Dek Rand5	Element: 11179	0.850	33.250	-2.550	BGT Frequent	17.5	27.6	68.4	58.9	-37.0	-69.2	-12.5	-3.4
Snede X Dek Rand3	Element: 12593	32.750	14.324	-2.550	BGT Frequent	21.6	10.6	-2.9	-157.9	-0.1	-91.4	-33.5	-9.6
Snede X Dek Rand4	Element: 14814	0.850	14.306	-2.550	BGT Frequent	41.3	28.8	-1.5	208.4	0.9	-111.5	-127.7	-0.1
Snede Y Dek M Rand8	Element: 9662	17.300	33.250	-2.550	BGT Frequent	-8.6	-26.6	-9.7	-13.3	-313.4	19.9	-276.3	-12.0
Snede Y Dek M Rand9	Element: 11994	7.200	1.050	-2.550	BGT Frequent	6.8	67.0	-1.3	-7.0	196.3	-65.7	-721.4	-1.9
Snede Y Dek M Rand22	Element: 12020	11.100	0.850	-2.550	BGT Frequent	2.0	56.8	10.4	23.2	104.3	-907.0	-711.6	-444.7
Snede Y Dek Rand6	Element: 11981	1.672	0.850	-2.550	BGT Frequent	3.1	2.4	-11.5	62.4	1.8	713.5	39.8	68.0
Snede Y Dek M Rand21	Element: 11994	7.200	0.850	-2.550	BGT Frequent	5.1	30.0	0.8	-5.3	86.0	-154.7	-1381.3	349.2
Snede Y Dek M Rand21	Element: 11994	6.700	0.850	-2.550	BGT Frequent	2.7	35.7	-1.5	16.1	76.8	343.0	646.0	219.8
Snede Y Dek M Rand22	Element: 12020	11.100	0.850	-2.550	BGT Frequent	2.5	58.1	8.5	24.7	109.6	-885.6	-672.6	-471.0
Snede X Dek Rand4	Element: 15430	0.850	21.750	-2.550	BC18/1	51.5	1.0	9.5	65.1	4.5	-185.2	-86.8	448.2



Naam	Combinatiesleutel
BC18/1	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG14 + BG15 + BG17 + BG19 + BG20 + 0.80*BG42 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG129 + 0.80*BG274 + BG24 + 0.80*BG30 + BG21

17.3. Keldervloer

17.3.1. Steunpuntzones

17.3.1.1. Wapeningsmoment M_{xD} - [kNm]

Waardes: m_{xD} .
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.3.1.2. Wapeningsmoment M_{xD} - (Stp X) [kNm]

Waardes: m_{xD} .

Lineaire berekening


Klasse: UGT Fundamenteel

Baan: Gemiddeld

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt X

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.3.1.3. Interne 2D-krachten (Stp X)

Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Baan: Gemiddeld

Extreem: Element

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt X

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:



Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x D+ [kNm/m]	m _x D- [kNm/m]	m _y D+ [kNm/m]	m _y D- [kNm/m]	m _z D+ [kNm/m]	m _z D- [kNm/m]	n _x D [kN/m]	n _y D [kN/m]	n _z D [kN/m]
Snede X Vloer K1	Element: 0	5.600	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	215.8	-14.9	136.5	-206.5	-52.0	8.7	-13.1	-127.2
Snede X Vloer K1	Element: 0	5.600	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	444.9	-1.3	276.7	-414.9	-89.6	161.5	0.3	-248.2
Snede X Vloer K2	Element: 0	5.600	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	206.6	-4.2	160.8	-213.1	-37.4	14.1	-13.0	-182.9
Snede X Vloer K2	Element: 0	5.600	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	464.7	0.0	295.0	-422.1	-130.6	66.7	-3.0	-227.8
Snede X Vloer K3	Element: 0	5.600	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	196.0	-0.9	171.8	-216.9	-19.0	44.5	35.5	-223.1
Snede X Vloer K3	Element: 0	5.600	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	550.8	0.0	399.4	-502.1	-146.8	67.2	12.9	-218.1
Snede X Vloer K4	Element: 0	5.600	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	206.8	-1.1	172.1	-218.5	-20.0	14.8	28.2	-216.6
Snede X Vloer K4	Element: 0	5.600	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	479.0	-0.9	321.8	-430.7	-145.0	34.3	18.7	-245.7
Snede X Vloer K5	Element: 0	5.600	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	209.2	-5.2	157.8	-216.7	-21.8	3.4	40.7	-291.4
Snede X Vloer K5	Element: 0	5.600	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	424.0	-0.8	268.3	-376.2	-136.3	49.9	-7.4	-245.8
Snede X Vloer K6	Element: 0	5.600	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	175.1	-16.7	139.3	-186.2	-44.4	-131.6	0.0	-253.2
Snede X Vloer K6	Element: 0	5.600	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	429.7	-1.0	264.4	-400.6	-81.5	63.4	52.9	-114.8
Snede X Vloer K7	Element: 0	11.200	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	225.4	-10.4	149.4	-231.8	-48.1	15.1	7.3	-167.2
Snede X Vloer K7	Element: 0	11.200	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	458.8	-2.1	304.6	-458.2	-97.0	26.0	0.9	-188.1
Snede X Vloer K8	Element: 0	11.200	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	199.2	-5.7	163.5	-230.2	-26.5	-29.2	3.5	-181.6
Snede X Vloer K8	Element: 0	11.200	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	426.9	-0.4	267.8	-410.5	-97.7	2.3	10.3	-170.3
Snede X Vloer K9	Element: 0	11.200	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	206.6	-1.7	181.2	-231.1	-38.5	-26.0	-9.1	-170.1
Snede X Vloer K9	Element: 0	11.200	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	513.0	0.0	366.5	-488.6	-98.9	0.8	-3.3	-124.6
Snede X Vloer K10	Element: 0	11.200	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	219.9	-1.5	180.6	-234.9	-41.8	-3.5	-29.5	-229.9
Snede X Vloer K10	Element: 0	11.200	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	427.0	0.0	299.4	-408.9	-94.6	14.3	5.9	-150.2
Snede X Vloer K11	Element: 0	11.200	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	209.8	-6.1	176.5	-240.9	-29.5	-23.5	-11.6	-184.0
Snede X Vloer K11	Element: 0	11.200	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	381.8	-0.1	240.1	-371.1	-90.7	-45.3	-11.7	-201.8
Snede X Vloer K12	Element: 0	11.200	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	178.3	-16.1	143.7	-208.7	-28.1	-100.5	0.0	-226.4
Snede X Vloer K12	Element: 0	11.200	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	426.9	-1.0	266.8	-435.2	-90.3	7.7	44.5	-138.4
Snede X Vloer K13	Element: 0	16.800	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	213.8	-14.5	151.0	-233.7	-37.7	25.8	15.6	-167.5
Snede X Vloer K13	Element: 0	16.800	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	456.2	-2.0	311.2	-461.3	-104.6	18.9	5.2	-209.4
Snede X Vloer K14	Element: 0	16.800	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	213.9	-7.3	159.4	-226.6	-43.6	0.9	29.4	-170.3
Snede X Vloer K14	Element: 0	16.800	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	432.9	-0.4	284.0	-420.9	-115.7	-16.3	1.8	-187.4
Snede X Vloer K15	Element: 0	16.800	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	217.1	-1.7	181.3	-229.8	-50.3	77.9	-18.8	-160.7
Snede X Vloer K15	Element: 0	16.800	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	512.8	0.0	376.6	-494.7	-109.0	9.8	-38.1	-153.4
Snede X Vloer K16	Element: 0	16.800	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	233.9	-1.4	185.7	-240.3	-53.5	-18.4	20.9	-165.2
Snede X Vloer K16	Element: 0	16.800	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	427.2	0.0	305.4	-414.7	-98.2	-17.0	-3.5	-137.5
Snede X Vloer K17	Element: 0	16.800	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	229.5	-4.0	171.0	-238.8	-48.2	-22.7	23.0	-181.7
Snede X Vloer K17	Element: 0	16.800	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	384.3	0.0	250.0	-377.9	-97.6	-19.5	2.8	-170.0
Snede X Vloer K18	Element: 0	16.800	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	186.1	-12.5	135.7	-200.3	-36.2	4.5	4.0	-210.9

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x D+ [kNm/m]	m _x D- [kNm/m]	m _y D+ [kNm/m]	m _y D- [kNm/m]	m _z D+ [kNm/m]	m _z D- [kNm/m]	n _x D [kN/m]	n _y D [kN/m]	n _z D [kN/m]
Snedes X Vloer K18	Element: 0	16.800	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	429.4	-1.1	266.4	-430.0	-98.5	4.4	49.9	-166.2
Snedes X Vloer K19	Element: 0	22.400	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	216.0	-11.5	149.5	-229.2	-44.5	58.2	24.9	-152.0
Snedes X Vloer K19	Element: 0	22.400	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	444.3	-1.8	291.6	-444.2	-92.1	17.9	2.0	-223.3
Snedes X Vloer K20	Element: 0	22.400	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	198.5	-4.5	174.6	-241.0	-28.2	-26.1	9.2	-177.6
Snedes X Vloer K20	Element: 0	22.400	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	426.4	0.0	274.4	-414.3	-109.0	-10.5	19.1	-174.0
Snedes X Vloer K21	Element: 0	22.401	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	194.2	-1.2	181.4	-229.7	-22.8	6.9	-1.7	-148.8
Snedes X Vloer K21	Element: 0	22.401	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	515.7	0.0	371.0	-487.2	-99.3	-8.4	-37.0	-158.5
Snedes X Vloer K22	Element: 0	22.400	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	211.5	-1.1	174.9	-229.8	-23.0	7.3	-26.3	-209.7
Snedes X Vloer K22	Element: 0	22.400	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	425.9	-0.1	294.1	-407.0	-89.1	8.7	3.8	-144.7
Snedes X Vloer K23	Element: 0	22.400	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	215.7	-3.2	171.1	-229.0	-29.5	-35.1	9.2	-201.6
Snedes X Vloer K23	Element: 0	22.400	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	384.3	-0.6	230.1	-359.4	-87.8	-23.4	-17.0	-185.1
Snedes X Vloer K24	Element: 0	22.400	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	176.7	-17.7	138.7	-207.3	-28.4	-97.3	0.0	-227.5
Snedes X Vloer K24	Element: 0	22.400	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	419.0	-0.8	259.7	-424.9	-84.7	9.7	38.7	-135.5
Snedes X Vloer K25	Element: 0	28.000	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	190.8	-14.0	133.7	-183.7	-58.6	44.0	34.3	-190.9
Snedes X Vloer K25	Element: 0	28.000	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	419.7	0.0	256.1	-388.4	-111.6	127.7	3.1	-290.4
Snedes X Vloer K26	Element: 0	28.000	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	215.1	-6.0	159.6	-218.4	-36.7	16.6	-1.5	-168.6
Snedes X Vloer K26	Element: 0	28.000	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	489.2	-1.4	286.3	-437.8	-156.6	62.4	18.5	-248.1
Snedes X Vloer K27	Element: 0	28.000	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	209.5	-1.7	166.4	-212.7	-39.2	42.2	49.0	-210.7
Snedes X Vloer K27	Element: 0	28.000	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	605.7	-0.3	418.7	-541.8	-179.4	104.2	108.1	-228.0
Snedes X Vloer K28	Element: 0	28.000	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	200.1	-3.4	163.8	-209.7	-31.4	2.7	-7.7	-246.8
Snedes X Vloer K28	Element: 0	28.000	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	468.2	-0.5	318.8	-419.5	-153.0	81.9	74.0	-213.4
Snedes X Vloer K29	Element: 0	28.000	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	217.0	-4.5	169.0	-227.0	-36.2	9.2	43.0	-260.3
Snedes X Vloer K29	Element: 0	28.000	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	425.3	-1.2	253.7	-378.5	-127.5	39.4	1.9	-244.1
Snedes X Vloer K30	Element: 0	28.000	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	196.7	-14.1	140.9	-199.3	-55.3	-83.0	0.0	-258.9
Snedes X Vloer K30	Element: 0	28.000	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	443.1	-1.4	248.9	-412.5	-85.8	53.7	32.7	-126.5

17.3.1.4. Dwarskracht V_x [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

v_x [kN/m]



17.3.1.5. Dwarskracht V_x [kN]

Waardes: v_x

Lineaire berekening


Klasse: UGT Fundamenteel

Baan: Gemiddeld

Extreem: Globaal


Selectie: Benoemde selectie - Vloer Dwars X

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.3.1.6. Dwarskracht Vx [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Dwars X
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.3.1.7. Interne 2D-krachten (Dwars X)

Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Baan: Gemiddeld

Extreem: Element

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Dwars X

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x [kNm/m]	m _y [kNm/m]	m _{xy} [kNm/m]	v _x [kN/m]	v _y [kN/m]	n _x [kN/m]	n _y [kN/m]	n _{xy} [kN/m]
Snede X Vloer Dwars1	Element: 0	4.600	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-5.2	29.4	7.5	116.1	3.4	-75.2	-235.1	-171.0
Snede X Vloer Dwars1	Element: 0	4.600	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	2.2	52.2	-16.5	273.7	7.4	127.6	-2.7	125.1
Snede X Vloer Dwars2	Element: 0	6.600	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	25.7	76.1	11.4	-248.1	12.0	21.2	-141.6	-61.7
Snede X Vloer Dwars2	Element: 0	6.600	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-9.8	5.1	3.5	-137.1	8.4	-24.9	-121.4	-32.4
Snede X Vloer Dwars3	Element: 0	4.600	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-11.6	33.7	-1.1	134.7	1.1	-117.4	-166.3	-86.5
Snede X Vloer Dwars3	Element: 0	4.600	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	5.2	63.1	-4.0	262.3	5.6	23.7	-50.7	1.0
Snede X Vloer Dwars4	Element: 0	6.600	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	38.7	84.2	1.4	-240.3	5.5	-90.9	-178.8	-53.9
Snede X Vloer Dwars4	Element: 0	6.600	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-8.5	33.0	-2.4	-130.2	5.5	-40.3	-70.8	-11.0
Snede X Vloer Dwars5	Element: 0	4.600	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-10.3	43.5	1.5	137.5	2.6	-142.8	-94.2	-53.5
Snede X Vloer Dwars5	Element: 0	4.600	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	31.4	122.6	-1.6	305.5	-1.6	55.5	-39.0	-43.5
Snede X Vloer Dwars6	Element: 0	6.600	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	59.4	142.9	1.4	-275.1	1.3	-127.4	-120.6	-27.9
Snede X Vloer Dwars6	Element: 0	6.600	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-10.9	47.9	0.2	-129.8	0.9	20.1	-69.8	-42.9
Snede X Vloer Dwars7	Element: 0	4.600	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-10.2	47.0	-5.4	137.6	-0.2	-197.7	-163.5	1.5
Snede X Vloer Dwars7	Element: 0	4.600	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	7.3	79.5	4.6	271.0	3.8	90.1	9.5	-117.1
Snede X Vloer Dwars8	Element: 0	6.600	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	42.9	92.8	-2.5	-247.1	-3.7	-135.7	-134.4	-62.1
Snede X Vloer Dwars8	Element: 0	6.600	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-2.8	46.6	2.7	-134.2	-0.1	-32.7	-100.1	-21.7
Snede X Vloer Dwars9	Element: 0	4.600	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-3.4	42.1	-0.4	138.1	0.8	-180.2	-155.0	-38.2
Snede X Vloer Dwars9	Element: 0	4.600	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-13.7	50.2	4.1	248.0	-5.3	66.5	-72.8	-32.2
Snede X Vloer Dwars10	Element: 0	6.600	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	27.8	70.1	-0.6	-214.8	-3.4	-84.7	-173.2	-24.6
Snede X Vloer Dwars10	Element: 0	6.600	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-4.4	38.3	3.9	-135.2	-2.1	-95.2	-85.6	-43.6
Snede X Vloer Dwars11	Element: 0	4.600	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	11.4	38.8	-11.2	111.4	5.5	-115.2	-207.3	103.8
Snede X Vloer Dwars11	Element: 0	4.600	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-17.4	21.2	15.4	268.9	-11.3	-10.0	-38.6	-95.0
Snede X Vloer Dwars12	Element: 0	6.600	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	24.9	50.9	-4.0	-240.9	-14.1	-150.6	-53.0	-23.7
Snede X Vloer Dwars12	Element: 0	6.600	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-3.6	12.1	-0.4	-123.7	0.1	-33.7	-170.6	16.6

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x [kNm/m]	m _y [kNm/m]	m _{xy} [kNm/m]	v _x [kN/m]	v _y [kN/m]	n _x [kN/m]	n _y [kN/m]	n _{xy} [kN/m]
Snedes X Vloer Dwars13	Element: 0	10.200	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	6.4	8.2	-3.2	129.4	9.2	-8.8	-127.8	-35.1
Snedes X Vloer Dwars13	Element: 0	10.200	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	40.7	72.5	-8.9	249.2	20.4	-28.8	-150.4	30.3
Snedes X Vloer Dwars14	Element: 0	12.200	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	42.7	79.9	10.6	-244.5	16.5	-3.7	-129.8	-55.9
Snedes X Vloer Dwars14	Element: 0	12.200	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	6.6	-0.9	4.8	-131.0	12.0	-28.5	-143.2	7.4
Snedes X Vloer Dwars15	Element: 0	10.200	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	1.8	26.6	0.2	124.6	6.0	-2.7	-90.2	-40.7
Snedes X Vloer Dwars15	Element: 0	10.200	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	37.9	74.3	2.6	224.7	10.7	-91.1	-131.0	8.5
Snedes X Vloer Dwars16	Element: 0	12.200	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	46.3	80.4	-0.9	-222.3	10.8	-106.7	-152.4	-36.6
Snedes X Vloer Dwars16	Element: 0	12.200	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-0.6	23.0	-1.5	-120.0	8.5	8.2	-95.6	9.7
Snedes X Vloer Dwars17	Element: 0	10.200	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-8.7	44.0	-1.4	126.7	1.0	8.8	-80.9	-37.2
Snedes X Vloer Dwars17	Element: 0	10.200	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	54.2	140.4	-0.4	257.3	0.1	-98.5	-108.6	-10.3
Snedes X Vloer Dwars18	Element: 0	12.200	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	62.5	143.6	0.1	-257.9	0.1	-152.3	-126.6	-16.7
Snedes X Vloer Dwars18	Element: 0	12.200	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-1.6	41.3	0.5	-121.7	0.7	51.7	-74.7	-14.2
Snedes X Vloer Dwars19	Element: 0	10.200	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	4.1	43.6	-0.4	130.8	0.7	-40.3	-113.6	-35.3
Snedes X Vloer Dwars19	Element: 0	10.200	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	34.4	96.0	-0.2	219.7	0.5	-102.3	-96.5	-21.0
Snedes X Vloer Dwars20	Element: 0	12.200	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	44.5	104.1	-0.5	-219.9	-0.5	-115.6	-117.9	-18.1
Snedes X Vloer Dwars20	Element: 0	12.200	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	5.1	43.2	1.4	-124.1	0.7	-31.2	-101.8	-15.3
Snedes X Vloer Dwars21	Element: 0	10.200	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	4.2	35.6	-0.2	128.4	-0.3	-81.5	-85.0	-23.2
Snedes X Vloer Dwars21	Element: 0	10.200	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	22.5	64.4	-2.4	199.1	-2.0	-87.5	-144.5	-27.9
Snedes X Vloer Dwars22	Element: 0	12.200	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	32.6	68.2	1.2	-198.1	-1.6	-131.8	-127.7	4.9
Snedes X Vloer Dwars22	Element: 0	12.200	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-0.4	27.4	1.9	-120.9	1.9	-72.3	-108.8	-21.5
Snedes X Vloer Dwars23	Element: 0	10.200	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	5.5	13.3	0.0	116.1	-1.2	-32.4	-175.1	37.5
Snedes X Vloer Dwars23	Element: 0	10.200	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	31.2	43.5	5.6	235.4	-15.3	-170.6	-21.3	-54.1
Snedes X Vloer Dwars24	Element: 0	12.200	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	41.9	59.7	-4.1	-229.9	-16.1	-150.5	16.2	20.3
Snedes X Vloer Dwars24	Element: 0	12.200	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-3.7	-3.7	4.3	-114.4	-2.3	-58.9	-192.2	-19.6
Snedes X Vloer Dwars25	Element: 0	15.800	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	6.0	1.9	-5.3	127.1	9.8	-20.5	-138.0	-34.1
Snedes X Vloer Dwars25	Element: 0	15.800	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	43.6	78.2	-10.9	244.9	17.2	3.1	-128.8	56.5
Snedes X Vloer Dwars26	Element: 0	17.800	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	48.7	79.9	9.2	-246.0	17.1	6.8	-131.8	-53.8

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x [kNm/m]	m _y [kNm/m]	m _{xy} [kNm/m]	v _x [kN/m]	v _y [kN/m]	n _x [kN/m]	n _y [kN/m]	n _{xy} [kN/m]
Snedes X Vloer Dwars26	Element: 0	17.800	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	9.5	2.5	3.9	-128.2	9.9	-25.5	-133.9	17.5
Snedes X Vloer Dwars27	Element: 0	15.800	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	1.2	26.4	-1.3	122.1	8.4	-45.3	-118.4	-22.1
Snedes X Vloer Dwars27	Element: 0	15.800	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	48.4	76.5	1.3	223.4	8.8	-29.1	-111.2	18.9
Snedes X Vloer Dwars28	Element: 0	17.800	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	49.1	77.4	-1.5	-221.9	9.0	-43.6	-101.4	-24.2
Snedes X Vloer Dwars28	Element: 0	17.800	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	3.4	26.2	1.2	-121.2	8.9	-31.2	-123.0	17.0
Snedes X Vloer Dwars29	Element: 0	15.800	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-0.3	44.3	-0.7	125.1	0.0	16.2	-91.2	-17.8
Snedes X Vloer Dwars29	Element: 0	15.800	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	65.2	144.2	-0.3	258.2	1.6	-120.6	-108.9	5.2
Snedes X Vloer Dwars30	Element: 0	17.800	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	62.7	143.0	0.5	-257.8	0.1	-113.7	-106.9	-5.5
Snedes X Vloer Dwars30	Element: 0	17.800	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-0.9	43.1	1.5	-124.4	1.6	24.2	-89.3	9.8
Snedes X Vloer Dwars31	Element: 0	15.800	18.301	-5.750	UGT Fundamenteel	10.3	43.9	-0.8	128.7	2.7	-54.3	-107.1	-9.2
Snedes X Vloer Dwars31	Element: 0	15.800	18.301	-5.750	UGT Fundamenteel	44.7	104.7	0.8	219.8	2.0	-87.2	-99.5	-3.2
Snedes X Vloer Dwars32	Element: 0	17.800	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	46.1	104.6	-0.8	-219.8	1.6	-110.0	-100.4	-2.7
Snedes X Vloer Dwars32	Element: 0	17.800	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	10.1	42.9	0.4	-128.3	0.7	-24.8	-106.2	7.5
Snedes X Vloer Dwars33	Element: 0	15.800	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	8.5	35.6	-1.1	125.7	-0.7	-99.3	-94.3	5.4
Snedes X Vloer Dwars33	Element: 0	15.800	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	33.2	70.0	-2.3	199.1	-2.3	-82.3	-121.2	-20.5
Snedes X Vloer Dwars34	Element: 0	17.800	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	33.5	69.2	2.3	-198.2	-0.2	-109.5	-128.9	9.3
Snedes X Vloer Dwars34	Element: 0	17.800	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	8.3	33.6	0.6	-125.0	-1.6	-76.4	-90.2	-4.3
Snedes X Vloer Dwars35	Element: 0	15.800	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	4.3	4.2	-0.5	114.6	-1.3	-77.5	-190.5	22.7
Snedes X Vloer Dwars35	Element: 0	15.800	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	40.3	56.6	4.1	232.3	-16.1	-109.1	27.3	-39.5
Snedes X Vloer Dwars36	Element: 0	17.800	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	44.5	57.0	-3.7	-230.5	-15.0	-110.2	26.4	36.6
Snedes X Vloer Dwars36	Element: 0	17.800	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	6.4	5.2	0.8	-113.6	-1.3	-55.3	-185.1	-28.8
Snedes X Vloer Dwars37	Element: 0	21.400	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	3.9	0.3	-2.2	134.6	10.6	38.5	-111.1	-39.6
Snedes X Vloer Dwars37	Element: 0	21.400	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	47.2	79.1	-12.7	252.2	17.8	-61.4	-151.2	78.7
Snedes X Vloer Dwars38	Element: 0	23.400	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	35.0	71.0	8.8	-256.1	14.8	1.1	-154.0	-33.4
Snedes X Vloer Dwars38	Element: 0	23.400	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	0.5	11.8	5.5	-132.3	5.5	-14.0	-91.4	23.4
Snedes X Vloer Dwars39	Element: 0	21.400	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	2.7	25.9	-0.9	123.2	7.6	-6.9	-93.8	-10.0
Snedes X Vloer Dwars39	Element: 0	21.400	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	48.9	80.1	0.5	226.7	7.9	-102.2	-142.5	31.6

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x [kNm/m]	m _y [kNm/m]	m _{xy} [kNm/m]	v _x [kN/m]	v _y [kN/m]	n _x [kN/m]	n _y [kN/m]	n _{xy} [kN/m]
Snedes X Vloer Dwars40	Element: 0	23.400	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	35.8	75.7	-1.4	-229.1	9.5	-65.9	-116.7	-9.4
Snedes X Vloer Dwars40	Element: 0	23.400	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	0.5	29.7	1.0	-128.3	6.1	-33.8	-102.7	41.6
Snedes X Vloer Dwars41	Element: 0	21.400	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	3.5	37.2	0.5	124.1	2.3	34.7	-78.7	9.8
Snedes X Vloer Dwars41	Element: 0	21.400	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	70.2	143.6	0.5	268.7	-1.5	-144.9	-125.3	12.3
Snedes X Vloer Dwars42	Element: 0	23.400	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	58.9	140.5	0.9	-270.4	-1.2	-89.2	-110.4	0.5
Snedes X Vloer Dwars42	Element: 0	23.400	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-3.1	43.5	1.8	-130.2	1.6	9.8	-68.8	38.0
Snedes X Vloer Dwars43	Element: 0	21.400	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	8.3	41.6	-1.2	126.7	-0.7	-9.2	-97.8	15.0
Snedes X Vloer Dwars43	Element: 0	21.400	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	49.3	104.3	0.4	229.7	-0.7	-133.9	-117.9	10.3
Snedes X Vloer Dwars44	Element: 0	23.400	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	39.4	101.1	-0.9	-230.7	4.3	-88.0	-89.4	15.6
Snedes X Vloer Dwars44	Element: 0	23.400	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	8.0	43.2	-0.2	-135.4	2.5	-33.2	-112.6	28.6
Snedes X Vloer Dwars45	Element: 0	21.400	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	3.8	33.4	-3.2	124.8	-2.6	-72.6	-101.8	23.2
Snedes X Vloer Dwars45	Element: 0	21.400	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	36.8	68.7	-1.4	207.1	-1.6	-131.1	-138.2	-11.3
Snedes X Vloer Dwars46	Element: 0	23.400	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	24.8	65.2	2.0	-209.7	-2.5	-87.4	-131.9	14.4
Snedes X Vloer Dwars46	Element: 0	23.400	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	7.3	36.2	-0.5	-132.0	-3.6	-74.8	-90.3	25.1
Snedes X Vloer Dwars47	Element: 0	21.400	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	0.7	1.9	-0.8	117.0	-1.7	-19.6	-168.4	22.6
Snedes X Vloer Dwars47	Element: 0	21.400	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	43.4	58.6	4.5	237.0	-13.9	-162.3	12.0	-21.3
Snedes X Vloer Dwars48	Element: 0	23.400	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	28.4	44.4	-5.9	-243.0	-14.2	-189.1	-26.6	35.3
Snedes X Vloer Dwars48	Element: 0	23.400	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	5.8	13.6	-0.8	-119.4	-0.9	-17.6	-169.6	-29.5
Snedes X Vloer Dwars49	Element: 0	27.000	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-13.5	5.4	5.9	121.5	1.5	36.8	-66.4	9.3
Snedes X Vloer Dwars49	Element: 0	27.000	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	12.8	52.5	-6.3	226.3	2.2	-93.8	-167.6	98.3
Snedes X Vloer Dwars50	Element: 0	29.000	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	10.1	32.9	29.1	-252.7	-18.8	131.9	25.0	-25.9
Snedes X Vloer Dwars50	Element: 0	29.000	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	37.6	16.2	6.3	-69.0	-27.4	-195.5	-276.3	162.2
Snedes X Vloer Dwars51	Element: 0	27.000	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-5.3	28.9	5.6	127.7	7.2	-27.7	-69.8	9.9
Snedes X Vloer Dwars51	Element: 0	27.000	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	41.2	75.4	0.5	236.1	8.2	-90.1	-197.5	57.8
Snedes X Vloer Dwars52	Element: 0	29.000	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-16.1	33.9	4.8	-320.9	4.2	12.0	-5.3	-7.2
Snedes X Vloer Dwars52	Element: 0	29.000	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-2.2	17.3	1.6	-153.5	-0.8	-99.0	-142.7	66.0
Snedes X Vloer Dwars53	Element: 0	27.000	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-13.8	45.2	-0.9	126.0	-0.3	23.6	-36.7	44.9

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x [kNm/m]	m _y [kNm/m]	m _{xy} [kNm/m]	v _x [kN/m]	v _y [kN/m]	n _x [kN/m]	n _y [kN/m]	n _{xy} [kN/m]
Snedes X Vloer Dwars53	Element: 0	27.000	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	63.0	146.7	-2.5	288.4	-1.2	-98.4	-92.9	14.0
Snedes X Vloer Dwars54	Element: 0	29.000	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-16.0	92.8	-5.3	-410.9	-1.1	71.4	224.7	39.9
Snedes X Vloer Dwars54	Element: 0	29.000	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-8.6	25.7	-5.6	-157.4	1.6	-151.6	-147.9	15.3
Snedes X Vloer Dwars55	Element: 0	27.000	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-12.1	39.2	-3.4	124.5	4.4	6.1	-119.5	3.1
Snedes X Vloer Dwars55	Element: 0	27.000	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	30.7	99.9	0.7	235.2	1.7	-135.4	-66.0	52.2
Snedes X Vloer Dwars56	Element: 0	29.000	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-66.1	54.7	6.3	-358.6	24.4	178.4	148.7	139.8
Snedes X Vloer Dwars56	Element: 0	29.000	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-15.8	37.5	11.9	-150.5	6.2	-294.3	-118.1	-73.2
Snedes X Vloer Dwars57	Element: 0	27.000	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-6.5	35.7	-2.7	132.0	-1.2	-69.9	-87.7	42.6
Snedes X Vloer Dwars57	Element: 0	27.000	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	26.1	64.4	0.7	211.7	-2.3	-107.9	-174.9	20.8
Snedes X Vloer Dwars58	Element: 0	29.000	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-42.6	21.4	-1.7	-303.1	-2.5	82.6	25.0	-7.9
Snedes X Vloer Dwars58	Element: 0	29.000	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	5.1	28.0	0.8	-150.7	-0.6	-207.2	-162.7	82.8
Snedes X Vloer Dwars59	Element: 0	27.000	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	1.8	10.0	-1.3	121.7	1.0	-11.6	-148.4	-8.3
Snedes X Vloer Dwars59	Element: 0	27.000	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	31.9	47.0	4.7	236.3	-11.4	-182.3	-103.4	-0.3
Snedes X Vloer Dwars60	Element: 0	29.000	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-27.4	-0.2	-10.0	-320.6	0.5	-1.9	22.0	92.4
Snedes X Vloer Dwars60	Element: 0	29.000	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	20.0	25.3	9.9	-117.8	4.9	-121.1	-233.8	-85.9