

CASE 0207773

MAGNEFIX MD4 VERVANGEN VOOR MF
EINDSLUITINGEN VERVANGEN
TELCONKABELS VERVANGEN
GSM VERKL. 450A PLAATSEN

HANDHAVEN:
TRAFO
STATIONS AARDINGEN

LET OP: BEWONERS AANGEVEN ROMMEL OP TE RUIJEN

Behoort bij beschikking van
Burgemeester en Wethouders
van Leiden

BV_221/3325996



MAGNEFIX MD4 VERVANGEN VOOR MF
TELCONKABELS VERVANGEN
GSM STOR.VERKLIJKERS 450A PLAATSEN
ROMMEL AAN DE ACHTERZIJDE STATION AFRIJVEN DOOR
DE BEWONERS
HANDHAVEN:
TRAFO
BOMEN

2 002 813
LEIDEN
L.V. LEYDENSTR

BEWONERS VAN 2 T/M 8 INFORMEREN
(LOOPPLANKEN VOOR DE DEUR OVER DE SLEUF AANBRENGEN)

TE PLAATSEN SCHILDJES
TBV VOETGANGERS

OPRIT
AUTOGARAGE

NIEUWE MS SINGELKABELS
Gr. 467 (Richting: MSR VENTERSTR.)
OM
(10m uit de bocht)

NSA 250KVA
(OP RIJPLATEN,
GRASVELD AANWEZIG)
MATERIAAL OPSLAG (OP RIJPLATEN)
B=6m ; L=2,45m

TE PLAATSEN BOUWHEK

TE PLAATSEN SCHILDJES
TBV VOETGANGERS

NIEUWE MS SINGELKABELS
Gr. 470 (Richting: MSR HANSENSTR.)
1X OUDE MS KABELS VERWIJDEREN

2X NIEUWE MANTELBUIS LEGGEN
Ø160 PE (AUTOGARAGE OPRIT 1/2 DAG
ONBEREIKBAAR)

PARKEERPLAATSEN RESERVEREN
(RESERVEREN TBV WERKBUSSEN)