

Werken met en opslag van gevaarlijke stoffen is niet van toepassing.
Hoogte bouwwerk: bovenkant vloer ligt 50 mm boven het maaiveld.
Tegelvloer/aflerking: De vloeren van de sanitaire ruimten worden voorzien van vloertegels.
Tegelwandverfwerking: Alle wanden van de sanitaire ruimten worden van vloer tot het plafond betegeld.
De af te uitvoerende scheidingsovergang is 300 cm opeengingen tot 600 mm onder het maaiveld kleiner dan 1 cm.
Hang- en sluitwerk minimaal SKG-klasse 2.
Alle binnendeuren 930x2300 mm (tenzij anders vermeld) en minimaal 15 mm vrij van de vloer/dorpel.
Een verticale uitwendige scheidingsovergang van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, heeft een volgens NTA 8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste $0,7 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$.
Een horizontale of schuine uitwendige scheidingsovergang van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, heeft een volgens NTA 8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste $6,3 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$.
Een uitwendige scheidingsovergang die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte en de ramen of het kozijn, heeft een volgens NTA 8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste $3,7 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$.
De aluminium kozijn kan worden vervangen door een houten kozijn met een $R_{\text{d}} = 0,15$ dubbelglas.
In de grond, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen, gelegen in een scheidingsovergang hebben een volgens NTA 8800 bepaalde warmtegecoëfficiënt van ten hoogste $1,65 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$.
Logiesgebouw (groepsaccommodatie) t.b.v. verhuur aan één groep.

Elektra-installatie aanleggen conform NEN 1010:2003.
Waterleiding aanleggen conform NEN 1006.
Drinkwater installatie aanleggen conform NEN 1006:2002.
Toe- en afvoeren verbrandingstoestellen aanleggen conform NEN 2757:2001.
Riolering aanleggen conform NEN 3215:2002 en NTR 3216:2003.
Afmetingen en indeling metruimte conform NEN 2768.

Alle maten in het werk controleren

	metselwerk baksteen (schoon metselwerk)
	metselwerk kalkzandsteen
	lichte scheidingwand
	gewapend beton
	dekvloer
	isolatieplaat
st.l.	standleiding



Onderwerp		Vergunningstekening plattegrond nivea 1 en 2		Bladnr: B02
Project		Nieuwbouw groepsaccommodatie a/d Vuurlinie 14 te Neerkant		
Adres		Vuurlinie 14		Projectleider
Woonplaats		5758 RN Neerkant		Projectnummer
Telefoon				Schaal
Datum		03-05-2021		Bladformaat
Wijziging				Getekend