

Nummer: 484132

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 17 november 2021, ingekomen op 17 november 2021 geregistreerd onder zaaknummer 0652480312 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 30 november 2021.

Van:

Namens:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Eldertstraat 1a te Klein-Zundert bestaande uit:
 - het lozen van hemelwater afkomstig van een toename aan verhard oppervlak (foliekassen en containervelden) met 15.616 m² en
 - het aanleggen van een retentievijver in de beschermingszone van een a-water.
2. De werkzaamheden zijn het gevolg van de uitbreidingen van het bedrijf.

Wetgeving

3. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.
4. Volgens artikel 3.6 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning neerslag door toename van verhard oppervlak of door afkoppelen van bestaand oppervlak, tot afvoer naar een oppervlaktewaterlichaam te laten komen.

Algemene regels

5. De aanleg van lozingsconstructies in a- en b-wateren valt onder algemene regels behorende bij de keur en valt buiten de reikwijdte van deze vergunning.
6. Deze werkzaamheden dienen derhalve te voldoen aan de algemene regels die als bijlage bij deze vergunning zijn gevoegd.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

7. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
8. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

9. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
10. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
11. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
12. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

13. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 3 en 13 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
14. Het doel van beleidsregel 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
15. Het doel van beleidsregel 13 (afvoer hemelwater door toename en afkoppelen van verhard oppervlak) is om de mogelijk versnelde afvoer van hemelwater als gevolg van de uitbreiding van het verhard oppervlak of afkoppelen van verhard oppervlak op een optimale wijze in te passen in het bestaande watersysteem waar de ontwikkeling onderdeel van uitmaakt.

Afvoer hemelwater door toename van verhard oppervlak

16. Uitbreidingsplannen met een toename aan verhard oppervlak en/of het afkoppelen van verhard oppervlak dienen zo veel als mogelijk hydrologisch neutraal te worden uitgevoerd en optimaal worden ingepast in het bestaande watersysteem.
17. Het reguleren van de lozing van hemelwater van grote verharde oppervlakken is bedoeld om een ernstige belasting van het watersysteem te voorkomen. Het gaat niet alleen om de individuele lozing, maar om het effect op het watersysteem van meerdere lozingen tezamen.
18. Voor het afvoeren van hemelwater afkomstig van nieuw verhard oppervlak wordt retentie geëist. Door het voorschrijven van een retentie wordt voorkomen dat het watersysteem ter plaatse dermate zwaar wordt belast door een beperkt aantal lozingen zonder retentie, dat er geen nieuwe lozingen op het oppervlaktewaterlichaam door anderen kunnen worden toegestaan aangezien deze zouden leiden tot wateroverlast.
19. Ten gevolge van de uitbreidingen is er een toename van 8382 m² kasoppervlak (foliekassen) en 15616 m² containervelden.
20. De foliekassen worden geplaatst op terrein dat eerder was ingericht als containerveld.
21. Voor deze bestaande containervelden was niet eerder retentie ruimte gereserveerd. Dit was niet verplicht omdat deze reeds aanwezig waren, voor de periode dat containervelden binnen de waterschapsbeleid aangewezen zijn als verhard oppervlak (januari 2019).
22. In deze situatie is het watersysteem leidend.
23. Omdat er ten gevolge van de aanwezige containervelden, die worden heringericht tot foliekassen niet eerder sprake was van een wateroverlastprobleem is het niet noodzakelijk dat de nieuwe foliekassen worden meegenomen in de retentieopgave.
24. De toename aan verhard oppervlak wordt derhalve bepaald op 15616 m².
25. Voor deze situatie wordt een retentie geëist met een totale capaciteit van 937 m³, overeenkomend met een waterschijf (bui) van 60 mm en een gevoeligheidsfactor van 1.
26. Door het voorschrijven van een retentie wordt voorkomen dat het watersysteem ter plaatse dermate zwaar wordt belast door een beperkt aantal lozingen zonder retentie, dat er geen nieuwe lozingen op het oppervlaktewaterlichaam door anderen kunnen worden toegestaan aangezien deze zouden leiden tot wateroverlast.

Verwerking van het hemelwater afkomstig van de kassen en containervelden.

27. Het drainwater en mogelijk verontreinigd hemelwater (eerste 50 m³/hectare) van de containervelden wordt conform de regelgeving van het Activiteitenbesluit opgevangen in een voldoende gedimensioneerd (drain)waterbassin met een inhoud van 4047 m³.
28. Niet verontreinigd hemelwater van de containervelden wordt afgevoerd naar een hemelwaterbassin met een inhoud van 4071 m³. In dit hemelwaterbassin is een afvoervoorziening aangebracht naar de retentievijver, waardoor zij met elkaar gekoppeld zijn.
29. In het hemelwaterbassin is ruimte voor 297 m³ retentie boven een knijpvoorziening met een diameter van 4 cm. De afvoer van de knijpvoorziening en de noodoverstort komen uit op het b-water met kenmerk OWL35913.

30. De (koppel)leiding vanuit het hemelwaterbassin loopt over in de retentievijver aan de noordzijde van het terrein. Deze retentievijver heeft een bergingscapaciteit van 614,5 m³ (boven GHG niveau).
31. De totale retentiecapaciteit bedraagt hierdoor 938 m³ en voldoet hierdoor aan de eis.
32. Vanuit de retentievijver wordt gereduceerd geloosd via een afvoerconstructie met een diameter van 4 cm (met een maximale afvoer van 2 l/s/ha) op het a-water met kenmerk OVK01989. De afvoerleiding wordt aangebracht juist boven de GHG (30 cm beneden maaiveld).
33. De wijze van afvoer van het hemelwater en de te nemen compenserende maatregelen zijn nader uitgewerkt op de tekeningen "uitbreiding kwekerij (C02), d.d. 11-11-2021", "Doorsneden containerveld/wateropslag (D02), d.d. 11-11-2021" en "Berekening inhoud wateropslag (D03), d.d. 11-11-2021".

Het aanleggen van een retentievijver binnen de beschermingszone van een a-water

34. Initiatiefnemer is voornemens de retentievijver aan te leggen binnen de beschermingszone (5 meterstrook vanuit de insteek) van het a-water OVK01989.
35. Het machinaal onderhoud aan het a-water aan de zijde van het perceel P1800 is door de aanwezigheid van de retentievijver niet meer mogelijk.
36. Het regulier en buitengewoon onderhoud aan het a-water OVK01989 kan eenzijdig worden uitgevoerd vanaf de gemeentelijke weg. Vergunninghouder is met de gemeente overeengekomen dat ook de ontvangst van het maaisel eenzijdig aan de wegzijde plaatsvindt.
37. De bereikbaarheid van het a-water en de ontvangstplicht van specie en maaisel is hierdoor gewaarborgd, waardoor de aanleg en aanwezigheid van de retentievijver binnen de beschermingszone kan worden toegestaan.
38. Vergunninghouder blijft verantwoordelijk voor het behoud van het stabiliteit van de oever en het talud van het a-water aan de eigen perceelzijde.

Algemeen

39. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1 en 3.6 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor:

- het lozen van hemelwater afkomstig van het uitbreiden van verhard oppervlak met 15.616 m²;
- het aanleggen van een retentievijver in de beschermingszone van het a-water OVK01989;

ter hoogte van Eldertstraat 1a te Klein Zundert in de gemeente Zundert één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen en rapporten met nummers:
 - 0652480312-A (topografie);
 - Tekening uitbreiding kwekerij (C02), d.d. 11-11-2021;
 - Tekening Doorsneden containerveld/wateropslag (D02), d.d. 11-11-2021;
 - Tekening Berekening inhoud wateropslag (D03), d.d. 11-11-2021.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.

3. Toezicht

- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

II Bijzondere voorschriften

7. Het lozen hemelwater afkomstig van toename verhard oppervlak

- 7.1. De aan te brengen verharding in de vorm van containervelden en foliekassen ligt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Zundert, sectie P, nummers 1800, en 1802 en 1221, zoals ook aangegeven op de tekening "uitbreiding kwekerij (C02), d.d. 11-11-2021".
- 7.2. Het niet verontreinigd hemelwater afkomstig van totaal 15616 m² nieuw verhard oppervlak dient te worden opgevangen in een (retentie)systeem, bestaande uit een hemelwaterbassin en een retentievijver alvorens tot lozing wordt overgegaan.
- 7.3. In het retentiesysteem dient een vrije ruimte beschikbaar te zijn om een waterschijf van 0,06 meter te kunnen bergen. Dit komt overeen met een minimale retentiecapaciteit van 937 m³, waarvan 297 m³ binnen het hemelwaterbassin en 642 m³ in de retentievijver.
- 7.4. De retentieruimte in de retentievijver dient beschikbaar te zijn boven de waterspiegel op basis van de GHG, welke is bepaald op 30 cm beneden het bestaande maaiveld.
- 7.5. Het water vanuit het hemelwaterbassin dient gereduceerd geloosd te worden via een afvoerconstructie met een diameter van 4 cm op het b-water met kenmerk OWL35913.
- 7.6. De noodoverstort vanuit het hemelwaterbassin dient te worden aangebracht op 5 cm onder de kruinhoogte van het bassin, van waaruit het water uitstroomt op het b-water met kenmerk OWL35913.
- 7.7. Het water vanuit de retentievijver dient gereduceerd geloosd te worden via een afvoerconstructie met een diameter van 4 cm op het a-water met kenmerk OVK01989.
- 7.8. De knijpvoorziening in de retentievijver dient te worden aangebracht juist boven de GHG.
- 7.9. De aanleg van het retentie- en afvoersysteem dient verder te worden uitgevoerd zoals is aangegeven op de tekeningen "uitbreiding kwekerij (C02), d.d. 11-11-2021", "Doorsneden containerveld/wateropslag (D02), d.d. 11-11-2021" en "Berekening inhoud wateropslag (D03), d.d. 11-11-2021".
- 7.10. Het is niet toegestaan mogelijk verontreinigd hemelwater/drainwater afkomstig uit het drainwaterbassin af te voeren naar het hemelwaterbassin dan wel oppervlaktewater.
- 7.11. Het retentiesysteem dient te worden gerealiseerd voorafgaand aan de aan te brengen verharding.
- 7.12. Alle vanwege het waterschap met het oog op de waterbeheersing te geven nadere aanwijzingen en voorschriften moeten door de vergunninghouder onmiddellijk en strikt worden opgevolgd.
- 7.13. Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassingswerken noodzakelijk blijken, moeten deze door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling

8. Het aanleggen van een retentievijver binnen de beschermingszone van een a-water

- 8.1. De retentievijver wordt aangebracht binnen de beschermingszone van het a-water OVK01989 op het perceel kadastraal bekend als de gemeente Zundert, sectie P nummer 1800, zoals aangegeven op de tekening "Doorsneden containerveld/wateropslag (D02), d.d. 11-11-2021".
- 8.2. Bij beschadigingen aan de taluds van het a-water als gevolg van de aanleg of aanwezigheid van de retentievijver dienen deze te worden hersteld in de staat van vóór het uitvoeren van de werken.
- 8.3. Tijdens de uitvoering van de werken in het a-water geraakte grondspecie of materialen dienen onmiddellijk door en op kosten van de vergunninghouder daaruit verwijderd te worden.

Breda, 10 december 2021
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Besluit bodemkwaliteit

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Het Besluit bodemkwaliteit stelt eisen aan de toepassing van grond, baggerspecie en (steenachtige) bouwstoffen. Mogelijk dienen de werkzaamheden ook vooraf gemeld te worden via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.nl, op deze website is ook meer informatie te vinden over de meldplicht.

Bijlage Algemene Regels

14. Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij oppervlaktewaterlichamen

1. Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Keur voor het aanleggen, verwijderen of behouden van lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij a- en b-wateren.

2. Voorschriften

1. Werken in a-wateren als bedoeld in de criteria, moeten zodanig worden aangebracht, dat het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd of onmogelijk wordt gemaakt en geen aantasting van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvindt.
2. Werken als bedoeld in de criteria, mogen het doorstroomprofiel niet belemmeren.
3. Onverminderd de onderhoudsplichten verwijdert de eigenaar/gebruiker van de lozingsconstructies in a-wateren, binnen een straal van 0,5 meter rondom het werk in het talud, al het voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiingen en afval.

3. Mededeling

Degene die een lozingsconstructies en onttrekkingswerken aanlegt als bedoeld in artikel 1 in a-wateren deelt dit tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden mee aan het bestuur.

4. Toelichting

Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en langs oppervlaktewaterlichamen kunnen belemmerend werken voor onderhoud. Met deze algemene regel wordt een uniforme regeling geboden voor dergelijke werken. Deze moeten zodanig worden aangebracht dat hierdoor het onderhoud aan het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet belemmerd wordt of handelingen leiden tot schade aan taluds en/of waterbodem.

In het geval van een waterlozingspunt (buis) of drainagebuizen in oppervlaktewaterlichamen kan aan het volgende worden gedacht (niet-limitatief):

- * de uitmondingen van de drainagebuizen moeten zo worden aangelegd en gehouden, dat geen aantasting van het profiel van de watergang kan plaatsvinden;
- * het talud van de watergang vanaf de uitmonding van de drainagebuizen moet beschermd worden door het aanbrengen en onderhouden van uitloopgoten;
- * deze uitloopgoten moeten minimaal 0,15 m ingezonken in het talud van de watergang worden aangebracht en gehouden;
- * (drainage)buizen moeten worden afgeschuind overeenkomstig de taludhelling van de watergang;
- * na het aanbrengen van het waterlozingspunt moet de onderhoudsstrook goed geëgaliseerd zijn en vrij van (overige) obstakels.
- * Voor onttrekkingen aan oppervlaktewaterlichamen gelden dezelfde uitgangspunten ten aanzien van de daarvoor benodigde werken;
- * Indien nodig wordt de lozingsconstructies voorzien van een taludbescherming, deze taludbescherming reikt minimaal vanaf de onderkant van de lozingsvoorziening tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam, bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van 4 meter of kleiner is de taludbescherming aan beide zijden van het oppervlaktewaterlichaam aanwezig; de taludbescherming strekt in horizontale richting 1 meter links en rechts van de lozingsvoorziening;

Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap effectief toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden bij a-wateren. Om deze reden is een verplichte mededeling in deze algemene regel opgenomen.