



## **OMGEVINGSVERGUNNING**

Aanvrager : Nouryon Functional Chemicals B.V.  
Datum besluit : 13 december 2021  
Onderwerp : Verzoek tot wijziging omgevingsvergunning Nouryon CMC Arnhem,  
voorschriften bovenwettelijke schuimblusinstallatie  
Gemeente / locatie : Arnhem / Westervoortsedijk 73 te Arnhem  
OLO-nummer : n.v.t.  
Zaaknummer : W.Z21.107403.01  
Activiteit : Milieu, wijzigen voorschriften

## **BESLUIT WIJZIGING VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING**

### **ONDERWERP**

Op 15 december 2016 is een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een schuimblusinstallatie. Dit besluit betreft Nouryon CMC aan de Westervoortsedijk 73 in Arnhem. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer Z16.101781.01.

Vergunninghouder heeft ons verzocht de vergunning te wijzigen door de voorschriften 1.1.3 en 1.1.4 in te trekken of te wijzigen.

### **BESLUIT**

Wij zijn voornemens, gelet op artikel 2.31, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) de voorschriften van de omgevingsvergunning van Nouryon CMC, nummer Z16.101781.01 van 15 december 2016 gedeeltelijk te wijzigen.

De gedeeltelijke wijziging omvat het intrekken van de voorschriften 1.1.3 en 1.1.4 uit genoemde vergunning en deze te vervangen door voorschrift 1.1.3, opgenomen in deze beschikking.

## **RECHTSMIDDELEN EN INWERKINGTREDING PUBLICATIE**

Dit ontwerpbesluit wordt bekendgemaakt door de provincie Gelderland op de landelijke website [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Deze website kunt u benaderen via <https://www.officielebekendmakingen.nl>.

## **MOGELIJKHEID VAN INZIEN**

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van zaaknummer W.Z21.107403.01 een email naar [wabo@odrn.nl](mailto:wabo@odrn.nl).

De eerste dag van de ter inzage legging is 16 december 2021.

## **ZIENSWIJZEN**

Gedurende de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen, of aan [wabo@odrn.nl](mailto:wabo@odrn.nl), onder vermelding van zaaknummer W.Z21.107403.01.

Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.

Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

## **VOORSCHRIFT**

### **1 BLUSINSTALLATIE**

#### **1.1.3**

Ten minste eenmaal per jaar dient een type A inspectie-instelling de functionaliteit en doelmatigheid van de schuimsprinklerinstallatie te beoordelen conform het CCV-inspectieprogramma in relatie tot het gestelde in het UPD (d.d. 1 juni 2016, projectnr. 0404394.00- D072, revisie 9.0) van de schuimblusinstallatie.

## OVERWEGINGEN

### 1. PROCEDURELE OVERWEGINGEN

#### 1.1. Projectbeschrijving

Nouryon Functional Chemicals (verder Nouryon) heeft vergunning voor de productie van carboxymethylcellulose en andere cellulosederivaten (CMC) aan de Westervoortsedijk 73 in Arnhem.

Op 15 december 2016 is een veranderingsvergunning verleend voor het realiseren van een schuimblusinstallatie binnen de inrichting. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer Z16.101781.01.

Vergunninghouder heeft ons verzocht de vergunning te wijzigen door de voorschriften 1.1.3 en 1.1.4 in te trekken of te wijzigen.

Nouryon is van mening dat er geen sprake is van een geloofwaardig bedrijfsbrandweerscenario omdat het betreffende scenario niet leidt tot mogelijke schade aan personen en/of gebouwen buiten de inrichting. De schuimsprinklerinstallatie komt dus niet voort uit artikel 31 van de Wet veiligheidsregio's.

In de vergunning is opgenomen, dat er een conformiteitsverklaring aanwezig moet zijn. Omdat er sprake is van een bovenwettelijke schuimsprinklerinstallatie wordt verzocht om de werkwijze, om de installatie periodiek te laten beoordelen door een daarvoor geaccrediteerd instelling op basis van afgeleide doelstellingen, in de vergunning op te nemen.

#### 1.2. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

| Soort                                                      | Vergunning datum | Kenmerk           | Onderwerp                                                   |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| revisievergunning                                          | 13 november 2012 | 2012.0.128.688.mj | Gehele inrichting, vergunning verleend door gemeente Arnhem |
| Veranderingsvergunning                                     | 20 augustus 2015 | Z15.019135        | Wijziging sectie lucht en toevoegen melden ongewoon ongeval |
| Veranderingsvergunning                                     | 15 december 2016 | Z16.101781.01     | Het realiseren van een schuimblusinstallatie                |
| Veranderingsvergunning                                     | 13 januari 2017  | W.Z16.102751.03   | Vervangen van een waterstofperoxidegebouw                   |
| Ambtshalve wijziging naar aanleiding van actualisatietoets | 19 december 2019 | W.Z17.102392.02   | Aanpassing aan nieuwe geldende normen                       |

#### 1.3. Vergunningplicht

De vestiging van Nouryon is een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 4.1 van de Richtlijn industriële emissies. Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

Het betreft tevens een inrichting, waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is. Om die reden is ook sprake van een vergunningplichtige inrichting, volgens het bepaalde in Bijlage I onderdeel B artikel 1, aanhef en onderdeel a.

#### **1.4. Bevoegd gezag**

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C categorie 4.1, onder f van het Bor.

#### **1.5. Procedure**

De vigerende omgevingsvergunning is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop dient de wijziging eveneens te worden voorbereid met deze uitgebreide voorbereidingsprocedure.

#### **1.6. Adviezen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij het verzoek van Nouryon ter advies aan de Veiligheidsregio Gelderland Midden gezonden.

Zij hebben vervolgens advies uitgebracht. Wij behandelen dit advies in het hoofdstuk Externe Veiligheid.

## **2. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

### **2.1. Toetsingskader**

Artikel 2.33 derde lid van de Wabo bepaalt dat een vergunning voor het in werking hebben van een inrichting (artikel 2.1 eerste lid onder e) alleen geheel of gedeeltelijk mag worden ingetrokken indien de bescherming van het milieu zich hier niet tegen verzet.

### **2.2. Externe veiligheid**

De voorschriften 1.1.3 en 1.1.4 in de vergunning van 15 december 2016 luiden als volgt:

#### *1.1.3*

*Binnen de inrichting dient een door de inspectie-instelling (jaarlijks) afgegeven conformiteitsverklaring aanwezig te zijn, die geldig is voor de aanwezige brandbeveiligingsinstallatie.*

#### *1.1.4*

*Elke vijf jaar moeten de onderdelen van het UPD (d.d. 1 juni 2016, projectnr. 0404394.00-D072, revisie 9.0) gecontroleerd worden, door een erkende inspectie instelling, op de goede werking van de brandbeveiligingsinstallatie op actualiteit worden beoordeeld door een daarvoor bevoegde inspectie-instelling. Van de uitkomst van deze controle moet het bevoegd gezag schriftelijk geïnformeerd worden.*

Deze voorschriften zijn in de vergunning opgenomen, omdat wij destijds van mening waren, dat gezien het gegeven, dat er geen bedrijfsbrandweer aanwezig is, de installatie een goede maatregel is, om schade aan de omringende gebouwen en risico's op vervolgschade op het bedrijfsterrein te beperken. Om die reden was het ons inziens noodzakelijk, dat voor deze blusinstallatie een conformiteitsverklaring aanwezig is.

Nu is geconstateerd, dat de uitgangspunten (uit het UPD) en het advies van de brandweer niet eenduidig zijn vertaald in de voorschriften van de vergunning. Om meer duidelijkheid te creëren voor het bedrijf en voor ons als toezichthouder is het wenselijk het voorschrift over de normconformiteit aan te passen of in te trekken.

Het advies van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) luidt als volgt:

Omdat er sprake is van een bovenwettelijke schuimsprinklerinstallatie heeft de VGGM geen bezwaar om de huidige voorschriften 1.1.3 en 1.1.4 van de omgevingsvergunning te laten vervallen. Omdat de jaarlijkse beoordeling op functionaliteit en doelmatigheid van de schuimsprinklerinstallatie onvoldoende in het UPD is geborgd, wordt geadviseerd om het volgende voorschrift op te nemen in de omgevingsvergunning:

*"Ten minste eenmaal per jaar dient een type A inspectie-instelling de functionaliteit en doelmatigheid van de schuimsprinklerinstallatie te beoordelen conform het CCV-inspectieprogramma in relatie tot het gestelde in het UPD van de schuimblusinstallatie."*

Wij zijn het inhoudelijk met het advies van VGGM eens. Wij nemen de verwijzing naar het UPD zoals in het bestaande voorschrift 1.1.4, op, zodat er geen onduidelijkheid kan ontstaan, om welk UPD het gaat:

*"Ten minste eenmaal per jaar dient een type A inspectie-instelling de functionaliteit en doelmatigheid van de schuimsprinklerinstallatie te beoordelen conform het CCV-inspectieprogramma in relatie tot het gestelde in het UPD (d.d. 1 juni 2016, projectnr. 0404394.00- D072, revisie 9.0) van de schuimblusinstallatie."*

### **2.3. Conclusie**

De voorschriften 1.1.3 en 1.1.4 van de omgevingsvergunning die op 15 december 2016 is verleend voor het realiseren van de schuimblusinstallatie worden ingetrokken en vervangen door voorschrift 1.1.3 opgenomen in deze beschikking.

De bescherming van het milieu verzet zich niet tegen deze wijziging.