

Nieuw aan te leggen aansluitleiding

Behoort bij beschikking van
Burgemeester en Wethouders
van Leiden

BV. z21/3320293



HL 110mm PVC

ZPE 50mm

Verloop 50x32

LIP 1001299279
Maken aansluiting Lc 2.5

Bètaplein 313
2321 KS Leiden

Maken 1x aansluiting Lc 2.5m³/uur; aanboren op HL 110mm PVC in de Lammenschansweg nabij bovengrondse BKR S508282 om met ZPE 50mm in te voeren langs het gebouw om vervolgens voor de gevel te verlopen naar ZPE 32mm om in te voeren door aangebrachte MB tot in de MK. Bij vragen Info Niek Ammerlaan 06 - 22 02 90 03