

Overzicht geluidbelastingen en maatregelen per gevel per appartement
Koopwoningen Leytsche Hof
ZRI/17 mei 2021

Bouwnummer (conform plattegronden KOW)	Blok	Typenaam (conform plattegronden KOW)	Benodigde hogere waarde vanwege Oude Trambaan (in dB na aftrek art. 110g Wgh)	Benodigde hogere waarde vanwege JS Bachlaan (in dB na aftrek art. 110g Wgh)	Geluidbelasting gevel 1 incl. 30 km/uur wegen en excl. aftrek (dB)	Geluidbelasting gevel 2 incl. 30 km/uur wegen en excl. aftrek (dB)	Geluidluwe gevel aanwezig (<53 dB) (j/n)	Geluidluwe buitenruimte aanwezig (<58 dB) (j/n)	Maatregelen geluidluwe gevel (zie toelichting hiernaast)	Maatregelen geluidluwe buitenruimte (zie toelichting hiernaast)
62	A	A-20			61	53	ja	ja		
63	A	A-20			61	32	ja	ja		
64	A	A-20			61	32	ja	ja		
65	A	A-20			61	32	ja	ja		
66	A	A-20			61	32	ja	ja		
67	A	A-20			61	32	ja	ja		
68	A	A-20			61	32	ja	ja		
107	B	B-34			52	34	ja	ja		
108	B	B-34			51	34	ja	ja		
109	B	B-34			50	34	ja	ja		
110	B	B-34			50	34	ja	ja		
111	B	B-35			49	34	ja	ja		
112	B	B-35			49	34	ja	ja		
113	B	B-36			49	34	ja	ja		
114	B	B-36			49	34	ja	ja		
115	B	B-37			48	45	ja	ja		
116	C	C-38			47	39	ja	ja		
117	C	C-38			48	36	ja	ja		
118	C	C-38			48	36	ja	ja		
119	C	C-38			49	36	ja	ja		
120	C	C-39			50	36	ja	ja		
121	C	C-39			51	38	ja	ja		
122	C	C-40			51	38	ja	ja		
123	C	C-40			52	38	ja	ja		
124	C	C-40			52	38	ja	ja		
125	D	D-41	49		54		nee	geen buitenruimte	0	
126	D	D-42	55		61	58	nee	ja	4	
127	D	D-43	bg 56 v1 56		61	31	ja	ja		
128	D	D-43	bg 55 v1 56		62	31	ja	ja		
129	D	D-43	bg 55 v1 56		62	31	ja	ja		
130	D	D-44	bg 55 v1 56	49	62	31	ja	ja		
131	D	D-45	50		55	35	ja	ja		
132	D	D-46	56		61	58	nee	ja	4	
133	D	D-45	50		55	36	ja	ja		
134	D	D-47	56		61	58	nee	ja	4	
135	D	D-48	56		61	32	ja	nee		3
136	D	D-48	56		62	32	ja	nee		3
137	D	D-48	56		62	32	ja	nee		3
138	D	D-49	56	49	62	31	ja	nee		3
139	D	D-45	50		55	36	ja	ja		
140	D	D-47	55		61	57	nee	ja	4	
141	D	D-48	56		61	33	ja	nee		3
142	D	D-48	56		61	32	ja	nee		3
143	D	D-48	55		61	32	ja	nee		3
144	D	D-49	55	49	62	32	ja	nee		3
145	D	D-45	50		55	38	ja	ja		
146	D	D-47	55		60	57	nee	ja	4	
147	D	D-50	52		61	33	ja	nee		2
148	D	D-50	52		61	33	ja	nee		2
149	D	D-50	52		61	33	ja	nee		2
150	D	D-51	52		61	33	ja	nee		2
151	D	D-45	50		55	40	ja	ja		
152	D	D-52	54		60	57	ja	ja		
153	D	D-53	54		57	57	ja	ja		

Woningen per blok	Woningsoort	Aantal
A	Massionette	7
B	Herenhuis	9
C	Herenhuis	9
D	Studio	13
D	Appartement	11
D	Massionette	4
D	Penthouse	1

54

0. De gevel met een geluidsbelasting tot maximaal 58 dB wordt als geluidsluw beschouwd conform de beleidsregel hogere waarden.

1. Gesloten glazen borstwering 1,20m hoog en geluidabsorberend plafond met $\alpha_w > 0,9$, geluidreductie 1 dB conform NPR 5272 bijlage C

2. Gesloten glazen borstwering 1,20m hoog zonder plafond, geluidreductie 3 dB conform NPR 5272 bijlage C

3. Gesloten glazen borstwering 1,40m hoog en geluidabsorberend plafond met $\alpha_w > 0,9$, geluidreductie 3 dB conform NPR 5272 bijlage C

4. Afsluiting loggia met Meta-glas pui type ###, met horizontale schuiframen, geluidreductie >10 dB conform documentatie.

5. Binnengevel slaapkamer gesitueerd aan serre is geluidluw. Afsluiting serre met Meta-glas pui type XEVS 25AXL, met verticale schuiframen, geluidreductie >10 dB conform documentatie.

Legenda

> 53 dB

> 48 dB