

[REDACTED]

Van: [REDACTED]@vhgm.nl>
Verzonden: woensdag 17 november 2021 8:51
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: RE: vergunningaanvraag: vergunningwijziging ebbingekwartierAanvraagnummer 6448713 Aanvraagnaam Ebbingekwartier OBES

Beste [REDACTED],

Ik zou nog terugkomen op de onderstaande twee vragen.

Wat betreft de SPF-verklaring; Er is nog enige onduidelijkheid over wat de SPF precies zal worden, mede door de aansluiting op de nieuwe bronnen in het Ebbingekwartier.
Is het mogelijk deze op een later moment aan te leveren (zoals in het besluit voor het Ebbingekwartier ook is opgenomen)?

Jaarlijks zal maximaal ca. 1000 m³ gespuid worden voor het onderhoud van de bronnen, wat overeen komt met de huidige vergunning.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Junior specialist geohydrologie



Mariastraat 44
2181 CV Hillegom (Z-H)
T 023 – 584 [REDACTED]
M 06 – [REDACTED]
E [REDACTED]@vhgm.nl
I www.vhgm.nl



Denk aan het milieu voordat u deze e-mail uitprint.

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 27 oktober 2021 12:11
Aan: Van Harlingen Grondwater Management <info@vhgm.nl>
Onderwerp: vergunningaanvraag: vergunningwijziging ebbingekwartierAanvraagnummer 6448713 Aanvraagnaam Ebbingekwartier OBES

Geachte [REDACTED],

Naar aanleiding van uw vergunningaanvraag in het omgevingsloket nr 6448713 heb ik nog twee vragen:

1. Hebt u een spf van het bodemenergiesysteem ?
2. Hoeveel wordt jaarlijks maximaal gespuid voor onderhoud van de bronnen ?

Ik wacht uw antwoord af.

Ik ga ervan uit dat deze informatie in de reguliere proceduretijd geleverd wordt dus acht een opschorting van de vergunningprocedure niet noodzakelijk.

Met vriendelijke groet

██████████
Landelijk Gebied & Water
Tel: 050 316 ██████████
Email: ██████████@provinciegroningen.nl

Op onze website kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten.
<https://www.provinciegroningen.nl/servicenormen/>

N.V. Waterbedrijf Groningen
Handelsregister: 02008621

De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen.

The information contained in this e-mail is confidential and may be privileged.
It may be read, copied and used only by the intended recipient.
If you have received it in error, please contact the sender immediately by return e-mail; please delete in this case the e-mail and do not disclose its contents to any person.
We don't accept liability for any errors, omissions, delays of receipt or viruses in the contents of this message which arise as a result of e-mail transmission.

N.V. Waterbedrijf Groningen
Handelsregister: 02008621

De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen.

The information contained in this e-mail is confidential and may be privileged.
It may be read, copied and used only by the intended recipient.
If you have received it in error, please contact the sender immediately by return e-mail; please delete in this case the e-mail and do not disclose its contents to any person.
We don't accept liability for any errors, omissions, delays of receipt or viruses in the contents of this message which arise as a result of e-mail transmission.