

OPPERVLAKTEN vlg. BOUWBESLUIT					
NR	BENAMING GEBRUIKER	BENAMING BOUWBESLUIT	VERBL. RUIMTE m2	VENTILATIE CAP./s EIS	VENTILATIE TOE-/AFVOER VIA WTW-UNIT
	Begane grond				
	Hal	Verkeersruimte	6,30		toevoer 12L via overloop verdieping afvoer 12L via deurspleet naar keuken
	Keuken	Verblijfsruimte	13,90	-21,00	afvoer 21L via ventiel toevoer 22L van eetkamer toevoer 12L via deurspleet hal afvoer 13L via deurspleet naar bijkeuken
	Kast	Onbenoemde ruimte	2,00		
	Eetkamer	Verblijfsruimte	14,90	11,00	toevoer 11L via ventiel toevoer 11L via deurspleet woonkamer afvoer 11L naar keuken
	Woonkamer	Verblijfsruimte	15,50	11,00	toevoer 11L via ventiel afvoer 11L via deurspleet naar eetkamer
	Bijkeuken	Wasruimte	10,40	-14,00	afvoer 14L via ventiel toevoer 13L via deurspleet keuken toevoer 8L via deurspleet werkkamer afvoer 7L via deurspleet naar toilet
	Toilet	Toiletruimte	1,50	-7,00	afvoer 7L via ventiel toevoer 7L via deurspleet bijkeuken
	Werkkamer	Verblijfsruimte	10,50	8,00	toevoer 8L via ventiel afvoer 8L via deurspleet naar bijkeuken
	Meterkast	Meterkast	0,60		
	1e verdieping				
	Overloop	Verkeersruimte	4,80		toevoer 36L via deurpleet slaapkamers afvoer 24L via deurpleet naar badkamer afvoer 12L naar hal begane grond
	Slaapkamer 1	Verblijfsruimte	35,50	25,00	toevoer 25L via ventiel afvoer 25L via deurspleet naar overloop
	Slaapkamer 2	Verblijfsruimte	15,60	11,00	toevoer 11L via ventiel afvoer 11L via deurspleet naar overloop
	Badkamer	Badruimte	12,10	-14,00	afvoer 24L via ventiel (10L extra afvoeren) toevoer 24L via deurspleet overloop
	Techniek	Techniek	4,70		
	Zolder				
	Zolder	Onbenoemd	9,30		

VEREIST

Verblijfsgebied	0,7 l/sec per m2 met een minimum van 7l/sec per verblijfsruimte
Keuken	21l/sec
Toiletruimte	7 l/sec
Badruimte	14 l/sec
Wasruimte	14 l/sec
Stalling voor motorvoertuigen	3 l/sec per m2
BOUWBESLUIT NORMEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN:	
NEN 1087	VENTILATIE VAN GEBOUWEN