NTV best.4x150AL LSgr 300651 wordt 300652

NTN 4x70Al+4x6Cu+50CuAs(V-VMvKhpas) 300652

NTV 4x150Al+4x6Cu+50CuAs(V-VMvKhpas) 300652

VM LSgr 300651 op LSgr 300652 wordt LSgr 300652

NTL EM 300652

NTV 4x70Cu+4x6Cu (GPLKS) 300652

NTL AM 300652

VM op LSgr 300651 wordt 300652

NTL VM 300652

NTL Eindsluiting

NTL 4x150 AL 050D40

NTL 4x150 AL 300651

NTL 4x150 AL 300651

NTL 4x150 AL 050D40

NTP MS-station met OV Clara Wieckpad 13 NB 0 101 PP

NTL EM 300652

VM op 300652 wordt LS gr 050D40

EM op best 300652 wordt 050D40

EM op best 300652 wordt 050D40

NTL EM 300652

EM op best 300652 wordt 050D40

Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden

BV. Z/21/3328255



Verklaring E & OV

- Aarde
- LS 230V, 400V of 600V=V
- 3kV, 6kV, 10kV of 20kV
- LS-/OV of OV
- 50kV
- 150kV
- 380kV
- Mantelbuis
- 10kV-, 50kV-, of 150kV-bed.
- LS (NTL/TVV/IBS/TRL)
- MS (NTL/TVV/IBS/TRL)
- LS/MS/IBS (UTN/BBS/TVL)
- Mantelbuis/Zinker/Persing/Boring
- Telecom
- LS (Bestaand)
- MS (Bestaand)
- NTL/NTP Nieuw te leggen/plaatsen
- BBS Buitenbedrijf te stellen
- UTN Uit te nemen
- OTL Om te leggen
- TVV Te vervangen
- NTV Na te verleggen
- TVL Te Verlaten
- IBS In bedrijf te stellen
- MS Station
- MS Station met OV
- LS kast
- LS OV kast
- Mof
- Kabel op rol
- Kwelscherm
- Aansluanshuiting
- Krimpdop
- Eindsluiting
- Bestaande lichtmast
- Aarde

Nieuwbouw Brahmslaan 313 plaatsen trafostation, aanleg MS en LS net

Beheerkaart	
Datum	: 28-6-2021
Status	: Voorbereiding
Schaal	: 1:500
Discipline	: E-LS
Blad nr: 2/2	Formaat: A0
CS nr: 317929	
Regio:	NHZ & Rijnland - IPZ
Case nr:	255569

Liander
onderdeel van alliander

Gemeente: Leiden			
Get. Gilbert Klein	Datum: 28-07-2021		
Wijz. A: Uitbreiding LS o MS net Brahmslaan	Datum: 21-07-2021	Par.: KG	
Wijz. B:	Datum:	Par.:	
Wijz. C:	Datum:	Par.:	
Engineer: Gilbert Klein	Tel. nr: 06-21893702		