

Nwe aansl 1x10A MUPI. (reclame object)
 Hoofdkabel 4x95Al+4x6Cu+35CuAs(V-VMvKhsas)
 kabelnummer: 300578
 Aanslkabel 4x10 Cu ± 28 meter.
 maken oversteek, gesloten verharding
 LET OP: controleer mogelijkheid om gebruik te maken
 van bestaande mantelbuis.
MS AANWEZIG!
GEEN AARDE LEVEREN.
 Reclamebureau Limburg
 Klantvr nr 2370999

Flemingstraat

nr 97

Behoort bij beschikking van
 Burgemeester en Wethouders
 van Leiden

BV. Z/21/3215782



Formaat: A3 Liggend
 Datum: 14-12-2020
 Schaal: 1:500



E-LS
 Coördinaat linkeroonderhoek: (93659.121,464838.923)
 Coördinaat rechterbovenhoek: (93864.922,464974.668)

