


Behoort bij beschikking van
Burgemeester en Wethouders
van Leiden

BV. 222/3346138



KNIP f.b.v. veiligheid i.v.m. te lange kabel

NTL-EM 302432
UTN: 4x150Al+4x6Cu+50CuAs(V-VMvKhsas).302432
NTL-EM 302432

Best: 4x150Al+4x6Cu+50CuAs(V-VMvKhsas).302432
wordt nu groep 050K17

Kabel knippen en einde van
het te rooien deel boven
de grond uit laten steken

Kabel wordt gerooid
tijdens aanleg waterpartij

Kabel knippen en einde van
het te rooien deel boven
de grond uit laten steken

OPMERKING:
NIEUWE EINDMOF A.U.B.
MAKEN
1m. VOOR DE HUIDIGE
EINDMOF

wordt nu nr: 050K17

Best: 4x150Al+4x6Cu+50CuAs(V-VMvKhsas).302432
Best: 4x150Al+4x6Cu+50CuAs(V-VMvKhsas).302657
Best: 4x150Al+4x6Cu+50CuAs(V-VMvKhsas).302629

NTL-EM 302657
NTL-VM 302432

wordt nu nr: 050K17

UTN: 4x150Al+4x6Cu+50CuAs(V-VMvKhsas).302657
UTN: 4x150Al+4x6Cu+50CuAs(V-VMvKhsas).302432

UITN: 3x oude Mbuizen 160HDPE

NTL: 8x mantelbuis Ø160PE
in droge zinker
- 3 voor MS
- 1 voor LS
- 4 reserve

wordt nu groep 050K17

302657 wordt zoveel mogelijk gerooid
Restant wordt dan dood net

NTL-EM 302657
NTL-VM 302432

wordt nu groep 050K17

NTL: 4x150Al+4x6Cu+50CuAs(V-VMvKh-sas).050K17 TN

UTN: 4x150Al+4x6Cu+50CuAs(V-VMvKhsas).302657
UTN: 4x150Al+4x6Cu+50CuAs(V-VMvKhsas).302432

Verklaring E & OV		Tijdschema	
— Aande	• TYN Mof	• Mof	• Gevoerde bescherming 2 ODM
— Mantelbuis	• BBS (Buitenbedrijf te stellen)	• Eindehalting	• Aande
— LS 230V, 400V of 600V	• NTL Nieuw te leggen	• Looktop	• Gevoerde bescherming 2 ODM
— LS-OV of OV	• UTN Uit te roeien	• Bloedermof	• Gevoerde bescherming
— 3kV, 6kV, 10kV of 20kV	• DTL Om te leggen	• LS verdeelkast	• Gevoerde mof
— 50kV	• NTV Na te verleggen	• OV verdeelkast	• TN Afk. eindmof
— 150kV	• TNL Te verlaten	• Te verwijderen lichtmast	• Te plaatsen lichtmast
— 300kV	• BBS Te bedrijft te stellen	• Te verwijderen lichtmast	• Te plaatsen lichtmast
— 10kV bed. 50kV bed. of 150kV bed.			

Reconstructie kabelnet Hofvlietweg 100 Leiden Laagspanningsnet		Bekendmaking	
Get. : LvdP	Datum: 15-6-2021	CS nr. : 313260	Regio : IPZ
Wijk B : Overstroomgebied	Datum: 23-12-2021, Pp. 1-4p	Regio : IPZ	Case nr. : 247532
Wijk C : Overstroomgebied	Datum: 23-12-2021, Pp. 1-4p	Regio : IPZ	
Engineer : Marcel Lisdak	Tel. nr. : 06-4630996	Regio : IPZ	