

- BC1 381 m<sup>2</sup>
- BC2 485 m<sup>2</sup>
- BC3 110 m<sup>2</sup>
- EBV Extra Beschermde Vluchtroute

- Brandscheiding 60 minuten
- 60 minuten brandwerend, zelfsluitend
- Brandscheiding 30 minuten
- 30 minuten brandwerend, zelfsluitend
- Ps Baniekbeslag, zonder sleutel te openen deur
- EW Brandwerendglas met EW-classificatie, rondom vide en patio
- DrD\* vrijloop deurdranger
- ← Vluchtroute
- Brandhaspelkast
- Handbrandmelder
- Handbrandmelder deur opener
- Blusdeken
- Automatische melder met Slow-whoop sokkel Slow whoop sirene 2500+
- Neven-indicator aan plafond
- Optische automatische rookmelder
- Multisensor automatische rookmelder
- Noodverlichting
- MS brandweeringang
- NV brandweeringang
- vluchtrouteaanduiding
- BMC brandmeldcentrale
- flitslicht
- aantal personen  
gebruiksfunctie:  
B = bijeenkomstfunctie  
G = gezondheidsfunctie  
I = industrie functie  
K = kantoorfunctie  
L = logiesfunctie


Maximaal aantal personen:

Begane grond	114 personen
1e verdieping	40 personen
2e verdieping	40 personen

er is sprake van niet gelijktijdig gebruik dus totaal aantal personen kan niet bij elkaar opgeteld worden

Gebruiksoppervlak:

Begane grond	460 m <sup>2</sup>
1e verdieping	392 m <sup>2</sup>
2e verdieping	364 m <sup>2</sup>
Totaal	1216 m <sup>2</sup>



ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLLEREN

<b>VERSIE</b> a	OPMERKINGEN	 <b>RIENKS</b> <small>FUTUREPROOF</small>	Jan van Polanenkaade 26B 4811 KM Breda T +31 76 52 393 20 info@rienks.nl www.rienks.nl		
<b>OPDRACHTGEVER</b> Gemeente Breda Breda					
<b>PROJECT</b> Doorstroombereiding Breda					
<b>ONDERWERP</b> Nieuw 1e verdieping 3600+P		<b>PROJECTNUMMER</b> <span style="font-size: 24px; font-weight: bold;">19029B</span>	<b>GETEKEND</b> GvdDh	<b>FORMAAT</b> A1	
<b>TEKENINGNUMMER/VERSIE</b> <span style="font-size: 24px; font-weight: bold;">GM.011/a</span>		<b>ONTWERP</b> EP/GMZ	<b>SCHAAL</b> 1:50	<b>DATUM</b> 22-12-2021	<b>STATUS</b> definitief
<b>FASE</b> Gebruiksmelding					