

N.V. Waterbedrijf Groningen

Griffeweg 99
9700 AA Groningen

Datum : <datum pas bekend na verzending door secretariaat>
Documentnr. : 2022-018753
Dossiernummer : K36778
Behandeld door :
Telefoonnr. : (050) 316
Antwoord op : Uw aanvraag d.d. 16-02-2022 ontheffing Omgevingsverordening provincie Groningen grondwaterbeschermingsgebied
Bijlage : Kennisgeving
Onderwerp : Ontheffingsbesluit POV grondwaterbeschermingsgebied Bovendiepsterweg 9 te Sellinger (pompstation Sellinger)

Geachte ,

Aanvraag ontheffing

Op 16 februari 2022 hebben wij van Waterbedrijf Groningen een aanvraag ontheffing grondwaterbescherming ontvangen.

Het verzoek houdt verband met het plaatsen van sonderingen en handboringen dieper dan 3 meter aan de Bovendiepsterweg 9 te Sellinger in het grondwaterbeschermingsgebied van pompstation Sellinger.

Op basis van artikel 1.2 lid 2a Wet milieubeheer stelt de provincie in de provinciale verordening regels vast ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater.

De aanvraag is gebaseerd op artikel 1.2 eerste lid uit de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 jo. Artikel 3.39 sub a Omgevingsverordening (hierna te noemen: Omgevingsverordening). Het betreft ontheffing van het verbod om de grond dieper te roeren dan 3 meter onder het maaiveld, waarbij ingrepen worden verricht die de beschermde werking van de slecht doorlatende bodemlagen kunnen aantasten.

Gevolgde procedure ingevolge de Algemene wet bestuursrecht

Wij stellen vast dat voor deze aanvraag de in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven reguliere procedure gevolgd dient te worden.

Gronden van de beslissing

Middels het stellen van voorschriften kan voldoende tegemoet gekomen worden aan de belangen welke de Omgevingsverordening beoogt te dienen. Het gaat hierbij om dat beschermende kleilagen niet worden aangetast. In de voorschriften is opgenomen dat deze bij beëindiging van de werkzaamheden dienen te worden hersteld. Het waterbedrijf heeft aangegeven dat hiervoor bentoniet gebruikt zal worden. Daarom bestaan tegen het verlenen van de gevraagde ontheffing bij ons geen bezwaren.

Beslissing

Gelet op de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht hebben wij besloten:

I. Aan N.V. Waterbedrijf Groningen, gevestigd te Griffieweg 99, 9400 AA Groningen, ontheffing te verlenen ingevolge 3.39 sub a van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 voor het verrichten van graafwerkzaamheden dieper dan 3 meter beneden maaiveld aan de Bovendiepsterweg 9 te Sellingen, onder de volgende voorschriften:

Voorschriften ontheffing

1. Er mag alleen schone grond (milieuhygiënische verklaring conform het Besluit bodemkwaliteit waarbij de gemeten gehalten van alle stoffen voldoen aan de achtergrondwaarden zoals benoemd in het Besluit bodemkwaliteit, geen MVR grond) gebruikt worden, indien er grond moet worden toegepast. Deze milieuhygiënische verklaring van de toe te passen schone grond moet voorafgaand aan de toepassing ter toetsing worden opgestuurd naar het College van Gedeputeerde Staten.
2. Tenminste een week voordat met de werkzaamheden zal worden begonnen moet de ontheffinghouder dit schriftelijk of telefonisch melden bij de provincie Groningen, Team Toezicht en handhaving, Postbus 610, 9700 AP Groningen, telefoon 050 - 316 4517. Hierbij moet worden aangegeven: De dag, waarop met de werkzaamheden zal worden begonnen, met vermelding van de fase van uitvoering.
3. De gebruiker dient op aanvraag een kopie van de milieuhygiënische verklaring (zoals genoemd onder voorschrift 1) van de toe passen schone grond te kunnen tonen aan de provinciaal toezichthouder.
4. Bij tijdelijke opslag van schadelijke stoffen* moeten voorzieningen worden getroffen om verontreiniging van bodem en grondwater (door uitloging) te voorkomen. De houder van de ontheffing, of degene die namens hem het werk uitvoert, is gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om verontreiniging van de bodem en het grondwater te voorkomen.
 - grond en grondstoffen dan wel bouwstoffen waarvan de gehalten voor één of meer stoffen de achtergrondwaarde AW 2000 en/of de uitlogingseis voor toepasbare bouwstoffen overschrijdt.
5. De houder van deze ontheffing dient degene die in zijn opdracht handelingen en/of activiteiten verricht, op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van het gebied waar fysieke aantasting van de bodem dient te worden voorkomen en van de gestelde voorschriften.
6. Tenzij deze voorschriften anders bepalen, dienen de werkzaamheden, handelingen of activiteiten te worden uitgevoerd overeenkomstig de bij de aanvraag behorende gegevens en tekeningen.
7. Bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg van werkzaamheden en activiteiten dienen zodanige maatregelen worden getroffen dat verontreiniging van de grond en/of het grondwater met oliën en/of andere schadelijke stoffen wordt voorkomen.
8. Indien tijdens de werkzaamheden gebruik wordt gemaakt van bodemvervuilende producten of van aardolieproducten ten behoeve van het materieel, moet het op- en overslaan van deze producten en het verversen hiervan zonder morsen boven een bodembeschermende voorziening gebeuren.
9. Eventuele gemorste schadelijke stoffen (bijvoorbeeld tengevolge van een calamiteit) moeten terstond worden verzameld in een vloeistofdichte verpakking en naar een hiertoe geschikte verwerkingsinrichting worden gebracht.
10. Indien als gevolg van calamiteiten, onregelmatigheden of andere bijzondere omstandigheden niet aan het gestelde in de voorschriften kan worden voldaan of redelijkerwijs kan worden aangenomen dat daaraan niet voldaan kan worden, dient het bevoegd gezag daarvan terstond in kennis gesteld te worden. Door of namens het bevoegd gezag gegeven aanwijzingen dienen stipt gevolgd te worden.

11. Het is verboden afvalstoffen te storten, te lozen, te begraven of te verbranden.
12. Vloeibare afvalstoffen moeten in deugdelijk goed gesloten vaatwerk zijn opgeslagen in een vloeistofdichte bak, die de inhoud van de vloeibare afvalstoffen kan bevatten.
13. Schadelijke stoffen, of met schadelijke stoffen verontreinigd water of ballastmateriaal, mogen/mag niet in de bodem worden gebracht of daarin terecht kunnen komen.
14. Bij eventuele plaatsing van een bouwkeet t.b.v. de uitvoeringswerk dient:
 - a. het afvalwater van de bouwkeet op de riolering te worden geloosd;
 - b. de verwarming van de bouwkeet te geschieden met gasgestookte of elektrische verwarmingsapparatuur.
15. Het te gebruiken materieel (graaf-, transport-, boor-, etc.) dient zodanig te zijn uitgerust en te worden gebruikt dat verontreiniging van de grond en/of het grondwater met schadelijke stoffen niet kan optreden.
16. Indien tijdens de werkzaamheden waterscheidende lagen worden doorboord, dienen de boorgaten zodanig te worden opgevuld, dat de werking van de oorspronkelijk waterscheidende lagen wordt hersteld.
17. Bij het beëindigen van de werkzaamheden dient een bouwkeet met toebehoren en de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde en de ten gevolge van de uitvoering van de werkzaamheden ontstane schadelijke stoffen op een milieuhygiënische verantwoorde wijze te worden verwijderd.

II Te bepalen dat een exemplaar van dit besluit zal worden gezonden aan:

- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westerwolde, postbus 14, 9550 AA Sellinger;
- N.V. Waterbedrijf Groningen, Postbus 24, 9700 AA Groningen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

Namens dezen:

<ondertekening volgt voor verzending>



Teamleider VTH

Domein Uitvoering