Maken gestuurde
boring 2x Ø160

VM

Lange Linschoten

Zuid-Linschoterzandweg

SRW01B 00134G0000

7261 3x1x240AL XLPE NW
1229 3x1x240AL XLPE NW

Netstation DH30H
400kVA
Xiria CCV
LS-rek 13 velds rek
SGT t.b.v. EB
SGT t.b.v. OV

SRW01B 00614G0000

SRW01C 00632G0000

SRW01B 00806G0000

SRW01C 00629G0000

SRW01C 00461G0000

4kW 3x 240/120 - 7261

7261 3x1x240AL XLPE NW

SRW01C 00462G0000

55

57

58

4kW 3 x 240/120 - 7261

ELEKTRA NIEUW	LS-kast	Station	Leveringspunt	Laadpaal	OV mast	
	Mast bovengronds	Mof	Bescherming	Abc Tekst	Zinkerbord	
	Kabel nieuw	Kabel te rijzen	Kabel te rooien	Buiten Bedrijf	Kadaster	
ELEKTRA BESTAAND	LS-kast	Station	Leveringspunt	OV mast	Mast bovengronds	Mof	Bescherming
	0,4 kV/OV	0,4 kV	OV	3 kV	6 kV	10/13 kV	
	23 kV	25 kV	50 kV	66 kV	150 kV		
	Buiten Bedrijf	Telecom	Aardkabel	Gelijkspanning			

N

Opmerkingen: Geen
Tracélengte: Mtr.

STEDIN

20211221 Trace Elektra
Zuid-Linschoterzandweg 55 Snelrewaard
MS plan
Detailontwerp/Vergunning E

Formaat: A2
Schaal: 1:500
Volgend bladnr: N.v.t.

Wijz: #2
Datum: 10-1-2022
Getekend door: J.M. Croeden
Goedgekeurd door Engineer: J.M. Croeden
Goedgekeurd door ONC/OIV: R.J. de Goeij
Project: PD042775
Ordernr:
Documentnr: 20211221-0000-029
Status: Vrij voor uitvoering
Bladnr: 029

Auteursrecht voorbehouden volgens de wet.