Gemeente Breda
Bijlage bij besluit
Z2021-006599-V01
14-03-2022
Ven L

GO = 1411 m2
Bk. afgew. vloer = Peil
400 personen

BRANDVEILIGHEID

	brandcompartimentering WBDBO 30	VR VR1	vluchtvegaanduiding
	rookcompartimentering WRD 30		brandslanghaspel; slanglengte 30 meter
R R	zelfsluitende deur, WBDBO 30 of WRD 30		draagbaar blusapparaat
Fs Fs (bak)	anti-paniekslotsluiting conform NEN-EN 179 en NEN-EN 1125		handbrandmelder
Fs	deur in beide richtingen te openen zonder losse hulpmiddelen	BMC	brandmeldcentrale
RM	rookmelder		nevenpaneel
S.W.	slow whoop	Nv	noodverlichting
		Ov	oriëntatieverlichting
			brandweeringang
			overige ingang

Brandvoortplantingsklasse toe te passen materialen conform Bouwbesluit afdeling 2.8 en 2.9

Brandwerendheid hoofddraagconstructie vlgs. opgave constructeur

Noodverlichting aan te brengen conform Bouwbesluit afdeling 6.1

Benodigde brandkleppen, etc. bepalen op basis van compartimentering tekening architect

Oriëntatieverlichting wordt aan- / uitgezet door de inbraakinstallatie
Dimmen kan tot minimum niveau van 5 lux, op laagste treden gemeten

KdV ARCHITECTEUR

Gebruiksvergunning KBS Jacinta

i.o.v. BreedSaam

Plattegrond begane grond

[redacted]
architecten B.N.A.

Floralaan West 109
Postbus 9607
5602LM Eindhoven
t. 040-24 30 885
e. info@kdvarchitectuur.nl
i. www.kdvarchitectuur.nl

Aanvraag brandveilig gebruik

architect: [redacted]
modelleur: [redacted]
datum: 17-11-2021
schaal: 1:100
formaat: A1+

Dossier
20010

wijziging
A: 14-12-2021
B:
C:
D:
E:

Fase-Blad
G-9-01

K:\2020\20010 Verbouwing en Renovatie KBS Jacinta\03-Uitwerking\CAD\20010_RB19_001.rvt