

GEMEENTE PUTTEN	
163296	No. VI slog
INGEK. 17 APR 2009	

Melding Verandering
inrichting art. 8.19 Wm
Nijkerkerstraat 50
Putten

Aanvrager [REDACTED]
Nijkerkstraat 50
3882 PJ Putten

Aanvraag verzorgd door:
Polinder Advies
Gлиндeweg 19
8085 SN Doornspijk

April 2009

MELDING Wet milieubeheer

Melding verandering van de inrichting (art. 8.19 Wet milieubeheer)

Gemeente Putten

Datum:

Gegevens aanvrager

Naam aanvrager: [REDACTED] Datum: _____

Adres : *Nijkerkerstraat 50* Postadres : *idem*

Postcode/plaats: *3882 PJ Putten* Postcode/plaats: *idem*

Telefoon : [REDACTED] Fax: _____

E-mail : _____ Contactpersoon: [REDACTED]

Gegevens van de inrichting

Naam [REDACTED]

Adres : *Nijkerstraat 50* Postadres : *idem*

Postcode/plaats: *3882 PJ Putten* Postcode/plaats: *idem*

Telefoon : [REDACTED] Fax: _____

E-mail : _____ Contactpersoon: [REDACTED]

Kadastrale bekend gemeente: *Putten* Sectie: *K* Nummer(s) : *1260*

Aard van de inrichting: *Agrarisch bedrijf met pluimvee, varkens en vleeskalveren*

1 Bestaande vergunningen of meldingen

Soort vergunning	Datum afgifte	Nummer / kenmerk
Revisievergunning	9 oktober 2006	

In bijlage 1 is een overzicht gegeven van de vergunde dieren aantallen.

2 Reden voor melding

Opgaaf van de beoogde verandering van de inrichting, of de werking daarvan, ten opzichte van de verleende vergunning(en) en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften:

Aan de zijkant van de stal komt een put waarin lamellen gelegd worden. Deze lamellen zijn nodig in verband met het huisvestingssysteem dat in de stal wordt aangelegd. Aan de achterkant van de stal komt een berging. In deze berging komen een aantal pompen die nodig zijn voor het huisvestingssysteem

Opgaaf van de onderdelen waarvan en de mate waarin door de beoogde verandering wordt afgeweken van de verleende vergunning(en) en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften:

Op het bedrijf worden 2 bouwwerken gebouwd die op dit moment niet op de milieuvergunning tekening staan.

Reden(en) waarom en gegevens waaruit blijkt dat de voorgenomen verandering van de inrichting, of de werking daarvan, niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken:

Op het bedrijf worden geen extra dieren gehouden. Tevens blijkt het emissiepunt hetzelfde. Op het bedrijf worden 2 bouwwerken opgericht die nodig zijn voor het huisvestingssysteem. In de berging aan de achterkant komen een aantal pompen. De warmwater-, koudwater- en de onderwaterpomp zoals die op tekening zijn aangegeven komen op een diepte van 15 meter. Hierdoor zijn deze pompen akoestisch gezien niet van belang. De 4 circulatiepompen hebben een gezamenlijk geluidsniveau van 38 dB. Dit is dermate laag dat dit niet voor overlast zal zorgen. De pompen komen in een berging die volledig is afgesloten. In bijlage 2 is informatie opgenomen over de pompen die geïnstalleerd gaan worden. Deze informatie is aangeleverd door het bedrijf dat het systeem installeert.

3 Tijdstip verandering

Zo spoedig mogelijk

4 Bijlagen

Gegevens die niet op dit aanvraagformulier vermeld zijn en wel van belang zijn voor de beoordeling van de aanvraag, kunnen als bijlage bijgevoegd worden (in viervoud).

Ondertekening

Plaats: Putten

Datum: 7 april 2009

Handtekening aanvrager





Bijlage 1 Veebezetting

Bij de berekeningen in onderstaande tabellen is voor de aanduiding van diercategorieën en de omrekenfactoren van ammoniak uitgegaan van de Regeling ammoniak en veehouderij. De geuremissiefactoren (ou_E/dier/s) zijn afkomstig uit de Regeling geurhinder en.

	Huidige situatie					
Categorie	Omschrijving conform Rav	Aantal	NH3/dier	ou _E /dier/s	NH3	ou _E / s
A 5	Vleesstierkalveren tot 6 maanden	1104	2,5	35,6	2760,0	39302,4
D 1.1.16.1	Gespeende biggen; overige huisvestingssystemen; hokoppervlak maximaal 0,35 m ²	200	0,6	7,8	120,0	1560,0
D 1.2.18	Kraamzeugen; overige huisvestingssystemen	28	8,3	27,9	232,4	781,2
D 1.3.13	Guste en dragende zeugen; overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting	60	4,2	18,7	252,0	1122,0
E 2.14	Legkippen; overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting	4700	0,315	0,34	1480,5	1598,0
	Totaal				4844,9	44363,6

U heeft mij gevraagd om technische specificaties van de installatie voor lucht inlaat koeling en verwarming in combinatie met mestkoeling en warmtepomp. Dit betreffende het bedrijf van [REDACTED] aan de Vikarienweg te Putten.

De installatie bestaat onder andere uit een koude/warmte opslag in de bodem. Hieruit wordt water uit opgepompt en geïnfiltrerd. De pompen die hiervoor benodigd zijn zijn per bron, 1 x warm en 1 x koud, 1 onderwaterpomp. Dit is een grundfospomp type SP 60-5. Deze heeft een nominaal vermogen van 9,2 kw elektrisch per pomp.

Wanneer de installatie in bedrijf is zal er altijd maar 1 bronpomp actief zijn. (er wordt frequentiegestuurd van koud naar warm gepompt of andersom) Wat het geluid betreft is dit niet van toepassing. De pompen komen op ongeveer 15 meter diepte in de bron te hangen, en hierdoor geen hinder van geluid.

Voor de diverse watercircuits zijn circulatiepompen opgenomen in de installatie. Dit zijn pompen van het merk DAB. Type BPH. Totaal 4 stuks. 1 x BPH 150/360/80T, maximaal 2,3 kw. 1 x BPH 150/340/65T, maximaal 2,8 kw, en 2 x BPH 150/280/50 T, 1,6 kw maximaal. Dit zijn gesloten pompen zonder waaier, wat een zeer laag geluidsniveau geeft. Het geluid van deze pompen is totaal 38 db. (geluidsniveau valt binnen EC richtlijn 89/392/EEG).

Voor de rest zitten er in de installatie geen geluidproducerende componenten in.

Verder zal in de technische ruimte van de stal nog een warmtepomp worden geplaatst. De definitieve selectie moet nog plaats vinden, echter zal deze een geluid produceren van dB(A) 42-47.

Hopende u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,



R & R Systems bv.
Vliet 17 Gemert.