

---

**Van:** @enexis.nl  
**Verzonden:** maandag 7 maart 2022 11:27  
**Aan:**  
**CC:**  
**Onderwerp:** RE: L.13339 Op de Bos (Gedeelte)

Beste

Naar aanleiding van onderstaande. De onderhavige leiding wordt gedammerd.

Hopende u hiermee voldoende ingelicht te hebben, indien er vragen zijn hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Engineer

ENEXIS NETBEHEER B.V. Team 4 E&A / Willem Alexanderweg 80 / 6222 NC Maastricht / Postbus 856 / 5201 AW 's-Hertogenbosch / KVK-nummer 17131139 / M / [www.enexisnetbeheer.nl](http://www.enexisnetbeheer.nl)



---

**Van:** [<@waterschaplimburg.nl>](mailto:@waterschaplimburg.nl)  
**Verzonden:** woensdag 2 maart 2022 16:59  
**Aan:** \_\_\_\_\_ [<@enexis.nl>](mailto:@enexis.nl)  
**CC:** [<@bam.com>](mailto:@bam.com)  
**Onderwerp:** RE: L.13339 Op de Bos (Gedeelte)

Beste

Doordat het tracédeel naar het parkeerterrein op het sportcomplex komt te vervallen, is geen berekening van de leiding meer nodig. Dit is alleen nodig voor drukleidingen binnen de veiligheidszone van de waterkering.

Wel heb ik nog een vraag met betrekking tot de buiten gebruik te stellen gasleiding naar het parkeerterrein toe en de kruising van de weg nabij het gasstation en eventueel andere locaties binnen de zonering van de waterkering. Op grond van de regelgeving dienen deze in beginsel te worden verwijderd, tenzij verwijdering stuit op waterstaatkundige bezwaren. Als dit het geval is dan dienen de leidingen te worden volgeschuimd of gedammerd. Graag ontvang ik een toelichting op de buiten gebruik te stellen leidingen. Verder dient dit ook op de tekening te worden vermeld.

Alvast bedankt.


Met vriendelijke groet,

Adviseur vergunningverlening



## met de omgeving, voor de omgeving



 Ja, ik meld me aan voor e-mails op maat

---

**Van:** \_\_\_\_\_@enexis.nl  
**Verzonden:** dinsdag 1 maart 2022 16:52  
**Aan:** @waterschaplimburg.nl>  
**CC:** @bam.com>  
**Onderwerp:** FW: L.13339 Op de Bos (Gedeelte)

Beste,

Zoals telefonisch besproken stuur ik u hierbij de tekening door.  
Zou u een voorbeeld berekening kunnen toesturen of een voorbeeld van het verleden?

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Engineer

**ENEXIS NETBEHEER B.V.** Team 4 E&A / Willem Alexanderweg 80 / 6222 NC Maastricht / Postbus 856 / 5201 AW 's-Hertogenbosch / KVK-nummer 17131139 / M | [www.enexisnetbeheer.nl](http://www.enexisnetbeheer.nl)



---

**Van:** \_\_\_\_\_@enexis.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 1 maart 2022 14:21  
**Aan:** \_\_\_\_\_@enexis.nl>  
**Onderwerp:** L.13339 Op de Bos (Gedeelte)

Goedemiddag \_\_\_\_\_,

Bijgevoegd een deel van de projecttekening van Op de Bos Maastricht. Misschien heb je hier alvast genoeg aan om de berekening aan te kunnen vragen. Als je de hele tekening nodig hebt dan zul nog even moeten wachten.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Engineering.

**ENEXIS NETBEHEER B.V.** E&A TEAM 4 / Willem Alexanderweg 80 / 6222 NC Maastricht  
| [www.enexisnetbeheer.nl](http://www.enexisnetbeheer.nl)

