

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: vrijdag 18 maart 2022 8:58
Aan: LoketVTH
CC: [REDACTED]
Onderwerp: Verzoek tot aanpassing besluit Waterwet WEC Lauwersoog

Goedemorgen,

In januari ontvingen we een vergunning Waterwet voor het beoogde open bodemenergiesysteem voor Stichting Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog (nummer 2021 – 121011, procedure nummer K31333, d.d. 26 januari 2022).


Destijds hebben we de beschikking gecontroleerd en hadden we nog twee opmerkingen:

- Vergunningaanvraag, punt 3.2: Effecten op het grondwaterregime.
 - o Hier staat beschreven dat hydrologisch invloedsgebied circa 60 m bedraagt. Dit moet 160 m zijn.
- Vergunningaanvraag, punt 3.2: Hydrothermische effecten.
 - o Hier staat beschreven dat de gemiddelde infiltratietemperatuur 18 graden bedraagt in de zomer. Dit moet 16 graden zijn.

In overleg met [REDACTED] (provincie Groningen) is besloten dat bovenstaande punten ambtshalve aangepast kunnen worden nadat de vergunning onherroepelijk is. De inzagetermijn liep afgelopen dinsdag af (15 maart). Hierbij wil ik jullie verzoeken om bovenstaande punten ambtshalve aan te passen in de vergunning.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,



////////////////////////////////////
IF Technology **Creating Energy**