

Ernst-Jan Haselhoff

Van: Johan de Vos <JdeVos@gelingadvies.nl>
Verzonden: donderdag 18 november 2021 10:21
Aan: Omgevingsloket
CC: 'm.c.smit@agroconnect.nl'
Onderwerp: Hogedijk 35 te Zevenhoven t.a.v. dhr Haselhoff
Bijlagen: 4890 Smit 3D.JPG; 4890 Smit Doorsnede.JPG

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Voltooid

Beste heer Haselhoff,

Gisteren spraken we elkaar telefonisch over de goothoogte van de nieuwe stal aan de zijde van de luchtwasser.

Op de tekening is de positie van de luchtwasser aan de zijkant van de stal gekozen. De luchtwasser is een voorziening om de afgewerkte stallucht te reinigen voordat deze in de atmosfeer terecht komt. De luchtwasser heeft een standaardmaatvoering in hoogte en afhankelijk van de hoeveelheid te wassen lucht in breedte. De stallucht wordt aangevoerd via het kanaal en komt op een gelijke hoogte in de wasser terecht. De hoogte van de omkasting van de wasser komt daardoor op 6,5 meter hoogte uit maar dit hoeft in mijn optiek niet gezien te worden als "goothoogte".

Ter plaatse van de luchtwasser is er namelijk geen goot aanwezig (zie bijlage Smit 3D). De goothoogte van de stal is gelijk aan de hoogte van de goot aan de andere zijde van de stal (zie bijlage Smit doorsnede).

Indien de hoogte van de wasser naar 6 meter gebracht moet worden komt het er op neer dat de gehele installatie naar beneden moet. Dit zou inhouden dat doorloophoogte in de centrale gang, onder de luchtwasser, dan op 2,30 meter uitkomt. Dit biedt te weinig plaats voor de technische voorzieningen van stroom, en verwarmingsleidingen.

In de huidige aanvraag zijn op basis van de gedane keuzes de verschillende parameters bepaald voor het rekenen met emissies en geur. Op het moment dat nu wijzigingen plaats moeten gaan vinden betekend dat de complete aanvraag overnieuw zal moeten. Alle parameters veranderen met schuiven van coördinaten en hoogten.

Ik hoop u zo verduidelijkt te hebben waarom deze opzet gekozen is en de hoogte op 6,5 meter uitkomt.

Met vriendelijke groet,



Johan de Vos

Senior Adviseur
+31 (0) 493 59 75 00

Postadres | Postbus 12 | 5845 ZG Sint Anthonis
Bezoekadres | Burg. Wijnvlietlaan 1 | De Rips | +31 (0) 493 59 75 00
www.gelingadvies.nl | KvK 17220016 | jdevos@gelingadvies.nl

Actueel:

Altijd direct inzicht in uw actuele vergunningen? Neem nu contact met ons op voor uw klantportaal.

