

LIP:1001634047

Middelstegeacht 12 BOUW
2312 TW Leiden

Maken 1x tijdelijke bouwaansluiting Lc 2.5m³/uur; 1x vanaf de eindknie 50x 11/2 + DK 1" op de nieuwe HL 50mm PE met ZPE 32mm invoeren tot in de MP.

Aanbrengen watermeterput met minimale binnenmaat van 1000x900x1000 ter hoogte van de erfgrans bouwterrein

Behoort bij beschikking van
Burgemeester en Wethouders
van Leiden

BV.Z22/3376322



De mantelbuis groen met twee PE leidingen 32 vrijgraven en verplaatsen naar de toekomstige poort langs nummer 12.

Is een aparte werkopdracht wel onder dit LIP nummer.
Kloosterpoort 4

HL-50 HPE opnemen mbv Hawlesok

Of indien nodig met T-stuk 50x11/2x50 met DK 1"x11/2 om nummer 12 over te nemen.

32mm ZPE

50PE

7000eg
110 (0.75 MPa) PVC

40 ZPE

110 PVC

Van der Lubbehof

N